

28ZA - 004154

Příloha č. 1

Specifikace Služeb

1. Předmět plnění

Předmětem plnění spočívá:

- a) V poskytování služeb - čištění kanalizačního potrubí, drenáží, čištění šachet/silniční komunikace ve správě SSÚD 6 Brno - Chrlice v úseku dálnice D2 km 1 - 11,3 SDP + krajnice P+L .
- b) DIO po předchozí domluvě poskytne Objednatel.

2. Legislativní rámec

Legislativní rámec pro Plnění je dán:

- zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
- zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění
- vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění
- vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

3. Seznam předpisů a norem

Dodavatel je povinen při provádění výkonu činnosti dodržovat a řídit se rezortními předpisy v aktuálním znění vydanými Ministerstvem dopravy ČR (dále jen „MD“) a předpisy vydanými Objednatelem, dle následujícího seznamu. Předpisy Objednatele, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- Podnikové standardy tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.
- Směrnice státního podniku 10-S-14.8 - Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.
- Směrnice státního podniku 10-S-18.4 - Provádění údržbových prací a oprav, která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

4. Specifikace služeb

4.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění kanalizačního potrubí, drenáží, čištění šachet.

Dodavatel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se Směrnicí státního podniku 10-S-18.4 v aktuálním znění, tak aby bylo doložení prací bezpochybností doloženo. Z doložené fotodokumentace musí být jasně patrná místa realizovaných prací s charakteristickým orientačním bodem v okolí (dopravní značení, čerpací stanice,...) pro identifikaci prokazatelného místa plnění. Kanalizační šachty budou označeny a očíslovány v souladu s prokazatelným obrazovým záznamem.

Pracovní deník Dodavatel předloží Objednateli na vyžádání kdykoliv v průběhu smluvního vztahu, a to i v průběhu samotných prací v rámci kontroly dodržování smluvních podmínek a BOZP. Kopii pracovního deníku je Dodavatel povinen předat Objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Dodavatel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli nejdéle k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Dodavatel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

Dodavatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a odstranění.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Výstupy budou předány na USB/externí HDD.

Vozidla musí splňovat technickou úroveň pro emisní limity EURO 5.

4.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Dodavatel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle Směrnice státního podniku 10-S-14.8 v aktuálním znění.

Seznam techniky s uvedenými parametry (typ vozidla, RZ) bude předložen Objednateli před samotným započatím prací a musí být v souladu se zápisy o vozidlech v pracovním deníku.

4.3. Bližší specifikace

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění kanalizačního potrubí – čištění tlakovou vodou s odsáváním odpadu včetně jeho uložení na skládku

- čištění kanalizačního potrubí, drenáží, čištění šachet
- po vyčištění bude potrubí prohlédnuto kamerou, tato prohlídka potrubí je průkazným dokumentem o vyčištění potrubí

Před zahájením prací Dodavatel zajistí odběry certifikovaným pracovníkem směsných vzorků sedimentů z odvodňovacích prvků komunikací (kanalizačního potrubí, drenáží a šachet) dle požadavků. Akreditovaná laboratoř provede vodný výluh pro výluhovou třídu číslo II a dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. – Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek. Kopie protokolů předá Objednateli před prováděním čistících prací. Vzorek nesmí být starší 14 dnů při zahájení prací.

Protokol o laboratorní analýze je podkladem k zatřídění odpadu dle zákona o Odpadech č. 541/2020 Sb. a bude jedním z podkladů k fakturaci.

