

ODBĚRNÉ MÍSTO: 0800082205 TŘÍDA TDD: TDD3
EAN KÓD: 859182400601761862 DISTRIBUČNÍ SAZBA: C45D
HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMÉREM (A): 3x63
ADRESA: Budějovická 130, 252 42 Jesenice-Jesenice

2022		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	kumulace
VT (kWh)		283	319	582	319	351	353	302	367	283	362	376	452	4 349
NT (kWh)		15 567	8 886	6 041	6 493	862	643	623	1 893	769	4 744	6 282	8 099	60 902

2023		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	kumulace
VT (kWh)		371	317	299	197	207	205	195	245	200	438	874	801	4 349
NT (kWh)		10 027	7 012	5 192	3 385	2 311	1 329	1 158	1 532	1 050	7 025	9 007	9 787	58 815

2024:00:00	Řešeno jen automatickým dopočtem, spotřeba neodpovídá rokům 2022 a 2023, proto se bere v úvahu jen celková spotřeba za rok													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	kumulace	
VT (kWh)	570	306	473	263	318	277	269	439	430	277	368	165	4 155	
NT (kWh)	5 188	3 805	5 279	4 848	6 717	4 652	4 811	5 136	5 126	4 459	8 489	6 753	65 263	

2025:00:00	do 24.3.2025		
	leden	únor	březen
VT (kWh)	195	176	160
NT (kWh)	9 142	7 955	5714

Letní spotřeba průměr	1 200 kWh	
Roční spotřeba NT průměr	61 700 kWh	
Roční průměrná spotřeba vytápění	47 300 kWh	
Celková vytápěná plocha	523,88 m2	
	47 300 kWh	90,3 kWh/m2

Pronajímaná plocha		67,24 m2
Roční průměrná spotřeba vytápění-nájem:	pro	6 071 / kWh

Letní spotřeba	1053 kWh
----------------	----------

Letní spotřeba	1339,67 kWh
----------------	-------------