

Výrobce THERMONA, spol. s r.o. Stará osada 258, 664 84 Zastavka u Brna		Datum zakoupení	Záruka ☐ Po záruce ☒
Typ 45 KD	Kód 1065	Datum uvedení do provozu	Prodloužená záruka ☐
Výrobní číslo 39/04/10 slave		Záruční doba do	Záruka na náhradní díly ☒
		Prodloužená záruční doba do	Uvedení do provozu ☐
		Oprava: dílenská ☐ externí ☒	Roční servis ☒

Jméno a adresa zákazníka Městská část Praha Suchdol Suchdolské nám. 734/3 Praha - Suchdol PSČ 16500		IC 00231231	Datum objednání opravy 06. 10. 2025
		DIC CZ00231231	Datum převzetí opravy 06. 10. 2025
		Tel.	Predběžná cena opravy 35.000 Kč
Popis závady / důvod servisního zásahu: E 16 a z kotle teče odpadem topná vody. Koroze Cu T kusu pod čerpadlem. Koroze snimače teploty vč kabelu. Netěsnost pojistného ventilu. Ing. Milan Kosář			Souhlasím s předběžnou cenou Podpis zákazníka
			Záruční list předán zákazníkem ANO ☐ NE ☒
			Dokončeno dne 06. 10. 2025
			Podpis přejímajícího Ing. M. Kosář

Provedená práce	hod.	Položka ceníku	Cena práce Kč	Skladové číslo	Druh materiálu	ks	Kč / ks	celkem Kč
Diagnostika vadné kondenzační těleso					Kondenzační těleso 49 kW	1	19.330	19.330
vadný tkus pod čerpadlem, v					Těsnění hrdla spalín	1	65	65
přetěsnění netěsností			450		T kus pod čerpadlo	1	610	610
Výměna kondenzačního tělesa			4.680		Pojistný ventil	1	565	565
Výměna těsnění hrdla spalín			450		Těsnění sada	1	150	150
					O - kroužky trubek výměníku	1	18	18
Výměna T-kusu			550					0
Výměna pojistného ventilu			250					0
Přetěsnění úniků			850					0
Čištění tlakovým vzduchem roční servis			1.200					0
Seřízení spalování a měření spalín			750					0
								0
								0

Práce celkem 9.180 Kč	Materiál celkem 20.738 Kč
------------------------------	----------------------------------

Počet km z pásmo 0 / 0	Měření spotřebice typ „B“ dle TPG 7040:
Práce celkem 9.180 Kč	CO ₂ ve spalnách 25-225 ppm
Materiál celkem 20.738 Kč	CO ₂ v ovzduší 0 ppm
Normat. v ztrát. času 105 Kč	SPOTŘEBE NE ☒ NENÍ ☐ SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU
Normat. v cest. nákladě 300 Kč	Návrh termínu další servisní prohlídky 06. 10. 2026
Zvláštní náklady 0 Kč	Opravu provedl = firma /az tko.
Základ DPH 21 30.323 Kč	IC 41443144
DPH 21 6.368 Kč	DIC CZ 6805181130

CELKEM K ÚHRADĚ	36.691 Kč	Ing. Jaroslav Hoffman Hedvič 17, 252 65 Turek IC 41443144, DIČ CZ6805181130 mob. 602 815119, hoffman@icmail.cz www.tupecst-kutelný.cz
------------------------	------------------	---

Hotově zapláceno dne	Ing. Ja Hoffman 194	Podpis mechanika
Kč 36.691 Kč	Zákazník seznáměn s tím, že firma je zodpovědná za dodání a montáž spotřebice a za jeho správnou funkci. Zákazník souhlasí s tím, že firma není zodpovědná za škodu způsobenou nesprávnou instalací nebo nesprávnou údržbou spotřebice. Zákazník souhlasí s tím, že firma není zodpovědná za škodu způsobenou nesprávnou instalací nebo nesprávnou údržbou spotřebice. Zákazník souhlasí s tím, že firma není zodpovědná za škodu způsobenou nesprávnou instalací nebo nesprávnou údržbou spotřebice.	
Slovy	Podpis zákazníka	
Přijal hrazeno fakturou	Thermona 2015_02_ext	