



Vážený pan
Ing. Miroslav Ulrich
Zahumení 365/49

664 31 Lelekovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

26.06.2017

NAŠE ZNAČKA

PM039587/2017-203/Mi

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM

Brno

17.08.2017

Budování a modernizace měřicích stanic ČHMÚ – 402000 Prusy, Moštěnka, ř. km 19,2

(k.ú. Prusy; ORP Přerov; kraj Olomoucký; HP 4-12-02-0921)

Charakteristika akce:

Dne 04.07.2017 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR + DSP stavby „Budování a modernizace měřicích stanic ČHMÚ – 402000 Prusy, Moštěnka, ř.km 19,2“ zpracované 06/2017. Projektantem stavby je Aqua Engineering, s.r.o., Ing. Robert Šafář, Ph.D. Investorem stavby je ČHMÚ Praha.

Jedná se o zděnou vodoměrnou stanici Prusy (402000) umístěnou na pravém břehu vodního toku Moštěnka za mostem v obci Prusy na pozemcích p.č. 184/1, 184/2 a st. 66 v k.ú. Strážnice na Moravě. Stávající objekt lanovky sestává ze zděného objektu, vodočtů, chráničky a břehových úprav.

V rámci stavby bude provedena výstavba příčného prahu se závazáním do břehů, kompletní rekonstrukce schodiště a břehového opevnění včetně vybudování stabilizační patky břehu a výměna vystrojení profilů vodočtů.

Správce VVT Moštěnka IDVT 1010078 je Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava, provoz Přerov (9.května 3123/109. 750 02 Přerov, úsekový technik *[signature]*).

Pro VVT Moštěnka bylo stanoveno záplavové území KÚ Olomouckého kraje dne 30.04.2014 pod č.j. KUOK 41225/2014 včetně vymezení aktivní zóny. Stavba se nachází v záplavovém území toku.

Stavbou dojde k dotčení pozemků státu p.č. 184/1 a 184/2 v k.ú. Prusy, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. a HM 221271 (úprava toku).

I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Moštěnka IDVT 101000778

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené DÚR + DSP následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:

1. Břehové a dnové opevnění VVT Moštěnka bude výškově a sklonem navazovat na okolní upravené koryto vodního toku. Požadujeme, aby příčný práh byl vyveden až na břehovou hranu.
2. Požadujeme, aby pro opevnění kamennou rovnalinou s vyklínováním bylo použito kamenivo o hmotnosti min. 80 – 200 kg.
3. Správci toku, tj. provozu Přerov (9.května 3123/109, 750 02 Přerov. úsekový technik
4. Během výstavby nesmí dojít k poškození koryta a břehu toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku.
5. Správce toku, tj. provoz Přerov, bude přizván k dalšímu projednávání, předání staveniště, kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.). Veškeré objekty včetně úpravy toku zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem včetně odstraňování sedimentů v korytě toku.

Upozorňujeme:

- Stavba se nachází v záplavovém území VVT Moštěnka. Vlastník stavby podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně). Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navrženým záměrem dojde k dotčení pozemků státu p.č. 184/1 a 184/2 v k.ú. Prusy a HM 221271 (úprava toku), se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnícká nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc,

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat tomuto útvaru písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace

- pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, epod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý)
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací
- investor stavby, případně plná moc pro zastupování
- kopie tohoto stanoviska

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Kopie – provoz Přerov