



MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: NES – elektro s. r. o. Zahradní 1242 26401 Sedlčany IČO: 02741440 DIČ: CZ02741440	Objednávka č. 342/2025 Č. j. MÚ-S/ST/21219/2025 <i>Uvádějte ve fakturách a dodacích listech. Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.</i>
Podrobnosti platby: Způsob platby: na bankovní účet Bankovní spojení: - MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 27-700322684/0600 - Česká spořitelna a.s. č. účtu: 27-521722359/0800 Plátce DPH	Adresa příjemce faktury: Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany Dodací lhůta:
Předmět objednávky: Objednáváme u Vaší firmy opravy před revizí (Mediterra Sedlčany, Tyršova 161, 264 01 Sedlčany) dle nabídky ze dne 6.7.2025 v ceně 223 661,24 Kč i s DPH.	
Zde potvrďte přijetí objednávky: (datum, razítko, podpis) 20.10.2025 Vyřizuje:	Razítko: Schválil(a): Mgr. Zdeněk Šimeček místostarosta města Sedlčany V Sedlčanech dne: 20.10.2025

Obj. č. 042/2025

MU - S/ S/ 8/12/17/2025



ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
CCTV,ELEKTROINSTALACE , REVIZE

NES-elektro s.r.o.
Zahradní 1242
264 01 SEDLČANY



Cenová kalkulace

Opravy před revizí

Mediterra Sedlčany
Tyršova 161, 264 01 Sedlčany



Vivonic

HIKVISION



tel:
fa:



1

Email:

www.nes-elektro.cz

IČO : 02741440 DIČ : CZ 02741440
č. účtu



Datum : 6.7.2025

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce :	Opravy elektroinstalace před revizí
Projekt :	NES-elektro s.r.o.
Investor :	Město Sedlčany
Zpracovatel :	NES-elektro s.r.o.

I. Soupis dodávek a montáží

Jedná se o opravy stávající elektroinstalace dle podkladů zaslaných

č. závady	popis	ks/m	cena/ks	Celkem
2	špatné uložení vývodů z rozvaděče, výměníková stanice, uložení do žlabu nebo trubek	1		
4	centrální sterilizace vývodč.2 není jištěn, doplnění jističe B63/3	1		
5	centrální sterilizace vývod č4 B25/3 je sdílen s přívodem pro chránič	1		
6	centrální sterilizace zmatek v rozdělení TN-C a TN-S	1		
8	operační sály, odpojené nepoužívané vývody, redukce nepoužívaných obvodů, úprava rozvaděče	1		
9	poperační sály, nelze demontovat kryt s přístroji -oprava	1		
10	NIP2 nefunkční nouzová osvětlení - výměna za nová cena za ks včetně kabeláže a montáže cca	1		
13	způsob rozdělení TN-C-S pouze odhad nedodáno foto, ze strany Mediterry nutné zajištění záložního agregátu	1		
15	NIP - selekce zálohových obvodů tak, aby nedocházelo k přetěžování zdroje a barevné označení zálohovaných vývodů - není foto	1		
16	NIP -doplnit PE vodič pro kostru trať na sběrnici PA -není foto	1		
17	NIP - rozdělení vodičů primáru a sek trať - není foto	1		
19	NIP- osadit dvířka pro trať, není foto	1		
21	3.NP lůžkové, doplnit sběrnice a upravit zapojení - nutné vypnutí	1		
23	3NP lůžkové - nefunkční přepínač pro kontrolu izolačního stavu	1		
24	3NP lůžkové - označit záložní zásuvkové obvody	1		
25	3NP lůžkové přesun rozvaděče koupelny	1		
27	RMS11 - barevné značení vodičů PEN	1		
28	RMS11 - doplnit sběrnice a upravit zapojení - nutné vypnutí	1		
29	přízení koupelna - zrušení zásuvek a přemístění vypínačů	1		
31	Poliklinika - nefunkční světelná signalizace hl. vypínače	1		
34	Poliklinika - doplnit sběrnice a upravit zapojení	1		
35	Poliklinika - NO zprovoznění - odhad	1		
39	Poliklinika 1NP - doplnit sběrnice a upravit zapojení	1		
40	NO -stanovit počet a instalovat nová svítidla			
42	Poliklinika 2NP - doplnit sběrnice a upravit zapojení	1		
44	Poliklinika 2NP - nedoržena selektivita výměna hl. vypínače	1		

tel. 
fax 

2

IČO : 02741440 DIČ : CZ 02741440
č. účtu 

Email: 

www.nes-elektro.cz

45	Poliklinika 2NP přepojení proudového chrániče	1	
47	Poliklinika 2NP. OKBH	1	
48	Poliklinika 3NP - doplnit sběrnice a upravit zapojení	1	
50	spol. s 48	1	
53	Poliklinika 3NP - doplnit sběrnice a upravit zapojení	1	
55	Kyslíková stanice - konstrukčně vyřešit rozvaděč - výměna	1	
56	Kompresorová stanice - konstrukčně vyřešit rozvaděč - výměna	1	
Celkem bez DPH			184 844,00 Kč
DPH 21%			38 817,24 Kč
Celkem s DPH			223 661,24 Kč

tel.
fax



3

Email:

www.nes-elektro.cz

IČO : 02741440, DIČ : CZ 02741440

č. účtu:

