

Soupis prací k cenové nabídce ze dne 6.10. 2025

- kiosek-zásuvka nad umyvadlem-připojený ohříváč vody-možnost pevného připojení přes krabici
- staré šatny-nefunkční nouzová světla-3ks
- staré šatny-šatny dole-chybí víčka vyp.světél, jeden rozbitý-2ks
- suterén chodba vpravo-rozváděč R25-vypálená svorka a vodič obvodu světél před kuchyní-vodič zkrátit a přepojit na zdravou svorku
- suterén-sklad č.100-vypínač čerpadla S25VJ01/16A visí na kabelu, opravované pojistky
- suterén-laboratoř č.100-vadný ohříváč vody
- suterén- laboratoř č.98-zás.400V/16A odjištěná poj.E33/35A-přepojte na rezervu ve skříni 3xE27/16A
- přízemí-učebna č.45-rozváděč š.12 má přístupné živé části-doplňte chybějící kryt ovladačů světél
- přízemí-učebny 32,35,37-hlučné tlumivky zářivek, vhodná výměna
- přízemí-kabinet č.40-zásuvka 230V vlevo od okna nemá připojený ochranný vodič na kolíku
- přízemí-tělocvična- zdemolované svítidlo želva 100W-vyměnit
- přízemí-tělocvična- poškozená vkladací lišta přívodu k zásuvce-vyměnit a upevnit
- 1.patro-učebny 52,53,54,57-hlučné tlumivky zářivek, vhodná výměna
- 1.patro-učebna č.66- uvolněné zásuvky ve 2 a 3 řadě lavic
- 1.patro-kuchyňka ředitele-otočená pozice L a N v zásuvce 230V
- 2.patro-spisovna 279-vypínač světél nad umyvadlem

Marek Bláha , Bláha -Elektro

