


Tim/2010/219/07

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: P - 77018
TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA
pro odběrné místo číslo: 24-173

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Pekařská 53 / 656 91 Brno
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	00159816
DIČ	CZ46347534	CZ00159816
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
oprávněn jednat a podepisovat		
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Česká národní banka
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	71138621 / 0710
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Pekařská 53/55 - FNUSA, objekt C1
číslo odběrného místa	24-173
místo předání dodávky	svar ze vstupem do objektu
místo připojení	odbočka z hlavního řadu DN200/355
majitel přípojky	Prodávající

Přípojka

Délka přípojky	m	3
Vnější průměr přípojky	mm	76

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov	-	6
Počet bytových jednotek	-	0
Počet bytových jednotek s TV	-	0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)	MW	0,000
pro ohřev vody (TV)	MW	0,000
pro technologii	MW	0,000
celkem	MW	3,690

Parametry dodávaného média

- teplotní diagram

veškeré hodnoty uvedeny v °C	Venkovní teplota						
	-12	-8	-4	0	4	8	12
Výstupní oběhová voda	100	100	96	92	88	84	80
Noční útlum (22:00 - 6:00 hod)	92	92	88	84	80	80	80
Vratná oběhová voda	68	68	65	62	60	60	60
Teplota výstupní oběhové vody mimo topné období [°C]				70			
Teplota vratné oběhové vody mimo topné období [°C]				50			

Výstupní teplota oběhové vody ze zdroje je řízena podle uvedeného teplotního diagramu, s ohledem na aktuální průběh venkovních teplot a předpověď počasí v zásobované oblasti a na dopravní zpoždění mezi zdrojem a místem spotřeby.

Teplota oběhové vody na přívodu do VS se může vlivem výše teploty vratné vody a úrovně odebíraného celkového tepelného výkonu soustavy odlišovat v rozmezí + 10 °C a - 5 °C od teplotního diagramu.

Dodržování teploty vratné oběhové vody kupujícím na uvedených hodnotách je nezbytné pro provozování horkovodu podle uvedeného teplotního diagramu.

- tlak

tlaková úroveň [PN]	25
diferenční tlak minimální [kPa]	100

Jakost vratné oběhové vody

Kupující se zavazuje vracet oběhovou vodu v jakosti, ve které mu byla prodávajícím dodána. Zejména se jedná o následující parametry, které kupující dodržuje v těchto maximálních přípustných hodnotách:

tvrdost [mval/l]	0,03
pH	6,5 – 10,0

Doplňovaná voda

odběr doplňované vody	ANO
-----------------------	-----

Dohoda o měření

komodita	způsob měření	místo měření
dodávka tepla	elektronický měřič tepla	Předávací stanice
doplňovaná voda	rychlostní vodoměr Jh	Předávací stanice

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

TE TEPLÁRNY BRNO
 Teplárny Brno, a.s.
 korespondenční adresa:
 2 P. O. BOX 215, 658 15 Brno

V Brně dne 25. září 2025



Podpis a razítko prodávajícího



ák

jícího

ocnice

Brně

Pekárská 66/7, 602 00 Brno

ředitel

Příloha č. 1 HV

strana č. 2

77018



Teplárny Brno a.s. Okružní 25, 638 00 Brno
 Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 786