

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem

se sídlem: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov

IČO: 00089613

DIČ: CZ00089613

plátce DPH: ANO

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba: Jan Ivičič

telefon:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Poskytovatel

Elektromontáže JK s.r.o.

zastoupená: Jindřichem Kolkopem, jednatelem

se sídlem: Dr. Mičoly 374/23, 796 07 Držovice

IČO: 04959124

DIČ: CZ04959124

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 92813

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 k servisní smlouvě ze dne 11. 6. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo režim ZZVZ s názvem: **“Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem”** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 11. 6. 2021 servisní smlouvu (dále jen „**Servisní smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

4. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku v době plnění, resp. v prodloužení doby plnění dle čl. XV. Servisní smlouvy a současně v paušální ceně servisu trafostanice za celé období dle čl. VII. Servisní smlouvy, dále specifikováno v Příloze č. 1 Servisní smlouvy, postupem v souladu s §222 ZZVZ, přičemž nově je skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech, termín ukončení plnění a paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období je sjednáno v Příloze č. 1 Dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


5. Ustanovení Servisní smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny.
6. Poskytovatel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
7. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

Přílohy


Příloha č. 1 Specifikace trafostanic včetně kalkulace ceny a doby plnění

Ve Mikulově dne 9. 10. 2025

V Držovicích dne 28. 10. 2025



Objednatel



Poskytovatel

Příloha č. 1
Smlouvy

Specifikace trafostanic včetně kalkulace ceny

JM	Objednatel	EAN	Adresa trafostanice	Typ trafostanice	Řád preventivní údržby vypracován	Místní provozní předpis vypracován	Poslední prohlídka "Trafostanice" za provozu uskutečněna dne	Poslední prohlídka "Trafostanice" za vypnutého stavu uskutečněna dne	Periodická revize provedena	Periodická revize uskutečněna dne
JM_191	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace	859182400211962598	Archeopark, 692 01 Pavlov	Sloupová	ANO	ANO	02.07.2020	26.07.2019	ANO	04.05.2020

Technický popis

Trafostanice „TS Pavlov archeolog. Naleziště je jednosloupová, vypínání na US, přívod z volného vedení. TS je odběratelská. Na zdvojeném betonovém pb. 2x 10,5/10 je přívod z vol. Vedení s plast. Izolátory na omezovače přepětí + pojistky VN 10A z AlFe 42/7. Osazeno trafo BEZ 250 kVA v.č.: 358200 a TOHn - viz,atest. Svod NNA CYKY 3x 150 + 70 do rozváděče ESB SVS KZK skříň vč. 221/14 zak. 3114110089, RST 0663/4635 zak. 31152200267/15 s hlavním deonem BH 630 NE SE BH DVT3 100-250A, nastaveno 144 A. Osazený 2x multiverty. Obchodní měření CLA 1 2 150/5A 0,5s. Uzemnění-pospojování je FeZn 30/4 pasy na povrchu, přívod ze zemnicí sítě pod TS + přívod od US.

Termín zahájení plnění	Skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech	Termín ukončení plnění	Běžná hodinová sazba bez DPH	Pohotovostní hodinová sazba bez DPH (BH + 30 %)	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH/1 rok	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období
01.10.2021	1918	31.12.2026	300,00 Kč	390,00 Kč	5 100,00 Kč	26 781,99 Kč

JM	Objednatel	EAN	Adresa trafostanice	Typ trafostanice	Řád preventivní údržby vypracován	Místní provozní předpis vypracován	Poslední prohlídka "Trafostanice" za provozu uskutečněna dne	Poslední prohlídka "Trafostanice" za vypnutého stavu uskutečněna dne	Periodická revize provedena	Periodická revize uskutečněna dne
JM_191	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace	859182400200027147	Zámek 1/4, 692 01 Mikulov	vnitřní TR	ANO	ANO	neuvedeno	neuvedeno	neuvedeno	neuvedeno

Technický popis
Trafostanice 22/0,4 kV Zámek 1, Mikulov. Napěťová soustava: VN: 22 kV, 3 AC, 50 Hz, NN: 3 PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C, transformátor 630 kVA, olejový, hermetický, ekodesign

Termín zahájení plnění	Skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech	Termín ukončení plnění	Běžná hodinová sazba bez DPH	Pohotovostní hodinová sazba bez DPH (BH + 30 %)	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH/1 rok	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období
12.10.2021	1907	31.12.2026	300,00 Kč	390,00 Kč	11 500,00 Kč	60 044,18 Kč

Výpočet roční paušální ceny pro jednotlivé typy trafostanic pro účely nově zřízené trafostanice dle odst. 7 Smlouvy			
Sloupová	Kiosková	Zděná	Trafostanice obsahující dva transformátory T1, T2
5 133,33 Kč	11 475,00 Kč	13 500,00 Kč	17 500,00 Kč