

Předmět: Fwd: ASFDI - komponenty rozdělovače výměníkové stanice

Od: [REDACTED]

Datum: 23.09.2025 18:02

Komu: 'SFDI-Objednatel' <rekonstrukce@sfdi.cz>

Kopie: [REDACTED]

Dobrý den. Přeposílám vyjádření specialisty SpS k ZL výměníková stanice - rozdělovači. Zdravím,

[REDACTED]

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: Re: ASFDI - komponenty rozdělovače výměníkové stanice

Datum: Fri, 19 Sep 2025 13:22:44 +0200 (CEST)

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Dobrý den,

takže na základě předloženého soupisu komponent a nabídky lze konstatovat, že:

- zařízení je zapojeno dle obvyklých zvyklostí a obecně doporučovaných schémat a požadavků
- jednotlivé prvky (tj. armatury, oběhová čerpadla, ...) jsou běžně (standardně) používány
- cena odpovídá běžným zvyklostem

--

[REDACTED]
projektant vytápění, chlazení a vzduchotechniky

tel.: [REDACTED]