

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Petrem Veselým, ředitelem
se sídlem: Šmahova 364/110, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 226467
DIČ: není plátce DPH
plátce DPH: není plátce DPH
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
kontaktní osoba: XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Poskytovatel

Elektromontáže JK s.r.o.

zastoupená: Jindřichem Kolkopem, jednatelem
se sídlem: Dr. Mičoly 374/23, 796 07 Držovice
IČO: 04959124
DIČ: CZ04959124
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 92813
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 k servisní smlouvě ze dne 11. 6. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo režim ZZVZ s názvem: **“Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem”** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 11. 6. 2021 servisní smlouvu (dále jen „**Servisní smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

4. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku v době plnění, resp. v prodloužení doby plnění dle čl. XV. Servisní smlouvy a současně v paušální ceně servisu trafostanice za celé období dle čl. VII. Servisní smlouvy, dále specifikováno v Příloze č. 1 Servisní smlouvy, postupem v souladu s §222 ZZVZ, přičemž nově je skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech, termín ukončení plnění a paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období je sjednáno v Příloze č. 1 Dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5. Ustanovení Servisní smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny.
6. Poskytovatel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
7. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

Přílohy

Příloha č. 1 Specifikace trafostanic včetně kalkulace ceny a doby plnění

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

V Držovicích dne *(dle el. podpisu)*

Objednatel

Poskytovatel

Příloha č. 1
Smlouvy

Specifikace trafostanic včetně kalkulace ceny

JM	Objednatel	EAN	Adresa trafostanice	Typ trafostanice	Řád preventivní údržby vypracován	Místní provozní předpis vypracován	Poslední prohlídka "Trafostanice" za provozu uskutečněna dne	Poslední prohlídka "Trafostanice" za vypnutého stavu uskutečněna dne	Periodická revize provedena	Periodická revize uskutečněna dne
JM_109	Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace	859182400200014932	Šmahova 364/110, 627 00 Brno	Kiosková	ANO	ANO	01.04.2019	08.01.2020	ANO	01.07.2018

Technický popis

Typizovaná bet. polozapuštěná trafostanice Ormazabal Velatia 210/290 P70204/2018, má pod sebou vanu, kde jsou kabelové vstupy, jsou osazeny kabely VN a NN přívodní kabely. Přední kobka – osazen rozváděč VN ormazabal gae2k1ts-c vč.1818S146 + pojistky EFEN10A pro transformátor. Přívody k transformátoru jsou provedeny kabelem 22-CXEKCY 1*35*16mm, 3 x koncovka RAYCHEM na straně rozváděče Ormazabal integrovaný adaptér AFK. Transformátor v samostatné střední kobce / u vstupu zábrana / ormazabal Velatia 160/24/22 0,400 O-OB 160kVA vč. 267993 Dyn1 4,2A/230,94A přívody pro NN rozváděč NSGAFOU 240mm 4x. NN rozváděč osazen v samostatné kobce použit typ RBTR0640/4424 vč.3118220458, obsahuje hlavní deion BH630NE305A a spoušť DTVE3 nastaveno 200A dále MTP ASK 200/5A 0,5S 10VA výrobní čísla 18/160485 , 18/160486, 18/160487.umístěny 4* pojistkové odpínače 400A. Osazeno USM SM-1/33 v.č.: 3118240145, přívody pro měření do USM sy 7 x 4 mm, cyky 5 x 2,5mm a cyky 3 x 2,5 mm. Uzemnění - pospojování je FEZN 30/4 mm pasy na povrchu, 2 x SZ přívod z venku ze zemnicí sítě.

Termín zahájení plnění	Skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech	Termín ukončení plnění	Běžná hodinová sazba bez DPH	Pohotovostní hodinová sazba bez DPH (BH + 30 %)	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH/1 rok	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období
01.10.2021	1918	31.12.2026	300,00 Kč	390,00 Kč	11 500,00 Kč	60 390,75 Kč

Výpočet roční paušální ceny pro jednotlivé typy trafostanic pro účely nově zřízené trafostanice dle odst. 7 Smlouvy			
Sloupová	Kiosková	Zděná	Trafostanice obsahující dva transformátory T1, T2
5 133,33 Kč	11 475,00 Kč	13 500,00 Kč	17 500,00 Kč