




OBJEDNÁVKA/SMLOUVA

(uvádějte číslo naší objednávky na všech dodacích listech a fakturách)

JID:PCR14ETRpo58805811

<u>Dodavatel:</u> Název: Zdeněk Rosenberg E. Beneše 1428  IČO: 64212190 e-mail:  tel.: 		<u>Číslo objednávky/číslo smlouvy:</u> KRPM – 140160-5/ČJ-2025-1400MU	
		<u>Datum:</u> 30 - 10 - 2025	
		<u>Vyřizuje:</u> 	
		<u>Telefon:</u> 	
		<u>Způsob odběru:</u> <i>dle domluvy</i>	
<i>Dodavatele oprávněného poskytovat předmět plnění (zboží/služby) prostřednictvím náhradního plnění v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti žádáme o uvedení relevantní informace o tzv. povinném podílu kontaktní osobě objednatele z této objednávky.</i>		<u>Schválil:</u> <i>Mgr. Lenka Sekaninová</i> <i>vedoucí SPB</i> 	
		<u>Datum:</u> 30 - 10 - 2025 <u>Razítko:</u> 	
<u>Odběratel:</u> Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 – Hodolany 779 00 Olomouc IČO: 72051795 DIČ: <i>v rámci daného není osobou povinnou k dani</i> Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava Číslo účtu: 20931881/0710 ID datové schránky: 6jwhpv6		<u>Fakturační adresa:</u> Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 - Hodolany 779 00 Olomouc Cena bez DPH: 21 % DPH: Celková cena vč. DPH: 161 535,- Kč <u>Způsob platby:</u> <i>bezhotovostním převodem na účet na základě účetního dokladu (faktura)</i>	
<u>Objednáváme u vás:</u> oprava motorgenerátoru na PČR Č. Drahlovského 7 Přerov dle CN ze dne 10.10.2025. Zahájení prací-dnem nabytí účinnosti objednávky/smlouvy. Ukončení prací – nejpozději 5. prosince 2025. Záruka na dílo po dobu 24 měsíců dle CN.			
<u>Dodací lhůta:</u>		<u>Splatnost:</u> <i>dle dohody</i>	
<u>Převzal:</u>	<u>Dne:</u> 31 - 10 - 2025	<u>Podp.</u>	
		<u>Raz.</u>	
<u>Telefon:</u>	<u>Závazné potvrzení objednávky:</u> Dodavatel potvrdí písemně nebo na e-mail přijetí objednávky. Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje, že objednávku přijímá v plném rozsahu.		

DIESELBERG ELEKTRIK

SERVIS DIESELAGREGÁTŮ



Zdeněk Rosenberg, DIESELBERG ELEKTRIK

ICO: 642 12 190 DIC

fax: +420

email:

č.ú. 0177832443/0300 CSOB, a.s. Hradec Králové

CZECH REPUBLIC

NABÍDKA

Adresát: Obvodní oddělení PČR - Přerov

Věc: Nabídka na havarijní opravu automatiky náhradního zdroje ČKD typ 3S 110 – 36kVA.

Havarijní oprava spočívá ve výměně ovládací části motorgenerátoru v případě výpadku elektrického proudu ze sítě.

Nabízená oprava automatiky spočívá v těchto úpravách:

Výměna stávající automatiky za nový elektronický kontrolér a výměna nabíječky akumulátorů.

Technické podmínky:

- 1.) dieselagregát bude automaticky startován při výpadku proudu ze sítě. Případný neúspěšný start bude signalizován na displeji kontroléru. (Možnost nastavení zpoždění startu při krátkodobém výpadku proudu sítě).
- 2.) provoz dieselagregátu bude plně automatický v ostrovním režimu.
- 3.) po nastartování dieselagregátu a nabuzení generátoru na jmenovitou hodnotu napětí 400V je automaticky vydán povel k sepnutí stykače generátoru a objekt je napájen z dieselagregátu.
- 4.) po objevení se proudu v síti bude dieselagregát pokračovat v provozu po dobu cca 3 minut (čas nastavitelný), aby se eliminovaly stavy, kdy zotavení proudu v síti má jen přechodný ráz a kdy k jeho výpadku dochází opětovně.
- 5.) po uplynutí nastavené doby od zotavení proudu v síti dojde k automatickému vydání povelu k přepnutí stykačů sítě a generátoru tak, že vývod do objektu je opět napájen ze sítě.
- 6.) dieselagregát je následovně po prochlazení cca 30 sekund automaticky zastaven a připraven k případnému dalšímu startu.

Elektronický kontrolér – popis:

Kontrolér IntelliGen IG-CU je všestranný kontrolér dieselagregátů pro samostatný nebo paralelní provoz. Modulární konstrukce kontroléru umožňuje jeho použití do různých úrovní komplexity v souladu s individuálními požadavky na aplikaci. Kontrolér IG-CU v sobě zahrnuje synchronizátor, síťové ochrany, ochrany generátoru a motoru, obvody měření napětí, proudů generátoru, činného a jalového výkonu, elektroměr, motohodiny a obvody pro ovládání příslušenství dieselagregátu.

Kontrolér IG-CU indikuje výpadek napětí ve třech fázích, ovládá obvody pro start motoru, zapnutí stykače generátoru, stykače sítě, stopuje motor při návratu napětí sítě a uvádí dieselagregát do pohotovosti.

Volitelné moduly umožňují jakoukoliv komunikaci kontroléru na dálku. Vizualizace provozních parametrů a provozních stavů.

Historie provozních stavů a parametrů je volitelně konfigurovatelná

Elektronický kontrolér je vybaven funkcemi pro přepínání režimů:

1. Vypnuto - OFF
2. Ručně - MAN
3. Automatika - AUT
4. Zkouška - TEST

Rozsah dodávky:

elektronický kontrolér ComAp
subpanel kontroléru s pomocnými relé
startovací baterie 2x 12V/125Ah - bezúdržbové
úprava stávajícího rozváděče SRT/SAV36
nová dokumentace k rozváděči automatiky
zaškolení obsluhy
úprava nabíjení startovacích baterií - elektronická nabíječka typ EMKO
dálková signalizace o stavu a provozu dieselagregátu

Cenová nabídka:

Za práci našich techniků.....	24.000,00 Kč
Cena za elektronický kontrolér a subpanel	44.500,00 Kč
Cena za úpravu rozváděče – nové kabeláže, PVC žlaby ap.....	43.200,00 Kč
Cena za startovací baterie a a nabíječku EMKO	10.800,00 Kč
Doprava sazbou 12,- Kč/km z Hradce Králové	11.000,00 Kč
Cena bez DPH	133.500,00 Kč

Rozsah prací:

Oprava automatiky DA je týmová práce našich techniků rozvržená na dobu 1 až 2 pracovních dnů.

Pracujeme i o sobotách, nedělích a svátcích.

V případě potřeby je možno DA uvést s krátkým zpožděním vždy ručně do chodu.

Dodací lhůta:

Do 5 týdnů po obdržení závazné objednávky.

Záruky:

Na provedené práce a díly uvedené a vámi potvrzené v montážním deníku poskytujeme záruku 24 měsíců. Pogaranční servis do 24 - 48 hodin nebo po dohodě s vámi.

Platnost nabídky:

Do 31.12.2025

V Hradci Králové dne 14.10.2025

S pozdravem

