



22. základna vrtulníkového letectva

Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, PSČ 675 71, datová schránka hjyaavk

Čj. MO/-2427

Počet listů:

Výzva k plnění - Objednávka č. 72531/2025-2427/1

podle § 1746 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Objednatel:

(fakturační adresa)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

**zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou**

jejímž jménem jedná:

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Petr Slíva

Adresa pro doručování

ukbwexd nebo email: [redacted]

faktur:

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Bankovní spojení:

404881/0710

Telefon:

[redacted]

Vyřizuje

[redacted]

Poskytovatel:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

ALTRON a.s.

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

Ing. Milivoj Uzelac, Ing. Miloš Macúch, Ing. Karel Toman

se sídlem:

Novodvorská 944/138, 142 00 Praha 4

IČ:

64948251

DIČ:

CZ64948251

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc, org. Složka (2507810108/2600),
Raiffeisebank a.s. (1021105711/5500)

Telefon/fax :

[redacted]

Vyřizuje:

[redacted]

Objednáváme u Vás na základě uzavřené Rámcové dohody č. 72531/2025-2427 ze dne 27. 10. 2025 pravidelnou servisní údržbu filtroventilačních jednotek v rozsahu:

P.č.	Název komodity	Specifikace komodity	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem s DPH
1.	Pravidelný servis	Podrobný rozpis prací uvedený viz níže	ks	1	200 290,00	21	42 060,90	242 350,90	242 350,90

- Údržba a servis vzduchotechniky „Systém VZT“
 - Kontrola: funkce a chodu s ventilátorem, funkce třicestného ventilu ohřivače, chodu a upevnění servopohonu, izolačního odporu el. motoru, jistění, příp. zapojení elektromotoru, kontrola krajních poloh klapky - spínání, kontrola lehkého chodu klapky, ložisek - teplota, mazivo, napnutí klínových řemenů, opotřebení a jejich seřízení, nastavení poměru čerstvého a oběhového vzduchu, protimrazové ochrany, kontrola přívodu vody, rozvodů odpadů, rozvodů tlakové vody, upevnění panelů, vodivého propojení komor, zanesení filtrů VZT, znečištění topných spirál, prověrka funkčnosti bezpečnostních termostátů, kabeláže (vizuální), poškození tlumících vložek (vizuální), těsnosti všech spojů (vizuální).
 - Vyčištění: stěn komory, vyčištění varné nádoby zvlhčovače.
 - Výměna: filtrů VZT, výměna varné nádoby (dle aktuálního stavu).
- Údržba a servis vzduchotechniky „Chlazení zvlhčovač“
 - Čištění: nádoby zvlhčovače, kontrola funkce mechanických prvků jednotky a jejich test, kontrola přívodu vody.
 - Kontrola: údajů RS jednotky, měření elektrických veličin jednotky, odběr vzorku přívodní vody a jeho rozbor v případě nadměrného znečištění nádoby zvlhčování, výměna nádoby zvlhčovače.
- Údržba a servis vzduchotechniky „Chlazení Chillery“
 - Analýza: (lab. Rozbor) chladiva prováděno 1x ročně při indikaci vlhkosti v průhledítku, čištění a lakování stroje, čištění svorkovnice a aretačních filtrů.
 - Kontrola: funkce průtokoměru, chodu kompresoru, operačních údajů, pojistného ventilu, kontrola průtoku chladiva průzorem, sekvence spuštění, stykačů, kontrola tepelné izolace, revize úniku chladiva, kontrola utažení elektrických svorek, kontrola ventilátorů a jejich vibrací, kontrola vibrací kompresoru, zanesení výměníku tepla a případné čištění, známek nadměrného zahřívání, měření elektrických veličin ventilátorů a kompresorů, měření izolace motoru kompresoru, poškození a uvolnění součástí stroje (vizuální).
- Údržba a servis vzduchotechniky „Chlazení“
 - Kontrola: a údržba odpadů, kotvení jednotlivých částí, mechanických částí, stavu a revize elektrozařízení, stavu výměníků, a revize expanzních nádob, 1x ročně odběr vzorku chladicí kapaliny z okruhů a jeho rozbor, filtrů a diferenčního tlaku, revize chladicích zařízení dle množství, 1 x za 6 měsíců (více jak 50t ekv. CO2) nebo 1x za 12 měsíců (5 – 50t ekv. CO2)
- Údržba a servis vzduchotechniky „Systém MaR“
 - Aktualizace SW, čištění rozváděče vysátím, kalibrace čidel, kontrola a dotažení spojů, kontrola a nastavení data a času, kontrola dokumentace a označení v rozváděči, kontrola funkce prvků u všech podružných řídicích rozváděčů, řídicích jednotek a pod stanic, kontrola kompletnosti rozváděče, kontrola konfigurace MaR, kontrola načítání měřených veličin a provozních stavů, kontrola ochranných propojení a dotažení, kontrola ovládacích, signalizačních a jisticích prvků, kontrola senzorické sítě, kontrola snímačů (teplotní a záplavová čidla, apod.) a přenosu dat do řídicího (dohledového) systému, kontrola stavu HW (PLC) a přidružených přístrojů, kontrola značení kabelů, revize 1x za dva roky, stažení historie, kontrola alarmů a chybových hlášení, vizuální kontrola celistvosti izolace.
- Údržba a servis vzduchotechniky „Silnoproudá elektroinstalace NN“
 - Čištění rozváděče vysátím, kontrola a dotažení spojů v rozváděči po kontrole termokamerou.
 - Kontrola: dokumentace a označení v rozváděči, kompletnosti rozváděče, logu analyzátoru sítě, kontrola ochranných propojení a dotažení, ovládacích prvků a signalizace, přepětových ochran a jistění, kontrola správnosti měřených hodnot, kontrola výkonového jistění v soustavě NN / VN, značení kabelů, měření / výměna AKU ovládacích obvodů rozváděčů a EPO, silnoproudá elektroinstalace (NN), měření rozváděče termokamerou, celistvosti izolace, vizuální kontrola rozváděče, instalovaných přístrojů a prostředí (porovnání s údaji v MON), zajistit pravidelné revize.
- Údržba a servis vzduchotechniky „Mobilní odsávací zařízení“
- Funkční test, kontrola volné manipulace odsávací hubice, čištění vnějších ploch zařízení, kontrola těsnění a spojů, výměna filtračního média.

Požadovaná doba provedení služby: od 17.11. do 28.11.2025
Místo dodání služby: VÚ 2427, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
Doprava do místa plnění služby a zpět: Zabezpečí poskytovatel
Kontaktní osoba na převzetí služby: [REDACTED]

Cena za provedení služby bez DPH činí: 200 290,00 Kč
DPH činí: 42 060,90 Kč
Cena za provedení služby s DPH činí: 242 350,90 Kč

Cena za dílčí plnění je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které poskytovateli v souvislosti s plněním vznikly.

Veškeré podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody č. 72531/2025-2427.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, pokud nebude poskytovatelem (statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou plnou mocí) potvrzen elektronickým podpisem do 3 pracovních dnů od doručení. Objednávka nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>). Poskytovatel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti této objednávky.

Tato objednávka má 3 strany bez příloh.

Poskytovatel: **ALTRON, a.s.**
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu
Jednatelé: Ing. Milivoj Uzelac, Ing. Miloš Macúch, Ing. Karel Toman

Objednavatel:
Zadavatel veřejné zakázky
Velitel
brigádní generál Ing. Petr Slíva

Tomáš
Sedmihradský

Digitálně podepsal
Tomáš Sedmihradský
Datum: 2025.11.11
07:41:01 +01'00'