

TECHNICKÉ PODMÍNKY

„Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby II“

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v níže uvedených formulářích těchto „Technických podmínek“ uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně v zaškrťovacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v „Technických podmínkách“ alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Parametry“. Účastník vyplní „Technické podmínky“ dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou Smlouvy o dílo, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

LED svítidlo – typ S2			
Parametry	Splňuje	Dodavatel nabízí	odkaz na dokument
Konstrukce / Typ			
Svítidlo typu HIGH - BAY	ANO ☒ / NE ☐		
Krytí svítidla min. IP5x	ANO ☒ / NE ☐		
Hmotnost max. 9 kg	ANO ☒ / NE ☐		
Světelné parametry			
Měrný výkon ≥ 143 lm/W při 4000 K	ANO ☒ / NE ☐		
Minimální světelný tok $\geq 23\,940$ lm	ANO ☒ / NE ☐		
DALI komunikace	ANO ☒ / NE ☐		
Certifikace			
ENEC nebo CE	ANO ☒ / NE ☐		
Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo			
Katalogový list svítidla v českém jazyce	ANO ☒ / NE ☐		

Název katalogového listu svítidla v příloze:

25_S2_Z_CE_CRAFT II plus S

23_000020_SV2_42935328_CR2PL-M25K-840-PM-VWB-LDO-WH

LED svítidlo – typ S10			
Parametry	Splňuje	Dodavatel nabízí	odkaz na dokument
Konstrukce / Typ			
Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stěnu, velikostí do stávajících otvorů v montážní jámě	ANO ☒ / NE ☐		
Krytí svítidla min. IP4x	ANO ☒ / NE ☐		
Odolnost proti nárazu min. IK08	ANO ☒ / NE ☐		
Hmotnost max. 3,5 kg	ANO ☒ / NE ☐		
Světelné parametry			
Měrný výkon $\geq 140 \text{ lm/W}$ při 4000 K	ANO ☒ / NE ☐		
Certifikace			
ENEC nebo CE	ANO ☒ / NE ☐		
Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo			
Katalogový list svítidla v českém jazyce	ANO ☒ / NE ☐		

Název katalogového listu svítidla v příloze:

22_Produktový list_cz-prima

21_Certifikát cz-prima-enec

20_Prohlášení o shodě cz-prima-ce

LED svítidlo – typ S11			
Parametry	Splňuje	Dodavatel nabízí	odkaz na dokument
Konstrukce / Typ			
Svítidlo na výložník	ANO ☒ / NE ☐		
Krytí svítidla min. IP44	ANO ☒ / NE ☐		
Hmotnost max. 10 kg	ANO ☒ / NE ☐		
Světelné parametry			
Měrný výkon ≥ 125 lm/W při 4000 K	ANO ☒ / NE ☐		
Minimální světelný tok ≥ 6000 lm	ANO ☒ / NE ☐		
DALI komunikace	ANO ☒ / NE ☐		
Certifikace			
ENEC nebo CE	ANO ☒ / NE ☐		
Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo			
Katalogový list svítidla v českém jazyce	ANO ☒ / NE ☐		

Název katalogového listu svítidla v příloze:

24_000050_SV11_96636339_IS-XS-24L70-730-NR-CL2-WS0.3-M60-GY-S
26_S11_TL_CE_ISARO

Řídicí systém		
Parametry	Splňuje	Dodavatel nabízí
Hardware		
Prvky uzpůsobené pro montáž do rozváděčů	ANO ☒ / NE ☐	
Převodník DALI – kompatibilní s protokoly DALI a DALI-2, integrované napájení DALI sběrnice	ANO ☒ / NE ☐	
Čidlo osvětlení - Fotodioda , rozsah 0 - 50 000 lx, součástí čidlo teploty - rozsah -30°C až +70°C	ANO ☒ / NE ☐	
PLC jednotka s Ethernetovou komunikací	ANO ☒ / NE ☐	
Modul vstupy a výstupy (D) - signalizace a ovládání chod/chyba	ANO ☒ / NE ☐	
Software		
Přístup do vizualizace pro neomezený počet uživatelů	ANO ☒ / NE ☐	
Vizualizace přístupná bez instalace software do PC / telefonu	ANO ☒ / NE ☐	
Přihlášení do vizualizace pod jménem a heslem	ANO ☒ / NE ☐	
Vizualizace obsahuje min. 4 úrovně přihlášení (stav, ovládání I, ovládání II, nastavení, atd.)	ANO ☒ / NE ☐	
Vizualizace poruch svítidel	ANO ☒ / NE ☐	
Export naměřených hodnot ve formátu .csv	ANO ☒ / NE ☐	
Vizualizace půdorysu objektu společně se svítidly (stav), tlačítka (stav) a čidla (hodnoty)	ANO ☒ / NE ☐	
Vizualizace nastavení – Přiřazení svítidel k tlačítkům, k regulaci, k pochůzce atd.	ANO ☒ / NE ☐	
Vizualizace nastavení – Regulace osvětlení (meze osvětlení), Časový režim (PIR, automatické vypnutí atd.)	ANO ☒ / NE ☐	
Ovládání svítidel při aktivní regulaci – jednotlivě (samostatně)	ANO ☒ / NE ☐	
Ovládání svítidel při deaktivované regulaci – jednotlivě (samostatně) / skupinově	ANO ☒ / NE ☐	
Software připraven na odesílání dat do nadřazeného SCADA protokol MODBUS TCP/IP	ANO ☒ / NE ☐	
PLC obsahuje se zálohou programu a nastavených hodnot	ANO ☒ / NE ☐	
Adresace svítidel v řídicím systému možné provést investorem bez nutnosti nastavení ze strany výrobce/instalační firmy	ANO ☒ / NE ☐	
Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo		
Popsán algoritmus řízení	ANO ☒ / NE ☐	