

SPECIFIKACE - Oprava vložek v nádržích NM 50000I				
Pořadí	Zboží	Popis	Měrná jednotka	Množství
1	usazení a zprovoznění vložek 50m3 nádrží na NM	Oprava a usazení polyetylenových vložek do nádrží určených na motorovou naftu.	služba	3
		Vložky musí být odolné proti chemikáliím a naftě.		
		Je vyžadováno aby všechny vložky instalované do nádrží byly certifikovány a instalovány v souladu s ČSN 75 3410, ČSN EN 13160, ČSN EN 12285-1/2 A DLE ČSN EN 976-1 (V případě laminátových vložek).		
		Dodavatel je povinen doložit certifikáty shody a provést tlakové zkoušky dle platných předpisů		