

„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Kanceláře MTZ Martinov“

Výrobce klimatizační jednotky: **SAMSUNG**

Typ, označení klimatizační jednotky: **RAC AR18KSPDBWKXEU, RAC AR12KSPDBWKXEU**

Rok výroby: **2017**

Komentář: Vyjádření k údajům uvedeným v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče (příloha návrhu smlouvy o dílo). Uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření, že daný bod splní (ANO), příp. nabídne lepší technické řešení, a současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, hodnotu, rozměr, technické řešení, apod.). U číselných údajů uvést konkrétní hodnoty.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

	Místnost dle obr. 1	ANO	NE		Místnosti dle obr. 2,3	ANO	NE
Výkon chlazení (kW)	4,5 (0,8-5)	5		Výkon chlazení (kW)	3,5 (1,1-4,05)	3,5	
Příkon chlazení (kW)	0,15-1,72	0,38-2,20		Příkon chlazení (kW)	0,26-1,55	0,26-1,15	
EER	≥ 3,20	3,91		EER	≥ 3	3,61	
Energetická třída chlazení	A++	A++		Energetická třída chlazení	A++	A++	
Výkon topení (kW)	5,5 (0,9-6,9)	6		Výkon topení (kW)	4,2 (1,0-5,3)	4	
Příkon topení (kW)	0,15-1,98	0,3-2,1		Příkon topení (kW)	0,19-1,64		0,22-1,7
COP	≥ 3,6	4,11		COP	≥ 3,8	3,81	
Energetická třída topení	A	A+		Energetická třída topení	A+	A++	
Hlučnost vnitřní jednotky (dB)	Max. 60	58		Hlučnost vnitřní jednotky (dB)	Max. 55		58
Hlučnost venkovní jednotky (dB)	Max. 65	65		Hlučnost venkovní jednotky (dB)	Max. 65	62	
Napájení (V)	230	230		Napájení (V)	230	230	
Záruka na přístroje (doplň dodavatel)		36 měsíců		Záruka na přístroje (doplň dodavatel)		36 měsíců	

.....
Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče