

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0773/25
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	02.06.2025	Čas	11:56
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lanžhot		
Popis reklamace	nefunkční UPS technologie INJ po bouři		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	zničená UPS
Popis opravy	4.6.2025 - výrobce UPS COVER již nemá starší modely UPS, kompatibilní se stávajícím battery packem - objednána UPS včetně battery packu 5.8.2025 - VÝMĚNA VADNÉ UPS ZA NOVOU, ODKOUŠENÍ FUNKČNOSTI
Spotřebovaný materiál	UPS CORE ONE 1K - 1ks BATTERY PACK CORE EBM1 - 1ks

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
-----------	--

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	70338,-	3352,-	7536,-	81226,-

Kategorie	Pozáruční	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--