

Smlouva o dodávce tepelné energie

číslo smluvního účtu: **240086**
s účinností od: 1.1.2006

Dodavatel Teplo Neratovice, spol. s r.o. Školní 162, 277 11 Neratovice	Odběratel Základní umělecká škola Neratovice Vojtěšská 1219, 277 11 Neratovice	1009204
IČ 49827316 DIČ CZ 49827316 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34074	IČ 67674551 DIČ CZ 0 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,	
Bankovní spojení: 190223530287/0100	Bankovní spojení: 19-288090227/0100	

uzavírají podle ustanovení §76 odst. 3 zákona 458/2000 Sb. v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka tepelné energie pro ÚT

pro odběrné místo: Vojtěšská 1219, 277 11 Neratovice

Odběrné místo: 30242

2. Podmínky dodávky tepelné energie

Pro dodávku platí zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláška č. 224/2001 Sb. v platném znění, Obchodní podmínky dodávky tepelné energie zn. OPDT/2005., které jsou nedílnou součástí této smlouvy a Obchodní zákoník, jehož příslušnost si smluvní strany, podle § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku, sjednávají.

3. Místo předání (plnění)

Dodávka tepelné energie je splněna dle §2 odst. 1 Obchodních podmínek zn. OPDT/2005 v místě:

uzavírací armatura na výstupním a vratném potrubí na vstupu do objektu

4. Měření

Způsob měření tepelné energie:

Dodávka tepelné energie bude měřena měřícím zařízením na adrese:
Vojtěšská 1219, Neratovice

Měřicí zařízení: Měřič tepla

Přístup do měřicího místa: Ve VS 21

5. Cenové a platební podmínky

Cena je stanovena: dle platného ceníku
v sazbě NB SEK-ÚTZpůsob platby: Příkaz k úhradě
Typ zálohy: bez záloh
Splatnost: 15 dnů
Úrok z prodlení: dle § 369 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění

6. Technické údaje o odběrném místě

Podlahová plocha bytová	0,000 m2	přepočtená	0,000 m2	Vlastník objektu:	
Podlahová plocha nebytová	1206,00 m2	přepočtená	1447,20 m2		
Příkon UT byt	0,000 MW	procento byt	0,000 %	Zmocněnec:	
Příkon UT nebyt	0,123 MW	procento nebyt	100,000 %		
Příkon technologie	0,000 MW			Předpokládaný roční odběr	796 GJ
				Počet bytů	0

7. Technická specifikace dodávky

druh dodávky primární: NE sekundární: ANO charakter: ÚT

Teplota přívod/zpátečka 80/60 °C
tlak - statický P max 0,60 MPa
objemový průtok V max 5,30 m3/h

Objemový průtok je teoretická hodnota, která je ovlivňována provozováním technologického zařízení odběratele.