


Evidenční číslo smlouvy: 5003041050

Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem elektrického zařízení

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

1. Poskytovatel

EG.D, s.r.o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 21055050, DIČ: CZ21055050
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 142374
Bankovní účet: 27-9426120297/0100
Za společnost poskytovatele:

-  Vedoucí Provozu sítě VN a NN střed a Morava
-  Vedoucí Provozu sítě Otrokovice,  - současně osoba pro věci smluvní

2. Objednatel

Společnost	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně	IČO 70883521
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín	
Zastoupená (jméno, příjmení):	Mgr. Petra Jungová	Funkce: kvestorka
Zastoupená (jméno, příjmení):		Funkce:
Číslo účtu:	27-1925270277/0100	Banka: Komerční banka
E-mail ve věcech smluvních:		Telefon ve věcech smluvních: 

3. Specifikace Elektrického zařízení


Název a místo plnění:

Název:	Zlín T55 j.s. utb 702733
Evidenční č. EG. D:	702733
Adresa umístění:	Zlín
Katastrální území / GPS:	Zlín GPS 49.2306292N, 17.6581347E

Kontaktní osoby

Za Objednatele ve věcech technických:

Za Poskytovatele ve věcech technických:



Seznam objektů s popisem Elektrického zařízení s uvedením způsobu přístupu k zařízení:

- Rozvaděč VN Siemens 8DJ20.01 (od pojistek VN)
- Kabelové vedení VN 22kV AXEKCEY 240 mm² , délka 30m
- Transformátor 630 kVA
- Rozvaděč NN 1000A, hl. jistič BL1600, SE-BL-1000-DTV3

Osoba odpovědná za Elektrické zařízení (objednatel):

 správce budovy

Osoba pověřená kontrolou Elektrického zařízení během pracovní činnosti Poskytovatele:

 - oblast Provozu sítě VN a NN střed a Morava

4. Předmět smlouvy a základní ustanovení

- 4.1. **Vyhrazené zařízení.** Objednatel provozuje v rámci své obchodní činnosti elektrické zařízení, které je vyhrazeným technickým elektrickým zařízením ve smyslu Zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „**Zákon**“). Toto zařízení je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „**Elektrické zařízení**“).
- 4.2. **Předmětem této Smlouvy je:**
- a) Závazek Poskytovatele vykonávat vybrané činnosti a práce na Elektrickém zařízení v rozsahu následujících Služeb blíže vymezených v Obchodních podmínkách (**Příloha č. 1**), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy:
 - služba **Manipulace a preventivní údržba**;
 - služba **Pohotovostní služba**;
 - služba **Odstraňování poruch** (uvedené služby souhrnně dále jen „**Služby**“).
 - b) Závazek Objednatele hradit Poskytovateli dohodnutou **Cenu**, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 4.3. **Outsourcing některých činností souvisejících s provozem Elektrického zařízení.** Rozsah služeb, jež nejsou na základě této Smlouvy poskytovány Poskytovatelem jsou blíže specifikovány také v Obchodních podmínkách.
- 4.4. **Průvodní a provozní dokumentace.** Způsob vedení dokumentace Elektrického zařízení blíže určují Obchodní podmínky.
- 4.5. **Revize.** Součástí poskytovaných Služeb není provádění revizí (ani výchozích, ani pravidelných, ani mimořádných) ani vypracování revizní zprávy ve smyslu ust. § 2 písm. c) Zákona a prováděcího Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „**Nařízení**“). Objednatel po celou dobu trvání Smlouvy zajistí v termínech vyžadovaných právními předpisy provádění všech nezbytných revizí včetně vypracování revizní zprávy Elektrického zařízení.
- 4.6. **Chybějící revize.** Objednatel bezodkladně informuje Poskytovatele o chybějící revizi Elektrického zařízení.
- 4.7. **Běžná porucha, Významná porucha a jiné významné práce.** Podmínky odstraňování Běžných poruch, Významných poruch a provádění jiných významných prací, rekonstrukcí nebo jiných úprav blíže určují Obchodní podmínky.
- 4.8. **Přerušování poskytování Služeb a Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem.** Podmínky přerušování poskytování služeb a odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem jsou blíže upraveny v Obchodních podmínkách.
- 4.9. **Osoba odpovědná za elektrické zařízení a osoba pověřená jeho kontrolou.** Objednatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že Objednatelem pověřená Osoba odpovědná za elektrické zařízení ve smyslu ČSN EN 50110-1, kterou je osoba uvedená v čl. 3 této Smlouvy, byla se Smlouvou seznámena a že uvedená osoba dále okamžikem účinnosti Smlouvy pověřila Poskytovatelem určenou osobu, která je uvedena v čl. 3 této Smlouvy povinnostmi a odpovídajícími odpovědnostmi **Osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení**, a to pro Elektrické zařízení, avšak výhradně v rozsahu a výlučně po dobu nezbytnou pro zahájení a výkon prací prováděných v rámci poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn toto pověření dále delegovat, a to i částečně.

5. Cena a platební podmínky

- 5.1. **Cena.** Objednatel se za poskytování Služeb, vyjma služby Odstraňování poruch, zavazuje hradit Poskytovateli **odměnu ve výši 11 531, - Kč** ročně bez DPH. Tato odměna je cenou smluvní a bude k ní připočítána DPH v odpovídající výši (dále souhrnně jen „**Cena za služby**“). Smluvní strany se dohodly, že cena za službu Odstraňování poruch bude řešena samostatně způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. V případě ukončení Smlouvy v průběhu kalendářního roku náleží Poskytovateli poměrná část ceny, která se určí jako 1/12 Ceny vynásobená počtem alespoň započatých měsíců trvání Smlouvy v daném kalendářním roce. Pokud tato Smlouva nebo Obchodní podmínky stanoví, že výkon některých činností nebo úhrada některých nákladů nejsou zahrnuty v Ceně, uhradí Poskytovatel tyto náklady a výkony samostatně postupem uvedeným v Obchodních podmínkách.
- 5.2. **Termín a způsob fakturace a úhrady.** Způsob a termín úhrady, termín fakturace a úrok z prodlení blíže určují Obchodní podmínky.

6. Doba trvání a aktualizace Ceny a podmínek poskytování Služeb

- 6.1. **Platnost a účinnost.** Tato Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv podmiňuje nabytí účinnosti této Smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v takovém registru smluv.
- 6.2. **Trvání Smlouvy.** Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu mohou obě smluvní strany bez udání důvodu vypovědět; výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany si ujednaly, že výpověď se považuje za doručenou druhé Smluvní straně nejpozději 1 měsíc od odeslání výpovědi druhé smluvní straně.
- 6.3. **Aktualizace podmínek poskytování Služeb a změna Ceny.** Poskytovatel si vyhrazuje právo Cenu a/nebo další podmínky poskytování Služeb ze Smlouvy a/nebo z Obchodních podmínek jednostranně měnit. Změny, Ceny, Smlouvy nebo Obchodních podmínek oznámí Poskytovatel Objednateli e-mailem, SMS zprávou, zasláním dopisu nebo jiným adresným způsobem a současné nové podmínky poskytování Služeb v písemné podobě zpřístupní (jejich přiložením k emailu, zasláním URL odkazu apod.), to vše nejpozději třicátý den před účinností takové změny. V případě, že Objednatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to výpovědí doručenou Poskytovateli nejpozději do 15 dnů od oznámení změny Poskytovatelem dle předchozí věty. V případě, že Objednatel v předchozí větě uvedené lhůtě nevyužije své právo Smlouvu vypovědět, bude Poskytovatel účtovat nově oznámenou cenu (či její poměrnou část) a poskytovat Služby v rozsahu upravených Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
- 6.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Seznam příloh:

- | | |
|--------------|-------------------|
| Příloha č. 1 | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 2 | ŘPÚ |

Objednatel:

Místo: Zlín
Jméno a příjmení: Mgr. Petra Jungová
Podpis:

Dne:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Mgr. Petra Jungová, LL.M.**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 24027889
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 04.11.2025 08:35:13
Důvod:
Místo:

Místo:
Jméno a příjmení:
Podpis:

Dne:

Za EG.D, s.r.o.:

Místo:
Jméno a příjmení:
Podpis:

Otrokovice


Dne:



Místo:
Jméno a příjmení:
Podpis:

Otrokovice


Dne:



P.1. Obchodní podmínky poskytování služeb souvisejících s provozem elektrického zařízení

Verze 1.0

Znění účinné od 1.9.2024

1. Obecná ustanovení; rámec poskytovaných služeb

- 1.1. Tyto Obchodní podmínky upřesňují podmínky a rozsah poskytování Služeb a dále upravují další práva a povinnosti založené Smlouvou o poskytování služeb souvisejících s provozem elektrického zařízení uzavřené mezi společností EG. D, s.r.o., IČ: 21055050, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 142374 coby Poskytovatelem a mezi Objednatelem uvedeným ve Smlouvě.
- 1.2. Pokud se v Obchodních podmínkách hovoří o Smlouvě, je vždy uvažována jako jeden celek společně s Obchodními podmínkami. Veškeré pojmy použité ve Smlouvě, platí v totožném smyslu i v těchto Obchodních podmínkách, pokud není uvedeno jinak.
- 1.3. **Outsourcing některých činností souvisejících s provozem Elektrického zařízení.** Účelem Smlouvy je zajistit výkon některých prací a činností nezbytných pro řádný provoz a údržbu Elektrického zařízení jejich outsourcováním na externího dodavatele, který, je – nebo disponuje pracovníky, kteří jsou – držitelem oprávnění k činnostem na vyhrazených technických elektrických zařízeních v rozsahu odpovídajícím povaze a rizikovosti Elektrického zařízení. Touto osobou bude v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou Poskytovatel. Objednatel zůstane po celou dobu trvání Smlouvy provozovatelem Elektrického zařízení ve smyslu ust. § 20 odst. 1 Zákona a Poskytovatel pro něj bude vykonávat vybrané činnosti a práce v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

2. Specifikace poskytovaných služeb a podmínky jejich poskytování

- 2.1. **Služba Manipulace a preventivní údržba.** Tato služba zahrnuje následující práce a výkony:
 - a) **Preventivní údržba.** Tato služba zahrnuje pravidelnou údržbu prováděnou v termínech a v rozsahu stanovených v Řádu preventivní údržby (dále jen „ŘPÚ“). Výsledek těchto prací zachytí Poskytovatel ve zprávě, kterou Objednateli každoročně poskytne nejpozději společně s fakturou za poskytované Služby.
 - b) **Manipulace na zařízení nebo zajištění pro Objednatele nebo třetí osoby.** Manipulace zahrnuje zajištění pracoviště a vystavení Příkazu „B“ (dokladu o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužící k zajištění bezpečnosti pracujících při práci na Elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti), a to i pro třetí osoby, které určí Objednatel.
 - c) **Informace o stavu Elektrického zařízení.** Seznámení Objednatele s aktuálním technickým stavem Elektrického zařízení tak, jak jej Poskytovatel zjistil v rámci prováděných jiných prací. Informace bude předána bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku Objednatele.
 - d) Jednotlivé výkony a práce poskytované v rámci služby Manipulace a preventivní údržby budou poskytovány výhradně v pracovních dnech mezi 6:00 a 16:00.
- 2.2. **Služba Pohotovostní služba.** Tato služba spočívá v držení nepřetržité pohotovostní služby 24/7, za účelem včasné identifikace poruchy.
- 2.3. **Služba Odstraňování poruch.** Tato služba zahrnuje následující práce a výkony:
 - a) **Diagnostika a určení rozsahu poruchy.**
 - b) **Odstranění běžné poruchy.** Jedná se o práce související s odstraněním běžné poruchy na Elektrickém zařízení za účelem obnovení dodávky elektřiny a odstranění přímých následků poruchy. Termín zahájení prací závisí na poskytnutí potřebné součinnosti, rozsahu a závažnosti poškození a dalších proměnných jako jsou např. atmosférické vlivy a dále na dostupnosti pracovníků Poskytovatele.

- 2.4. **Náklady na práci a materiál nezbytný pro odstranění běžné poruchy.** Náklady na práci a materiál, které jsou nezbytné k odstranění jakékoliv běžné poruchy, nejsou součástí Ceny za poskytování služeb podle Smlouvy a budou fakturovány samostatně. Objednatel se zavazuje uhradit takové náklady na základě samostatné faktury, a to bez předchozího odsouhlasování těchto nákladů.
- 2.5. **Odstranění Významné poruchy a jiné významné práce.** Odstraňování Významných poruch či provádění jiných významných prací dle tohoto odstavce není součástí poskytovaných služeb za dohodnutou Cenu dle Smlouvy a vyžaduje samostatnou dohodu smluvních stran. Jedná se o práce na Elektrickém zařízení a další činnosti související s odstraňováním Významných poruch nebo s prováděním oprav, údržby nebo jiných prací, které nelze provést běžnými postupy přímo na místě a/nebo jejichž provedení vyžaduje vyšší náklady na materiál a/nebo vyšší nároky na kapacity pracovníků Poskytovatele. **Významnou poruchou je každá porucha, oprava, údržba nebo jakákoliv jiná práce na Elektrickém zařízení, u které předpokládané náklady převyšují limit 10 000,- Kč bez DPH.** Poskytovatel provede práce specifikované v tomto odstavci na náklady Objednatele pouze na základě individuální oboustranně odsouhlasené objednávky. Za tímto účelem Poskytovatel Objednateli vyčíslí předpokládané náklady, navrhne způsob a harmonogram opravy, údržby nebo jiné práce a cenu objednávky, to vše bez zbytečného odkladu po zajištění pracoviště a/nebo obdržení požadavku od Objednatele.
- 2.6. **Rekonstrukce, modernizace nebo jiná úprava.** Úprava, obnova, modernizace nebo rekonstrukce Elektrického zařízení není součástí poskytovaných Služeb dle Smlouvy.
- 2.7. **Dostupnost pracovníků Poskytovatele.** Poskytovatel provádí jednotlivé úkony dle Smlouvy na základě svého odborného úsudku v termínech, které odpovídají jejich povaze, závažnosti a rizikosti řešené situace, a to buď svými pracovníky nebo dle svého uvážení také svými subdodavateli. Pokud nastane na distribuční soustavě nebo v distribučním území Poskytovatele stav nouze, předcházení stavu nouze, nebo dojde k jiné havarii, významné poruše nebo pokud bude nezbytné provést v rámci zajišťování spolehlivého provozu, obnovy a rozvoje distribuční soustavy jiné bezodkladné práce a úkony, vyhrazuje si Poskytovatel právo po nezbytně nutnou dobu přerušit nebo odložit provádění jednotlivých úkonů a služeb podle Smlouvy.
- 2.8. **Vady plnění.**
- a) Objednatel může písemně vytknout vadu poskytovaných Služeb, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy a požadovat odstranění vady.
 - b) Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené neodbornou nebo nevhodnou manipulací, prací nebo jinou činností provedenou na Elektrickém zařízení třetí osobou nebo Objednatel v době trvání Smlouvy.
 - c) Poskytovatel dále neodpovídá za neprovedené, přerušené nebo odložené výkony Služeb z důvodu chybějící revize nebo z důvodu neodborné nebo nevhodné manipulace, práce nebo jiné činnosti provedené na Elektrickém zařízení třetí osobou nebo Objednatel v době trvání smlouvy nebo z jiného důvodu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách
- 2.9. **Limitace odpovědnosti za škodu.** Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou Objednateli prokazatelně v přímé souvislosti s plněním poskytnutým Poskytovatelem na základě Smlouvy, ledaže by taková škoda vznikla hrubou nedbalostí Poskytovatele či jím pověřené třetí osoby.
- 2.10. **Přerušování poskytování Služeb** Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení, přerušit nebo odložit výkon kterékoliv Služby z důvodu chybějící revize nebo z důvodu neodborné nebo nevhodné manipulace, práce nebo jiné činnosti provedené na Elektrickém zařízení třetí osobou nebo Objednatel v době trvání smlouvy nebo z jiného důvodu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.

2.11. Odstoupení od smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem nebo v případě změny ŘPÚ Objednatelem v průběhu trvání Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: prodlení s úhradou Ceny; chybějící Revize; nevyhovující nebo nebezpečný stav Elektrického zařízení, chybějící dokumentace nebo neodborná nebo nevhodná manipulace, neoznámená, nevhodná nebo neodborná práce nebo jiná činnost provedená na Elektrickém zařízení třetí osobou nebo Objednatelem; nebo opakované neposkytnutí součinnosti za účelem plnění Smlouvy Poskytovateli.

3. Platební podmínky a podmínky fakturace

- 3.1. Způsob a termín úhrady.** Cenu za Sužby a další platby ze Smlouvy se Objednatel zavazuje hradit bezhotovostně, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Splatnost jakékoliv faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne jejího vystavení. Uhrazením se rozumí připsání dlužné částky na bankovní účet Poskytovatele pod variabilním symbolem, který je uveden ve faktuře
- 3.2. Termín fakturace.** Poskytovatel zpravidla vystaví fakturu za poskytování Služeb dle Smlouvy po provedení posledního plánovaného úkonu v rámci služby Preventivní údržba v daném kalendářním roce, nejpozději však bude datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den příslušného kalendářního roku. Poskytovatel zpravidla vystaví fakturu na náklady na práci a materiál potřebné k odstranění běžné poruchy nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Úrok z prodlení.** Pokud Objednatel poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji poukáže na nesprávný bankovní účet Poskytovatele, nebo neuhradí platbu řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nesplacené částky, a to za každý započatý den prodlení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané a označené platby a vedle toho také neidentifikovatelnou platbu vrátit.

4. Vzájemná součinnost

- 4.1. Vzájemná součinnost.** Smluvní strany si budou poskytovat vzájemnou součinnost, která je nezbytná k plnění Smlouvy. Některé konkrétní případy součinnosti dále specifikují tyto Obchodní podmínky.
- 4.2. Evidenční číslo.** Smluvní strany ve vzájemné komunikaci vždy uvedou evidenční číslo smlouvy.
- 4.3.** Komunikace bude probíhat pomocí prostředků a zařízení, které mají pod výhradní kontrolou jednatel osoby smluvních stran. Strany budou vzájemně komunikovat elektronicky, a to bezpečným a důvěryhodným způsobem blíže stanoveným v těchto Obchodních podmínkách.
- 4.4. Komunikace ve věcech smluvních.** Ve věcech smluvních jsou kontaktní osoby a/nebo kontakty a adresy uvedeny v záhlaví Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat po jednatel osobě doložení oprávnění k zastupování Objednatele.
- 4.5. Komunikace ve věcech technických.** Ve věcech technických jsou kontaktní osoby a/nebo kontakty a adresy uvedeny v části 3 Smlouvy.
- 4.6. Odborná způsobilost.** Objednatel ani Poskytovatel nebudou práce ani jiné činnosti na Elektrickém zařízení vykonávat osobami, které nejsou patřičně odborně způsobilé.
- 4.7. Přístup k Elektrickému zařízení.** Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nepřetržitý přístup k Elektrickému zařízení a dále v případě potřeby zajistit i nezbytné manipulační a odkládací plochy. To zahrnuje nejen přístup pracovníků, ale i přístup a/nebo složení vozidel, techniky, materiálu, nářadí nebo jiných prostředků nezbytných k naplňování účelu Smlouvy.
- 4.8. Práce jiných osob na Elektrickém zařízení.** Objednatel bude bezodkladně informovat Poskytovatele o jakýchkoliv plánovaných, prováděných nebo provedených zásazích nebo pracích na Elektrickém zařízení třetí osobou nebo Objednatelem.
- 4.9. Incidenty.** Objednatel bude bezodkladně informovat Poskytovatele o jakýchkoliv poruchách, haváriích nebo jiných incidentech, které je Objednatel schopen prostřednictvím svých zaměstnanců a dostupných technických prostředků identifikovat.
- 4.10. Změna osoby provozovatele Elektrického zařízení.** Objednatel bez zbytečného odkladu Poskytovateli oznámí svůj záměr převést vlastnické nebo užívací právo k Elektrickému zařízení na třetí osobu, popř. svůj záměr přenechat provozování Zařízení třetí osobě.

5. Zahájení poskytování služeb na Elektrickém zařízení a vedení dokumentace

- 5.1. **Kontrola stavu Elektrického zařízení I.** Předpokladem zahájení poskytování služeb dle Smlouvy je kontrola stavu Elektrického zařízení a seznámení Poskytovatele se všemi podstatnými skutečnostmi.
- 5.2. **Vedení dokumentace.** Objednatel je jako provozovatel Elektrického zařízení odpovědný za vedení řádné výchozí i provozní dokumentace, a to po celou dobu trvání Smlouvy.
- 5.3. **Přístup k dokumentaci.** Objednatel poskytne bezodkladně Provozovateli kopie jednotlivých záznamů z dokumentace a dále umožní bezodkladně Poskytovateli nahlédnout do dokumentace (na originální záznamy a dokumenty) a pořizovat si při tom záznamy a fotokopie, a to i opakovaně.
- 5.4. **Vlastní dokumentace Poskytovatele.** Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním Služeb oprávněn vytvářet vlastní interní dokumentaci k Elektrickému zařízení, která zůstane plně v jeho dispozici i po ukončení vzájemné spolupráce.
- 5.5. **Nové záznamy k zavedení do dokumentace.** Poskytovatel předá Objednateli zprávu o provedené preventivní údržbě a diagnostice nejpozději společně s fakturou za poskytované Služby v daném kalendářním roce. Jiné záznamy o provedených úkonech předává Poskytovatel Objednateli v nezbytném rozsahu na vyžádání.

6. Další ujednání.

- 6.1. **Registr smluv.** V případě, že je Objednatel je stranou smlouvy ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pak smluvní strany podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že text Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaslat Poskytovateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu poté, co takové potvrzení od správce registru smluv obdrží.
- 6.2. **Aktuálnost údajů a kontaktů.** Strany zajistí, aby jejich identifikační a kontaktní údaje odpovídaly skutečnosti a za tímto účelem bezodkladně tyto údaje aktualizují.
- 6.3. **Změna některých údajů ze Smlouvy.** Následující údaje mohou být změněny na základě jednostranného písemného oznámení doručeného kontaktní osobě ve věcech smluvních, a to v případech, kdy dochází ke změně:
 - a) bankovního spojení nebo jiných platebních údajů,
 - b) některé kontaktní osoby,
 - c) telefonního čísla nebo emailu některé kontaktní osoby,
 - d) doručovací adresy některé kontaktní osoby,
 - e) DIČ, názvu obchodní firmy, sídla firmy nebo místa podnikání,Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat Objednatele o doložení těchto změn, přičemž Objednatel bez zbytečného odkladu Poskytovateli provedené změny dostatečně doloží, jinak není Poskytovatel povinen danou změnu přijmout.
- 6.4. Předpokladem pro zahájení poskytování plnění podle Smlouvy je zejména poskytnutí kopií následujících záznamů:
 - a) Kopie zprávy o výchozí revizi a kopii poslední platné periodické revize;
 - b) Kopie technické části projektové dokumentace);
 - c) Kopie kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí;
 - d) Doložení užívacího titulu a seznam dotčených nemovitostí a jejich vlastníků;
 - e) doklady prokazující (ne)existenci polychlorovaných bifenylů (PCB) - čestné prohlášení výrobce;
 - f) protokol o analytickém stanovení obsahu PCB;
 - g) evidenční list (0,1,2 a 3) MŽP o prokázání neexistence PCB;
 - h) další dokumenty dle ujednání Stran.

6.5. Elektronické právní jednání a zajištění informační bezpečnosti. Strany prohlašují, že hodlají ve vzájemné komunikaci využívat elektronické prostředky a elektronickou komunikaci, Strany budou elektronicky komunikovat způsobem, která nebude vytvářet bezpečnostní rizika a který zajistí přiměřený stupeň vzájemné důvěry. V případě pochybností o integritě a autenticitě proběhlé elektronické komunikaci nebo jednání si strany vzájemně poskytnou přiměřené ujištění. Pokud jde o komunikaci ve věcech technických, smluvní strany budou komunikovat prostřednictvím pracovního emailu z adres a na adresy, které si vzájemně sdělí a potvrdí. Pro právní jednání ve věcech technických postačí připojit prostý elektronický podpis, avšak pouze za předpokladu, že podepisující osoba je zároveň osoba s výhradním přístupem k pracovnímu emailu, ze kterého zpráva obsahující toto právní jednání nebo jinou komunikaci odešla. Pokud jde o komunikaci ve věcech smluvních, pak je možné komunikovat následujícím způsobem:

- a) Vlastní zpráva obsahující smluvní dokument musí být doručena buď do datové schránky druhé smluvní strany nebo na pracovní email z adres a na adresy, které si vzájemně smluvní strany sdělí a potvrdí.
- b) Vlastní podepsaný dokument (smlouva, dodatek, výpověď, odstoupení, výzva apod.) bude buď podepsán vyšší formou elektronického podpisu Objednatele (zaručený nebo uznávaný elektronický podpis) nebo bude připojen jako kompletní a čitelný sken nebo kopie originálního papírového dokumentu s vlastnoručním podpisem Objednatele, kdy podmínkou této volby je následné doručení papírového originálu dokumentu protistraně. Poskytovatel může dokumenty vedle těchto forem opatřovat i faksimilií (obrázkem) podpisu.
- c) Pokud jde o jednostrannou aktualizaci Ceny, Smlouvy nebo obchodních podmínek Poskytovatelem, pak ta může být provedena i jejich zpřístupněním pomocí unikátního URL odkazu, jejich vizualizací na webu Poskytovatele nebo v aplikaci Poskytovatele nebo přímo v emailu nebo jiné přímé a adresné komunikaci, kdy Poskytovatel následně dodá Objednateli na základě jeho výzvy plné znění nových Podmínek/Smlouvy/Ceny v PDF formátu opatřeném alespoň faksimilií (obrázkem) podpisu.

6.6. Vzájemná prohlášení.

- a) Objednatel prohlašuje, že je provozovatelem Elektrického zařízení s řádným užívacím titulem a že disponuje všemi licencemi, rozhodnutími a oprávněními, která jsou nezbytná pro podnikání a řádný a bezpečný provoz tohoto zařízení.
- b) Objednatel prohlašuje, že v rámci své provozní dokumentace schválil ŘPÚ (viz Příloha 2 této Smlouvy), podle kterého postupuje při provozu vyhrazených zařízení, a to i ve vztahu k Elektrickému zařízení.
- c) Poskytovatel prohlašuje, že disponuje všemi nezbytnými licencemi, rozhodnutími a oprávněními, která jsou nezbytná pro naplnění účelu této Smlouvy, zejména pak vlastními pracovníky, popř. pak subdodavateli, schopnými poskytovat Služby dle této smlouvy s nezbytnou odbornou způsobilostí.

6.7. Ochrana osobních údajů. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že při zpracování osobních údajů dle Smlouvy vystupují jako správci osobních údajů ve smyslu platné právní úpravy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“).

Osobní údaje zpracovávané dle Smlouvy se zpracovávají za účelem plnění Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že budou plnit veškeré povinnosti, které jim právní předpisy na ochranu osobních údajů ukládají, a to zejména v souvislosti s informováním subjektů údajů, výkonem jejich práv a zabezpečením osobních údajů; Objednatel je povinen seznámit své pracovníky a jím pověřené třetí osoby s pravidly ochrany osobních údajů Poskytovatele.

Smluvní strany dále prohlašují, že mají všechny předpoklady a možnosti k tomu, aby technicky a organizačně zabezpečily ochranu dat a osobních údajů v rámci postupu podle Smlouvy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto datům a osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování ani k jinému zneužití těchto údajů.

6.8. Dodatek. Nad rámec postupu podle čl. 6.3 je možné Smlouvu měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- 6.9. **Úplná dohoda.** Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy a nahrazuje všechny předchozí ústní či písemné dohody smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy a provozu Elektrického zařízení. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu kdykoli postoupit, nepovede-li to ke zhoršení postavení Objednatele.
- 6.10. **Odchylka od návrhu.** Návrh Smlouvy včetně všech jejích součástí a změn lze uzavřít pouze v podobě a formě předložené Poskytovatelem. Přijetí návrhu Smlouvy (včetně všech jejích součástí) s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou je vyloučeno.
- 6.11. **Neplatná ustanovení Smlouvy.** Pokud by jakékoliv ustanovení Smlouvy bylo prohlášeno za neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nebude takové ustanovení mít vliv na platnost a účinnost zbylých ustanovení Smlouvy. V takovém případě nahradí smluvní strany neplatné, nevymahatelné či neúčinné ustanovení Smlouvy takovým ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit smyslu neplatného, nevymahatelného nebo neúčinného ustanovení.
- 6.12. **Rozhodné právo.** Práva a povinnosti touto Smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami výslovně neupravené a veškeré právní otázky týkající se vztahu mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky. Pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy je příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích.
- 6.13. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2024

V Brně dne 1.9.2024

EG.D, s.r.o.

Příloha č. 2 - Řád preventivní údržby

Vedení VN	
1.1. Vedení venkovní	Perioda
Prohlídka pochůzková - plánovaná Provádí se podrobná prohlídka pohledem bez výstupu na stožár, při níž se kontroluje: - mechanický stav, zda nejsou podpěrné body poškozeny mechanicky nebo hnilobou - zda betonové stožáry nejsou popraskané a vychýlené z trasy - zda konstrukce jako celek nevykazuje deformace nebo nadměrné chvění nosných a vyztužujících dílů - zda nedošlo k uvolnění šroubových nebo nýtových spojů a - zda se neobjevují trhliny v hlavních nosných svárech apod. - zda betonové základy nejsou porušené - zda nejsou mechanicky poškozeny izolátory, vodiče, vazy, svorky, spojky, svodiče přepětí, uzemnění, kabelové svody a koncovky, úsekové odpínače, bezpečnostní tabulky apod. - ocelová konstrukce - stav vodičů, svorek a izolátorů - funkčnost uzamykacích (zajišťovacích) zámků úsekových spínačů, promazání zámků - zda odpovídá předepsaná výška vodičů nad terénem - zda jsou dodržovány předpisy v ochranném pásmu vedení, stav porostů v blízkosti vedení apod. <u>Poznámka:</u> Doporučuje se zároveň provádět „Prohlídku transformovny za provozu“.	1 rok
Prohlídka lezecká Provádí se podrobná prohlídka vedení s výstupem na stožár, při níž se zjišťuje: - stav izolátorů, vodičů (zejména kotevních svorek a proudových spojů), armatur a všech šroubových spojů, případně dřevěných konzol a kontrola svodičů přepětí <u>Poznámka:</u> Lezecká kontrola se provádí jen na vybraných stožárech. Zvýšenou pozornost věnujeme stožárům s průraznými izolátory VR, izolátory NPA a stožárům s dřevěnými konzolami.	
příhradové stožáry	8 roků
ostatní stožáry	8 roků
příhradové stožáry s ÚO	4 roky
ostatní stožáry s ÚO	4 roky
Kontrola proudových spojů Provádí se s termovizním měřením za provozu vedení dle bodu „Termovizní měření - kontrola venkovního vedení VN“ <u>Poznámka:</u> Kontrola lisovaných spojů se bez termovizního měření v tomto	4 roky

<i>případě neprovádí.</i>	
Kontrola úsekových odpínačů - prováděná s termovizí Provádí se veškeré úkony dle bodu „Termovizní měření - kontrola úsekových odpínačů VN“, „Prohlídka lezecká“ a dále se kontroluje: - funkce úsekového odpínače - promazání kontaktů u vybraných typů spínačů - seřízení kontaktů - promazání skříní a zámků úsečníků - těsnost zhašecích komor (průsak kapaliny) u úsečníků se zhašecími komorami	4 roky
1.2. Kabelové vedení	
Prohlídka pochůzková – po kabelové trase Provádí se podrobná prohlídka kabelové trasy, při níž se zjišťuje: - stav kabelové trasy - stav uložení a upevnění kabelů v závěsech, konstrukcích, lávkách, mostech, včetně vyvedení na stožáry a objekty apod. - zda uložení vedení odpovídá příslušným normám. - celkový stav terénu, je třeba si všimnout všech pohybů půdy poblíže trasy kabelů, zemních prací - zda nejsou porušovány předpisy o ochranném pásmu kabelového vedení - pohledem stav všech přístupných kabelových koncovek ve stanicích a na kabelových svodech.	1 rok

Trafostanice VN / NN 2.1. Trafostanice vnitřní	
Prohlídka trafostanice - za provozu Provádí se podrobná prohlídka pohledem, při níž se kontroluje: - dostupné zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené nebo poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí, průchodky, ...) - množství zalévací hmoty v dolévacích koncovkách - stav rozvaděče NN - aktuálnost schémat a popisů vývodů z rozvaděče VN - změří se výstupní napětí transformátoru - stav bezpečnostních a identifikačních tabulek - stav ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na nové stavby, výkopy apod. - stav porostů v blízkosti stanice a podobně - stavební stav trafostanice (zatékání, větrání, nátěry vnějších konstrukcí, ...) - stav vnitřních prostor, vlhkost v kabelových kanálech a jejich utěsnění - stav hromosvodů, vnitřní elektroinstalace u transformátoru olejového - těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, stav průchodek a hlučnost - uzemnění stroje u transformátoru suchého s litou izolací - čistota povrchu konstrukce stroje a cívek - hlučnost - uzemnění stroje	1 rok
Běžná údržba TS - za provozu Provádí se údržbové práce na základě výsledků prohlídky za provozu a dále se provádí: - pohledová kontrola osvětlení a hromosvodů - dotažení proudových spojů NN metodou PPN	1 rok
Prohlídka trafostanice - za vypnutého stavu Provádějí se veškeré úkony podle bodu „Prohlídka za provozu“ a dále se: - před vypnutím transformátoru změří výstupní napětí - prohlédnou průchodky, spojovací, přívodní a vývodová vedení, kabelové koncovky, svodiče přepětí, jistící prvky, rozvaděče, kondenzátory a spínací prvky - prohlédnou pohony odpínačů - změří výstupní napětí transformátoru po opětovném zapnutí - zkontroluje množství dolévací hmoty u dolévacích koncovek	4 roky
<i>Poznámka: Pokud jsou v transformovně instalovány vypínače, je doba na</i>	

<i>provedení kontroly za vypnutého stavu odvozena z kapitoly prohlídky vypínačů.</i>	
Běžná údržba TS za vypnutého stavu Provádí se údržbové práce na základě výsledků prohlídky ve vypnutém stavu a dále se provádí: - vyčištění stanice - očištění zařízení - vyčištění rozváděče VN a NN - kontrola stavu mezi prostorových přepážek - kontrola stavu kabelového prostoru - doplnění zalévací hmoty u dolévacích koncovek - údržba pohonů spínače promazáním, dle návodu výrobce - pohledová kontrola osvětlení a hromosvodů - dotažení proudových spojů NN u distribučního transformátoru olejového - podrobná kontrola všech částí stroje - očištění transformátoru a kontrola hladiny oleje u distribučního transformátoru suchého s litou izolací - podrobná kontrola všech částí stroje - kontrola dotažení stahovací konstrukce stroje	4 roky
2.2. Trafostanice venkovní	
Prohlídka trafostanice - za provozu Provádí se podrobná prohlídka pohledem, při níž se kontroluje: - dostupné zařízení stanice, zda nejsou znečištěné, popálené nebo poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí, ...) - stav rozvaděče NN - stav bezpečnostních a identifikačních tabulek - stav ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na nové stavby, výkopy apod. - stav porostů v blízkosti stanice apod. - změří se výstupní napětí transformátoru u transformátoru olejového - těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, stav průchodek a hlučnost - uzemnění stroje	1 rok
Běžná údržba TS - za provozu Provádí se údržbové práce na základě výsledků prohlídky za provozu a dále se provede: - očištění rozváděče NN Metodou PPN NN - dotažení proudových spojů NN metodou PPN	1 rok

Prohlídka trafostanice - za vypnutého stavu Provádějí se veškeré úkony podle bodu „Prohlídka za provozu“ a dále se: - před vypnutím transformátoru změří výstupní napětí - prohlédnou spojovací, přívodní a vývodová vedení, svodiče přepětí, jistící prvky, rozvaděče, - zkontroluje množství oleje v záchytné vaně pod transformátorem - změří výstupní napětí transformátoru po opětovném zapnutí. <i><u>Poznámka:</u> Pokud jsou v transformovně instalovány vypínače, je doba na provedení kontroly za vypnutého stavu odvozena z kapitoly prohlídky vypínačů</i>	4 roky
Běžná údržba TS - za vypnutého stavu Provádí se údržbové práce na základě výsledků prohlídky ve vypnutém stavu a dále se provede: - očištění zařízení - vyčištění rozvaděče NN - dotažení proudových spojů NN - vyčištění záchytné vany u transformátoru olejového - podrobná kontrola všech částí stroje - očištění transformátoru a kontrola hladiny oleje	4 roky

Vedení NN	
3.1. Vedení venkovní	
Prohlídka pochůzková Provádí se podrobná prohlídka pohledem bez výstupu na podpěrný bod, při níž se kontroluje: - mechanický stav a viditelné závady na podpěrných bodech (hniloba, koroze, patky, bandáže a svorníky dřevěných stožárů, betonové základy, ...) a na jejich kotvách a vzpěrách - mechanické poškození izolátorů, vodičů, vazů, svorek, spojek, svodičů přepětí, zemnicích svodů, kabelových svodů, jisticích skříní, spínacích zařízení, bezpečnostní tabulky apod. - stav závěsů u závěsných kabelů a izolovaných vodičů - stav vnější izolace u závěsných kabelů a izolovaných vodičů - jednotný typ a hodnoty pojistek - bezpečnostní označení skříní, případně umístění výstražných tabulek a podobně, popisů vývodů - stav křížení a souběhů s komunikacemi a cizími vedeními, zda vedení odpovídá příslušným normám - stav slaboproudých zařízení a VO na společných podp. bodech - zda jsou dodržovány předpisy o vzdálenostech stromů, staveb a podobně v blízkosti vedení apod.	2 roky
Běžná údržba venkovního vedení Provádí se údržba zámků, případně pantů skříní promazáním	2 roky
Kontrola proudových spojů - prováděná s termovizí Provádí se s termovizním měřením za provozu vedení a kontrolují se: - všechny proudové spoje kmenových vedení, odboček a přípojek - všechny pojistkové skříně SV a SP (SV – skříň venkovní na sloup, SP- skříň přípojková)	4 roky
skříň SV	4 roky
skříň SP	4 roky
3.2. Vedení kabelové	
Prohlídka pochůzková Provádí se podrobná prohlídka, při níž se kontroluje: - stav trasy - stav uložení a upevnění kabelů v závěsech, konstrukcích, lávkách, mostech, přístupných kanálech - mechanický stav kabelových skříní - celkový stav terénu, je třeba si všimnout všech pohybů půdy poblíže trasy kabelů a zemních prací - zda nejsou porušovány předpisy o ochranném pásmu kabelového vedení	2 roky

Kontrola mřížové nebo zjednodušené mřížové sítě Provádí se v rozpínacích skříních s pojistkami „slabé vazby“ a kontroluje se: - stav, typy a hodnoty jisticích prvků - vybavení bezpečnostními tabulkami - stav dokumentace o síti uložené v napájecích TS	1 rok
Kontrola kabelových skříní Provádí se termovizní měření a podrobná prohlídka, při níž se kontrolují: - proudové spoje - typy a hodnoty jisticích prvků ve všech pojistkových skříních SR, SS a SP (SR – skříň rozpojovací, SS – skříň smyčková, SP – skříň přípojková) - označení vývodů - bezpečnostní označení skříní, případně umístění výstražných tabulek a podobně - celkový stav skříně nebo pilíře, její zazdění a nátěr, krytí IP	4 roky
Běžná údržba kabelové skříně Provádí se úkony podle bodu „Kontrola kabelových skříní“ a dále se provede: - - vyčištění skříně - provádí se dotažení šroubových spojů metodou PPN	
skříň SR a SS	4 roky
skříň SP	4 roky

Diagnostika zařízení VN a NN	
4.1. Termovizní měření	
Kontrola venkovního vedení VN Kontrolují se na oteplení proudové spoje, spojky vodičů, svorky a svodiče přepětí (spoje šroubové i lisované)	4 roky
Kontrola úsekových odpínačů VN Kontrolují se na oteplení hlavní i pomocné kontakty na úsekových spínačích v kmenových vedeních, odbočkách a přípojkách	4 roky
Kontrola venkovního vedení NN a VO Kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje kmenového vedení, odboček a přípojek (spoje šroubové i lisované), připojení svodičů přepětí a spínacích a jistících prvků	4 roky
Kontrola venkovních skříní NN (SV + SP) Kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje ručním měřícím přístrojem teploty	4 roky
Kontrola kabelových skříní NN (SR + SS + SP) Kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje ručním měřícím přístrojem teploty	4 roky
Kontrola transformovny VN / NN Kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje (spoje šroubové i lisované), připojení transformátoru, svodičů přepětí, pojistek VN a rozvaděče NN U vnitřních stanic se též kontroluje, pokud to konstrukce umožňuje, oteplení spojů v rozvaděči VN a na kabelových koncovkách	4 roky
Měření provozních parametrů	
Měření napětí a proudu v TS Provede se na všech vývodech v rozvaděči TS při pochůzkové prohlídce vedení NN	2 roky
Měření impedanční smyčky Provede se na všech vhodných místech v síti	
kontrola na venkovním a kabelovém vedení NN	4 roky
Měření uzemnění	
Venkovní vedení VN	4 roky
TS vnitřní a venkovní za vypnutého stavu	4 roky
Venkovní vedení NN	8 roků
Kabelové vedení NN	8 roků
Nosné konstrukce kabelových vedení (kabelové mosty, kabelové lávky, ...)	4 roky