

Dodatek č. 1
Smlouvy o provozování,
provádění údržby a oprav elektrického zařízení č. 18611042
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Název VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
sídlo: Ruská 3077/135, 70030 Ostrava
korrespondenční adresa: adresa sídla
zapsaná: Krajský soud v Ostravě B 2600
zastoupení: Mgr. Petr Handl, předseda představenstva
zastoupení: Ing. Miroslav Kučera, místopředseda představenstva
IČO: 25911368
DIČ: CZ25911368
ID Dat. Schránky: 7yygw7f
Bank. spojení: UniCredit Czech republic a.s.
č. účtu: 42272004/2700

jako objednatel (dále také jen „objednatel“)

a

Název ČEZ ESL, s.r.o.
sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava
korrespondenční adresa: ČEZ ESL, s.r.o., 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava
zapsaná: OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C52291
zastoupení: Robert Poljak, vedoucí odboru PDZ
na základě platného kompetenčního řádu zhotovitele
IČO: 27804721
DIČ: CZ27804721
ID Dat. Schránky: 9dzxkuk|4701217|Z08
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 35-6583800217/0100

jako zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“)

takto:

I. Úvodní ustanovení

ČEZ ESL, s.r.o. jako zhotovitel uzavřel s VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. jako objednatelem smlouvu o provozování, provádění údržby a oprav energetického zařízení č. 18611042, (dále též jen „Smlouva“). Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám jak obsah smlouvy, tak i způsob a rozsah, jakým byla tato Smlouva až do uzavření tohoto dodatku plněna včetně veškeré dokumentace a dokladů, které byly až do okamžiku uzavření tohoto dodatku vyhotoveny. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují výše uvedenou Smlouvu za platnou a že jim není znám důvod její případné neplatnosti.

II. Předmět dodatku

 V souladu s odst. 1 čl. VIII. Ostatní ustanovení Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

a. Původní znění Odst. 1 čl. III Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti uvedené v Příloze č. 1, čl. A., odst. 1., 2., 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v celkové roční paušální výši **110 293 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto deset tisíc dvě stě devadesát tři korun českých bez DPH) za kalendářní rok, jež je součtem cen za níže uvedené EZ:

Označení EZ	Název EZ	Roční paušální cena v Kč bez DPH
OS_0292	Slezská Ostrava-Baník Bazaly 2	11 084
OS_0491	Hulváky Střelnice	11 084
OS_8798	Vítkovice-Energocentrum Stadión Vítkovic	30 328
OS_9076	Zábřeh-Vítkovice Aréna Mult. hala	15 373
OS_9525	Zábřeh-Sportovní hala	21 283
OS_9707	Energetika Vítkovice-Osv. Stadion	21 141

b. Původní znění Odst. 2 čl. III Smlouvy se ponechává v plném rozsahu a doplňuje se zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena v prvním roce u EZ **OS_0292** a **OS_0491** (rok, ve kterém bylo EZ přidáno na základě Dodatku č.1 Smlouvy), je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **60 255 Kč bez DPH** (slovy: šedesát tisíc dvě stě padesát pět korun českých bez DPH) a bude objednatelem uhrazena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s DUZP **31.12.2026**.

Cena v prvním roce je za činnosti uvedené v Příloze č. 1, čl. A., odst. 1., 2., 3 této smlouvy a za provedení těchto mimořádných činností:

2.1. OS_0292 – Slezská Ostrava-Baník Bazaly 2

Umístění trafostanice na ulici Bukovanského 1028/45 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava Bazaly, přístup z ulice Čedičová.

- vstupní prohlídka EZ
- vyhotovení revizní zprávy EZ
- vyhotovení místního provozního předpisu EZ (MPP)
- vyhotovení jednopólového schématu zapojení EZ
- doplnění bezpečnostních tabulek
- osazení uzamykání EZ objednatele systémem ABLOY
- provedení vstupní údržby EZ ve vypnutém stavu

2.2. OS_0491 – Hulváky Střelnice

Umístění trafostanice na ulici Hulváky Střelnice; Plzeňská 330/6; Ostrava Zábřeh, přístup z ulice Plzeňská.

- vstupní prohlídka EZ
- doplnění bezpečnostních tabulek
- osazení uzamykání EZ objednatele systémem ABLOY

 K provedení výše uvedených mimořádných činností v plném rozsahu Objednatel pověřuje a předává EZ Zhotoviteli již od data platnosti Dodatku č. 1 popř. účinnosti Dodatku č. 1.

c. Původní znění Odst. 1 čl. VI Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje zněním:

Smlouva se sjednává s účinností od 01.01.2026 na dobu neurčitou.

d. Původní znění Odst. 1 čl. IX Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje zněním:

1a. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají platnost originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

1b. Obchodní prodejní podmínky zhotovitele („OP“) jsou v Příloze č.3, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením v této smlouvě a v OP mají vždy přednost ustanovení v této smlouvě.

e. Článek IX Smlouvy se doplňuje odstavcem č. 2a v tomto znění:

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

f. Původní znění Odst. 4 čl. IX Smlouvy se ponechává v plném rozsahu a doplňuje se zněním:

Příloha č. 3 – Obchodní prodejní podmínky ČEZ ESL, s.r.o.

Příloha doložená na konci dodatku.

g. Původní znění čl. B, Přílohy č.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje zněním:

B. Vymezení a specifikace EZ

OZNAČENÍ EZ: OS_0292 - Slezská Ostrava-Baník Bazaly 2					
Adresa	Bukovanského 1028/45 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava Bazaly		EAN	859182400500004596	
Kategorie EZ	Trafostanice/Kompaktní/22/0,4 kV	GPS	49,8432064	18,29883	
Vymezení EZ	Začátek EZ: Začátek na odvodových proudových svorkách odpínače v poli 03 v rozvaděči VN. Konec EZ: Konec na odvodových proudových svorkách kabelových koncovek odvodových kabelu NN z rozvaděče RH-T1.				
Součásti EZ		Typ	Počet/délka	Označení	Specifikace
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider - RM6\Pole vn č.1\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	Q1	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider - RM6\Pole vn č.2\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	Q1	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider - RM6\Pole vn č.3\Odpínač s uzemňovačem			1 ks		Ochrana transformátoru pojistkovým odpínačem;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider - RM6\Pole vn č.3\Pojistka VN			3 ks	FU1	FUSARC; 25A;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider - RM6\Pole vn č.3\Vývod na T1			3 m		3x 22kV CXEKCY 1x35/16mm2; Konektor přímý MSCS/EC 250; Staniční koncovka ELTImb;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider - RM6\Pole vn č.4\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	Q1	
Stání TR\Propoj NN			3 m		4x NSGAFOU 240mm2;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Měřicí transformátor proudu			3 ks		MEGA; MTP pro LOVATO DMG 600 výr. č.:00033884;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Hlavní jistič NN OEZ		BH630 NE305	1 ks	QF1.1	OEZ Modeion; typ: BH630NE305; Ue:690V; Iu:630A; Uimp:8kV; Icu:15kA; Ics:8kA; SE-BH-0630-Drv3; Ir:250A; restart:T(t); li:4xIr; In:630A;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Měnič proudu MBS ASK 31.4		ASK 31.4	3 ks	TA	3x MBS ASK 31.4; 600/5A; 10VA; KI:0,5S; FS5; ext 120%; 0,72/3kV; TA1:18/164422; TA2:18/164424; TA3:18/164420; Úředně cejch.;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Měnič proudu MBS ASK 31.4		ASK 31.4	4 ks	TA	3x MBS ASK 31.4; 600/5A; 10VA; KI:0,5; FS5; ext 120%; 0,72/3kV; TA4:18/186250; TA5:18/186293; TA6:18/186245; 1x MBS ASK 31.4; 600/5A; 10VA; KI:1; FS5; 0,72/3kV;

				TAK:181/1292002 1;	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Pojistkový odpínač NN - FSD2	FSD2-31/LW 240A	3 ks	3.1; 3.2; 3.3;	3x OEZ; typ: FSD2- 31-LW240 400A; Ue:690V; Ie:400A;	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Pojistka NN		3 ks	FU3.1; FU3.2; FU3.3;	3x 3P 315A;	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Vývod NN č.1		1 ks	SO 01	3x AYKY 3x240mm2 + AYKY 1x120mm2 PEN;	
TRANSFORMÁTORY V EZ: OS_0292					
Označení	Typ	Převod	Výkon	Výrobce	Specifikace/výrobní číslo
T1	aTOHn_359/22	22/0,4 kV; 10,50/577,35 A;	400 kVA	BEZ	BEZ; typ: aTOHn_359/22; výr. č.: 369063; rok výr.:2018; výkon: 400kVA; převod: 22000/400/231V; 10,5/577,35A; chlazení: ONAN; spojení Dyn 1; olej: Shell Diala S4 ZX- 1; Uk:4.06%;

ROZSAH ČINNOSTÍ ŘPÚ NA EZ: OS_0292					
Kód	Činnost ŘPÚ	Označení zařízení	Začátek provádění	Frekvence provádění	Jednotka frekvence
964-00	TS kompaktní-pravidelná revize dle ČSN 331500		2026	96	Měsíc
966-00	Vstupní prohlídka zařízení ESL		2026	1	Provedení
971-00	TS kompaktní – vstupní údržba ve vypnutém stavu		2026	1	Provedení
L04-00	TS kompaktní bez distribuční části - prohlídka		2027	48	Měsíc
917-00	TS kompaktní – měření částečných výbojů		2028	48	Měsíc
L06-00	TS kompaktní bez distribuční části – diagnostika – termovize		2029	48	Měsíc
L05-00	TS kompaktní bez distribuční části – údržba ve vypnutém stavu		2030	48	Měsíc

KONTAKTNÍ OSOBY PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI NA EZ: OS_0292			
Za	Oprávněná osoba	Telefon	e-mail
Zhotovitele	Ing. Martin Chalupecký	+420602814721	martin.chalupecky@cez.cz
Objednatele	Jaromír Harabiš	+420727847764	jaromir.harabis@arena-vitkovice.cz

OZNAČENÍ EZ: OS_0491 - Hulváky Střelnice				
Adresa	Hulváky Střelnice; Plzeňská 330/6; Ostrava Zábřeh		EAN	
Kategorie EZ	Trafo stanice/Kompaktní/22/0,4 kV	GPS	49,8189978	18,2360103
Vymezení EZ	Začátek EZ: Začátek na odvodových proudových svorkách kabelových koncovek propojovacího kabelu VN z rozvaděče k TR1. Konec EZ: Konec na odvodových proudových svorkách kabelových koncovek odvodových kabelu NN z rozvaděče RNN-T.			
<i>Součásti EZ</i>	<i>Typ</i>	<i>Počet/délka</i>	<i>Označení</i>	<i>Specifikace</i>
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.1\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	QS1	In:630A;
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.2\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	QS1	In:630A;
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.3\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	QS1	In:200A;
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.3\Pojistka VN		3 ks	FU1	16A/ULA EFEN;
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.3\Vývod na T1		5 m		3x 22-N2XSY 1x 35mm ² ;
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.4\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	QS1	In:630A;
Součásti VN\Rozvaděč VN\Pole VN č.4\Pojistka VN		3 ks		2x JT6; 0,6 A; 25kV;
Stání TR\Propoj NN		5 m		3x NSGAFOU 1x 150mm ² ; PEN 1x HO7V-K 1x 150mm ² Z/ŽL;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Hlavní jistič NN Siemens 3VA2	FRAME 250M	1 ks	QM	Siemens typ: 3VA2; FRAME 250M; Ui:800V; Uimp:8kV; Ue:440V; Icu:55kA; Ics:55kA; fr:50Hz; ETU320LI; 3VA2225-5HL32; 250A; Ir:125A; tr:8s; li:400A;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Měnič proudu CLA	CLA 1.2	3 ks	TA1	MT; 3x CLA 1.2; 125/5A; 10VA; 0,5S; FS5; Ext. 120%; 0,72/3 kV; 50hz; Ith:60xIn; TA1:L1: 559673/25; TA1:L2:559674/25; TA1:L3:559675/25; TCM 212/93-1619; TSK 212/20-165; Uředně cejchované;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Měnič proudu CLA	CLA 1.2	3 ks	TA2	MT; 3x CLA 1.2; 125/5A; 10VA; 0,5S; FS5; Ext. 120%; 0,72/3 kV; 50hz; Ith:60xIn; TA2:L1: 559677/25; TA2:L2:559676/25; TA2:L3:559672/25; TCM 212/93-1619; TSK 212/20-

				165; Uředně cejchované;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Pojistkový odpínač NN Schneider VARIO	VARIO DF223C	1 ks	FU4	Siemens typ: DF223C; Pojistková vložka OEZ; typ: PV22 125A gG;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Podružný jistič NN Siemens 3VA1	Siemens 3VA1 Frame	1 ks	F1	Siemens typ: 3VA1116; FRAME FS160; Ui:800V; Ue:690VAC; Ie:160A; Icm:3kA; Icw:2kA (1s);fr:50Hz;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Podružný jistič NN Siemens 3VA1	Siemens 3VA1 Frame	1 ks	F2	Siemens typ: 3VA1032; FRAME 100S; Ui:800V; Uimp:8kV; Ii:320A; Ue:690V; In:32A; Icu:7kA; Ics:5kA (1s);fr:50Hz;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Podružný jistič NN Siemens 3VA1	Siemens 3VA1 Frame	1 ks	F3	Siemens typ: 3VA1063; FRAME 100S; Ui:800V; Uimp:8kV; Ii:630A; Ue:690V; In:63A; Icu:7kA; Ics:5kA (1s); fr:50Hz;
Součásti NN\Rozvaděč NN\Vývod NN č.1		0 ks		
TRANSFORMÁTORY V EZ: OS_0491				
<i>Označení</i>	<i>Typ</i>	<i>Převod</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobce</i>
T5	TP1HSN_4/23	22000/230V	4000VA	
T1	OTC160B20	22/0,4 kV	160 kVA	ELPRO_E
Specifikace/výrobní číslo T5; 22kV/230V; 400VA; Elpro-Energio; Typ: OTC160B20; výr. č.: 32201329; rok výr.: 2023; 160 kVA; zapojení: Dyn1; převod: 22000/400 V; 4,2/230,9 A; chlazení: ONAN; olej: Shell Diala S4 ZX-1;				

ROZSAH ČINNOSTÍ ŘPÚ NA EZ: OS_0491					
<i>Kód</i>	<i>Činnost ŘPÚ</i>	<i>Označení zařízení</i>	<i>Začátek provádění</i>	<i>Frekvence provádění</i>	<i>Jednotka frekvence</i>
966-00	Vstupní prohlídka zařízení ESL		2026	1	Provedení
L04-00	TS kompaktní bez distribuční části - prohlídka		2026	48	Měsíc
917-00	TS kompaktní - měření částečných výbojů		2027	48	Měsíc
L06-00	TS kompaktní bez distribuční části - diagnostika - termovize		2028	48	Měsíc
964-00	TS kompaktní-pravidelná revize dle ČSN 331500		2029	96	Měsíc
L05-00	TS kompaktní bez distribuční části - údržba ve vypnutém stavu		2029	48	Měsíc

KONTAKTNÍ OSOBY PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI NA EZ: OS_0491			
<i>Za</i>	<i>Oprávněná osoba</i>	<i>Telefon</i>	<i>e-mail</i>
<i>Zhotovitele</i>	Ing. Martin Chalupecký	+420602814721	martin.chalupecky@cez.cz
<i>Objednatele</i>	Jaromír Harabiš	+420727847764	jaromir.harabis@arena-vitkovice.cz

OZNAČENÍ EZ: OS_8798 - Vítkovice-Energocentrum Stadión Vítkovic					
Adresa	Městský stadón Vítkovice, Závodní 703 00 Ostrava - Vítkovice Vítkovice-Energocentrum Stadión Vítkovic		EAN		
Kategorie EZ	Trafostanice/Zděná s kompak. rozvaděčem/22/0,4 kV	GPS	49,8031675	18,2557706	
Vymezení EZ	Začátek EZ: Začátek na šroubových proudových spojích přípojnice na přívodu do pole č. 4 v rozvaděči VN. Konec EZ: Konec na odvodových proudových svorkách z hlavního jističe 1QM1v rozvaděči NN poli č. 1.				
Součásti EZ		Typ	Počet/délka	Označení	Specifikace
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.1\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	QV1	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.1\Svodič přepětí			1 ks	FV1	MWK 24;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.2\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	QV2	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.2\Svodič přepětí			1 ks	FV1	MWK 24;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.3\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	QV3	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.4\Přípojnice VN			1 ks		
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.5\Převodové trafo proudu - CTS 12		CTS 12	3 ks	MTP	3x CTS 12; 100/5/5A; t.p.: 0,5S; 5P10;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.5\Měřicí transformátor napětí - VTS 12		VTS 12	3 ks	MTN	3x VTS 12; 22000/V3/100/V3 /100V3; 10VA;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.6\Ochrana Schneider SEPAM S20		SEPAM S20	1 ks	6F1	Schneider SEPAM S20; typ:T20; MES 114; ACE 949-2; výr. č.: 11460051;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.6\Ochrana Schneider SEPAM S20\Proudový transformátor ARM3/N2F		ARM3/N2F	3 ks	6TA1	Schneider; typ: ARM3/N2F; převod:100-200/5/5A; výkon:7,5/5/2; výr.č.:L1-1279609; L2-1279608; L3-1279607; n:10/15/5; tř.př.:10/15/30; 5P10;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.6\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	Q1	CS; In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.6\Vypínač SF6-Schneider SF1		SF1	1 ks	6QM1	Schneider; typ: SF1; S/N: HS_2012-W46-3-0004; Ur:24kV; Up:125kV; Ir:630A; Isc:16kA tK:1s; Ic:31,5A; Motor:110/127Va c/dc; SF6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.6\Vývod na T1			8 m	Propoj T1	3x 22kV AXEKVCE 1 x150mm2; 3x RSES 5234-P (úhlové adantéry); 3x

				POLT-24D/1XI-L12A (vnitřní koncovky);	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.7\Ochrana Schneider SEPAM S20	SEPAM S20	1 ks	7F1	Schneider SEPAM S20; typ:T20; MES 114; ACE 949-2; výr. č.: 11451136;	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.7\Ochrana Schneider SEPAM S20\Proudový transformátor ARM3/N2F	ARM3/N2F	3 ks	7TA1	Schneider; typ: ARM3/N2F; převod:100-200/5/5A; výkon:7,5/5/2; výr.č.:L1-1279606; L2-1279605; L3-1279604; n:10/15/5; tř.př.:10/15/30; 5P10;	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.7\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	Q1	CS; In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.7\Vypínač SF6-Schneider SF1	SF1	1 ks	7QM1	Schneider; typ: SF1; S/N: HS_2012-W46-3-0005; Ur:24kV; Up:125kV; Ir:630A; Isc:16kA tK:1s; Ic:31,5A; Motor:110/127Va c/dc; SF6;	
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.7\Vývod VN do podružné trafostanice		8 ks	Vývod DTS	Napájecí kabel pro OS_9707; 3x 22kV AXEKVCE 1 x240mm2; 6x RSTI 5854-C (stíněné adaptéry);	
Stání T1\Propoj NN		6 m	WL	3x 5xCHBU 1x240mm2 + 3x CHBU 1x240mm2PEN; OZN.:WL1.1L1 až WL5.3L3	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Hlavní Jistič OEZ Arion	ARION WL	1 ks	1QM1	OEZ ARION WL; typ: WL III 4000 H (WL1340-4CB32-4GA2); Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue:690V; Ics:85kA; Icw:85kA; Irmax:4000A; typ: ETU25B; Ir:8xIn; Isd:3xIn; tsd:4s; výr.č.:002033133 0117095;	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Převodové trafo proudu SCHRACK	MG	4 ks	TA	TA1; TA2; TA3; TA4;	
TRANSFORMÁTORY V EZ: OS_8798					
Označení	Typ	Převod	Výkon	Výrobce	Specifikace/výrobní číslo
T1	GBE_TD3R24	22/0,4 kV	2500 kVA	GBE	GBE; typ:TD3R24; výr.č.: 8879.1; rok výr.: 2013; výkon: 2500kVA; převod: 22/0,4kV; 65,61/3608,44A; Uk:6,1%; Dvn1:

ROZSAH ČINNOSTÍ ŘPÚ NA EZ: OS_8798					
Kód	Činnost ŘPÚ	Označení zařízení	Začátek provádění	Frekvence provádění	Jednotka frekvence
320-00	Vypínače vn – vakuum – údržbová diagnostika	7QM1	2026	48	Měsíc
320-00	Vypínače vn – vakuum – údržbová diagnostika	6QM1	2026	48	Měsíc
515-00	Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová – údržba	7F1	2026	48	Měsíc
515-00	Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová – údržba	6F1	2026	48	Měsíc
965-00	TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500		2026	96	Měsíc
L08-00	TS zděná s komp. rozvaděčem bez distribuční části-údržba ve vypnutém stavu		2026	48	Měsíc
L07-00	TS zděná s komp. rozvaděčem bez distribuční části – prohlídka		2027	48	Měsíc
959-00	TS Zděná s kompaktním rozvaděčem - měření částečných výbojů		2028	48	Měsíc
L09-00	TS zděná s komp. rozvaděčem bez distribuční části - diagnostika - termovize		2029	48	Měsíc

KONTAKTNÍ OSOBY PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI NA EZ: OS_8798			
Za	Oprávněná osoba	Telefon	e-mail
Zhotovitele	Ing. Martin Chalupecký	+420602814721	martin.chalupecky@cez.cz
Objednatele	Jaromír Harabiš	+420727847764	jaromir.harabis@arena-vitkovice.cz



OZNAČENÍ EZ: OS_9076 - Zábřeh-Vítkovice Aréna Mult. hala					
Adresa	Zábřeh-Vítkovice Aréna Mult. hala		EAN	859182400510277041	
Kategorie EZ	Trafostanice/Zděná s kompak. rozvaděčem/22/0,4 kV	GPS	49,8055	18,2473	
Vymezení EZ	Začátek EZ: Začátek na přívodových proudových svorkách odpínače v polích č. 1 a č. 2 v rozvaděči RVN v TS OS_9076. Konec EZ: Konec na odvodových proudových svorkách na hlavním jističi NN F01 a F01 v polích č. 1 v rozvaděči R1 a R2.				
Součásti EZ		Typ	Počet/délka	Označení	Specifikace
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.1\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	QV1	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6; Indikátor zkratového proudu IZP1; výr.č.:08432;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.2\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	QV1	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6; Indikátor zkratového proudu IZP1; výr.č.:08431;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.3\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	QV1	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.3\Podélná spojka			1 ks		
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.4\Převodové trafo proudu - CTS 12		CTS 12	3 ks		3x CTS 12; 40/5/5-5A; 10VA; t.p.: 0,5s; 5P10;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.4\Měřicí transformátor napětí VTS12		VTS12	3 ks	MTN	3x VTS 12; 22000/V3/100/V3 /100V3; 10VA; t.p.0,5;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.5\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	Q1	CS; In:200A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.5\Vývod na T1			8 m	Propoj	3x 24kV CXEKCY 1x35/16mm2;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.6\Odpínač s uzemňovačem			1 ks	Q1	CS; In:200A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděče VN-SM6 Merlin\Pole vn č.6\Vývod na T2			8 m	Propoj	3x 24kV CXEKCY 1x35/16mm2;
Stání TR\Stání T1\Propoj NN			10 m		7x YY 1x500mm2;
Stání TR\Stání T2\Propoj NN			10 m		11x YY 1x500mm2;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.1\Hlavní jistič NN - Merlin Gerin		NS1000H	1 ks	F01	Merlin Gerin Compact NS1000; Ui:750V; Uimp:8kV; Ue:220/240V; Icu:70kA; Ics:50%Icu; Icw:25kA/0,5s; LONG Ir-,9x In; tr-10s; INST Isd:10x Ir; ochrana Micrologic 2.0;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.2\Hlavní jistič NN- Merlin Gerin		NS1600 H	1 ks	F01	Merlin Gerin Compact NS1600; Ui:750V; Uimp:8kV; Ue:220/240V; Icu:70kA;

					lcs:50%lcu; lcw:25kA/0,5s; LONG Ir-,92x In; tr-10s; INST lsd:10x Ir; ochrana Micrologic 2.0;
TRANSFORMÁTORY V EZ: OS_9076					
Označení	Typ	Převod	Výkon	Výrobce	Specifikace/výrobní číslo
TR1	TMC_630/22	22/0,4 kV	630 kVA	TMC	TMC; typ:TMC_630/22; výr.č.:18025; rok výr.:2006; výkon:630kVA; převod:22/0,4kV; 16,53/909,33A; Uk:6,41%; Dyn1; chlaz:AN;
TR2	TMC_1000/22	22/0,4 kV	1000 kVA	TMC	TMC; typ:TMC_1000/22; výr.č.:17704; rok výr.:2006; výkon:1000kVA; převod:22/0,4kV; 26,24/1443,38A; Uk:6,43%; Dyn1; chlaz:AN;

ROZSAH ČINNOSTÍ ŘPÚ NA EZ: OS_9076					
Kód	Činnost ŘPÚ	Označení zařízení	Začátek provádění	Frekvence provádění	Jednotka frekvence
933-00	TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu		2026	48	Měsíc
965-00	TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500		2026	96	Měsíc
931-00	TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka		2027	48	Měsíc
959-00	TS Zděná s kompaktním rozvaděčem – měření částečných výbojů		2028	48	Měsíc
936-00	TS zděná s komp.rozvaděčem vn - diagnostika - termovize		2029	48	Měsíc

KONTAKTNÍ OSOBY PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI NA EZ: OS_9076			
Za	Oprávněná osoba	Telefon	e-mail
Zhotovitele	Ing. Martin Chalupecký	+420602814721	martin.chalupecky@cez.cz
Objednatele	Jaroslav Mandrla	+420603757577	Mandrla@arena-vitkovice.cz



OZNAČENÍ EZ: OS_9525 - Zábřeh-Sportovní hala				
Adresa	Zábřeh-Sportovní hala		EAN	859182400500002844
Kategorie EZ	Trafostanice/Kobková/22/0,4 kV	GPS	49,8043	18,2493
Vymezení EZ	Začátek EZ: Začátek na přívodových proudových svorkách odpínačů VN v kobkách č. 1, č. 2, č. 3 v TS OS_9525. Konec EZ: Konec na odvodových proudových svorkách na hlavním jističi NN TR1, TR2, TR3 v polích č. 1 v rozvaděči R1, R2, R3.			
<i>Součásti EZ</i>	<i>Typ</i>	<i>Počet/délka</i>	<i>Označení</i>	<i>Specifikace</i>
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.1\Odpínač BA 22/402	BA 22/402	1 ks		BA 22/402; Ur:25kV; Ir:400A; It:400A; Ik:16kA; tk:1s; Isc:40A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.2\Odpínač BA 22/402	BA 22/402	1 ks		BA 22/402; Ur:25kV; Ir:400A; It:400A; Ik:16kA; tk:1s; Isc:40A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.3\Odpínač BA 22/402	BA 22/402	1 ks		BA 22/402; Ur:25kV; Ir:400A; It:400A; Ik:16kA; tk:1s; Isc:40A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.4\Odpínač BA 22/402	BA 22/402	1 ks		BA 22/402; Ur:25kV; Ir:400A; It:400A; Ik:16kA; tk:1s; Isc:40A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.5\Odpojovač_QM_22/630-30	QM_22/630-30	1 ks		QM_22/630-30;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.6\Měřicí transformátor proudu		2 ks	TA	2x 30/5/5A; t.p.0,5; 15VA; Úředně cejchovaný;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.6\Přípojnice VN		3 ks	Propoj	Přípojnice AL 63/10; Propoj mezi kobkou č.6 a č.7;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.7\Přípojnice VN		3 ks	Propoj	Přípojnice AL 63/10; Propoj mezi kobkou č.6 a č.7;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.8\Odpojovač_QM_22/630-30	QM_22/630-30	1 ks		QM_22/630-30;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.8\Pojistka VN		3 ks	FU	3x XJ25/xxA;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.8\Měřicí transformátor napětí		3 ks		3x 22000/V3/100/V3 /100/V3V; 60VA; t.p.:0,5; Úředně cejchovaný;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.9\Odpínač s pojistkami BAJ_22/402	BAJ_22/402	1 ks		BA22I/402;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.9\Pojistka VN		3 ks	FU	3x XJ25/80A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.9\Propoj VN		8 m		3x22kV AXEKCY 1x70/16mm2;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.10\Odpínač s pojistkami BAJ_22/402	BAJ_22/402	1 ks		BA22I/402;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.10\Pojistka VN		3 ks	FU	3x XJ25/63A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.10\Propoj VN		8 m		3x22kV AXEKCY 1x70/16mm2;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.11\Odpínač s pojistkami BAJ_22/402	BAJ_22/402	1 ks		BA22I/402;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.11\Pojistka VN		3 ks	FU	3x XJ25/63A;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.11\Propoj VN		8 m		3x22kV AXEKCY 1x70/16mm2;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.12\Odpínač s pojistkami BAJ_22/402	BAJ_22/402	1 ks		BA22I/402;

Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.12\Pojistka VN		3 ks	FU	3x XJ25/xxA;
Součásti VN\Kobky VN\Kobka č.12\Propoj VN		0 m		Rezerva;
Stání TR\Stání T1\Propoj NN		5 m		7x YY 1x500mm2;
Stání TR\Stání T2\Propoj NN		5 m		11x YY 1x500mm2;
Stání TR\Stání T3\Propoj NN		5 m		11x YY 1x500mm2;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.1\Hlavní jistič NN OEZ ARION 2000A	ARION 2000A	1 ks	TR1	OEZ; typ: ARION 2000A; ARION 581-OJB05-1KA1; Id.č.: A108-03; S/N:3230404041; Ue:690V; Uimp:8kV; Ics:50kA; Icw:50kA; t.k.:1s; Ir:90%In; Tc:10s; Id:5xIr; Td:0ms;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.1\Měnič proudu MBS ASK 105.6	ASK 105.6	4 ks	TA1	MBS; ASK 105.6; 1250/5A; 10VA; KL:1 FS5; Ith:60In; 0,72/3kV; TA1.1: S/N:03/HF72388; TA1.2: S/N:03/HF72387; TA1.3: S/N:03/HF72389; TA1.4: S/N:03/HF72385;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.2\Hlavní jistič NN OEZ ARION 2000A	ARION 2000A	1 ks	TR2	OEZ; typ: ARION 2000A; ARION 581-OJB05-1KA1; Id.č.: A109-03; S/N:3230407009; Ue:690V; Uimp:8kV; Ics:50kA; Icw:50kA; t.k.:1s; Ir:90%In; Tc:10s; Id:5xIr; Td:0ms;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.2\Měnič proudu MBS ASK 105.6	ASK 105.6	4 ks	TA1	MBS; ASK 105.6; 1250/5A; 10VA; KL:1 FS5; Ith:60In; 0,72/3kV; TA1.1: S/N:03/HF72384; TA1.2: S/N:03/HF72390; TA1.3: S/N:03/HF72386; TA1.4: S/N:03/HF72383;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.3\Hlavní jistič NN OEZ ARION 2500A	ARION 2500A	1 ks	TR3	OEZ; typ: ARION 2500A; ARION 681-OKB05-1KA1; Id.č.: A191-03; S/N:3230704016; Ue:690V; Uimp:8kV; Ics:50kA; Icw:50kA; t.k.:1s; Ir:90%In; Tc:10s; Id:4xIr; Td:0ms;
Součásti NN\Rozvaděč NN č.3\Měnič proudu MBS ASK 105.6	ASK 105.6	4 ks	TA1	MBS; ASK 105.6; 1500/5A; 15VA; KL:0,5 FS5; Ith:60In;

					0,72/3kV; TCS 212/92- 1397TA1.1: S/N:03/78912; TA1.2: S/N:03/78915; TA1.3: S/N:03/; TA1.4: S/N:03/78913;
TRANSFORMÁTORY V EZ: OS_9525					
Označení	Typ	Převod	Výkon	Výrobce	Specifikace/výrobní číslo
T1	TRIHAL 1250/22	22/0,4 kV; 32,8/1804,2 A;	1250 kVA	SCHNEIDER	Schneider; typ: TRIHAL; výr. č.:757764-1; rok výr.:2003; výkon: 1250kVA; převod:22/0,4kV; 32,8/1804,2A; Uk:6,00%; Dyn01; chazení: AN; Skříň: ELTRAF; typ: KST 1250; výr.č.:303164; rok výr.:2003;
T2	TRIHAL 1250/22	22/0,4 kV; 32,8/1804,2 A;	1250 kVA	SCHNEIDER	Schneider; typ: TRIHAL; výr. č.:757764-2; rok výr.:2003; výkon: 1250kVA; převod:22/0,4kV; 32,8/1804,2A; Uk:6,00%; Dyn01; chazení: AN; Skříň: ELTRAF; typ: KST 1250; výr.č.:303163; rok výr.:2003;
T3	Trihal 1600/22	22/0,4 kV; 42,0/2309,4 A;	1600 kVA	SCHNEIDER	Schneider; typ: TRIHAL; výr. č.:757760-01; rok výr.:2003; výkon: 1600kVA; převod:22/0,4kV; 42,0/2309,4A; Uk:6,00%; Dyn01; chazení: AN; Skříň: ELTRAF; typ: KST 1600; výr.č.:303162; rok výr.:2003;

ROZSAH ČINNOSTÍ ŘPÚ NA EZ: OS_9525					
Kód	Činnost ŘPÚ	Označení zařízení	Začátek provádění	Frekvence provádění	Jednotka frekvence
903-00	TS kobková – údržba ve vypnutém stavu		2026	48	Měsíc
963-00	TS kobková – pravidelná revize dle ČSN 331500		2026	96	Měsíc
901-00	TS kobková - prohlídka		2027	48	Měsíc
907-00	TS kobková – měření částečných výbojů		2028	48	Měsíc
906-00	TS kobková - diagnostika - termovize		2029	48	Měsíc

KONTAKTNÍ OSOBY PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI NA EZ: OS_9525			
Za	Oprávněná osoba	Telefon	e-mail
Zhotovitele	Ing. Martin Chalupecký	+420602814721	martin.chalupecky@cez.cz
Objednatele	Jaroslav Mandrla	+420603757577	Mandrla@arena-vitkovice.cz

OZNAČENÍ EZ: OS_9707 - Energetika Vítkovice-Osv. Stadion				
Adresa	Městský stadion Vítkovice, Závodní 703 00 Ostrava - Vítkovice Energetika Vítkovice-Osv. Stadion		EAN	
Kategorie EZ	Trafostanice/Zděná s kompaktním rozvaděčem/22/0,4 kV	GPS	49,8049164	18,2548631
Vymezení EZ	Začátek EZ: Začátek na odvodových proudových svorkách kabelových koncovek napájecího kabelu VN v OS_8798 v rozvaděči RVN v poli č. 7. Konec EZ: Konec na odvodových proudových svorkách z hlavního jističe 1QM1v rozvaděči NN poli č. 1.			
Součásti EZ	Typ	Počet/délka	Označení	Specifikace
Součásti VN\Propoj-kabel vn 3x22-AXEKVCEY	3x22-AXEKVCEY	270 m	WL	Napájecí kabel pro OS_9707; 3x 22kV AXEKVCE 1x240mm ² ; 6x RSTI 5854-C (stíněné adaptéry);
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.1\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	QV1	In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.2\Převodové trafo proudu - CTS 12	CTS 12	3 ks	MTP	3x CTS 12; 100/5/5A; tř. přes.: 0,5s; 5P10;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.2\Měřicí transformátor napětí - VTS 12	VTS 12	3 ks	MTN	3x VTS 12; 22000/V3/100/V3 /100V3;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.3\Ochrana Schneider SEPAM S20	SEPAM S20	1 ks	3F1	Schneider SEPAM S20; typ:T20; MES 114; ACE 949-2; výr. č.: 12220044;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.3\Ochrana Schneider SEPAM S20\Proudový transformátor ARM3/N2F	ARM3/N2F	3 ks	3TA1	Schneider; typ: ARM3/N2F; převod:200-400/5/5A; výkon:7,5/5/2; výr.č.:L1-1261955; L2-1261948; L3-1261947; n:10/15/5; tř.př.:10/15/30; 5P10;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.3\Odpínač s uzemňovačem		1 ks	3Q1	CS; In:630A; Odpínač: QS1; Uzemňovač: QE6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.3\Vypínač SF6-Schneider SF1	SF1	1 ks	3QM1	Schneider; typ: SF1; S/N: HS_2012-W38-6-0001; Ur:24kV; Up:125kV; Ir:630A; Isc:25kA tK:1s; Ic:31,5A; Motor:110/127Va c/dc; SF6;
Součásti VN\Rozvaděč VN Schneider_SM6\Pole vn č.3\Vývod na T1		8 m	Propoj T1	3x 22kV AXEKVCE 1 x150mm ² ; 3x RSES 5234-P (úhlové adaptéry); 3x POLT-24D/1XI-L12A (vnitřní koncovky);
Stání T1\Propoj NN		30 m	WL	3x 5xCHBU 1x240mm ² +

				5xCHBU 1x240mm2PEN; OZN.:HR1 WL1.1 až WL5.3 TR2	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Hlavní Jistič OEZ Arion	ARION WL	1 ks	1QM1	OEZ ARION WL; typ: WL II 2000 N (WL1220-2CB32- 4GA2); Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue:690V; Ics:50kA; Icw:50kA; Irmx:2000A; typ: ETU25B; Ir:9xIn; Isd:3xIn; tsd:2s; výr.č.:002031330 117061;	
Součásti NN\Rozvaděč NN\Převodové trafo proudu SCHRACK	MG	4 ks	TA	Schrack;3x typ: MG958200; OZN.- výr.č.:TA1-08999; TA2; TA3; Kn:2000/5A; 20VA; CL:0,5; 1x typ: MG958150; OZN.-výr.č.:TA4- 69818; Kn:1500/5A; 20VA; CL:0,5;	
TRANSFORMÁTORY V EZ: OS_9707					
Označení	Typ	Převod	Výkon	Výrobce	Specifikace/výrobní číslo
T1	TMC_1250	22/0,4 kV	1250 kVA	TMC	TMC; typ:SRDO12500449; výr.č.: 32009; rok výr.: 2013; výkon: 1250kVA; převod: 22/0,4kV; 32,8/1804,22A; Uk:6,47%; Dyn1;

ROZSAH ČINNOSTÍ ŘPÚ NA EZ: OS_9707					
Kód	Činnost ŘPÚ	Označení zařízení	Začátek provádění	Frekvence provádění	Jednotka frekvence
320-00	Vypínače vn – vakuum – údržbová diagnostika	3QM1	2026	48	Měsíc
515-00	Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová – údržba	3F1	2026	48	Měsíc
933-00	TS zděná s komp. rozvaděčem – údržba ve vypnutém stavu		2026	48	Měsíc
965-00	TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500		2026	96	Měsíc
L63-00	Prohlídka kabelu VN	WL	2026	48	Měsíc
931-00	TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka		2027	48	Měsíc
959-00	TS Zděná s kompaktním rozvaděčem - měření částečných výbojů		2028	48	Měsíc
936-00	TS zděná s komp.rozvaděčem vn - diagnostika - termovize		2029	48	Měsíc

KONTAKTNÍ OSOBY PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI NA EZ: OS_9707			
Za	Oprávněná osoba	Telefon	e-mail
Zhotovitele	Ing. Martin Chalupecký	+420602814721	martin.chalupecky@cez.cz
Objednatele	Jaromír Harabiš	+420727847764	jaromir.harabis@arena-vitkovice.cz

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, které mají platnost originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
2. Smluvní strany (resp. jejich zástupci) prohlašují, že jsou plně svéprávní, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Za ČEZ ESL, s.r.o.:

V Ostravě dne

Robert Poljak

Digitálně podepsal Robert
Poljak
Datum: 2025.11.11
13:31:21 +01'00'

Robert Poljak, vedoucí odboru PDZ

Za VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.:

V dne

Mgr. Petr Handl

Digitálně podepsal Mgr. Petr Handl
Datum: 2025.11.05 14:00:29 +01'00'

Mgr. Petr Handl, předseda představenstva

V dne

**Ing. Miroslav
Kučera**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Kučera
Datum: 2025.11.04 15:34:47
+01'00'

Ing. Miroslav Kučera, místopředseda
představenstva



Příloha č.3

**Obchodní prodejní podmínky
ČEZ ESL, s.r.o.****11. Obecná ustanovení**

- 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) obsahují obecná ujednání týkající se realizace smlouvy o dílo / smlouvy o poskytnutí služby / objednávky – smlouvy a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce.
- 1.2. Tyto OP se vztahují na závazky vyplývající ze smluv uvedených v předchozím odstavci uzavřených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“).
- 1.3. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není.
- 1.4. K uzavření smlouvy dojde:
 - a. písemným potvrzením smlouvy/objednávky bez výhrad a doplňků nebo
 - b. výslovným přijetím protinávrhu.
- 1.5. Smlouvu/objednávku či protinávrh lze přijmout a potvrdit i elektronicky za předpokladu, že vůle bude projevena datovou zprávou do datové schránky druhé smluvní strany či elektronicky podepsanou e-mailovou přílohou. V případě akceptace skrze e-mailové sdělení se však za okamžik akceptace považuje až potvrzení přijetí e-mailu druhé smluvní strany.
- 1.6. Až do okamžiku uzavření smlouvy si zhotovitel, kterým se pro účely těchto OP rozumí společnost ČEZ ESL, s.r.o., vyhrazuje právo ukončit jednání o smlouvě, přičemž neodpovídá za to, že smlouva uzavřena nebude. Přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy (nabídky), se považuje za samostatný návrh (smlouvu tímto způsobem uzavřít nelze).
- 1.7. Smlouva může být uzavřena nebo měněna pouze písemně. Při nedodržení požadavku na písemnou formu žádná smlouva nevznikne a smluvní strany nejsou takovým jednáním vázány. Tím není dotčena možnost písemného vyjádření vůle elektronicky, tj. skrze datovou schránku či e-mailem s elektronicky podepsanou přílohou.
- 1.8. Veškerá ujednání těchto OP jsou pro smluvní strany závazná, nebude-li ve smlouvě ujednáno jinak.

2. Splnění předmětu plnění

- 2.1. Předmět plnění bude proveden v souladu s právním řádem ČR. Předmět plnění bude zejména respektovat právní předpisy z oblasti ekologie, zákona o odpadech, zásady BOZP a PO, nebude porušovat patentová, autorská a ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel bude realizovat předmět plnění v množství, kvalitě a provedení a s doklady dle smlouvy.
- 2.2. Objednatel musí poskytnout zhotoviteli zdarma prostory k uskladnění materiálu, potřebnou elektrickou energii a přístup ke zdroji vody potřebné k prováděným pracím. Objednatel musí zhotoviteli dále poskytnout veškeré podklady nutné k realizaci předmětu smlouvy, zejména technickou a provozní dokumentaci.
- 2.3. Předmětem plnění není vyřizování jakýchkoliv povolení, rozhodnutí či souhlasů orgánů veřejné správy (např. stavebního povolení apod.) nezbytných k tomu, aby dílo nebo jiné plnění mohlo být provedeno. Toto je plně odpovědností objednatele a objednatel je povinen tyto dokumenty zajistit a mít je v platnosti po celou dobu provádění díla/služeb zhotovitelem.
- 2.4. Ustanovení § 2598 odst. 2 OZ o odpovědnosti za převzatý materiál, provedení vyúčtování a vrácení nezpracovaného materiálu se nepoužije. Nezpracovaný materiál zůstává zhotoviteli.
- 2.5. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoli části díla dle této smlouvy svěřit jakékoli třetí osobě (subdodavateli).
- 2.6. Předmět plnění je splněn dnem jeho předání a převzetí osobou oprávněnou jednat za objednatele ve sjednané kvalitě, množství a provedení s doklady dle smlouvy s tím, že předmět plnění může mít vady a nedodělky, které nebrání užívání plnění. Není-li určena jakost nebo provedení předmětu plnění objednávky, je zhotovitel povinen dodat předmět plnění v jakosti a provedení dle příslušné normy nebo v jakosti a provedení odpovídající sjednanému účelu plnění a současně v souladu se všemi obecně závaznými právními, technickými, bezpečnostními a jinými předpisy, které se k plnění vztahují.
- 2.7. Zhotovitel zajistí provedení prací osobami s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací odpovídající příslušným předpisům pro provádění předmětu plnění včetně doložení příslušných oprávnění pro tuto činnost. Použitý materiál k provedení plnění dle smlouvy bude zásadně vhodný pro předmět plnění.
- 2.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, byl na toto neplnění písemně upozorněn a následně nedošlo nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemného kvalifikovaného upozornění k nápravě a toto neplnění není způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo neplněním povinností nebo součinností objednatele.
- 2.9. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že (i.) objednatel je v prodlení s úhradou jakýchkoliv faktur – daňových dokladů (závazků vůči zhotoviteli) – déle než čtrnáct (14) dnů, a to bez ohledu na důvod a příčiny vzniku takových závazků; (ii.) objednatel neplní závazky a povinnosti, které mu tento vztah ukládá, toto neplnění povinností není způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu předchozího odstavce a toto neplnění trvá déle než čtrnáct (14) dnů po doručení písemného upozornění zhotovitelem na neplnění závazků a povinností objednatele či (iii.) objednatel se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se zhotovitel mohl důvodně domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat.
- 2.10. Na místo odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn přerušit poskytování plnění podle smlouvy. Písemné oznámení o přerušení poskytování plnění musí být doručeno objednateli, přičemž od okamžiku doručení tohoto oznámení zhotoviteli neběží lhůta pro plnění. Tato lhůta se doručením oznámení o přerušení poskytování plnění staví a znovu pokračuje třetím pracovním dnem po dni, kdy objednatel doručil zhotoviteli písemné oznámení o tom, že důvody pro přerušení plnění pominuly a současně bude zhotoviteli tato skutečnost, tj. že pominuly důvody pro přerušení poskytování plnění, doložena.
- 2.11. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat formou faktury – daňového dokladu – objednateli prokazatelně nezbytné výdaje, které mu vznikly v souvislosti s plněním dle smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nejsou nikterak dotčeny existující nároky na náhradu škody, smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly z důvodu porušení povinností dle smlouvy.
- 2.12. Objednatel na sebe podle ust. § 1764 a násl. OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena, fakturace, platební podmínky

- 3.1. Právo fakturovat (tj. nárok na sjednanou cenu) vzniká dnem předání a převzetí předmětu plnění, a to i dílčího plnění.
- 3.2. Zhotovitel má rovněž právo fakturovat i tehdy, odmítne-li objednatel bez písemně vyjádřeného opodstatněného důvodu plnění předmětu díla převzít.
- 3.3. Splatnost faktur je 17 dnů od jejich vystavení zhotovitelem.
- 3.4. Vylučuje se možnost zániku závazku objednatele zaplatit odměnu za plnění ve formě jednostranného zápočtu.
- 3.5. Faktura může být objednateli zaslána na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě či do datové schránky (faktura v elektronické podobě). Obsahuje-li smlouva kontaktní e-mailovou adresu objednatele, je možno elektronickou fakturu odeslat i na tuto e-mailovou adresu.
- 3.6. Zhotovitel má právo vystavit zálohovou fakturu – daňový doklad – a to až do výše 80 % celkové ceny za předmět plnění (dle smlouvy) nebo z odborně zhotovitelem odhadnuté celkové ceny za předmět plnění. Zálohová faktura – daňový doklad – bude doručena objednateli se splatností uvedenou výše.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že peněžité pohledávky z této smlouvy lze postupovat i jednostranně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smlouvu lze postupem dle § 1895 a násl. OZ postoupit pouze se souhlasem smluvních stran. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i částečně nebo několika postupníkům. Podle ust. § 1899 OZ platí, že osvobození postupitele se odmítá. Přijmout plnění za podmínek dle § 1936 OZ je zhotovitel oprávněn odmítnout.

4. Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 4.1. Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy předmětu plnění a všech převzatých věcí a zařízení přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu plnění.
- 4.2. Vlastnické právo k předmětu plnění (nově dodávanému) přechází na objednatele dnem úplného zaplacení předmětu plnění, vlastnictví k předmětu plnění, na němž se provádí oprava či údržba, se nemění a je vlastnictvím objednatele. Až do úplného zaplacení smluvní ceny nesmí objednatel bez

souhlasu zhotovitele věc nebo dílo převést nebo dát do užívání nebo jinak umožnit užívání třetí osobě, ledaže tato třetí osoba bude výslovně upozorněna na existenci sjednané výhrady vlastnického práva ve prospěch zhotovitele.

5. Smluvní pokuta

- 5.1. V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení, a to až do úplného uhrazení dané faktury. Zaplacením smluvní pokuty objednatelem není nikterak dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody v celé její výši.

6. Záruční podmínky a škodní odpovědnost

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady plnění po dobu trvání záruky od data předání a převzetí plnění. Záruční lhůta počíná běžet od data podpisu protokolu o převzetí plnění (i dílčího), popř. ode dne, kdy objednatel bezdůvodně odmítl dílo či jiné plnění převzít. Pro zachování svých nároků musí objednatel vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy bude taková vada zjištěna (nebo kdy měla být při řádné péči zjištěna nejpozději), jinak se k reklamaci nepřihlíží. Po dobu trvání záruční doby objednatel nesmí bez souhlasu zhotovitele jakýmkoli způsobem do dodaného díla nebo věci zasahovat, ani k zásahu zmocnit třetí osobu, jinak zhotovitele záruku nenese. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, poskytuje se záruka na dobu 12-ti měsíců.
- 6.2. Maximální výše náhrady škody, ke které může být zhotovitel dle smlouvy povinen v důsledku vadného plnění či v důsledku svého prodlení nepřesáhne 50% ze sjednané ceny smluvního plnění (včetně DPH). Zhotovitel je zároveň k náhradě škody vzniklé v důsledku vadného plnění či prodlení povinen pouze za předpokladu, že se jedná o přímou skutečnou škodu objednatele, tj. o zmenšení majetku objednatele ve srovnání se stavem, jaký existoval před porušením povinnosti zhotovitele (náhrada nepřímých či následných škod a ušlého zisku se vylučuje).

7. Uplatňování vady předmětu plnění v záruční lhůtě (reklamacie)

- 7.1. Oznámení uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace s uvedením návrhu na způsob vyřešení v případě oprávněnosti reklamace (volba mezi nároky uvedenými v OZ). Bez předcházejícího souhlasu zhotovitele nesmí objednatel žádným způsobem s reklamovaným plněním nakládat či disponovat, zejména nesmí sám nebo prostřednictvím jiných osob provádět opravy nebo úpravy reklamovaného plnění.

8. GDPR

- 8.1. Smluvní strany jsou obecně při plnění smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („ZZOÚ“), a od 25.05.2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění („Nařízení“).
- 8.2. Budou-li si smluvní strany za účelem plnění smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 ZZOÚ a v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.

9. Compliance audit:

- 9.1. Společnosti Skupiny ČEZ ve svém podnikání prosazují strategii udržitelného rozvoje, jejíž nedílnou součástí jsou i zásady etického podnikání. Stejná očekávání spojují i se svými dodavateli a obchodními partnery. K naplnění této strategie a zásad uplatňuje ČEZ, a. s., jakožto mateřská společnost Skupiny ČEZ i odpovídající postupy kontroly a ověřování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že je ČEZ, a. s. oprávněn provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby, se kterou tvoří koncern, prověření dodržování etických pravidel, k jejichž dodržování se objednatel v této smlouvě zavázal (dále také jen „Audit“).
- 9.2. Audit bude prováděn za podmínek v této smlouvě stanovených, a to pouze zaměstnanci Skupiny ČEZ, popř. zaměstnanci osob tvořícími se společností ČEZ koncern. Objednatel se zavazuje umožnit provedení Auditů. ČEZ se zavazuje předem informovat objednatele o provedení Auditů v nezbytném rozsahu a dostatečném předstihu, a to nejméně 3 pracovní dny předem. V této informaci ČEZ uvede zejména činnosti, které budou předmětem prověřování, rozsah prověřování a jaká data a informace mají být osobě provádějící Audit zpřístupněna nebo poskytnuta. Osoba, která bude Audit provádět, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření objednatele, se kterými bude seznámena a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení této smlouvy.
- 9.3. Objednatel se zavazuje poskytnout osobám provádějícím Audit součinnost nutnou k jeho provedení v rozsahu stanoveném v informaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
- 9.4. Objednatel se zejména zavazuje umožnit těmto osobám vstup do svých prostor a poskytnout potřebná data a informace v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Auditů.
- 9.5. Smluvní strany konstatují, že v rámci provádění Auditů se může osoba provádějící Audit dozvědět informace, které budou objednatelem považovány za důvěrné; bez ohledu na výše uvedené jsou za důvěrné informace považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. ČEZ, a. s. se zavazuje zajistit ochranu důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními smluvních stran.

10. Vyšší moc, překážky plnění

- 10.1. Smluvní strana nenesie odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále, že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření příslušné smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat (dále jen „případ vyšší moci“).
- 10.2. Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastalého případu vyšší moci, musí o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou stranu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po vzniku případu vyšší moci, a stejně tak musí druhou stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů o odpadnutí případu vyšší moci.
- 10.3. V případě, že dojde k události, které nelze v době podpisu této smlouvy předvídat, které mají povahu vyšší moci a které způsobí zhotoviteli překážku v plnění jeho povinností, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
- 10.4. Obdobně je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění své povinnosti i v případě, že se objednatel ocitne v prodlení s placením jakékoli části sjednané ceny splatné před dodáním předmětu díla.

11. Ostatní ustanovení:

- 11.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé, pokud byly jednou ze smluvních stran takto označeny.
- 11.2. Objednatel se zavazuje poskytovat bezodkladně zhotoviteli na jeho žádost veškeré ekonomické ukazatele (aktuální i historické) potřebné k posouzení kredibility objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na veškeré účetní (finanční) výkazy, včetně průběžných a předběžných ekonomických výsledků za aktuální hospodářský rok.
- 11.3. Pro účely těchto obchodních podmínek, se dnem rozumí kalendářní den.
- 11.4. Promlčecí doba dle dohody smluvních stran trvá 5 let.
- 11.5. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Tento bankovní účet zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Změnu bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem smlouvy nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným objednateli (nejpozději spolu s příslušnou fakturou). Toto sdělení musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. Změna bankovního spojení musí splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o bankovní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 11.6. Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě či elektronicky do datové schránky. Zavádí-li smlouva závazné e-mailové kontakty smluvních stran, je možno písemnosti zasílat i na tyto

e-mailové adresy (resp. z těchto e-mailových adres). Písemnosti se však v takovém případě považují za doručené až okamžikem potvrzení doručení druhou smluvní stranou.

- 11.7. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 OZ o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli.
- 11.8. Smluvní strany berou na vědomí, že na smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se zavazují a ujednávají, že před případným uveřejněním smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv mají povinnost kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem výsledného vymezení či potvrzení okruhu konkrétních chráněných informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty; smluvní strany se zavazují poskytnout si v této věci veškerou nezbytnou a efektivní součinnost.

konec textu smlouvy v této části Obchodní prodejní podmínky ČEZ ESL, s.r.o.



