

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

LT29d

Stavba:

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

KSO:

801 11

CC-CZ:

Místo:

Kroměříž

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. ☐

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.). ☐

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.☐

☐

V soupisu prací jsou vedeny položky s nulovou hodnotou z důvodu pozdější realizace. Nebudou se nyní soutěžit, ale v projektu zůstaly proto, že se podle něj budou realizovat, ale v jiném časovém horizontu a z jiných zdrojů. Nejsou proto součástí výběrového řízení a jsou označeny červenou barvou. ☐

Tyto položky se nacházejí v následujících profesích:☐

D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení☐

- přístřešek pro popelnice (včetně výrobku Z/19)☐

- Z/99 – konstrukce pro rostliny v atriu (rostliny budou vysazeny později)☐

- BIM 1, 2 ☐

D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika☐

Osvětlení Dali☐

Bude provedena příprava na Dali ovládání svítidel dle projektu. Svítidla budou dodána s Dali předřadníky. Dali řízení nebude dodáno, v rozváděči bude prostorová rezerva. Dali sběrnice bude zatím rozdělena na individuální sekce dle spínaných světelných okruhů osvětlení. Každá Dali sběrnice bude mít svůj napáječ a ovládací BT modul. Na jedné DALI sběrnici lze řešit ovládání max. 4 okruhů - skupin svítidel. Napáječe a ovládací modul pro každou sběrnici budou dle situace umístěni v el. instalační krabici pod tlačítkem nebo u svítidla. Ostatní kabeláž zůstane beze změny.☐

Ovládání žaluzií☐

Veškerá kabeláž bude natažena pro budoucí možnost ovládání žaluzií. Kabeláž zůstane nezapojena. Ovladače budou dodány. Dali řízení nebude dodáno, v rozváděči bude prostorová rezerva.☐

D.1.01.4q Měření a regulace☐

Cena bez DPH			618 919 453,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	618 919 453,58	129 973 085,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			748 892 538,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:LT29d

Stavba:Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Místo:Kroměříž

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:8. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO01	SO 01 Novostavba budovy č. 60	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ	0,00	0,00
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D.1.01.4b	Vytápění	0,00	0,00
D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00
D.1.01.4d	Elektronické komunikace	0,00	0,00
D.1.01.4d_1	SK	0,00	0,00
D.1.01.4d_2	CCTV	0,00	0,00
D.1.01.4d_3	EKV	0,00	0,00
D.1.01.4d_4	STA	0,00	0,00
D.1.01.4d_5	JČ	0,00	0,00
D.1.01.4d_6	KS-SP	0,00	0,00
D.1.01.4d_7	MT	0,00	0,00
D.1.01.4e	Rozvody medicinálních plynů	0,00	0,00
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D.1.01.4g	Měření a Regulace	0,00	0,00
D.1.01.4h	EPS, NZS	0,00	0,00
D.1.01.4h_1	EPS	0,00	0,00
D.1.01.4h_2	NZS	0,00	0,00
D.1.01.4j	Chlazení	0,00	0,00
D.1.01.5	Zdravotnická technologie	0,00	0,00
D.1.01.5-01	Technologie spojená se stavbou	0,00	0,00
D.1.01.6	Interier	0,00	0,00
SO02	SO 02 Novostavba budovy č. 60	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ	0,00	0,00
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D.1.01.4b	Vytápění	0,00	0,00
D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00
D.1.01.4d	Elektronické komunikace	0,00	0,00
D.1.01.4d_1	SK	0,00	0,00
D.1.01.4d_2	CCTV	0,00	0,00
D.1.01.4d_3	EKV	0,00	0,00
D.1.01.4d_4	STA	0,00	0,00
D.1.01.4d_5	JČ	0,00	0,00
D.1.01.4d_6	KS-SP	0,00	0,00
D.1.01.4d_7	MT	0,00	0,00
D.1.01.4e	Rozvody medicinálních plynů	0,00	0,00
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D.1.01.4g	Měření a Regulace	0,00	0,00
D.1.01.4h	EPS, NZS	0,00	0,00
D.1.01.4h_1	EPS	0,00	0,00
D.1.01.4h_2	NZS	0,00	0,00
D.1.01.4j	Chlazení	0,00	0,00
D.1.01.5	Zdravotnická technologie	0,00	0,00
D.1.01.5-01	Technologie spojená se stavbou	0,00	0,00
D.1.01.6	Interier	0,00	0,00
SO03	SO 03 Novostavba budovy č. 60	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení, stavebně	0,00	0,00
	konstrukční řešení, PBŘ		
SO03a	SO03 - hlavní objekt	0,00	0,00
SO03b	SO03 - ocelový přístřešek	0,00	0,00
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D.1.01.4b	Vytápění	0,00	0,00
D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00
D.1.01.4d	Elektronické komunikace	0,00	0,00
D.1.01.4d_1	SK	0,00	0,00
D.1.01.4d_2	CCTV	0,00	0,00
D.1.01.4d_3	EKV	0,00	0,00
D.1.01.4d_4	STA	0,00	0,00
D.1.01.4d_5	JČ	0,00	0,00
D.1.01.4d_6	VS	0,00	0,00
D.1.01.4d_7	KS-SP	0,00	0,00
D.1.01.4d_8	MT	0,00	0,00
D.1.01.4e	Rozvody medicinálních plynů	0,00	0,00
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D.1.01.4g	Měření a Regulace	0,00	0,00
D.1.01.4h	EPS, NZS	0,00	0,00
D.1.01.4h_1	EPS	0,00	0,00
D.1.01.4h_2	NZS	0,00	0,00
D.1.01.4j	Chlazení	0,00	0,00
D.1.01.5	Zdravotnická technologie	0,00	0,00
D.1.01.5-01	Technologie spojená se stavbou	0,00	0,00
D.1.01.6	Interier	0,00	0,00
IO01	Příprava území	0,00	0,00
IO02	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
IO03	Terénní a sadové úpravy	0,00	0,00
D.1.13.1	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	0,00	0,00
D.1.13.2	STAVEBNÍ KONSTRUKCE	0,00	0,00
D.1.13.3	OPLOCENÍ ZAHRADY PRO NEKLIDNÉ PACIENTY	0,00	0,00
D.1.13.4	VYBAVENÍ ATRIÍ	0,00	0,00
D.1.13.5	ZAHRADNICKE_PRACE	0,00	0,00
D.1.13.6	SEZNAM ROSTLIN	0,00	0,00
D.1.13.7	ALTÁN	0,00	0,00
IO04	Areálová kanalizace a retenční nádrž	0,00	0,00
IO05	Areálový vodovod	0,00	0,00
IO06	Medicinální plyny	0,00	0,00
IO07	Areálové rozvody tepla	0,00	0,00
IO08	Areálové silnoproudé elektroinstalace	0,00	0,00
IO09	Areálové venkovní osvětlení	0,00	0,00
IO10	Areálové elektronické komunikace	0,00	0,00
IO10_1	Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 (IT)	0,00	0,00
IO10_2	Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 29 (IT)	0,00	0,00
IO10_3	2xoptický kabel 12vl. SM, P180 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 27	0,00	0,00
IO10_4	Kabel 100xNx0,6 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23	0,00	0,00
IO11	Přeložka kabelů VN	0,00	0,00
IO12	Areálový plynovod	0,00	0,00
PS01	Trafostanice SO01	0,00	0,00
PS02	Fotovoltaická elektrárna SO 01	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
X1	PRELOZKA PRIVADECE VODY PRO KVETNOU ZAHRADU	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ

KSO:
Místo: Kroměříž

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
799 - Ostatní prvky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC2 bez výztuže	m3	118,060		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	vv		2NP					
	vv		5,28*0,2		1,056			
	vv		585,02*0,2		117,004			
	vv		Součet		118,060			
2	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 180,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	vv		2NP					
	vv		5,28*2		10,560			
	vv		585,02*2		1 170,040			
	vv		Součet		1 180,600			
3	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 180,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	75,996		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2NP					
	vv		(2,4+2,82*2)*0,3*21		50,652			
	vv		(1,4+2,82*2)*0,3*12		25,344			
	vv		Součet		75,996			
5	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	75,996		0,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	12,235		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-127					
	vv		(4050+7550+1000+1000+1000+15950)/1000*0,11		3,361			
	vv		D.1.01.2-128					
	vv		(1100+2500+2050+2040+400+1860+2040+750+750+1750)/1000*0,11		1,676			
	vv		D.1.01.2-129					
	vv		(2500+7250+750+11750)/1000*0,11		2,448			
	vv		D.1.01.2-130					
	vv		(3800+170+565+6655+10955+3355+365+365)/1000*0,11		2,885			
	vv		D.1.01.2-131					
	vv		16955/1000*0,11		1,865			
	vv		Součet		12,235			
7	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	8,533		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-127					
	vv		(3575+5965+11275+1308+1308+1308)/1000*0,11		2,721			
	vv		D.1.01.2-128					
	vv		(1000+2905+3575+370+3500+1950+1950+1950+3350+350)/1000*0,11		2,299			
	vv		D.1.01.2-129					
	vv		(2375+2650+2950+7850)/1000*0,11		1,741			
	vv		D.1.01.2-130					
	vv		(1750+300+2350+3850+2650+1050+1050+1750)/1000*0,11		1,623			
	vv		D.1.01.2-131					
	vv		1350/1000*0,11		0,149			
	vv		Součet		8,533			
8	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	33,830		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	vv		2NP					
	vv		3,29+3,29+24,23+3,02		33,830			
	vv		Součet		33,830			
9	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	vv		Překlad C					
	vv		1*2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
10	K	330321810	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 XC2	m3	6,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,57		6,570			
	VV		Součet		6,570			
11	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	87,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		4*0,3*73		87,600			
	VV		Součet		87,600			
12	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	87,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-131					
	VV		20*500/1000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
14	K	3893810X1	D+M kompletních dobetonávek prefabrikovaných konstrukcí, nosníků, kotevních detailů, vč. pomocných prací, doplňků, bednění, podpěr, vybrání v paneli, dle PD	m3	271,775		0,00	
	VV		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	VV		"Delta nosník" 0,25*0,45*(188)		21,150			
	VV		"Styk delta nosníků" 0,25*0,25*0,8*(530)		53,000			
	VV		"Styk delta žb stěna panel" 0,25*0,25*(100)		6,250			
	VV		"Styk stěna-panel" 0,25*0,25*0,8*(530)		26,500			
	VV		"Zálivková výztuž_H" 0,05*0,25*(1030)		12,875			
	VV		"Vyrovnávací vrstva stropu" 1520*0,1		152,000			
	VV		Součet		271,775			
15	K	4111339X1	D+M stropních panelů z betonu předpjatého tl. 250mm, PO 90 minut, vč. pomocných prací, doplňků	m2	1 520,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-107					
	VV		TVAR STROPU NAD 2 NP - ČÁST1					
	VV		1520		1 520,000			
	VV		Součet		1 520,000			
16	K	41136X1	D+M vylamovák - smyková nosnost 80Kn/m, vč. pomocných prací, doplňků	m	100,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					
	VV		(100)		100,000			
	VV		Součet		100,000			
17	K	411X0D1	D+M ocelový nosník ve tvaru delta tl.250mm, vč. kotvení, příslušenství a doplňků, dle PD, bez dobetonávky (zálivka viz pol. 3893810X1 výše)	m	188,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-107					
	VV		TVAR STROPU NAD 2 NP - ČÁST1					
	VV		188		188,000			
	VV		Součet		188,000			
18	K	411X0D3	D+M kotevní detail - zalití, přivaření, vč. příslušenství a doplňků, dle PD ÚPRAVA "I"	soubor	25,000		0,00	
	VV		D.1.2.123					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
19	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	4,870		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					
	VV		(4870)/1000		4,870			
	VV		Součet		4,870			
20	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,223		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					
	VV		(222,5)/1000		0,223			
	VV		Součet		0,223			
21	K	4303216X6	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37, vodostavební, vč. dodávky	m3	12,303		0,00	
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		1,25*1,395		1,744			
	VV		0,35*2,9		1,015			
	VV		1,25*1,395		1,744			
	VV		0,68*2,9		1,972			
	VV		Mezisoučet		6,475			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		1,25*1,6		2,000			
	VV		0,32*3,55		1,136			
	VV		1,25*1,6		2,000			
	VV		0,195*3,55		0,692			
	VV		Mezisoučet		5,828			
	VV		Součet		12,303			
22	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	47,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		4,275*1,395		5,964			
	VV		1,685*2,9		4,887			
	VV		4,275*1,395		5,964			
	VV		2,88*2,9		8,352			
	VV		Mezisoučet		25,167			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		4,4*1,6		7,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*3,55		5,680			
	VV		4,4*1,6		7,040			
	VV		0,75*3,55		2,663			
	VV		Mezisoučet		22,423			
	VV		Součet		47,590			
23	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	47,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,938		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		12*1,395*0,18		3,013			
	VV		12*1,395*0,18		3,013			
	VV		Mezisoučet		6,026			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		12*1,6*0,18		3,456			
	VV		12*1,6*0,18		3,456			
	VV		Mezisoučet		6,912			
	VV		Součet		12,938			
25	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,938		0,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	4,709		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		13850/1000*0,34		4,709			
	VV		Součet		4,709			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				0,00	
27	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	666,296		0,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	666,296		0,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	666,296		0,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	87,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	87,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	613321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	87,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 62			Úprava povrchů vnějších				0,00	
33	K	62100x_l1a	D+M: Obklad fasády kamenným obkladem - italský travertin, tl. izolace 240 mm (dle PD - Skladba I1a), vč. tep. izolace, difúzně otevřeného ochr. pásu,podkonstrukce, ukon. profilů, ostění,nadpraží,povrchové úpravy,parapetů,detailů, doplňků a příslušenství	m2	430,720		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Měrou jednotkou je pohledová plocha fasády. D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		D.1.01.2-137					
	VV		SO01					
	VV		Skladba I1a					
	VV		"2NP" 427,3		427,300			
	VV		"3NP" 3,42		3,420			
	VV		Součet		430,720			
34	K	621131100	Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	35,330		0,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	35,330		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO01					
	VV		Skladba I7					
	VV		"3NP - podhled tl.200mm" 35,33		35,330			
	VV		Součet		35,330			
36	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,330		0,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	430,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	430,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO01					
	VV		Skladba I1a					
	VV		"2NP" 427,3		427,300			
	VV		"3NP" 3,42		3,420			
	VV		Součet		430,720			
39	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	430,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	632451234x02	Potěr cementový C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu, tl. 61 mm, vč. dodávky	m2	61,590		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Cementový potěr C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu					
	VV		prostřednictvím zušlechťení syntetickými hmotami technickou polymerizací					
	VV		(v místě sprchového koutu ve spádu min. 1%)					
	VV		"Skladba B3" 61,59		61,590			
	VV		Součet		61,590			
41	K	632451234x03	Potěr cementový C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu, tl. 73 mm, vč. dodávky	m2	7,810		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Cementový potěr C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu					
	VV		prostřednictvím zušlechťení syntetickými hmotami technickou polymerizací					
	VV		(v místě sprchového koutu ve spádu min. 1%)					
	VV		"Skladba B1" 7,81		7,810			
	VV		Součet		7,810			
42	K	632451234x05	Potěr cementový lité CT - C25 - F5, tl. 62 mm, vč. dodávky	m2	749,110		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A3" 749,11		749,110			
	VV		Součet		749,110			
43	K	632451234x07	Potěr cementový lité CT - C25 - F5, tl. 74 mm, vč. dodávky	m2	311,980		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 311,98		311,980			
	VV		Součet		311,980			
44	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,254		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba G2					
	VV		87,56*0,06		5,254			
	VV		Součet		5,254			
45	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,254		0,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba G2					
	VV		87,56*8,12/6000*1,1		0,130			
	VV		Součet		0,130			
47	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	407,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 311,98		311,980			
	VV		"Skladba B1" 7,81		7,810			
	VV		"Skladba G2" 87,56		87,560			
	VV		Součet		407,350			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
48	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 324,280		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"2-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 45,84		45,840			
	VV		"2-002 - VÝTAH V1" 9,12		9,120			
	VV		"2-003 - VÝTAH V2" 9,12		9,120			
	VV		"2-004 - CHODBA" 49,93		49,930			
	VV		"2-005 - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE" 13,07		13,070			
	VV		"2-006 - CHODBA" 4,42		4,420			
	VV		"2-007 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 5,12		5,120			
	VV		"2-008 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 2,26		2,260			
	VV		"2-009 - OČISTA PACIENTŮ" 7,81		7,810			
	VV		"2-010 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,7		3,700			
	VV		"2-011 - WC PERS. Ž" 1,17		1,170			
	VV		"2-012 - WC PERS. Ž" 1,15		1,150			
	VV		"2-013 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 4,38		4,380			
	VV		"2-014 - NÁVŠTĚVY" 27,24		27,240			
	VV		"2-015 - ŠATNA PAC." 7,67		7,670			
	VV		"2-016 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 6,31		6,310			
	VV		"2-017 - WC IMOBILNÍ" 4,43		4,430			
	VV		"2-019 - JÍDELNA / HERNA / DMP" 47,43		47,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2-020a - WC PŘEDSÍŇ PERS." 1,57		1,570			
VV			"2-020b - WC PERS. M" 1,57		1,570			
VV			"2-022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,8		7,800			
VV			"2-023 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,08		19,080			
VV			"2-024 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-026 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-027 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-029 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-030 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
VV			"2-032 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
VV			"2-033 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,75		3,750			
VV			"2-035 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
VV			"2-036 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"2-038 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
VV			"2-039 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,79		3,790			
VV			"2-041 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
VV			"2-042 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-044 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-045 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,96		3,960			
VV			"2-047 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-048 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"2-050 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-051 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"2-053 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-054 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-056 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-057 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-059 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-060 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-062 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-063 - PŘEDSÍŇ" 4,33		4,330			
VV			"2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-065 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
VV			"2-066 - SCHODIŠTĚ" 22,95		22,950			
VV			"2-067 - CHODBA" 17,21		17,210			
VV			"2-068 - JÍDELNA / HERNA" 46,45		46,450			
VV			"2-069 - TERASA" 34,13		34,130			
VV			"2-070 - PRACOVNA PSYCHOLOG" 14,51		14,510			
VV			"2-071 - STANIČNÍ SESTRA" 13,84		13,840			
VV			"2-072 - HERNA" 21,7		21,700			
VV			"2-073 - DMZ" 13,7		13,700			
VV			"2-074 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 10,58		10,580			
VV			"2-075 - WC" 1,98		1,980			
VV			"2-076 - VYŠETŘOVNA" 24,01		24,010			
VV			"2-077 - KUCHYŇKA" 15,25		15,250			
VV			"2-078 - SESTERNA" 17,62		17,620			
VV			"2-079 - ZVÝŠENÁ PĚČE" 28,64		28,640			
VV			"2-080 - WC" 1,98		1,980			
VV			"2-081 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 11,36		11,360			
VV			"2-082 - WC" 2,39		2,390			
VV			"2-083 - HERNA" 18,85		18,850			
VV			"2-084 - ÚKLID" 2,39		2,390			
VV			"2-085 - CHODBA" 49,16		49,160			
VV			"2-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,55		12,550			
VV			"2-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
VV			"2-088 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
VV			"2-089 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
VV			"2-176 - CHODBA" 125,89		125,890			
VV			"2-177 - CHODBA" 113,8		113,800			
VV			"2-J1 - ŠACHTA J1" 6,84		6,840			
VV			"2-J2 - ŠACHTA J2" 4,91		4,910			
VV			"2-J3 - ŠACHTA J3" 6,28		6,280			
VV			"2-J4 - ŠACHTA J4" 4,69		4,690			
VV			"2-J6 - ŠACHTA J6" 0,75		0,750			
VV			Součet		1 324,280			
49	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 400,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1166,6666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 400,000			
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00
50	K	97_X3	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 0,25m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	1,000		0,00	
VV			200x600mm					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
51	K	97_X6	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 100mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	51,000		0,00	
VV			pr.63mm					
VV			27		27,000			
VV			pr.75mm					
VV			3		3,000			
VV			pr.100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		51,000			
52	K	97_X7	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 125mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	1,000		0,00	
	VV		pr. 125mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	97_Y5	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 50mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	10,000		0,00	
	VV		2NP					
	VV		pr. 50 mm					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	97_Y6	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 100mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		2NP					
	VV		pr. 100 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	97_Y7	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 150mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		2NP					
	VV		pr. 150 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
56	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	622,589		0,00	CS ÚRS 2024 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
57	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	34,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13		34,130			
	VV		Součet		34,130			
58	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	12,180		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" (5,525+6,35+5,525)*0,7		12,180			
	VV		Součet		12,180			
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: □ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		(34,13*0,3+12,18*0,4)/1000		0,015			
	VV		Součet		0,015			
60	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	34,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
61	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	12,180		0,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	62,781		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		34,13*1,15+12,18*1,2		53,866			
	VV		Součet		53,866			
	VV		53,866*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		62,781			
63	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	46,310		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13		34,130			
	VV		"2-069 - TERASA" (5,525+6,35+5,525)*0,7		12,180			
	VV		Součet		46,310			
64	M	693112M6	skloláknitá textilie 120g/m2	m2	53,866		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13*1,15		39,250			
	VV		"2-069 - TERASA" (5,525+6,35+5,525)*0,7*1,2		14,616			
	VV		Součet		53,866			
65	K	712363605x01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, kotvenou, s přelepením spojů, včetně náběhových klínů, poplastovaných plechů, doplňků, příslušenství dle PD	m2	46,310		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	28322025x01	hydroizolace z měkčeného PVC s odolností proti UV záření tl. 2,0mm, kotvená do ŽB stropní konstrukce – BROOF(t3), spád 2%	m2	53,866		0,00	
67	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,498		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 713			Izolace tepelné				0,00	
68	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	68,260		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13*2		68,260			
	VV		Součet		68,260			
69	M	28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$	m3	6,758		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13*(0,08+0,1)*1,1		6,758			
	VV		Součet		6,758			
70	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	34,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
71	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	3,532		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13*(0,02+0,16)/2*1,15		3,532			
	VV		Součet		3,532			
72	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	407,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 311,98		311,980			
	VV		"Skladba B1" 7,81		7,810			
	VV		"Skladba G2" 87,56		87,560			
	VV		Součet		407,350			
73	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm, (zatížení 5 kN/m2)	m2	448,085		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 311,98*1,1		343,178			
	VV		"Skladba B1" 7,81*1,1		8,591			
	VV		"Skladba G2" 87,56*1,1		96,316			
	VV		Součet		448,085			
74	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	1 287,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1, A3" 1052,94		1 052,940			
	VV		"Skladba B1, B3" 143,28		143,280			
	VV		"Skladba G2" 91,26		91,260			
	VV		Součet		1 287,480			
75	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m	1 416,228		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1287,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 416,228			
76	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,330		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO03					
	VV		Skladba I7					
	VV		"3NP - podhled tl.200mm" 35,33		35,330			
	VV		Součet		35,330			
77	M	63142031	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	38,863		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		Skladba I7					
	VV		"3NP - podhled tl.200mm" 35,33*1,1		38,863			
	VV		Součet		38,863			
78	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,210		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
79	K	7629510X3	D+M WPC prkna včetně nosníků a rektifikovatelných terčů, vč. pomocných prací, doplňků dle PD	m2	34,130		0,00	
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S5					
	VV		"2-069 - TERASA" 34,13		34,130			
	VV		Součet		34,130			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
80	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	100,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		100,5		100,500			
	VV		Součet		100,500			
81	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	220,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		220,72		220,720			
	VV		Součet		220,720			
82	K	763114120	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 101 mm s plechem profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 51 dB	m2	131,470		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		131,47		131,470			
	VV		Součet		131,470			
83	K	763114123	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 151 mm s plechem profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	906,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		906,57		906,570			
	VV		Součet		906,570			
84	K	763113333	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	47,420		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		47,42		47,420			
	VV		Součet		47,420			
85	K	763114243	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 205 mm s plechem zdvojený profil CW+UW75 desky 2xH2DF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	63,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		63,24		63,240			
	VV		Součet		63,240			
86	K	7632143X2	SDV příčka bezpečnostní RC3 tl 200 mm profil CW+UW 50 deska 2x12,5 mm bez izolace s prolepením desek, vč. dodávky	m2	7,030		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		7,03		7,030			
	VV		Součet		7,030			
87	K	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	232,450		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2NP					
	VV		232,45		232,450			
	VV		Součet		232,450			
88	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	79,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
89	K	7631814X1	D+M Výztuha pro zavěšení horních skříněk, poliček a dalších, dle PD	m	300,000		0,00	
90	K	7631814X2	D+M Výztuha pro zavěšení madel, vyztužení předstěnových systémů v příčce, WC, umyvadel, a dalších, dle PD	m	36,049		0,00	
	VV		22,974+13,075		36,049			
	VV		Součet		36,049			
91	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, SDK1	m2	588,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-001 - SDK" 33,93		33,930			
	VV		"2-005 - SDK" 3,3		3,300			
	VV		"2-010 - SDK" 3,7		3,700			
	VV		"2-011 - SDK" 1,17		1,170			
	VV		"2-012 - SDK" 1,15		1,150			
	VV		"2-014 - SDK" 27,72		27,720			
	VV		"2-017 - SDK" 4,43		4,430			
	VV		"2-020a - SDK" 1,57		1,570			
	VV		"2-020b - SDK" 1,57		1,570			
	VV		"2-023 - SDK" 19,56		19,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-024 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-026 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-027 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-029 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-030 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-032 - SDK" 17,67		17,670			
	VV		"2-033 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-035 - SDK" 17,67		17,670			
	VV		"2-036 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-038 - SDK" 17,67		17,670			
	VV		"2-039 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-041 - SDK" 17,67		17,670			
	VV		"2-042 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-044 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-045 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-047 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-048 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-050 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-051 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-053 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-054 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"2-056 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-057 - SDK" 8,94		8,940			
	VV		"2-059 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-062 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"2-063 - SDK" 4,33		4,330			
	VV		"2-065 - SDK" 18,07		18,070			
	VV		"2-066 - SDK" 13,15		13,150			
	VV		"2-067 - SDK" 5,04		5,040			
	VV		"2-070 - SDK" 6,63		6,630			
	VV		"2-071 - SDK" 3,05		3,050			
	VV		"2-073 - SDK" 3,09		3,090			
	VV		"2-074 - SDK" 10,86		10,860			
	VV		"2-075 - SDK" 1,98		1,980			
	VV		"2-076 - SDK" 24,01		24,010			
	VV		"2-077 - SDK" 15,25		15,250			
	VV		"2-078 - SDK" 17,62		17,620			
	VV		"2-079 - SDK" 29,47		29,470			
	VV		"2-080 - SDK" 1,98		1,980			
	VV		"2-081 - SDK" 11,64		11,640			
	VV		"2-082 - SDK" 2,39		2,390			
	VV		"2-084 - SDK" 2,39		2,390			
	VV		"2-085 - SDK" 2,53		2,530			
	VV		"2-086 - SDK" 2		2,000			
	VV		"2-087 - SDK" 1,95		1,950			
	VV		"2-088 - SDK" 1,95		1,950			
	VV		"2-089 - SDK" 1,95		1,950			
	VV		"2-176 - SDK" 3,34		3,340			
	VV		"2-177 - SDK" 11,82		11,820			
	VV		Součet		588,350			
92	K	7631314X1	SDK podhled deska 1xDFH2 tl. 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky, SDK2 impregnovaný	m2	68,820		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-009 - SDK 2" 7,81		7,810			
	VV		"2-022 - SDK 2" 7,8		7,800			
	VV		"2-025 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-028 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-031 - SDK 2" 3,66		3,660			
	VV		"2-034 - SDK 2" 3,7		3,700			
	VV		"2-037 - SDK 2" 3,7		3,700			
	VV		"2-040 - SDK 2" 3,75		3,750			
	VV		"2-043 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-046 - SDK 2" 3,91		3,910			
	VV		"2-049 - SDK 2" 3,7		3,700			
	VV		"2-052 - SDK 2" 3,7		3,700			
	VV		"2-055 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-058 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-061 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-064 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		Součet		68,820			
93	K	7631314X2	SDK 3 podhled deska 1x akustická perforovaná, tl. 12,5mm s izolací, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407 , D.1.01.1-001) - SDK 3	m2	190,180		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-019 - SDK 3" 47,44		47,440			
	VV		"2-068 - SDK 3" 46,45		46,450			
	VV		"2-072 - SDK 3" 22,18		22,180			
	VV		"2-083 - SDK 3" 19,33		19,330			
	VV		"2-176 - SDK 3" 25,7		25,700			
	VV		"2-177 - SDK 3" 29,08		29,080			
	VV		Součet		190,180			
94	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	847,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		588,35+68,82+190,18		847,350			
	VV		Součet		847,350			
95	K	76313510K1	D+M KAZETY 1 - kazetový podhled 600x600x19 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	84,210		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-005 - KAZETY 1" 10,05		10,050			
	VV		"2-070 - KAZETY 1" 8,64		8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-071 - KAZETY 1" 11,07		11,070			
	VV		"2-073 - KAZETY 1" 10,89		10,890			
	VV		"2-086 - KAZETY 1" 11,16		11,160			
	VV		"2-087 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
	VV		"2-088 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
	VV		"2-089 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
	VV		Součet		84,210			
96	K	76313510K2	D+M KAZETY 2 kazetový podhled 1200x600x19 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	282,910		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-004 - KAZETY 2 600x1200" 49,4		49,400			
	VV		"2-067 - KAZETY 2 600x1200" 12,96		12,960			
	VV		"2-085 - KAZETY 2 600x1200" 50,37		50,370			
	VV		"2-176 - KAZETY 2 600x1200" 97,38		97,380			
	VV		"2-177 - KAZETY 2 600x1200" 72,8		72,800			
	VV		Součet		282,910			
97	K	76313510K3	D+M KAZETY 3 kazetový podhled 600x600x15 mm, polozapuštěná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	23,850		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-006 - KAZETY 3" 4,42		4,420			
	VV		"2-007 - KAZETY 3" 5,12		5,120			
	VV		"2-008 - KAZETY 3" 2,26		2,260			
	VV		"2-013 - KAZETY 3" 4,38		4,380			
	VV		"2-015 - KAZETY 3" 7,67		7,670			
	VV		Součet		23,850			
98	K	76313510KOV1	D+M KOVOVÝ kazetový podhled, vč. podkladní konstrukce (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	36,770		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-069 - Kovoý podhled do exteriéru" 36,77		36,770			
	VV		Součet		36,770			
99	K	76313173x01a	D+M SDK podhled - čelo do v.200mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	9,907		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-001 - SDK čelo 135" 1,951		1,951			
	VV		"2-066 - SDK čelo 135" 1,505		1,505			
	VV		"2-001 - SDK čelo 160" 3,551		3,551			
	VV		"2-066 - SDK čelo 190" 2,9		2,900			
	VV		Součet		9,907			
100	K	76313173x01b	D+M SDK podhled - čelo do v.500mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	165,235		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-005 - SDK čelo 300" 3,35		3,350			
	VV		"2-026 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-029 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-032 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
	VV		"2-035 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
	VV		"2-038 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
	VV		"2-041 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
	VV		"2-044 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-047 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-050 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-053 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-056 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-059 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-062 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-065 - SDK čelo 300" 3,35		3,350			
	VV		"2-070 - SDK čelo 300" 5,96		5,960			
	VV		"2-071 - SDK čelo 300" 3,075		3,075			
	VV		"2-073 - SDK čelo 300" 3,125		3,125			
	VV		"2-086 - SDK čelo 300" 3,1		3,100			
	VV		"2-087 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"2-088 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"2-026 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-029 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-032 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
	VV		"2-035 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
	VV		"2-038 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
	VV		"2-041 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
	VV		"2-044 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-047 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-050 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-053 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-056 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-059 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-062 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-065 - SDK čelo 400" 3,35		3,350			
	VV		"2-085 - SDK čelo 490" 12,65		12,650			
	VV		"2-023 - SDK čelo 500" 3,45		3,450			
	VV		"2-067 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-074 - SDK čelo 500" 2,35		2,350			
	VV		"2-079 - SDK čelo 500" 6,425		6,425			
	VV		"2-081 - SDK čelo 500" 2,525		2,525			
	VV		"2-089 - SDK čelo 500" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-176 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-177 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-072 - SDK čelo 500 akustický" 4,775		4,775			
	VV		"2-083 - SDK čelo 500 akustický" 4,15		4,150			
	VV		Součet		165,235			
101	K	76313173x01d	D+M SDK podhled - čelo do v.1250mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	3,701		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-001 - SDK čelo 530" 3,551		3,551			
	VV		"2-014 - SDK čelo 600" 0,15		0,150			
	VV		Součet		3,701			
102	K	76313173x01f	D+M Kovový podhled - čelo, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	0,240		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-069 - Kovové čelo 280" 0,24		0,240			
	VV		Součet		0,240			
103	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	112,160		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
104	K	766_SO01-D00	D+M SO01-D00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
105	K	766_SO01-D4L	D+M SO01-D4L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
106	K	766_SO01-D6P	D+M SO01-D6P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
107	K	766_SO01-D7L	D+M SO01-D7L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	
108	K	766_SO01-D7P	D+M SO01-D7P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	
109	K	766_SO01-D9P	D+M SO01-D9P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
110	K	766_SO01-D14P	D+M SO01-D14P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
111	K	766_SO01-D25P	D+M SO01-D25P Dveře dvoukřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 2300x2750 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
112	K	766_SO01-D26L	D+M SO01-D26L Dveře jednokřídlé otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
113	K	766_SO01-D26P	D+M SO01-D26P Dveře jednokřídlé otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
114	K	766_SO01-D27L	D+M SO01-D27L Dveře jednokřídlé otočné 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
115	K	766_SO01-D28P	D+M SO01-D28P Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
116	K	766_SO01-D29L	D+M SO01-D29L Dveře jednokřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
117	K	766_SO01-D33P	D+M SO01-D33P Dveře jednokřídlé otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
118	K	766_SO01-D34P	D+M SO01-D34P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
119	K	766_SO01-D40P	D+M SO01-D40P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
120	K	766_SO01-D44L	D+M SO01-D44L Dveře jednokřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
121	K	766_SO01-D45L	D+M SO01-D45L Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	
122	K	766_SO01-D45P	D+M SO01-D45P Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	766_SO01-D46P	D+M SO01-D46P Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
124	K	766_SO01-D50L	D+M SO01-D50L Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
125	K	766_SO01-D50P	D+M SO01-D50P Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
126	K	766_SO01-D53P	D+M SO01-D53P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
127	K	766_SO01-D55P	D+M SO01-D55P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
128	K	766_SO01-D56P	D+M SO01-D56P Dveře jednokřídlé otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
129	K	766_SO01-D57L	D+M SO01-D57L Dveře jednokřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
130	K	766_SO01-D61L	D+M SO01-D61L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
131	K	766_SO01-D61P	D+M SO01-D61P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
132	K	766_SO01-D64L	D+M SO01-D64L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
133	K	766_SO01-D65L	D+M SO01-D65L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
134	K	7679951X4	D+M ocelových konstrukcí, vč. kotvení, svařování, návrhů, PÚ, pomocných prací, doplňků	kg	174,874		0,00	
	VV		Ocelový sloup složený z U200 a plátu tl 15mm (200x90mm)					
	VV		2*2,88*25,3*1,2		174,874			
	VV		Součet		174,874			
135	K	767_SO01-A00	D+M SO01-A00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
136	K	767_SO01-A33P	D+M SO01-A33P Vnitřní hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
137	K	767_SO01-A34	D+M SO01-A34 Vnější hliníková stěna, dveře 2800x2740 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
138	K	767_SO01-A35L	D+M SO01-A35L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
139	K	767_SO01-A35P	D+M SO01-A35P Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
140	K	767_SO01-A36L	D+M SO01-A36L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
141	K	767_SO01-A37L	D+M SO01-A37L Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
142	K	767_SO01-A37P	D+M SO01-A37P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
143	K	767_SO01-A38P	D+M SO01-A38P Vnější hliníková stěna, dveře 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
144	K	767_SO01-A39P	D+M SO01-A39P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
145	K	767_SO01-A40P	D+M SO01-A40P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	767_SO01-A41P	D+M SO01-A41P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
147	K	767_SO01-A42L	D+M SO01-A42L Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
148	K	767_SO01-A43L	D+M SO01-A43L Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
149	K	767_SO01-A44P	D+M SO01-A44P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
150	K	767_SO01-Z00	D+M SO01-Z00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
151	K	767_SO01-Z139L	D+M SO01-Z139L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP1 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
152	K	767_SO01-Z145P	D+M SO01-Z145P Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP1-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
153	K	767_SO01-Z146P	D+M SO01-Z146P Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP1-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
154	K	767_SO01-Z01	D+M SO01-Z01 Sedátko do sprch 450x450 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
155	K	767_SO01-Z02	D+M SO01-Z02 Madlo opěrné 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
156	K	767_SO01-Z03	D+M SO01-Z03 Madlo sklopné dl. 800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
157	K	767_SO01-Z04	D+M SO01-Z04 Madlo opěrné dl. 400 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
158	K	767_SO01-Z05	D+M SO01-Z05 Sada madel vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
159	K	767_SO01-Z06	D+M SO01-Z06 Zádová opěrka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
160	K	767_SO01-Z07	D+M SO01-Z07 Revizní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	14,000		0,00	
161	K	767_SO01-Z08	D+M SO01-Z08 Revizní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	8,000		0,00	
162	K	767_SO01-Z12	D+M SO01-Z12 Dveřní práh vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	10,000		0,00	
163	K	767_SO01-Z13	D+M SO01-Z13 Dveřní zarážka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	15,000		0,00	
164	K	767_SO01-Z14	D+M SO01-Z14 Světlovod PO EI 30 DP1 pr. 320 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	9,000		0,00	
165	K	767_SO01-Z15	D+M SO01-Z15 Kryt svítidla 100x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	12,000		0,00	
166	K	767_SO01-Z23	D+M SO01-Z23 Skříňka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
167	K	767_SO01-Z26	D+M SO01-Z26 Madlo schodišťové pr. 40 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	116,000		0,00	
168	K	767_SO01-Z32b	D+M SO01-Z32b Obložení výtahu vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
169	K	767_SO01-Z33	D+M SO01-Z33 Panoramatické zrcadlo pr. 660 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	15,000		0,00	
170	K	767_SO01-Z36	D+M SO01-Z36 Ocel. Konstrukce pro vnitřní stěny vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	4 553,000		0,00	
171	K	767_SO01-Z37	D+M SO01-Z37 Kolejnice pro závěs do sprchy vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	14,000		0,00	
172	K	767_SO01-Z38	D+M SO01-Z38 Zrcadlo lepené do obkladu 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	767_SO01-Z41	D+M SO01-Z41 Zrcadlo lepené do obkladu 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	18,000		0,00	
174	K	767_SO01-Z42	D+M SO01-Z42 Zrcadlo sklopné 800x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
175	K	767_SO01-Z48	D+M SO01-Z48 Sestava listů a polstrovyných panelů vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	m2	71,400		0,00	
176	K	767_SO01-Z51	D+M SO01-Z51 Bezpečnostní síť vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
177	K	767_SO01-Z68	D+M SO01-Z68 Sdružené závěsy, podpěry, systémové prvky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	m2	350,000		0,00	
178	K	767_SO01-Z69	D+M SO01-Z69 Pomocné ocel. Konstrukce vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	150,000		0,00	
179	K	767_SO01-Z74	D+M SO01-Z74 Konstrukce servisní lávky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
180	K	767_SO01-Z81	D+M SO01-Z81 Roleta PO EI 30 DP1 - S200 1350x2530 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
181	K	767_SO01-Z83	D+M SO01-Z83 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	459,000		0,00	
182	K	767_SO01-Z84	D+M SO01-Z84 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	600,000		0,00	
183	K	767_SO01-Z86	D+M SO01-Z86 Revizní dvířka 500x1000 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
184	K	767_SO01-Z87	D+M SO01-Z87 Revizní dvířka 1100x1300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	18,000		0,00	
185	K	767_SO01-Z88	D+M SO01-Z88 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	28,000		0,00	
186	K	767_SO01-Z89	D+M SO01-Z89 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
187	K	767_SO01-Z90	D+M SO01-Z90 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
188	K	767_SO01-Z90.1	D+M SO01-Z92 Hasící přístroj 21A vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	7,000		0,00	
189	K	767_SO01-Z96	D+M SO01-Z96 Revizní dvířka 500x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	soubor	11,000		0,00	
190	K	767_SO01-Z97	D+M SO01-Z97 Revizní dvířka 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
191	K	767_SO01-Z101	D+M SO01-Z101 Revizní dvířka 500x500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
192	K	767_SO01-Z103	D+M SO01-Z103 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
193	K	767_SO01-Z104	D+M SO01-Z104 Revizní dvířka 400x400 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
194	K	767_SO01-Z106	D+M SO01-Z106 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	10,000		0,00	
195	K	767_SO01-Z107	D+M SO01-Z107 Lamelová mřížka 400x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
196	K	767_SO01-Z108	D+M SO01-Z108 Lamelová mřížka 300x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	16,000		0,00	
197	K	767_SO01-Z109	D+M SO01-Z109 Konstrukce servisní lávky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	

D	771	Podlahy z dlaždic					0,00	
199	K	7712212X1	D+M provedení dlažby na stupně + podstupnice, vč. soklu, stěrky, betonu, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	71,880		0,00	

VV	D.1.01.2-134	
VV	1NP-3NP	
VV	SO01	
VV	12*1,395	16,740
VV	12*1,395	16,740
VV	Mezisoučet	33,480
VV	1PP-3NP	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO01					
	VV		12*1,6		19,200			
	VV		12*1,6		19,200			
	VV		Mezisoučet		38,400			
	VV		Součet		71,880			
200	K	7712212X2	D+M provedení dlažby na mezipodestě, vč. soklu, stěrky, betonu,pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	21,582		0,00	
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		1,685*2,9		4,887			
	VV		2,88*2,9		8,352			
	VV		Mezisoučet		13,239			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO01					
	VV		1,6*3,55		5,680			
	VV		0,75*3,55		2,663			
	VV		Mezisoučet		8,343			
	VV		Součet		21,582			
D		776	Podlahy povlakové				0,00	
201	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 257,566		0,00	CS ÚRS 2024 02
202	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 257,566		0,00	CS ÚRS 2024 02
203	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 257,566		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		"2-004 - CHODBA" 49,93		49,930			
	VV		"2-005 - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE " 13,07		13,070			
	VV		"2-006 - CHODBA" 4,42		4,420			
	VV		"2-007 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 5,12		5,120			
	VV		"2-008 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 2,26		2,260			
	VV		"2-010 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,7		3,700			
	VV		"2-011 - WC PERS. Ž " 1,17		1,170			
	VV		"2-012 - WC PERS. Ž " 1,15		1,150			
	VV		"2-013 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 4,38		4,380			
	VV		"2-015 - ŠATNA PAC." 7,67		7,670			
	VV		"2-016 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 6,31		6,310			
	VV		"2-017 - WC IMOBILNÍ" 4,43		4,430			
	VV		"2-019 - JÍDELNA / HERNA / DMP" 47,43		47,430			
	VV		"2-020a - WC PŘEDSÍŇ PERS." 1,57		1,570			
	VV		"2-020b - WC PERS. M" 1,57		1,570			
	VV		"2-070 - PRACOVNA PSYCHOLOG" 14,51		14,510			
	VV		"2-071 - STANIČNÍ SESTRA" 13,84		13,840			
	VV		"2-073 - DMZ" 13,7		13,700			
	VV		"2-075 - WC" 1,98		1,980			
	VV		"2-077 - KUCHYŇKA" 15,25		15,250			
	VV		"2-078 - SESTERNA " 17,62		17,620			
	VV		"2-080 - WC" 1,98		1,980			
	VV		"2-082 - WC" 2,39		2,390			
	VV		"2-084 - ÚKLID" 2,39		2,390			
	VV		"2-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,55		12,550			
	VV		"2-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
	VV		"2-088 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
	VV		"2-089 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
	VV		"2-176 - CHODBA" (125,89-100,75)		25,140			
	VV		Mezisoučet		311,980			
	VV		Skladba A3					
	VV		"2-014 - NÁVŠTĚVY" 27,24		27,240			
	VV		"2-023 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,08		19,080			
	VV		"2-024 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-026 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-027 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-029 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-030 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-032 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
	VV		"2-033 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-035 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
	VV		"2-036 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-038 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
	VV		"2-039 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-041 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
	VV		"2-042 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-044 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-045 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-047 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-048 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-050 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L " 17,85		17,850			
	VV		"2-051 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-053 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-054 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-056 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-057 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-059 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-060 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-062 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-063 - PŘEDSÍŇ" 4,33		4,330			
	VV		"2-065 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
	VV		"2-067 - CHODBA" 17,21		17,210			
	VV		"2-068 - JÍDELNA / HERNA" 46,45		46,450			
	VV		"2-072 - HERNA" 21,7		21,700			
	VV		"2-074 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ " 10,58		10,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-076 - VYŠETŘOVNA" 24,01		24,010			
	VV		"2-079 - ZVÝŠENÁ PÉČE " 28,64		28,640			
	VV		"2-081 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 11,36		11,360			
	VV		"2-083 - HERNA" 18,85		18,850			
	VV		"2-176 - CHODBA" 100,75		100,750			
	VV		"2-177 - CHODBA" 113,8		113,800			
	VV		Mezisoučet		749,110			
	VV		Skladba B1					
	VV		"2-009 - OČISTA PACIENTŮ" 7,81		7,810			
	VV		Mezisoučet		7,810			
	VV		Skladba B3					
	VV		"2-022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,8		7,800			
	VV		"2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ " 3,91		3,910			
	VV		"2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
	VV		"2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,75		3,750			
	VV		"2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
	VV		"2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,79		3,790			
	VV		"2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,96		3,960			
	VV		"2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
	VV		"2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
	VV		"2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ " 3,91		3,910			
	VV		"2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ " 3,91		3,910			
	VV		Mezisoučet		61,590			
	VV		Skladba G1					
	VV		"2-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" (45,84-29,33)		16,510			
	VV		"2-066 - SCHODIŠTĚ" (22,95-9,07)		13,880			
	VV		Mezisoučet		30,390			
	VV		Skladba G2					
	VV		"2-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 29,33+33,86*0,1		32,716			
	VV		"2-066 - SCHODIŠTĚ" 9,07+22*0,1		11,270			
	VV		"2-085 - CHODBA" 49,16+35,4*0,1		52,700			
	VV		Mezisoučet		96,686			
	VV		Součet		1 257,566			
204	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 227,176		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1257,566-30,39		1 227,176			
	VV		Součet		1 227,176			
205	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	30,390		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba G1					
	VV		"2-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" (45,84-29,33)		16,510			
	VV		"2-066 - SCHODIŠTĚ" (22,95-9,07)		13,880			
	VV		Součet		30,390			
206	K	776221111x01	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	1 257,566		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 311,98		311,980			
	VV		"Skladba A3" 749,11		749,110			
	VV		"Skladba B1" 7,81		7,810			
	VV		"Skladba B3" 61,59		61,590			
	VV		"Skladba G1" 30,39		30,390			
	VV		"Skladba G2" 96,686		96,686			
	VV		Součet		1 257,566			
207	K	776221111x03	Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10 cm na stěu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	1 287,480		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		"2-004 - CHODBA" 37,23		37,230			
	VV		"2-005 - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE" 14,5		14,500			
	VV		"2-006 - CHODBA" 9,4		9,400			
	VV		"2-007 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,07		10,070			
	VV		"2-008 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 6,08		6,080			
	VV		"2-010 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 7,69		7,690			
	VV		"2-011 - WC PERS. Ž" 4,4		4,400			
	VV		"2-012 - WC PERS. Ž" 4,4		4,400			
	VV		"2-013 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 9,65		9,650			
	VV		"2-015 - ŠATNA PAC." 11,1		11,100			
	VV		"2-016 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 10,45		10,450			
	VV		"2-017 - WC IMOBILNÍ" 8,49		8,490			
	VV		"2-019 - JÍDELNA / HERNA / DMP" 28,63		28,630			
	VV		"2-020a - WC PŘEDSÍŇ PERS." 5,29		5,290			
	VV		"2-020b - WC PERS. M" 5,29		5,290			
	VV		"2-070 - PRACOVNA PSYCHOLOG" 15,45		15,450			
	VV		"2-071 - STANIČNÍ SESTRA" 15,15		15,150			
	VV		"2-073 - DMZ" 15,25		15,250			
	VV		"2-075 - WC" 5,95		5,950			
	VV		"2-077 - KUCHYŇKA" 17,2		17,200			
	VV		"2-078 - SESTERNA" 18,45		18,450			
	VV		"2-080 - WC" 5,95		5,950			
	VV		"2-082 - WC" 6,45		6,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2-084 - ÚKLID" 6,45		6,450			
VV			"2-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,3		14,300			
VV			"2-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1		14,100			
VV			"2-088 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1		14,100			
VV			"2-089 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1		14,100			
VV			"2-176 - CHODBA" 87,89		87,890			
VV			Skladba A3					
VV			"2-014 - NÁVŠTĚVY" 22,45		22,450			
VV			"2-023 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,34		18,340			
VV			"2-024 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-026 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-027 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-029 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-030 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-032 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05		17,050			
VV			"2-033 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-035 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05		17,050			
VV			"2-036 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-038 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05		17,050			
VV			"2-039 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-041 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05		17,050			
VV			"2-042 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-044 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-045 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-047 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-048 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-050 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-051 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-053 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-054 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-056 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-057 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-059 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-060 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-062 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-063 - PŘEDSÍŇ" 9,09		9,090			
VV			"2-065 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2		17,200			
VV			"2-067 - CHODBA" 18,25		18,250			
VV			"2-068 - JÍDELNA / HERNA" 28,58		28,580			
VV			"2-072 - HERNA" 18,65		18,650			
VV			"2-074 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 13,7		13,700			
VV			"2-076 - VYŠETŘOVNA" 20,1		20,100			
VV			"2-079 - ZVÝŠENÁ PĚČE" 22		22,000			
VV			"2-081 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 14,05		14,050			
VV			"2-083 - HERNA" 17,4		17,400			
VV			"2-177 - CHODBA" 66,3		66,300			
VV			Mezisoučet		1 052,940			
VV			Skladba B1					
VV			"2-009 - OČISTA PACIENTŮ" 11,39		11,390			
VV			Skladba B3					
VV			"2-022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,39		11,390			
VV			"2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45		8,450			
VV			"2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45		8,450			
VV			"2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5		8,500			
VV			"2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5		8,500			
VV			"2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5		8,500			
VV			"2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5		8,500			
VV			"2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			Mezisoučet		143,280			
VV			Skladba G2					
VV			"2-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 33,86		33,860			
VV			"2-066 - SCHODIŠTĚ" 22		22,000			
VV			"2-085 - CHODBA" 35,4		35,400			
VV			Mezisoučet		91,260			
VV			Součet		1 287,480			
208	M	28412245M01a	PVC podlahovina vysoce zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	1 497,974		0,00	
VV			"plocha" (311,98+749,11+30,39+96,686)*1,15		1 366,391			
VV			"vytažení" (1052,94+91,26)*0,1*1,15		131,583			
VV			Součet		1 497,974			
209	M	28412245M02a	protiskluzné PVC podlahovina homogenní bezpečnostní protiskluzová vinylová se vsypem tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	96,287		0,00	
VV			"plocha" (7,81+61,59)*1,15		79,810			
VV			"vytažení" (143,28)*0,1*1,15		16,477			
VV			Součet		96,287			
210	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	10,760		0,00	CS ÚRS 2024 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	
211	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
VV			D.1.01.1-002					
VV			"Skladba B1" 7,81		7,810			
VV			"Skladba B3" 61,59		61,590			
VV			Součet		69,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	374,806		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"2-009 - OČISTA PACIENTŮ" 11,39*2,8		31,892			
	VV		"2-022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,39*2,6		29,614			
	VV		"2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45*2,6		21,970			
	VV		"2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45*2,6		21,970			
	VV		"2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5*2,6		22,100			
	VV		"2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5*2,6		22,100			
	VV		"2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5*2,6		22,100			
	VV		"2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5*2,6		22,100			
	VV		"2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		Součet		374,806			
213	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	143,280		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba B1, B3" 143,28		143,280			
	VV		Součet		143,280			
214	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	276,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"2-009 - OČISTA PACIENTŮ" 4*2,8		11,200			
	VV		"2-022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		Součet		276,400			
215	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	620,880		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		v hygienických místnostech					
	VV		"2-007" 23,03		23,030			
	VV		"2-008" 13,05		13,050			
	VV		"2-009" 25,89		25,890			
	VV		"2-010" 14,06		14,060			
	VV		"2-011" 9,28		9,280			
	VV		"2-012" 9,28		9,280			
	VV		"2-017" 19,07		19,070			
	VV		"2-020a" 9,78		9,780			
	VV		"2-020b" 11,5		11,500			
	VV		"2-022" 26,32		26,320			
	VV		"2-025" 22,03		22,030			
	VV		"2-028" 22,03		22,030			
	VV		"2-031" 21,4		21,400			
	VV		"2-034" 21,65		21,650			
	VV		"2-037" 21,53		21,530			
	VV		"2-040" 21,78		21,780			
	VV		"2-043" 22,03		22,030			
	VV		"2-046" 22,28		22,280			
	VV		"2-049" 21,53		21,530			
	VV		"2-052" 21,53		21,530			
	VV		"2-055" 22,03		22,030			
	VV		"2-058" 22,03		22,030			
	VV		"2-061" 22,03		22,030			
	VV		"2-064" 22,03		22,030			
	VV		"2-070" 2,5		2,500			
	VV		"2-071" 5,62		5,620			
	VV		"2-073" 7,39		7,390			
	VV		"2-075" 13,15		13,150			
	VV		"2-080" 13,15		13,150			
	VV		"2-082" 14,4		14,400			
	VV		"2-084" 13,97		13,970			
	VV		"2-074" 25,79		25,790			
	VV		"2-081" 26,66		26,660			
	VV		Mezisoučet		589,800			
	VV		ostatní - za linkou, umyvadlem					
	VV		"2-005" 3,01		3,010			
	VV		"2-076" 3,5		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2-077" 8,47		8,470			
			VV "2-078" 3,5		3,500			
			VV "2-086" 3,15		3,150			
			VV "2-087" 3,15		3,150			
			VV "2-088" 3,15		3,150			
			VV "2-089" 3,15		3,150			
			VV Mezisoučet		31,080			
			VV Součet		620,880			
216	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	620,880		0,00	CS ÚRS 2024 02
217	M	59761116	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	714,012		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 620,88*1,15		714,012			
			VV Součet		714,012			
218	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	114,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "2-007 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 2*2,6		5,200			
			VV "2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV Součet		114,400			
219	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	120,120		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 114,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		120,120			
220	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	396,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "2-007 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 6*2,6		15,600			
			VV "2-009 - OČISTA PACIENTŮ" 4*2,8		11,200			
			VV "2-010 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
			VV "2-011 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
			VV "2-012 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
			VV "2-017 - WC IMOBILNÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "2-020a - WC PŘEDSÍŇ PERS." 4*2,6		10,400			
			VV "2-020b - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
			VV "2-022 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "2-025 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-028 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-031 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-034 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-037 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-040 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-043 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-046 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-049 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-052 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-055 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-058 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-061 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-064 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "2-075 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "2-080 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "2-082 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "2-084 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
			VV Součet		396,000			
221	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	22,543		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
222	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů.	m2	1 548,986		0,00	
			VV Strop					
			VV 588,35+68,82+190,18+84,21+282,91+23,85+36,77		1 275,090			
			VV Stěny					
			VV "2-002 - VÝTAH V1" 12,4*3,65		45,260			
			VV "2-003 - VÝTAH V2" 12,4*3,65		45,260			
			VV "2-J1 - ŠACHTA J1" 11,2*3,65		40,880			
			VV "2-J2 - ŠACHTA J2" 14,6*3,65		53,290			
			VV "2-J3 - ŠACHTA J3" 11,2*3,65		40,880			
			VV "2-J4 - ŠACHTA J4" 9,74*3,65		35,551			
			VV "2-J6 - ŠACHTA J6" 3,5*3,65		12,775			
			VV Součet		1 548,986			
223	K	7811954X2	Nátěr stěn proti oděru, vč. dodávky, pomocných prací, penetrace	m2	203,889		0,00	
			VV Stěny					
			VV "2-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 33,86*3,65		123,589			
			VV "2-066 - SCHODIŠTĚ" 22*3,65		80,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	203,889				
224	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 741,580		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		Strop					
	VV		588,35+68,82+190,18+9,907+165,235+3,701		1 026,193			
	VV		Stěny					
	VV		"2-004 - CHODBA" 37,23*3,65		135,890			
	VV		"2-005 - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE" 14,5*3,65		52,925			
	VV		"2-006 - CHODBA" 9,4*3,65		34,310			
	VV		"2-008 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 6,08*3,65		22,192			
	VV		"2-013 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 9,65*3,65		35,223			
	VV		"2-014 - NÁVŠTĚVY" 22,45*3,65		81,943			
	VV		"2-015 - ŠATNA PAC." 11,1*3,65		40,515			
	VV		"2-016 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 10,45*3,65		38,143			
	VV		"2-019 - JÍDELNA / HERNA / DMP" 28,63*3,65		104,500			
	VV		"2-023 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,34*3,65		66,941			
	VV		"2-024 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-026 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-027 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-029 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-030 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-032 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05*3,65		62,233			
	VV		"2-033 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-035 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05*3,65		62,233			
	VV		"2-036 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-038 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05*3,65		62,233			
	VV		"2-039 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-041 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05*3,65		62,233			
	VV		"2-042 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-044 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-045 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-047 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-048 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-050 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-051 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-053 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-054 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-056 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-057 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-059 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-060 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-062 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-063 - PŘEDSÍŇ" 9,09*3,65		33,179			
	VV		"2-065 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2*3,65		62,780			
	VV		"2-067 - CHODBA" 18,25*3,65		66,613			
	VV		"2-068 - JÍDELNA / HERNA" 28,58*3,65		104,317			
	VV		"2-070 - PRACOVNA PSYCHOLOG" 15,45*3,65		56,393			
	VV		"2-071 - STANIČNÍ SESTRA" 15,15*3,65		55,298			
	VV		"2-072 - HERNA" 18,65*3,65		68,073			
	VV		"2-073 - DMZ" 15,25*3,65		55,663			
	VV		"2-074 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 13,7*3,65		50,005			
	VV		"2-076 - VYŠETŘOVNA" 20,1*3,65		73,365			
	VV		"2-077 - KUCHYŇKA" 17,2*3,65		62,780			
	VV		"2-078 - SESTERNA" 18,45*3,65		67,343			
	VV		"2-079 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 22*3,65		80,300			
	VV		"2-081 - IZOLACE - POLSTROVANÝ POKOJ" 14,05*3,65		51,283			
	VV		"2-083 - HERNA" 17,4*3,65		63,510			
	VV		"2-085 - CHODBA" 35,4*3,65		129,210			
	VV		"2-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,3*3,65		52,195			
	VV		"2-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1*3,65		51,465			
	VV		"2-088 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1*3,65		51,465			
	VV		"2-089 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1*3,65		51,465			
	VV		"2-176 - CHODBA" 87,89*3,65		320,799			
	VV		"2-177 - CHODBA" 66,3*3,65		241,995			
	VV		Součet		4 741,580			
225	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 741,580		0,00	CS ÚRS 2024 02
226	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	4 741,580		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			23707,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství	4 741,580				
D 799			Ostatní prvky	0,00				
227	K	799_SO01-O01	D+M SO01-O01 OKNO 2400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PŮ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	21,000		0,00	
228	K	799_SO01-O02	D+M SO01-O02 OKNO 1400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PŮ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	9,000		0,00	
229	K	799_SO01-O03	D+M SO01-O03 OKNO 1000x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PŮ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	2,000		0,00	
230	K	799_SO01-O07	D+M SO01-O07 OKNO PO EI 30 DP1 1400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PŮ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000		0,00	
231	K	799_SO01-S01	D+M SO01-S01 VENKOVNÍ ŽALUZIE 1000x2820 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PŮ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000		0,00	
232	K	799_SO01-S02	D+M SO01-S02 VENKOVNÍ ŽALUZIE 900x2820 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PŮ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	799_SO01-S04	D+M SO01-S04 VENKOVNÍ ŽALUZIE 1400x2820 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	21,000		0,00	
234	K	799_SO01-ZO27	D+M SO01-ZO27 Vnitřní akustická stěna 3250x2200 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
235	K	799_SO01-ZO28	D+M SO01-ZO28 Vnitřní stěna 2075x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
236	K	799_SO01-ZO29	D+M SO01-ZO29 Vnitřní stěna 3550x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
237	K	799_SO01-ZO30a	D+M SO01-ZO30a Vnitřní akustická stěna 4625x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
238	K	799_SO01-ZO30b	D+M SO01-ZO30b Vnitřní částečně akustická stěna 9805x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
239	K	799_SO01-ZO30c	D+M SO01-ZO30c Vnitřní akustická stěna 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
240	K	799_SO01-ZO31a	D+M SO01-ZO31a Vnitřní stěna PO EI 60 DP1 3600x3000 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
241	K	799_SO01-ZO31b	D+M SO01-ZO31b Vnitřní stěna s PO 9750x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
242	K	799_SO01-ZO32	D+M SO01-ZO32 Vnitřní stěna 4175x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
243	K	799_SO01-ZO33a	D+M SO01-ZO33a Vnější stěna 5525x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
244	K	799_SO01-ZO33b	D+M SO01-ZO33b Vnější stěna 6495x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
245	K	799_SO01-ZO33c	D+M SO01-ZO33c Vnější stěna PO EI 30 DP1 5525x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
246	K	799_SO01-ZO38	D+M SO01-ZO38 Spojovací fasáda PO EI 30 DP1 13840x4067 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
247	K	799_SO01-ZO39	D+M SO01-ZO39 Spojovací fasáda PO EI 30 DP1 13840x4067 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
248	K	799_SO01-ZO47	D+M SO01-ZO47 Vnitřní stěna 3250x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
249	K	799_SO01-P01	D+M SO01-P01 Dveřní zárážka pr. 30 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	10,000		0,00	
250	K	799_SO01-P04	D+M SO01-P04 Stropní difuzor pr. 150 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	13,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - SO 01	0,00
D2 - Studená voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D3 - Teplá voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D4 - Kanalizace splašková	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D5 - Kanalizace dešťová	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D6 - Kanalizace dešťová havarijní	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D7 - Ostatní	0,00
D8 - Ohebné potrubí	0,00
D9 - Armatury, příslušenství trubek	0,00
Díl 3 - Prostupy požárně dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky	0,00
Díl 4 - Zařizovací předměty	0,00
Díl 5 - Ostatní	0,00
Díl 6 - Zkoušky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D D1			SO 01				0,00	
D D2			Studená voda				0,00	
D Díl 1			Potrubí				0,00	
1	K	Pol1083	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 15	m	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114					
2	K	Pol1084	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 32	m	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114					
3	K	Pol1085	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 50	m	22,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114					
4	K	Pol1086	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 15 (Ø18x1.0)	m	232,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
5	K	Pol1087	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 20 (Ø22x1.2)	m	46,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
6	K	Pol1088	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 25 (Ø28x1.2)	m	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
7	K	Pol1089	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 32 (Ø35x1.5)	m	21,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
8	K	Pol1090	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 80 (Ø88.9x2)	m	145,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
D Díl 2			Izolace				0,00	
9	K	Pol1091	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 18 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	232,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
10	K	Pol1092	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 22 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	46,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
11	K	Pol1093	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 28 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
12	K	Pol1094	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 35 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
13	K	Pol1336	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 88,9 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	103,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
14	K	Pol1337	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, pro trubku d 88,9 mm	m	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
15	K	Pol1338	Nehořlavá izolace pro D88,9 mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 20 mm	m	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilární vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilární vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
D		D3	Teplá voda				0,00	
D		Díl 1	Potrubí				0,00	
16	K	Pol1086	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 15 (Ø18x1 0)	m	200,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
17	K	Pol1087	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 20 (Ø22x1 2)	m	47,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
18	K	Pol1088	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 25 (Ø28x1 2)	m	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
19	K	Pol1089	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 32 (Ø35x1 5)	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					
20	K	Pol1339	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 70 (Ø76 1x2	m	149,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Díl 2			Izolace				0,00	
21	K	Pol1091	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 18 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	100,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
22	K	Pol1340	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 18mm, tloušťka izolace 30mm	m	100,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
23	K	Pol1341	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 22mm, tloušťka izolace 30mm	m	47,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
24	K	Pol1342	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 28mm, tloušťka izolace 40mm	m	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
25	K	Pol1343	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 35mm, tloušťka izolace 40mm	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
26	K	Pol1344	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 76,1 mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50 mm	m	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
27	K	Pol1345	Nehořlavá izolace pro D 76,1 mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 30 mm	m	25,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilárně vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 114					
D D4			Kanalizace splašková				0,00	
D Díl 1			Potrubí				0,00	
28	K	Pol1346	Odpadní potubí z PP-HT, DN 40	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
29	K	Pol1347	Odpadní potubí z PP-HT, DN 50	m	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
30	K	Pol1348	Odpadní potubí z PP-HT tiché, DN 58	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
31	K	Pol1349	Odpadní potubí z PP-HT tiché, DN 110	m	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
32	K	Pol1350	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 40	m	252,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
33	K	Pol1351	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 50	m	99,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
34	K	Pol1352	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 75	m	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
35	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	65,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
36	K	Pol1354	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 125	m	27,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
37	K	Pol1355	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 160	m	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
D Díl 2			Izolace				0,00	
38	K	Pol1356	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 40	m	8,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
39	K	Pol1357	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 50	m	99,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
40	K	Pol1358	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 75	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
41	K	Pol1359	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 110	m	65,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
42	K	Pol1360	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 125	m	27,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
43	K	Pol1361	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 160	m	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
D	D5	Kanalizace dešťová					0,00	
D	Díl 1	Potrubí					0,00	
44	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	37,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
D	Díl 2	Izolace					0,00	
45	K	Pol1362	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 100	m	37,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
D	D6	Kanalizace dešťová havarijní					0,00	
D	Díl 1	Potrubí					0,00	
46	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 106					
D	Díl 2	Izolace					0,00	
47	K	Pol1362	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 100	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
D	D7	Ostatní					0,00	
D	D8	Ohebné potrubí					0,00	
48	K	Pol1363	Vlnovcová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu	m	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně spojek a přechodů dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
D	D9	Armatury, příslušenství trubek					0,00	
49	K	Pol1364	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů	ks	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz Včetně antivibračních podložky, instalačního a spojovacího materiálu Pozice Č, výkres č. D.1.01.4a 106					
50	K	Pol1365	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN15	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 114					
51	K	Pol1366	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN20	ks	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 114					
52	K	Pol1367	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN25	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	Pol1368	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN32	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu. sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 114					
54	K	Pol1369	Uzavírací mezipřírubová klapka, DN 80, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřírub, těsněním, s atestem na pitnou vodu	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114					
55	K	Pol1370	Vodní zápachová uzávěrka nerezová pro odvod kondenzátu d 50	ks	20,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Umístění v CHÚC dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
56	K	Pol1371	Zápachová uzávěrka, sifon k umyvadlu, DN40	ks	20,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
57	K	Pol1372	Zápachová uzávěrka, sifon k umyvadlu, DN40	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž antivandal provedení výkres č. D.1.01.4a 106					
58	K	Pol1373	Přívzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: pro instalaci do příčky, s vyjímatelnou těsnící membránou, umožňující čištění-revizí dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
D		Díl 3	Prostupy požárně dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky				0,00	
59	K	Pol1374	Protipožární tmel pro plastové trubky do průměru 50 mm	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
60	K	Pol1375	Protipožární tmel pro nehořlavé trubky	ks	34,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
61	K	Pol1376	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN75	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
62	K	Pol1377	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí D110	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
63	K	Pol1378	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN125	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
64	K	Pol1379	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106					
D		Díl 4	Zařizovací předměty				0,00	
65	K	Pol1380	Hydrantový systém D25/30 nástěnný; 650 x 650 x 285 mm, tvarově stálá hadice DN25, délka 30m, průtok min. Q=0,3 l/s	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: povrchová úprava komaxit výkres č. D.1.01.4a 114					
66	K	Pol1381	Podomítkový sifon, DN 40	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: pro napojení odpadu myčky výkres č. D.1.01.4a 106					
67	K	Pol1382	Umyvadlo	ks	19,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 600x450 mm dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
68	K	Pol1383	Umyvadlo	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: antivandalové provedení, nerezové umyvadlo, pro stojánkovou baterii, rozměr 600x450 mm, perlátor materiál AISI 304 dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
69	K	Pol1384	Umyvadlo pro ZTP	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 640x550 mm výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
70	K	Pol1385	Umyvadlo pro ZTP	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: antivandalové provedení, nerezové umyvadlo, pro stojánkovou baterii, rozměr 640x550 mm, perlátor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, podjezdné vozíkem materiál AISI 304 dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
71	K	Pol1386	Ventil rohový, 1/2" x 3/8"	ks	49,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114</i>					
72	K	Pol1387	Flexi hadice ohebná sanitární 3/8" x 3/8"	ks	48,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114</i>					
73	K	Pol1388	Výlevka závěsná, keramická, bílá, s plastovou mřížkou, DN110	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
74	K	Pol1389	Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky, montážní sady, příslušenství, tlačítko start/stop v balení	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
75	K	Pol1390	Výtoková baterie k umyvadlu, stojánková, DN10	ks	19,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka, montáž, seřízení průtoku keramická kartuše výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
76	K	Pol1391	Výtoková baterie k umyvadlu pro ZTP, stojánková, DN10	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: delší ovládací páčka dodávka, montáž, seřízení průtoku keramická kartuše výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
77	K	Pol1392	Výtoková baterie k umyvadlu, bezdotyková, stojánková, DN10	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: automatická umyvadlová nerezová směšovací baterie s elektronikou ALS, s perlátorem hygienický proplach antivandal provedení úsporný perlátor, přívod studené a teplé vody, nastavení teploty páčkou, reaguje na přítomnost dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
78	K	Pol1393	Výtoková baterie k umyvadlu pro ZTP, bezdotyková, stojánková, DN10	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: automatická umyvadlová nerezová směšovací baterie s elektronikou ALS, s perlátorem hygienický proplach antivandal provedení úsporný perlátor, přívod studené a teplé vody, nastavení teploty páčkou, reaguje na přítomnost dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
79	K	Pol1394	Výtoková baterie sprchová s hadicí, sprchovou tyčí a sprchovou růžicí, DN15, rozteč 150 mm	ks	25,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: keramická kartuše dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
80	K	Pol1395	Automatická sprcha pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem, senzorová	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: bezdotykové ovládání termostatický ventil dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
81	K	Pol1396	Sprchové ramínko naklápěcí	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: antivandal provedení ramínko s naklopitelným výtokem perlátor ramínko chráněno proti odcizení zapuštěným imbusovým šroubkem dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
82	K	Pol1397	WC závěsné, DN110	ks	17,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: keramické bílé Nádržka/modul do lehké stěny kr.nohy Záv.WC rim-ex 51 cm vč.sed výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
83	K	Pol1398	WC závěsné pro ZTP, DN110	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: keramické bílé Nádržka/modul do lehké stěny kr.nohy Záv.WC rim-ex 51 cm vč.sed výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
84	K	Pol1399	WC závěsné, DN110	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: antivandal provedení, nerezové, se zabudovaným sedátkem výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
85	K	Pol1400	WC závěné pro ZTP, DN110	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: antivandal provedení, nerezové, se zabudovaným sedátkem výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
86	K	Pol1401	Sada příslušenství pro dálkové spouštění splachování WC	ks	16,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: síťový zdroj výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
87	K	Pol1402	Závěsný rám pro umyvadlo a pro ZTP, 500x1120-30	ks	24,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
89	K	Pol1404	Závěsný rám pro WC, 420x760-120	ks	20,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
90	K	Pol1405	Závěsný rám pro WC pro ZTP, 880x1120-38	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
91	K	Pol1406	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN50	ks	25,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 2, výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114</i>					
92	K	Pol1407	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN50	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: antivandal provedení neumožňující demontáž bez nářadí, neumožňující sebepoškození hospitalizovaných osob dodávka, montáž Pozice VP 5, výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
93	K	Pol1408	Balkonový a terasový vtok, s nezámraznou zápachovou klapkou DN110	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: svislý odtok, nerezová dodávka, montáž Pozice DV 1, výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
94	K	Pol1409	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakvou kanalizaci, DN 110	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC, Třída zatížení: H 1,5; Parametry vyhřívání: Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67 dodávka, montáž Pozice SV 1, výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
95	K	Pol1410	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakvou havarijní kanalizaci, DN 110	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC, Třída zatížení: H 1,5; Parametry vyhřívání: Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67 dodávka, montáž Pozice SV 1, výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
D			Díl 5	Ostatní			0,00	
96	K	Pol1411	Kontrolní dvířka plastová na čištění kanalizačních stoupaček 300x300 mm	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 106					
97	K	Pol1412	Stavební přípomoci - prostupy přes stavební konstrukce, včetně zapravení a chráničky	kpl	1,000		0,00	
98	K	Pol1413	Štítky pro označení protékajícího média	ks	235,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Samolepicí štítky dle ČSN 130072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob upevnění nesmí ovlivnit čitelnost textů. výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
99	K	Pol1131	Štítky pro popis zařízení a armatur	ks	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 106, D.1.01.4a 114					
100	K	Pol1414	Závěsy potrubí	kg	1 080,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná ocel					
101	K	Pol1415	Lehké pracovní lešení 8 m2, pojízdná plošina	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému					
102	K	Pol1416	Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požárního	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 114					
103	K	Pol1417	Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požárního	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 114					
104	K	Pol1418	Odvzdušnění systémů vodovodu SV, TV, CV, požárního	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 114					
105	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	48,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 114					
D			Díl 6	Zkoušky			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4b - Vytápění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - SO 01		0,00
D2 - Armatury, čerpadla		0,00
D3 - Otopná tělesa		0,00
D4 - Podlahové topení		0,00
D5 - Potrubí a izolace		0,00
D6 - Společné		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4b - Vytápění

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	SO 01					0,00	
D	D2	Armatury, čerpadla					0,00	
1	K	Pol1146	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závity. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 2"	ks	4,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113						
2	K	Pol1147	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závity. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 3/4"	ks	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113						
3	K	Pol1148	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závity. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 1/2"	ks	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113						
4	K	Pol1149	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2"	ks	4,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113						
5	K	Pol1150	D+M Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, DN 15, včetně dodávky materiálu	ks	16,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113						
D	D3	Otopná tělesa					0,00	
6	K	Pol1151	DT 10/600/500 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114						
7	K	Pol1152	DT 22/600/700 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114						
8	K	Pol1153	DT 22/200/800 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114						
9	K	Pol1154	DT 22/200/1000 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114						
10	K	Pol1155	DT 22/200/1200 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114						
11	K	Pol1156	DT 22/200/1400 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	4,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114						
12	K	Pol1157	TT 700/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
13	K	Pol1158	TT 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
14	K	Pol1159	LK 2000/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dobávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
15	K	Pol1160	D+M Připojovací šroubení uzavírací s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, DN 15, bronzové, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 10, rohové, včetně 2x svěrné šroubení	ks	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
	D	D4	Podlahové topení				0,00	
16	K	Pol1161	D+M Potrubí podlahového vytápění 16x2,0 mm, PE s bariérou proti difuzi kyslíku	m	3 118,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
17	K	Pol1162	D+M Deska systémová podlahového vytápění, novopvá, bez izolace, pro potrubí 16 mm, rozteč potrubí 50 mm	m2	831,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
18	K	Pol1163	D+M Spárový profil pro oddělení dilatačních celků, tl. 10 mm, výška 100 mm	m	166,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
19	K	Pol1164	D+M Plastový vodící oblouk 90° pro potrubí 16 mm	ks	90,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
20	K	Pol1165	D+M Chránička potrubí u rozdělovače a na přechodu dilatace	m	150,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
21	K	Pol1166	D+M Označovací sada pro místa měření vlhkosti v potěrech, 100 mm	ks	63,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
22	K	Pol1167	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 4x G 3/4"	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyřovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňové rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
23	K	Pol1168	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 8x G 3/4"	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyřovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňové rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
24	K	Pol1169	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 9x G 3/4"	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyřovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňové rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
25	K	Pol1170	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 12x G 3/4"	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svérného šroubení, včetně přípojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňě rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz výkres č. D.1.01.4b-114								
D D5			Potrubí a izolace	0,00				
26	K	Pol1171	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O15x1 mm	m	295,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
27	K	Pol1172	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O18x1 mm	m	10,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
28	K	Pol1173	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O22x1 mm	m	23,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
29	K	Pol1174	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O28x1,5 mm	m	108,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
30	K	Pol1175	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O35x1,5 mm	m	74,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
31	K	Pol1176	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O42x1,5 mm	m	24,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
32	K	Pol1177	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O54x2 mm	m	42,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
33	K	Pol1178	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 15 mm, tloušťka 20 mm	m	302,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
34	K	Pol1179	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 18 mm, tloušťka 20 mm	m	12,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
35	K	Pol1180	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 22 mm, tloušťka 20 mm	m	24,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
36	K	Pol1181	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 28 mm, tloušťka 30 mm	m	112,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
37	K	Pol1182	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 35 mm, tloušťka 30 mm	m	75,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
38	K	Pol1183	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 42 mm, tloušťka 40 mm	m	25,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
39	K	Pol1184	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 54 mm, tloušťka 50 mm	m	44,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
40	K	Pol1185	D+M Tepelná izolace z minerálního vlákna, lamelová rohož, s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury, tl. 60mm	m2	6,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108								
41	K	Pol1129	Hliníková páska 50 mm x 50 m	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
D D6			Společné					0,00
42	K	Pol1186	Fabrikované, žárově pozinkované profily a závěsy pro potrubí	kg	354,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
43	K	Pol1187	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
44	K	Pol1188	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
45	K	Pol1189	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 28 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
46	K	Pol1190	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
47	K	Pol1191	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 54 mm s nehořlavou izolací	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
48	K	Pol1192	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
49	K	Pol903	Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky, tl. stěn až 40cm	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
50	K	Pol1193	Drážky do betonové stěny, včetně zapravení, pro vedení připojovacího potrubí OT, šířka 150, hloubka 70 mm	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
51	K	Pol1194	Lehké pracovní lešení 8m2	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
52	K	Pol1195	Štítky pro označení směru proudění a druhu protékající látky	ks	38,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
53	K	Pol1196	Štítky pro označení označení zařízení a hlavních armatur	ks	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
54	K	Pol1197	Proplach, naplnění a odvzdušnění systému	h	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
55	K	Pol1141	Napuštění topného systému upravenou vodou	l	1 000,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
56	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
57	K	Pol918	Zprovoznění	h	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Přesná technická specifikace svítidel viz. "Legenda zařízení umělého osvětlení, výkres č. D.1.01.4c-108" Přesná technická specifikace komponentů viz. "Legenda zařízení Dali regulace, výkres č. D.1.01.4c-417" Finální designové provedení vypínačů bude upřesně v rámci řešení interiéru (v provedení dle místa umístění, provedení dle standartu nemocnice, ...). Při instalaci více přístrojů vedle sebe budou tyto umístěny do společného vícerámečku, provedení vypínačů vhodné pro použití ve zdravotnictví, snadno omyvatelné, tvrdý povrch bez vytváření škrábanců po užívání, "antibakteriální povrch", dlouhá životnost a stálost. El. přístroje včetně el. instalační krabice a montáže. V hlavních kabelových trasách světelné el. rozvody vedeny ve společných kabelových roštích, tyto součástí specifikace kabelových tras Přesná technická specifikace zařízení svítidel viz. "Legenda zařízení nouzového osvětlení, výkres č. D.1.01.4c-209" V hlavních kabelových trasách el. rozvody pro žaluzie vedeny ve společných kabelových roštích, tyto součástí specifikace kabelových tras Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící, jmenovitý proud rozváděče In = 80 A, zkratová odolnost rozváděče Ik" = 10 kA, druh soustavy 3 PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S, celkové krytí rozváděče zavřená/otevřená dvířka IP40/IP20; celkové rozměry - dvě sestavy VxŠxH 2100x2400x400 mm; část MDO VxŠxH 2100x1600x400 mm; část DO+VDO, rozvaděč má 3 hlavní příklady MDO. DO. VDO

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - SO 01	0,00
D2 - 1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	0,00
D3 - Svítidla umělého osvětlení	0,00
D7 - Ostatní	0,00
D8 - El. kabelové rozvody	0,00
D10 - 2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	0,00
D11 - Nouzové osvětlení	0,00
D12 - 3. ŽALUZIE	0,00
D13 - Žaluzie	0,00
D8 - El. kabelové rozvody	0,00
D14 - 4. REGULACE OSVĚTLENÍ DALI	0,00
D15 - RS22 - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D16 - 5. HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY	0,00
D17 - CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, bezhalogenové	0,00
D18 - 6. SILNOPROUD PRO TECHNOLOGII	0,00
D19 - RS22 - rozvaděč MDO, DO, VDO	0,00
D20 - 7. ELEKTROINSTALACE SO 01	0,00
D21 - Elektroinstalace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	SO 01					0,00	
D	D2	1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ					0,00	
D	D3	Svítidla umělého osvětlení					0,00	
1	K	Pol2	ozn. A1, Led prachotěsné svítido na povrch, IP65 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.1), kompletní včetně montáže	ks	4,000		0,00	
2	K	Pol3	ozn. C, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do kazetového podhledu rastr 600x600 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	27,000		0,00	
3	K	Pol4	ozn. C1, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	6,000		0,00	
4	K	Pol5	ozn. C2, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v pokojích typu 1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.7, kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
5	K	Pol6	ozn. C4, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v pokojích typu 3+4, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.9), kompletní včetně montáže	ks	14,000		0,00	
6	K	Pol7	ozn. C5, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v sociálních zařízeních pokojů typu 3+4, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
7	K	Pol8	ozn. C6, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v sociálních zařízeních pokojů typu 3+4, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	3,000		0,00	
8	K	Pol9	ozn. D, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do kazetového podhledu rastr 600x600, v krytí IP65 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.12), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
9	K	Pol10	ozn. E1, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	16,000		0,00	
10	K	Pol11	ozn. E1-d, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, DALI driver (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	64,000		0,00	
11	K	Pol12	ozn. E2, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 23cm (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	33,000		0,00	
12	K	Pol13	ozn. E2-d, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 23cm, DALI drive (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.16), kompletní včetně montáže	ks	20,000		0,00	
13	K	Pol14	ozn. E3, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, instalováno v předšíni pokojů typu 1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.17), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
14	K	Pol15	ozn. E4, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, instalováno v sociálních zařízeních pokojů typu 1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.18), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
15	K	Pol16	ozn. F1, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako noční osvětlení v pokojích typu 1+2 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.21), kompletní včetně montáže ,	ks	28,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol17	ozn. F2, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako lampička u postele v pokojích typu 1+2 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.22), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
17	K	Pol18	ozn. F3, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako NOČNÍ OSVĚTLENÍ pokojích typu 4 - IZOLACE (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.23), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
18	K	Pol19	ozn. F4, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako NOČNÍ OSVĚTLENÍ pokojích typu 3 - ZVÝŠENÁ PÉČE+ZTP (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.24), kompletní včetně montáže	ks	5,000		0,00	
19	K	Pol20	ozn. M1, Led zapuštěné svítidlo, sloužící jako optická SIGNALIZACE sepnutí osvětlení na sociálním zařízení v pokojích pacientů (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.26), kompletní včetně montáže	ks	19,000		0,00	
20	K	Pol21	ozn. G, venkovní Led přisazené svítidlo, kruhové, pr. 40cm, LED driver, venkoní osvětlení venkovních prosotrá na patrech (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.29), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
21	K	Pol22	ozn. RTR1, napájecí zdroj pro svítidla F, umístění v el. instalační rozvodnici na chodbě před pokojem nad podhledem (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.30), kompletní včetně montáže, cena napájecího zdroje součástí svítidla	ks	5,000		0,00	

P

Poznámka k položce:☐

v ceně položky pouze el. rozvodnice pro umístění el. zdrojů a její montáž

22	K	Pol23	ozn. RTR3, napájecí zdroj pro svítidla F, umístění v el. instalační rozvodnici na chodbě před pokojem nad podhledem (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.31), kompletní včetně montáže, cena napájecího zdroje součástí svítidla	ks	14,000		0,00	

P

Poznámka k položce:☐

v ceně položky pouze el. rozvodnice pro umístění el. zdrojů a její montáž

D

D7

Ostatní

0,00

23	K	Pol31	jednopolový vypínač zapuštěný, použití antivadal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 2.1), kompletní včetně montáže	ks	10,000		0,00	
24	K	Pol32	centrální ovládací skřín hlavního osvětlení pokojů v budově č. 60.2, 2.NP m.č. 2-077 ozn.OS1, 3NPm.č. 3-007 ozn.OS2, v jedné sestavě 14ks jednopolových vypínačů 10A/230V, IP40, umístěných na stěně nebo v el. skříní	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol33	ozn. KAVZT - pomocné relé do el. instalační krabice 230V, 1x kontakt 16A, umístěný v el. instalační krabici, na chodbě nad podhledem u vstupu do pokoje, signál do MaR od sepnutí osvětlení na sociálním zařízení pokoje pro ventilaci popis výrobku	ks	18,000		0,00	

P

Poznámka k položce:☐

viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 2.7)

26	K	Pol34	el. instalační krabice na povrch se svotkovnicí, (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 2.4), kompletní včetně montáže a zapojení	ks	200,000		0,00	
27	K	Pol35	Montáž svítidel se zapojením DALI sběrnice	ks	98,000		0,00	
28	K	Pol36	požární kabelová ucpávka rozměr 5x5cm, požární odolnost EI60/DP3	ks	50,000		0,00	

D

D8

El. kabelové rozvody

0,00

29	K	Pol38	měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-3x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 2.6), kompletní včetně montáže	m	2 100,000		0,00	
30	K	Pol39	el. drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní, včetně podpěr, kolen, montáže	m	400,000		0,00	
31	K	Pol40	el. instalační nosný materiál - ohebná bezhalogenová trubka, pevná trubka, příchytky	kpl	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:☐

viz. výkresy ☐

D.1.01.4c-101_60.1 Půdorys 1.NP - umělé osvětlení ☐

D.1.01.4c-102_60.1 Půdorys 2.NP - umělé osvětlení ☐

D.1.01.4c-103_60.1 Půdorys 3.NP - umělé osvětlení ☐

D.1.01.4c-104_60.2 Půdorys 1.PP - umělé osvětlení ☐

D.1.01.4c-105_60.2 Půdorys 1.NP - umělé osvětlení☐

D.1.01.4c-106_60.2 Půdorys 2.NP - umělé osvětlení ☐

D.1.01.4c-107_60.2 Půdorys 3.NP - umělé osvětlení

32	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	100,000		0,00	

D

D10

2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

0,00

D

D11

Nouzové osvětlení

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol47	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka dolů, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4), kompletní včetně	ks	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
34	K	Pol48	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka doleva, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4), kompletní vše	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
35	K	Pol49	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka doprava, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4), kompletní vše	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
36	K	Pol50	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka dolů, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5), kompletní včetně	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
37	K	Pol51	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka doleva, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5), kompletní včetně	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
38	K	Pol52	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka doprava, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5), kompletní vše	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
39	K	Pol53	ozn. NA1, Adresné zapuštěné kulaté svítidlo pro stropní montáž do podhledů pro protipanické osvětlení s 2 výměnnými čočkami, optika symetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.1), kompletní vše	ks	68,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
40	K	Pol54	ozn. NA2, Adresné zapuštěné kulaté svítidlo pro stropní montáž do podhledů pro osvětlení únikových cest, optika asymetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ včetně montáže					
41	K	Pol55	ozn. NC1, Adresné zapuštěné čtvercové svítidlo zapuštěné do niky v podhledu, kryté ze spodu nerez rámečkem s nerozbitným sklem - použito do prostor s požadavkem na provedení antivandal (nika a antivandal zakryt součástí dodávky stavby)	ks	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.9), kompletní včetně montáže					
42	K	Pol56	ozn. NH1, Kombinované svítidlo, ADRESNÉ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA CBS, pro nasvícení požární bezpečnostního zařízení - HYDRANT (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
43	K	Pol57	ozn. NH2, Kombinované svítidlo ADRESNÉ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA CBS, pro nasvícení požární bezpečnostního zařízení - požární tlačítko (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	3,000		0,00	
44	K	Pol58	3 fázový adresný monitor hlídání výpadku napětí v el. rozvaděcích se dvěma přepínacími beznapětovými kontakty (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
45	K	Pol59	požárně odolná krabice KSK s pojistkou, klasifikace požární odolnosti E90, P90-R, pro napojení nouzového svítidla (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	45,000		0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46		K	Pol60	měděný kabel J 3x1, 5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru dle ČSN 73 0895, jmenovité napětí 0, /1kV, 60min, P60-R (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16)	m	800,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ kompletní včetně montáže					
47		K	Pol61	měděný kabel v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-2x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.17), kompletní včetně montáže	m	400,000		0,00	
48		K	Pol62	požárně odolná nosná NORMOVÁ konstrukce, - příchytka pro jeden /dva kabely (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.18), kompletní včetně montáže	ks	2 000,000		0,00	
49		K	Pol63	požárně odolná nosná NORMOVÁ konstrukce, - držák pro více kabelů Konstrukce držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení. (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.19), kompletní včetně	ks	300,000		0,00	
50		K	Pol64	požární kabelové ucpávka rozměr 20x20cm, požární odolnost EI60 /při průchodu hlavní kabelové trasy mezi jednotlivými patry	ks	2,000		0,00	
51		K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	100,000		0,00	
D				D12	3. ŽALUZIE			0,00	
D				D13	Žaluzie			0,00	
52		K	Pol66	žaluziové tlačítko, jednoklapkové, zapuštěné IP40, popis výrobku viz. Legenda zařízení žaluzií poz. 1.1), kompletní včetně montáže prodevení vhodné pro použití ve zdravotnictví, snadno omyvatelné, tvrdý povrch bez vytváření škrábanců po užívání	ks	0,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ "antibakteriální povrch", dlouhá životnost a stálost					
53		K	Pol67	silové napojení pohonu žaluzií	ks	0,000		0,00	
D				D8	El. kabelové rozvody			0,00	
54		K	Pol69	měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-5x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda svídel poz. 1.3), kompletní včetně montáže	m	1 900,000		0,00	
55		K	Pol39	el. drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní, včetně podpěr, kolen, montáže	m	475,000		0,00	
56		K	Pol70	el. instalační nosný materiál - ohebná bezhalogenová trubka, pevná trubka, příchytky	kpl	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ viz. výkresy ☐ D.1.01.4c-301_60.1 Púdorys 1.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-302_60.1 Púdorys 2.NP - napojení a ovládání žaluzií ☐ D.1.01.4c-303_60.1 Púdorys 3.NP - napojení a ovládání žaluzií ☐ D.1.01.4c-304_60.2 Púdorys 1.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-305_60.2 Púdorys 2.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-306_60.2 Púdorys 3.NP - napojení a ovládání žaluzií					
57		K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	100,000		0,00	
D				D14	4. REGULACE OSVĚTLENÍ DALI			0,00	
58		K	Pol72	DALI2 nízkoprofilový všesměrový mikrovlnný senzor (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
59		K	Pol73	DALI2 nízkoprofilový směrový mikrovlnný senzor - výklopný, dosah pokrytí 23m, š.6m (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
60		K	Pol74	DALI2 nízkoprofilový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6, 2m u 2, 5m výšky), (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.12), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
61		K	Pol75	DALI2 nízkoprofilový pohybový multisenzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6, 2m u 2, 5m výšky), (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
62		K	Pol76	4 kontaktní DALI vstupní jednotka, 4x bezpotenciálový kontakt pro připojení tlačítka, EMC (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.18), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí, slouží pro ovládání osvět	ks	0,000		0,00	
63		K	Pol77	antivandal panel, 8 tlačítkový (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.16), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí + 2x 4 kontaktní DALI vstupní jednotka,	ks	0,000		0,00	
64		K	Pol78	antivandal panel, 4 tlačítkový (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.17), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí + 1x 4 kontaktní DALI vstupní jednotka,	ks	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	Pol79	4 kontaktní DALI vstupní jednotka, 4x bezpotenciálový kontakt pro připojení tlačítka, EMC (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.18), kompletní včetně montáže, pod tlačítko pro ovládání žaluzií	ks	0,000		0,00	

P *Poznámka k položce: □
tlačítko pro ovládání žaluzií součástí specifikace žaluzií*

D		D15	RS22 - doplnění komponentu DALI regulace				0,00	
66	K	Pol80	ozn. SW5P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 5x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.7), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
67	K	Pol81	ozn. 1028 IMAGINE DALI2 Router, 1xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5Vmin/kanál, (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
68	K	Pol82	ozn.1033 IMAGINE DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5Vmin/kanál (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
69	K	Pol83	ozn. 613 Žaluziový DALI spínač na DIN lištu, s mechanickou blokadou kontaktů proti současnému sepnutí obou směrů žaluzií.(popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
70	K	Pol84	ozn. 529 DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým oddělením (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
71	K	Pol85	ozn. TR napájecí 230V AC/ V DC na DIN lištu, kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
72	K	Pol86	Technická podpora u realizace. Proškolení elektromontážní firmy k instalaci, zapůjčení testboxu	kpl	0,000		0,00	
73	K	Pol87	AWSET-UP Provedení zkoušek zapojení, načtení všech připojených DALI komponent, naprogramování a nastavení systému řízení. Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
74	K	Pol88	Licence vizualizace pro 1PC s OS - dodávka MaR	ks	0,000		0,00	
75	K	Pol89	Zakázková tvorba plně grafického vizualizačního prostředí, monitoring stavů a ovládání veškeré osvětlovací techniky	ks	0,000		0,00	
76	K	Pol90	Logistické a přepravní náklady, případné ubytování	ks	0,000		0,00	
77	K	Pol91	sběrnice DALI - měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-2x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda zařízení DALI regulace poz. 1.1), kompletní včetně montáže, kabel sběrnice DALI veden souběžně se silovým kabel na kabelových nosičích	m	0,000		0,00	
78	K	Pol92	Drobný nespecifikovaný materiál, šroubky, patchecordy, datové propojení el . rozvaděčů	kpl	0,000		0,00	

D D16 5. HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY 0,00

D		D17	CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, bezhalogenové				0,00	
79	K	Pol93	Cu, J - 5x4 mm2, bezhalogenový	m	100,000		0,00	
80	K	Pol94	Cu, J - 5x10 mm2, bezhalogenový	m	55,000		0,00	
81	K	Pol95	Cu, J - 5x35 mm2, bezhalogenový	m	50,000		0,00	
82	K	Pol96	vodič pospojování, lanovaný 35 mm2, zž, bezhalogenový	m	20,000		0,00	
83	K	Pol97	PB-svorkovnice potenciálového vyrovnání	ks	2,000		0,00	
84	K	Pol98	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	10,000		0,00	
85	K	Pol99	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 500mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	20,000		0,00	
86	K	Pol100	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 700 x 300 mm	ks	2,000		0,00	

D D18 6. SILNOPROUD PRO TECHNOLOGII 0,00

D		D19	RS22 - rozvaděč MDO, DO, VDO				0,00	
87	K	Pol103	rozvaděčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	5,000		0,00	
88	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	2,000		0,00	
89	K	Pol105	5x přípojnice CU, I=80A, komplet viz. Schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-811 Rozvaděč RS22	kpl	3,000		0,00	
90	K	Pol106	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz. Schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-811 Rozvaděč RS22	kpl	5,000		0,00	
91	K	Pol107	32/3, 3-pól. vypínač hlavní, 32A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
92	K	Pol108	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	Pol109	63/3, 3-pól. vypínač hlavní, 63A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
94	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	24,000		0,00	
95	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	40,000		0,00	
96	K	Pol112	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	99,000		0,00	
97	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
98	K	Pol114	napětové relé	ks	3,000		0,00	
99	K	Pol115	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
100	K	Pol116	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
101	K	Pol117	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
102	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	4,000		0,00	
103	K	Pol119	signálka bílá	ks	3,000		0,00	
104	K	Pol120	signálka zelená	ks	3,000		0,00	
105	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
106	K	Pol122	Řádová svornice viz. Schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-811 Rozvaděč RS22	kpl	1,000		0,00	
107	K	Pol123	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz. Schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-811 Rozvaděč RS22	kpl	1,000		0,00	

D D20 7. ELEKTROINSTALACE SO 01 0,00

D D21 Elektroinstalace 0,00

108	K	Pol124	nouzová signalizace WC imobilní, komplet	ks	1,000		0,00	
109	K	Pol125	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; bílá, pro zdravotnictví	ks	264,000		0,00	
110	K	Pol126	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; bílá, pro zdravotnictví	ks	35,000		0,00	
111	K	Pol127	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; zelená, pro zdravotnictví	ks	25,000		0,00	
112	K	Pol128	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; zelená, pro zdravotnictví	ks	23,000		0,00	
113	K	Pol129	lokální LED svítidlo, osvětlení kuchyňského koutu, koordinovat s dodaným nábytkem	ks	11,000		0,00	
114	K	Pol130	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	65,000		0,00	
115	K	Pol131	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	125,000		0,00	
116	K	Pol132	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	2,000		0,00	
117	K	Pol133	vypínač instalační č.1, 230V/16A, rámeček, komplet, vypínání zásuvek na pokojích pacientů, umístění na sesternách, koordinovat při realizaci s uživatelem	ks	14,000		0,00	
118	K	Pol134	Uzemňovací skříň pro zdravotnické prostory 1, komplet, krabice rozbočná pod omítku, přípojnice PA/PE, uzemňovací svorky, víčko	ks	16,000		0,00	
119	K	Pol135	krabice přístrojová, bezhalogenová, pod omítku, do dutých stěn	ks	601,000		0,00	
120	K	Pol136	El. instalační krabice na povrch 80/80, IP44, svorkovnice Wago, bezhalogenová	ks	130,000		0,00	
121	K	Pol137	parapetní kanál pro umístění zásuvek u laboratorních stolů a skleněných přiček, koordinovat s dodaným nábytkem	m	30,000		0,00	
122	K	Pol138	kabel silový B2ca s1d1, CYKY-J 3x1, 5 mm2	m	920,000		0,00	
123	K	Pol139	kabel silový B2ca s1d1, CYKY-J 3x2, 5 mm2	m	4 560,000		0,00	
124	K	Pol140	Cu 1x4 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	2 800,000		0,00	
125	K	Pol141	Cu 1x6 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	2 800,000		0,00	
126	K	Pol142	Cu 1x25 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	830,000		0,00	
127	K	Pol143	svorkovnice doplňujícího pospojování	ks	2,000		0,00	
128	K	Pol98	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	150,000		0,00	
129	K	Pol144	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 200mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		0,00	
130	K	Pol145	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 300mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		0,00	
131	K	Pol99	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 500mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		0,00	
132	K	Pol146	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 500 x 300 mm	ks	5,000		0,00	
133	K	Pol147	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 300 x 300 mm	ks	10,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_1 - SK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.03 - SK - Strukturovaná kabeláž	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.03	SK - Strukturovaná kabeláž	0,00				
1	K	Pol1752	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	24,000		0,00	
2	M	Pol1753	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113: 24					
3	K	Pol1754	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	56,000		0,00	
4	M	Pol1755	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	56,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113: 56					
5	K	Pol1756	Montáž - AP řízené kontrolerem, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz), 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	6,000		0,00	
6	M	Pol1757	Dodávka - AP řízené kontrolerem, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz), 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: AP řízené kontrolerem - 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz); rozhraní 1x 100M/1000M/2.5G multigigabitový Ethernet (RJ-45); Uplink/downlink OFDMA; TWT; Barvení BSS; MRC; Tvarování paprsku 802.11ax; 20-, 40-, 80- a 160-MHz kanály (6 GHz); 20-, 40-, 80- kanálů (5 GHz); 20MHz kanály (2,4 GHz); PHY datové rychlosti až 7,49 Gb/s (4x4 160 MHz na 6 GHz, 4x4 80 MHz na 5 GHz a 2x2 20 MHz na 2,4 GHz); Agregace paketů: A-MPDU (vysílání a přijímání), A-MSDU (vysílání a přijímání); 802.11 DFS; Podpora CSD; Podpora WPA3; PHY datové rychlosti až 1,5 Gb/s (40 MHz s 5 GHz a 20 MHz s 2,4 GHz) Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+6+0					
7	K	Pol1758	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	
8	M	Pol1759	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou a 1 tlačítkem, integrovaná čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC, krabice pod omítku pro 2 moduly, rámeček pro 2 moduly černý, modul Wiegand, licence Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+1+0					
9	K	Pol1760	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	
10	M	Pol1761	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou a 1 tlačítkem, modul indukční smyčky, integrovaná čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC, modul 5 tlačítek, 2xkrabice pod omítku pro 2, 2xrámeček pro 2 moduly černý, modul Wiegand, propojovací kabel 1m, licence Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+1+0					
11	K	Pol1762	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	27,000		0,00	
12	M	Pol1763	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	27,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+27+0					
13	K	Pol1764	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
14	M	Pol1765	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+2+0					
15	K	Pol1766	Montáž - Modulární konektor (keyston) Cat.6, UTP	ks	24,000		0,00	
16	M	Pol1767	Dodávka - Modulární konektor (keyston) Cat.6, UTP	ks	24,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+24+0					
17	K	Pol1768	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	4 330,000		0,00	
18	M	Pol1769	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	4 330,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+4330+0					
19	K	Pol1770	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	74,000		0,00	
20	M	Pol1771	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	74,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+74+0					
21	K	Pol1772	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	46,000		0,00	
22	M	Pol1773	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	46,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+46+0					
23	K	Pol1774	Montáž - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení k stěně, stoupací vedení	m	8,000		0,00	
24	M	Pol1775	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení k stěně, stoupací vedení	m	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+8+0					
25	K	Pol1776	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	244,000		0,00	
26	M	Pol1777	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	244,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+244+0					
27	K	Pol1778	Montáž - Držák kabelů skupinový	ks	86,000		0,00	
28	M	Pol1779	Dodávka - Držák kabelů skupinový	ks	86,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+86+0					
29	K	Pol1780	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	294,000		0,00	
30	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	294,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+294+0					
31	K	Pol1781	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	6,000		0,00	
32	M	Pol1782	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+6+0					
33	K	Pol1783	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	29,000		0,00	
34	M	Pol1784	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	29,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+29+0					
35	K	Pol1785	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	16,000		0,00	
36	M	Pol1786	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+16+0					
37	K	Pol1787	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	38,000		0,00	
38	M	Pol1788	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	38,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+38+0					
39	K	Pol1789	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	42,000		0,00	
40	M	Pol1790	Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	42,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+42+0					
41	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	81,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+81+0					
42	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	81,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+81+0					
43	K	Pol1793	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+13+0					
44	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+2+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 0+0+1+0					
46	K	Pol1795	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
47	M	Pol1796	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
48	M	Pol1797	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
49	K	Pol1798	Popis kabeláže a koncových prvků SK, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
50	K	Pol1799	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 80					
51	K	Pol1800	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - mandav)	MD	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
52	K	Pol1801	Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému (Interkom)	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 2					
53	K	Pol1804	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_2 - CCTV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - CCTV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.04 - CCTV - Kamerový systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - CCTV

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.04	CCTV - Kamerový systém	0,00				
1	K	Pol1806	Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 5 Mpx, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, napájení PoE	ks	13,000		0,00	
2	M	Pol1807	Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 5 Mpx, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, napájení PoE	ks	13,000		0,00	
P Poznámka k položce: Vnitřní IP dome kamera: 5 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progresivní scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 30 fps, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, úhel záběru H: 95° - 28°, V: 69° - 21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, LightCatcher, objektová analýza, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, 416 mA, pracovní teplota od -10° C do +60 °C Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+13+0								
3	K	Pol1808	Montáž - Nástavec do pohledu pro dome kamery	ks	13,000		0,00	
4	M	Pol1809	Dodávka - Nástavec do pohledu pro dome kamery	ks	13,000		0,00	
P Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+13+0								
5	K	Pol1810	Montáž - Venkovní IP kamera, 6Mpx, motorzoom objektiv 4,4-9,3 mm, IR LED dosvit 70 m	ks	1,000		0,00	
6	M	Pol1811	Dodávka - Venkovní IP kamera, 6Mpx, motorzoom objektiv 4,4-9,3 mm, IR LED dosvit 70 m	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 6 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 70 m, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 3328 x 1872 px @ 25/30 fps, citlivost 0,02 lx (F1.4 Color), 0,006 lx (F1.4 B/W), 0 lx IR on, poměr 16:9 nebo 4:3, motorzoom objektiv 4,4-9,3 mm / F1.3, úhel záběru H: 47°-109°, V: 26°-57°, BLC, AWB, WDR až 144 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, object classification, teach by example, audio analytics, dynamický privacy masking, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, RJ-45 100BASE-TX, zabudovaný mikrofon s fyzickým vypínačem, 1x 12 V DC / 50 mA výstup, 2x slot pro microSD / microSDXC, USB 2.0, napájení 12 / 24 V DC, PoE (IEEE802.3af Class 3), PoE+ (IEEE802.at Class 4), spotřeba max. 25 W, pracovní teplota od -50 °C do +65 °C, IP 68, IK 10, rozměry 311 x 133 x 133 mm, hmotnost 2,11 kg Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+1+0								
7	K	Pol1812	Montáž - Venkovní IP kamera s objektivem typu rybí oko, 12Mpx, IP67	ks	1,000		0,00	
8	M	Pol1813	Dodávka - Venkovní IP kamera s objektivem typu rybí oko, 12Mpx, IP67	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: Venkovní IP kamera: 12 Mpx fisheye IP kamera, exteriérová, Day/Night, 1/2.3" Progressive Scan CMOS, rozlišení 3008 x 3008 px @ 25 fps / 30 fps, 0,19 lx - monochrome mode, 0,38 lx - color mode, objektiv 1,6 mm / F2.0, úhel záběru 360°, nová samočíslicí analýza, BLC, AWB, WDR, 3DNR, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, vestavěný mikrofon, krytí IP 67, IK 10, 2x slot na microSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC, PoE (IEEE802.3af Class 3), 916 mA, pracovní teplota od -40 °C do +65 °C, zabudovaný tamper kontakt Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+1+0								
9	K	Pol1814	Montáž - Vnitřní IP kamera do rohu s analýzou generace H5A, 5 Mpx, objektiv 3-9 mm, WDR 110 dB, antivandal	ks	3,000		0,00	
10	M	Pol1815	Dodávka - Vnitřní IP kamera do rohu s analýzou generace H5A, 5 Mpx, objektiv 3-9 mm, WDR 110 dB, antivandal	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Dodávka - Vnitřní IP kamera do rohu: 5 Mpx kamera do rohu s analýzou generace H5A, do exteriéru, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px (4:3), 2560 x 1440 px (16:9), poměr 16:9/4:3, objektiv 3–9 mm / F1.3, horizontální úhel záběru 34°–105°, vertikální úhel záběru 34°–105° (16:9), 34°–105° (4:3), detekce neobvyklého chování, BLC, AWB, WDR 110 dB, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, RJ-45 (100 BASE-TX), rozhraní Audio I/O 1/1, vestavěný mikrofon, Alarm I/O 1/1, USB 2.0, microSD / microSDHC / microSDXC slot, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 0) - kamera je vybavena nejpokročilejší neuronovou analýzou, která obsahuje inteligentní funkce jako například vyhledávání podle vzhledu (oblečení) v rámci celého kamerového systému, rozpoznávání obličeje, pokročilou samoučící se analýzu nebo detekci neobvyklého chování □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+3+0					
11	K	Pol1816	Montáž - Profesionální software pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přidavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, neomezený počet k	ks	18,000		0,00	
12	M	Pol1817	Dodávka - Profesionální software pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přidavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, neomezený počet	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 13+1+1+3					
13	K	Pol1818	Montáž - Klientský PC určený pro monitorování na 4 monitorech	ks	1,000		0,00	
14	M	Pol1819	Dodávka - Klientský PC určený pro monitorování na 4 monitorech	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Klientský PC: pro monitorování na 4 monitorech. Enkódovací kapacita 4x 22 Full HD (30 fps) obrazů, procesor Intel® Core™ i5 (12th Gen), 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA T1000 / (8GB), 256 GB M.2 SSD Class 35, 2x 1Gbit ethernet RJ 45, 4x Display port a 4x mini Display port (pro zajištění stabilního výkonu se doporučuje používat mDP pro připojení monitorů), součástí balení jsou HDMI a DP adaptéry, Windows 10 IoT Enterprise, spotřeba 300 W □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+1+0					
15	K	Pol1820	Montáž - 27" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	1,000		0,00	
16	M	Pol1821	Dodávka - 27" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 27" Full HD CCTV LED LCD monitor: uzpůsobený pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 x 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 230 cd/m2, napájení 12 V DC, stojan na stůl, VESA, □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1 □ Poznámka k položce: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci strukturované kabeláže □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104					
17	M	Pol1822	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
18	K	Pol1823	Programování a zprovoznění systému CCTV	hod	48,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 48					
19	K	Pol1824	Nastavení, úprava pohledu a vyladění kamery	hod	34,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 34					
20	K	Pol1827	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_3 - EKV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - EKV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.05 - EKV - Elektronická kontrola vstupu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - EKV

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.05	EKV - Elektronická kontrola vstupu	0,00				
1	K	Pol1829	Montáž - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	31,000		0,00	
2	M	Pol1830	Dodávka - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	31,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Bezkontaktní úzká čtečka - v úzkém provedení, profil Standard čte karty iCLASS (SE), Seos a Mifare / DESFire (se SIO objektem i obecné CSN / UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá je přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail). Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+31+0					
3	M	Pol1831	Dodávka - Licence pro přístupový systém na jednu čtečku	ks	31,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 31					
4	K	Pol1832	Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	1 391,000		0,00	
5	M	Pol1833	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	1 391,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+1391+0					
6	K	Pol1834	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	1 833,000		0,00	
7	M	Pol1769	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	1 833,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+1833+0					
8	K	Pol1776	Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	10,000		0,00	
9	M	Pol1835	Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+10+0					
10	K	Pol1778	Montáž - Držák kabelů skupinový	ks	42,000		0,00	
11	M	Pol1779	Dodávka - Držák kabelů skupinový	ks	42,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+42+0					
12	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	124,000		0,00	
13	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+124+0					
14	K	Pol1836	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	195,000		0,00	
15	M	Pol1837	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	195,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+195+0					
16	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	175,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+175+0					
17	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	175,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+175+0					
18	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	51,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+51+0					
19	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+0+2+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol1839	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
21	M	Pol1840	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
22	M	Pol1841	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
23	K	Pol1842	Programování a zprovoznění systému EKV	hod	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 16					
24	K	Pol1844	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_4 - STA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - STA

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.06 - STA - Společná televizní anténa	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - STA

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.06	STA - Společná televizní anténa	0,00				
1	K	Pol1847	Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	8,000		0,00	
2	M	Pol1848	Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+8+0					
3	K	Pol1849	Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca,s1,d1,a1	m	429,000		0,00	
4	M	Pol1850	Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca,s1,d1,a1	m	429,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+429+0					
5	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	116,000		0,00	
6	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	116,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+116+0					
7	K	Pol1851	Montáž - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	8,000		0,00	
8	M	Pol1852	Dodávka - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+8+0					
9	K	Pol1853	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku/SDK	m	36,000		0,00	
10	M	Pol1854	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku/SDK	m	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+36+0					
11	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+32+0					
12	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+32+0					
13	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+6+0					
14	K	Pol1855	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
15	M	Pol1856	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1					
16	M	Pol1716	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1					
17	K	Pol1857	Oživení a zprovoznění systému	hod	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 3					
18	K	Pol1859	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_5 - JČ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - JČ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.07 - JČ - Jednotný čas	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - JČ

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.07	JČ - Jednotný čas						0,00
1	K	Pol1861	Montáž - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselníku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	10,000		0,00		
2	M	Pol1862	Dodávka - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselníku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	10,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+10+0						
3	K	Pol1863	Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám	ks	10,000		0,00		
4	M	Pol1864	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám	ks	10,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+10+0						
5	K	Pol1865	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	384,000		0,00		
6	M	Pol1866	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	384,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+384+0						
7	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	32,000		0,00		
8	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	32,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+32+0						
9	K	Pol1867	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	15,000		0,00		
10	M	Pol1837	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	15,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+15+0						
11	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	10,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+10+0						
12	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	10,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+10+0						
13	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	7,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+7+0						
14	K	Pol1868	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
15	M	Pol1869	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1						
16	M	Pol1706	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1						
17	K	Pol1870	Programování a zprovoznění systému JČ	hod	4,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 4						
18	K	Pol1825	Funkční zkouška systému	hod	3,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol1871	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104
1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_6 - KS-SP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_6 - KS-SP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.08 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_6 - KS-SP

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.08	KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient		0,00			
1	K	Pol1873	Montáž - Terminál personálu s RFID IP	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol1874	Dodávka - Terminál personálu s RFID IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+0						
3	K	Pol1875	Montáž - Zásuvka ethernet IP	ks	1,000		0,00	
4	M	Pol1876	Dodávka - Zásuvka ethernet IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+0						
5	K	Pol1877	Montáž - Napáječ 350W 24V IP	ks	1,000		0,00	
6	M	Pol1878	Dodávka - Napáječ 250W 24V IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+0						
7	K	Pol1879	Montáž - Signalizační jednotka bezdrátová IP	ks	3,000		0,00	
8	M	Pol1880	Dodávka - Signalizační jednotka bezdrátová IP	ks	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+3+0						
9	K	Pol1881	Montáž - Signalizační jednotka bezdrátová s RFID IP	ks	2,000		0,00	
10	M	Pol1882	Dodávka - Signalizační jednotka bezdrátová s RFID IP	ks	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+2+0						
11	K	Pol1883	Montáž - Komunikační jednotka s displejem bezdrátová s RFID IP	ks	21,000		0,00	
12	M	Pol1884	Dodávka - Komunikační jednotka s displejem bezdrátová s RFID IP	ks	21,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+21+0						
13	K	Pol1885	Montáž - Bezdrátové tlačítko účastníka IP	ks	34,000		0,00	
14	M	Pol1886	Dodávka - Bezdrátové tlačítko účastníka IP	ks	34,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+34+0						
15	K	Pol1887	Montáž - Tlačítko nouzového volání IP	ks	61,000		0,00	
16	M	Pol1888	Dodávka - Tlačítko nouzového volání IP	ks	61,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+61+0						
17	K	Pol1889	Montáž - Náramek RFID	ks	25,000		0,00	
18	M	Pol1890	Dodávka - Náramek RFID	ks	25,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 25						
19	K	Pol1891	Montáž - Světlo IP s 5ti segmenty	ks	25,000		0,00	
20	M	Pol1892	Dodávka - Světlo IP s 5ti segmenty	ks	25,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+25+0						
21	K	Pol1893	Montáž - Switch modul (RJ45) IP	ks	6,000		0,00	
22	M	Pol1894	Dodávka - Switch modul (RJ45) IP	ks	6,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+6+0						
23	K	Pol1895	Montáž - Switch 8 portů	ks	1,000		0,00	
24	M	Pol1896	Dodávka - Switch 8 portů	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+0						
25	K	Pol1897	Montáž - Konvertor EPS IP	ks	1,000		0,00	
26	M	Pol1898	Dodávka - Konvertor EPS IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 1						
27	K	Pol1899	Montáž - SW aktivace sdruženého provozu	ks	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	Pol1900	Dodávka - SW aktivace sdruženého provozu	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 5					
29	K	Pol1901	Montáž - SW historie volání	ks	5,000		0,00	
30	M	Pol1902	Dodávka - SW historie volání	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 5					
31	K	Pol1903	Montáž - SW služební jednotka Smartphone IP Android	ks	1,000		0,00	
32	M	Pol1904	Dodávka - SW služební jednotka Smartphone IP Android	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
33	K	Pol1905	Montáž - SW licence účastníka	ks	124,000		0,00	
34	M	Pol1906	Dodávka - SW licence účastníka	ks	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 124					
35	K	Pol1907	Montáž - Instalační rámeček malý	ks	61,000		0,00	
36	M	Pol1908	Dodávka - Instalační rámeček malý	ks	61,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+61+0					
37	K	Pol1909	Montáž - Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	5,000		0,00	
38	M	Pol1910	Dodávka - Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+5+0					
39	K	Pol1911	Montáž - Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,000		0,00	
40	M	Pol1912	Dodávka - Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+1+0					
41	K	Pol1913	Montáž - Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	21,000		0,00	
42	M	Pol1914	Dodávka - Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	21,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+21+0					
43	K	Pol1834	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	1 297,000		0,00	
44	M	Pol1915	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	1 297,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+1297+0					
45	K	Pol1916	Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	238,000		0,00	
46	M	Pol1917	Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	238,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+238+0					
47	K	Pol1918	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	21,000		0,00	
48	M	Pol1919	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	21,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+21+0					
49	K	Pol1920	Montáž - Krabice elektroinstalační pod omítku 233x175x78 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	6,000		0,00	
50	M	Pol1921	Dodávka - Krabice elektroinstalační pod omítku 233x175x78 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+6+0					
51	K	Pol1922	Montáž - Krabice univerzální pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	100,000		0,00	
52	M	Pol1923	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	100,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+100+0					
53	K	Pol1924	Montáž - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	82,000		0,00	
54	M	Pol1925	Dodávka - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	82,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 82					
55	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	98,000		0,00	
56	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	98,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+98+0					
57	K	Pol1926	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	918,000		0,00	
58	M	Pol1927	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	918,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+918+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	469,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+469+0					
60	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	469,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+469+0					
61	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	51,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+0+51+0					
62	K	Pol1928	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+2+0					
63	K	Pol1839	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
64	M	Pol1840	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
65	M	Pol1841	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
66	K	Pol1929	Naprogramování a konfigurace systému	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
67	K	Pol1930	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
68	K	Pol1931	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
69	K	Pol1932	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
70	K	Pol1803	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 4					
71	K	Pol1933	Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_7 - MT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: **D.1.01.4d_7 - MT**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.09 - MT - Monitorování teplot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_7 - MT

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.09	MT - Monitorování teplot						0,00
1	M	Pol1934	Dodávka - Teplotní čidlo stopkové	ks	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+0						
2	M	Pol1935	Dodávka - Sdružené čidlo teplota + vlhkost	ks	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+0						
3	M	Pol1936	Dodávka - Komunikační modul	ks	2,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+2+0						
4	M	Pol1937	Dodávka - Centrální komunikační modul (sběrný modul)	ks	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+0						
5	K	Pol1938	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1	m	94,000		0,00		
6	M	Pol1939	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1	m	94,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+94+0						
7	K	Pol1851	Montáž - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	1,000		0,00		
8	M	Pol1940	Dodávka - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+0						
9	K	Pol1941	Montáž - Krabice přístrojová dvojitá, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	1,000		0,00		
10	M	Pol1942	Dodávka - Krabice přístrojová dvojitá, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+0						
11	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	32,000		0,00		
12	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	32,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+32+0						
13	K	Pol1943	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	m	4,000		0,00		
14	M	Pol1944	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	m	4,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+4+0						
15	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+0						
16	K	Pol1945	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
17	M	Pol1946	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 1						
18	M	Pol1947	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 1						
19	K	Pol1948	Kompletní montáž prvků monitorovacího systému	hod	10,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 10						
20	K	Pol1949	Programátorské práce	hod	3,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 3						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: **D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Práce a dodávka medicinálních plynů	0,00
D2 - Potrubní rozvod	0,00
D3 - Signalizace	0,00
D4 - Ukončovací prvky	0,00
D5 - Montáže, revize, zkoušky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4e - Rozvody medicínálních plynů

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1	Práce a dodávka medicínálních plynů						0,00
D	D2	Potrubní rozvod						0,00
1	K	Pol1627	Potrubí Cu ø 8x1mm	m	12,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 12					
2	K	Pol1628	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	21,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 21					
3	K	Pol1629	Potrubí Cu ø 18x1 mm	m	50,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 50					
4	K	Pol1630	Prořez potrubí 3%	m	1,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP – 3% z celkové dodávky potrubí : 1					
5	K	Pol1631	Pájka Ag 45%	g	100,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 8x1: 15 12x1: 20 18x1: 50					
6	K	Pol1632	Chránička potrubí ø 12	m	1,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 1					
7	K	Pol1633	Chránička potrubí ø 18	kus	4,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 4					
8	K	Pol1634	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	kus	5,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 5					
9	K	Pol1635	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	m	9,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 9					
10	K	Pol1636	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	kus	13,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 13					
11	K	Pol1637	Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	kus	14,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 0: 14					
12	K	Pol1638	Konzolový systém pro jeden plyn ø 18	kus	24,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 0: 24					
13	K	Pol1639	Značení potrubí	kus	83,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 8x1: 12 12x1: 21 18x1: 50					
14	K	Pol1640	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	83,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 8x1: 12 12x1: 21 18x1: 50					
15	K	Pol1641	Čistící plyn - dusík	m	83,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 8x1: 12 12x1: 21 18x1: 50					
16	K	Pol1642	Tlaková zkouška, úseková	kus	1,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 1					
17	K	Pol1643	Tlaková zkouška, závěrečná	kus	1,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-105 2NP: 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			Signalizace				0,00	
18	K	Pol1644	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2) – provozní signalizace, uzávěr stoupačky . <i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-105 □ instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 ., 1x ventil 3/4", 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa □ 2NP: 1</i>	kus	1,000		0,00	vlastní
P								
19	K	Pol1645	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2) – klinická signalizace <i>Poznámka k položce: □ instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2, 1x ventil 3/4", 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa □ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-105 □ 2NP: 1</i>	kus	1,000		0,00	vlastní
P								
20	K	Pol1646	Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 <i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-105 □ 2NP: 1</i>	kus	1,000		0,00	vlastní
P								
21	K	Pol1647	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu <i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-105 □ 2NP: 25</i>	m	25,000		0,00	vlastní
P								
D D4			Ukončovací prvky				0,00	
22	K	Pol1648	Lékařský panel pro O2 <i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-105 □ 2NP: 5</i>	kus	5,000		0,00	vlastní
P								
D D5			Montáže, revize, zkoušky				0,00	
23	K	Pol1650	Uvedení do provozu	kus	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.4f - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - SO 01	0,00
D2 - ZAŘÍZENÍ Č. 1	0,00
D3 - ZAŘÍZENÍ Č. 2	0,00
D4 - ZAŘÍZENÍ Č. 8	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 SO 01 0,00

D D2 ZAŘÍZENÍ Č. 1 0,00

1	K	1.2.1	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2

2	K	1.2.2	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

3	K	1.2.3	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

4	K	1.2.4	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

5	K	1.2.5	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

6	K	1.2.6	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

7	K	1.2.7	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

8	K	1.2.8	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
9	K	1.2.9	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
10	K	1.2.10	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
11	K	1.2.11	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
12	K	1.2.12	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
13	K	1.2.13	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
14	K	1.2.14	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
15	K	1.2.15	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
16	K	1.2.16	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
17	K	1.2.17	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorčního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBa, 25dBa na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
18	K	1.2.18	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
19	K	1.2.19	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
20	K	1.2.20	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
21	K	1.2.21	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
22	K	1.2.22	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
23	K	1.2.23	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
24	K	1.2.24	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=2,48kW, 12/18°C, P=0,09kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
25	K	1.2.25	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
26	K	1.2.26	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
27	K	1.2.27	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
28	K	1.2.28	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistopní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
29	K	1.2.29	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
30	K	1.2.30	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
31	K	1.2.31	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
32	K	1.2.32	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
33	K	1.2.33	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
34	K	1.2.34	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
35	K	1.2.35	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
36	K	1.2.36	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
37	K	1.7.1	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 200	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
38	K	1.7.2	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	14,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
39	K	1.7.3	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	21,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
40	K	1.7.4	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
41	K	1.11.1	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x200. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu, Osazeno do SDK podhledu a zabezpečena proti vytrhnutí. Umístění prvku viz příloha č. P2					
42	K	1.11.2	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x200. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu, Osazeno do SDK podhledu a zabezpečena proti vytrhnutí. Umístění prvku viz příloha č. P2					
43	K	1.11.3	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200mm, barva RAL dle požadavku architekta, Jednoradé, s regulací, osazená do podhledu a připojena k nástavci Umístění prvku viz příloha č. P2					
44	K	1.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 160	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděf, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
45	K	1.11.7	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 100	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
46	K	1.11.8	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
47	K	1.11.9	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	12,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vřířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
48	K	1.11.10	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vřířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
49	K	1.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 800x450	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x450. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
50	K	1.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 140	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?140. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
51	K	1.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 300x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
52	K	1.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 500x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 500x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
53	K	1.14.1	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 800x450	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x450. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s připojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládním, listy osazené protiběžné, nastavení klapky servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
54	K	1.17.2	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
55	K	1A.7.1	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
56	K	1A.7.2	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
57	K	1A.7.3	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
58	K	1A.7.4	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
59	K	1A.7.5	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
60	K	1A.7.6	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
61	K	1A.7.7	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
62	K	1A.7.8	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
63	K	1A.7.9	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
64	K	1A.7.10	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
65	K	1A.7.11	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
66	K	1A.7.12	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
67	K	1A.7.13	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
68	K	1A.7.14	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
69	K	1A.7.15	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
70	K	1A.7.34	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 200	kpl	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
71	K	1A.7.35	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
72	K	1A.7.36	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
73	K	1A.7.37	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
74	K	1A.11.1	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200mm, pozink, barva RAL dle požadavku architekta. Jednořadá, bez regulace, osazena podhledu a připojena k nástavci Umístění prvku viz příloha č. P2					
75	K	1A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděr, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
76	K	1A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděr, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
77	K	1A.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	34,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděr, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
78	K	1A.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100	ks	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděr, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
79	K	1A.11.6	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřítvá výust s lamelami 600x24 Provedení: vřítvá výust s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
80	K	1A.11.7	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vlířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
81	K	1A.11.8	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vlířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
82	K	1A.11.9	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Boční napojení D160mm. Vlířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
83	K	1A.11.32	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VÝÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, horní připojení, výška nástavce 250mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
84	K	1A.11.33	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VÝÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, boční připojení, výška nástavce 300mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
85	K	1A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 900x450	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 900x450. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
86	K	1A.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 900x450	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 900x450. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
87	K	1A.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 355x250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 355x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
88	K	1A.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 400x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
89	K	1A.14.1	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 900x450	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 900x450. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
90	K	1A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
91	K	1A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
92	K	1A.15.4	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	9,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
93	K	1A.17.1	D+M ZPĚTNÁ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
94	K	1A.17.2	D+M ZPĚTNÁ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
95	K	1A.17.3	D+M ZPĚTNÁ Klapka kruhová - 125	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125 Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
96	K	1A.17.6	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
97	K	1.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
98	K	1.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
99	K	1.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
100	K	1.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
101	K	1A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
102	K	1A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
103	K	1A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	33,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
104	K	1A.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
105	K	1.20.1	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	327,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
106	K	1.20.2	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	40,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
107	K	1.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	250,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).					
108	K	1.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	50,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	1.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	200,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
110	K	1.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
111	K	1.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
112	K	1.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
113	K	1.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	501,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodíciými plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 45% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
	D	D3	ZAŘÍZENÍ Č. 2				0,00	
114	K	2.2.2	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
115	K	2.2.3	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
116	K	2.2.4	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
117	K	2.2.5	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
118	K	2.2.76	D+M VNITRNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=3,89kW, 12/18°C, P=0,16kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
119	K	2.2.77	D+M VNITRNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=3,89kW, 12/18°C, P=0,16kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
120	K	2.7.2	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
121	K	2.11.3	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x400. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
122	K	2.11.4	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x400. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
123	K	2.11.8	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 100	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděf, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
124	K	2.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
125	K	2.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
126	K	2A.7.37	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
127	K	2A.11.5	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výust s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výust s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
128	K	2A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
129	K	2.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vinovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
130	K	2A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vinovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
131	K	2.20.1	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
132	K	2.20.2	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	35,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBŘ. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohově 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
133	K	2.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	16,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).</i>					
134	K	2.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBŘ	kg	20,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).</i>					
135	K	2.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	24,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži</i>					
136	K	2.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu</i>					
137	K	2.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Přesun hmot</i>					
138	K	2.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m</i>					
139	K	2.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	60,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o sílce větší jak 500 mm osadit vodicími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 45% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-142</i>					
	D	D4	ZAŘÍZENÍ Č. 8				0,00	
140	K	8.11.3	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D250mm Vlířivá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klápkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
141	K	8.11.4	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Boční napojení D250mm. Vlířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klápkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
142	K	8A.11.3	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D250mm Vlířivá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klápkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
143	K	8A.11.4	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Boční napojení D250mm. Vlířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vliřivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klápkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
144	K	8.20.1	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBŘ. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-148</i>					
145	K	8.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBŘ	kg	31,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).					
146	K	8.21.2	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	21,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
147	K	8.21.3	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
148	K	8.21.5	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
149	K	8.21.6	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
150	K	8.30.1	D+M Čtýřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237	m2	51,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Čtýřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodíciými plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 50% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-148					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a Regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4g - Měření a Regulace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Řídicí systém	0,00
D2 - Polní instrumentace, rozvaděče	0,00
D3 - Montážní materiál	0,00
D4 - Elektromontážní práce	0,00
D5 - Služby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4g - Měření a Regulace

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	Řídicí systém	0,00				
1	K	B	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
2	K	B.1	HMI externí displej pro operátory	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
3	K	B.2	Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
4	K	B.3	Propojovací kabel regulátor-displej	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
5	K	B.4	Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
6	K	B.5	Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
7	K	B.6	Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU.	ks	2,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
8	K	B.7	Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU.	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
9	K	B.8	Kompaktní regulátor IRC s BACnet MSTP komunikací, volně programovatelný, 4 UI, 4 AO, 4x relé, 2x triac, SYLK, napájení 230VAC, krátká verze,napájení 230VAC, BACnet MS/TP, Modbus a SYLK-Bus	ks	66,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
10	K	B.9	Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný	ks	2,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
11	K	B.10	UPS, min. 400VA	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
D		D2	Polní instrumentace, rozvaděče	0,00				
12	K	A	Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
13	K	A.1	Snímač teploty do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, -30 až 125°C	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
14	K	A.2	Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC, 0-10Vdc	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
15	K	A.3	Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
16	K	A.4	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
17	K	A.5	Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
18	K	A.6	Termoelektrický pohon, 6,5 mm, 24Vdc/230Vac, M30x1,5, NC	ks	63,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
19	K	A.7	LED světlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	A.8	Snímač teploty s kabelem a plastovým pouzdrzem, NTC20, D=8 mm, délka 20 mm, čidlo kabelové, barva bílá, instalace do SDK stropu	ks	18,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
21	K	A.9	Nástěnný ovladač pro IRC, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, možnost korekce, přepínání režimu, měření teploty, ModBus RTU	ks	16,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
22	K	A.10	Nástěnné teplotní čidlo, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, měření teploty, ModBus RTU	ks	18,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
23	K	A.11	Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabici, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu, spínací tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
24	K	A.12	Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
25	K	A.13	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, vybavený bez ŘS, v*š*h-1200*800*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
D D3			Montážní materiál				0,00	
26	K	A.14	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1	m	125,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
27	K	A.15	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1	m	330,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
28	K	A.16	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 7x1	m	120,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
29	K	A.17	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8	m	1 540,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
30	K	A.18	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5	m	330,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
31	K	A.19	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5	m	390,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
32	K	A.20	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x2,5	m	330,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
33	K	A.21	Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytka, pásy	m	40,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
34	K	A.22	Trubka ohebná D16, PVC	m	80,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
35	K	A.23	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	86,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
36	K	A.24	Švorkovnice	ks	86,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
37	K	A.25	Příchytka na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost	ks	320,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
38	K	A.26	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, pož.odolnost	m	450,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
39	K	A.27	Koleno žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50	ks	11,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
40	K	A.28	T-kus žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
41	K	A.29	Závitové tyče vč. výložníku, pož. odolnost	ks	422,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
42	K	A.30	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
43	K	A.31	Popisovací štítky na kabely	ks	1 114,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
D D4			Elektromontážní práce				0,00	
44	K	B.11	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	450,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
45	K	B.12	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	11,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
46	K	B.13	T-kus žlabu 62/50 vč. víka	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
47	K	B.14	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	86,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
48	K	B.15	Svorkovnice	ks	86,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
49	K	B.16	Příchytky na strop kovové	ks	320,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
50	K	B.17	Závitové tyče	ks	422,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
51	K	B.18	Popisovací štítky na kabely	ks	1 114,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
52	K	A.32	Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole)	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
53	K	B.19	Montáž prvků MaR	ks	189,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
54	K	B.20	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	2 115,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
55	K	B.21	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení	m	1 090,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
56	K	B.22	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	557,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
57	K	B.23	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení	ks	121,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-109					
58	K	B.24	Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2	ks	42,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-109					
D	D5	Služby					0,00	
59	K	A.33	Oživení a uvedení do provozu - regulátory	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
60	K	A.34	Test 1:1 - datové body - regulátory	DB	19,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
61	K	A.35	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU regulátory IRC	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
62	K	A.36	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU regulátory IRC	DB	528,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
63	K	A.37	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU ovladače IRC	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
64	K	A.38	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU ovladače IRC	DB	52,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
65	K	A.39	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděčích MaR (2x)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
66	K	A.40	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděčích MaR (2x)	DB	26,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
67	K	A.41	Oživení a uvedení do provozu DALI - světla, senzory, Bacnet IP	kpl	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
68	K	A.42	Test 1:1 - datové body - světla, senzory, Bacnet IP	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
69	K	A.43	Oživení a uvedení do provozu DALI - žaluzie, Bacnet IP	kpl	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
70	K	A.44	Test 1:1 - datové body - žaluzie, Bacnet IP	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
71	K	A.49	Vytvoření SW - Regulátory	DB	19,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
72	K	A.50	Vytvoření SW - IRC (komplet)	DB	580,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
73	K	A.51	Vytvoření SW - DALI	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
74	K	A.52	Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
75	K	A.53	Nastavení a prvotní konfigurace IRC regulátorů	ks	66,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
76	K	A.54	Řídicí systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod.	DB	599,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
77	K	A.55	Řídicí systém - programování dispečinku, systém DALI	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
78	K	A.56	Řídicí systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)	DB	734,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
79	K	A.57	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod.	ks	12,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
80	K	A.58	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, systém DALI	ks	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
81	K	A.59	Řídicí systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot	DB	625,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
82	K	A.69	Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_1 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: **D.1.01.4h_1 - EPS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.01 - EPS - Elektrická požární signalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS

Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.01	EPS - Elektrická požární signalizace	0,00				
1	K	Pol1952	Montáž - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení, pod omítku	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol1953	<i>Dodávka - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení, pod omítku</i>	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Zobrazovací panel - 4 tlačítka pro ovládání displeje (nahoru / dolů, doprava / doleva); 3 tlačítka pro ovládání bzučáku: vypnuto, test a historie událostí; 1 tlačítko pro potvrzení výběru speciálních funkcí; 4 společné LED displeje (provoz, poplach, porucha, vypnutí); 6 programovatelných tlačítek pro makro operace, které řídí konfigurovatelnou řadu operačních postupů, např. Skupina hlásičů - 1 až Skupina hlásičů - 10; 5 programovatelných individuálních panelů; Akustická signalizace: Funkce historie událostí □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1+0					
3	K	Pol1954	Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	93,000		0,00	
4	M	Pol1955	<i>Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7</i>	ks	93,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+93+0					
5	K	Pol1956	Montáž - Termodiferenciální hlásič, EN 54-7	ks	6,000		0,00	
6	M	Pol1957	<i>Dodávka - Termodiferenciální hlásič, EN 54-7</i>	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+6+0					
7	K	Pol1958	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	99,000		0,00	
8	M	Pol1959	<i>Dodávka - Patice pro hlásiče</i>	ks	99,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+99+0					
9	K	Pol1960	Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	49,000		0,00	
10	M	Pol1961	<i>Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče</i>	ks	49,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+49+0					
11	K	Pol1962	Montáž - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	5,000		0,00	
12	M	Pol1963	<i>Dodávka - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem</i>	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+5+0					
13	K	Pol1964	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	3,000		0,00	
14	M	Pol1965	<i>Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, červená</i>	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+3+0					
15	K	Pol1966	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	2,000		0,00	
16	M	Pol1967	<i>Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"</i>	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+2+0					
17	K	Pol1968	Montáž - Maják, červeno-červený	ks	8,000		0,00	
18	M	Pol1969	<i>Dodávka - Maják, červeno-červený</i>	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+8+0					
19	K	Pol1970	Dodávka - Náhradní skříňko pro tlačítkový hlásič, balení 10ks	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					
20	K	Pol1971	Dodávka - Kovový klíček pro tlačítkový hlásič	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol1972	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	1 287,000		0,00	
22	M	Pol1973	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	1 287,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+1287+0					
23	K	Pol1974	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60	m	985,000		0,00	
24	M	Pol1975	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60	m	985,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+985+0					
25	K	Pol1976	Montáž - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchyty, stoupací vedení	m	4,000		0,00	
26	M	Pol1977	Dodávka - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchyty, stoupací vedení	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Trasa požárně odolná je společná pro EPS a NZS Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+4+0					
27	K	Pol1978	Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	84,000		0,00	
28	M	Pol1979	Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	84,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+84+0					
29	K	Pol1980	Montáž - Kryt kabelových příchytok na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	1,000		0,00	
30	M	Pol1981	Dodávka - Kryt kabelových příchytok na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+1+0					
31	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	2 558,000		0,00	
32	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	2 558,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+2558+0					
33	K	Pol1982	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	221,000		0,00	
34	M	Pol1983	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	221,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+221+0					
35	K	Pol1984	Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	39,000		0,00	
36	M	Pol1985	Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	39,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+39+0					
37	K	Pol1986	Montáž - Držák kabelů skupinový, požárně odolný vč. šroubu do betonu (P90-R), 89x55mm	ks	384,000		0,00	
38	M	Pol1987	Dodávka - Držák kabelů skupinový, požárně odolný vč. šroubu do betonu (P90-R), 89x55mm	ks	384,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+384+0					
39	K	Pol1988	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	ks	30,000		0,00	
40	M	Pol1989	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	ks	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+30+0					
41	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+24+0					
42	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+24+0					
43	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	52,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+52+0					
44	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+0+5+0					
45	K	Pol1990	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
46	M	Pol1991	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	Pol1992	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
48	K	Pol1993	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků EPS, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
49	K	Pol1994	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 12					
50	K	Pol1995	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_2 - NZS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - NZS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.02 - NZS - Nouzový zvukový systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - NZS

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.02	NZS - Nouzový zvukový systém	0,00				
1	K	Pol1997	Montáž - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolék, 1xmikrofon a 1x reproduktor, EN54-16	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol1998	Dodávka - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolék, 1xmikrofon a 1x reproduktor, EN54-16	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+1+0					
3	K	Pol1999	Montáž - Digitální klávesový modul s 18ti programovatelnými klávesami a 18ti LED, EN54-16	ks	1,000		0,00	
4	M	Pol2000	Dodávka - Digitální klávesový modul s 18ti programovatelnými klávesami a 18ti LED, EN54-16	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+1+0					
5	K	Pol2001	Montáž - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	4,000		0,00	
6	M	Pol2002	Dodávka - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 4					
7	K	Pol2003	Montáž - Reproduktor stropní 6-3-1,5W/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	46,000		0,00	
8	M	Pol2004	Dodávka - Reproduktor stropní 6-3-1,5W/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	46,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+46+0					
9	K	Pol2005	Montáž - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	1,000		0,00	
10	M	Pol2006	Dodávka - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+1+0					
11	K	Pol2007	Montáž - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	1,000		0,00	
12	M	Pol2008	Dodávka - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+1+0					
13	K	Pol2009	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1a,d1,a1, P60	m	659,000		0,00	
14	M	Pol2010	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1a,d1,a1, P60	m	659,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+659+0					
15	K	Pol2011	Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca,s1d1a1, P60	m	52,000		0,00	
16	M	Pol2012	Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca,s1d1a1, P60	m	52,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+52+0					
17	K	Pol2013	Montáž - Krabice propojovací s požární odolností	ks	2,000		0,00	
18	M	Pol2014	Dodávka - Krabice propojovací s požární odolností	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+2+0					
19	K	Pol2015	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	676,000		0,00	
20	M	Pol2016	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	676,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+676+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol2017	Montáž - Přichytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	546,000		0,00	
22	M	Pol2018	<i>Dodávka - Přichytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná</i>	ks	<i>546,000</i>		<i>0,00</i>	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+546+0					
23	K	Pol2019	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	72,000		0,00	
24	M	Pol1979	<i>Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO</i>	ks	<i>72,000</i>		<i>0,00</i>	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+72+0					
25	K	Pol2020	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	6,000		0,00	
26	M	Pol2021	<i>Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK</i>	m	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+6+0					
27	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+4+0					
28	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+4+0					
29	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	51,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+51+0					
30	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+3+0					
31	K	Pol2022	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
32	M	Pol2023	<i>Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek</i>	kpl	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
33	M	Pol2024	<i>Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)</i>	kpl	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
34	K	Pol2025	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků NZS, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
35	K	Pol2026	Programování a zprovoznění systému NZS	hod	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 6					
36	K	Pol2028	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4j - Chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.4j - Chlazení**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - SO 01		0,00
D2 - Armatury		0,00
D3 - Potrubí		0,00
D4 - Izolace		0,00
D5 - Ostatní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4j - Chlazení

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 SO 01 0,00

D D2 Armatury 0,00

1	K	Pol873	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	12,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110

2	K	Pol874	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	76,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110

3	K	Pol875	D+M Mezipřírubová uzavírací klapka, DN65, PN6, litinová, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřírub	kus	4,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110

4	K	Pol876	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární	kus	38,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (H, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (pVmax): 400 kPa. Včetně připojovacího šroubení viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110

5	K	Pol877	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavení: 10 s/mm.	kus	38,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110

6	K	Pol878	D+M Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2"	kus	12,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110

7	K	Pol879	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2"	kus	20,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110

8	K	Pol880	D+M Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení, pro napojení FCU	kus	76,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4j-110

D D3 Potrubí 0,00

9	K	Pol881	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 20	m	242,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108

10	K	Pol882	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 25	m	82,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108

11	K	Pol883	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 32	m	106,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108

12	K	Pol884	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 40	m	9,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108

13	K	Pol885	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 50	m	27,000		0,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K		Pol886	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 65	m	44,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
15	K		Pol887	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 100	m	13,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
D		D4		Izolace	0,00				
16	K		Pol888	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 20 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	330,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
17	K		Pol889	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 25 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	81,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
18	K		Pol890	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 32 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	111,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
19	K		Pol891	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 40 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	12,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
20	K		Pol892	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 50 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	31,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
21	K		Pol893	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 65 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	30,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
22	K		Pol894	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 65 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
23	K	Pol895	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 100 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	15,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
24	K	Pol896	D+M Nechořlavá izolace pro DN 20 tl. 30mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu.	m	18,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Výrobek je z vnitřní strany opatřen nechořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
25	K	Pol897	D+M Nechořlavá izolace pro DN 65 tl. 30mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu.	m	11,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Výrobek je z vnitřní strany opatřen nechořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
26	K	Pol898	D+M Perforovaná hliníková páska šířka 100mm, délka 50m pro přelepení podélných spojů izolace s třídou reakce na oheň A2L-s1, d0	kus	1,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-101								
27	K	Pol899	D+M plošná izolace ze syntetického kaučuku tl. 19 mm se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. - 50 ~ +110°C, součinitel tepelné	m2	22,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, s difusním odporem μ? 7000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, Samozhášecí, nescapává, nešíří plameny; nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min.19mm, pro potrubí DN 200, armatury, čerpadla, zařízení, akumulační nádoby viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
28	K	Pol899	D+M plošná izolace ze syntetického kaučuku tl. 19 mm se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. - 50 ~ +110°C, součinitel tepelné	m2	38,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,036W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s3,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm, pro potrubí DN 200, armatury, čerpadla, zařízení, akumulační nádoby viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
29	K	Pol900	Neoprenové lepidlo 1l	l	45,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001								
30	K	Pol901	Čistič lepidla 1l	l	34,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001								
31	K	Pol902	Samolepicí páska 3mm x 50mm x 15 m	kus	11,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001								
D D5 Ostatní							0,00	
32	K	Pol903	Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky, tl. stěn až 40cm	kpl	1,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001								
33	K	Pol904	Stavební přípomoci = drážky ve stavební konstrukci (strop; nosná stěna; příčka), včetně zapravení	kpl	1,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol905	Provedení protipožárních prostupů strop potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
35	K	Pol906	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 20 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
36	K	Pol907	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 32 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
37	K	Pol908	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
38	K	Pol909	Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací	m2	53,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
39	K	Pol910	Nátěr potrubí 2x základní a 2x protikorozní nátěr CUI pro ocelové potrubí vedené v CHÚC, speciální typ nátěru určeného pro ochranu proti korozi pod izolací.	m2	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
40	K	Pol911	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
41	K	Pol912	Štítky pro popis zařízení a armatur	kus	38,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
42	K	Pol913	Štítky pro označení směru proudění	kus	104,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
43	K	Pol914	Fabrikované , žárově pozinkované profily a závěsy pro potrubí	kg	354,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
44	K	Pol915	D+M Příplatek za speciální provedení závěsů a objímek pro ocelové potrubí v CHÚC	kg	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí v CHÚC, certifikovaný materiál odolný požárnímu zatížení min. EI 60 viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
45	K	Pol917	Lehké pracovní lešení 8 m2	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
46	K	Pol918	Žprovoznění	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
47	K	Pol919	Naplnění a odvzdušnění systému	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
48	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.5 - Zdravotnická technologie
Úroveň 3:
D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Úroveň 3: D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - TECHNOLOGIE SPOJENÁ SE STAVBOU	0,00
D2 - SO 01	0,00
D5 - NÁBYTEK	0,00
D2 - SO 01	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Úroveň 3: D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							0,00	
D		D1	TECHNOLOGIE SPOJENÁ SE STAVBOU				0,00	
D		D2	SO 01				0,00	
1	K	24-1001	lůžko ošetřovatelské, el. polohovací	Ks	0,000		0,00	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: lůžko kotvené do podlahy "počet na podlaží 2.NP" 3					
D		D5	NÁBYTEK				0,00	
D		D2	SO 01				0,00	
2	K	36-0000	trezor na opiáty, kotvený do nábytku	Ks	1,000		0,00	
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr cca 500/400/600 mm "počet na podlaží 2.NP" 1					
3	K	36-0001	trezor na cennosti, kotvený do nábytku	Ks	1,000		0,00	
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr cca 550/550/750 mm "počet na podlaží 2.NP" 1					
4	K	39-6008	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	Ks	1,000		0,00	
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozměr cca 1200/600/850 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 2.NP" 1					
5	K	39-9005	výlevka kombinovaná, nerezová	Ks	1,000		0,00	
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a mřížkou hygienický proplach sifon a výtokové ramínko je součástí dodávky "počet na podlaží 2.NP" 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.6 - Interier

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Válendy Válendy jsou součástí sestavy atypického vestavěného nábytku, který tvoří sedací parapet okna a obklad stěn pokoje - AT3. Válendy budou trvale spojeny s obkladem kotveným pevně do stěny, stejně tak i k parapetu. Toto pevné spojení se stavbou má za účel eliminovat jakékoliv snahy pacientů o rozebrání, přesouvání a demolici nábytku. Skříňové sestavy Skříňové sestavy budou trvale spojeny se stavbou v místě podhledu, podlahy nebo stěny, aby bylo zamezeno jejich rozebrání, přesouvání a demolici. Většina těchto sestav tvoří parapety oken, obklady stěn a podhledů. V některých sestavách probíhají technické instalace (TV). V obou výše uvedených případech tvoří výše uvedený nábytek jeden funkční celek se stavbou.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.6 - Interier**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
I. 1 - NÁBYTEK SPOJENÝ SE STAVBOU	0,00
I. 1.1 - PRACOVNÍ LINKY	0,00
I. 1.4 - ATYPICKÝ NÁBYTEK	0,00
I. 1.3 - POSTELE	0,00
I. 3 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO01 - SO 01 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.6 - Interier

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D I. 1 NÁBYTEK SPOJENÝ SE STAVBOU 0,00

D I. 1.1 PRACOVNÍ LINKY 0,00

1	K	PL4	linka pracovní, skříňky dolní a horní, vestavná varná deska	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-1625 1800x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

2	K	PL5	linka pracovní, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-1627 2500(1500)x600x2150mm 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

3	K	PL8	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná chladnička (90l)	kpl	5,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-2822 1650x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-10, 2NP-7, 3NP-8

4	K	PL9	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-4020 1550x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-1, 2NP-1, 3NP-0

5	K	PL17a	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5239 2500x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

6	K	PL17b	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5239 2500x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

7	K	PL19	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5247 3500x600x2150mm 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

8	K	PL23	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5250 3100x600x2150mm 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

D I. 1.4 ATYPICKÝ NÁBYTEK 0,00

9	K	AT2	Atypická nábytková sestava - atrium	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-9820 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

10	K	AT3	Nábytková sestava - sedací parapet s obkladem - lůžkový pokoj	ks	15,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-98201 1PP-0, 1NP-0, 2NP-60, 3NP-60 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

11	K	ATS6	skříňová sestava - L	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-9831 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

12	K	ATS7	skříňová sestava - O	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-9832 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

13	K	ATS8	skříňová sestava - OO	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-9833 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

14	K	ATS9	skříňová sestava - L	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-9834 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D I. 1.3			POSTELE				0,00	
15	K	VA1	válenda včetně roštu a matrace, dodávka spolu s AT3	ks	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 34-3610 □ 2100X1000x450 mm □ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-60, 3NP-60					
D I. 3			ORIENTAČNÍ SYSTÉM				0,00	
16	K	OS-02	Hlavní orientační tabule - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 2400x2100 mm □ 1PP-1, 1NP-3, 2NP-3, 3NP-3					
17	K	OS-03	Značení podlaží - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 2000x1300 mm □ 1PP-1, 1NP-2, 2NP-3, 3NP-3					
18	K	OS-04	Orientační tabule do nebo vedle výtahu - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 350x400 mm □ 1PP-3, 1NP-1, 2NP-1, 3NP-1					
19	K	OS-06	Značení funkčních celků budovy, piktogram - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 150x<různě> mm □ 1PP-0, 1NP-24, 2NP-16, 3NP-16					
20	K	OS-07	Systém značení dveří - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 120x210 mm □ 1PP-13, 1NP-89, 2NP-41, 3NP-43					
21	K	OS-08	Systém značení dveří včetně jmenovek - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 180x210 mm □ 1PP-0, 1NP-29, 2NP-55, 3NP-55					
22	K	OS-10	Značení dveří (piktogram nebo nápis) - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ 100x<různě> mm □ 1PP-0, 1NP-26, 2NP-43, 3NP-42					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ

KSO:
Místo: Kroměříž

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
799 - Ostatní prvky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC2 bez výztuže	m3	304,689		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	vv		3NP					
	vv		51,9*0,15		7,785			
	vv		2NP					
	vv		446,94*0,2		89,388			
	vv		3NP					
	vv		1037,58*0,2		207,516			
	vv		Součet		304,689			
2	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3 072,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	vv		3NP					
	vv		51,9*2		103,800			
	vv		2NP					
	vv		446,94*2		893,880			
	vv		3NP					
	vv		1037,58*2		2 075,160			
	vv		Součet		3 072,840			
3	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3 072,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	250,908		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2NP					
	vv		(2,4+2,82*2)*0,3*24		57,888			
	vv		(1,4+2,82*2)*0,3*14		29,568			
	vv		3NP					
	vv		(2,4+2,82*2)*0,3*24		57,888			
	vv		(1,4+2,82*2)*0,3*14		29,568			
	vv		(2,4+2,82*2)*0,3*21		50,652			
	vv		(1,4+2,82*2)*0,3*12		25,344			
	vv		Součet		250,908			
5	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	250,908		0,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	31,142		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-127					
	vv		(4050+7550+1000+1000+1000+15950)/1000*0,28		8,554			
	vv		D.1.01.2-128					
	vv		(1100+2500+2050+2040+400+1860+2040+750+750+1750)/1000*0,28		4,267			
	vv		D.1.01.2-129					
	vv		(2500+7250+750+11750)/1000*0,28		6,230			
	vv		D.1.01.2-130					
	vv		(3800+170+565+6655+10955+3355+365+365)/1000*0,28		7,344			
	vv		D.1.01.2-131					
	vv		16955/1000*0,28		4,747			
	vv		Součet		31,142			
7	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	21,718		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-127					
	vv		(3575+5965+11275+1308+1308+1308)/1000*0,28		6,927			
	vv		D.1.01.2-128					
	vv		(1000+2905+3575+370+3500+1950+1950+3350+350)/1000*0,28		5,852			
	vv		D.1.01.2-129					
	vv		(2375+2650+2950+7850)/1000*0,28		4,431			
	vv		D.1.01.2-130					
	vv		(1750+300+2350+3850+2650+1050+1050+1750)/1000*0,28		4,130			
	vv		D.1.01.2-131					
	vv		1350/1000*0,28		0,378			
	vv		Součet		21,718			
8	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	7,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	vv		3NP					
	vv		7,24		7,240			
	vv		Součet		7,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	58,690		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		2NP					
	VV		4,56+2,19+3,18+2,74		12,670			
	VV		3NP					
	VV		3,18+24,24+3,18+4,56+2,12+2,65+3,18+2,91		46,020			
	VV		Součet		58,690			
10	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		Překlad C					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	330321810	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 XC2	m3	19,770		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		SO02					
	VV		6,96		6,960			
	VV		12,81		12,810			
	VV		Součet		19,770			
12	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	263,592		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		SO02					
	VV		4*0,3*77,31		92,772			
	VV		4*0,3*142,35		170,820			
	VV		Součet		263,592			
13	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	263,592		0,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	29,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-131					
	VV		(20+39)*500/1000		29,500			
	VV		Součet		29,500			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
15	K	3893810X1	D+M kompletních dobetonávek prefabrikovaných konstrukcí, nosníků, kotevních detailů, vč. pomocných prací, doplňků, bednění, podpěr, vybrání v paneli, dle PD	m3	788,488		0,00	
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					
	VV		"Delta nosník" 0,25*0,45*(677)		76,163			
	VV		"Styk delta nosníků" 0,25*0,25*0,8*2*(500+1030)		153,000			
	VV		"Styk delta žb stěna panel" 0,25*0,25*(95+195)		18,125			
	VV		"Styk stěna-panel" 0,25*0,25*0,8*(500+1030)		76,500			
	VV		"Žalívková výztuž_H" 0,05*0,25*(3096)		38,700			
	VV		"Vyrovnávací vrstva stropu" 4260*0,1		426,000			
	VV		Součet		788,488			
16	K	4111339X1	D+M stropních panelů z betonu předpjatého tl. 250mm, PO 90 minut, vč. pomocných prací, doplňků	m2	4 260,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-108					
	VV		TVAR STROPU NAD 2 NP - ČÁST2					
	VV		1475		1 475,000			
	VV		D.1.01.2-109					
	VV		TVAR STROPU NAD 3 NP - ČÁST1					
	VV		1430		1 430,000			
	VV		D.1.01.2-110					
	VV		TVAR STROPU NAD 3 NP - ČÁST1					
	VV		1355		1 355,000			
	VV		Součet		4 260,000			
17	K	41136X1	D+M vylamovák - smyková nosnost 80Kn/m, vč. pomocných prací, doplňků	m	290,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					
	VV		(95+195)		290,000			
	VV		Součet		290,000			
18	K	411X0D1	D+M ocelový nosník ve tvaru delta tl.250mm, vč. kotvení, příslušenství a doplňků, dle PD, bez dobetonávky (zálivka viz pol. 3893810X1 výše)	m	677,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-108					
	VV		TVAR STROPU NAD 2 NP - ČÁST2					
	VV		242		242,000			
	VV		D.1.01.2-109					
	VV		TVAR STROPU NAD 3 NP - ČÁST1					
	VV		195		195,000			
	VV		D.1.01.2-110					
	VV		TVAR STROPU NAD 3 NP - ČÁST1					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		677,000			
19	K	411X0D3	D+M kotevní detail - zalití, přivaření, vč. příslušenství a doplňků, dle PD ÚPRAVA "I"	soubor	75,000		0,00	
	VV		D.1.2.123					
	VV		25		25,000			
	VV		D.1.2.125					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		75,000			
20	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	14,330		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4730+9600)/1000		14,330			
	VV		Součet		14,330			
21	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,668		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-123, D.1.01.2-124, D.1.01.2-125, D.1.01.2-126					
	VV		(222,5+445)/1000		0,668			
	VV		Součet		0,668			
22	K	4303216X6	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37, vodostavební, vč. dodávky	m3	5,772		0,00	
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		SO02					
	VV		1,05*1,395		1,465			
	VV		0,3*2,9		0,870			
	VV		1,05*1,395		1,465			
	VV		0,68*2,9		1,972			
	VV		Součet		5,772			
23	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	22,559		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		SO02					
	VV		3,985*1,395		5,559			
	VV		1,065*2,9		3,089			
	VV		3,985*1,395		5,559			
	VV		2,88*2,9		8,352			
	VV		Součet		22,559			
24	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	22,559		0,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,026		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		SO02					
	VV		12*1,395*0,18		3,013			
	VV		12*1,395*0,18		3,013			
	VV		Součet		6,026			
26	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,026		0,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,216		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		13850/1000*0,16		2,216			
	VV		Součet		2,216			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				0,00	
28	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 787,328		0,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 787,328		0,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 787,328		0,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	263,592		0,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	263,592		0,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	613321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	263,592		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 62			Úprava povrchů vnějších				0,00	
34	K	62100x_I1a	D+M: Obklad fasády kamenným obkladem - italský travertin, tl. izolace 240 mm (dle PD - Skladba I1a), vč. tep. izolace, difúzně otevřeného ochr. pásu,podkonstrukce, ukon. profilů, ostění,nadpraží,povrchové úpravy,parapetů,detailů, doplňků a příslušenství	m2	1 358,010		0,00	
P			Poznámka k položce:□ Měrnou jednotkou je pohledová plocha fasády. D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 SO02 Skladba I1a "2NP" 416,1 "3NP" 715,91 "Střecha" 226 Součet		416,100 715,910 226,000 1 358,010			
35	K	62100x_I1b	D+M: Obklad fasády kamenným obkladem - italský travertin, tl. izolace 200 mm (dle PD - Skladba I1b), vč. tep. izolace, difúzně otevřeného ochr. pásu,podkonstrukce, ukon. profilů, ostění,nadpraží,povrchové úpravy,parapetů,detailů, doplňků a příslušenství	m2	70,640		0,00	
P			Poznámka k položce:□ Měrnou jednotkou je pohledová plocha fasády. D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 SO02 Skladba I1b "2NP" 33,73 "3NP" 36,91 Součet		33,730 36,910 70,640			
36	K	621131100	Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	34,740		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	34,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO02					
	VV		"3NP - podhled tl.200mm" 34,74		34,740			
	VV		Součet		34,740			
38	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 388,650		0,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 388,650		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO02					
	VV		Skladba I1a					
	VV		"2NP" 416,1		416,100			
	VV		"3NP" 715,91		715,910			
	VV		"Střecha" 186		186,000			
	VV		Skladba I1b					
	VV		"2NP" 33,73		33,730			
	VV		"3NP" 36,91		36,910			
	VV		Součet		1 388,650			
41	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 388,650		0,00	CS ÚRS 2024 02
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
42	K	632451234x02	Potěr cementový C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu, tl. 61 mm, vč. dodávky	m2	174,120		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Cementový potěr C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu					
	VV		prostřednictvím zušlechťení syntetickými hmotami technickou polymerizací					
	VV		(v místě sprchového koutu ve spádu min. 1%)					
	VV		"Skladba B3" 174,12		174,120			
	VV		Součet		174,120			
43	K	632451234x03	Potěr cementový C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu, tl. 73 mm, vč. dodávky	m2	32,610		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Cementový potěr C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu					
	VV		prostřednictvím zušlechťení syntetickými hmotami technickou polymerizací					
	VV		(v místě sprchového koutu ve spádu min. 1%)					
	VV		"Skladba B1" 21,4		21,400			
	VV		"Skladba B2" 11,21		11,210			
	VV		Součet		32,610			
44	K	632451234x05	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 62 mm, vč. dodávky	m2	2 449,520		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A3" 1920,21		1 920,210			
	VV		"Skladba A4" 482,1		482,100			
	VV		"Skladba B4" 47,21		47,210			
	VV		Součet		2 449,520			
45	K	632451234x07	Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 74 mm, vč. dodávky	m2	713,330		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 581,2		581,200			
	VV		"Skladba A2" 132,13		132,130			
	VV		Součet		713,330			
46	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,671		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba H3					
	VV		7,44*0,067		0,498			
	VV		Mezisoučet		0,498			
	VV		"Skladba G2" 96,16*0,06		5,770			
	VV		"Skladba G3" 23,39*0,06		1,403			
	VV		Mezisoučet		7,173			
	VV		Součet		7,671			
47	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,671		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,189		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba H3					
	VV		7,44*8,12/6000*1,1		0,011			
	VV		"Skladba G2" 96,16*8,12/6000*1,1		0,143			
	VV		"Skladba G3" 23,39*8,12/6000*1,1		0,035			
	VV		Součet		0,189			
49	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	865,490		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 581,2		581,200			
	VV		"Skladba A2" 132,13		132,130			
	VV		"Skladba B1" 21,4		21,400			
	VV		"Skladba B2" 11,21		11,210			
	VV		"Skladba G2" 96,16		96,160			
	VV		"Skladba G3" 23,39		23,390			
	VV		Součet		865,490			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 744,220		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"2-090 - CHODBA" 15,83		15,830			
	VV		"2-091 - ŠATNA PACIENTI / SKLAD" 6,74		6,740			
	VV		"2-092 - TECH. M." 5,29		5,290			
	VV		"2-093 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 7,78		7,780			
	VV		"2-094 - JÍDELNA / DMP" 64,44		64,440			
	VV		"2-095 - CHODBA" 17,04		17,040			
	VV		"2-096 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,78		14,780			
	VV		"2-097 - STANIČNÍ SESTRA" 14,28		14,280			
	VV		"2-098 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,24		3,240			
	VV		"2-099 - WC PERS. M" 2,02		2,020			
	VV		"2-100 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,65		3,650			
	VV		"2-101a - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"2-101b - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"2-102 - PŘEDSÍŇ" 3,62		3,620			
	VV		"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,73		3,730			
	VV		"2-104 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,87		16,870			
	VV		"2-105 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-107 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-108 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-110 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-111 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-113 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-114 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-116 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-117 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-119 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-120 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-122 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-123 - DMZ" 26,92		26,920			
	VV		"2-125 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
	VV		"2-127 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,33		17,330			
	VV		"2-128 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-130 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-131 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-133 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-134 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-136 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-137 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-139 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-140 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
	VV		"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-142 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
	VV		"2-143 - PŘEDSÍŇ" 4,33		4,330			
	VV		"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
	VV		"2-145 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
	VV		"2-147 - SCHODIŠTĚ" 23,39		23,390			
	VV		"2-149 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,53		7,530			
	VV		"2-150 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,44		19,440			
	VV		"2-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 89,43		89,430			
	VV		"2-152 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 19,44		19,440			
	VV		"2-153 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 26,74		26,740			
	VV		"2-154 - IZOLACE" 13,43		13,430			
	VV		"2-155 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
	VV		"2-156 - IZOLACE" 13,64		13,640			
	VV		"2-157 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
	VV		"2-158 - OČISTA PACIENTŮ" 11,21		11,210			
	VV		"2-159 - TERASA" 15,54		15,540			
	VV		"2-160 - PŘEDSÍŇ" 2,14		2,140			
	VV		"2-161 - KUŘARNA" 6,73		6,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2-162 - KUCHYŇKA" 16,44		16,440			
VV			"2-163 - ÚKLID" 3,15		3,150			
VV			"2-164 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 25,15		25,150			
VV			"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,56		4,560			
VV			"2-166 - SESTERNA" 38,45		38,450			
VV			"2-167 - VYŠETŘOVNA" 24,88		24,880			
VV			"2-168 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 4,23		4,230			
VV			"2-169 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 4,79		4,790			
VV			"2-170 - NÁVŠTĚVY" 10,4		10,400			
VV			"2-171 - WC IMOBILNÍ" 4,89		4,890			
VV			"2-172 - WC PŘEDSÍŇ" 1,49		1,490			
VV			"2-173 - WC" 1,44		1,440			
VV			"2-174 - CHODBA" 125,82		125,820			
VV			"2-175 - CHODBA" 146,96		146,960			
VV			"2-A1 - ATRIUM" 5,11		5,110			
VV			"2-J5 - ŠACHTA J5" 0,66		0,660			
VV			"3-001 - SCHODIŠTĚ, CHODBA" 45,74		45,740			
VV			"3-002 - VÝTAH V1" 9,12		9,120			
VV			"3-003 - VÝTAH V2" 9,12		9,120			
VV			"3-004 - DENNÍ MÍSTNOST" 43,63		43,630			
VV			"3-005 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 20,67		20,670			
VV			"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,93		3,930			
VV			"3-007 - SESTERNA" 15,16		15,160			
VV			"3-008 - DMZ" 14,68		14,680			
VV			"3-009 - VYŠETŘOVNA" 26,74		26,740			
VV			"3-010 - CHODBA" 22,88		22,880			
VV			"3-011 - STANIČNÍ SESTRA" 21,46		21,460			
VV			"3-012 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 22,45		22,450			
VV			"3-013 - PŘEDSÍŇ" 4,75		4,750			
VV			"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,54		3,540			
VV			"3-015 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,33		17,330			
VV			"3-016 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
VV			"3-018 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
VV			"3-019 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
VV			"3-021 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,33		17,330			
VV			"3-022 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-024 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-025 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-027 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-028 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"3-030 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-031 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"3-033 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-034 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-036 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-037 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-039 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-040 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-042 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-043 - CHODBA" 19,32		19,320			
VV			"3-044 - PŘEDSÍŇ" 4,35		4,350			
VV			"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,92		3,920			
VV			"3-046 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
VV			"3-047 - SCHODIŠTĚ" 23,05		23,050			
VV			"3-048 - JÍDELNA" 47,74		47,740			
VV			"3-050 - HYG. ZÁZEMÍ" 7,07		7,070			
VV			"3-051 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,32		19,320			
VV			"3-052 - PŘEDSÍŇ" 4,42		4,420			
VV			"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4		4,000			
VV			"3-054 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 18,11		18,110			
VV			"3-055 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,99		3,990			
VV			"3-057 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 18,11		18,110			
VV			"3-058 - PŘEDSÍŇ" 4,26		4,260			
VV			"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,99		3,990			
VV			"3-060 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,72		17,720			
VV			"3-061 - SKLAD" 3,42		3,420			
VV			"3-062 - KUCHYŇKA" 14,35		14,350			
VV			"3-064 - PŘEDSÍŇ" 2,99		2,990			
VV			"3-065 - KUŘÁRNA" 8,58		8,580			
VV			"3-066 - IZOLACE" 13,05		13,050			
VV			"3-067 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,05		4,050			
VV			"3-068 - IZOLACE" 12,8		12,800			
VV			"3-069 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,05		4,050			
VV			"3-070 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,13		10,130			
VV			"3-071 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 8,1		8,100			
VV			"3-072 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 7,43		7,430			
VV			"3-073 - OČISTA PACIENTŮ" 10,1		10,100			
VV			"3-074 - NÁVŠTĚVY" 10,81		10,810			
VV			"3-075 - WC IMOBILNÍ" 4,64		4,640			
VV			"3-077 - ŠATNA PACIENTŮ" 7,08		7,080			
VV			"3-078 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 6,53		6,530			
VV			"3-079 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 2,95		2,950			
VV			"3-079a - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
VV			"3-079b - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
VV			"3-080 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 1,49		1,490			
VV			"3-080a - WC PERS. M" 1,49		1,490			
VV			"3-081 - ÚKLID" 1,92		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-082 - TERAPIE PSYCHOLOGA" 32,12		32,120			
VV			"3-083 - CHODBA" 49,68		49,680			
VV			"3-084 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,55		12,550			
VV			"3-085 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
VV			"3-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
VV			"3-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
VV			"3-088 - CHODBA" 15,55		15,550			
VV			"3-089 - ŠATNA PACIENTŮ / SKLAD" 6,74		6,740			
VV			"3-090 - TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE" 5,29		5,290			
VV			"3-091 - ČISTÍCI MÍSTNOST" 7,78		7,780			
VV			"3-092 - CHODBA" 45,87		45,870			
VV			"3-093 - CHODBA" 17,04		17,040			
VV			"3-094 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,78		14,780			
VV			"3-095 - STANIČNÍ SESTRA" 12,56		12,560			
VV			"3-096 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,32		3,320			
VV			"3-097 - WC PERS. M" 1,95		1,950			
VV			"3-098 - CHODBA" 91,84		91,840			
VV			"3-099 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,65		3,650			
VV			"3-100 - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
VV			"3-101 - PŘEDSÍŇ" 3,62		3,620			
VV			"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,73		3,730			
VV			"3-103 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,87		16,870			
VV			"3-104 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-106 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-107 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-109 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-110 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-112 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-113 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-115 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-116 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-118 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-119 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-121 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-122 - PŘEDSÍŇ" 4,84		4,840			
VV			"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,49		3,490			
VV			"3-124 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,71		17,710			
VV			"3-125 - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
VV			"3-126 - DMZ" 26,57		26,570			
VV			"3-127 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-129 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-130 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-132 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-133 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-135 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-136 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-138 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-139 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-141 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-142 - PŘEDSÍŇ" 4,33		4,330			
VV			"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-144 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
VV			"3-145 - CHODBA" 19,31		19,310			
VV			"3-146 - SCHODIŠTĚ" 23,13		23,130			
VV			"3-148 - HYG. ZÁZEMÍ" 7,53		7,530			
VV			"3-149 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,44		19,440			
VV			"3-150 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 72		72,000			
VV			"3-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 19,44		19,440			
VV			"3-152 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 26,74		26,740			
VV			"3-153 - IZOLACE" 13,43		13,430			
VV			"3-154 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
VV			"3-155 - IZOLACE" 13,84		13,840			
VV			"3-156 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
VV			"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 11,3		11,300			
VV			"3-158 - TERASA" 15,54		15,540			
VV			"3-159 - PŘEDSÍŇ" 2,14		2,140			
VV			"3-160 - KUŘÁRNA" 6,73		6,730			
VV			"3-161 - KUCHYŇKA" 16,57		16,570			
VV			"3-162 - VYŠETŘOVNA" 19,88		19,880			
VV			"3-163 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 29,93		29,930			
VV			"3-164 - SESTERNA" 37,12		37,120			
VV			"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,45		4,450			
VV			"3-166 - ÚKLID" 2,76		2,760			
VV			"3-167 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 4,59		4,590			
VV			"3-168 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 4,79		4,790			
VV			"3-169 - NÁVŠTĚVY" 10,26		10,260			
VV			"3-170 - WC IMOBILNÍ" 5,03		5,030			
VV			"3-171 - WC PŘEDSÍŇ" 1,49		1,490			
VV			"3-172 - WC" 1,44		1,440			
VV			"3-173 - CHODBA" 124,34		124,340			
VV			"3-174 - CHODBA" 101,58		101,580			
VV			"3-175 - CHODBA" 123,44		123,440			
VV			"3-A1 - ATRIUM" 21,33		21,330			
VV			"3-A2 - ATRIUM" 34,18		34,180			
VV			"3-A3 - ATRIUM" 69,03		69,030			
VV			"3-J1 - ŠACHTA J1" 6,84		6,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-J2 - ŠACHTA J2" 4,91		4,910			
	VV		"3-J3 - ŠACHTA J3" 6,28		6,280			
	VV		"3-J4 - ŠACHTA J4" 4,69		4,690			
	VV		"3-J5 - ŠACHTA J5" 0,66		0,660			
	VV		"3-J6 - ŠACHTA J6" 0,75		0,750			
	VV		"3-J7 - ŠACHTA J7" 0,78		0,780			
	VV		Součet		3 744,220			
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 900,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3250*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		3 900,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
52	K	97_X1	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 1m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	3,000		0,00	
	VV		600x1100mm					
	VV		2		2,000			
	VV		520x1195mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	97_X3	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 0,25m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	2,000		0,00	
	VV		300x400mm					
	VV		1		1,000			
	VV		300x400mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	97_X4	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 0,1m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	14,000		0,00	
	VV		200x450mm					
	VV		1		1,000			
	VV		250x400mm					
	VV		2		2,000			
	VV		300x200mm					
	VV		2		2,000			
	VV		200x450mm					
	VV		2		2,000			
	VV		250x400mm					
	VV		2		2,000			
	VV		300x200mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		14,000			
55	K	97_X5	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 50mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	2,000		0,00	
	VV		pr.25mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	97_X6	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 100mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	161,000		0,00	
	VV		pr.63mm					
	VV		12		12,000			
	VV		pr.100mm					
	VV		40		40,000			
	VV		pr.63mm					
	VV		57		57,000			
	VV		pr.75mm					
	VV		1		1,000			
	VV		pr.100mm					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		161,000			
57	K	97_X7	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 125mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		pr.101mm					
	VV		1		1,000			
	VV		pr.125mm					
	VV		1		1,000			
	VV		pr.125mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	97_Y1	Zřízení otvoru do ŽB stěny pl. do 0,25m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	2,000		0,00	
	VV		400x400 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	97_Y2	Zřízení otvoru do ŽB stěny pl. do 0,5m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	6,000		0,00	
	VV		700x650 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		700x650 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	97_Y3	Zřízení otvoru do ŽB stěny pl. do 1m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	2,000		0,00	
	VV		900x650 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K		97_Y5	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 50mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	16,000		0,00	
	VV			pr. 50 mm					
	VV			2NP					
	VV			5		5,000			
	VV			3NP					
	VV			11		11,000			
	VV			Součet		16,000			
62	K		97_Y6	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 100mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	8,000		0,00	
	VV			pr. 100 mm					
	VV			2NP					
	VV			2		2,000			
	VV			3NP					
	VV			6		6,000			
	VV			Součet		8,000			
63	K		97_Y7	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 150mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	7,000		0,00	
	VV			pr. 150 mm					
	VV			2NP					
	VV			3		3,000			
	VV			3NP					
	VV			4		4,000			
	VV			Součet		7,000			
64	K		97_Y8	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 200mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	9,000		0,00	
	VV			2NP					
	VV			pr. 200 mm					
	VV			3		3,000			
	VV			3NP					
	VV			pr. 175 mm					
	VV			3		3,000			
	VV			pr. 200 mm					
	VV			3		3,000			
	VV			Součet		9,000			
D		998	Přesun hmot					0,00	
65	K		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1 602,658		0,00	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D		712	Povlakové krytiny					0,00	
66	K		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,080		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV			D.1.01.1-003					
	VV			Skladba S5					
	VV			"2-159 - TERASA" 15,54		15,540			
	VV			"3-158 - TERASA" 15,54		15,540			
	VV			Součet		31,080			
67	K		712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	19,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV			D.1.01.1-003					
	VV			Skladba S5					
	VV			"2-159 - TERASA" (5,2+3,4+5,2)*0,7		9,660			
	VV			"3-158 - TERASA" (5,2+3,4+5,2)*0,7		9,660			
	VV			Součet		19,320			
68	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P			Poznámka k položce: □					
	VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV			(31,08*0,3+19,32*0,4)/1000		0,017			
	VV			Součet		0,017			
69	K		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,080		0,00	CS ÚRS 2024 02
70	K		712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	19,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
71	M		62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilíí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	68,678		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			31,08*1,15+19,32*1,2		58,926			
	VV			Součet		58,926			
	VV			58,926*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		68,678			
72	K		712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	50,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV			D.1.01.1-003					
	VV			Skladba S5					
	VV			"2-159 - TERASA" 15,54		15,540			
	VV			"2-159 - TERASA" (5,2+3,4+5,2)*0,7		9,660			
	VV			"3-158 - TERASA" 15,54		15,540			
	VV			"3-158 - TERASA" (5,2+3,4+5,2)*0,7		9,660			
	VV			Součet		50,400			
73	M		693112M6	skloláknitá textilie 120g/m2	m2	58,926		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.01.1-003					
			Skladba S5					
			"2-159 - TERASA" 15,54*1,15		17,871			
			"2-159 - TERASA" (5,2+3,4+5,2)*0,7*1,2		11,592			
			"3-158 - TERASA" 15,54*1,15		17,871			
			"3-158 - TERASA" (5,2+3,4+5,2)*0,7*1,2		11,592			
			Součet		58,926			
74	K	712363605x01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, kotvenou, s přelepením spojů, včetně náběhových klínů, poplastovaných plechů, doplňků, příslušenství dle PD	m2	50,400		0,00	
75	M	28322025x01	hydroizolace z měkkého PVC s odolností proti UV záření tl. 2,0mm, kotvená do ŽB stropní konstrukce – BROOF(t3), spád 2%	m2	58,926		0,00	
76	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,545		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 713			Izolace tepelné				0,00	
77	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,160		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S5					
			"2-159 - TERASA" 15,54*2		31,080			
			"3-158 - TERASA" 15,54*2		31,080			
			Součet		62,160			
78	M	28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$	m3	6,154		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S5					
			"2-159 - TERASA" 15,54*(0,08+0,1)*1,1		3,077			
			"3-158 - TERASA" 15,54*(0,08+0,1)*1,1		3,077			
			Součet		6,154			
79	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	31,080		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S5					
			"2-159 - TERASA" 15,54		15,540			
			"3-158 - TERASA" 15,54		15,540			
			Součet		31,080			
80	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	3,216		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S5					
			"2-159 - TERASA" 15,54*(0,02+0,16)/2*1,15		1,608			
			"3-158 - TERASA" 15,54*(0,02+0,16)/2*1,15		1,608			
			Součet		3,216			
81	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 402,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			"Skladba A1" 581,2		581,200			
			"Skladba B1" 21,4		21,400			
			"Skladba G2" 96,16		96,160			
			Mezisoučet		698,760			
			"Skladba A2" 132,13		132,130			
			"Skladba A4" 482,1		482,100			
			"Skladba B2" 11,21		11,210			
			"Skladba B4" 47,21		47,210			
			"Skladba G3" 23,39		23,390			
			"Skladba H3" 7,44		7,440			
			Mezisoučet		703,480			
			Součet		1 402,240			
82	M	63141434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm, (zatížení 5 kN/m2)	m2	768,636		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			"Skladba A1" 581,2*1,1		639,320			
			"Skladba B1" 21,4*1,1		23,540			
			"Skladba G2" 96,16*1,1		105,776			
			Součet		768,636			
83	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	53,766		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			"Skladba A2" 132,13*0,1*1,1		14,534			
			"Skladba A4" 482,1*0,06*1,1		31,819			
			"Skladba B2" 11,21*0,1*1,1		1,233			
			"Skladba B4" 47,21*0,06*1,1		3,116			
			"Skladba G3" 23,39*0,1*1,1		2,573			
			"Skladba H3" 7,44*0,06*1,1		0,491			
			Součet		53,766			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.01.1-002 "Skladba A1, A2, A3, A4" 3091,56 "Skladba B1, B2, B3, B4" 514,48 "Skladba G2" 134,78 "Skladba G3" 23,39 Součet	m	3 764,210		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV				3 091,560			
	VV				514,480			
	VV				134,780			
	VV				23,390			
	VV				3 764,210			
85	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm 3764,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m	4 140,631		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV				4 140,631			
86	K	713141378	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm ukotvené šrouby D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 3,4+3,4 Součet	m	6,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV				6,800			
	VV				6,800			
	VV				6,800			
87	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 zateplení atiky 8,85+2,99 Součet	m2	11,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				11,840			
	VV				11,840			
88	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 zateplení atiky ((2,24+2,24)+(8,85+2,99))*1,1 Součet	m2	17,952		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				17,952			
	VV				17,952			
89	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 SO03 Skladba I7 "3NP - podhled tl.200mm" 34,74 Součet	m2	34,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				34,740			
	VV				34,740			
90	M	63142031	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.02.1-003 Skladba I7 "3NP - podhled tl.200mm" 34,74*1,1 Součet	m2	38,214		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				38,214			
	VV				38,214			
91	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,152		0,00	CS ÚRS 2024 02
D	762	Konstrukce tesařské						0,00
92	K	7629510X3	D+M WPC prkna včetně nosníků a rektifikovatelných terčů, vč. pomocných prací, doplňků dle PD D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 D.1.01.1-003 Skladba S5 "2-159 - TERASA" 15,54 "3-158 - TERASA" 15,54 Součet	m2	31,080		0,00	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				15,540			
	VV				15,540			
	VV				31,080			
D	763	Konstrukce suché výstavby						0,00
93	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 2NP 97,23 3NP 217,95 Součet	m2	315,180		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV				97,230			
	VV				217,950			
	VV				315,180			
94	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203 2NP 156,18 3NP 424,51 Součet	m2	580,690		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV							
	VV				156,180			
	VV				424,510			
	VV				580,690			
95	K	763114120	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 101 mm s plechem profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 51 dB	m2	459,100		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			2NP					
			170,06		170,060			
			3NP					
			289,04		289,040			
			Součet		459,100			
96	K	763114123	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 151 mm s plechem profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	2 701,410		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			2NP					
			888,26		888,260			
			3NP					
			1813,15		1 813,150			
			Součet		2 701,410			
97	K	763113333	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	198,140		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			2NP					
			76,36		76,360			
			3NP					
			121,78		121,780			
			Součet		198,140			
98	K	763114243	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 205 mm s plechem zdvojený profil CW+UW75 desky 2xH2DF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	80,460		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			2NP					
			26,39		26,390			
			3NP					
			54,07		54,070			
			Součet		80,460			
99	K	763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	622,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
			2NP					
			622,9		622,900			
			Součet		622,900			
100	K	763181411	Žtužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	232,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
101	K	7631814X1	D+M Výztuha pro zavěšení horních skříněk, poliček a dalších, dle PD	m	500,000		0,00	
102	K	7631814X2	D+M Výztuha pro zavěšení madel, vyztužení předstěnových systémů v příčce, WC, umyvadel, a dalších, dle PD	m	123,071		0,00	
			71,495+51,576		123,071			
			Součet		123,071			
103	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, SDK1	m2	1 653,070		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.401 - D.1.01.407					
			"2-095 - SDK" 3,12		3,120			
			"2-096 - SDK" 4,2		4,200			
			"2-097 - SDK" 4,48		4,480			
			"2-099 - SDK" 2,02		2,020			
			"2-101a - SDK" 1,08		1,080			
			"2-101b - SDK" 1,08		1,080			
			"2-102 - SDK" 3,62		3,620			
			"2-104 - SDK" 17,35		17,350			
			"2-105 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-107 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-108 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-110 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-111 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-113 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-114 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-116 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-117 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-119 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-120 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-122 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-123 - SDK" 3,35		3,350			
			"2-125 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-127 - SDK" 17,81		17,810			
			"2-128 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-130 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-131 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-133 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-134 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-136 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-137 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-139 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-140 - SDK" 4,47		4,470			
			"2-142 - SDK" 18,33		18,330			
			"2-143 - SDK" 4,33		4,330			
			"2-145 - SDK" 18,07		18,070			
			"2-147 - SDK" 9,12		9,120			
			"2-150 - SDK" 19,92		19,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"2-152 - SDK"	19,92		19,920			
VV		"2-154 - SDK"	13,71		13,710			
VV		"2-156 - SDK"	13,92		13,920			
VV		"2-160 - SDK"	2,24		2,240			
VV		"2-161 - SDK"	7,01		7,010			
VV		"2-162 - SDK"	5,13		5,130			
VV		"2-164 - SDK"	25,71		25,710			
VV		"2-166 - SDK"	38,86		38,860			
VV		"2-167 - SDK"	6,18		6,180			
VV		"2-170 - SDK"	4,88		4,880			
VV		"2-171 - SDK"	4,89		4,890			
VV		"2-172 - SDK"	1,49		1,490			
VV		"2-173 - SDK"	1,44		1,440			
VV		"2-174 - SDK"	2,88		2,880			
VV		"2-175 - SDK"	2,52		2,520			
VV		"3-001 - SDK"	44,46		44,460			
VV		"3-004 - SDK"	5,98		5,980			
VV		"3-005 - SDK"	20,95		20,950			
VV		"3-008 - SDK"	3,12		3,120			
VV		"3-009 - SDK"	3,54		3,540			
VV		"3-010 - SDK"	23,36		23,360			
VV		"3-011 - SDK"	2,6		2,600			
VV		"3-012 - SDK"	5,77		5,770			
VV		"3-013 - SDK"	4,75		4,750			
VV		"3-015 - SDK"	17,81		17,810			
VV		"3-016 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-018 - SDK"	17,67		17,670			
VV		"3-019 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-021 - SDK"	17,81		17,810			
VV		"3-022 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-024 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-025 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-027 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-028 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-030 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-031 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-033 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-034 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-036 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-037 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-039 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-040 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-042 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-043 - SDK"	2,52		2,520			
VV		"3-044 - SDK"	4,33		4,330			
VV		"3-046 - SDK"	18,07		18,070			
VV		"3-047 - SDK"	21,72		21,720			
VV		"3-048 - SDK"	5,41		5,410			
VV		"3-051 - SDK"	19,8		19,800			
VV		"3-052 - SDK"	4,42		4,420			
VV		"3-054 - SDK"	18,59		18,590			
VV		"3-055 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-057 - SDK"	18,59		18,590			
VV		"3-058 - SDK"	4,26		4,260			
VV		"3-060 - SDK"	18,2		18,200			
VV		"3-064 - SDK"	2,99		2,990			
VV		"3-065 - SDK"	8,86		8,860			
VV		"3-066 - SDK"	13,33		13,330			
VV		"3-068 - SDK"	13,08		13,080			
VV		"3-070 - SDK"	2,31		2,310			
VV		"3-072 - SDK"	1,77		1,770			
VV		"3-074 - SDK"	2,54		2,540			
VV		"3-075 - SDK"	4,84		4,840			
VV		"3-079a - SDK"	1,08		1,080			
VV		"3-079b - SDK"	1,08		1,080			
VV		"3-080 - SDK"	1,49		1,490			
VV		"3-080a - SDK"	1,49		1,490			
VV		"3-081 - SDK"	1,92		1,920			
VV		"3-083 - SDK"	2,45		2,450			
VV		"3-084 - SDK"	2		2,000			
VV		"3-085 - SDK"	1,95		1,950			
VV		"3-086 - SDK"	1,95		1,950			
VV		"3-087 - SDK"	1,95		1,950			
VV		"3-093 - SDK"	3,12		3,120			
VV		"3-094 - SDK"	4,2		4,200			
VV		"3-095 - SDK"	2,02		2,020			
VV		"3-097 - SDK"	1,95		1,950			
VV		"3-098 - SDK"	2,7		2,700			
VV		"3-100 - SDK"	1,08		1,080			
VV		"3-101 - SDK"	3,62		3,620			
VV		"3-103 - SDK"	17,35		17,350			
VV		"3-104 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-106 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-107 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-109 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-110 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-112 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-113 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-115 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-116 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-118 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-119 - SDK"	4,47		4,470			
VV		"3-121 - SDK"	18,33		18,330			
VV		"3-122 - SDK"	4,84		4,840			
VV		"3-124 - SDK"	18,19		18,190			
VV		"3-125 - SDK"	1,08		1,080			
VV		"3-126 - SDK"	3,69		3,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-127 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"3-129 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"3-130 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"3-132 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"3-133 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"3-135 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"3-136 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"3-138 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"3-139 - SDK" 4,47		4,470			
	VV		"3-141 - SDK" 18,33		18,330			
	VV		"3-142 - SDK" 4,33		4,330			
	VV		"3-144 - SDK" 18,07		18,070			
	VV		"3-145 - SDK" 2,5		2,500			
	VV		"3-146 - SDK" 21,72		21,720			
	VV		"3-149 - SDK" 19,92		19,920			
	VV		"3-151 - SDK" 19,92		19,920			
	VV		"3-153 - SDK" 13,76		13,760			
	VV		"3-155 - SDK" 14,06		14,060			
	VV		"3-159 - SDK" 2,24		2,240			
	VV		"3-160 - SDK" 7,01		7,010			
	VV		"3-161 - SDK" 5,13		5,130			
	VV		"3-162 - SDK" 4,97		4,970			
	VV		"3-163 - SDK" 30,58		30,580			
	VV		"3-164 - SDK" 37,43		37,430			
	VV		"3-169 - SDK" 4,82		4,820			
	VV		"3-170 - SDK" 5,03		5,030			
	VV		"3-171 - SDK" 1,49		1,490			
	VV		"3-172 - SDK" 1,44		1,440			
	VV		"3-173 - SDK" 35,31		35,310			
	VV		"3-174 - SDK" 29,28		29,280			
	VV		Součet		1 653,070			
104	K	7631314X1	SDK podhled deska 1xDFH2 tl. 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky, SDK2 impregnovaný	m2	252,750		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-103 - SDK 2" 3,67		3,670			
	VV		"2-106 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-109 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-112 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-115 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-118 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-121 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-126 - SDK 2" 3,66		3,660			
	VV		"2-129 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-132 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-135 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-138 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-141 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-144 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"2-149 - SDK 2" 7,53		7,530			
	VV		"2-155 - SDK 2" 3,98		3,980			
	VV		"2-157 - SDK 2" 3,98		3,980			
	VV		"2-158 - SDK 2" 11,46		11,460			
	VV		"2-165 - SDK 2" 4,76		4,760			
	VV		"3-006 - SDK 2" 3,9		3,900			
	VV		"3-014 - SDK 2" 3,49		3,490			
	VV		"3-017 - SDK 2" 3,66		3,660			
	VV		"3-020 - SDK 2" 3,66		3,660			
	VV		"3-023 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"3-026 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"3-029 - SDK 2" 3,7		3,700			
	VV		"3-032 - SDK 2" 3,7		3,700			
	VV		"3-035 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"3-038 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"3-041 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"3-045 - SDK 2" 3,87		3,870			
	VV		"3-050 - SDK 2" 7,07		7,070			
	VV		"3-053 - SDK 2" 3,95		3,950			
	VV		"3-056 - SDK 2" 3,95		3,950			
	VV		"3-059 - SDK 2" 3,95		3,950			
	VV		"3-067 - SDK 2" 4,05		4,050			
	VV		"3-069 - SDK 2" 4,05		4,050			
	VV		"3-073 - SDK 2" 10,3		10,300			
	VV		"3-102 - SDK 2" 3,67		3,670			
	VV		"3-105 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-108 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-111 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-114 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-117 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-120 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-123 - SDK 2" 3,45		3,450			
	VV		"3-128 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-131 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-134 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-137 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-140 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-143 - SDK 2" 3,86		3,860			
	VV		"3-148 - SDK 2" 7,53		7,530			
	VV		"3-154 - SDK 2" 3,98		3,980			
	VV		"3-156 - SDK 2" 3,98		3,980			
	VV		"3-157 - SDK 2" 11,11		11,110			
	VV		"3-165 - SDK 2" 4,58		4,580			
	VV		Součet		252,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	7631314X2	SDK 3 podhled deska 1x akustická perforovaná, tl. 12,5mm s izolací, dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD, vč. dodávky, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407 , D.1.01.1-001) - SDK 3	m2	540,480		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-094 - SDK 3" 64,44		64,440			
	VV		"2-151 - SDK 3" 89,43		89,430			
	VV		"2-153 - SDK 3" 27,02		27,020			
	VV		"2-170 - SDK 3" 6		6,000			
	VV		"2-174 - SDK 3" 30,42		30,420			
	VV		"2-175 - SDK 3" 37,09		37,090			
	VV		"3-048 - SDK 3" 43,73		43,730			
	VV		"3-074 - SDK 3" 8,55		8,550			
	VV		"3-082 - SDK 3" 32,12		32,120			
	VV		"3-092 - SDK 3" 4,78		4,780			
	VV		"3-098 - SDK 3" 33,46		33,460			
	VV		"3-150 - SDK 3" 69,54		69,540			
	VV		"3-152 - SDK 3" 27,21		27,210			
	VV		"3-169 - SDK 3" 5,91		5,910			
	VV		"3-173 - SDK 3" 23,7		23,700			
	VV		"3-175 - SDK 3" 37,08		37,080			
	VV		Součet		540,480			
106	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	2 446,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1653,07+252,75+540,48		2 446,300			
	VV		Součet		2 446,300			
107	K	76313510K1	D+M KAZETY 1 - kazetový podhled 600x600x19 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	318,050		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-096 - KAZETY 1" 11,16		11,160			
	VV		"2-097 - KAZETY 1" 10,28		10,280			
	VV		"2-123 - KAZETY 1" 24,05		24,050			
	VV		"2-162 - KAZETY 1" 11,79		11,790			
	VV		"2-167 - KAZETY 1" 19,26		19,260			
	VV		"3-007 - KAZETY 1" 15,16		15,160			
	VV		"3-008 - KAZETY 1" 12,14		12,140			
	VV		"3-009 - KAZETY 1" 23,84		23,840			
	VV		"3-011 - KAZETY 1" 19,14		19,140			
	VV		"3-012 - KAZETY 1" 17,76		17,760			
	VV		"3-062 - KAZETY 1" 14,35		14,350			
	VV		"3-070 - KAZETY 1" 8,1		8,100			
	VV		"3-071 - KAZETY 1" 8,1		8,100			
	VV		"3-072 - KAZETY 1" 5,94		5,940			
	VV		"3-084 - KAZETY 1" 11,16		11,160			
	VV		"3-085 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
	VV		"3-086 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
	VV		"3-087 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
	VV		"3-094 - KAZETY 1" 11,16		11,160			
	VV		"3-095 - KAZETY 1" 10,98		10,980			
	VV		"3-126 - KAZETY 1" 23,96		23,960			
	VV		"3-161 - KAZETY 1" 11,93		11,930			
	VV		"3-162 - KAZETY 1" 15,39		15,390			
	VV		Součet		318,050			
108	K	76313510K2	D+M KAZETY 2 kazetový podhled 1200x600x19 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	701,500		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-090 - KAZETY 2 600x1200" 16,52		16,520			
	VV		"2-095 - KAZETY 2 600x1200" 14,4		14,400			
	VV		"2-174 - KAZETY 2 600x1200" 93		93,000			
	VV		"2-175 - KAZETY 2 600x1200" 107,47		107,470			
	VV		"3-043 - KAZETY 2 600x1200" 17,28		17,280			
	VV		"3-083 - KAZETY 2 600x1200" 45,01		45,010			
	VV		"3-088 - KAZETY 2 600x1200" 16,27		16,270			
	VV		"3-092 - KAZETY 2 600x1200" 41,1		41,100			
	VV		"3-093 - KAZETY 2 600x1200" 14,4		14,400			
	VV		"3-098 - KAZETY 2 600x1200" 56,16		56,160			
	VV		"3-145 - KAZETY 2 600x1200" 17,27		17,270			
	VV		"3-173 - KAZETY 2 600x1200" 103,5		103,500			
	VV		"3-174 - KAZETY 2 600x1200" 72,77		72,770			
	VV		"3-175 - KAZETY 2 600x1200" 86,35		86,350			
	VV		Součet		701,500			
109	K	76313510K3	D+M KAZETY 3 kazetový podhled 600x600x15 mm, polozapuštěná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	80,160		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-091 - KAZETY 3" 6,74		6,740			
	VV		"2-093 - KAZETY 3" 7,78		7,780			
	VV		"2-098 - KAZETY 3" 3,24		3,240			
	VV		"2-100 - KAZETY 3" 3,65		3,650			
	VV		"2-163 - KAZETY 3" 3,15		3,150			
	VV		"2-168 - KAZETY 3" 4,23		4,230			
	VV		"2-169 - KAZETY 3" 4,79		4,790			
	VV		"3-061 - KAZETY 3" 3,42		3,420			
	VV		"3-077 - KAZETY 3" 7,08		7,080			
	VV		"3-079 - KAZETY 3" 2,95		2,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-089 - KAZETY 3" 7,13		7,130			
	VV		"3-091 - KAZETY 3" 6,81		6,810			
	VV		"3-096 - KAZETY 3" 3,32		3,320			
	VV		"3-099 - KAZETY 3" 3,65		3,650			
	VV		"3-166 - KAZETY 3" 2,76		2,760			
	VV		"3-167 - KAZETY 3" 4,59		4,590			
	VV		"3-168 - KAZETY 3" 4,87		4,870			
	VV		Součet		80,160			
110	K	76313510KOV1	D+M KOVOVÝ kazetový podhled, vč. podkladní konstrukce (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	34,960		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-159 - Kovový podhled do exteriéru" 17,48		17,480			
	VV		"3-158 - Kovový podhled do exteriéru" 17,48		17,480			
	VV		Součet		34,960			
111	K	76313173x01a	D+M SDK podhled - čelo do v.200mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	9,060		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-147 - SDK čelo 190" 2,9		2,900			
	VV		"3-146 - SDK čelo 190" 6,16		6,160			
	VV		Součet		9,060			
112	K	76313173x01b	D+M SDK podhled - čelo do v.500mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	461,993		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"2-096 - SDK čelo 300" 4,65		4,650			
	VV		"2-097 - SDK čelo 300" 3,475		3,475			
	VV		"2-104 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
	VV		"2-107 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"2-110 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
	VV		"2-113 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
	VV		"2-116 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
	VV		"2-119 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
	VV		"2-122 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
	VV		"2-123 - SDK čelo 300" 3,374		3,374			
	VV		"2-127 - SDK čelo 300" 3,301		3,301			
	VV		"2-130 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
	VV		"2-133 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
	VV		"2-136 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
	VV		"2-139 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
	VV		"2-142 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
	VV		"2-145 - SDK čelo 300" 3,35		3,350			
	VV		"2-150 - SDK čelo 300" 3,475		3,475			
	VV		"2-162 - SDK čelo 300" 4,425		4,425			
	VV		"2-167 - SDK čelo 300" 5,35		5,350			
	VV		"2-170 - SDK čelo 300" 4		4,000			
	VV		"2-104 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
	VV		"2-107 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
	VV		"2-110 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
	VV		"2-113 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
	VV		"2-116 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
	VV		"2-119 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
	VV		"2-122 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
	VV		"2-127 - SDK čelo 400" 3,301		3,301			
	VV		"2-130 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
	VV		"2-133 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
	VV		"2-136 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
	VV		"2-139 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
	VV		"2-142 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
	VV		"2-145 - SDK čelo 400" 3,35		3,350			
	VV		"2-095 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-152 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-154 - SDK čelo 500" 2,9		2,900			
	VV		"2-156 - SDK čelo 500" 2,945		2,945			
	VV		"2-161 - SDK čelo 500" 1,95		1,950			
	VV		"2-164 - SDK čelo 500" 5,42		5,420			
	VV		"2-174 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-175 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
	VV		"2-153 - SDK čelo 500 akustický" 3,325		3,325			
	VV		"2-158 - SDK čelo impr 300" 2,405		2,405			
	VV		"3-008 - SDK čelo 300" 4,075		4,075			
	VV		"3-009 - SDK čelo 300" 3,625		3,625			
	VV		"3-011 - SDK čelo 300" 2,9		2,900			
	VV		"3-012 - SDK čelo 300" 7,4		7,400			
	VV		"3-015 - SDK čelo 300" 3,3		3,300			
	VV		"3-018 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
	VV		"3-021 - SDK čelo 300" 3,3		3,300			
	VV		"3-024 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-027 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-030 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-033 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-036 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-039 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-042 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
	VV		"3-046 - SDK čelo 300" 3,35		3,350			
	VV		"3-054 - SDK čelo 300" 3,45		3,450			
	VV		"3-057 - SDK čelo 300" 3,45		3,450			
	VV		"3-060 - SDK čelo 300" 3,375		3,375			
	VV		"3-084 - SDK čelo 300" 3,1		3,100			
	VV		"3-085 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"3-086 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"3-094 - SDK čelo 300" 4,65		4,650			
	VV		"3-095 - SDK čelo 300" 2,873		2,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-103 - SDK čelo 300" 3,275		3,275			
VV			"3-106 - SDK čelo 300" 3,4		3,400			
VV			"3-109 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
VV			"3-112 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
VV			"3-115 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
VV			"3-118 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
VV			"3-121 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
VV			"3-124 - SDK čelo 300" 3,374		3,374			
VV			"3-126 - SDK čelo 300" 3,376		3,376			
VV			"3-129 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
VV			"3-132 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
VV			"3-135 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
VV			"3-138 - SDK čelo 300" 3,401		3,401			
VV			"3-141 - SDK čelo 300" 3,399		3,399			
VV			"3-144 - SDK čelo 300" 3,35		3,350			
VV			"3-151 - SDK čelo 300" 2,4		2,400			
VV			"3-162 - SDK čelo 300" 4,275		4,275			
VV			"3-169 - SDK čelo 300" 3,95		3,950			
VV			"3-015 - SDK čelo 400" 3,3		3,300			
VV			"3-018 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
VV			"3-021 - SDK čelo 400" 3,3		3,300			
VV			"3-024 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-027 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-030 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-033 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-036 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-039 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-042 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-046 - SDK čelo 400" 3,35		3,350			
VV			"3-054 - SDK čelo 400" 3,45		3,450			
VV			"3-057 - SDK čelo 400" 3,45		3,450			
VV			"3-060 - SDK čelo 400" 3,375		3,375			
VV			"3-103 - SDK čelo 400" 3,275		3,275			
VV			"3-106 - SDK čelo 400" 3,4		3,400			
VV			"3-109 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
VV			"3-112 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
VV			"3-115 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
VV			"3-118 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
VV			"3-121 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
VV			"3-124 - SDK čelo 400" 3,374		3,374			
VV			"3-129 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
VV			"3-132 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
VV			"3-135 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
VV			"3-138 - SDK čelo 400" 3,401		3,401			
VV			"3-141 - SDK čelo 400" 3,399		3,399			
VV			"3-144 - SDK čelo 400" 3,35		3,350			
VV			"3-047 - SDK čelo 490" 6,16		6,160			
VV			"3-083 - SDK čelo 490" 12,45		12,450			
VV			"3-051 - SDK čelo 500" 3,45		3,450			
VV			"3-066 - SDK čelo 500" 2,9		2,900			
VV			"3-068 - SDK čelo 500" 2,845		2,845			
VV			"3-070 - SDK čelo 500" 2,25		2,250			
VV			"3-072 - SDK čelo 500" 1,65		1,650			
VV			"3-087 - SDK čelo 500" 3		3,000			
VV			"3-093 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
VV			"3-098 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
VV			"3-145 - SDK čelo 500" 2,4		2,400			
VV			"3-149 - SDK čelo 500" 3,475		3,475			
VV			"3-152 - SDK čelo 500" 3,325		3,325			
VV			"3-153 - SDK čelo 500" 2,9		2,900			
VV			"3-155 - SDK čelo 500" 3		3,000			
VV			"3-160 - SDK čelo 500" 1,95		1,950			
VV			"3-161 - SDK čelo 500" 4,425		4,425			
VV			"3-163 - SDK čelo 500" 6,45		6,450			
VV			"3-073 - SDK čelo impr 500" 2,245		2,245			
VV			"3-157 - SDK čelo impr 500" 2,35		2,350			
VV			Součet		461,993			
113	K	76313173x01d	D+M SDK podhled - čelo do v.1250mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	26,981		0,00	
VV			D.1.01.401 - D.1.01.407					
VV			"2-165 - SDK čelo impr 700" 1,8		1,800			
VV			"3-001 - SDK čelo 690" 6,157		6,157			
VV			"3-083 - SDK čelo 690" 4,36		4,360			
VV			"3-083 - SDK čelo 690" 6,157		6,157			
VV			"3-083 - SDK čelo 690" 6,157		6,157			
VV			"3-165 - SDK čelo impr 700" 1,7		1,700			
VV			"3-005 - SDK čelo 600" 0,14		0,140			
VV			"3-010 - SDK čelo 600" 0,11		0,110			
VV			"3-043 - SDK čelo 600" 0,1		0,100			
VV			"3-065 - SDK čelo 600" 0,1		0,100			
VV			"3-074 - SDK čelo 600" 0,1		0,100			
VV			"3-174 - SDK čelo 600" 0,1		0,100			
VV			Součet		26,981			
114	K	76313173x01f	D+M Kovový podhled - čelo, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	0,290		0,00	
VV			D.1.01.401 - D.1.01.407					
VV			"2-159 - Kovové čelo 280" 0,15		0,150			
VV			"3-158 - Kovové čelo 280" 0,14		0,140			
VV			Součet		0,290			
115	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	326,151		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 766

Konstrukce truhlářské

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	766_SO02-D00	D+M SO02-D00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
117	K	766_SO02-D1L	D+M SO02-D1L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	5,000		0,00	
118	K	766_SO02-D1P	D+M SO02-D1P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
119	K	766_SO02-D4P	D+M SO02-D4P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
120	K	766_SO02-D5L	D+M SO02-D5L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
121	K	766_SO02-D7L	D+M SO02-D7L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	20,000		0,00	
122	K	766_SO02-D7P	D+M SO02-D7P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	23,000		0,00	
123	K	766_SO02-D8P	D+M SO02-D8P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
124	K	766_SO02-D10L	D+M SO02-D10L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
125	K	766_SO02-D10P	D+M SO02-D10P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
126	K	766_SO02-D11L	D+M SO02-D11L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
127	K	766_SO02-D13L	D+M SO02-D13L Dveře jednokřídlé otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
128	K	766_SO02-D13P	D+M SO02-D13P Dveře jednokřídlé otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
129	K	766_SO02-D14L	D+M SO02-D14L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
130	K	766_SO02-D14P	D+M SO02-D14P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	10,000		0,00	
131	K	766_SO02-D16P	D+M SO02-D16P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
132	K	766_SO02-D25L	D+M SO02-D25L Dveře dvoukřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 2300x2750 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
133	K	766_SO02-D25P	D+M SO02-D25P Dveře dvoukřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 2300x2750 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
134	K	766_SO02-D26P	D+M SO02-D26P Dveře jednokřídlé otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
135	K	766_SO02-D27L	D+M SO02-D27L Dveře jednokřídlé otočné 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
136	K	766_SO02-D27P	D+M SO02-D27P Dveře jednokřídlé otočné 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
137	K	766_SO02-D29L	D+M SO02-D29L Dveře jednokřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
138	K	766_SO02-D30L	D+M SO02-D30L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
139	K	766_SO02-D30P	D+M SO02-D30P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	766_SO02-D33P	D+M SO02-D33P Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
141	K	766_SO02-D34L	D+M SO02-D34L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
142	K	766_SO02-D34P	D+M SO02-D34P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
143	K	766_SO02-D35L	D+M SO02-D35L Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
144	K	766_SO02-D35P	D+M SO02-D35P Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
145	K	766_SO02-D40P	D+M SO02-D40P Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
146	K	766_SO02-D44L	D+M SO02-D44L Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
147	K	766_SO02-D44P	D+M SO02-D44P Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
148	K	766_SO02-D45L	D+M SO02-D45L Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	21,000		0,00	
149	K	766_SO02-D45P	D+M SO02-D45P Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	20,000		0,00	
150	K	766_SO02-D46L	D+M SO02-D46L Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
151	K	766_SO02-D46P	D+M SO02-D46P Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
152	K	766_SO02-D47P	D+M SO02-D47P Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
153	K	766_SO02-D48L	D+M SO02-D48L Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
154	K	766_SO02-D49L	D+M SO02-D49L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
155	K	766_SO02-D51P	D+M SO02-D51P Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	6,000		0,00	
156	K	766_SO02-D54P	D+M SO02-D54P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
157	K	766_SO02-D55L	D+M SO02-D55L Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
158	K	766_SO02-D57L	D+M SO02-D57L Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
159	K	766_SO02-D57P	D+M SO02-D57P Dveře jednokřídle otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
160	K	766_SO02-D58L	D+M SO02-D58L Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
161	K	766_SO02-D61L	D+M SO02-D61L Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
162	K	766_SO02-D61P	D+M SO02-D61P Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
163	K	766_SO02-D63L	D+M SO02-D63L Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	766_SO02-D63P	D+M SO02-D63P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	
165	K	766_SO02-D64P	D+M SO02-D64P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
166	K	766_SO02-D66L	D+M SO02-D66L Dveře dvoukřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 2300x2650 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
167	K	766_SO02-D66P	D+M SO02-D66P Dveře dvoukřídlé otočné, PO EI 30 DP3-C-S200 2300x2650 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00
168	K	7679951X4	D+M ocelových konstrukcí, vč. kotvení, svařování, návarků, PÚ, pomocných prací, doplňků	kg	174,874		0,00	
	VV		Ocelový sloup složený z U200 a plátu tl 15mm (200x90mm)					
	VV		2*2,88*25,3*1,2		174,874			
	VV		Součet		174,874			
169	K	767_SO02-A00	D+M SO02-A00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
170	K	767_SO02-A33P	D+M SO02-A33P Vnitřní hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
171	K	767_SO02-A45P	D+M SO02-A45P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík, PO EI 30 DP3-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
172	K	767_SO02-A46L	D+M SO02-A46L Vnitřní hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
173	K	767_SO02-A47L	D+M SO02-A47L Vnitřní hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
174	K	767_SO02-A48P	D+M SO02-A48P Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 1000x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
175	K	767_SO02-A49P	D+M SO02-A49P Vnitřní hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
176	K	767_SO02-A50L	D+M SO02-A50L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
177	K	767_SO02-A51P	D+M SO02-A51P Vnější hliníková stěna, dveře 1000x2290 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
178	K	767_SO02-A52P	D+M SO02-A52P Vnější hliníková stěna, dveře 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
179	K	767_SO02-A53P	D+M SO02-A53P Vnější hliníková stěna, dveře 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
180	K	767_SO02-A54L	D+M SO02-A54L Vnější hliníková stěna, dveře 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
181	K	767_SO02-A55P	D+M SO02-A55P Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
182	K	767_SO02-A56P	D+M SO02-A56P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
183	K	767_SO02-A57P	D+M SO02-A57P Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
184	K	767_SO02-A58P	D+M SO02-A58P Vnitřní hliníková stěna, dveře, nadsvětlík, PO EI 30 DP1-C 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
185	K	767_SO02-A59P	D+M SO02-A59P Vnitřní hliníková stěna, dveře, nadsvětlík 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
186	K	767_SO02-A60L	D+M SO02-A60L Vnější hliníková stěna, dveře, PO DP1 1400x2400 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	767_SO02-A61L	D+M SO02-A61L Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
188	K	767_SO02-A62P	D+M SO02-A62P Vnější hliníková stěna, dveře, PO DP1 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
189	K	767_SO02-A63P	D+M SO02-A63P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
190	K	767_SO02-A64L	D+M SO02-A64L Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 1000x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
191	K	767_SO02-A65P	D+M SO02-A65P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
192	K	767_SO02-A66L	D+M SO02-A66L Vnější hliníková stěna, dveře 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
193	K	767_SO02-A67L	D+M SO02-A67L Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík, PO EI 30 DP3-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
194	K	767_SO02-A68P	D+M SO02-A68P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík, PO EI 30 DP3-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
195	K	767_SO02-A69L	D+M SO02-A69L Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
196	K	767_SO02-A70P	D+M SO02-A70P Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 1000x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
197	K	767_SO02-A71L	D+M SO02-A71L Vnější hliníková stěna, dveře, PO DP1 1400x2200 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
198	K	767_SO02-A72P	D+M SO02-A72P Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
199	K	767_SO02-A73L	D+M SO02-A73L Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
200	K	767_SO02-A73P	D+M SO02-A73P Vnější hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
201	K	767_SO02-A74P	D+M SO02-A74P Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
202	K	767_SO02-A75L	D+M SO02-A75 Vnitřní hliníková stěna, dveře, 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
203	K	767_SO02-A76L	D+M SO02-A76 Vnitřní hliníková stěna, dveře, 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
204	K	767_SO02-Z00	D+M SO02-Z00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
205	K	767_SO02-Z140P	D+M SO02-Z140P Dveře jednokřídlé otočné, PO EW 30 DP1 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
206	K	767_SO02-Z141P	D+M SO02-Z141P Dveře jednokřídlé otočné, PO EI 30 DP1-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
207	K	767_SO02-Z142P	D+M SO02-Z142P Dveře dvoukřídlé otočné, PO EI 30 DP1-S200 1600x2650 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
208	K	767_SO02-Z145L	D+M SO02-Z145L Dveře jednokřídlé otočné, PO EI 30 DP1-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
209	K	767_SO02-Z01	D+M SO02-Z01 Sedátko do sprch 450x450 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
210	K	767_SO02-Z02	D+M SO02-Z02 Madlo opěrné 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	767_SO02-Z03	D+M SO02-Z03 Madlo sklopné dl. 800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
212	K	767_SO02-Z04	D+M SO02-Z04 Madlo opěrné dl. 400 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	18,000		0,00	
213	K	767_SO02-Z05	D+M SO02-Z05 Sada madel vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	9,000		0,00	
214	K	767_SO02-Z06	D+M SO02-Z06 Zádová opěrka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	9,000		0,00	
215	K	767_SO02-Z07	D+M SO02-Z07 Revizní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	40,000		0,00	
216	K	767_SO02-Z08	D+M SO02-Z08 Revizní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
217	K	767_SO02-Z10	D+M SO02-Z10 Dilatační profil podlahový vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	7,000		0,00	
218	K	767_SO02-Z11	D+M SO02-Z11 Dilatační profil stěnový vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	22,000		0,00	
219	K	767_SO02-Z12	D+M SO02-Z12 Dveřní práh vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	15,000		0,00	
220	K	767_SO02-Z13	D+M SO02-Z13 Dveřní zarážka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	33,000		0,00	
221	K	767_SO02-Z14	D+M SO02-Z14 Světlovod PO EI 30 DP1 pr. 320 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	17,000		0,00	
222	K	767_SO02-Z15	D+M SO02-Z15 Kryt svítidla 100x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	129,000		0,00	
223	K	767_SO02-Z21	D+M SO02-Z21 Větrací mřížka 400x400 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
224	K	767_SO02-Z23	D+M SO02-Z23 Skříňka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
225	K	767_SO02-Z26	D+M SO02-Z26 Madlo schodišťové pr. 40 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	203,000		0,00	
226	K	767_SO02-Z32a	D+M SO02-Z32a Obložení výtahu vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
227	K	767_SO02-Z33	D+M SO02-Z33 Panoramatické zrcadlo pr. 660 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	46,000		0,00	
228	K	767_SO02-Z36	D+M SO02-Z36 Ocel. Konstrukce pro vnitřní stěny vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	11 638,000		0,00	
229	K	767_SO02-Z37	D+M SO02-Z37 Kolejnice pro závěs do sprchy vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	45,000		0,00	
230	K	767_SO02-Z38	D+M SO02-Z38 Zrcadlo lepené do obkladu 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	38,000		0,00	
231	K	767_SO02-Z39	D+M SO02-Z39 Zrcadlo sklopné 400x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
232	K	767_SO02-Z41	D+M SO02-Z41 Zrcadlo lepené do obkladu 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	28,000		0,00	
233	K	767_SO02-Z42	D+M SO02-Z42 Zrcadlo sklopné 800x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	5,000		0,00	
234	K	767_SO02-Z50	D+M SO02-Z50 Bezpečnostní síť vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
235	K	767_SO02-Z52	D+M SO02-Z52 Elektrický zapalovač vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
236	K	767_SO02-Z53	D+M SO02-Z53 Popelník vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
237	K	767_SO02-Z67	D+M SO02-Z67 Čistící rohož 2400x3100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
238	K	767_SO02-Z68	D+M SO02-Z68 Sdružené závěsy, podpěry, systémové prvky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	m2	900,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	767_SO02-Z69	D+M SO02-Z69 Pomocné ocel. Konstrukce vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	150,000		0,00	
240	K	767_SO02-Z74	D+M SO02-Z74 Konstrukce servisní lávky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
241	K	767_SO02-Z76	D+M SO02-Z76 Sada stupaček 680x190 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
242	K	767_SO02-Z80	D+M SO02-Z80 Mřížová konstrukce 1400x3460 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
243	K	767_SO02-Z83	D+M SO02-Z83 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	23,000		0,00	
244	K	767_SO02-Z84	D+M SO02-Z84 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	22,000		0,00	
245	K	767_SO02-Z85	D+M SO02-Z85 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	235,000		0,00	
246	K	767_SO02-Z87	D+M SO02-Z87 Revizní dvířka 1100x1300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	55,000		0,00	
247	K	767_SO02-Z88	D+M SO02-Z88 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	91,000		0,00	
248	K	767_SO02-Z89	D+M SO02-Z89 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
249	K	767_SO02-Z90	D+M SO02-Z90 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
250	K	767_SO02-Z91	D+M SO02-Z92 Hasičí přístroj 21A vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-504	soubor	23,000		0,00	
251	K	767_SO02-Z96	D+M SO02-Z96 Revizní dvířka 500x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	30,000		0,00	
252	K	767_SO02-Z97	D+M SO02-Z97 Revizní dvířka 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
253	K	767_SO02-Z99	D+M SO02-Z99 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	0,000		0,00	
254	K	767_SO02-Z100	D+M SO02-Z100 Revizní dvířka 500x500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
255	K	767_SO02-Z101	D+M SO02-Z101 Revizní dvířka 500x500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
256	K	767_SO02-Z102	D+M SO02-Z102 Revizní dvířka 500x500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
257	K	767_SO02-Z103	D+M SO02-Z103 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	8,000		0,00	
258	K	767_SO02-Z105	D+M SO02-Z105 Revizní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
259	K	767_SO02-Z106	D+M SO02-Z106 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	47,000		0,00	
260	K	767_SO02-Z107	D+M SO02-Z107 Lamelová mřížka 400x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
261	K	767_SO02-Z108	D+M SO02-Z108 Lamelová mřížka 300x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	62,000		0,00	
262	K	767_SO02-Z109	D+M SO02-Z109 Konstrukce servisní lávky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
263	K	767_SO02-Z111	D+M SO02-Z111 Revizní podhledová dvířka umístěná v SDK vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
264	K	767_SO02-Z112	D+M SO02-Z112 Revizní podhledová dvířka umístěná v SDK vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
265	K	767_SO02-Z113	D+M SO02-Z113 Revizní podhledová dvířka umístěná v SDK vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
266	K	7712212X1	D+M provedení dlažby na stupně + podstupnice, vč. soklu, stěrky, betonu, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	33,480		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		SO02					
	VV		12*1,395		16,740			
	VV		12*1,395		16,740			
	VV		Součet		33,480			
267	K	7712212X2	D+M provedení dlažby na mezipodestě, vč. soklu, stěrky, betonu,pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	11,441		0,00	
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		SO02					
	VV		1,065*2,9		3,089			
	VV		2,88*2,9		8,352			
	VV		Součet		11,441			
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
268	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	3 534,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
269	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	3 534,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
270	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 534,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1					
	VV		"2-090 - CHODBA" 15,83		15,830			
	VV		"2-091 - ŠATNA PACIENTI / SKLAD" 6,74		6,740			
	VV		"2-092 - TECH. M." 5,29		5,290			
	VV		"2-093 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 7,78		7,780			
	VV		"2-095 - CHODBA" 17,04		17,040			
	VV		"2-096 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,78		14,780			
	VV		"2-097 - STANIČNÍ SESTRA" 14,28		14,280			
	VV		"2-098 - WC PŘEDSÍN PERSONÁL" 3,24		3,240			
	VV		"2-099 - WC PERS. M" 2,02		2,020			
	VV		"2-100 - WC PŘEDSÍN PERSONÁL" 3,65		3,650			
	VV		"2-101a - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"2-101b - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"2-168 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 4,23		4,230			
	VV		"2-169 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 4,79		4,790			
	VV		"3-007 - SESTERNA" 15,16		15,160			
	VV		"3-008 - DMZ" 14,68		14,680			
	VV		"3-009 - VYŠETŘOVNA" 26,74		26,740			
	VV		"3-010 - CHODBA" 22,88		22,880			
	VV		"3-011 - STANIČNÍ SESTRA" 21,46		21,460			
	VV		"3-012 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 22,45		22,450			
	VV		"3-061 - SKLAD" 3,42		3,420			
	VV		"3-062 - KUCHYŇKA" 14,35		14,350			
	VV		"3-064 - PŘEDSÍN" 2,99		2,990			
	VV		"3-070 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 10,13		10,130			
	VV		"3-071 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 8,1		8,100			
	VV		"3-072 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 7,43		7,430			
	VV		"3-077 - ŠATNA PACIENTŮ" 7,08		7,080			
	VV		"3-078 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 6,53		6,530			
	VV		"3-079 - WC PŘEDSÍN PERSONÁL" 2,95		2,950			
	VV		"3-079a - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"3-079b - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"3-080 - WC PŘEDSÍN PERSONÁL" 1,49		1,490			
	VV		"3-080a - WC PERS. M" 1,49		1,490			
	VV		"3-081 - ÚKLID" 1,92		1,920			
	VV		"3-084 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,55		12,550			
	VV		"3-085 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
	VV		"3-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
	VV		"3-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 12,15		12,150			
	VV		"3-088 - CHODBA" 15,55		15,550			
	VV		"3-089 - ŠATNA PACIENTŮ / SKLAD" 6,74		6,740			
	VV		"3-090 - TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE" 5,29		5,290			
	VV		"3-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 7,78		7,780			
	VV		"3-094 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,78		14,780			
	VV		"3-095 - STANIČNÍ SESTRA" 12,56		12,560			
	VV		"3-096 - WC PŘEDSÍN PERSONÁL" 3,32		3,320			
	VV		"3-097 - WC PERS. M" 1,95		1,950			
	VV		"3-099 - WC PŘEDSÍN PERSONÁL" 3,65		3,650			
	VV		"3-100 - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"3-125 - WC PERS. Ž" 1,08		1,080			
	VV		"3-126 - DMZ" 26,57		26,570			
	VV		"3-152 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 26,74		26,740			
	VV		"3-161 - KUCHYŇKA" 16,57		16,570			
	VV		"3-162 - VYŠETŘOVNA" 19,88		19,880			
	VV		"3-164 - SESTERNA" 37,12		37,120			
	VV		"3-166 - ÚKLID" 2,76		2,760			
	VV		"3-167 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 4,59		4,590			
	VV		"3-168 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 4,79		4,790			
	VV		"3-171 - WC PŘEDSÍN" 1,49		1,490			
	VV		"3-172 - WC" 1,44		1,440			
	VV		"2-123 - DMZ" (26,92-24,7)		2,220			
	VV		"2-166 - SESTERNA" (40,78-38,87)		1,910			
	VV		"2-167 - VYŠETŘOVNA" (24,88-7,78)		17,100			
	VV		Mezisoučet		581,200			
	VV		Skladba A2					
	VV		"2-123 - DMZ" 24,7		24,700			
	VV		"2-166 - SESTERNA" 38,87		38,870			
	VV		"2-167 - VYŠETŘOVNA" 7,78		7,780			
	VV		"2-153 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 26,74		26,740			
	VV		"2-160 - PŘEDSÍN" 2,14		2,140			
	VV		"2-162 - KUCHYŇKA" 16,44		16,440			
	VV		"2-163 - ÚKLID" 3,15		3,150			
	VV		"2-172 - WC PŘEDSÍN" 1,49		1,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2-173 - WC" 1,44		1,440			
VV			"2-174 - CHODBA" (125,82-116,44)		9,380			
VV			Mezisoučet		132,130			
VV			Skladba A3					
VV			"2-174 - CHODBA" 116,44		116,440			
VV			"2-094 - JÍDELNA / DMP" 64,44		64,440			
VV			"2-102 - PŘEDSÍŇ" 3,62		3,620			
VV			"2-104 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,87		16,870			
VV			"2-105 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-107 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-108 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-110 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-111 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-113 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-114 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-116 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-117 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-119 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-120 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-122 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-170 - NÁVŠTĚVY" 10,4		10,400			
VV			"2-171 - WC IMOBILNÍ" 4,89		4,890			
VV			"3-004 - DENNÍ MÍSTNOST" 43,63		43,630			
VV			"3-005 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 20,67		20,670			
VV			"3-013 - PŘEDSÍŇ" 4,75		4,750			
VV			"3-015 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,33		17,330			
VV			"3-016 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-018 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,19		17,190			
VV			"3-019 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-021 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,33		17,330			
VV			"3-022 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-024 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-025 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-027 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-028 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-030 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-031 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-033 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-034 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-036 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-037 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-039 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-040 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-042 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-043 - CHODBA" 19,32		19,320			
VV			"3-044 - PŘEDSÍŇ" 4,35		4,350			
VV			"3-046 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
VV			"3-048 - JÍDELNA" 47,74		47,740			
VV			"3-051 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,32		19,320			
VV			"3-052 - PŘEDSÍŇ" 4,42		4,420			
VV			"3-054 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 18,11		18,110			
VV			"3-055 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-057 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 18,11		18,110			
VV			"3-058 - PŘEDSÍŇ" 4,26		4,260			
VV			"3-060 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,72		17,720			
VV			"3-065 - KUŘÁRNA" 8,58		8,580			
VV			"3-066 - IZOLACE" 13,05		13,050			
VV			"3-068 - IZOLACE" 12,8		12,800			
VV			"3-074 - NÁVŠTĚVY" 10,81		10,810			
VV			"3-075 - WC IMOBILNÍ" 4,64		4,640			
VV			"3-082 - TERAPIE PSYCHOLOGA" 32,12		32,120			
VV			"3-092 - CHODBA" 45,87		45,870			
VV			"3-093 - CHODBA" 17,04		17,040			
VV			"3-098 - CHODBA" 91,84		91,840			
VV			"3-101 - PŘEDSÍŇ" 3,62		3,620			
VV			"3-103 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,87		16,870			
VV			"3-104 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-106 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-107 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-109 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-110 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-112 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-113 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-115 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-116 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-118 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-119 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-121 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-122 - PŘEDSÍŇ" 4,84		4,840			
VV			"3-124 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,71		17,710			
VV			"3-127 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-129 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-130 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-132 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-133 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-135 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-136 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-138 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-139 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"3-141 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"3-142 - PŘEDSÍŇ" 4,33		4,330			
VV			"3-144 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
VV			"3-145 - CHODBA" 19,31		19,310			
VV			"3-149 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,44		19,440			
VV			"3-150 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 72		72,000			
VV			"3-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 19,44		19,440			
VV			"3-153 - IZOLACE" 13,43		13,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-155 - IZOLACE" 13,84		13,840			
VV			"3-159 - PŘEDSÍŇ" 2,14		2,140			
VV			"3-160 - KUŘÁRNA" 6,73		6,730			
VV			"3-163 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 29,93		29,930			
VV			"3-169 - NÁVŠTĚVY" 10,26		10,260			
VV			"3-170 - WC IMOBILNÍ" 5,03		5,030			
VV			"3-173 - CHODBA" 124,34		124,340			
VV			"3-174 - CHODBA" 101,58		101,580			
VV			"3-175 - CHODBA" 123,44		123,440			
VV			Mezisoučet		1 920,210			
VV			Skladba A4					
VV			"2-125 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-127 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,33		17,330			
VV			"2-128 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-130 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-131 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-133 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-134 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-136 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-137 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-139 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-140 - PŘEDSÍŇ" 4,47		4,470			
VV			"2-142 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,85		17,850			
VV			"2-143 - PŘEDSÍŇ" 4,33		4,330			
VV			"2-145 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,59		17,590			
VV			"2-150 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 19,44		19,440			
VV			"2-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 89,43		89,430			
VV			"2-152 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 19,44		19,440			
VV			"2-154 - IZOLACE" 13,43		13,430			
VV			"2-156 - IZOLACE" 13,64		13,640			
VV			"2-161 - KUŘÁRNA" 6,73		6,730			
VV			"2-164 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 25,15		25,150			
VV			"2-175 - CHODBA" (146,96-7,44)		139,520			
VV			Mezisoučet		482,100			
VV			Skladba B1					
VV			"3-073 - OČISTA PACIENTŮ" 10,1		10,100			
VV			"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 11,3		11,300			
VV			Mezisoučet		21,400			
VV			Skladba B2					
VV			"2-158 - OČISTA PACIENTŮ" 11,21		11,210			
VV			Mezisoučet		11,210			
VV			Skladba B3					
VV			"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,73		3,730			
VV			"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,93		3,930			
VV			"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,54		3,540			
VV			"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
VV			"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
VV			"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,74		3,740			
VV			"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,92		3,920			
VV			"3-050 - HYG. ZÁZEMÍ" 7,07		7,070			
VV			"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4		4,000			
VV			"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,99		3,990			
VV			"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,99		3,990			
VV			"3-067 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,05		4,050			
VV			"3-069 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,05		4,050			
VV			"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,73		3,730			
VV			"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,49		3,490			
VV			"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,9		3,900			
VV			"3-148 - HYG. ZÁZEMÍ" 7,53		7,530			
VV			"3-154 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
VV			"3-156 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
VV			"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,45		4,450			
VV			Mezisoučet		174,120			
VV			Skladba B4					
VV			"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,7		3,700			
VV			"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,91		3,910			
VV			"2-149 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7,53		7,530			
VV			"2-155 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			
VV			"2-157 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,98		3,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,56		4,560			
	VV		Mezisoučet		47,210			
	VV		Skladba G1					
	VV		"3-001 - SCHODIŠTĚ, CHODBA" (45,74-28,55)		17,190			
	VV		"3-047 - SCHODIŠTĚ" (23,05-8,64)		14,410			
	VV		"3-146 - SCHODIŠTĚ" (23,13-9,29)		13,840			
	VV		Mezisoučet		45,440			
	VV		Skladba G2					
	VV		"3-001 - SCHODIŠTĚ, CHODBA" 28,55		28,550			
	VV		"3-047 - SCHODIŠTĚ" 8,64		8,640			
	VV		"3-146 - SCHODIŠTĚ" 9,29		9,290			
	VV		"3-083 - CHODBA" 49,68		49,680			
	VV		Mezisoučet		96,160			
	VV		Skladba G3					
	VV		"2-147 - SCHODIŠTĚ" 23,39		23,390			
	VV		Mezisoučet		23,390			
	VV		Součet		3 534,570			
271	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	3 489,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3534,57-45,44		3 489,130			
	VV		Součet		3 489,130			
272	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	45,440		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba G1					
	VV		"3-001 - SCHODIŠTĚ, CHODBA" (45,74-28,55)		17,190			
	VV		"3-047 - SCHODIŠTĚ" (23,05-8,64)		14,410			
	VV		"3-146 - SCHODIŠTĚ" (23,13-9,29)		13,840			
	VV		Součet		45,440			
273	K	776221111x01	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	3 534,570		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 581,2		581,200			
	VV		"Skladba A2" 132,13		132,130			
	VV		"Skladba A3" 1920,21		1 920,210			
	VV		"Skladba A4" 482,1		482,100			
	VV		Mezisoučet		3 115,640			
	VV		"Skladba B1" 21,4		21,400			
	VV		"Skladba B2" 11,21		11,210			
	VV		"Skladba B3" 174,12		174,120			
	VV		"Skladba B4" 47,21		47,210			
	VV		Mezisoučet		253,940			
	VV		"Skladba G1" 45,44		45,440			
	VV		"Skladba G2" 96,16		96,160			
	VV		"Skladba G3" 23,39		23,390			
	VV		Mezisoučet		164,990			
	VV		Součet		3 534,570			
274	K	776221111x03	Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10 cm na stěu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	3 746,260		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba A1, A2, A3, A4					
	VV		"2-090 - CHODBA" 16,2		16,200			
	VV		"2-091 - ŠATNA PACIENTI / SKLAD" 10,39		10,390			
	VV		"2-092 - TECH. M." 9,29		9,290			
	VV		"2-093 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 12,71		12,710			
	VV		"2-094 - JÍDELNA / DMP" 32,95		32,950			
	VV		"2-095 - CHODBA" 19		19,000			
	VV		"2-096 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15,7		15,700			
	VV		"2-097 - STANIČNÍ SESTRA" 15,25		15,250			
	VV		"2-098 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 7,25		7,250			
	VV		"2-099 - WC PERS. M" 5,7		5,700			
	VV		"2-100 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 7,75		7,750			
	VV		"2-101a - WC PERS. Ž" 4,2		4,200			
	VV		"2-101b - WC PERS. Ž" 4,2		4,200			
	VV		"2-102 - PŘEDSÍŇ" 7,73		7,730			
	VV		"2-104 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,85		16,850			
	VV		"2-105 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-107 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-108 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-110 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-111 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-113 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-114 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-116 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-117 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-119 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-120 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-122 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-123 - DMZ" 22,85		22,850			
	VV		"2-125 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-127 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,1		17,100			
	VV		"2-128 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-130 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
	VV		"2-131 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
	VV		"2-133 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2-134 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-136 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-137 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-139 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-140 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"2-142 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"2-143 - PŘEDSÍŇ" 9,09		9,090			
VV			"2-145 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2		17,200			
VV			"2-150 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,14		18,140			
VV			"2-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 41,5		41,500			
VV			"2-152 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 21		21,000			
VV			"2-153 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 22,85		22,850			
VV			"2-154 - IZOLACE" 15,1		15,100			
VV			"2-156 - IZOLACE" 15,54		15,540			
VV			"2-160 - PŘEDSÍŇ" 6,1		6,100			
VV			"2-161 - KUŘÁRNA" 10,8		10,800			
VV			"2-162 - KUCHYŇKA" 18,15		18,150			
VV			"2-163 - ÚKLID" 7,1		7,100			
VV			"2-164 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 20,49		20,490			
VV			"2-166 - SESTERNA" 27		27,000			
VV			"2-167 - VYŠETŘOVNA" 20		20,000			
VV			"2-168 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 9		9,000			
VV			"2-169 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 9,1		9,100			
VV			"2-170 - NÁVŠTĚVY" 13,7		13,700			
VV			"2-171 - WC IMOBILNÍ" 9,09		9,090			
VV			"2-172 - WC PŘEDSÍŇ" 5,11		5,110			
VV			"2-173 - WC" 5		5,000			
VV			"2-174 - CHODBA" 77,1		77,100			
VV			"2-175 - CHODBA" 78,12		78,120			
VV			"3-004 - DENNÍ MÍSTNOST" 49,14		49,140			
VV			"3-005 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 22,3		22,300			
VV			"3-007 - SESTERNA" 15,6		15,600			
VV			"3-008 - DMZ" 16		16,000			
VV			"3-009 - VYŠETŘOVNA" 22,05		22,050			
VV			"3-010 - CHODBA" 21,85		21,850			
VV			"3-011 - STANIČNÍ SESTRA" 20,6		20,600			
VV			"3-012 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 21,05		21,050			
VV			"3-013 - PŘEDSÍŇ" 9,39		9,390			
VV			"3-015 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,1		17,100			
VV			"3-016 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-018 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05		17,050			
VV			"3-019 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-021 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,1		17,100			
VV			"3-022 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-024 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-025 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-027 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-028 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-030 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-031 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-033 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-034 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-036 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-037 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-039 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-040 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-042 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-043 - CHODBA" 20,9		20,900			
VV			"3-044 - PŘEDSÍŇ" 9,09		9,090			
VV			"3-046 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2		17,200			
VV			"3-048 - JÍDELNA" 29,31		29,310			
VV			"3-051 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,1		18,100			
VV			"3-052 - PŘEDSÍŇ" 9,54		9,540			
VV			"3-054 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,4		17,400			
VV			"3-055 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-057 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,4		17,400			
VV			"3-058 - PŘEDSÍŇ" 9,04		9,040			
VV			"3-060 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,25		17,250			
VV			"3-061 - SKLAD" 7,56		7,560			
VV			"3-062 - KUCHYŇKA" 16,6		16,600			
VV			"3-064 - PŘEDSÍŇ" 7,5		7,500			
VV			"3-065 - KUŘÁRNA" 11,8		11,800			
VV			"3-066 - IZOLACE" 14,8		14,800			
VV			"3-068 - IZOLACE" 14,69		14,690			
VV			"3-070 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 13,5		13,500			
VV			"3-071 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 12,6		12,600			
VV			"3-072 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 12,3		12,300			
VV			"3-074 - NÁVŠTĚVY" 13,85		13,850			
VV			"3-075 - WC IMOBILNÍ" 8,75		8,750			
VV			"3-077 - ŠATNA PACIENTŮ" 10,65		10,650			
VV			"3-078 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,9		11,900			
VV			"3-079 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 6,9		6,900			
VV			"3-079a - WC PERS. Ž" 4,2		4,200			
VV			"3-079b - WC PERS. Ž" 4,2		4,200			
VV			"3-080 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 5,1		5,100			
VV			"3-080a - WC PERS. M" 5,1		5,100			
VV			"3-081 - ÚKLID" 5,79		5,790			
VV			"3-082 - TERAPIE PSYCHOLOGA" 23		23,000			
VV			"3-084 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,3		14,300			
VV			"3-085 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1		14,100			
VV			"3-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1		14,100			
VV			"3-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1		14,100			
VV			"3-088 - CHODBA" 16,2		16,200			
VV			"3-089 - ŠATNA PACIENTŮ / SKLAD" 10,39		10,390			
VV			"3-090 - TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE" 9,29		9,290			
VV			"3-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 12,71		12,710			
VV			"3-092 - CHODBA" 39,85		39,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-093 - CHODBA" 19		19,000			
VV			"3-094 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15,7		15,700			
VV			"3-095 - STANIČNÍ SESTRA" 15,25		15,250			
VV			"3-096 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 7,35		7,350			
VV			"3-097 - WC PERS. M" 5,6		5,600			
VV			"3-098 - CHODBA" 67,85		67,850			
VV			"3-099 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 7,75		7,750			
VV			"3-100 - WC PERS. Ž" 4,2		4,200			
VV			"3-101 - PŘEDSÍŇ" 7,73		7,730			
VV			"3-103 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,85		16,850			
VV			"3-104 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-106 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-107 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-109 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-110 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-112 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-113 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-115 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-116 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-118 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-119 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-121 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-122 - PŘEDSÍŇ" 9,48		9,480			
VV			"3-124 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,25		17,250			
VV			"3-125 - WC PERS. Ž" 4,2		4,200			
VV			"3-126 - DMZ" 22,7		22,700			
VV			"3-127 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-129 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-130 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-132 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-133 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-135 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-136 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-138 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-139 - PŘEDSÍŇ" 9,19		9,190			
VV			"3-141 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3		17,300			
VV			"3-142 - PŘEDSÍŇ" 9,09		9,090			
VV			"3-144 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2		17,200			
VV			"3-145 - CHODBA" 20,9		20,900			
VV			"3-149 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,14		18,140			
VV			"3-150 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 35,95		35,950			
VV			"3-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 21		21,000			
VV			"3-152 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 22,85		22,850			
VV			"3-153 - IZOLACE" 15,1		15,100			
VV			"3-155 - IZOLACE" 15,65		15,650			
VV			"3-159 - PŘEDSÍŇ" 6,1		6,100			
VV			"3-160 - KUŘARNA" 10,8		10,800			
VV			"3-161 - KUCHYŇKA" 18,15		18,150			
VV			"3-162 - VYŠETŘOVNA" 17,85		17,850			
VV			"3-163 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 22,46		22,460			
VV			"3-164 - SESTERNA" 27,04		27,040			
VV			"3-166 - ÚKLID" 6,7		6,700			
VV			"3-167 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 8,89		8,890			
VV			"3-168 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 9,1		9,100			
VV			"3-169 - NÁVŠTĚVY" 13,6		13,600			
VV			"3-170 - WC IMOBILNÍ" 9,19		9,190			
VV			"3-171 - WC PŘEDSÍŇ" 5,11		5,110			
VV			"3-172 - WC" 5		5,000			
VV			"3-173 - CHODBA" 104,75		104,750			
VV			"3-174 - CHODBA" 89,45		89,450			
VV			"3-175 - CHODBA" 63,92		63,920			
VV			Mezisoučet		3 091,560			
VV			Skladba B1, B2, B3, B4					
VV			"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,4		8,400			
VV			"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45		8,450			
VV			"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"2-149 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,15		11,150			
VV			"2-155 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8		8,000			
VV			"2-157 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8		8,000			
VV			"2-158 - OČISTA PACIENTŮ" 14,2		14,200			
VV			"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 9,98		9,980			
VV			"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,69		8,690			
VV			"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,25		8,250			
VV			"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45		8,450			
VV			"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45		8,450			
VV			"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5		8,500			
VV			"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5		8,500			
VV			"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"3-050 - HYG. ZÁZEMÍ" 10,79		10,790			
VV			"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 9		9,000			
VV			"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,8		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,8		8,800			
	VV		"3-067 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,05		8,050			
	VV		"3-069 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,05		8,050			
	VV		"3-073 - OČISTA PACIENTŮ" 13,49		13,490			
	VV		"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,4		8,400			
	VV		"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,2		8,200			
	VV		"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"3-148 - HYG. ZÁZEMÍ" 11,15		11,150			
	VV		"3-154 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8		8,000			
	VV		"3-156 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8		8,000			
	VV		"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 14,4		14,400			
	VV		"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 9,33		9,330			
	VV		Mezisoučet		514,480			
	VV		Skladba G2					
	VV		"3-001 - SCHODIŠTĚ, CHODBA" 41,41		41,410			
	VV		"3-047 - SCHODIŠTĚ" 8,93		8,930			
	VV		"3-146 - SCHODIŠTĚ" 28,74		28,740			
	VV		"3-083 - CHODBA" 35,7		35,700			
	VV		Mezisoučet		114,780			
	VV		Skladba G3					
	VV		"2-147 - SCHODIŠTĚ" 25,44		25,440			
	VV		Mezisoučet		25,440			
	VV		Součet		3 746,260			
275	M	28412245M01a	PVC podlahovina vysoce zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	4 144,380		0,00	
	VV		"plocha" (581,2+132,13+1920,21+482,1+45,44+96,16+23,39)*1,15		3 772,725			
	VV		"vytažení" (3091,56+140,22)*0,1*1,15		371,655			
	VV		Součet		4 144,380			
276	M	28412245M02a	protiskluzné PVC podlahovina homogenní bezpečnostní protiskluzová vinylová se vsypem tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	351,196		0,00	
	VV		"plocha" (21,4+11,21+174,12+47,21)*1,15		292,031			
	VV		"vytažení" (514,48)*0,1*1,15		59,165			
	VV		Součet		351,196			
277	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	30,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	
278	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	261,380		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba B1" 21,4		21,400			
	VV		"Skladba B2" 11,21		11,210			
	VV		"Skladba B3" 174,12		174,120			
	VV		"Skladba B4" 47,21		47,210			
	VV		"Skladba H3" 7,44		7,440			
	VV		Součet		261,380			
279	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 217,194		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,4*2,6		21,840			
	VV		"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45		8,450			
	VV		"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
	VV		"2-149 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,15		11,150			
	VV		"2-155 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8		8,000			
	VV		"2-157 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8		8,000			
	VV		"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 9,98		9,980			
	VV		"2-158 - OČISTA PACIENTŮ" 14,2*3,3		46,860			
	VV		"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,69*2,6		22,594			
	VV		"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,25*2,6		21,450			
	VV		"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45*2,6		21,970			
	VV		"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,45*2,6		21,970			
	VV		"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5*2,6		22,100			
	VV		"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,5*2,6		22,100			
	VV		"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-050 - HYG. ZÁZEMÍ" 10,79*2,6		28,054			
	VV		"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 9*2,6		23,400			
	VV		"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,8*2,6		22,880			
	VV		"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,8*2,6		22,880			
	VV		"3-067 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,05*2,6		20,930			
	VV		"3-069 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,05*2,6		20,930			
	VV		"3-073 - OČISTA PACIENTŮ" 13,49*3,3		44,517			
	VV		"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,4*2,6		21,840			
	VV		"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,2*2,6		21,320			
	VV		"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"3-148 - HYG. ZÁZEMÍ" 11,15*2,6		28,990			
	VV		"3-154 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8*2,6		20,800			
	VV		"3-156 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8*2,6		20,800			
	VV		"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 14,4*3,3		47,520			
	VV		"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 9,33*3,3		30,789			
	VV		Součet		1 217,194			
280	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	525,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba B1, B2, B3, B4" 514,48		514,480			
	VV		"Skladba H3" 11		11,000			
	VV		Součet		525,480			
281	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	965,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-149 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-155 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-157 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-158 - OČISTA PACIENTŮ" 4*3,3		13,200			
	VV		"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*3,3		23,100			
	VV		"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-050 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-067 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-069 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-073 - OČISTA PACIENTŮ" 4*3,3		13,200			
	VV		"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-148 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-154 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-156 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 5*3,3		16,500			
	VV		"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*3,3		23,100			
	VV		Součet		965,300			
282	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 783,670		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		v hygienických místnostech					
	VV		"2-093" 29,6		29,600			
	VV		"2-097" 1,5		1,500			
	VV		"2-098" 14,69		14,690			
	VV		"2-099" 12,53		12,530			
	VV		"2-100" 14,22		14,220			
	VV		"2-101a" 8,78		8,780			
	VV		"2-101b" 8,78		8,780			
	VV		"2-103" 21,73		21,730			
	VV		"2-106" 22,03		22,030			
	VV		"2-109" 22,03		22,030			
	VV		"2-112" 22,03		22,030			
	VV		"2-115" 22,03		22,030			
	VV		"2-118" 22,03		22,030			
	VV		"2-121" 22,03		22,030			
	VV		"2-126" 21,4		21,400			
	VV		"2-129" 22,03		22,030			
	VV		"2-132" 22,03		22,030			
	VV		"2-135" 22,03		22,030			
	VV		"2-138" 22,03		22,030			
	VV		"2-141" 22,03		22,030			
	VV		"2-144" 22,03		22,030			
	VV		"2-149" 25,7		25,700			
	VV		"2-153" 3		3,000			
	VV		"2-155" 18,28		18,280			
	VV		"2-157" 18,28		18,280			
	VV		"2-158" 28,7		28,700			
	VV		"2-163" 15,6		15,600			
	VV		"2-165" 20,65		20,650			
	VV		"2-171" 20,57		20,570			
	VV		"2-172" 9,38		9,380			
	VV		"2-173" 10,58		10,580			
	VV		"3-006" 21,75		21,750			
	VV		"3-014" 20,9		20,900			
	VV		"3-017" 21,42		21,420			
	VV		"3-020" 21,42		21,420			
	VV		"3-023" 22,03		22,030			
	VV		"3-026" 22,03		22,030			
	VV		"3-029" 21,54		21,540			
	VV		"3-032" 21,54		21,540			
	VV		"3-035" 22,03		22,030			
	VV		"3-038" 22,03		22,030			
	VV		"3-041" 22,03		22,030			
	VV		"3-045" 22,03		22,030			
	VV		"3-050" 24,82		24,820			
	VV		"3-053" 22,28		22,280			
	VV		"3-056" 19,93		19,930			
	VV		"3-059" 19,88		19,880			
	VV		"3-067" 18,4		18,400			
	VV		"3-069" 18,4		18,400			
	VV		"3-070" 23,36		23,360			
	VV		"3-070" 9,01		9,010			
	VV		"3-073" 22,88		22,880			
	VV		"3-073" 3,48		3,480			
	VV		"3-073" 2,88		2,880			
	VV		"3-075" 16,84		16,840			
	VV		"3-079" 12,09		12,090			
	VV		"3-079a" 8,78		8,780			
	VV		"3-079b" 8,78		8,780			
	VV		"3-080" 9,31		9,310			
	VV		"3-080a" 11,03		11,030			
	VV		"3-081" 12,32		12,320			
	VV		"3-091" 29,6		29,600			
	VV		"3-096" 14,93		14,930			
	VV		"3-097" 12,28		12,280			
	VV		"3-099" 14,21		14,210			
	VV		"3-100" 8,78		8,780			
	VV		"3-102" 2,78		2,780			
	VV		"3-102" 20,25		20,250			
	VV		"3-105" 22,03		22,030			
	VV		"3-108" 22,03		22,030			
	VV		"3-111" 22,03		22,030			
	VV		"3-114" 22,03		22,030			
	VV		"3-117" 22,03		22,030			
	VV		"3-120" 22,03		22,030			
	VV		"3-123" 20,78		20,780			
	VV		"3-125" 8,78		8,780			
	VV		"3-128" 22,03		22,030			
	VV		"3-131" 22,03		22,030			
	VV		"3-134" 22,03		22,030			
	VV		"3-137" 22,03		22,030			
	VV		"3-140" 22,03		22,030			
	VV		"3-143" 22,03		22,030			
	VV		"3-148" 25,37		25,370			
	VV		"3-154" 18,28		18,280			
	VV		"3-156" 18,28		18,280			
	VV		"3-157" 19,8		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-157" 14,88		14,880			
VV			"3-162" 16,13		16,130			
VV			"3-165" 22,98		22,980			
VV			"3-166" 14,6		14,600			
VV			"3-170" 20,85		20,850			
VV			"3-171" 9,38		9,380			
VV			"3-172" 10,55		10,550			
VV			Mezisoučet		1 681,400			
VV			ostatní - za linkou, za umyvadlem					
VV			"2-096" 3,15		3,150			
VV			"2-097" 2,38		2,380			
VV			"2-123" 4,06		4,060			
VV			"2-162" 13,5		13,500			
VV			"2-167" 3,57		3,570			
VV			"3-007" 3,01		3,010			
VV			"3-008" 3,85		3,850			
VV			"3-009" 6,79		6,790			
VV			"3-011" 3,15		3,150			
VV			"3-012" 3,15		3,150			
VV			"3-056" 0,85		0,850			
VV			"3-059" 0,86		0,860			
VV			"3-062" 13,53		13,530			
VV			"3-082" 2,53		2,530			
VV			"3-084" 3,15		3,150			
VV			"3-085" 3,15		3,150			
VV			"3-086" 3,15		3,150			
VV			"3-087" 3,15		3,150			
VV			"3-094" 3,15		3,150			
VV			"3-095" 3,22		3,220			
VV			"3-126" 4,2		4,200			
VV			"3-152" 1,66		1,660			
VV			"3-161" 13,06		13,060			
VV			Mezisoučet		102,270			
VV			Součet		1 783,670			
283	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	1 783,670		0,00	CS ÚRS 2024 02
284	M	59761116	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	2 051,221		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1783,67*1,15		2 051,221			
VV			Součet		2 051,221			
285	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	358,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
VV			D.1.01.1-002					
VV			"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*3,3		9,900			
VV			"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
VV			"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 1*3,3		3,300			
VV			"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*3,3		9,900			
VV			Součet		358,500			
286	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	376,425		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			358,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		376,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1 242,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"2-093 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 4*2,8		11,200			
	VV		"2-098 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-099 - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-100 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-101a - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-101b - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-103 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-106 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-109 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-112 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-115 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-118 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-121 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-126 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-129 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-132 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-135 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-138 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-141 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-144 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"2-149 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-155 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-157 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-158 - OČISTA PACIENTŮ" 4*3,3		13,200			
	VV		"2-163 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*3,3		23,100			
	VV		"2-171 - WC IMOBILNÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"2-172 - WC PŘEDSÍŇ" 4*					
	VV		"3-006 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-014 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-017 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-020 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-023 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-026 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-029 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-032 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-035 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-038 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-041 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-050 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-053 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-056 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-059 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-067 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-069 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-070 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 4*3,3		13,200			
	VV		"3-073 - OČISTA PACIENTŮ" 4*3,3		13,200			
	VV		"3-075 - WC IMOBILNÍ" 4*3,3		13,200			
	VV		"3-079 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-079a - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-079b - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-080 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-080a - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-081 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 4*2,8		11,200			
	VV		"3-096 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-097 - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-099 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-100 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-105 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-108 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-125 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-128 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-131 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-134 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-137 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-140 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-143 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"3-148 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-154 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-156 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-157 - OČISTA PACIENTŮ" 5*3,3		16,500			
	VV		"3-165 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*3,3		23,100			
	VV		"3-166 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-170 - WC IMOBILNÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-171 - WC PŘEDSÍŇ" 4*2,6		10,400			
	VV		"3-172 - WC" 4*2,6		10,400			
	VV		Součet		1 242,900			
288	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	65,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
289	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů.	m2	3 879,686		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Strop					
	VV		1653,07+252,75+540,48+318,05+701,5+80,16+34,96		3 580,970			
	VV		Stěny					
	VV		"2-J5 - ŠACHTA J5" 3,4*3,65		12,410			
	VV		"3-002 - VÝTAH V1" 12,4*3,65		45,260			
	VV		"3-003 - VÝTAH V2" 12,4*3,65		45,260			
	VV		"3-J1 - ŠACHTA J1" 11,2*3,65		40,880			
	VV		"3-J2 - ŠACHTA J2" 14,6*3,65		53,290			
	VV		"3-J3 - ŠACHTA J3" 11,2*3,65		40,880			
	VV		"3-J4 - ŠACHTA J4" 9,74*3,65		35,551			
	VV		"3-J5 - ŠACHTA J5" 3,4*3,65		12,410			
	VV		"3-J6 - ŠACHTA J6" 3,5*3,65		12,775			
	VV		Součet		3 879,686			
290	K	7811954X2	Nátěr stěn proti oděru, vč. dodávky, pomocných prací, penetrace	m2	454,499		0,00	
	VV		Stěny					
	VV		"2-147 - SCHODIŠTĚ" 25,44*3,65		92,856			
	VV		"3-001 - SCHODIŠTĚ, CHODBA" 41,41*3,65		151,147			
	VV		"3-047 - SCHODIŠTĚ" 28,93*3,65		105,595			
	VV		"3-146 - SCHODIŠTĚ" 28,74*3,65		104,901			
	VV		Součet		454,499			
291	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	13 960,318		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		Strop					
	VV		1653,07+252,75+540,48+461,993+26,981		2 935,274			
	VV		Stěny					
	VV		"2-090 - CHODBA" 16,2*3,65		59,130			
	VV		"2-091 - ŠATNA PACIENTI / SKLAD" 10,39*3,65		37,924			
	VV		"2-092 - TECH. M." 9,29*3,65		33,909			
	VV		"2-094 - JÍDELNA / DMP" 32,95*3,65		120,268			
	VV		"2-095 - CHODBA" 19*3,65		69,350			
	VV		"2-096 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15,7*3,65		57,305			
	VV		"2-097 - STANIČNÍ SESTRA" 15,25*3,65		55,663			
	VV		"2-102 - PŘEDSÍŇ" 7,73*3,65		28,215			
	VV		"2-104 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,85*3,65		61,503			
	VV		"2-105 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-107 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-108 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-110 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-111 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-113 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-114 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-116 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-117 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-119 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-120 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-122 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-123 - DMZ" 22,85*3,65		83,403			
	VV		"2-125 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-127 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,1*3,65		62,415			
	VV		"2-128 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-130 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-131 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-133 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-134 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-136 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-137 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-139 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-140 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"2-142 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
	VV		"2-143 - PŘEDSÍŇ" 9,09*3,65		33,179			
	VV		"2-145 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2*3,65		62,780			
	VV		"2-150 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,14*3,65		66,211			
	VV		"2-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA"		151,475			
	VV		"2-152 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 21*3,65		76,650			
	VV		"2-153 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 22,85*3,65		83,403			
	VV		"2-154 - IZOLACE" 15,1*3,65		55,115			
	VV		"2-156 - IZOLACE" 15,54*3,65		56,721			
	VV		"2-160 - PŘEDSÍŇ" 6,1*3,65		22,265			
	VV		"2-161 - KUŘÁRNA" 10,8*3,65		39,420			
	VV		"2-162 - KUCHYŇKA" 18,15*3,65		66,248			
	VV		"2-164 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 20,49*3,65		74,789			
	VV		"2-166 - SESTERNA" 27*3,65		98,550			
	VV		"2-167 - VYŠETŘOVNA" 20*3,65		73,000			
	VV		"2-168 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 9*3,65		32,850			
	VV		"2-169 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 9,1*3,65		33,215			
	VV		"2-170 - NÁVŠTĚVY" 13,7*3,65		50,005			
	VV		"2-173 - WC" 5*3,65		18,250			
	VV		"2-174 - CHODBA" 77,1*3,65		281,415			
	VV		"2-175 - CHODBA" 78,12*3,65		285,138			
	VV		"3-004 - DENNÍ MÍSTNOST" 49,14*3,65		179,361			
	VV		"3-005 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 22,3*3,65		81,395			
	VV		"3-007 - SESTERNA" 15,6*3,65		56,940			
	VV		"3-008 - DMZ" 16*3,65		58,400			
	VV		"3-009 - VYŠETŘOVNA" 22,05*3,65		80,483			
	VV		"3-010 - CHODBA" 21,85*3,65		79,753			
	VV		"3-011 - STANIČNÍ SESTRA" 20,6*3,65		75,190			
	VV		"3-012 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 21,05*3,65		76,833			
	VV		"3-013 - PŘEDSÍŇ" 9,39*3,65		34,274			
	VV		"3-015 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,1*3,65		62,415			
	VV		"3-016 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"3-018 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,05*3,65		62,233			
	VV		"3-019 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
	VV		"3-021 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,1*3,65		62,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-022 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-024 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-025 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-027 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-028 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-030 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-031 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-033 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-034 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-036 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-037 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-039 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-040 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-042 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-043 - CHODBA" 20,9*3,65		76,285			
VV			"3-044 - PŘEDSÍŇ" 9,09*3,65		33,179			
VV			"3-046 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2*3,65		62,780			
VV			"3-048 - JÍDELNA" 29,31*3,65		106,982			
VV			"3-051 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,1*3,65		66,065			
VV			"3-052 - PŘEDSÍŇ" 9,54*3,65		34,821			
VV			"3-054 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,4*3,65		63,510			
VV			"3-055 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-057 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,4*3,65		63,510			
VV			"3-058 - PŘEDSÍŇ" 9,04*3,65		32,996			
VV			"3-060 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,25*3,65		62,963			
VV			"3-061 - SKLAD" 7,56*3,65		27,594			
VV			"3-062 - KUCHYŇKA" 16,6*3,65		60,590			
VV			"3-064 - PŘEDSÍŇ" 7,5*3,65		27,375			
VV			"3-065 - KUŘÁRNA" 11,8*3,65		43,070			
VV			"3-066 - IZOLACE" 14,8*3,65		54,020			
VV			"3-068 - IZOLACE" 14,69*3,65		53,619			
VV			"3-071 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 12,6*3,65		45,990			
VV			"3-072 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 12,3*3,65		44,895			
VV			"3-074 - NÁVŠTĚVY" 13,85*3,65		50,553			
VV			"3-077 - ŠATNA PACIENTŮ" 10,65*3,65		38,873			
VV			"3-078 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,9*3,65		43,435			
VV			"3-082 - TERAPIE PSYCHOLOGA" 23*3,65		83,950			
VV			"3-083 - CHODBA" 35,7*3,65		130,305			
VV			"3-084 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,3*3,65		52,195			
VV			"3-085 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1*3,65		51,465			
VV			"3-086 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1*3,65		51,465			
VV			"3-087 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,1*3,65		51,465			
VV			"3-088 - CHODBA" 16,2*3,65		59,130			
VV			"3-089 - ŠATNA PACIENTŮ / SKLAD" 10,39*3,65		37,924			
VV			"3-090 - TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE" 9,29*3,65		33,909			
VV			"3-092 - CHODBA" 39,85*3,65		145,453			
VV			"3-093 - CHODBA" 19*3,65		69,350			
VV			"3-094 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15,7*3,65		57,305			
VV			"3-095 - STANIČNÍ SESTRA" 15,25*3,65		55,663			
VV			"3-098 - CHODBA" 67,85*3,65		247,653			
VV			"3-101 - PŘEDSÍŇ" 7,73*3,65		28,215			
VV			"3-103 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 16,85*3,65		61,503			
VV			"3-104 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-106 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-107 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-109 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-110 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-112 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-113 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-115 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-116 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-118 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-119 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-121 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-122 - PŘEDSÍŇ" 9,48*3,65		34,602			
VV			"3-124 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,25*3,65		62,963			
VV			"3-126 - DMZ" 22,7*3,65		82,855			
VV			"3-127 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-129 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-130 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-132 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-133 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-135 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-136 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-138 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-139 - PŘEDSÍŇ" 9,19*3,65		33,544			
VV			"3-141 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,3*3,65		63,145			
VV			"3-142 - PŘEDSÍŇ" 9,09*3,65		33,179			
VV			"3-144 - LŮŽKOVÝ POKOJ 2L" 17,2*3,65		62,780			
VV			"3-145 - CHODBA" 20,9*3,65		76,285			
VV			"3-149 - LŮŽKOVÝ POKOJ ZTP 2L" 18,14*3,65		66,211			
VV			"3-150 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ / JÍDELNA" 35,95*3,65		131,218			
VV			"3-151 - DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ NEKLID" 21*3,65		76,650			
VV			"3-152 - TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST" 22,85*3,65		83,403			
VV			"3-153 - IZOLACE" 15,1*3,65		55,115			
VV			"3-155 - IZOLACE" 15,65*3,65		57,123			
VV			"3-159 - PŘEDSÍŇ" 6,1*3,65		22,265			
VV			"3-160 - KUŘÁRNA" 10,8*3,65		39,420			
VV			"3-161 - KUCHYŇKA" 18,15*3,65		66,248			
VV			"3-162 - VYŠETROVNA" 17,85*3,65		65,153			
VV			"3-163 - ZVÝŠENÁ PÉČE" 22,46*3,65		81,979			
VV			"3-164 - SESTERNA" 27,04*3,65		98,696			
VV			"3-167 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 8,89*3,65		32,449			
VV			"3-168 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 9,1*3,65		33,215			
VV			"3-169 - NÁVŠTĚVY" 13,6*3,65		49,640			
VV			"3-173 - CHODBA" 104,75*3,65		382,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "3-174 - CHODBA" 89,45*3,65		326,493			
			vv "3-175 - CHODBA" 63,92*3,65		233,308			
			vv "3-A1 - ATRIUM" 19,15*3,65		69,898			
			vv "3-A2 - ATRIUM" 23,4*3,65		85,410			
			vv "3-A3 - ATRIUM" 35,2*3,65		128,480			
			vv Součet		13 960,318			
292	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	13 960,318		0,00	CS ÚRS 2024 02
293	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	13 960,318		0,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	69801,59*0,2 Přepočtené koeficientem množství		13 960,318			
	D	799	Ostatní prvky				0,00	
294	K	799_SO02-O01	D+M SO02-O01 OKNO 2400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	66,000		0,00	
295	K	799_SO02-O02	D+M SO02-O02 OKNO 1400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	29,000		0,00	
296	K	799_SO02-O03	D+M SO02-O03 OKNO 1000x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	6,000		0,00	
297	K	799_SO02-O06	D+M SO02-O06 OKNO PO EI 30 DP1 2400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	3,000		0,00	
298	K	799_SO02-O07	D+M SO02-O07 OKNO PO EI 30 DP1 1400x2820 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	1,000		0,00	
299	K	799_SO02-S01	D+M SO02-S01 VENKOVNÍ ŽALUZIE 1000x2820 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	6,000		0,00	
300	K	799_SO02-S02	D+M SO02-S02 VENKOVNÍ ŽALUZIE 900x2820 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	39,000		0,00	
301	K	799_SO02-S04	D+M SO02-S04 VENKOVNÍ ŽALUZIE 1400x2820 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	69,000		0,00	
358	K	799_SO03-S10	D+M SO02-S10 VENKOVNÍ ŽALUZIE 6200x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
302	K	799_SO02-S11	D+M SO02-S11 VENKOVNÍ ŽALUZIE 10000x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
303	K	799_SO02-S12	D+M SO02-S12 VENKOVNÍ ŽALUZIE 6120x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
304	K	799_SO02-S13	D+M SO02-S13 VENKOVNÍ ŽALUZIE 9985x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
305	K	799_SO02-S14	D+M SO02-S14 VENKOVNÍ ŽALUZIE 2590x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000		0,00	
306	K	799_SO02-S15	D+M SO02-S15 VENKOVNÍ ŽALUZIE 6260x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
307	K	799_SO02-S16	D+M SO02-S16 VENKOVNÍ ŽALUZIE 4510x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
308	K	799_SO02-S17	D+M SO02-S17 VENKOVNÍ ŽALUZIE 6110x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000		0,00	
309	K	799_SO02-S18	D+M SO02-S18 VENKOVNÍ ŽALUZIE 4450x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
310	K	799_SO02-S19	D+M SO02-S19 VENKOVNÍ ŽALUZIE 4620x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
311	K	799_SO02-ZO01	D+M SO02-ZO01 Vnitřní akustická stěna 8100x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000		0,00	
312	K	799_SO02-ZO02	D+M SO02-ZO02 Vnitřní akustická stěna 5825x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000		0,00	
313	K	799_SO02-ZO03a	D+M SO02-ZO03a Vnitřní prosklená stěna 9600x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
314	K	799_SO02-ZO03b	D+M SO02-ZO03b Vnitřní prosklená stěna 3900x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
315	K	799_SO02-ZO04	D+M SO02-ZO04 Vnitřní stěna PO EI 30 DP1 475x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	K	799_SO02-ZO05	D+M SO02-ZO05 Vnitřní stěna s PO 2875x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
317	K	799_SO02-ZO06	D+M SO02-ZO06 Vnitřní stěna PO EI 30 DP1 6250x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
318	K	799_SO02-ZO07a	D+M SO02-ZO07a Vnější stěna 12060x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
319	K	799_SO02-ZO07b	D+M SO02-ZO07b Vnější stěna 6250x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
320	K	799_SO02-ZO07c	D+M SO02-ZO07c Vnější stěna 12060x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
321	K	799_SO02-ZO08	D+M SO02-ZO08 Vnitřní stěna 2900x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
322	K	799_SO02-ZO09	D+M SO02-ZO09 Vnější stěna 4400x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000		0,00	
323	K	799_SO02-ZO10	D+M SO02-ZO10 Vnitřní stěna 1950x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000		0,00	
324	K	799_SO02-ZO11	D+M SO02-ZO11 Vnitřní stěna 1950x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000		0,00	
325	K	799_SO02-ZO12	D+M SO02-ZO12 Vnitřní stěna s PO 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
326	K	799_SO02-ZO13	D+M SO02-ZO13 Vnitřní stěna 1600x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	2,000		0,00	
327	K	799_SO02-ZO14	D+M SO02-ZO14 Vnitřní akustická stěna 3625x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
328	K	799_SO02-ZO15	D+M SO02-ZO15 Vnitřní prosklená stěna 4125x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
329	K	799_SO02-ZO16	D+M SO02-ZO16 Vnitřní stěna 2375x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
330	K	799_SO02-ZO17a	D+M SO02-ZO17a Vnitřní stěna 4650x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
331	K	799_SO02-ZO17b	D+M SO02-ZO17b Vnitřní stěna 2700x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
332	K	799_SO02-ZO17c	D+M SO02-ZO17c Vnitřní stěna 2600x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
333	K	799_SO02-ZO18	D+M SO02-ZO18 Vnitřní akustická stěna 3925x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
334	K	799_SO02-ZO19a	D+M SO02-ZO19a Vnitřní akustická stěna 6325x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
335	K	799_SO02-ZO19b	D+M SO02-ZO19b Vnitřní akustická stěna 400x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
336	K	799_SO02-ZO20a	D+M SO02-ZO20a Vnější stěna 4025x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
337	K	799_SO02-ZO20b	D+M SO02-ZO20b Vnější stěna 6550x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
338	K	799_SO02-ZO20c	D+M SO02-ZO20c Vnější stěna 4025x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
339	K	799_SO02-ZO20d	D+M SO02-ZO20d Vnější stěna 6550x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
340	K	799_SO02-ZO21a	D+M SO02-ZO21a Vnitřní stěna PO EI 30 DP1 6395x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
341	K	799_SO02-ZO21b	D+M SO02-ZO21b Vnitřní stěna PO EI 30 DP1 5995x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	799_SO02-ZO21c	D+M SO02-ZO21c Vnitřní stěna PO EI 30 DP1 6550x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
343	K	799_SO02-ZO21d	D+M SO02-ZO21d Vnitřní stěna PO EI 30 DP1 6070x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
344	K	799_SO02-ZO22	D+M SO02-ZO22 Vnitřní stěna s PO 2850x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
345	K	799_SO02-ZO23	D+M SO02-ZO23 Vnitřní stěna s PO 2900x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
346	K	799_SO02-ZO24	D+M SO02-ZO24 Vnitřní stěna s PO 9600x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
347	K	799_SO02-ZO25a	D+M SO02-ZO25a Vnitřní prosklená stěna 4300x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
348	K	799_SO02-ZO25b	D+M SO02-ZO25b Vnitřní prosklená stěna 9600x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
349	K	799_SO02-ZO26	D+M SO02-ZO26 Vnitřní stěna s PO 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
350	K	799_SO02-ZO35	D+M SO02-ZO35 Vnitřní stěna 2900x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
351	K	799_SO02-ZO38	D+M SO02-ZO38 Spojovací fasáda PO EI 30 DP1 13840x4067 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
352	K	799_SO02-ZO39	D+M SO02-ZO39 Spojovací fasáda PO EI 30 DP1 13840x4067 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
353	K	799_SO02-ZO43	D+M SO02-ZO43 Fasáda átria PO EI 30 DP1 vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
354	K	799_SO02-ZO50	D+M SO02-ZO50 Vnější stěna s PO 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
355	K	799_SO02-ZO51	D+M SO02-ZO51 Vnější stěna s PO 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
356	K	799_SO02-P01	D+M SO02-P01 Dveřní zarážka pr. 30 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	40,000		0,00	
357	K	799_SO02-P04	D+M SO02-P04 Stropní difuzor pr. 150 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	58,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D10 - SO 02	0,00
D2 - Studená voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D3 - Teplá voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D4 - Kanalizace splašková	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D5 - Kanalizace dešťová	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D6 - Kanalizace dešťová havarijní	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D7 - Ostatní	0,00
D8 - Ohebné potrubí	0,00
D9 - Armatury, příslušenství trubek	0,00
Díl 3 - Prostupy požárně dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky	0,00
Díl 4 - Zařizovací předměty	0,00
Díl 5 - Ostatní	0,00
Díl 6 - Zkoušky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D10 SO 02 0,00
D D2 Studená voda 0,00
D Díl 1 Potrubí 0,00

1	K	Pol1083	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 15	m	26,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

2	K	Pol1084	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 32	m	11,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

3	K	Pol1085	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 50	m	39,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

4	K	Pol1086	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 15 (Ø18x1,0)	m	638,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

5	K	Pol1087	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 20 (Ø22x1,2)	m	196,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

6	K	Pol1088	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 25 (Ø28x1,2)	m	114,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

7	K	Pol1089	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 32 (Ø35x1,5)	m	5,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

8	K	Pol1090	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 80 (Ø88,9x2)	m	349,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Díl 2			Izolace				0,00	
9	K	Pol1091	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 18 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	638,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
10	K	Pol1092	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 22 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	196,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
11	K	Pol1093	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 28 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	114,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
12	K	Pol1094	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 35 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
13	K	Pol1336	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 88,9 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	308,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
14	K	Pol1424	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, pro trubku d88,9 mm	m	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
15	K	Pol1338	Nehořlavá izolace pro D88,9 mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 20 mm	m	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilárně vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
D D3			Teplá voda				0,00	
D Díl 1			Potrubí				0,00	
16	K	Pol1086	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 15 (Ø18x1 0)	m	574,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojítm zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
17	K	Pol1087	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 20 (Ø22x1 2)	m	141,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojítm zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
18	K	Pol1088	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 25 (Ø28x1 2)	m	82,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojítm zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
19	K	Pol1089	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 32 (Ø35x1 5)	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojítm zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol1339		Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 70 (Ø76,1x7,1)	m	354,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
	D	Díl 2		Izolace				0,00	
21	K	Pol1091		Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 18 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	287,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž, potrubí v příčkách výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
22	K	Pol1340		Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 18mm, tloušťka izolace 30mm	m	287,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
23	K	Pol1341		Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 22mm, tloušťka izolace 30mm	m	141,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
24	K	Pol1425		Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 28mm, tloušťka izolace 40 mm	m	82,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
25	K	Pol1426		Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 35mm, tloušťka izolace 40 mm	m	1,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
26	K	Pol1344		Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 76,1 mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50 mm	m	330,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
27	K	Pol1345		Nehořlavá izolace pro D 76,1 mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 30 mm	m	24,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilárně vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelapují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
	D	D4		Kanalizace splašková				0,00	
	D	Díl 1		Potrubí				0,00	
28	K	Pol1346		Odpadní potubí z PP-HT, DN 40	m	7,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
29	K	Pol1347		Odpadní potubí z PP-HT, DN 50	m	4,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
30	K	Pol1427		Odpadní potubí z PP-HT, DN 75	m	3,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
31	K	Pol1349		Odpadní potubí z PP-HT tiché, DN 110	m	6,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
32	K	Pol1428		Odpadní potubí z PP-HT tiché, DN 135	m	1,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
33	K	Pol1350		Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 40	m	642,000		0,00	
	P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
34	K	Pol1351		Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 50	m	177,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
35	K	Pol1352	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 75	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
36	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	202,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
37	K	Pol1354	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 125	m	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
38	K	Pol1355	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 160	m	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
D			Díl 2	Izolace			0,00	
39	K	Pol1356	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 40	m	41,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
40	K	Pol1357	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 50	m	177,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
41	K	Pol1358	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 75	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
42	K	Pol1359	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 110	m	202,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
43	K	Pol1360	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 125	m	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
44	K	Pol1361	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 160	m	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
D			D5	Kanalizace dešťová			0,00	
D			Díl 1	Potrubí			0,00	
45	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	235,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
D			Díl 2	Izolace			0,00	
46	K	Pol1362	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 100	m	235,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
D			D6	Kanalizace dešťová havarijní			0,00	
D			Díl 1	Potrubí			0,00	
47	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	226,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
48	K	Pol1355	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 160	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
D			Díl 2	Izolace			0,00	
49	K	Pol1362	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 100	m	226,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
	D	D7	Ostatní				0,00	
	D	D8	Ohebné potrubí				0,00	
50	K	Pol1363	Vlnovcová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu	m	240,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Včetně spojek a přechodů dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
	D	D9	Armatury, příslušenství trubek				0,00	
51	K	Pol1364	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů	ks	58,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz Včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
52	K	Pol1365	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN15	ks	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
53	K	Pol1366	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN20	ks	28,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
54	K	Pol1367	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN25	ks	68,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
55	K	Pol1368	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN32	ks	12,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo keramického bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
56	K	Pol1369	Uzavírací mezipřirubová klapka, DN 80, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub, těsněním, s atestem na pitnou vodu	ks	10,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
57	K	Pol1429	Vodní zápachová uzávěrka nerezová pro odvod kondenzátu d 50	ks	58,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Umístění v CHÚC výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
58	K	Pol1430	Zápachová uzávěrka, sifon k umyvadlu, DN40	ks	36,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
59	K	Pol1431	Zápachová uzávěrka, sifon k umyvadlu, DN40	ks	40,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž antivandal provedení výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
60	K	Pol1373	Přívzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze	ks	9,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: pro instalaci do příčky, s výjimečnou těsnící membránou, umožňující čištění-erevizí dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
61	K	Pol1432	Venkovní nezámrzný ventil 1/2", rychlospojka na hadici	ks	4,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Stěnová průchodka s integrovaným sedlem ventilu. Dlouhé ventillové vřeteno s kuželkou se zpětnou klapkou, uchycení na stěnu vč. připevňovacího materiálu, stěnová rozeta dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
	D	Díl 3	Prostupy požární dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky				0,00	
62	K	Pol1374	Protipožární tmel pro plastové trubky do průměru 50 mm	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
63	K	Pol1375	Protipožární tmel pro nehořlavé trubky	ks	151,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Pol1433	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí D110	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
D	Díl 4		Zařizovací předměty				0,00	
65	K	Pol1380	Hydrantový systém D25/30 nástěnný; 650 x 650 x 285 mm, tvarově stálá hadice DN25, délka 30m, průtok min. Q=0,3 l/s	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchová úprava komaxit výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
66	K	Pol1381	Podomítkový sifon, DN 40	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro napojení odpadu myčky výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108					
67	K	Pol1382	Umyvadlo	ks	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 600x450 mm dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
68	K	Pol1434	Umyvadlo	ks	37,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: antivandalové provedení, nerezové umyvadlo, pro stojánkovou baterii, rozměr 600x450 mm, perlátor materiál AISI 304 dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
69	K	Pol1384	Umyvadlo pro ZTP	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 640x550 mm výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
70	K	Pol1435	Umyvadlo pro ZTP	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: antivandalové provedení, nerezové umyvadlo, pro stojánkovou baterii, rozměr 640x550 mm, perlátor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, podjezdné vozíkem materiál AISI 304 dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
71	K	Pol1436	Ventil rohový, 1/2" x 3/8"	ks	155,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
72	K	Pol1437	Flexi hadice ohebná sanitární 3/8" x 3/8"	ks	152,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
73	K	Pol1388	Výlevka závěsná, keramická, bílá, s plastovou mřížkou, DN110	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
74	K	Pol1438	Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky, montážní sady, příslušenství, tlačítko start/stop v balení	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
75	K	Pol1390	Výtoková baterie k umyvadlu, stojánková, DN10	ks	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka, montáž, seřízení průtoku keramická kartuše výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
76	K	Pol1391	Výtoková baterie k umyvadlu pro ZTP, stojánková, DN10	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: delší ovládací páčka dodávka, montáž, seřízení průtoku keramická kartuše výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
77	K	Pol1392	Výtoková baterie k umyvadlu, bezdotyková, stojánková, DN10	ks	37,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: automatická umyvadlová nerezová směšovací baterie s elektronikou ALS, s perlátorem hygienický proplach antivandal provedení úsporný perlátor, přívod studené a teplé vody, nastavení teploty páčkou, reaguje na přítomnost dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
78	K	Pol1393	Výtoková baterie k umyvadlu pro ZTP, bezdotyková, stojánková, DN10	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: automatická umyvadlová nerezová směšovací baterie s elektronikou ALS, s perlátorem hygienický proplach antivandal provedení úsporný perlátor, přívod studené a teplé vody, nastavení teploty páčkou, reaguje na přítomnost dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
79	K	Pol1394	Výtoková baterie sprchová s hadicí, sprchovou tyčí a sprchovou růžicí, DN15, rozteč 150 mm	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: keramická kartuše dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
80	K	Pol1395	Automatická sprcha pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem, senzorová	ks	40,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: bezdotykové ovládání termostatický ventil</i> <i>dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108,</i> <i>D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
81	K	Pol1396	Sprchové ramínko naklápěcí	ks	40,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: antivandal provedení ramínko s naklopitelným</i> <i>výtokem perlátor ramínko cháněno proti odcizení zapuštěným</i> <i>imbusovým šroubkem dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105,</i> <i>D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a</i> <i>116</i>					
82	K	Pol1397	WC závěsné, DN110	ks	25,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: keramické bílé Nádržka/modul do lehké stěny</i> <i>kr.nohy Záv.WC rim-ex 51 cm vč.sed výkres č. D.1.01.4a 105,</i> <i>D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a</i> <i>116</i>					
83	K	Pol1398	WC závěsné pro ZTP, DN110	ks	6,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: keramické bílé Nádržka/modul do lehké stěny</i> <i>kr.nohy Záv.WC rim-ex 51 cm vč.sed výkres č. D.1.01.4a 105,</i> <i>D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a</i> <i>116</i>					
84	K	Pol1399	WC závěsné, DN110	ks	37,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: antivandal provedení, nerezové, se zabudovaným</i> <i>sedátkem výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108,</i> <i>D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
85	K	Pol1439	WC závěné pro ZTP, DN110	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: antivandal provedení, nerezové, se zabudovaným</i> <i>sedátkem výkres č. D.1.01.4a 106, 114</i>					
86	K	Pol1401	Šada příslušenství pro dálkové spouštění splachování WC	ks	46,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: síťový zdroj výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a</i> <i>107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
87	K	Pol1402	Závěsný rám pro umyvadlo a pro ZTP, 500x1120-30	ks	76,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
89	K	Pol1404	Závěsný rám pro WC, 420x760-120	ks	62,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
90	K	Pol1405	Závěsný rám pro WC pro ZTP, 880x1120-38	ks	9,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
91	K	Pol1406	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN50	ks	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 2, výkres č. D.1.01.4a</i> <i>105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115,</i> <i>D.1.01.4a 116</i>					
92	K	Pol1440	Podlahová vpust, boční odtok, nerezová, DN50	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 3, výkres č. D.1.01.4a</i> <i>105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115,</i> <i>D.1.01.4a 116</i>					
93	K	Pol1441	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN100	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 4, výkres č. D.1.01.4a</i> <i>105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115,</i> <i>D.1.01.4a 116</i>					
94	K	Pol1442	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN50	ks	28,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: antivandal provedení neumožňující demontáž bez</i> <i>nářadí, neumožňující sebepoškození hospitalizovaných osob dodávka,</i> <i>montáž Pozice VP 5, výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
95	K	Pol1443	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN100	ks	11,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: antivandal provedení neumožňující demontáž bez</i> <i>nářadí, neumožňující sebepoškození hospitalizovaných osob dodávka,</i> <i>montáž Pozice VP 6, výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
96	K	Pol1444	Podlahová vpust, boční odtok, nerezová, DN50	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: antivandal provedení neumožňující demontáž bez</i> <i>nářadí, neumožňující sebepoškození hospitalizovaných osob dodávka,</i> <i>montáž Pozice VP 7, výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
97	K	Pol1408	Balkonový a terasový vtok, s nezámrnou zápachovou klapkou DN110	ks	8,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: svislý odtok, nerezová dodávka, montáž Pozice DV</i> <i>1, výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a</i> <i>113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
98	K	Pol1445	Balkonový a terasový vtok, s nezámrnou zápachovou klapkou, DN75	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: svislý odtok, nerezová dodávka, montáž Pozice DV</i> <i>2, výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a</i> <i>113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>					
D	Díl 5		Ostatní				0,00	
99	K	Pol1411	Kontrolní dvířka plastová na čištění kanalizačních stoupaček 300x300 mm	ks	9,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a</i> <i>108</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	Pol1446	Stavební přípomoci - prostupy přes stavební konstrukce, včetně zapravení a chráničky	kpl	1,000		0,00	
101	K	Pol1413	Štítky pro označení protékajícího média	ks	700,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka, montáž Samolepící štítky dle ČSN 130072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob upevnění nesmí ovlivnit čitelnost textů. výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
102	K	Pol1131	Štítky pro popis zařízení a armatur	ks	200,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108, D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
103	K	Pol1414	Závěsy potrubí	kg	3 600,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná ocel					
104	K	Pol1415	Lehké pracovní lešení 8 m2, pojízdná plošina	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému					
105	K	Pol1447	Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požárního	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
106	K	Pol1417	Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požárního	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
107	K	Pol1418	Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, požárního	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
108	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	48,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116					
D	Díl 6		Zkoušky				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4b - Vytápění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D7 - SO 02	0,00
D2 - Armatury, čerpadla	0,00
D3 - Otopná tělesa	0,00
D4 - Podlahové topení	0,00
D5 - Potrubí a izolace	0,00
D6 - Společné	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4b - Vytápění

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D7 SO 02 0,00

D D2 Armatury, čerpadla 0,00

1	K	Pol1146	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závity. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 2"	ks	4,000		0,00	

P Pozámka k položce: Pozámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113

2	K	Pol1148	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závity. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 1/2"	ks	4,000		0,00	

P Pozámka k položce: Pozámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113

3	K	Pol1149	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2"	ks	8,000		0,00	

P Pozámka k položce: Pozámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113

4	K	Pol1150	D+M Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, DN 15, včetně dodávky materiálu	ks	24,000		0,00	

P Pozámka k položce: Pozámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113

D D3 Otopná tělesa 0,00

5	K	Pol1200	DT 10/600/400 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

6	K	Pol1151	DT 10/600/500 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

7	K	Pol1201	DT 10/600/800 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

8	K	Pol1202	DT 21/600/400 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

9	K	Pol1203	DT 22/600/900 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

10	K	Pol1204	DT 22/600/1000 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

11	K	Pol1205	DT 22/600/1200 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	

P Pozámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114

12	K	Pol1153	DT 22/200/800 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
13	K	Pol1154	DT 22/200/1000 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
14	K	Pol1206	DT 22/200/1100 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
15	K	Pol1155	DT 22/200/1200 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
16	K	Pol1156	DT 22/200/1400 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
17	K	Pol1207	DT 22/200/1600 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
18	K	Pol1208	DT 22/200/1800 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
19	K	Pol1209	DT 33/200/1000 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
20	K	Pol1210	DT 33/200/1100 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
21	K	Pol1211	DT 33/200/1200 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
22	K	Pol1212	DT 33/200/1400 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
23	K	Pol1157	TT 700/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-114					
24	K	Pol1213	TT 1500/600 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol1214	TT 1820/750 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem Ø24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
26	K	Pol1159	LK 2000/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dobávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
27	K	Pol1160	D+M Připojovací šroubení uzavírací s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, DN 15, bronzové, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 10, rohové, včetně 2x svěrné šroubení	ks	38,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
	D	D4	Podlahové topení				0,00	
28	K	Pol1161	D+M Potrubí podlahového vytápění 16x2,0 mm, PE s bariérou proti difuzi kyslíku	m	10 670,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
29	K	Pol1162	D+M Deska systémová podlahového vytápění, nopová, bez izolace, pro potrubí 16 mm, rozteč potrubí 50 mm	m2	2 474,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
30	K	Pol1163	D+M Spárový profil pro oddělení dilatačních celků, tl. 10 mm, výška 100 mm	m	495,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
31	K	Pol1164	D+M Plastový vodící oblouk 90° pro potrubí 16 mm	ks	326,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
32	K	Pol1165	D+M Chránička potrubí u rozdělovače a na přechodu dilatace	m	528,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
33	K	Pol1166	D+M Označovací sada pro místa měření vlhkosti v potěrech, 100 mm	ks	246,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-109, 110, 111, 112					
34	K	Pol1167	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 4x G 3/4"	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňé rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
35	K	Pol1215	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 5x G 3/4"	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňé rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
36	K	Pol1216	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 6x G 3/4"	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňé rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
37	K	Pol1168	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 8x G 3/4"	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně připojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňé rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
38	K	Pol1169	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 9x G 3/4"	ks	4,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně přípojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňě rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114						
39	K	Pol1217	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 10x G 3/4"	ks	4,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně přípojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňě rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114						
40	K	Pol1218	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 11x G 3/4"	ks	2,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně přípojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňě rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114						
41	K	Pol1170	D+M Rozdělovač podlahového vytápění, připojení 1", počet okruhů 12x G 3/4"	ks	2,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Nerez 1.4301, PN6, integrované ventily s automatickou regulací průtoku a přímým nastavením průtoku v l/h pro každý okruh, indikátory průtoku, odvzdušnění, napouštění a vypouštění, včetně upevňovacích konzol, svěrného šroubení, včetně přípojovacího setu s kulovými kohouty, s odplyňovačem v přívodu a separátorem kalu a nečistot ve zpátečce. Včetně skříňě rozdělovače v provedení do SDK stěny, z ocelového plechu lakovaného v odstínech stěny, dvířka min 100 mm nad čistou podlahou, pod dvířky soklová lišta (viz stavba), s uzavíráním se zámkem na klíč viz.výkres č. D.1.01.4b-114						
D	D5		Potrubí a izolace				0,00		
42	K	Pol1171	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O15x1 mm	m	956,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
43	K	Pol1172	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O18x1 mm	m	150,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
44	K	Pol1173	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O22x1 mm	m	29,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
45	K	Pol1174	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O28x1,5 mm	m	304,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
46	K	Pol1175	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O35x1,5 mm	m	220,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
47	K	Pol1176	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O42x1,5 mm	m	78,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
48	K	Pol1177	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O54x2 mm	m	91,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
49	K	Pol1178	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 15 mm, tloušťka 20 mm	m	976,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108						
50	K	Pol1179	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 18 mm, tloušťka 20 mm	m	153,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
51	K	Pol1180	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 22 mm, tloušťka 20 mm	m	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
52	K	Pol1181	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 28 mm, tloušťka 30 mm	m	313,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
53	K	Pol1182	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 35 mm, tloušťka 30 mm	m	225,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
54	K	Pol1183	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 42 mm, tloušťka 40 mm	m	79,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
55	K	Pol1184	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 54 mm, tloušťka 50 mm	m	98,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
56	K	Pol1185	D+M Tepelná izolace z minerálního vlákna, lamelová rohož, s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury, tl. 60mm	m2	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
57	K	Pol1129	Hliníková páska 50 mm x 50 m	ks	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
D D6			Společné				0,00	
58	K	Pol1186	Fabrikované, žárově pozinkované profily a závěsy pro potrubí	kg	1 096,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
59	K	Pol1187	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
60	K	Pol1219	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 18 mm s nehořlavou izolací	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
61	K	Pol1188	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
62	K	Pol1189	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 28 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
63	K	Pol1190	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
64	K	Pol1191	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 54 mm s nehořlavou izolací	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
65	K	Pol1192	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
66	K	Pol925	Stavební přímoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky, tl. stěn až 40cm	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	Pol1193	Drážky do betonové stěny, včetně zapravení, pro vedení přípojovacího potrubí OT, šířka 150, hloubka 70 mm	m	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
68	K	Pol1194	Lehké pracovní lešení 8m2	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
69	K	Pol1195	Štítky pro označení směru proudění a druhu protékající látky	ks	50,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
70	K	Pol1196	Štítky pro označení označení zařízení a hlavních armatur	ks	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
71	K	Pol1197	Proplach, naplnění a odvzdušnění systému	h	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
72	K	Pol1141	Napuštění topného systému upravenou vodou	l	2 200,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
73	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
74	K	Pol918	Zprovoznění	h	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

İÇİ:

DIČ:

Uchazeč:

1Č:

Vyplň údaje

Vyplň údaje

DÍČ:

Výplň údajů

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DÍČ:

Poznámka:

Presná technická specifikace svítidel viz.“ Legenda zařízení umělého osvětlení, výkres č. D.1.01.4c-108“

Finální designové provedení vypínačů bude upřesněn v rámci řešení interiéru (v provedení dle místa umístění, provedení dle standardu nemocnice, ...). Při instalaci více přístrojů vedle sebe budou tyto umístěny do společného vícerámečku, provedení vypínačů vhodné pro použití ve zdravotnictví, snadno omyvatelné, tvrdý povrch bez vytváření škrábanců po užívání, "antibakteriální povrch", dlouhá životnost a stálost. El. přístroje včetně el. instalační krabice a montáže. V hlavních kabelových trasách světelné el. rozvody vedeny ve společných kabelových rostech, tyto součásti specifikace kabelových tras V hlavních kabelových trasách el. rozvody pro žaluzie vedeny ve společných kabelových rostech, tyto součásti specifikace kabelových tras

Presná technická specifikace komponentů viz.“ Legenda zařízení Dali regulace, výkres č. D.1.01.4c-417“

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D22 - SO 02	0,00
D2 - 1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	0,00
D3 - Svítidla umělého osvětlení	0,00
D7 - Ostatní	0,00
D8 - El. kabelové rozvody	0,00
D10 - 2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	0,00
D11 - Nouzové osvětlení	0,00
D12 - 3. ŽALUZIE	0,00
D13 - Žaluzie	0,00
D8 - El. kabelové rozvody	0,00
D14 - 4. REGULACE OSVĚTLENÍ DALI	0,00
D24 - Regulace osvětlení DALI	0,00
D25 - RS21M - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D26 - RS21D - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D27 - RS31M - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D28 - RS31D - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D29 - RS32 - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D16 - 5. HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY	0,00
D30 - Hlavní kabelové rozvody	0,00
D31 - 6. ELEKTROINSTALACE SO 02	0,00
D21 - Elektroinstalace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D22	SO 02					0,00	
D	D2	1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ					0,00	
D	D3	Svítlidla umělého osvětlení					0,00	
1	K	Pol2	ozn. A1, Led prachotěsné svítidlo na povrch, IP65 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.1), kompletní včetně montáže	ks	4,000		0,00	
2	K	Pol3	ozn. C, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do kazetového podhledu rastr 600x600 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	101,000		0,00	
3	K	Pol4	ozn. C1, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
4	K	Pol5	ozn. C2, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v pokojích typu 1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.7, kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
5	K	Pol150	ozn. C3, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v pokojích typu 2, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.8), kompletní včetně montáže	ks	58,000		0,00	
6	K	Pol6	ozn. C4, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v pokojích typu 3+4, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.9), kompletní včetně montáže	ks	41,000		0,00	
7	K	Pol7	ozn. C5, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v sociálních zařízeních pokojů typu 3+4, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	12,000		0,00	
8	K	Pol10	ozn. E1, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	82,000		0,00	
9	K	Pol11	ozn. E1-d, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, DALI driver (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	187,000		0,00	
10	K	Pol12	ozn. E2, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 23cm (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	22,000		0,00	
11	K	Pol13	ozn. E2-d, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 23cm, DALI drive (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.16), kompletní včetně montáže	ks	85,000		0,00	
12	K	Pol14	ozn. E3, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, instalováno v předsíňi pokojů typu 1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.17), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
13	K	Pol15	ozn. E4, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, instalováno v sociálních zařízeních pokojů typu 1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.18), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
14	K	Pol151	ozn. E5, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10-16cm, instalováno v předsíňi pokojů typu 2 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.19), kompletní včetně montáže	ks	56,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol152	ozn. E6, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10-16cm, instalováno v sociálních zařízeních pokojů typu 2 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.20), kompletní včetně montáže	ks	56,000		0,00	
16	K	Pol16	ozn. F1, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako noční osvětlení v pokojích typu 1+2 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.21), kompletní včetně montáže ,	ks	84,000		0,00	
17	K	Pol17	ozn. F2, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako lampička u postele v pokojích typu 1+2 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.22), kompletní včetně montáže	ks	84,000		0,00	
18	K	Pol18	ozn. F3, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako NOČNÍ OSVĚTLENÍ pokojích typu 4 - IZOLACE (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.23), kompletní včetně montáže	ks	6,000		0,00	
19	K	Pol19	ozn. F4, Led zapuštěné svítidlo s vlastním zdrojem , sloužící jako NOČNÍ OSVĚTLENÍ pokojích typu 3 - ZVÝŠENÁ PÉČE+ZTP (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.24), kompletní včetně montáže	ks	13,000		0,00	
20	K	Pol153	ozn. M1, Led zapuštěné svítidlo , sloužící jako optická SIGNALIZACE sepnutí osvětlení na sociálním zařízení v pokojích pacientů (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.26), kompletní včetně montáže	ks	56,000		0,00	
21	K	Pol21	ozn. G, venkovní Led přisazené svítidlo, kruhové, pr. 40cm, LED driver, venkoní osvětlení venkovních prosotů na patrech (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.29), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
22	K	Pol22	ozn. RTR1, napájecí zdroj pro svítidla F, umístění v el. instalační rozvodnici na chodbě před pokojem nad podhledem (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.30), kompletní včetně montáže, cena napájecího zdroje součástí svítidla, v	ks	14,000		0,00	
23	K	Pol23	ozn. RTR3, napájecí zdroj pro svítidla F, umístění v el. instalační rozvodnici na chodbě před pokojem nad podhledem (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.31), kompletní včetně montáže, cena napájecího zdroje součástí svítidla, v	ks	42,000		0,00	

D D7			Ostatní					0,00
24	K	Pol156	jednopolový vypínač zapuštěný, požití antivadal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 2.1), kompletní včetně montáže	ks	40,000		0,00	
25	K	Pol157	centrální ovládací skřín hlavního osvětlení pokojů v budově č. 60.2, 2.NP m.č. 2-077 ozn.OS1, 3NPm.č. 3-007 ozn.OS2, v jedné sestavě 14ks jednopolových vypínačů 10A/230V, IP40, umístěných na stěně nebo v el. skříní	ks	1,000		0,00	
26	K	Pol33	ozn. KAVZT - pomocné relé do el. instalační krabice 230V, 1x kontakt 16A, umístěný v el. instalační krabici, na chodbě nad podhledem u vstupu do pokoje, signál do MaR od sepnutí osvětlení na sociálním zařízení pokoje pro ventilaci popis výrobku viz. Legen	ks	54,000		0,00	
27	K	Pol34	el. instalační krabice na povrch se svotkovnicí, (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 2.4), kompletní včetně montáže a zapojení	ks	500,000		0,00	
28	K	Pol35	Montáž svítidel se zapojením DALI sběrnice	ks	313,000		0,00	
29	K	Pol158	požární kabelové ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost EI60/DP3	ks	200,000		0,00	

D		D8	El. kabelové rozvody					0,00
30	K	Pol38	měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-3x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 2.6), kompletní včetně montáže	m	7 100,000			0,00
31	K	Pol39	el. drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní, včetně podpěr, kolen, montáže	m	1 300,000			0,00
32	K	Pol159	el. instalační nosný materiál - ohebná bezhalogenová trubka, pevná trubka, příchytka	kpl	1,000			0,00

P		Poznámka k položce: □ viz. výkresy □ D.1.01.4c-101_60.1 Půdorys 1.NP - umělé osvětlení □ D.1.01.4c-102_60.1 Půdorys 2.NP - umělé osvětlení □ D.1.01.4c-103_60.1 Půdorys 3.NP - umělé osvětlení □ D.1.01.4c-104_60.2 Půdorys 1.PP - umělé osvětlení □ D.1.01.4c-105_60.2 Půdorys 1.NP - umělé osvětlení □ D.1.01.4c-106_60.2 Půdorys 2.NP - umělé osvětlení □ D.1.01.4c-107_60.2 Půdorys 3.NP - umělé osvětlení						
33	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	200,000		0,00	

D		D10	2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ						0,00
D		D11	Nouzové osvětlení						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol47	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka dolů, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4),	ks	70,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ kompletní včetně montáže					
35	K	Pol48	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka doleva, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4),	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ kompletní včetně montáže					
36	K	Pol49	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka doprava, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4),	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ kompletní včetně montáže					
37	K	Pol51	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka doleva, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5),	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ kompletní včetně montáže					
38	K	Pol52	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka doprava, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5),	ks	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ kompletní včetně montáže					
39	K	Pol161	ozn. N3, Adresné orientační svítidlo obdélníkového tvaru, bez mřížky a piktogramu pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.6), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
40	K	Pol53	ozn. NA1, Adresné zapuštěné kulaté svítidlo pro stropní montáž do podhledů pro protipanické osvětlení s 2 výměnnými čočkami, optika symetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.1),	ks	97,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ kompletní včetně montáže					
41	K	Pol54	ozn. NA2, Adresné zapuštěné kulaté svítidlo pro stropní montáž do podhledů pro osvětlení únikových cest, optika asymetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	40,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □					
42	K	Pol162	ozn. NC1, Adresné zapuštěné čtvercové svítidlo zapuštěné do niky v podhledu, kryté ze spodu nerez rámečkem s nerozbitným sklem - použito do prostor s požadavkem na provedení antivandal (nika a antivandal zákryt součástí dodávky stavby)	ks	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.9), kompletní včetně montáže					
43	K	Pol163	ozn. NH1, Kombinované svítidlo ADRESNÉ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA CBS, pro nasvícení požárně bezpečnostního zařízení - HYDRANT (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	6,000		0,00	
44	K	Pol57	ozn. NH2, Kombinované svítidlo ADRESNÉ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA CBS, pro nasvícení požárně bezpečnostního zařízení - požární tlačítko (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	12,000		0,00	
45	K	Pol164	požární box EI60 S200 pro podružnou ústřednu CBS1.1 (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
46	K	Pol58	3 fázový adresný monitor hlídání výpadku napětí v el. rozvaděcích se dvěma přepínacími beznapětovými kontakty (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	3,000		0,00	
47	K	Pol59	požárně odolná krabice KSK s pojistkou, klasifikace požární odolnosti E90, P90-R, pro napojení nouzového svítidla (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	124,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol165	měděný kabel J 3x 1, 5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru dle ČSN 73 0895, jmenovité napětí 0, /1kV, 60min, P60-R (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16),	m	2 200,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ kompletní včetně montáže					
49	K	Pol61	měděný kabel v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-2x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.17), kompletní včetně montáže	m	50,000		0,00	
50	K	Pol62	požárně odolná nosná NORMOVÁ konstrukce, - příchytka pro jeden /dva kabely (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.18), kompletní včetně montáže	ks	6 000,000		0,00	
51	K	Pol63	požárně odolná nosná NORMOVÁ konstrukce, - držák pro více kabelů Konstrukce držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení. (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.19),	ks	300,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ kompletní včetně montáže					
52	K	Pol166	sestava pro odlehčení kabelů v tahu dostupačky Třídy zachování funkčnosti E30 až E90 resp. P30-R až P90-R. Pouzdro vč. desek z minerální plsti, upevňovacího materiálu, kartuše s požární hmotou ASX a identifikačního štítku.	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.20, kompletní včetně montáže					
53	K	Pol167	požární kabelové ucpávka rozměr 20x20cm . požární odolnost EI60 /při průchodu hlavní kabelové trasy mezi jednotlivými patry	ks	2,000		0,00	
54	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	200,000		0,00	
D			D12	3. ŽALUZIE			0,00	
D			D13	Žaluzie			0,00	
55	K	Pol66	žaluziové tlačítko, jednoklapkové, zapuštěné IP40, popis výrobku viz. Legenda zařízení žaluzií poz. 1.1), kompletní včetně montáže prodevení vhodné pro použití ve zdravotnictví, snadno omyvatelné, tvrdý povrch bez vytváření škrábanců po užívání, "antibakt	ks	79,000		0,00	
56	K	Pol67	silové napojení pohonu žaluzií	ks	0,000		0,00	
D			D8	El. kabelové rozvody			0,00	
57	K	Pol69	měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-5x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 1.3), kompletní včetně montáže	m	4 700,000		0,00	
58	K	Pol39	el. drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní, včetně podpěr, kolen, montáže	m	1 100,000		0,00	
59	K	Pol168	el. instalační nosný materiál - ohebná bezhalogenová trubka, pevná trubka, příchytky	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ viz. výkresy☐ D.1.01.4c-301_60.1 Púdorys 1.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-302_60.1 Púdorys 2.NP - napojení a ovládání žaluzií ☐ D.1.01.4c-303_60.1 Púdorys 3.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-304_60.2 Púdorys 1.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-305_60.2 Púdorys 2.NP - napojení a ovládání žaluzií☐ D.1.01.4c-306_60.2 Púdorys 3.NP - napojení a ovládání žaluzií					
60	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	200,000		0,00	
D			D14	4. REGULACE OSVĚTLENÍ DALI			0,00	
D			D24	Regulace osvětlení DALI			0,00	
61	K	Pol72	DALI2 nízkoprofilový všesměrový mikrovlnný senzor (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
62	K	Pol73	DALI2 nízkoprofilový směrový mikrovlnný senzor - výklopný, dosah pokrytí 23m, š.6m (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
63	K	Pol74	DALI2 nízkoprofilový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6, 2m u 2, 5m výšky), (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.12), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
64	K	Pol75	DALI2 nízkoprofilový pohybový multisenzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6, 2m u 2, 5m výšky), (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
65	K	Pol76	4 kontaktní DALI vstupní jednotka, 4x bezpotenciálový kontakt pro připojení tlačítka, EMC (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.18), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí, slouží pro ovládání osvět	ks	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol169	antivandal panel, 8 tlačítkový (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.16), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí + 2x 4 kontaktní DALI vstupní jednotka	ks	9,000		0,00	
67	K	Pol170	antivandal panel, 4 tlačítkový (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.17), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí + 1x 4 kontaktní DALI vstupní jednotka	ks	7,000		0,00	
68	K	Pol179	4 kontaktní DALI vstupní jednotka, 4x bezpotenciálový kontakt pro připojení tlačítka, EMC (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.18), kompletní včetně montáže, pod tlačítko pro ovládání žaluzií,	ks	0,000		0,00	
P Poznámka k položce: tlačítko pro ovládání žaluzií součástí specifikace žaluzií								
D D25			RS21M - doplnění komponentu DALI regulace					0,00
69	K	Pol83	ozn. 613 Žaluziový DALI spínač na DIN lištu, s mechanickou blokadou kontaktů proti současnému sepnutí obou směrů žaluzií.(popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D26			RS21D - doplnění komponentu DALI regulace					0,00
70	K	Pol80	ozn. SW5P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 5x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.7), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
71	K	Pol82	ozn.1033 IMAGINE DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5V/min/kanál (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
72	K	Pol84	ozn. 529 DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým oddělením (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
73	K	Pol85	ozn. TR napájecí 230V AC/ V DC na DIN lištu, kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D27			RS31M - doplnění komponentu DALI regulace					0,00
74	K	Pol83	ozn. 613 Žaluziový DALI spínač na DIN lištu, s mechanickou blokadou kontaktů proti současnému sepnutí obou směrů žaluzií.(popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D28			RS31D - doplnění komponentu DALI regulace					0,00
75	K	Pol80	ozn. SW5P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 5x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.7), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
76	K	Pol82	ozn.1033 IMAGINE DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5V/min/kanál (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
77	K	Pol84	ozn. 529 DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým oddělením (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
78	K	Pol85	ozn. TR napájecí 230V AC/ V DC na DIN lištu, kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D29			RS32 - doplnění komponentu DALI regulace					0,00
79	K	Pol80	ozn. SW5P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 5x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.7), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
80	K	Pol82	ozn.1033 IMAGINE DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5V/min/kanál (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
81	K	Pol83	ozn. 613 Žaluziový DALI spínač na DIN lištu, s mechanickou blokadou kontaktů proti současnému sepnutí obou směrů žaluzií.(popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
82	K	Pol84	ozn. 529 DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým oddělením (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
83	K	Pol85	ozn. TR napájecí 230V AC/ V DC na DIN lištu, kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	Pol171	Technická podpora u realizace. Proškolení elektromontážní firmy k instalaci, zapůjčení testboxu	kpl	0,000		0,00	
85	K	Pol172	AWSET-UP Provedení zkoušek zapojení, načtení všech připojených DALI komponent, naprogramování a nastavení systému řízení. Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
86	K	Pol88	Licence vizualizace pro 1PC s OS - dodávka MaR	ks	0,000		0,00	
87	K	Pol173	Zakázková tvorba plně grafického vizualizačního prostředí, monitoring stavů a ovládání veškeré osvětlovací techniky	ks	0,000		0,00	
88	K	Pol174	Logistické a přepravní náklady, případné ubytování	ks	0,000		0,00	
89	K	Pol91	sběrnice DALI - měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-2x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda zařízení DALI regulace poz. 1.1), kompletní včetně montáže, kabel sběrnice DALI veden souběžně se silovým kabel na kabelových nosičích	m	0,000		0,00	
90	K	Pol175	Drobný nespecifikovaný materiál, šroubky, patchecordy, datové propojení el. rozvaděčů	kpl	0,000		0,00	

D D16 5. HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY 0,00

D D30 Hlavní kabelové rozvody 0,00

91	K	Pol176	Cu, J - 5x4 mm2, bezhalogenový s malým množstvím uvolněného tepla, třída reakce na oheň B2ca s1d1	m	520,000		0,00	
92	K	Pol177	Cu, J - 5x6 mm2, bezhalogenový s malým množstvím uvolněného tepla, třída reakce na oheň B2ca s1d1	m	110,000		0,00	
93	K	Pol178	Cu, J - 5x10 mm2, bezhalogenový s malým množstvím uvolněného tepla, třída reakce na oheň B2ca s1d1	m	250,000		0,00	
94	K	Pol179	Cu, J - 5x16 mm2, bezhalogenový s malým množstvím uvolněného tepla, třída reakce na oheň B2ca s1d1	m	250,000		0,00	
95	K	Pol180	Cu, J - 5x35 mm2, bezhalogenový s malým množstvím uvolněného tepla, třída reakce na oheň B2ca s1d1	m	235,000		0,00	
96	K	Pol96	vodič pospojování, lanovaný 35 mm2, zž, bezhalogenový	m	90,000		0,00	
97	K	Pol181	vodič pospojování, lanovaný 95 mm2, zž, , bezhalogenový	m	70,000		0,00	
98	K	Pol97	PB-svorkovnice potenciálového vyrovnání	ks	10,000		0,00	
99	K	Pol182	kabelový rošt (žebřík), šířka 600 mm, pozinkovaný, včetně příslušenství (třímenové kabelové příchytky, závěsy, výložníky, spojky, odbočné díly, T díly, oblouky, úchytné prvky, chemické kotvy, závitové tyče)	m	10,000		0,00	
100	K	Pol98	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	20,000		0,00	
101	K	Pol144	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 200mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	20,000		0,00	
102	K	Pol145	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 300mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	50,000		0,00	
103	K	Pol99	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 500mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	150,000		0,00	
104	K	Pol100	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 700 x 300 mm	ks	3,000		0,00	
105	K	Pol146	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 500 x 300 mm	ks	5,000		0,00	
106	K	Pol147	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 300 x 300 mm	ks	4,000		0,00	

D D31 6. ELEKTROINSTALACE SO 02 0,00

D D21 Elektroinstalace 0,00

107	K	Pol124	nouzová signalizace WC imobilní, komplet	ks	3,000		0,00	
108	K	Pol125	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; bílá, pro zdravotnictví	ks	614,000		0,00	
109	K	Pol126	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; bílá, pro zdravotnictví	ks	65,000		0,00	
110	K	Pol127	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; zelená, pro zdravotnictví	ks	48,000		0,00	
111	K	Pol128	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; zelená, pro zdravotnictví	ks	42,000		0,00	
112	K	Pol129	lokální LED svítidlo, osvětlení kuchyňského koutu, koordinovat s dodaným nábytkem	ks	18,000		0,00	
113	K	Pol130	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	160,000		0,00	
114	K	Pol131	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	195,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	Pol184	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	5,000		0,00	
116	K	Pol132	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	5,000		0,00	
117	K	Pol133	vypínač instalační č.1, 230V/16A, rámeček, komplet, vypínání zásuvek na pokojích pacientů, umístění na sesternách, koordinovat při realizaci s uživatelem	ks	43,000		0,00	
118	K	Pol134	Uzemňovací skřín pro zdravotnické prostory 1, komplet, krabice rozbočná pod omítku, přípojnice PA/PE, uzemňovací svorky, víčko	ks	52,000		0,00	
119	K	Pol185	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; na povrch	ks	1,000		0,00	
120	K	Pol135	krabice přístrojová, bezhalogenová, pod omítku, do dutých stěn	ks	1 220,000		0,00	
121	K	Pol136	El. instalační krabice na povrch 80/80, IP44, svorkovnice Wago, bezhalogenová	ks	430,000		0,00	
122	K	Pol137	parapetní kanál pro umístění zásuvek u laboratorních stolů a skleněných přiček, koordinovat s dodaným nábytkem	m	50,000		0,00	
123	K	Pol186	kabel silový B2ca s1d1, -J 3x1, 5 mm2	m	1 220,000		0,00	
124	K	Pol187	kabel silový B2ca s1d1, -J 3x2, 5 mm2	m	11 340,000		0,00	
125	K	Pol188	kabel silový B2ca s1d1, -J 3x1, 5 mm2, UV stabilní, odolný proti vlhkosti	m	6,000		0,00	
126	K	Pol140	Cu 1x4 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	4 300,000		0,00	
127	K	Pol141	Cu 1x6 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	4 300,000		0,00	
128	K	Pol142	Cu 1x25 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	400,000		0,00	
129	K	Pol143	svorkovnice doplňujícího pospojování	ks	4,000		0,00	
130	K	Pol98	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	370,000		0,00	
131	K	Pol144	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 200mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	250,000		0,00	
132	K	Pol145	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 300mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	250,000		0,00	
133	K	Pol99	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 500mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	250,000		0,00	
134	K	Pol146	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 500 x 300 mm	ks	5,000		0,00	
135	K	Pol147	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 300 x 300 mm	ks	10,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_1 - SK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.03 - SK - Strukturovaná kabeláž	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.03	SK - Strukturovaná kabeláž	0,00				
1	K	Pol1752	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	96,000		0,00	
2	M	Pol1753	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	96,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113: 96					
3	K	Pol1754	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	247,000		0,00	
4	M	Pol1755	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	247,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113: 247					
5	K	Pol1756	Montáž - AP řízené kontrolerem, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz), 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	19,000		0,00	
6	M	Pol1757	Dodávka - AP řízené kontrolerem, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz), 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: AP řízené kontrolerem - 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz); rozhraní 1x 100M/1000M/2.5G multigigabitový Ethernet (RJ-45); Uplink/downlink OFDMA; TWT; Barvení BSS; MRC; Tvarování paprsku 802.11ax; 20-, 40-, 80- a 160-MHz kanály (6 GHz); 20-, 40-, 80- kanálů (5 GHz); 20MHz kanály (2,4 GHz); PHY datové rychlosti až 7,49 Gb/s (4x4 160 MHz na 6 GHz, 4x4 80 MHz na 5 GHz a 2x2 20 MHz na 2,4 GHz); Agregace paketů: A-MPDU (vysílání a přijímání), A-MSDU (vysílání a přijímání); 802.11 DFS; Podpora CSD; Podpora WPA3; PHY datové rychlosti až 1,5 Gb/s (40 MHz s 5 GHz a 20 MHz s 2,4 GHz) Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+6+13					
7	K	Pol1758	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	6,000		0,00	
8	M	Pol1759	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou a 1 tlačítkem, integrovaná čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC, krabice pod omítku pro 2 moduly, rámeček pro 2 moduly černý, modul Wiegand, licence Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+2+4					
9	K	Pol1762	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	127,000		0,00	
10	M	Pol1763	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	127,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+51+76					
11	K	Pol1764	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	10,000		0,00	
12	M	Pol1765	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+2+8					
13	K	Pol1766	Montáž - Modulární konektor (keyston) Cat.6, UTP	ks	79,000		0,00	
14	M	Pol1767	Dodávka - Modulární konektor (keyston) Cat.6, UTP	ks	79,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+27+52					
15	K	Pol2031	Montáž - Zásuvka komunikační HDMI	ks	26,000		0,00	
16	M	Pol2032	Dodávka - Zásuvka komunikační HDMI	ks	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+12+14					
17	K	Pol1768	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	21 215,000		0,00	
18	M	Pol1769	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	21 215,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+7827+13388					
19	K	Pol2033	Montáž - Kabel HDMI - 20metrů - bezhalogenový	ks	13,000		0,00	
20	M	Pol2034	Dodávka - Kabel HDMI - 20metrů - bezhalogenový	ks	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+6+7					
21	K	Pol1770	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	182,000		0,00	
22	M	Pol1771	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	182,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+48+134					
23	K	Pol1772	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	198,000		0,00	
24	M	Pol1773	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	198,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+80+118					
25	K	Pol1774	Montáž - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení k stěně, stoupací vedení	m	24,000		0,00	
26	M	Pol1775	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení k stěně, stoupací vedení	m	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+8+16					
27	K	Pol1776	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	538,000		0,00	
28	M	Pol1777	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	538,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+86+424					
29	K	Pol1778	Montáž - Držák kabelů skupinový	ks	241,000		0,00	
30	M	Pol1779	Dodávka - Držák kabelů skupinový	ks	241,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+76+165					
31	K	Pol1780	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 322,000		0,00	
32	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 322,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+76+165					
33	K	Pol1781	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	23,000		0,00	
34	M	Pol1782	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+8+15					
35	K	Pol1783	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	127,000		0,00	
36	M	Pol1784	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	127,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+51+76					
37	K	Pol1785	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	44,000		0,00	
38	M	Pol1786	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	44,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+18+26					
39	K	Pol1787	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	198,000		0,00	
40	M	Pol1788	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	198,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+74+124					
41	K	Pol1789	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	200,000		0,00	
42	M	Pol1790	Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	200,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+70+130					
43	K	Pol2035	Montáž - Trubka ohebná, ø 40mm, pod omítku	m	162,000		0,00	
44	M	Pol2036	Dodávka - Trubka ohebná, ø 40mm, pod omítku	m	162,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+78+84					
45	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	399,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+159+240					
46	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	399,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+159+240					
47	K	Pol2037	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 50mm	m	143,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+66+77					
48	K	Pol2038	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 50mm	m	143,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+66+77					
49	K	Pol1793	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	75,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+29+46					
50	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+1+4					
51	K	Pol2039	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
52	M	Pol2040	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
53	M	Pol2041	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
54	K	Pol2042	Popis kabeláže a koncových prvků SK, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
55	K	Pol1799	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu	ks	343,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 343					
56	K	Pol1800	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - mandav)	MD	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
57	K	Pol1801	Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému (Interkom)	kpl	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+2+4					
58	K	Pol2044	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_2 - CCTV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - CCTV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.04 - CCTV - Kamerový systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - CCTV

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.04	CCTV - Kamerový systém	0,00				
1	K	Pol1806	Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 5 Mpx, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, napájení PoE	ks	33,000		0,00	
2	M	Pol1807	Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 5 Mpx, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, napájení PoE	ks	33,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Vnitřní IP dome kamera: 5 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progresivní scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 30 fps, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, úhel záběru H: 95° - 28°, V: 69° - 21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, LightCatcher, objektová analýza, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, 416 mA, pracovní teplota od -10° C do +60 °C☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104:☐ 0+0+10+23								
3	K	Pol1808	Montáž - Nástavec do podhledu pro dome kamery	ks	33,000		0,00	
4	M	Pol1809	Dodávka - Nástavec do podhledu pro dome kamery	ks	33,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104:☐ 0+0+10+23								
5	K	Pol1810	Montáž - Venkovní IP kamera, 6Mpx, motorzoom objektiv 4,4-9,3 mm, IR LED dosvit 70 m	ks	4,000		0,00	
6	M	Pol1811	Dodávka - Venkovní IP kamera, 6Mpx, motorzoom objektiv 4,4-9,3 mm, IR LED dosvit 70 m	ks	4,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ 6 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 70 m, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 3328 x 1872 px @ 25/30 fps, citlivost 0,02 lx (F1.4 Color), 0,006 lx (F1.4 B/W), 0 lx IR on, poměr 16:9 nebo 4:3, motorzoom objektiv 4,4-9,3 mm / F1.3, úhel záběru H: 47°-109°, V: 26°-57°, BLC, AWB, WDR až 144 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, object classification, teach by example, audio analytics, dynamický privacy masking, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, RJ-45 100BASE-TX, zabudovaný mikrofon s fyzickým vypínačem, 1x 12 V DC / 50 mA výstup, 2x slot pro microSD / microSDXC, USB 2.0, napájení 12 / 24 V DC, PoE (IEEE802.3af Class 3), PoE+ (IEEE802.at Class 4), spotřeba max. 25 W, pracovní teplota od -50 °C do +65 °C, IP 68, IK 10, rozměry 311 x 133 x 133 mm, hmotnost 2,11 kg☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104:☐ 0+0+3+1								
7	K	Pol1814	Montáž - Vnitřní IP kamera do rohu s analýzou generace H5A, 5 Mpx, objektiv 3-9 mm, WDR 110 dB, antivandal	ks	11,000		0,00	
8	M	Pol1815	Dodávka - Vnitřní IP kamera do rohu s analýzou generace H5A, 5 Mpx, objektiv 3-9 mm, WDR 110 dB, antivandal	ks	11,000		0,00	
P Poznámka k položce:☐ Dodávka - Vnitřní IP kamera do rohu: 5 Mpx kamera do rohu s analýzou generace H5A, do exteriéru, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px (4:3), 2560 x 1440 px (16:9), poměr 16:9/4:3, objektiv 3-9 mm / F1.3, horizontální úhel záběru 34°-105°, vertikální úhel záběru 34°-105° (16:9), 34°-105° (4:3), detekce neobvyklého chování, BLC, AWB, WDR 110 dB, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, RJ-45 (100 BASE-TX), rozhraní Audio I/O 1/1, vestavěný mikrofon, Alarm I/O 1/1, USB 2.0, microSD / microSDHC / microSDXC slot, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 0) - kamera je vybavena nejpokročilejší neuronovou analýzou, která obsahuje inteligentní funkce jako například vyhledávání podle vzhledu (oblečení) v rámci celého kamerového systému, rozpoznávání obličeje, pokročilou samoučící se analýzu nebo detekci neobvyklého chování☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104:☐ 0+0+4+7								
9	K	Pol2046	Montáž - Profesionální software pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přídavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, neomezený počet k	ks	48,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	Pol2047	Dodávka - Profesionální software pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přídatných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, neomezený počet	ks	48,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 48					
11	K	Pol1818	Montáž - Klientský PC určený pro monitorování na 4 monitorech	ks	3,000		0,00	
12	M	Pol1819	Dodávka - Klientský PC určený pro monitorování na 4 monitorech	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Klientský PC: pro monitorování na 4 monitorech. Enkódovací kapacita 4x 22 Full HD (30 fps) obrazů, procesor Intel® Core™ i5 (12th Gen), 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA T1000 / (8GB), 256 GB M.2 SSD Class 35, 2x 1Gbit ethernet RJ 45, 4x Display port a 4x mini Display port (pro zajištění stabilního výkonu se doporučuje používat mDP pro připojení monitorů), součástí balení jsou HDMI a DP adaptéry, Windows 10 IoT Enterprise, spotřeba 300 W ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 0+0+1+2					
13	K	Pol1820	Montáž - 27" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	3,000		0,00	
14	M	Pol1821	Dodávka - 27" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ 27" Full HD CCTV LED LCD monitor: uzpůsobený pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 x 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 230 cd/m², napájení 12 V DC, stojan na stůl, VESA, ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 0+0+1+2 ☐ Poznámka k položce: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci Strukturované kabeláže ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104					
15	M	Pol1822	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 1					
16	K	Pol1823	Programování a zprovoznění systému CCTV	hod	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 24					
17	K	Pol1824	Nastavení, úprava pohledu a vyladění kamery	hod	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 16					
18	K	Pol1803	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; ☐ 5					
19	K	Pol2049	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101 - D.1.01.4d-105 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_3 - EKV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - EKV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.05 - EKV - Elektronická kontrola vstupu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - EKV

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.05	EKV - Elektronická kontrola vstupu	0,00				
1	K	Pol1829	Montáž - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	51,000		0,00	
2	M	Pol1830	Dodávka - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	51,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Bezkontaktní úzká čtečka - v úzkém provedení, profil Standard čte karty iCLASS (SE), Seos a Mifare / DESFire (se SIO objektem i obecné CSN / UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá je přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail). ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+27+24								
3	M	Pol1831	Dodávka - Licence pro přístupový systém na jednu čtečku	ks	51,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 51 ☐ Poznámka: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci Strukturované kabeláže								
4	K	Pol1832	Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	2 962,000		0,00	
5	M	Pol1833	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	2 962,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+1562+1400								
6	K	Pol1834	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	5 850,000		0,00	
7	M	Pol1769	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	5 850,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+2088+3762								
8	K	Pol2050	Montáž - Kabel datový vysoce flexibilní, Cat.5e (pro výtahové šachty, vlečné řetězy ...)	m	154,000		0,00	
9	M	Pol2051	Dodávka - Kabel datový vysoce flexibilní, Cat.5e (pro výtahové šachty, vlečné řetězy ...)	m	154,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 154								
10	K	Pol1776	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	21,000		0,00	
11	M	Pol1835	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	21,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+9+12								
12	K	Pol1778	Montáž - Držák kabelů skupinový	ks	86,000		0,00	
13	M	Pol1779	Dodávka - Držák kabelů skupinový	ks	86,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+14+72								
14	K	Pol1780	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	445,000		0,00	
15	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	445,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+182+263								
16	K	Pol1836	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	362,000		0,00	
17	M	Pol1837	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	362,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+171+191								
18	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	311,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+153+158								
19	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	311,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: ☐ 0+0+153+158								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	111,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112</i> ☐ 0+0+38+73					
21	K	Pol2052	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
22	M	Pol2053	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> ☐ 1					
23	M	Pol2054	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> ☐ 1					
24	K	Pol1842	Programování a zprovoznění systému EKV	hod	22,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> ☐ 22					
25	K	Pol2055	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_4 - STA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - STA

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.06 - STA - Společná televizní anténa	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - STA

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.06	STA - Společná televizní anténa	0,00				
1	K	Pol2056	Montáž - Anténní stožár - Žárový zinek, kompletní (průchod na střechu, zatěsnění, zapravení, ukotvení uzemnění, vč. výložníků ..)	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol2057	Dodávka - Anténní stožár - žárový zinek, kompletní (průchod na střechu, zatěsnění, zapravení, ukotvení uzemnění, vč. výložníků ..)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+0+1					
3	K	Pol2058	Montáž - Anténa UHF pro příjem digitálního DVB-T/T2 pozemního na kanálech 21 až 48	ks	3,000		0,00	
4	M	Pol2059	Dodávka - Anténa UHF pro příjem digitálního DVB-T/T2 pozemního na kanálech 21 až 48	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+0+3					
5	K	Pol2060	Montáž - Montážní plechová skříň STA na zeď se zámkem	ks	1,000		0,00	
6	M	Pol2061	Dodávka - Montážní plechová skříň STA na zeď se zámkem	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+0+1					
7	K	Pol1847	Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	31,000		0,00	
8	M	Pol1848	Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	31,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+12+19					
9	K	Pol2062	Montáž - Širokopásmová přepětová ochrana pro ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům	ks	3,000		0,00	
10	M	Pol2063	Dodávka - Širokopásmová přepětová ochrana pro ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+0+3					
11	K	Pol2064	Montáž - Kabel koaxiální venkovní	m	132,000		0,00	
12	M	Pol2065	Dodávka - Kabel koaxiální venkovní	m	132,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+0+132					
13	K	Pol2066	Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca,s1,d1,a1	m	1 333,000		0,00	
14	M	Pol1850	Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca,s1,d1,a1	m	1 333,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+516+817					
15	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	2 666,000		0,00	
16	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	2 666,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+1032+1634					
17	K	Pol1851	Montáž - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	31,000		0,00	
18	M	Pol1852	Dodávka - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	31,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+12+19					
19	K	Pol1853	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku/SDK	m	140,000		0,00	
20	M	Pol2067	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku/SDK	m	140,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+54+86					
21	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+0+48+76					
22	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	124,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+48+76					
23	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	33,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+0+13+20					
24	K	Pol2068	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
25	M	Pol2069	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
26	M	Pol2070	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					
27	K	Pol1857	Oživení a zprovoznění systému	hod	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 5					
28	K	Pol2049	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_5 - JČ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: **D.1.01.4d_5 - JČ**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.07 - JČ - Jednotný čas	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - JČ

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.07	JČ - Jednotný čas						0,00
1	K	Pol1861	Montáž - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselníku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	40,000		0,00		
2	M	Pol1862	Dodávka - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselníku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	40,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+16+24						
3	K	Pol1863	Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám	ks	40,000		0,00		
4	M	Pol1864	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám	ks	40,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+16+24						
5	K	Pol1865	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	1 963,000		0,00		
6	M	Pol1866	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	1 963,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+794+1169						
7	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	220,000		0,00		
8	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	220,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+74+146						
9	K	Pol1867	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	60,000		0,00		
10	M	Pol1837	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	60,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+24+36						
11	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	40,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+16+24						
12	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	40,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+16+24						
13	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	32,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 0+0+13+19						
14	K	Pol2072	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
15	M	Pol2073	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1						
16	M	Pol2074	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1						
17	K	Pol1870	Programování a zprovoznění systému JČ	hod	7,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 7						
18	K	Pol2076	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00		
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104: 1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_6 - KS-SP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_6 - KS-SP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.08 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_6 - KS-SP

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.08	KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient		0,00			
1	K	Pol1873	Montáž - Terminál personálu s RFID IP	ks	3,000		0,00	
2	M	Pol1874	Dodávka - Terminál personálu s RFID IP	ks	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+2						
3	K	Pol1875	Montáž - Zásuvka ethernet IP	ks	3,000		0,00	
4	M	Pol1876	Dodávka - Zásuvka ethernet IP	ks	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+2						
5	K	Pol2078	Montáž - Napáječ 350W 24V IP	m	3,000		0,00	
6	M	Pol2079	Dodávka - Napáječ 250W 24V IP	m	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+2						
7	K	Pol1879	Montáž - Signalizační jednotka bezdrátová IP	ks	9,000		0,00	
8	M	Pol1880	Dodávka - Signalizační jednotka bezdrátová IP	ks	9,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+3+6						
9	K	Pol1881	Montáž - Signalizační jednotka bezdrátová s RFID IP	ks	6,000		0,00	
10	M	Pol1882	Dodávka - Signalizační jednotka bezdrátová s RFID IP	ks	6,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+3+3						
11	K	Pol1883	Montáž - Komunikační jednotka s displejem bezdrátová s RFID IP	ks	61,000		0,00	
12	M	Pol1884	Dodávka - Komunikační jednotka s displejem bezdrátová s RFID IP	ks	61,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+21+40						
13	K	Pol1885	Montáž - Bezdrátové tlačítko účastníka IP	ks	103,000		0,00	
14	M	Pol1886	Dodávka - Bezdrátové tlačítko účastníka IP	ks	103,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+35+68						
15	K	Pol1887	Montáž - Tlačítko nouzového volání IP	ks	170,000		0,00	
16	M	Pol1888	Dodávka - Tlačítko nouzového volání IP	ks	170,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+52+118						
17	K	Pol1889	Montáž - Náramek RFID	ks	25,000		0,00	
18	M	Pol1890	Dodávka - Náramek RFID	ks	25,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 25						
19	K	Pol1891	Montáž - Svítidlo IP s 5ti segmenty	ks	74,000		0,00	
20	M	Pol1892	Dodávka - Svítidlo IP s 5ti segmenty	ks	74,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+26+48						
21	K	Pol1893	Montáž - Switch modul (RJ45) IP	ks	19,000		0,00	
22	M	Pol1894	Dodávka - Switch modul (RJ45) IP	ks	19,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+6+13						
23	K	Pol1895	Montáž - Switch 8 portů	ks	2,000		0,00	
24	M	Pol1896	Dodávka - Switch 8 portů	ks	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 0+0+1+1						
25	K	Pol1897	Montáž - Konvertor EPS IP	ks	1,000		0,00	
26	M	Pol1898	Dodávka - Konvertor EPS IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 1						
27	K	Pol1899	Montáž - SW aktivace sdruženého provozu	ks	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	Pol1900	Dodávka - SW aktivace sdruženého provozu	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 5					
29	K	Pol1901	Montáž - SW historie volání	ks	5,000		0,00	
30	M	Pol1902	Dodávka - SW historie volání	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 5					
31	K	Pol1903	Montáž - SW služební jednotka Smartphone IP Android	ks	1,000		0,00	
32	M	Pol1904	Dodávka - SW služební jednotka Smartphone IP Android	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 1					
33	K	Pol1905	Montáž - SW licence účastníka	ks	124,000		0,00	
34	M	Pol1906	Dodávka - SW licence účastníka	ks	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 124					
35	K	Pol1907	Montáž - Instalační rámeček malý	ks	170,000		0,00	
36	M	Pol1908	Dodávka - Instalační rámeček malý	ks	170,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+52+118					
37	K	Pol1909	Montáž - Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	15,000		0,00	
38	M	Pol1910	Dodávka - Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+6+9					
39	K	Pol1911	Montáž - Instalační rámeček malý (ZE)	ks	3,000		0,00	
40	M	Pol1912	Dodávka - Instalační rámeček malý (ZE)	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+1+2					
41	K	Pol1913	Montáž - Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	61,000		0,00	
42	M	Pol1914	Dodávka - Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	61,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+21+40					
43	K	Pol1834	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	5 101,000		0,00	
44	M	Pol1915	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	5 101,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+1895+3206					
45	K	Pol1916	Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	924,000		0,00	
46	M	Pol1917	Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	924,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+308+616					
47	K	Pol1918	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	61,000		0,00	
48	M	Pol1919	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	61,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+21+40					
49	K	Pol1920	Montáž - Krabice elektroinstalační pod omítku 233x175x78 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	19,000		0,00	
50	M	Pol1921	Dodávka - Krabice elektroinstalační pod omítku 233x175x78 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+6+13					
51	K	Pol1922	Montáž - Krabice univerzální pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	288,000		0,00	
52	M	Pol1923	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	288,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+93+195					
53	K	Pol1924	Montáž - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	185,000		0,00	
54	M	Pol1925	Dodávka - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	185,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 185					
55	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	764,000		0,00	
56	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	764,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+246+518					
57	K	Pol1926	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	1 912,000		0,00	
58	M	Pol1927	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	1 912,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 0+0+604+1308					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	1 842,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+574+1268					
60	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	1 842,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+574+1268					
61	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	155,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+62+93					
62	K	Pol1928	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+0+2+2					
63	K	Pol2080	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
64	M	Pol2081	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
65	M	Pol2082	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
66	K	Pol2083	Naprogramování a konfigurace systému	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
67	K	Pol2084	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_7 - MT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: **D.1.01.4d_7 - MT**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.09 - MT - Monitorování teplot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_7 - MT

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.09	MT - Monitorování teplot						0,00
1	M	Pol1934	Dodávka - Teplotní čidlo stopkové	ks	7,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+3+4							
2	M	Pol1935	Dodávka - Sdružené čidlo teplota + vlhkost	ks	4,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+3							
3	M	Pol1936	Dodávka - Komunikační modul	ks	11,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+4+7							
4	M	Pol1937	Dodávka - Centrální komunikační modul (sběrný modul)	ks	4,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+3							
5	K	Pol1938	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1	m	469,000		0,00		
6	M	Pol1939	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1	m	469,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+132+337							
7	K	Pol1851	Montáž - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	7,000		0,00		
8	M	Pol1940	Dodávka - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	7,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+3+4							
9	K	Pol1941	Montáž - Krabice přístrojová dvojitá, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	4,000		0,00		
10	M	Pol1942	Dodávka - Krabice přístrojová dvojitá, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	4,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+1+3							
11	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	217,000		0,00		
12	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	217,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+61+156							
13	K	Pol1943	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	m	28,000		0,00		
14	M	Pol1944	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	m	28,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+10+18							
15	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	9,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 0+0+4+5							
16	K	Pol2087	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
17	M	Pol2088	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 1							
18	M	Pol2089	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 1							
19	K	Pol1948	Kompletní montáž prvků monitorovacího systému	hod	14,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 14							
20	K	Pol1949	Programátorské práce	hod	4,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108; 4							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: **D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Práce a dodávka medicinálních plynů	0,00
D2 - Potrubní rozvod	0,00
D3 - Signalizace	0,00
D4 - Ukončovací prvky	0,00
D5 - Montáže, revize, zkoušky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1	Práce a dodávka medicinálních plynů						0,00
D	D2	Potrubní rozvod						0,00
1	K	Pol1627	Potrubí Cu ø 8x1mm	m	35,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 10 3NP: 25					
2	K	Pol1628	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	81,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 27 3NP: 54					
3	K	Pol1629	Potrubí Cu ø 18x1 mm	m	196,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 70 3NP: 126					
4	K	Pol1654	Prořez potrubí 3%	m	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP a 3NP – 3% z celkové dodávky potrubí : 1					
5	K	Pol1631	Pájka Ag 45%	g	750,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 8x1: 35 12x1: 165 18x1: 390					
6	K	Pol1632	Chránička potrubí ø 12	m	12,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 4 3NP: 8					
7	K	Pol1633	Chránička potrubí ø 18	kus	10,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 4 3NP: 6					
8	K	Pol1634	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	kus	15,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 5 3NP: 10					
9	K	Pol1655	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	kus	23,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 11 3NP: 12					
10	K	Pol1636	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	kus	59,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 28 3NP: 31					
11	K	Pol1637	Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	kus	52,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 17 3NP: 35					
12	K	Pol1638	Konzolový systém pro jeden plyn ø 18	kus	101,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 2NP: 35 3NP: 66					
13	K	Pol1656	Značení potrubí	m	312,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 8x1: 35 12x1: 81 18x1: 196					
14	K	Pol1640	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	312,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 8x1: 35 12x1: 81 18x1: 196 Součet: 312					
15	K	Pol1641	Čistící plyn - dusík	m	312,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 8x1: 35 □ 12x1: 81 □ 18x1: 196					
16	K	Pol1642	Tlaková zkouška, úseková	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 2NP: 1 □ 3NP: 1					
17	K	Pol1643	Tlaková zkouška, závěrečná	kus	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 2NP: 1 □ 3NP: 2					
D D3			Signalizace				0,00	
18	K	Pol1657	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2) – provozní signalizace, uzávěr stoupačky	kus	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2, 1x ventil 3/4", 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 2NP: 1 □ 3NP: 2					
19	K	Pol1645	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2) – klinická signalizace	kus	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2, 1x ventil 3/4", 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106 □ 2NP: 1 □ 3NP: 1					
20	K	Pol1646	Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2	kus	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 2NP: 1 □ 3NP: 2					
21	K	Pol1647	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	110,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 2NP: 40 □ 3NP: 70					
D D4			Ukončovací prvky				0,00	
22	K	Pol1648	Lékařský panel pro O2	kus	15,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-104_D.1.01.4e-106_D.1.01.4e-107 □ 2NP: 5 □ 3NP: 10					
D D5			Montáže, revize, zkoušky				0,00	
23	K	Pol1659	Uvedení do provozu	kus	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D5 - SO 02	0,00
D2 - ZAŘÍZENÍ Č. 1	0,00
D3 - ZAŘÍZENÍ Č. 2	0,00
D4 - ZAŘÍZENÍ Č. 8	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D5 SO 02 0,00

D D2 ZAŘÍZENÍ Č. 1 0,00

1	K	1.2.37	D+M VNITRNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2

2	K	1.2.38	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2

3	K	1.2.39	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2

4	K	1.2.40	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2

5	K	1.2.41	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2

6	K	1.2.42	D+M VNITRNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	1.2.43	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
8	K	1.2.44	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
9	K	1.2.45	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
10	K	1.2.46	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
11	K	1.2.47	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
12	K	1.2.48	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
13	K	1.2.49	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
14	K	1.2.50	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
15	K	1.2.51	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
16	K	1.2.52	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
17	K	1.2.53	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
18	K	1.2.54	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
19	K	1.2.55	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
20	K	1.2.56	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
21	K	1.2.57	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
22	K	1.2.58	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
23	K	1.2.59	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
24	K	1.2.60	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
25	K	1.2.61	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
26	K	1.2.62	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
27	K	1.2.63	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
28	K	1.2.64	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
29	K	1.2.65	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
30	K	1.2.66	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
31	K	1.2.67	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
32	K	1.2.68	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
33	K	1.2.69	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
34	K	1.2.70	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
35	K	1.7.1	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 200	kpl	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
36	K	1.7.2	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
37	K	1.7.3	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	29,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
38	K	1.7.4	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
39	K	1.11.1	D+M PERFOROVANÁ VÝUSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x200. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu, Osazeno do SDK podhledu a zabezpečena proti vytrhnutí. Umístění prvku viz příloha č. P2					
40	K	1.11.2	D+M PERFOROVANÁ VÝUSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x200. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu, Osazeno do SDK podhledu a zabezpečena proti vytrhnutí. Umístění prvku viz příloha č. P2					
41	K	1.11.3	D+M VÝUSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200mm, barva RAL dle požadavku architekta, Jednořadá, s regulací, osazená do podhledu a připojena k nástavci Umístění prvku viz příloha č. P2					
42	K	1.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
43	K	1.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 160	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
44	K	1.11.8	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
45	K	1.11.9	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vřířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vřířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
46	K	1.11.10	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vřívá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
47	K	1.11.11	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm. Provedení: perforovaný plech, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
48	K	1.13.6	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 1100x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 1100x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
49	K	1.13.7	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
50	K	1.13.8	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 300x250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
51	K	1.13.9	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 140	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?140. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
52	K	1.13.10	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 650x315	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 650x315. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
53	K	1.14.2	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 1100x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 1100x300. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
54	K	1.14.3	D+M REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
55	K	1.17.2	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
56	K	1A.4.1	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepeinou a elektronickou ochranou proti přetížení. P=0,18kW/230V, průtok 800 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně montážní konzoly a přípojovacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
57	K	1A.7.16	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
58	K	1A.7.17	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
59	K	1A.7.18	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
60	K	1A.7.19	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
61	K	1A.7.20	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
62	K	1A.7.21	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
63	K	1A.7.22	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
64	K	1A.7.23	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
65	K	1A.7.24	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
66	K	1A.7.25	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
67	K	1A.7.26	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
68	K	1A.7.27	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
69	K	1A.7.28	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
70	K	1A.7.29	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
71	K	1A.7.30	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
72	K	1A.7.31	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
73	K	1A.7.32	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
74	K	1A.7.33	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
75	K	1A.7.34	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 200	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
76	K	1A.7.35	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
77	K	1A.7.36	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	11,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
78	K	1A.7.37	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
79	K	1A.10.3	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/600	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 500mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
80	K	1A.10.4	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/600	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 500mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
81	K	1A.10.5	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/1000	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
82	K	1A.11.1	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200mm, pozink, barva RAL dle požadavku architekta. Jednořadá, bez regulace, osazena podhledu a připojena k nástavci Umístění prvku viz příloha č. P2					
83	K	1A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
84	K	1A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
85	K	1A.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	35,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
86	K	1A.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
87	K	1A.11.6	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřívá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
88	K	1A.11.7	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vřívá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
89	K	1A.11.8	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vřívá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
90	K	1A.11.9	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D160mm. Vřívá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
91	K	1A.11.10	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm. Provedení: perforovaný plech, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu. Osazen do SDK podhledu Umístění prvku viz příloha č. P2					
92	K	1A.11.30	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VYÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, boční připojení, výška nástavce 300mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2					
93	K	1A.11.31	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VYÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, boční připojení, výška nástavce 300mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2					
94	K	1A.13.6	D+M POŽÁRNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ - 1100x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 1100x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
95	K	1A.13.7	D+M POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
96	K	1A.13.8	D+M POŽÁRNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ - 300x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
97	K	1A.13.9	D+M POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 140	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?140. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
98	K	1A.13.10	D+M POŽÁRNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ - 500x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 500x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
99	K	1A.14.2	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 1100x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 1100x300. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s připojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
100	K	1A.14.3	D+M REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
101	K	1A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
102	K	1A.15.4	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 100	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
103	K	1A.17.1	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
104	K	1A.17.2	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 160	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
105	K	1A.17.3	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 125	ks	20,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125 Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
106	K	1A.17.6	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
107	K	1.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vinovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výžut: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
108	K	1.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
109	K	1.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
110	K	1A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
111	K	1A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
112	K	1A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	35,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
113	K	1A.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
114	K	1.20.1	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	288,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK nemá hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
115	K	1.20.2	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	21,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
116	K	1.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení	kg	210,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov I).					
117	K	1.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	70,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov I).					
118	K	1.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	185,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
119	K	1.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
120	K	1.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Přesun hmot					
121	K	1.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
122	K	1.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	462,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z uhlíků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodícími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 50% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-141</i>					
	D	D3	ZAŘÍZENÍ Č. 2				0,00	
123	K	2.2.1	D+M VNITRNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odštědivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
124	K	2.2.6	D+M VNITRNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odštědivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
125	K	2.2.7	D+M VNITRNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odštědivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
126	K	2.2.8	D+M VNITRNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odštědivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
127	K	2.2.9	D+M VNITRNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odštědivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
128	K	2.2.10	D+M VNITRNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=2,48kW, 12/18°C, P=0,09kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
129	K	2.2.11	D+M VNITRNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
130	K	2.2.12	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
131	K	2.2.13	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
132	K	2.2.14	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
133	K	2.2.15	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
134	K	2.2.16	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
135	K	2.2.17	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
136	K	2.2.18	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	
137	K	2.2.19	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
138	K	2.2.20	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
139	K	2.2.21	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
140	K	2.2.22	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
141	K	2.2.23	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
142	K	2.2.24	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
143	K	2.2.25	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
144	K	2.2.26	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
145	K	2.2.27	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
146	K	2.2.28	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
147	K	2.2.29	D+M VNITRNI KAZETOVA JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorčního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2						
148	K	2.2.30	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
149	K	2.2.31	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
150	K	2.2.32	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
151	K	2.2.33	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
152	K	2.2.34	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
153	K	2.2.35	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
154	K	2.2.36	D+M VNITRNI KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2						
155	K	2.2.37	D+M VNITRNI KAZETOVA JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorčního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2						
156	K	2.2.38	D+M VNITRNI KAZETOVA JEDNOTKA VODNI FANCOIL	kpl	1,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
157	K	2.2.39	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
158	K	2.2.40	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
159	K	2.2.41	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
160	K	2.2.42	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
161	K	2.2.43	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
162	K	2.2.44	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
163	K	2.2.45	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=2,48kW, 12/18°C, P=0,09kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
164	K	2.2.46	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
165	K	2.2.47	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
166	K	2.2.48	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
167	K	2.2.49	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
168	K	2.2.50	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
169	K	2.2.51	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
170	K	2.2.52	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
171	K	2.2.53	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
172	K	2.2.54	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
173	K	2.2.55	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
174	K	2.2.56	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
175	K	2.2.57	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
176	K	2.2.58	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
177	K	2.2.59	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
178	K	2.2.60	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
179	K	2.2.61	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
180	K	2.2.62	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
181	K	2.2.63	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
182	K	2.2.64	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
183	K	2.2.65	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
184	K	2.2.66	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
185	K	2.2.67	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní dílky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
186	K	2.2.68	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
187	K	2.2.69	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
188	K	2.2.70	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
189	K	2.2.71	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
190	K	2.2.72	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
191	K	2.2.73	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=1,75kW, 12/18°C, P=0,07kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
192	K	2.2.74	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní dílky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
193	K	2.2.75	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní dílky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
194	K	2.2.78	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=4,92kW, 12/18°C, P=0,29kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
195	K	2.2.79	D+M VNITŘNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Středotlaká mezistropní vodní chladicí jednotka s EC-motorem ventilátoru. Dispoziční tlak EPS 50Pa. Výfuk z čela. Sání přímé. Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR. Q=4,92kW, 12/18°C, P=0,29kW/230V. Včetně vaničky pro odvod kondenzátu a pružných manžet pro napojení na VZT potrubí – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
196	K	2.7.1	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 200	kpl	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
197	K	2.7.2	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	18,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
198	K	2.7.3	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	55,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
199	K	2.7.4	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	8,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
200	K	2.11.1	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	38,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x200. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu, Osazeno do SDK podhledu a zabezpečena proti vytrhnutí. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
201	K	2.11.2	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	38,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x200. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu, Osazeno do SDK podhledu a zabezpečena proti vytrhnutí. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	2.11.3	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x400. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
203	K	2.11.4	D+M PERFOROVANÁ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x400. Perforovaná mřížka v barvě RAL dle požadavku architekta. Bez regulace. Mřížka je vyrobena z tvarových eloxových profilů a perforovaný čelní panel je vyroben z ocelového plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
204	K	2.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
205	K	2.11.6	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 160	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
206	K	2.11.7	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 125	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
207	K	2.11.8	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 100	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
208	K	2.11.9	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
209	K	2.11.10	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
210	K	2.11.11	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
211	K	2.11.12	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D160mm. Vířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
212	K	2.11.13	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm. Provedení: perforovaný plech, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
213	K	2.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
214	K	2.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
215	K	2.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 750x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 750x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
216	K	2.13.6	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 400x250	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
217	K	2.13.7	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
218	K	2.13.8	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
219	K	2.13.9	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
220	K	2.13.10	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 800x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
221	K	2.13.11	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
222	K	2.14.1	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládaním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
223	K	2.14.2	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládaním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
224	K	2.14.3	D+M REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
225	K	2.14.4	D+M REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
226	K	2.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
227	K	2.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
228	K	2.17.1	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
229	K	2A.4.1	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. P=0,18kW/230V, průtok 800 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně montážní konzoly a přípojevacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2					
230	K	2A.4.2	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. P=0,18kW/230V, průtok 800 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně montážní konzoly a přípojovacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2					
231	K	2A.7.1		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
232	K	2A.7.2		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
233	K	2A.7.3		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
234	K	2A.7.4		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
235	K	2A.7.5		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
236	K	2A.7.6		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
237	K	2A.7.7		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
238	K	2A.7.8		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
239	K	2A.7.9		ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
240	K	2A.7.10		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
241	K	2A.7.11		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
242	K	2A.7.12		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
243	K	2A.7.13		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
244	K	2A.7.14		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
245	K	2A.7.15		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
246	K	2A.7.16		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
247	K	2A.7.17		ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
248	K	2A.7.18		ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
249	K	2A.7.19	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
250	K	2A.7.20	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
251	K	2A.7.21	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
252	K	2A.7.22	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
253	K	2A.7.23	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
254	K	2A.7.24	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
255	K	2A.7.25	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
256	K	2A.7.26	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
257	K	2A.7.27	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
258	K	2A.7.28	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
259	K	2A.7.29	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
260	K	2A.7.30	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
261	K	2A.7.31	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
262	K	2A.7.32	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
263	K	2A.7.33	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
264	K	2A.7.34	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
265	K	2A.7.35	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
266	K	2A.7.36	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídicí napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
267	K	2A.7.37	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	22,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
268	K	2A.7.38	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
269	K	2A.7.39	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
270	K	2A.10.3	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/1000	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
271	K	2A.10.4	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/1000	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
272	K	2A.10.5	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/1000	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
273	K	2A.10.6	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 250/1000	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D250/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
274	K	2A.11.1	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
275	K	2A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
276	K	2A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	76,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
277	K	2A.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100	ks	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
278	K	2A.11.5	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
279	K	2A.11.6	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vřířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vřířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
280	K	2A.11.7	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vřířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
281	K	2A.11.8	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Boční napojení D160mm. Vřířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vřířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
282	K	2A.11.9	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm. Provedení: perforovaný plech, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu. Osazen do SDK podhledu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
283	K	2A.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
284	K	2A.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 400x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 400x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
285	K	2A.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 180	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?180. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
286	K	2A.13.6	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 400x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 400x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
287	K	2A.13.7	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
288	K	2A.13.8	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
289	K	2A.13.9	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 180	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?180. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
290	K	2A.13.10	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 650x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 650x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
291	K	2A.13.11	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 400x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 400x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
292	K	2A.13.12	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
293	K	2A.14.1	D+M Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapky servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
294	K	2A.14.2	D+M Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem - 600x550	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 600x550. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapky servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	2A.14.3	D+M REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované ocel, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
296	K	2A.14.4	D+M REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované ocel, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
297	K	2A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 160	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
298	K	2A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 125	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
299	K	2A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 100	ks	17,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
300	K	2A.17.1	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
301	K	2A.17.2	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 160	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
302	K	2A.17.3	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 125	ks	41,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125 Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
303	K	2A.17.5	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
304	K	2.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
305	K	2.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
306	K	2.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	35,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
307	K	2.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
308	K	2A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
309	K	2A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
310	K	2A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	65,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
311	K	2A.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	16,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-142</i>					
312	K	2.20.1	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	749,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-142</i>					
313	K	2.20.2	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	27,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBŘ. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-142</i>					
314	K	2.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení	kg	610,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov f).</i>					
315	K	2.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBŘ	kg	80,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov f).</i>					
316	K	2.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	460,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži</i>					
317	K	2.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu</i>					
318	K	2.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Přesun hmot</i>					
319	K	2.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m</i>					
320	K	2.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	1 149,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodicími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 50% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-142</i>					
D	D4		ZAŘÍZENÍ Č. 8				0,00	
321	K	8.4.1	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Provedení vnitřní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 5600 m3/h, ex.tlak 350Pa. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
322	K	8.11.1	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D315mm Vřítvá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vřítvá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
323	K	8.11.2	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D315mm. Vířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
324	K	8.11.3	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D250mm Vířivá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
325	K	8.11.4	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D250mm. Vířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
326	K	8.14.1	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM - 600x600	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x600. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, včetně servopohonu s dvoubodovým ovládáním, bez havarijní funkce, napájecí napětí 230V, krouticí monet 10Nm, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
327	K	8.17.1	D+M PROTIDĚSTOVÁ ŽALUZIE ČTYŘHRANNA - SÁNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1200x1000. Rám i listy žaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 2,5m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
328	K	8.17.7	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 600x600	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x600, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80%, barva RAL dle požadavku architekta Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
329	K	8A.11.1	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D315mm Vířivá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
330	K	8A.11.2	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D315mm. Vířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
331	K	8A.11.3	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D250mm Vířivá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
332	K	8A.11.4	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D250mm. Vířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu, opatřen vstupním kruhovým hrdlem s regulační klapkou Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
333	K	8.20.1	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	33,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samošáhivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-148</i>					
334	K	8.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	56,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).					
335	K	8.21.2	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	37,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
336	K	8.21.3	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
337	K	8.21.5	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Přesun hmot					
338	K	8.21.6	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
339	K	8.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237	m2	92,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodíci plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 50% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-148					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a Regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4g - Měření a Regulace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Řídící systém	0,00
D2 - Polní instrumentace, rozvaděče	0,00
D3 - Montážní materiál	0,00
D4 - Elektromontážní práce	0,00
D5 - Služby	0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4g - Měření a Regulace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	Řídicí systém	0,00				
1	K	B	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
2	K	B.1	HMI externí displej pro operátory	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
3	K	B.2	Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
4	K	B.3	Propojovací kabel regulátor-displej	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
5	K	B.4	Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	4,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
6	K	B.5	Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
7	K	B.6	Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU.	ks	5,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
8	K	B.7	Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU.	ks	5,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
9	K	B.8	Kompaktní regulátor IRC s BACnet MSTP komunikací, volně programovatelný, 4 UI, 4 AO, 4x relé, 2x triac, SYLK, napájení 230VAC, krátká verze,napájení 230VAC, BACnet MS/TP, Modbus a SYLK-Bus	ks	189,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
10	K	B.9	Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný	ks	6,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
11	K	B.10	UPS, min. 400VA	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002						
D		D2	Polní instrumentace, rozvaděče	0,00				
12	K	A	Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
13	K	A.1	Snímač teploty a vlhkosti venkovní, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
14	K	A.2	Snímač teploty do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, -30 až 125°C	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
15	K	A.3	Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC, 0-10Vdc	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
16	K	A.4	Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
17	K	A.5	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
18	K	A.6	Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54	ks	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
19	K	A.7	Termoelektrický pohon, 6,5 mm, 24Vdc/230Vac, M30x1,5, NC	ks	205,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103						
20	K	A.8	LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem	ks	3,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
21	K	A.9	Čidlo osvitu, 24Vdc, 0-10Vdc, 0-1300 W/m2	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
22	K	A.10	Čidlo osvitu, 24Vdc, 0-10Vdc, 0-100000 lx	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
23	K	A.11	Snímač teploty s kabelem a plastovým pouzdrém, NTC20, D=8 mm, délka 20 mm, čidlo kabelové, barva bílá, instalace do SDK stropu	ks	56,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
24	K	A.12	Nástěnný ovladač pro IRC, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, možnost korekce, přepínání režimu, měření teploty, ModBus RTU	ks	49,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
25	K	A.13	Nástěnné teplotní čidlo, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, měření teploty, ModBus RTU	ks	70,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
26	K	A.14	Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabici, spínací kontakty, ^{nebo} hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu, spínací tlačítko	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
27	K	A.15	Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
28	K	A.16	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-1200*800*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
29	K	A.16	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-1200*800*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
30	K	A.16	Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-1200*800*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
D			D3 Montážní materiál					0,00
31	K	A.17	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1	m	290,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
32	K	A.18	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1	m	1 350,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
33	K	A.19	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 7x1	m	300,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
34	K	A.20	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8	m	4 280,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
35	K	A.21	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5	m	990,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
36	K	A.22	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5	m	1 170,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
37	K	A.23	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x2,5	m	990,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
38	K	A.24	Vodič 6 Ž/z, příslušenství, příchytka, pásy	m	120,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
39	K	A.25	Trubka ohebná D16, PVC	m	200,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
40	K	A.26	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	150,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
41	K	A.27	Svorkovnice	ks	150,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
42	K	A.28	Příchytka na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost	ks	850,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
43	K	A.29	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, pož.odolnost	m	1 306,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
44	K	A.30	Koleno žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50	ks	42,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
45	K	A.31	T-kus žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50	ks	18,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
46	K	A.32	Závitové tyče vč. výložníku, pož. odolnost	ks	1 080,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
47	K	A.33	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
48	K	A.34	Popisovací štítky na kabely	ks	3 218,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
D			D4	Elektromontážní práce			0,00	
49	K	B.11	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	1 306,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
50	K	B.12	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	42,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
51	K	B.13	T-kus žlabu 62/50 vč. víka	ks	18,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
52	K	B.14	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	150,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
53	K	B.15	Svorkovnice	ks	150,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
54	K	B.16	Příchytky na strop kovové	ks	850,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
55	K	B.17	Závitové tyče	ks	1 080,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
56	K	B.18	Popisovací štítky na kabely	ks	3 218,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
57	K	A.35	Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole)	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
58	K	B.19	Montáž prvků MaR	ks	597,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
59	K	B.20	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	6 220,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
60	K	B.21	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení	m	3 270,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
61	K	B.22	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	1 609,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
62	K	B.23	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení	ks	298,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-109					
63	K	B.24	Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2	ks	124,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-109					
D			D5	Služby			0,00	
64	K	A.36	Oživení a uvedení do provozu - regulátory	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
65	K	A.37	Test 1:1 - datové body - regulátory	DB	72,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
66	K	A.38	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU regulátory IRC	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
67	K	A.39	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU regulátory IRC	DB	1 512,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
68	K	A.40	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU ovladače IRC	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
69	K	A.41	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU ovladače IRC	DB	175,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
70	K	A.42	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích MaR (6x)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
71	K	A.43	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích MaR (6x)	DB	78,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
72	K	A.44	Oživení a uvedení do provozu DALI - světla, senzory, Bacnet IP	kpl	0,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
73	K	A.45	Test 1:1 - datové body - světla, senzory, Bacnet IP	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
74	K	A.46	Oživení a uvedení do provozu DALI - žaluzie, Bacnet IP	kpl	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
75	K	A.47	Test 1:1 - datové body - žaluzie, Bacnet IP	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
76	K	A.52	Vytvoření SW - Regulátory	DB	72,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
77	K	A.53	Vytvoření SW - IRC (komplet)	DB	1 687,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
78	K	A.54	Vytvoření SW - DALI	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
79	K	A.55	Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
80	K	A.56	Nastavení a prvotní konfigurace IRC regulátorů	ks	189,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
81	K	A.57	Řídicí systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod.	DB	1 759,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
82	K	A.58	Řídicí systém - programování dispečinku, systém DALI	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
83	K	A.59	Řídicí systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)	DB	2 416,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
84	K	A.60	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod.	ks	14,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
85	K	A.61	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, systém DALI	ks	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
86	K	A.62	Řídicí systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot	DB	1 950,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
87	K	A.72	Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001					
88	K	A.73	Doprava, zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_1 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: **D.1.01.4h_1 - EPS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.01 - EPS - Elektrická požární signalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS

Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.01	EPS - Elektrická požární signalizace	0,00				
1	K	Pol1952	Montáž - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení, pod omítku	ks	3,000		0,00	
2	M	Pol1953	Dodávka - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení, pod omítku	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Zobrazovací panel - 4 tlačítka pro ovládání displeje (nahoru / dolů, doprava / doleva); 3 tlačítka pro ovládání bzučáku: vypnuto, test a historie událostí; 1 tlačítko pro potvrzení výběru speciálních funkcí; 4 společné LED displeje (provoz, poplach, porucha, vypnutí); 6 programovatelných tlačítek pro makro operace, které řídí konfigurovatelnou řadu operačních postupů, např. Skupina hlásičů - 1 až Skupina hlásičů - 10; 5 programovatelných individuálních panelů; Akustická signalizace: Funkce historie událostí □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1+2					
3	K	Pol1954	Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	314,000		0,00	
4	M	Pol1955	Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	314,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+108+206					
5	K	Pol1956	Montáž - Termodiferenciální hlásič, EN 54-7	ks	7,000		0,00	
6	M	Pol1957	Dodávka - Termodiferenciální hlásič, EN 54-7	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+6+1					
7	K	Pol1958	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	321,000		0,00	
8	M	Pol1959	Dodávka - Patice pro hlásiče	ks	321,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+114+207					
9	K	Pol2090	Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	157,000		0,00	
10	M	Pol1961	Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	157,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+54+103					
11	K	Pol2091	Montáž - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	14,000		0,00	
12	M	Pol1963	Dodávka - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+4+10					
13	K	Pol1964	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	11,000		0,00	
14	M	Pol1965	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+3+8					
15	K	Pol1966	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	3,000		0,00	
16	M	Pol1967	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1+2					
17	K	Pol1968	Montáž - Maják, červeno-červený	ks	28,000		0,00	
18	M	Pol1969	Dodávka - Maják, červeno-červený	ks	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+9+19					
19	M	Pol2092	Dodávka - Náhradní skříňko pro tlačítkový hlásič, balení 10ks	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					
20	M	Pol2093	Dodávka - Kovový klíček pro tlačítkový hlásič	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol2094	Montáž - Odepínací vypínač dveřní konzole (desing shodný se silnoproudem)	ks	2,000		0,00	
22	M	Pol2095	Dodávka - Odepínací vypínač dveřní konzole (desing shodný se silnoproudem)	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1+1					
23	K	Pol1972	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	5 624,000		0,00	
24	M	Pol1973	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	5 624,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1992+3632					
25	K	Pol1974	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60	m	3 946,000		0,00	
26	M	Pol1975	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60	m	3 946,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1418+2528					
27	K	Pol1976	Montáž - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchyty, stoupací vedení	m	8,000		0,00	
28	M	Pol1977	Dodávka - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchyty, stoupací vedení	m	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Trasa požárně odolná je společná pro EPS a NZS □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+4+4					
29	K	Pol1978	Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	168,000		0,00	
30	M	Pol1979	Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	168,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+84+84					
31	K	Pol1980	Montáž - Kryt kabelových příchýtek na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	3,000		0,00	
32	M	Pol1981	Dodávka - Kryt kabelových příchýtek na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+1+2					
33	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	11 184,000		0,00	
34	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	11 184,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+3952+7232					
35	K	Pol1982	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	7 229,000		0,00	
36	M	Pol1983	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	7 229,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+2546+4683					
37	K	Pol1984	Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	391,000		0,00	
38	M	Pol1985	Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	391,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+154+237					
39	K	Pol1986	Montáž - Držák kabelů skupinový, požárně odolný vč. šroubu do betonu (P90-R), 89x55mm	ks	747,000		0,00	
40	M	Pol1987	Dodávka - Držák kabelů skupinový, požárně odolný vč. šroubu do betonu (P90-R), 89x55mm	ks	747,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+293+454					
41	K	Pol2096	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	ks	167,000		0,00	
42	M	Pol2097	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	ks	167,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+57+110					
43	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	144,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+48+96					
44	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	144,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+48+96					
45	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	175,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+53+122					
46	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+0+6+7					
47	K	Pol2098	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	Pol2099	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
49	M	Pol2024	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
50	K	Pol2100	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků EPS, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
51	K	Pol1994	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 30					
52	K	Pol2102	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_2 - NZS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - NZS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.02 - NZS - Nouzový zvukový systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS

Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - NZS

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.02	NZS - Nouzový zvukový systém	0,00				
1	K	Pol1997	Montáž - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolék, 1xmikrofon a 1x reproduktor, EN54-16	ks	3,000		0,00	
2	M	Pol1998	Dodávka - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolék, 1xmikrofon a 1x reproduktor, EN54-16	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+1+2					
3	K	Pol1999	Montáž - Digitální klávesový modul s 18ti programovatelnými klávesami a 18ti LED, EN54-16	ks	3,000		0,00	
4	M	Pol2000	Dodávka - Digitální klávesový modul s 18ti programovatelnými klávesami a 18ti LED, EN54-16	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+1+2					
5	K	Pol2001	Montáž - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	8,000		0,00	
6	M	Pol2002	Dodávka - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 8					
7	K	Pol2003	Montáž - Reproduktor stropní 6-3-1,5W/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	162,000		0,00	
8	M	Pol2004	Dodávka - Reproduktor stropní 6-3-1,5W/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	162,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+56+106					
9	K	Pol2005	Montáž - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	2,000		0,00	
10	M	Pol2006	Dodávka - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+1+1					
11	K	Pol2007	Montáž - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	3,000		0,00	
12	M	Pol2008	Dodávka - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+2+1					
13	K	Pol2104	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1a,d1,a1, P60	m	2 920,000		0,00	
14	M	Pol2010	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1a,d1,a1, P60	m	2 920,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+1068+1852					
15	K	Pol2105	Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca,s1d1a1, P60	m	166,000		0,00	
16	M	Pol2012	Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca,s1d1a1, P60	m	166,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+74+92					
17	K	Pol2013	Montáž - Krabice propojovací s požární odolností	ks	4,000		0,00	
18	M	Pol2014	Dodávka - Krabice propojovací s požární odolností	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+1+3					
19	K	Pol2015	Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	5 070,000		0,00	
20	M	Pol2016	Dodávka - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	5 070,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 0+0+1978+3092					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol2017	Montáž - Přichytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	658,000		0,00	
22	M	Pol2018	<i>Dodávka - Přichytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná</i>	ks	658,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+102+556					
23	K	Pol2019	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	56,000		0,00	
24	M	Pol1979	<i>Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO</i>	ks	56,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+28+28					
25	K	Pol2020	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	12,000		0,00	
26	M	Pol2021	<i>Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK</i>	m	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+6+6					
27	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+5+7					
28	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+5+7					
29	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	158,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+52+106					
30	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+2+8					
31	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+0+0+2					
32	K	Pol2106	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
33	M	Pol2107	<i>Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek</i>	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
34	M	Pol2024	<i>Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)</i>	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
35	K	Pol2108	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků NZS, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
36	K	Pol2026	Programování a zprovoznění systému NZS	hod	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 8					
37	K	Pol2055	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4j - Chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4j - Chlazení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D6 - SO 02	0,00
D2 - Armatury	0,00
D3 - Potrubí	0,00
D4 - Izolace	0,00
D5 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4j - Chlazení

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D6	SO 02				0,00	
D		D2	Armatury				0,00	
1	K	Pol873	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	18,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110								
2	K	Pol874	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	222,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110								
3	K	Pol875	D+M Mezipřírubová uzavírací klapka, DN65, PN6, litinová, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřírub	kus	4,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110								
4	K	Pol876	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární	kus	111,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (?H, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 400 kPa. Včetně připojovacího šroubení viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110								
5	K	Pol877	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	111,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110								
6	K	Pol922	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 25, PN 16, rozsah průtoků 370 - 2150 l/h, charakteristika lineární	kus	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (?H, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 400 kPa. Včetně připojovacího šroubení viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110								
7	K	Pol877	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110								
8	K	Pol878	D+M Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2"	kus	18,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110								
9	K	Pol879	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2"	kus	40,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110								
10	K	Pol880	D+M Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení, pro napojení FCU	kus	222,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4j-110								
D		D3	Potrubí				0,00	
11	K	Pol881	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 20	m	655,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								
12	K	Pol882	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 25	m	150,000		0,00	
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol883	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek atd.). DN 32	m	179,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
14	K	Pol884	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek atd.). DN 40	m	108,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
15	K	Pol885	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek atd.). DN 50	m	119,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
16	K	Pol886	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek atd.). DN 65	m	125,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
17	K	Pol887	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek atd.). DN 100	m	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
D D4			Izolace				0,00	
18	K	Pol888	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 20 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	907,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
19	K	Pol889	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 25 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	156,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
20	K	Pol890	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 32 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	185,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
21	K	Pol891	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 40 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	114,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
22	K	Pol892	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 50 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	129,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
23	K	Pol893	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 65 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	109,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
24	K	Pol894	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 65 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	15,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
25	K	Pol896	D+M Nechořlavá izolace pro DN 20 tl. 30mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu.	m	15,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
26	K	Pol923	D+M Nechořlavá izolace pro DN 25 tl. 30mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu.	m	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
27	K	Pol897	D+M Nechořlavá izolace pro DN 65 tl. 30mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu.	m	15,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
28	K	Pol924	D+M Perforovaná hliníková páska šířka 100mm, délka 50m pro přelepení podélných spojů izolace s třídou reakce na oheň A2L-s1, d0	kus	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-101					
29	K	Pol899	D+M plošná izolace ze syntetického kaučuku tl. 19 mm se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. - 50 ~ +110°C, součinitel tepelné	m2	141,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, s difusním odporem μ? 7000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, Samozhášecí, neskapává, nešíří plameny; nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min.19mm, pro potrubí DN 200, armatury, čerpadla, zařízení, akumulární nádoby viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
30	K	Pol900	Neoprenové lepidlo 1l	l	58,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
31	K	Pol901	Čistič lepidla 1l	l	40,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
32	K	Pol902	Samolepicí páska 3mm x 50mm x 15 m	kus	28,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
		D5	Ostatní				0,00	
33	K	Pol925	Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky, tl. stěn až 40cm	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
34	K	Pol926	Stavební přípomoci = drážky ve stavební konstrukci (strop; nosná stěna; příčka), včetně zapravení	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol905	Provedení protipožárních prostupů strop potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
36	K	Pol906	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 20 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
37	K	Pol907	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 32 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
38	K	Pol927	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 40 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
39	K	Pol928	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 50 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
40	K	Pol908	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
41	K	Pol909	Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací	m2	132,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
42	K	Pol910	Nátěr potrubí 2x základní a 2x protikorozi nátěr CUI pro ocelové potrubí vedené v CHÚC, speciální typ nátěru určeného pro ochranu proti korozi pod izolací.	m2	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
43	K	Pol911	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
44	K	Pol912	Štítky pro popis zařízení a armatur	kus	111,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
45	K	Pol913	Štítky pro označení směru proudění	kus	104,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
46	K	Pol914	Fabrikované , žárové pozinkované profily a závěsy pro potrubí	kg	929,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
47	K	Pol915	D+M Příplatek za speciální provedení závěsů a objímek pro ocelové potrubí v CHÚC	kg	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí v CHÚC, certifikovaný materiál odolný požárnímu zatížení min. EI 60 viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
48	K	Pol917	Lehké pracovní lešení 8 m2	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
49	K	Pol918	Žprovoznění	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
50	K	Pol929	Naplnění a odvzdušnění systému	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
51	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.5 - Zdravotnická technologie
Úroveň 3:
D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Úroveň 3: D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - TECHNOLOGIE SPOJENÁ SE STAVBOU	0,00
D3 - SO 02	0,00
D5 - NÁBYTEK	0,00
D3 - SO 02	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie
Úroveň 3:

D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 TECHNOLOGIE SPOJENÁ SE STAVBOU 0,00

D D3 SO 02 0,00

1	K	24-1001	lůžko ošetřovatelské, el. polohovací	Ks	0,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lůžko kotvené do podlahy "počet na podlaží 2.NP"
2 "počet na podlaží 3.NP" 4

D D5 NÁBYTEK 0,00

D D3 SO 02 0,00

2	K	36-0000	trezor na opiáty, kotvený do nábytku	Ks	4,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 500/400/600 mm "počet na podlaží 2.NP" 1 "počet na podlaží 3.NP" 3

3	K	36-0001	trezor na cennosti, kotvený do nábytku	Ks	3,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 550/550/750 mm "počet na podlaží 2.NP" 1 "počet na podlaží 3.NP" 2

4	K	39-6008	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	Ks	3,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 1200/600/850 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 2.NP" 1 "počet na podlaží 3.NP" 2

5	K	39-9005	výlevka kombinovaná, nerezová	Ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a mřížkou hygienický proplach sifon a výtokové ramínko je součástí dodávky "počet na podlaží 3.NP" 1

6	K	44-6045	skříň na dezinfekční prostředky, 1-dvěřová	Ks	0,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 500/600/1800 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 2.NP" 1 "počet na podlaží 3.NP" 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.6 - Interier

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Válendy Válendy jsou součástí sestavy atypického vestavěného nábytku, který tvoří sedací parapet okna a obklad stěn pokoje - AT3. Válendy budou trvale spojeny s obkladem kotveným pevně do stěny, stejně tak i k parapetu. Toto pevné spojení se stavbou má za účel eliminovat jakékoliv snahy pacientů o rozebrání, přesouvání a demolici nábytku. Skříňové sestavy Skříňové sestavy budou trvale spojeny se stavbou v místě podhledu, podlahy nebo stěny, aby bylo zamezeno jejich rozebrání, přesouvání a demolici. Většina těchto sestav tvoří parapety oken, obklady stěn a podhledů. V některých sestavách probíhají technické instalace (TV). V obou výše uvedených případech tvoří výše uvedený nábytek jeden funkční celek se stavbou.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.6 - Interier**

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
I. 1 - NÁBYTEK SPOJENÝ SE STAVBOU		0,00
I. 1.1 - PRACOVNÍ LINKY		0,00
I. 1.4 - ATYPICKÝ NÁBYTEK		0,00
I. 1.3 - POSTELE		0,00
I. 3 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO02 - SO 02 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.6 - Interier

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	I.	1	NÁBYTEK SPOJENÝ SE STAVBOU				0,00	
D	I.	1.1	PRACOVNÍ LINKY				0,00	
1	K	PL1	linka pracovní, skříňky dolní	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-1112☐ 1150x600x900 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-1					
2	K	PL3	linka pracovní, skříňky dolní	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-1135☐ 2300x600x900 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
3	K	PL6	linka pracovní, skříňky dolní a horní, vestavná varná deska	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-1641☐ 2600x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-1					
4	K	PL8	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná chladnička (90l)	kpl	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-2822☐ 1650x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-10, 2NP-7, 3NP-8					
5	K	PL10	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-4751☐ 3150x600x900 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
6	K	PL11	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-4759☐ 4000x600x900 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
7	K	PL14a	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5232☐ 2150x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
8	K	PL14b	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5232☐ 2150x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
9	K	PL15	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5235☐ 2300x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
10	K	PL16b	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5237☐ 2400x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-4, 2NP-1, 3NP-1					
11	K	PL18	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5240☐ 2550x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-1					
12	K	PL20	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5259☐ 4000x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
13	K	PL21	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5261☐ 4200x600x2150 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	PL22	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-5273☐ 5400x600x2150mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
D I. 1.4			ATYPICKÝ NÁBYTEK				0,00	
15	K	AT1	Atypická nábytková sestava - atrium	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9821☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
16	K	AT3	Nábytková sestava - sedací parapet s obkladem - lůžkový pokoj	ks	45,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-98201☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-60, 3NP-60					
17	K	AT4	Atypická nábytková sestava - atrium	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9825☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
18	K	AT5	Atypická nábytková sestava - atrium	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9824☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
19	K	AT6	Atypická nábytková sestava - atrium	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9822☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
20	K	AT7	Atypická nábytková sestava - atrium	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9823☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
21	K	ATS2	skříňová sestava - TV2	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9837☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
22	K	ATS3	skříňová sestava - I	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9838☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
23	K	ATS4	skříňová sestava - J	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9835☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
24	K	ATS5	skříňová sestava - TV1	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9836☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-1, 3NP-0					
25	K	ATS10	skříňová sestava - TV2	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9839☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
26	K	ATS11	skříňová sestava - TV3	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-9840☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
27	K	ATS12	skříňová sestava	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 36-98401☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-0, 3NP-1					
D I. 1.3			POSTELE				0,00	
28	K	VA1	válenda včetně roštu a matrace, dodávka spolu s AT3	ks	90,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 34-3610☐ 2100X1000x450 mm☐ 1PP-0, 1NP-0, 2NP-60, 3NP-60					
D I. 3			ORIENTAČNÍ SYSTÉM				0,00	
29	K	OS-02	Hlavní orientační tabule - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 2400x2100 mm☐ 1PP-1, 1NP-3, 2NP-3, 3NP-3					
30	K	OS-03	Značení podlaží - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 2000x1300 mm☐ 1PP-1, 1NP-2, 2NP-3, 3NP-3					
31	K	OS-04	Orientační tabule do nebo vedle výtahu - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 350x400 mm☐ 1PP-3, 1NP-1, 2NP-1, 3NP-1					
32	K	OS-06	Značení funkčních celků budovy, piktogram - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	25,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 150x<různé> mm☐ 1PP-0, 1NP-24, 2NP-16, 3NP-16					
33	K	OS-07	Systém značení dveří - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	65,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 120x210 mm☐ 1PP-13, 1NP-89, 2NP-41, 3NP-43					
34	K	OS-08	Systém značení dveří včetně jmenovek - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	80,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 180x210 mm☐ 1PP-0, 1NP-29, 2NP-55, 3NP-55					
35	K	OS-10	Značení dveří (piktogram nebo nápis) - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	62,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 100x<různé> mm☐ 1PP-0, 1NP-26, 2NP-43, 3NP-42					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ
Úroveň 3:
SO03a - SO03 - hlavní objekt

KSO:
Místo: Kroměříž

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ
Úroveň 3: SO03a - SO03 - hlavní objekt

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
23 - Zakládání - piloty	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
715 - Izolace proti RTG záření	0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
799 - Ostatní prvky	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ
Úroveň 3: SO03a - SO03 - hlavní objekt

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131251207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	15 670,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		15670		15 670,000			
	vv		Součet		15 670,000			
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	3 130,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		15650*0,20		3 130,000			
	vv		Součet		3 130,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23 930,882		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop" 15670		15 670,000			
	vv		"zásyp" 6905		6 905,000			
	vv		"vývrtek" 1355,882		1 355,882			
	vv		Součet		23 930,882			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8 260,882		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"zásyp" 6905		6 905,000			
	vv		"vývrtek" 1355,882		1 355,882			
	vv		Součet		8 260,882			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17 025,882		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop" 15670		15 670,000			
	vv		"vývrtek" 1355,882		1 355,882			
	vv		Součet		17 025,882			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6 905,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		6905		6 905,000			
	vv		Součet		6 905,000			
7	K	1517111X	D+M zápor, vč. beranění, pomocných prací, doplňků, vytažení, dle PD D.1.01.2-136	kg	50 000,000		0,00	
	vv		D.1.01.2-136					
	vv		50000		50 000,000			
	vv		Součet		50 000,000			
8	K	1531231X2	D+M pažiny trámky tl. 80mm, vč. pomocných prací, doplňků, odstranění dle PD D.1.01.2-136	m2	122,000		0,00	
	vv		D.1.01.2-136					
	vv		122		122,000			
	vv		Součet		122,000			
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4 320,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		poznámka IGP					
	vv		2*3*30*24		4 320,000			
	vv		Součet		4 320,000			
10	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		poznámka IGP					
	vv		2*3*30		180,000			
	vv		Součet		180,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1 163,624		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.1-101 D.1.01.1-102, D.1.01.1-103,					
	vv		1PP					
	vv		122,44*0,4*1,1		53,874			
	vv		899,66*0,4*1,1		395,850			
	vv		1NP					
	vv		885,2*0,4*1,1		389,488			
	vv		2NP					
	vv		737,3*0,4*1,1		324,412			
	vv		Součet		1 163,624			
12	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	429,625		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.1-101 D.1.01.1-102, D.1.01.1-103,					
	vv		1PP					
	vv		122,44*0,1*1,1		13,468			
	vv		899,66*0,15*1,1		148,444			
	vv		1NP					
	vv		885,2*0,15*1,1		146,058			
	vv		2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 737,3*0,15*1,1		121,655			
			VV Součet		429,625			
13	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XA2	m3	997,255		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106					
			VV 1PP					
			VV 1*0,3		0,300			
			VV 2,5*0,3		0,750			
			VV 861,08*0,4		344,432			
			VV 23,65*0,4		9,460			
			VV 72,38*0,4		28,952			
			VV 1,54*0,4		0,616			
			VV Mezisoučet		384,510			
			VV 1NP					
			VV 549,82*0,3		164,946			
			VV 2,1*0,3		0,630			
			VV 2,1*0,3		0,630			
			VV 2,1*0,3		0,630			
			VV 398,71*0,4		159,484			
			VV Mezisoučet		326,320			
			VV 2NP					
			VV 789,53*0,25		197,383			
			VV 1,82*0,25		0,455			
			VV 1,82*0,25		0,455			
			VV Mezisoučet		198,293			
			VV VZT kanál					
			VV 220,33*0,4		88,132			
			VV Mezisoučet		88,132			
			VV Součet		997,255			
14	K	27332_XYP1	Příplatek za krystalizační přísadu	m3	997,255		0,00	
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	205,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 108*0,5		54,000			
			VV 16*0,5		8,000			
			VV 14,55*2*0,5		14,550			
			VV 95*0,5		47,500			
			VV 48*0,5		24,000			
			VV 114*0,5		57,000			
			VV Součet		205,050			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	205,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	86,750		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.2-111					
			VV 48480/1000		48,480			
			VV D.1.01.2-112					
			VV 29920/1000		29,920			
			VV D.1.01.2-117					
			VV 8350/1000		8,350			
			VV Součet		86,750			
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	15,703		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-101 D.1.01.1-102, D.1.01.1-103,					
			VV 1PP					
			VV 122,44*32,39/6000*1,1		0,727			
			VV 899,66*32,39/6000*1,1		5,342			
			VV 1NP					
			VV 885,2*32,39/6000*1,1		5,256			
			VV 2NP					
			VV 737,3*32,39/6000*1,1		4,378			
			VV Součet		15,703			
19	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XA2	m3	205,415		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.2-101,D.1.01.2-102					
			VV 1PP					
			VV 268,09*0,5		134,045			
			VV 1NP					
			VV 142,74*0,5		71,370			
			VV Součet		205,415			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	821,660		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.2-101,D.1.01.2-102					
			VV 1PP					
			VV 268,09*2		536,180			
			VV 1NP					
			VV 142,74*2		285,480			
			VV Součet		821,660			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	821,660		0,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	279113141	Základová zeď tl. přes 100 do 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC1	m2	226,220		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.02.1-003					
			VV Skladba I4					
			VV "1PP" 196,22		196,220			
			VV "1NP" 18,96		18,960			
			VV "2NP" 11,04		11,040			
			VV Součet		226,220			
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				0,00	
23	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-114					
			VV SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ PLYNOTĚSNÉ Z PVC DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
24	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	49,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-114					
	VV		HORIZONTÁLNÍ PLYNOTĚSNÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ					
	VV		DN 100					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
25	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	218,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-114					
	VV		HORIZONTÁLNÍ PERFOROVANÉ ODSÁVACÍ POTRUBÍ DN					
	VV		100					
	VV		218		218,000			
	VV		Součet		218,000			
26	K	7272132X8	D+M systémové ukončení potrubí nad střechou vč. pomocných prací, doplňků	kus	5,000		0,00	
	VV		D.1.01.1-114					
	VV		SYSTÉMOVÉ UKONČENÍ POTRUBÍ NAD STŘECHOU					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	K	7272132X9	D+M ucpávka plastového potrubí vč. pomocných prací, doplňků	kus	10,000		0,00	
	VV		D.1.01.1-114					
	VV		POŽÁRNÍ UCPÁVKY					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	37,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		C3					
	VV		500*0,15*0,5		37,500			
	VV		Součet		37,500			
29	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	500,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		C3					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	125,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		C3					
	VV		500*0,5*0,5		125,000			
	VV		Součet		125,000			
31	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 625,549		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		C3					
	VV		500*((0,5*4)+(0,15*pi+0,4))		1 435,619			
	VV		Mezisoučet		1 435,619			
	VV		D.1.01.1-114					
	VV		HORIZONTÁLNÍ PERFOROVANÉ ODSÁVACÍ POTRUBÍ DN					
	VV		100					
	VV		218*(0,15*pi+0,4)		189,930			
	VV		Mezisoučet		189,930			
	VV		Součet		1 625,549			
32	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 950,659		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1625,549*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 950,659			
33	K	8948111X7	D+M Revizní šachta dle PD (C3)	kus	27,000		0,00	
	VV		C3					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
	D	23	Zakládání - piloty				0,00	
34	K	226212211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina I	m	264,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		50% objemu I, 50% objemu II					
	VV		P4					
	VV		(10*49)*0,5		245,000			
	VV		P5					
	VV		(5,5*7)*0,5		19,250			
	VV		Součet		264,250			
35	K	226212212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	264,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	226213311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	366,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		50% objemu I, 50% objemu II					
	VV		P3					
	VV		(12*61)*0,5		366,000			
	VV		Součet		366,000			
37	K	226213312	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	366,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	226213711	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	273,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		50% objemu I, 50% objemu II					
	VV		P1					
	VV		(16*21)*0,5		168,000			
	VV		P2					
	VV		(14*15)*0,5		105,000			
	VV		Součet		273,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	226213712	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	273,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	528,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		P4					
	VV		(10*49)		490,000			
	VV		P5					
	VV		(5,5*7)		38,500			
	VV		Součet		528,500			
41	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	1 278,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		732+546		1 278,000			
	VV		Součet		1 278,000			
42	M	58933329	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1 355,882		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		P1					
	VV		16*0,6*0,6*pi*21*1,1		418,008			
	VV		P2					
	VV		14*0,6*0,6*pi*15*1,1		261,255			
	VV		P3					
	VV		12*0,45*0,45*pi*61*1,1		512,246			
	VV		P4					
	VV		10*0,3*0,3*pi*49*1,1		152,399			
	VV		P5					
	VV		5,5*0,3*0,3*pi*7*1,1		11,974			
	VV		Součet		1 355,882			
43	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-103					
	VV		45000/1000		45,000			
	VV		Součet		45,000			
44	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		P4					
	VV		0,5*49		24,500			
	VV		P5					
	VV		0,5*7		3,500			
	VV		Součet		28,000			
45	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	48,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		P1					
	VV		0,5*21		10,500			
	VV		P2					
	VV		0,5*15		7,500			
	VV		P3					
	VV		0,5*61		30,500			
	VV		Součet		48,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
46	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC2 bez výztuže	m3	201,390		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	VV		1PP					
	VV		5,72*0,15		0,858			
	VV		atika					
	VV		8,41*0,15		1,262			
	VV		1PP					
	VV		146,31*0,2		29,262			
	VV		1NP					
	VV		545,99*0,2		109,198			
	VV		atika					
	VV		304,05*0,2		60,810			
	VV		Součet		201,390			
47	K	3113226X1	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA2, vodostavební, bez výztuže, vč. dodávk	m3	449,134		0,00	
	VV		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	VV		1PP					
	VV		5,72*0,15		0,858			
	VV		atika					
	VV		8,41*0,15		1,262			
	VV		1PP					
	VV		146,31*0,2		29,262			
	VV		1NP					
	VV		545,99*0,2		109,198			
	VV		atika					
	VV		304,05*0,2		60,810			
	VV		Mezisoučet		201,390			
	VV		1NP					
	VV		241,56*0,2		48,312			
	VV		2NP					
	VV		7,38*0,2		1,476			
	VV		1PP					
	VV		553,49*0,25		138,373			
	VV		1NP					
	VV		13,32*0,25		3,330			
	VV		Mezisoučet		191,491			
	VV		Stěna VZT kanálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101,55*0,25		25,388			
	VV		1NP					
	VV		123,46*0,25		30,865			
	VV		Mezisoučet		56,253			
	VV		Součet		449,134			
48	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4 102,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-122, D.1.01.2-123, D.1.01.2-103, D.1.01.2-104, D.1.01.2-105, D.1.01.2-106 D.1.01.2-107, D.1.01.2-108					
	VV		1PP					
	VV		5,72*2		11,440			
	VV		atika					
	VV		8,41*2		16,820			
	VV		1PP					
	VV		146,31*2		292,620			
	VV		1NP					
	VV		545,99*2		1 091,980			
	VV		atika					
	VV		304,05*2		608,100			
	VV		Mezisoučet		2 020,960			
	VV		1NP					
	VV		241,56*2		483,120			
	VV		2NP					
	VV		7,38*2		14,760			
	VV		1PP					
	VV		553,49*2		1 106,980			
	VV		1NP					
	VV		13,32*2		26,640			
	VV		Mezisoučet		1 631,500			
	VV		Stěna VZT kanálu					
	VV		101,55*2		203,100			
	VV		1NP					
	VV		123,46*2		246,920			
	VV		Mezisoučet		450,020			
	VV		Součet		4 102,480			
49	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4 102,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	86,234		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1PP					
	VV		(1+1,05*2)*0,3		0,930			
	VV		(1+1,6*2)*0,3*4		5,040			
	VV		(2+2,1*2)*0,3		1,860			
	VV		(1+2,1*2)*0,3*7		10,920			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,3*3		4,500			
	VV		(1,46+2,16*2)*0,3*2		3,468			
	VV		1NP					
	VV		(2,4+2,8*2)*0,3*13		31,200			
	VV		(1,1+2,7*2)*0,3*3		5,850			
	VV		(1,46+2,16*2)*0,3*2		3,468			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,3*3		4,500			
	VV		(2,4+2,1*2)*0,3*1		1,980			
	VV		(9,525+2,1*2)*0,3*1		4,118			
	VV		(1,4+2,8*2)*0,3*4		8,400			
	VV		Součet		86,234			
51	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	86,234		0,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	67,848		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-127					
	VV		(4050+7550+1000+1000+1000+15950)/1000*0,61		18,636			
	VV		D.1.01.2-128					
	VV		(1100+2500+2050+2040+400+1860+2040+750+750+1750)/1000*0,61		9,296			
	VV		D.1.01.2-129					
	VV		(2500+7250+750+11750)/1000*0,61		13,573			
	VV		D.1.01.2-130					
	VV		(3800+170+565+6655+10955+3355+365+365)/1000*0,61		16,000			
	VV		D.1.01.2-131					
	VV		16955/1000*0,61		10,343			
	VV		Součet		67,848			
53	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	47,315		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-127					
	VV		(3575+5965+11275+1308+1308+1308)/1000*0,61		15,091			
	VV		D.1.01.2-128					
	VV		(1000+2905+3575+370+3500+1950+1950+1950+3350+350)/1000*0,61		12,749			
	VV		D.1.01.2-129					
	VV		(2375+2650+2950+7850)/1000*0,61		9,653			
	VV		D.1.01.2-130					
	VV		(1750+300+2350+3850+2650+1050+1050+1750)/1000*0,61		8,998			
	VV		D.1.01.2-131					
	VV		1350/1000*0,61		0,824			
	VV		Součet		47,315			
54	K	311234245	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm	m2	32,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		13,36+6,44+12,45		32,250			
	VV		Součet		32,250			
55	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	414,010		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1PP					
	VV		58,47+95,79+15,35+15,35+15,35+15,35+2,5+6,84+2,61+46,2		380,460			
	VV		9+46,97+15,35+2,75+7,91+28,47+3,75+1,36					
	VV		1NP					
	VV		2,74+25,33+2,74+2,74		33,550			
	VV		Součet		414,010			
56	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		Překlad C					
	VV		1*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
57	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		Překlad A					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		Překlad B					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	330321810	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 XC2	m3	21,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		11,02		11,020			
	VV		10,18		10,180			
	VV		Součet		21,200			
60	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	245,948		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		4*0,4*68,9		110,240			
	VV		4*0,3*113,09		135,708			
	VV		Součet		245,948			
61	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	245,948		0,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	30,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-131					
	VV		31*500/1000		15,500			
	VV		21*700/1000		14,700			
	VV		Součet		30,200			
63	K	3273241X8	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37, pohledový, vodostavěbní	m3	90,836		0,00	
	VV		D.1.01.2-133					
	VV		pata					
	VV		(4,4+24,85+37,3+7,725)*1,85*0,3		41,223			
	VV		dřík					
	VV		(4,15+24,05+35,75+ 6,925)*2,8*0,25		49,613			
	VV		Součet		90,836			
64	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	420,293		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-133					
	VV		pata					
	VV		(4,4+24,85+37,3+7,725)*0,3+1,85*0,3*2		23,393			
	VV		dřík					
	VV		(4,15+24,05+35,75+ 6,925)*2,8*2		396,900			
	VV		Součet		420,293			
65	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	420,293		0,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	45,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		45350/1000		45,350			
	VV		Součet		45,350			
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
67	K	3893810X1	D+M kompletních dobetonávek prefabrikovaných konstrukcí, nosníků, kotevních detailů, vč. pomocných prací, dopníků, bednění, podpěr, vybrání v paneli, dle PD	m3	447,423		0,00	
	VV		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	VV		"Delta nosník" 0,25*0,45*(434)		48,825			
	VV		"Styk delta nosníků" 0,25*0,25*0,8*2*(400)		40,000			
	VV		"Styk delta žb stěna panel" 0,25*0,25*(76)		4,750			
	VV		"Styk stěna-panel" 0,25*0,25*0,8*(400)		20,000			
	VV		"Žalívková výztuž_H" 0,05*0,25*(731,275+1280,575)		25,148			
	VV		"Vyrovnávací vrstva stropu" 3087*0,1		308,700			
	VV		Součet		447,423			
68	K	4111339X1	D+M stropních panelů z betonu předpjatého tl. 250mm, PO 90 minut, vč. pomocných prací, doplňků	m2	3 087,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST1					
	VV		985		985,000			
	VV		D.1.01.2-104					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST2					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-105					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST1					
	VV		1457		1 457,000			
	VV		D.1.01.2-106					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST2					
	VV		645		645,000			
	VV		Součet		3 087,000			
69	K	41136X1	D+M vylamovák - smyková nosnost 80Kn/m, vč. pomocných prací, doplňků	m	76,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	VV		(76)		76,000			
	VV		Součet		76,000			
70	K	411X0D1	D+M ocelový nosník ve tvaru delta tl.250mm, vč. kotvení, příslušenství a doplňků, dle PD, bez dobetonávky (zálivka viz pol. 3893810X1 výše)	m	434,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-103					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST1					
	VV		140		140,000			
	VV		D.1.01.2-104					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST2					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-105					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST1					
	VV		212		212,000			
	VV		D.1.01.2-106					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST2					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		434,000			
71	K	411X0D3	D+M kotevní detail - zalití, přivaření, vč. příslušenství a doplňků, dle PD ÚPRAVA "1"	soubor	70,000		0,00	
	VV		D.1.2.118					
	VV		25		25,000			
	VV		D.1.2.121					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		70,000			
72	K	9535111X7a	D+M Nosný tepelně-izolační prvek H=250 MM, Vd = 45,0 KN, vč. pomocných prací, doplňků	m	81,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-103					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST1					
	VV		55		55,000			
	VV		D.1.01.2-104					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST2					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-105					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST1					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-106					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST2					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		81,000			
73	K	9535111X7b	D+M Nosný tepelně-izolační prvek H=250 MM, Vd = 45,0 KN, vč. pomocných prací, doplňků	m	169,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-103					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST1					
	VV		125		125,000			
	VV		D.1.01.2-104					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST2					
	VV		44		44,000			
	VV		D.1.01.2-105					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST1					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-106					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST2					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		169,000			
74	K	9535111X8	D+M Nosný tepelně-izolační prvek H=160 MM, Vd = 45,0 KN, vč. pomocných prací, doplňků	m	46,200		0,00	
	VV		D.1.01.2-103					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST1					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-104					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 PP - ČÁST2					
	VV		0		0,000			
	VV		D.1.01.2-105					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST1					
	VV		44		44,000			
	VV		D.1.01.2-106					
	VV		TVAR STROPU NAD 1 NP - ČÁST2					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		46,200			
75	K	9535111X9	D+M A1 smyková lišta PSB-25/305-2/440(110/220/110) + 8xPSB-25/305-3/660(110/220/220/110, vč. pomocných prací, doplňků	soubor	45,000		0,00	
	VV		D.1.01.2-111					
	VV		15		15,000			
	VV		D.1.01.2-113					
	VV		15		15,000			
	VV		D.1.01.2-120					
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		45,000			
76	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC2	m3	43,486		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	vv		1PP					
	vv		4,21*0,15		0,632			
	vv		1NP					
	vv		4,25*0,15		0,638			
	vv		2NP					
	vv		60,92*0,15		9,138			
	vv		Mezisoučet		10,408			
	vv		1NP					
	vv		111,51*0,25		27,878			
	vv		Střecha					
	vv		20,8*0,25		5,200			
	vv		Mezisoučet		33,078			
	vv		Součet		43,486			
77	K	4113216X6	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XA2, vodostavební, vč. dodávky	m3	38,553		0,00	
	vv		ŽB deska VZT kanálu					
	vv		128,51*0,3		38,553			
	vv		Součet		38,553			
78	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	392,138		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	vv		1PP					
	vv		4,21*1,2		5,052			
	vv		1NP					
	vv		4,25*1,2		5,100			
	vv		2NP					
	vv		60,92*1,2		73,104			
	vv		Mezisoučet		83,256			
	vv		1NP					
	vv		111,51*1,2		133,812			
	vv		Střecha					
	vv		20,8*1,2		24,960			
	vv		Mezisoučet		158,772			
	vv		ŽB deska VZT kanálu					
	vv		128,51+72*0,3		150,110			
	vv		Mezisoučet		150,110			
	vv		Součet		392,138			
79	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	392,138		0,00	CS ÚRS 2024 02
80	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	330,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	vv		1PP					
	vv		4,21		4,210			
	vv		1NP					
	vv		4,25		4,250			
	vv		2NP					
	vv		60,92		60,920			
	vv		Mezisoučet		69,380			
	vv		1NP					
	vv		111,51		111,510			
	vv		Střecha					
	vv		20,8		20,800			
	vv		Mezisoučet		132,310			
	vv		ŽB deska VZT kanálu					
	vv		128,51		128,510			
	vv		Mezisoučet		128,510			
	vv		Součet		330,200			
81	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	330,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	55,425		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	vv		(28500+11750+15175)/1000		55,425			
	vv		Součet		55,425			
83	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	53,876		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.01.2-113, D.1.01.2-114, D.1.01.2-115, D.1.01.2-116, D.1.01.2-118, D.1.01.2-119, D.1.01.2-120, D.1.01.2-121, D.1.01.2-122					
	vv		(14060+14056+25760)/1000		53,876			
	vv		Součet		53,876			
84	K	4303216X6	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37, vodostavební, vč. dodávky	m3	17,795		0,00	
	vv		D.1.01.2-134					
	vv		1NP-3NP					
	vv		SO03					
	vv		1,25*1,395		1,744			
	vv		0,35*2,9		1,015			
	vv		1,25*1,395		1,744			
	vv		0,68*2,9		1,972			
	vv		Mezisoučet		6,475			
	vv		1PP-3NP					
	vv		SO03					
	vv		1,04*1,6		1,664			
	vv		0,32*3,55		1,136			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25*1,6		2,000			
	VV		0,195*3,55		0,692			
	VV		1,25*1,6		2,000			
	VV		0,32*3,55		1,136			
	VV		1,25*1,6		2,000			
	VV		0,195*3,55		0,692			
	VV		Mezisoučet		11,320			
	VV		Součet		17,795			
85	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	59,925		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		3,815*1,395		5,322			
	VV		1,685*2,9		4,887			
	VV		3,815*1,395		5,322			
	VV		2,88*2,9		8,352			
	VV		Mezisoučet		23,883			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		3,385*1,6		5,416			
	VV		1,265*3,55		4,491			
	VV		3,385*1,6		5,416			
	VV		0,76*3,55		2,698			
	VV		3,385*1,6		5,416			
	VV		1,265*3,55		4,491			
	VV		3,385*1,6		5,416			
	VV		0,76*3,55		2,698			
	VV		Mezisoučet		36,042			
	VV		Součet		59,925			
86	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	59,925		0,00	CS ÚRS 2024 02
87	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	18,986		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		12*1,395*0,18		3,013			
	VV		12*1,395*0,18		3,013			
	VV		Mezisoučet		6,026			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		10*1,6*0,18		2,880			
	VV		11*1,6*0,18		3,168			
	VV		12*1,6*0,18		3,456			
	VV		12*1,6*0,18		3,456			
	VV		Mezisoučet		12,960			
	VV		Součet		18,986			
88	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	18,986		0,00	CS ÚRS 2024 02
89	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	6,925		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		13850/1000*0,5		6,925			
	VV		Součet		6,925			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				0,00	
90	K	612131300	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně	m2	1 590,865		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		"0-001 - SCHODIŠTĚ" 27,23*3,41		92,854			
	VV		"0-002 - HALA, CHODBA" 84*3,41		286,440			
	VV		"0-003 - VÝTAH V1" 12,4*3,41		42,284			
	VV		"0-004 - VÝTAH V2" 12,4*3,41		42,284			
	VV		"0-005 - STROJOVNÁ VZT" 84,2*3,41		287,122			
	VV		"0-006 - STROJOVNÁ ÚT + CHLAZENÍ" 43,95*3,41		149,870			
	VV		"0-007 - SKLAD" 45,75*3,41		156,008			
	VV		"0-008 - SKLAD RTG" 27,75*3,41		94,628			
	VV		"0-009 - PRÁDELNA" 12,7*3,41		43,307			
	VV		"0-010 - ROZVODNA PBŘ" 13*3,41		44,330			
	VV		"0-011 - UPS" 14,7*3,41		50,127			
	VV		"0-012 - ROZVODNA NN" 16,7*3,41		56,947			
	VV		"0-013 - ROZVODNA EK" 11,4*3,41		38,874			
	VV		"0-014 - EPS" 8,1*3,41		27,621			
	VV		"0-015 - CHODBA" 43,9*3,41		149,699			
	VV		"1-131 - TECH.M." 7,8*3,65		28,470			
	VV		Součet		1 590,865			
91	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 137,474		0,00	CS ÚRS 2024 02
92	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 728,339		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1590,865+2137,474"ploch žb stěn"		3 728,339			
	VV		Součet		3 728,339			
93	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 728,339		0,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	245,948		0,00	CS ÚRS 2024 02
95	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	245,948		0,00	CS ÚRS 2024 02
96	K	613321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	245,948		0,00	CS ÚRS 2024 02
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
97	K		62100x_l1b	D+M: Obklad fasády kamenným obkladem - italský travertin, tl. izolace 200 mm (dle PD - Skladba I1b), vč. tep. izolace, difúzně otevřeného ochr. pásu,podkonstrukce, ukon. profilů, ostění,nadpraží,povrchové úpravy,parapetů,detailů, doplňků a příslušenství	m2	69,210		0,00			
P				Poznámka k položce:☐ Měrou jednotkou je pohledová plocha fasády. D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203							
VV				D.1.02.1-003							
VV				SO03							
VV				Skladba I1b							
VV				"Střecha" 69,21		69,210					
VV				Součet		69,210					
98	K		62100x_l2a	D+M: Obklad fasády betonovým pohledovým obkladem, tl. izolace 240 mm (dle PD - Skladba I2a), vč. tep. izolace, difúzně otevřeného ochr. pásu,podkonstrukce, ukon. profilů, ostění,nadpraží,povrchové úpravy,parapetů,detailů, doplňků a příslušenství	m2	475,190		0,00			
P				Poznámka k položce:☐ Měrou jednotkou je pohledová plocha fasády. D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203							
VV				D.1.02.1-003							
VV				D.1.01.2-137							
VV				SO03							
VV				Skladba I2a							
VV				"1NP - 380mm" 453,57		453,570					
VV				"2NP" 21,62		21,620					
VV				Součet		475,190					
99	K		62100x_l2b	D+M: Obklad fasády betonovým pohledovým obkladem, tl. izolace 200 mm (dle PD - Skladba I2b), vč. tep. izolace, difúzně otevřeného ochr. pásu,podkonstrukce, ukon. profilů, ostění,nadpraží,povrchové úpravy,parapetů,detailů, doplňků a příslušenství	m2	13,390		0,00			
P				Poznámka k položce:☐ Měrou jednotkou je pohledová plocha fasády. D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203							
VV				D.1.02.1-003							
VV				D.1.01.2-137							
VV				SO03							
VV				Skladba I2b							
VV				"1NP" 13,39		13,390					
VV				Součet		13,390					
100	K		621131100	Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	144,720		0,00	CS ÚRS 2024 02		
101	K		621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	144,720		0,00	CS ÚRS 2024 02		
VV				D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203							
VV				D.1.02.1-003							
VV				SO03							
VV				Skladba I6							
VV				"1PP - podhled" 98,57		98,570					
VV				Skladba I7							
VV				"2NP - podhled tl.200mm" 46,15		46,150					
VV				Součet		144,720					
102	K		621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	144,720		0,00	CS ÚRS 2024 02		
103	K		622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 706,170		0,00	CS ÚRS 2024 02		
104	K		622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 706,170		0,00	CS ÚRS 2024 02		
VV				D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203							
VV				D.1.02.1-003							
VV				SO03							
VV				"Střecha" 69,21		69,210					
VV				Skladba I2a							
VV				"1NP - 380mm" 453,57		453,570					
VV				"2NP" 21,62		21,620					
VV				Skladba I2b							
VV				"1NP" 13,39		13,390					
VV				Skladba I3							
VV				"1PP" 534,32		534,320					
VV				"1NP" 152,13		152,130					
VV				Skladba I4							
VV				"1PP" 196,22		196,220					
VV				"1NP" 18,96		18,960					
VV				"2NP" 11,04		11,040					
VV				Skladba I5							
VV				"1PP" 137,39		137,390					
VV				Skladba I7							
VV				"1NP - 150mm" 2,77		2,770					
VV				"1NP - 200mm" 9,63		9,630					
VV				Skladba J2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85,92		85,920			
	VV		Součet		1 706,170			
105	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 706,170		0,00	CS ÚRS 2024 02
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
106	K	632451234x03	Potěr cementový C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu, tl. 73 mm, vč. dodávky	m2	84,040		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Cementový potěr C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v tlaku a ohybu					
	VV		prostřednictvím zušlechťení syntetickými hmotami technickou polymerizací					
	VV		(v místě sprchového koutu ve spádu min. 1%)					
	VV		"Skladba B1" 18,57		18,570			
	VV		"Skladba B2" 65,47		65,470			
	VV		Součet		84,040			
107	K	632451234x06	Potěr cementový lité CT - C25 - F5, tl. 70 mm, vč. dodávky	m2	70,840		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba E1" 70,84		70,840			
	VV		Součet		70,840			
108	K	632451234x07	Potěr cementový lité CT - C25 - F5, tl. 74 mm, vč. dodávky	m2	996,540		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 365,95		365,950			
	VV		"Skladba A2" 433,6		433,600			
	VV		"Skladba C1" 53,46		53,460			
	VV		"Skladba C2" 117,4		117,400			
	VV		"Skladba D2" 26,13		26,130			
	VV		Součet		996,540			
109	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	95,352		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba H1					
	VV		"1-008 - ZÁDVEŘÍ" 10,29*0,059		0,607			
	VV		Skladba H2					
	VV		"1-093 - ZÁDVEŘÍ" 14,12*0,079		1,115			
	VV		Mezisoučet		1,722			
	VV		"Skladba F1" 733,25*0,075		54,994			
	VV		"Skladba G2" 305,47*0,06		18,328			
	VV		"Skladba G3" 338,47*0,06		20,308			
	VV		Mezisoučet		93,630			
	VV		Součet		95,352			
110	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	95,352		0,00	CS ÚRS 2024 02
111	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	16,757		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba J3					
	VV		138,11*0,1		13,811			
	VV		Skladba C1					
	VV		25,84*0,114		2,946			
	VV		Součet		16,757			
112	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	16,757		0,00	CS ÚRS 2024 02
113	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,533		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		Skladba H1					
	VV		"1-008 - ZÁDVEŘÍ" 10,29*8,12/6000*1,1		0,015			
	VV		Skladba H2					
	VV		"1-093 - ZÁDVEŘÍ" 14,12*8,12/6000*1,1		0,021			
	VV		Mezisoučet		0,036			
	VV		"Skladba F1" 733,25*8,12/6000*1,1		1,092			
	VV		"Skladba G2" 305,47*8,12/6000*1,1		0,455			
	VV		"Skladba G3" 338,47*8,12/6000*1,1		0,504			
	VV		Mezisoučet		2,051			
	VV		Skladba J3					
	VV		138,11*12,63/6000*1,1		0,320			
	VV		Mezisoučet		0,320			
	VV		Skladba C1					
	VV		25,84*26,64/6000*1,1		0,126			
	VV		Mezisoučet		0,126			
	VV		Součet		2,533			
114	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	2 570,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba A1" 365,95		365,950			
	VV		"Skladba A2" 433,6		433,600			
	VV		"Skladba B1" 18,57		18,570			
	VV		"Skladba B2" 65,47		65,470			
	VV		"Skladba C1" 53,46		53,460			
	VV		"Skladba C2" 117,4		117,400			
	VV		"Skladba D2" 26,13		26,130			
	VV		"Skladba E1" 70,84		70,840			
	VV		"Skladba F1" 733,25		733,250			
	VV		"Skladba G2" 305,47		305,470			
	VV		"Skladba G3" 338,47		338,470			
	VV		"Skladba H1" 10,29		10,290			
	VV		"Skladba H2" 31,58		31,580			
	VV		Součet		2 570,480			
115	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	75,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba L					
	VV		151*0,5		75,500			
	VV		Součet		75,500			
116	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	151,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
117	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 650,790		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"0-001 - SCHODIŠTĚ" 20,93		20,930			
	VV		"0-002 - HALA, CHODBA" 99,07		99,070			
	VV		"0-003 - VÝTAH V1" 9,12		9,120			
	VV		"0-004 - VÝTAH V2" 9,12		9,120			
	VV		"0-005 - STROJOVNA VZT" 354,48		354,480			
	VV		"0-006 - STROJOVNA ÚT + CHLAZENÍ" 98,52		98,520			
	VV		"0-007 - SKLAD" 105,53		105,530			
	VV		"0-008 - SKLAD RTG" 42,2		42,200			
	VV		"0-009 - PRÁDELNA" 8,33		8,330			
	VV		"0-010 - ROZVODNA PBŘ" 9		9,000			
	VV		"0-011 - UPS" 12,83		12,830			
	VV		"0-012 - ROZVODNA NN" 17,33		17,330			
	VV		"0-013 - ROZVODNA EK" 8,1		8,100			
	VV		"0-014 - EPS" 3,65		3,650			
	VV		"0-015 - CHODBA" 55,87		55,870			
	VV		"0-J1 - ŠACHTA J1" 6,84		6,840			
	VV		"0-J2 - ŠACHTA J2" 4,91		4,910			
	VV		"0-J3 - ŠACHTA J3" 6,28		6,280			
	VV		"0-J4 - ŠACHTA J4" 4,69		4,690			
	VV		"0-J6 - ŠACHTA J6" 0,75		0,750			
	VV		"1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 50,07		50,070			
	VV		"1-002 - VÝTAH V1" 9,12		9,120			
	VV		"1-003 - VÝTAH V2" 9,12		9,120			
	VV		"1-004 - VSTUPNÍ HALA" 92,66		92,660			
	VV		"1-005 - PŘEDSÍŇ" 5,04		5,040			
	VV		"1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,49		3,490			
	VV		"1-007 - PRACOVNA LÉKAŘE" 18,64		18,640			
	VV		"1-008 - ZÁDVEŘÍ" 10,29		10,290			
	VV		"1-009 - CHODBA / ČEKÁRNA" 68,84		68,840			
	VV		"1-010 - VYŠETŘOVNA" 22,63		22,630			
	VV		"1-011 - VYŠETŘOVNA" 23,43		23,430			
	VV		"1-012 - DMZ" 17,97		17,970			
	VV		"1-013 - SKLAD SNÍMKŮ" 12,71		12,710			
	VV		"1-014 - PŘEDSÍŇ" 3,72		3,720			
	VV		"1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,66		3,660			
	VV		"1-016 - PRACOVNA LÉKAŘE" 18,52		18,520			
	VV		"1-017 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 7,42		7,420			
	VV		"1-018 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,13		3,130			
	VV		"1-019 - WC PERS. Ž" 1,48		1,480			
	VV		"1-020 - WC PERS. M" 1,48		1,480			
	VV		"1-021 - BOX" 2,01		2,010			
	VV		"1-022 - BOX" 2,21		2,210			
	VV		"1-023 - VYŠETŘOVNA SONO" 17,27		17,270			
	VV		"1-024 - RECEPCE" 9,87		9,870			
	VV		"1-025 - OVLADOVNA" 10,35		10,350			
	VV		"1-026 - BOX" 2,1		2,100			
	VV		"1-027 - VYŠETŘOVNA RTG" 25,84		25,840			
	VV		"1-028 - BOX" 2,1		2,100			
	VV		"1-029 - ÚKLID" 2,02		2,020			
	VV		"1-030 - SKLAD" 1,52		1,520			
	VV		"1-031 - WC PŘEDSÍŇ" 14,59		14,590			
	VV		"1-032 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,2		7,200			
	VV		"1-033 - WC ZTP MUŽI" 4,41		4,410			
	VV		"1-034 - WC MUŽI" 1,21		1,210			
	VV		"1-035 - WC MUŽI" 1,21		1,210			
	VV		"1-036 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,05		7,050			
	VV		"1-037 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
	VV		"1-038 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
	VV		"1-039 - WC ZTP ŽENY" 4,41		4,410			
	VV		"1-040 - CHODBA" 15,48		15,480			
	VV		"1-041 - PŘEDSÍŇ" 4,25		4,250			
	VV		"1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,83		3,830			
	VV		"1-043 - PRACOVNA LÉKAŘE" 17,85		17,850			
	VV		"1-044 - PŘEDSÍŇ" 3,7		3,700			
	VV		"1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,57		3,570			
	VV		"1-046 - PRACOVNA LÉKAŘE" 16,8		16,800			
	VV		"1-047 - FILTR LABORATOŘ" 10,43		10,430			
	VV		"1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 4,02		4,020			
	VV		"1-049 - SKLAD" 7,11		7,110			
	VV		"1-050 - CHODBA" 31,94		31,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1-051 - ÚKLID" 4,36		4,360			
VV			"1-052 - PRACOVNA" 16,28		16,280			
VV			"1-053 - PRACOVNA" 17,59		17,590			
VV			"1-054 - LABORATOR" 45,26		45,260			
VV			"1-055 - MYTÍ SKLA" 5,09		5,090			
VV			"1-056 - CENTRIFUGY / PŘÍJEM" 9,11		9,110			
VV			"1-057 - DMZ PŘEDSÍN" 5,16		5,160			
VV			"1-058 - DMZ" 13,63		13,630			
VV			"1-059 - WC PERS. Ž" 1,44		1,440			
VV			"1-060 - WC PŘEDSÍN PERS." 2,36		2,360			
VV			"1-061 - WC PERS. M" 1,44		1,440			
VV			"1-062 - SKLAD" 9,05		9,050			
VV			"1-063 - SKLAD" 9,18		9,180			
VV			"1-064 - SKLAD" 7,59		7,590			
VV			"1-065 - SKLAD" 7,54		7,540			
VV			"1-066 - CHODBA" 14,16		14,160			
VV			"1-068 - SCHODIŠTĚ" 23,39		23,390			
VV			"1-069 - CHODBA" 51,04		51,040			
VV			"1-070 - ROZVODNA EL" 9,4		9,400			
VV			"1-071 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,49		14,490			
VV			"1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 5,4		5,400			
VV			"1-073 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 13,41		13,410			
VV			"1-074 - HYG. ZÁZEMÍ" 4		4,000			
VV			"1-075 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 12,38		12,380			
VV			"1-076 - HYG. ZÁZEMÍ" 4,19		4,190			
VV			"1-077 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 13,5		13,500			
VV			"1-078 - HYG. ZÁZEMÍ" 4		4,000			
VV			"1-079 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 13,5		13,500			
VV			"1-080 - HYG. ZÁZEMÍ" 4,19		4,190			
VV			"1-081 - CHODBA" 56,55		56,550			
VV			"1-082 - WC PŘEDSÍN PERS." 3,26		3,260			
VV			"1-083 - WC PERS. M" 1,6		1,600			
VV			"1-084 - WC PERS. Ž" 1,6		1,600			
VV			"1-085 - DMZ" 13,12		13,120			
VV			"1-086 - VYŠETŘOVNA" 19,92		19,920			
VV			"1-087 - VYŠETŘOVNA" 19,72		19,720			
VV			"1-088 - SKLAD" 16,99		16,990			
VV			"1-089 - SESTERNA" 11,68		11,680			
VV			"1-090 - SKLAD" 1,52		1,520			
VV			"1-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 6,85		6,850			
VV			"1-092 - SKLAD" 13,63		13,630			
VV			"1-093 - ZÁDVEŘÍ" 14,12		14,120			
VV			"1-094 - CHODBA" 42,89		42,890			
VV			"1-095 - PRACOVNA LÉKAŘE" 13,37		13,370			
VV			"1-096 - PRACOVNA LÉKAŘE" 13,54		13,540			
VV			"1-097 - PRACOVNA LÉKAŘE" 13,95		13,950			
VV			"1-098 - CHODBA" 85,98		85,980			
VV			"1-099 - ČEKÁRNA" 11,55		11,550			
VV			"1-100 - ECT" 28,24		28,240			
VV			"1-101 - OBSERVACE" 34,79		34,790			
VV			"1-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,54		4,540			
VV			"1-103 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ KYSLÍKU" 5,69		5,690			
VV			"1-104 - ÚKLID" 3,62		3,620			
VV			"1-105 - CHODBA" 12,07		12,070			
VV			"1-106 - ŠATNA" 5,94		5,940			
VV			"1-107 - WC, SPRCHA" 3,65		3,650			
VV			"1-108 - TĚLOCVIČNA" 64,15		64,150			
VV			"1-109 - NÁŘADOVNA" 6,69		6,690			
VV			"1-110 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,8		29,800			
VV			"1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
VV			"1-112 - WC" 1,49		1,490			
VV			"1-113 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,72		29,720			
VV			"1-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
VV			"1-115 - WC" 1,49		1,490			
VV			"1-116 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,8		29,800			
VV			"1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
VV			"1-118 - WC" 1,49		1,490			
VV			"1-119 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,71		29,710			
VV			"1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
VV			"1-121 - WC" 1,49		1,490			
VV			"1-122 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,69		29,690			
VV			"1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
VV			"1-124 - WC" 1,49		1,490			
VV			"1-125 - SKLAD" 24,49		24,490			
VV			"1-126 - ROZVODNA EK" 10,13		10,130			
VV			"1-127 - EPS NZS" 4,25		4,250			
VV			"1-128 - SKLAD" 3,41		3,410			
VV			"1-129 - ÚKLID" 1,78		1,780			
VV			"1-130 - ČEKÁRNA" 12,33		12,330			
VV			"1-131 - TECH.M." 3,8		3,800			
VV			"1-132 - PACIENTI NEKLID" 11,82		11,820			
VV			"1-J1 - ŠACHTA J1" 6,84		6,840			
VV			"1-J2 - ŠACHTA J2" 4,91		4,910			
VV			"1-J3 - ŠACHTA J3" 6,28		6,280			
VV			"1-J4 - ŠACHTA J4" 4,69		4,690			
VV			"1-J6 - Místnost" 0,75		0,750			
VV			Součet		2 650,790			
118	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 000,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2500*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3 000,000			
119	K	9533331X4	D+M PVC těsnící pás styk základová, stropní deska, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD D.1.01.2-132	m	575,000		0,00	
VV			hlavní objekt					
VV			395		395,000			
VV			Venkovní objekty					
VV			180		180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		575,000			
120	K	9533331X5	D+M prvek pro řízenou pracovní spáru, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD D.1.01.2-132	m	295,000		0,00	
	vv		hlavní objekt					
	vv		265		265,000			
	vv		Venkovní objekty					
	vv		30		30,000			
	vv		Součet		295,000			
121	K	9533331X6	D+M vnější těsnící pás+injektažní hadička, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD D.1.01.2-132	m	25,000		0,00	
	vv		Venkovní objekty					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy				0,00	
122	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	4 790,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Lešení (dl * v)					
	vv		2*(60+30)*13		2 340,000			
	vv		2*13,84*4		110,720			
	vv		2*(60+30)*13		2 340,000			
	vv		Součet		4 790,720			
123	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	574 886,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		4790,72		4 790,720			
	vv		4790,72*120 'Přepočtené koeficientem množství		574 886,400			
124	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	4 790,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
125	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 790,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
126	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	574 886,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		4790,72*120 'Přepočtené koeficientem množství		574 886,400			
127	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 790,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
128	K	97_X1	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 1m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	1,000		0,00	
	vv		600x900mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
129	K	97_X2	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 0,5m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	5,000		0,00	
	vv		455x650mm					
	vv		2		2,000			
	vv		520x650mm					
	vv		1		1,000			
	vv		550x750mm					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		5,000			
130	K	97_X3	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 0,25m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	2,000		0,00	
	vv		750x275mm					
	vv		1		1,000			
	vv		700x350mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
131	K	97_X4	Zřízení otvoru do ŽB stropu pl. do 0,1m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	3,000		0,00	
	vv		200x450mm					
	vv		1		1,000			
	vv		250x400mm					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		3,000			
132	K	97_X6	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 100mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	190,000		0,00	
	vv		pr.75mm					
	vv		2		2,000			
	vv		pr.80mm					
	vv		1		1,000			
	vv		pr.100mm					
	vv		10		10,000			
	vv		pr.63mm					
	vv		7		7,000			
	vv		pr.75mm					
	vv		14		14,000			
	vv		pr.90mm					
	vv		5		5,000			
	vv		pr.100mm					
	vv		87		87,000			
	vv		pr.75mm					
	vv		1		1,000			
	vv		pr.100mm					
	vv		63		63,000			
	vv		Součet		190,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	97_X7	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 125mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	10,000		0,00	
	VV		pr. 125mm					
	VV		7		7,000			
	VV		pr. 125mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
134	K	97_X8	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 150mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	1,000		0,00	
	VV		pr. 140mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	97_X9	Zřízení otvoru do ŽB stropu pr. do 200mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		pr. 160mm					
	VV		1		1,000			
	VV		pr. 175mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
136	K	97_Y1	Zřízení otvoru do ŽB stěny pl. do 0,25m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	13,000		0,00	
	VV		50x200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		400x500 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		500x500 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		400x300 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		500x300 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		500x400 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		400x200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
137	K	97_Y2	Zřízení otvoru do ŽB stěny pl. do 0,5m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		700x500 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		800x400 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
138	K	97_Y4	Zřízení otvoru do ŽB stěny pl. do 2,5m2, vč. řezání, pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		1250x850 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		1500x1250 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		2000x1100 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
139	K	97_Y5	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 50mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	4,000		0,00	
	VV		pr. 50 mm					
	VV		1PP					
	VV		1		1,000			
	VV		1NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
140	K	97_Y7	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 150mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	6,000		0,00	
	VV		pr. 150 mm					
	VV		1PP					
	VV		2		2,000			
	VV		1NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
141	K	97_Y8	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 200mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	11,000		0,00	
	VV		1PP					
	VV		pr. 160 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		pr. 200 mm					
	VV		8		8,000			
	VV		1NP					
	VV		pr. 200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
142	K	97_Y9	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 300mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	16,000		0,00	
	VV		1PP					
	VV		pr. 230 mm					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	pr. 270 mm					
		VV	1		1,000			
		VV	pr. 300 mm					
		VV	2		2,000			
		VV	1NP					
		VV	pr. 230 mm					
		VV	5		5,000			
		VV	pr. 270 mm					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		16,000			
143	K	97_Y10	Zřízení otvoru do ŽB stěny pr. do 400mm, vč. pomocných prací, kompletního zapravení, vč. likvidace suti	soubor	3,000		0,00	
		VV	1PP					
		VV	pr. 320 mm					
		VV	1		1,000			
		VV	pr. 380 mm					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		3,000			
D		997	Přesun sutě				0,00	
144	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	98,334		0,00	CS ÚRS 2024 02
145	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 966,680		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	98,334*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 966,680			
146	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	98,334		0,00	CS ÚRS 2024 02
147	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	98,334		0,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				0,00	
148	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	10 227,135		0,00	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
149	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3 315,584		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
		VV	D.1.01.1-003					
		VV	"plocha 60.2" 53,76*26,16		1 406,362			
		VV	"plocha krček" 8,55*14,6		124,830			
		VV	"plocha 60.1" 53,76*26,16		1 406,362			
		VV	Mezisoučet		2 937,554			
		VV	Skladba J1					
		VV	239,92		239,920			
		VV	Mezisoučet		239,920			
		VV	Skladba J3					
		VV	138,11		138,110			
		VV	Mezisoučet		138,110			
		VV	Součet		3 315,584			
150	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	998,590		0,00	
		VV	D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
		VV	D.1.02.1-003					
		VV	Skladba I3					
		VV	"1PP" 534,32		534,320			
		VV	"1NP" 152,13		152,130			
		VV	Skladba I4					
		VV	"1PP" 196,22		196,220			
		VV	"1NP" 18,96		18,960			
		VV	"2NP" 11,04		11,040			
		VV	Skladba J2					
		VV	85,92		85,920			
		VV	Součet		998,590			
151	M	111631M3	jednosložkový nátěr na bázi polychloroprenu dle doporučení výrobce hydroizolace	litr	690,268		0,00	
		VV	D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
		VV	D.1.01.1-003					
		VV	"plocha 60.2" 53,76*26,16*0,4		562,545			
		VV	"plocha krček" 8,55*14,6*0,4		49,932			
		VV	"plocha 60.1" 53,76*26,16*0,4		562,545			
		VV	Mezisoučet		1 175,022			
		VV	Skladba I3					
		VV	"1PP" 534,32*0,4		213,728			
		VV	"1NP" 152,13*0,4		60,852			
		VV	Skladba I4					
		VV	"1PP" 196,22*0,4		78,488			
		VV	"1NP" 18,96*0,4		7,584			
		VV	"2NP" 11,04*0,4		4,416			
		VV	Mezisoučet		365,068			
		VV	Skladba J1					
		VV	239,92*0,4		95,968			
		VV	Skladba J2					
		VV	85,92*0,4		34,368			
		VV	Mezisoučet		130,336			
		VV	Skladba J3					
		VV	138,11*0,4		55,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		55,244			
	VV		Součet		1 725,670			
	VV		1725,67*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		690,268			
152	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	3 315,584		0,00	CS ÚRS 2024 02
153	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	998,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
154	M	28329093c	<i>samolepící HDPE fólie pro hydroizolaci svislých podzemních konstrukcí fólie vytváří s betonovým podkladem monolitický spoj; protiradonová izolace – střední radonový index (dle PD)</i>	m2	5 011,230		0,00	
	VV		3315,584*1,15+998,59*1,2		5 011,230			
	VV		Součet		5 011,230			
155	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	998,590		0,00	
156	M	28323000	<i>deska profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 50mm</i>	m2	1 198,308		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		998,59*1,2		1 198,308			
	VV		Součet		1 198,308			
157	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	138,110		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba J3					
	VV		138,11		138,110			
	VV		Součet		138,110			
158	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	998,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
159	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	1 357,135		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		138,11*1,15+998,59*1,2		1 357,135			
	VV		Součet		1 357,135			
160	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	348,880		0,00	
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		"plocha 60.2" 2*(53,76+26,16)		159,840			
	VV		"plocha krček" 2*14,6		29,200			
	VV		"plocha 60.1" 2*(53,76+26,16)		159,840			
	VV		Součet		348,880			
161	K	7111110X3	D+M Krystalizační nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti pronikání vody, olejům a ropným produktům, vč. pomocných prací, doplňků	m2	18,240		0,00	
	VV		Skladba M1					
	VV		9,12*2		18,240			
	VV		Součet		18,240			
162	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	10,319		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 712 Povlakové krytiny							0,00	
163	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 937,554		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha 60.2" 53,76*26,16		1 406,362			
	VV		"plocha krček" 8,55*14,6		124,830			
	VV		Mezisoučet		1 531,192			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha 60.1" 53,76*26,16		1 406,362			
	VV		Mezisoučet		1 406,362			
	VV		Součet		2 937,554			
164	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	510,258		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"vytažení atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,7		111,888			
	VV		"šířka atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,66		105,494			
	VV		"vytažení krček" 2*(8,55+14,6)*0,7		32,410			
	VV		"šířka atika krček" 2*(14,6)*0,53		15,476			
	VV		Mezisoučet		265,268			
	VV		Skladba S2					
	VV		"vytažení 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,7+2*(12,76+6,96)*0,7		139,496			
	VV		"šířka atika 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,66		105,494			
	VV		Mezisoučet		244,990			
	VV		Součet		510,258			
165	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	1,085		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		(2937,554*0,3+510,258*0,4)/1000		1,085			
	VV		Součet		1,085			
166	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 937,554		0,00	CS ÚRS 2024 02
167	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	510,258		0,00	CS ÚRS 2024 02
168	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	4 650,924		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2937,554*1,15+510,258*1,2		3 990,497			
	VV		Součet		3 990,497			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 3990,497*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4 650,924			
169	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	8,470		0,00	CS ÚRS 2024 02
			vv S6					
			vv 8,47		8,470			
			vv Součet		8,470			
170	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	9,741		0,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 8,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,741			
171	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	3 529,125		0,00	CS ÚRS 2024 02
			vv D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			vv D.1.01.1-003					
			vv Skladba S1					
			vv "plocha 60.2" 53,76*26,16		1 406,362			
			vv "vytažení atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,7		111,888			
			vv "šířka atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,66		105,494			
			vv "plocha krček" 8,55*14,6		124,830			
			vv "vytažení krček" 2*(8,55+14,6)*0,7		32,410			
			vv "šířka atika krček" 2*(14,6)*0,53		15,476			
			vv Mezisoučet		1 796,460			
			vv Skladba S2					
			vv "plocha 60.1" 53,76*26,16		1 406,362			
			vv "vytažení 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,7+2*(12,76+6,96)*0,7		139,496			
			vv "šířka atika 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,66		105,494			
			vv Mezisoučet		1 651,352			
			vv Skladba S3					
			vv nad vstupem do krčku					
			vv "plocha" 62		62,000			
			vv "vytažení" 64,375*0,3		19,313			
			vv Mezisoučet		81,313			
			vv Součet		3 529,125			
172	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	2 608,402		0,00	CS ÚRS 2024 02
			vv D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			vv D.1.01.1-003					
			vv Skladba S1					
			vv "plocha 60.2" (53,76*26,16)*1,15		1 617,316			
			vv "vytažení atika 60.2" (2*(53,76+26,16)*0,7)*1,2		134,266			
			vv "šířka atika 60.2" (2*(53,76+26,16)*0,66)*1,2		126,593			
			vv "plocha krček" (8,55*14,6)*1,15		143,555			
			vv "vytažení krček" (2*(8,55+14,6)*0,7)*1,2		38,892			
			vv "šířka atika krček" (2*(14,6)*0,53)*1,2		18,571			
			vv Mezisoučet		2 079,193			
			vv Skladba S3					
			vv nad vstupem do krčku					
			vv "plocha" (62)*1,15		71,300			
			vv "vytažení" (64,375*0,3)*1,2		23,175			
			vv Mezisoučet		94,475			
			vv Součet		2 173,668			
			vv 2173,668*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2 608,402			
173	M	693112M6	skloláknitá textilie 120g/m2	m2	1 911,304		0,00	CS ÚRS 2024 02
			vv D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			vv D.1.01.1-003					
			vv Skladba S2					
			vv "plocha 60.1" (53,76*26,16)*1,15		1 617,316			
			vv "vytažení 60.1" (2*(53,76+26,16)*0,7+2*(12,76+6,96)*0,7)*1,2		167,395			
			vv "šířka atika 60.1" (2*(53,76+26,16)*0,66)*1,2		126,593			
			vv Součet		1 911,304			
174	K	712363605x01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, kotvenou, s přelepením spojů, včetně nábehových klínů, poplastovaných plechů, doplňků, příslušenství dle PD	m2	3 529,125		0,00	
			vv D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			vv D.1.01.1-003					
			vv Skladba S1					
			vv "plocha 60.2" 53,76*26,16		1 406,362			
			vv "vytažení atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,7		111,888			
			vv "šířka atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,66		105,494			
			vv "plocha krček" 8,55*14,6		124,830			
			vv "vytažení krček" 2*(8,55+14,6)*0,7		32,410			
			vv "šířka atika krček" 2*(14,6)*0,53		15,476			
			vv Mezisoučet		1 796,460			
			vv Skladba S2					
			vv "plocha 60.1" 53,76*26,16		1 406,362			
			vv "vytažení 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,7+2*(12,76+6,96)*0,7		139,496			
			vv "šířka atika 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,66		105,494			
			vv Mezisoučet		1 651,352			
			vv Skladba S3					
			vv nad vstupem do krčku					
			vv "plocha" 62		62,000			
			vv "vytažení" 64,375*0,3		19,313			
			vv Mezisoučet		81,313			
			vv Součet		3 529,125			
175	M	28322025x	Hydroizolace z měkkého PVC s odolností proti prorůstání kořenů tl. 1,8mm, určena pro vegetační střechy, mech. kotvená do ŽB stropní konstrukce, spád 2%	m2	2 079,193		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S1					
			"plocha 60.2" 53,76*26,16*1,15		1 617,316			
			"vytažení atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,7*1,2		134,266			
			"šířka atika 60.2" 2*(53,76+26,16)*0,66*1,2		126,593			
			"plocha krček" 8,55*14,6*1,15		143,555			
			"vytažení krček" 2*(8,55+14,6)*0,7*1,2		38,892			
			"šířka atika krček" 2*(14,6)*0,53*1,2		18,571			
			Součet		2 079,193			
176	M	28322025x01	hydroizolace z měkčeného PVC s odolností proti UV záření tl. 2,0mm, kotvená do ŽB stropní konstrukce – BROOF(t3), spád 2%	m2	1 911,304		0,00	
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S2					
			"plocha 60.1" (53,76*26,16)*1,15		1 617,316			
			"vytažení 60.1" (2*(53,76+26,16)*0,7+2*(12,76+6,96)*0,7)*1,2		167,395			
			"šířka atika 60.1" 2*(53,76+26,16)*0,66*1,2		126,593			
			Součet		1 911,304			
177	M	28322025x02	Hydroizolace z měkčeného PVC vyztužena polyesterovou tkaninou, s odolností proti tl. 2,0mm, UV záření, kotvená do ŽB stropní konstrukce	m2	94,475		0,00	
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S3					
			nad vstupem do krčku					
			"plocha" 62*1,15		71,300			
			"vytažení" 64,375*0,3*1,2		23,175			
			Součet		94,475			
178	K	712332145	Povlaková krytina plochých střech novovou folií s filtrační textilií a perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	1 531,192		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S1					
			"plocha 60.2" 53,76*26,16		1 406,362			
			"plocha krček" 8,55*14,6		124,830			
			Součet		1 531,192			
179	M	69331051	kompozit vegetační HDPE nop 20mm, spodní povrch PP textilie 300g/m2, horní povrch PES deska 2000g/m2, tl 43mm	m2	2 021,173		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S1					
			"plocha 60.2" 53,76*26,16*1,1		1 546,998			
			"plocha krček" 8,55*14,6*1,1		137,313			
			Součet		1 684,311			
			1684,311*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2 021,173			
180	K	712000x01	D+M: Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin (dle PD)	m2	1 531,192		0,00	
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-003					
			Skladba S1					
			"plocha 60.2" 53,76*26,16		1 406,362			
			"plocha krček" 8,55*14,6		124,830			
			Součet		1 531,192			
181	K	712000x03	D+M: Stabilizační a ochranná vrstva – prané říční kamenivo frakce 16-22 mm, tl. 50 mm	m2	200,000		0,00	
182	K	712000x04	D+M PVC čtverce, vodorovná pokládka, (dle PD)	kus	120,000		0,00	
			S2					
			120		120,000			
			Součet		120,000			
183	K	712000x07	D+M: Krytina z hladkého ocelového pozinkovaného plechu tl. 1 mm + strukturovaný difúzně otevřený a vodotěsný nosný pás z polypropylenové textilie, včetně doplňků a příslušenství (dle PD)	m2	8,470		0,00	
			S6					
			8,47		8,470			
			Součet		8,470			
184	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	45,349		0,00	CS ÚRS 2024 02
		D 713	Izolace tepelné				0,00	
185	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 570,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			"Skladba A1" 365,95		365,950			
			"Skladba B1" 18,57		18,570			
			"Skladba C1" 53,46		53,460			
			"Skladba G2" 305,47		305,470			
			"Skladba H1" 10,29		10,290			
			Mezisoučet		753,740			
			"Skladba A2" 433,6		433,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Skladba B2" 65,47		65,470			
			VV "Skladba C2" 117,4		117,400			
			VV "Skladba D2" 26,13		26,130			
			VV "Skladba E1" 70,84		70,840			
			VV "Skladba F1" 733,25		733,250			
			VV "Skladba G3" 338,47		338,470			
			VV "Skladba H2" 31,58		31,580			
			VV Mezisoučet		1 816,740			
			VV Součet		2 570,480			
186	M	63141434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm, (zatížení 5 kN/m2)	m2	829,114		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "Skladba A1" 365,95*1,1		402,545			
			VV "Skladba B1" 18,57*1,1		20,427			
			VV "Skladba C1" 53,46*1,1		58,806			
			VV "Skladba G2" 305,47*1,1		336,017			
			VV "Skladba H1" 10,29*1,1		11,319			
			VV Součet		829,114			
187	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	199,147		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "Skladba A2" 433,6*0,1*1,1		47,696			
			VV "Skladba B2" 65,47*0,1*1,1		7,202			
			VV "Skladba C2" 117,4*0,1*1,1		12,914			
			VV "Skladba D2" 26,13*0,1*1,1		2,874			
			VV "Skladba E1" 70,84*0,1*1,1		7,792			
			VV "Skladba F1" 733,25*0,1*1,1		80,658			
			VV "Skladba G3" 338,47*0,1*1,1		37,232			
			VV "Skladba H2" 31,58*0,08*1,1		2,779			
			VV Mezisoučet		199,147			
			VV Součet		199,147			
188	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	2 304,660		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "Skladba A1, A2" 962,39		962,390			
			VV "Skladba B1, B2" 186,42		186,420			
			VV "Skladba C1, C2" 140,35		140,350			
			VV "Skladba D2" 41		41,000			
			VV "Skladba E1" 42,95		42,950			
			VV "Skladba F1" 362,99		362,990			
			VV "Skladba G2, G3" 568,56		568,560			
			VV Součet		2 304,660			
189	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m	2 535,126		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 2304,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 535,126			
190	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6 013,216		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-003					
			VV Skladba S1					
			VV "plocha 60.2" (53,76*26,16)*2		2 812,723			
			VV "plocha krček" (8,55*14,6)*2		249,660			
			VV Mezisoučet		3 062,383			
			VV Skladba S2					
			VV "plocha 60.1" (53,76*26,16)*2		2 812,723			
			VV Mezisoučet		2 812,723			
			VV Skladba J3					
			VV 138,11		138,110			
			VV Mezisoučet		138,110			
			VV Součet		6 013,216			
191	M	28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$	m3	581,636		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-003					
			VV Skladba S1					
			VV "plocha 60.2" (53,76*26,16)*(0,08+0,1)*1,1		278,460			
			VV "plocha krček" (8,55*14,6)*(0,08+0,1)*1,1		24,716			
			VV Mezisoučet		303,176			
			VV Skladba S2					
			VV "plocha 60.1" (53,76*26,16)*(0,08+0,1)*1,1		278,460			
			VV Mezisoučet		278,460			
			VV Součet		581,636			
192	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	3 008,024		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-003					
			VV Skladba S1					
			VV "plocha 60.2" (53,76*26,16)		1 406,362			
			VV "plocha krček" (8,55*14,6)		124,830			
			VV Mezisoučet		1 531,192			
			VV Skladba S2					
			VV "plocha 60.1" (53,76*26,16)		1 406,362			
			VV Mezisoučet		1 406,362			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba S3					
	VV		nad vstupem do krčku					
	VV		"plocha" 62		62,000			
	VV		Mezisoučet		62,000			
	VV		S6					
	VV		8,47		8,470			
	VV		Mezisoučet		8,470			
	VV		Součet		3 008,024			
193	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	304,036		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-003					
	VV		Skladba S1					
	VV		"plocha 60.2" (53,76*26,16)*(0,02+0,16)/2*1,15		145,558			
	VV		"plocha krček" (8,55*14,6)*(0,02+0,16)/2*1,15		12,920			
	VV		Mezisoučet		158,478			
	VV		Skladba S2					
	VV		"plocha 60.1" (53,76*26,16)*(0,02+0,16)/2*1,15		145,558			
	VV		Mezisoučet		145,558			
	VV		Součet		304,036			
194	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	10,160		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba S3					
	VV		nad vstupem do krčku					
	VV		"plocha" 62*(0,05+0,235)/2*1,15		10,160			
	VV		Součet		10,160			
195	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,508		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		S6					
	VV		8,47*0,05*1,2		0,508			
	VV		Součet		0,508			
196	K	713131242	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm	m2	772,370		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		Skladba I3					
	VV		"1PP" 534,32		534,320			
	VV		"1NP" 152,13		152,130			
	VV		Skladba J2					
	VV		85,92		85,920			
	VV		Součet		772,370			
197	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	755,095		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		686,45*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		755,095			
198	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	246,433		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba J2					
	VV		85,92*1,1		94,512			
	VV		Skladba J3					
	VV		138,11*1,1		151,921			
	VV		Součet		246,433			
199	K	713141378	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm ukotvené šrouby	m	517,690		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		"plocha 60.2"					
	VV		2*(53,76+26,16)+2*(4,585+7,11)+2*(6,71+7,11)+2*(2,28+1,76)+ 2,06*4		227,190			
	VV		"plocha krček"					
	VV		2*(8,55+14,6)+2*(2,36+1,76)+2*(1,86+1,36)+2*(2,36+1,76)		69,220			
	VV		"plocha 60.1" 2*(53,76+26,16)+2,06*4+3,48*4+2*(12,76+6,88)		221,280			
	VV		Součet		517,690			
200	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 80mm	m2	654,071		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		zateplení atiky					
	VV		(312,08+282,53)*1,1		654,071			
	VV		Součet		654,071			
201	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	449,470		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		zateplení atiky					
	VV		312,08		312,080			
	VV		Mezisoučet		312,080			
	VV		Skladba I5					
	VV		"1PP" 137,39		137,390			
	VV		Mezisoučet		137,390			
	VV		Součet		449,470			
202	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	144,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO03					
	VV		Skladba I6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1PP - pohled" 98,57		98,570			
	VV		Mezisoučet		98,570			
	VV		Skladba I7					
	VV		"2NP - pohled tl.200mm" 46,15		46,150			
	VV		Mezisoučet		46,150			
	VV		Součet		144,720			
203	M	631420M5	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno, na pohledové straně potažen bílým skelným vliesem, tl 100mm	m2	151,129		0,00	
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		Skladba I5					
	VV		"1PP" 137,39*1,1		151,129			
	VV		Součet		151,129			
204	M	631420M6	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno, na pohledové straně potažen bílým skelným vliesem, tl 120mm	m2	108,427		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		SO03					
	VV		Skladba I6					
	VV		"1PP - pohled" 98,57*1,1		108,427			
	VV		Součet		108,427			
205	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	12,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		Skladba I7					
	VV		"1NP - 150mm" 2,77		2,770			
	VV		"1NP - 200mm" 9,63		9,630			
	VV		Součet		12,400			
206	M	63142028	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 150mm	m2	3,047		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba I7					
	VV		"1NP - 150mm" 2,77*1,1		3,047			
	VV		Součet		3,047			
207	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	61,358		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		Skladba I7					
	VV		"2NP - pohled tl.200mm" 46,15*1,1		50,765			
	VV		"1NP - 200mm" 9,63*1,1		10,593			
	VV		Součet		61,358			
208	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	61,312		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 715 Izolace proti RTG záření							0,00	
209	K	715111X01	D+M Pb plech podlahy a stropu tl.1,5mm, vč. pomocných prací,doplňků	m2	51,680		0,00	
	VV		Skladba C					
	VV		25,84*2		51,680			
	VV		Součet		51,680			
D 761 Konstrukce prosvětlovací							0,00	
210	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárcí 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	13,850		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		13,85		13,850			
	VV		Součet		13,850			
211	K	998761103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,390		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 762 Konstrukce tesařské							0,00	
212	K	762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	594,610		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-107, D.1.01.1-111, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.02.1-003					
	VV		atiky					
	VV		(312,08+282,53)		594,610			
	VV		Součet		594,610			
213	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	20,116		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00	
214	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	194,640		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		194,64		194,640			
	VV		Součet		194,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	1 378,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		1378,73		1 378,730			
	VV		Součet		1 378,730			
216	K	763114120	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 101 mm s plechem profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 51 dB	m2	28,560		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		28,56		28,560			
	VV		Součet		28,560			
217	K	763114123	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 151 mm s plechem profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	780,360		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		780,36		780,360			
	VV		Součet		780,360			
218	K	763113333	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	82,290		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		82,29		82,290			
	VV		Součet		82,290			
219	K	763114243	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 205 mm s plechem zdvojený profil CW+UW75 desky 2xH2DF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	11,790		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		11,79		11,790			
	VV		Součet		11,790			
220	K	7632143X2	SDV příčka bezpečnostní RC3 tl 200 mm profil CW+UW 50 deska 2x12,5 mm bez izolace s prolepením desek, vč. dodávky	m2	0,370		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		0,37		0,370			
	VV		Součet		0,370			
221	K	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	463,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1NP					
	VV		463,23		463,230			
	VV		Součet		463,230			
222	K	763111499	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s ochranou proti RTG záření DFI 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 66 dB	m2	65,470		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		1NP					
	VV		20,53+16,13+3,7+3,6+5,83+15,68		65,470			
	VV		Součet		65,470			
223	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	169,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
224	K	7631814X1	D+M Výztuha pro zavěšení horních skříněk, poliček a dalších, dle PD	m	500,000		0,00	
225	K	7631814X2	D+M Výztuha pro zavěšení madel, vyztužení předstěnových systémů v příčce, WC, umyvadel, a dalších, dle PD	m	58,176		0,00	
	VV		30,951+27,225		58,176			
	VV		Součet		58,176			
226	K	7631314X5	D+M akustický obklad z laminovaných desek, přesná specifiace viz PD	m2	318,937		0,00	
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		"1-009 - CHODBA / ČEKÁRNA" 59,18*3,65		216,007			
	VV		"1-099 - ČEKÁRNA" 13,6*3,65		49,640			
	VV		"1-130 - ČEKÁRNA" 14,6*3,65		53,290			
	VV		Součet		318,937			
227	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, SDK1	m2	172,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"0-001 - SDK" 3,98		3,980			
	VV		"1-001 - SDK" 26,41		26,410			
	VV		"1-005 - SDK" 5,04		5,040			
	VV		"1-008 - SDK" 9,49		9,490			
	VV		"1-014 - SDK" 3,72		3,720			
	VV		"1-018 - SDK" 3,13		3,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1-019 - SDK"		1,48			
			"1-020 - SDK"		1,48			
			"1-021 - SDK"		2,01			
			"1-022 - SDK"		2,21			
			"1-026 - SDK"		2,1			
			"1-028 - SDK"		2,1			
			"1-029 - SDK"		2,02			
			"1-030 - SDK"		1,52			
			"1-031 - SDK"		14,1			
			"1-032 - SDK"		7,2			
			"1-033 - SDK"		4,41			
			"1-034 - SDK"		1,21			
			"1-035 - SDK"		1,21			
			"1-036 - SDK"		7,05			
			"1-037 - SDK"		1,21			
			"1-038 - SDK"		1,21			
			"1-039 - SDK"		4,41			
			"1-041 - SDK"		4,25			
			"1-044 - SDK"		3,7			
			"1-057 - SDK"		5,16			
			"1-059 - SDK"		1,44			
			"1-060 - SDK"		2,36			
			"1-061 - SDK"		1,44			
			"1-068 - SDK"		8,64			
			"1-082 - SDK"		3,26			
			"1-083 - SDK"		1,6			
			"1-084 - SDK"		1,6			
			"1-090 - SDK"		1,52			
			"1-093 - SDK"		13,6			
			"1-095 - SDK"		1,95			
			"1-096 - SDK"		1,95			
			"1-097 - SDK"		1,95			
			"1-112 - SDK"		1,49			
			"1-115 - SDK"		1,49			
			"1-118 - SDK"		1,49			
			"1-121 - SDK"		1,49			
			"1-124 - SDK"		1,49			
			"1-129 - SDK"		1,78			
			Součet		172,350			
228	K	7631314X1	SDK podhled deska 1xDFH2 tl. 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky, SDK2 impregnovaný	m2	71,570		0,00	
			D.1.01.401 - D.1.01.407					
			"1-006 - SDK 2"		3,45			
			"1-015 - SDK 2"		3,64			
			"1-042 - SDK 2"		3,81			
			"1-045 - SDK 2"		3,57			
			"1-048 - SDK 2"		4,00			
			"1-072 - SDK 2"		5,40			
			"1-074 - SDK 2"		3,90			
			"1-076 - SDK 2"		4,10			
			"1-078 - SDK 2"		3,90			
			"1-080 - SDK 2"		4,10			
			"1-107 - SDK 2"		3,65			
			"1-111 - SDK 2"		5,61			
			"1-114 - SDK 2"		5,61			
			"1-117 - SDK 2"		5,61			
			"1-120 - SDK 2"		5,61			
			"1-123 - SDK 2"		5,61			
			Součet		71,570			
229	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	243,920		0,00	CS ÚRS 2024 02
			172,35+71,57		243,920			
			Součet		243,920			
230	K	76313510K1	D+M KAZETY 1 - kazetový podhled 600x600x19 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	668,020		0,00	
			D.1.01.401 - D.1.01.407					
			"0-002 - KAZETY 1"		115,12			
			"1-007 - KAZETY 1"		18,64			
			"1-010 - KAZETY 1"		20,69			
			"1-011 - KAZETY 1"		21,46			
			"1-012 - KAZETY 1"		16,46			
			"1-013 - KAZETY 1"		11,99			
			"1-016 - KAZETY 1"		18,52			
			"1-023 - KAZETY 1"		17,27			
			"1-024 - KAZETY 1"		9,87			
			"1-025 - KAZETY 1"		10,35			
			"1-027 - KAZETY 1"		25,84			
			"1-043 - KAZETY 1"		17,85			
			"1-046 - KAZETY 1"		16,8			
			"1-050 - KAZETY 1"		6,49			
			"1-052 - KAZETY 1"		16,28			
			"1-053 - KAZETY 1"		17,59			
			"1-054 - KAZETY 1"		45,26			
			"1-056 - KAZETY 1"		9,11			
			"1-058 - KAZETY 1"		13,63			
			"1-071 - KAZETY 1"		14,49			
			"1-073 - KAZETY 1"		13,41			
			"1-075 - KAZETY 1"		12,38			
			"1-077 - KAZETY 1"		13,5			
			"1-079 - KAZETY 1"		13,5			
			"1-085 - KAZETY 1"		13,12			
			"1-086 - KAZETY 1"		19,92			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1-087 - KAZETY 1" 19,72		19,720			
			VV "1-089 - KAZETY 1" 11,68		11,680			
			VV "1-095 - KAZETY 1" 10,63		10,630			
			VV "1-096 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
			VV "1-097 - KAZETY 1" 10,8		10,800			
			VV "1-100 - KAZETY 1" 28,24		28,240			
			VV "1-101 - KAZETY 1" 34,79		34,790			
			VV "1-132 - KAZETY 1" 11,82		11,820			
			VV Součet		668,020			
231	K	76313510K2	D+M KAZETY 2 kazetový podhled 1200x600x19 mm, viditelná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	401,410		0,00	
			VV D.1.01.401 - D.1.01.407					
			VV "1-001 - KAZETY 2 600x1200" 11,04		11,040			
			VV "1-004 - KAZETY 2 600x1200" 50,54		50,540			
			VV "1-009 - KAZETY 2 600x1200" 51,85		51,850			
			VV "1-040 - KAZETY 2 600x1200" 15,48		15,480			
			VV "1-050 - KAZETY 2 600x1200" 25,45		25,450			
			VV "1-066 - KAZETY 2 600x1200" 13,8		13,800			
			VV "1-069 - KAZETY 2 600x1200" 51,04		51,040			
			VV "1-081 - KAZETY 2 600x1200" 56,55		56,550			
			VV "1-094 - KAZETY 2 600x1200" 38,99		38,990			
			VV "1-098 - KAZETY 2 600x1200" 86,67		86,670			
			VV Součet		401,410			
232	K	76313510K3	D+M KAZETY 3 kazetový podhled 600x600x15 mm, polozapuštěná hrana, vč. roštu (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	454,910		0,00	
			VV D.1.01.401 - D.1.01.407					
			VV "0-007 - KAZETY 3" 105,53		105,530			
			VV "0-008 - KAZETY 3" 42,2		42,200			
			VV "0-009 - KAZETY 3" 8,33		8,330			
			VV "1-017 - KAZETY 3" 7,42		7,420			
			VV "1-047 - KAZETY 3" 10,43		10,430			
			VV "1-049 - KAZETY 3" 7,11		7,110			
			VV "1-051 - KAZETY 3" 4,36		4,360			
			VV "1-055 - KAZETY 3" 5,09		5,090			
			VV "1-062 - KAZETY 3" 9,05		9,050			
			VV "1-064 - KAZETY 3" 7,59		7,590			
			VV "1-065 - KAZETY 3" 7,54		7,540			
			VV "1-088 - KAZETY 3" 16,99		16,990			
			VV "1-091 - KAZETY 3" 6,85		6,850			
			VV "1-092 - KAZETY 3" 13,63		13,630			
			VV "1-102 - KAZETY 3" 4,54		4,540			
			VV "1-104 - KAZETY 3" 3,62		3,620			
			VV "1-105 - KAZETY 3" 12,07		12,070			
			VV "1-106 - KAZETY 3" 5,94		5,940			
			VV "1-110 - KAZETY 3" 29,8		29,800			
			VV "1-113 - KAZETY 3" 29,72		29,720			
			VV "1-116 - KAZETY 3" 29,8		29,800			
			VV "1-119 - KAZETY 3" 29,71		29,710			
			VV "1-122 - KAZETY 3" 29,69		29,690			
			VV "1-125 - KAZETY 3" 24,49		24,490			
			VV "1-128 - KAZETY 3" 3,41		3,410			
			VV Součet		454,910			
233	K	76313510KOV1	D+M KOVOVÝ kazetový podhled, vč. podkladní konstrukce (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	58,320		0,00	
			VV D.1.01.401 - D.1.01.407					
			VV " - Kovový podhled do exteriéru" 58,32		58,320			
			VV Součet		58,320			
234	K	76313510ADD1	D+M SDK+LAMELY akustický dýhovaný dřevěný podhled, vč. podkladní konstrukce (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	74,020		0,00	
			VV D.1.01.401 - D.1.01.407					
			VV "1-004 - Dýhované lamely" 34,01		34,010			
			VV "1-009 - Dýhované lamely" 15,6		15,600			
			VV "1-099 - Dýhované lamely" 11,55		11,550			
			VV "1-130 - Dýhované lamely" 12,86		12,860			
			VV Součet		74,020			
235	K	76313510ADP1	D+M akustický dřevovláknitý podhled s mech. odolností, vč. podkladní konstrukce (jakékoliv výšky zavěš.), pom. prací, doplňků, napojení na jiný druh podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401 - D.1.01.407)	m2	70,840		0,00	
			VV D.1.01.401 - D.1.01.407					
			VV "1-108 - Podhled z dřevěné vlny" 64,15		64,150			
			VV "1-109 - Podhled z dřevěné vlny" 6,69		6,690			
			VV Součet		70,840			
236	K	76313173x01a	D+M SDK podhled - čelo do v.200mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	14,603		0,00	
			VV D.1.01.401 - D.1.01.407					
			VV "0-001 - SDK čelo 160" 3,551		3,551			
			VV "1-001 - SDK čelo 135" 1,951		1,951			
			VV "1-001 - SDK čelo 160" 3,551		3,551			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1-068 - SDK čelo 190" 2,9		2,900			
	VV		"1-081 - SDK čelo 200" 2,65		2,650			
	VV		Součet		14,603			
237	K	76313173x01b	D+M SDK podhled - čelo do v.500mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	23,300		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"1-095 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"1-096 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"1-097 - SDK čelo 300" 3		3,000			
	VV		"1-001 - SDK čelo 500" 3,2		3,200			
	VV		"1-094 - SDK čelo 500" 11,1		11,100			
	VV		Součet		23,300			
238	K	76313173x01d	D+M SDK podhled - čelo do v.1250mm, vč. nosné konstrukce, pomocných prací, doplňků, napojení, specifikace viz PD	m2	3,550		0,00	
	VV		D.1.01.401 - D.1.01.407					
	VV		"1-001 - SDK čelo 530" 3,55		3,550			
	VV		Součet		3,550			
239	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	169,613		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 764			Konstrukce klempířské					0,00
240	K	764_SO03-K01	D+M SO03-K01 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	bm	450,000		0,00	
241	K	764_SO03-K02	D+M SO03-K02 ODVODŇOVACÍ ŽLAB RŠ. 500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	bm	10,000		0,00	
242	K	764_SO03-K03	D+M SO03-K03 DEŠŤOVÝ SVOD 100x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	soubor	1,000		0,00	
243	K	764_SO03-K04	D+M SO03-K04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB RŠ. 450 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	bm	10,000		0,00	
244	K	764_SO03-K05	D+M SO03-K05 DEŠŤOVÝ SVOD 100x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	soubor	1,000		0,00	
245	K	764_SO03-K06	D+M SO03-K06 OPLAŠTĚNÍ vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	m2	30,000		0,00	
246	K	764_SO03-K07	D+M SO03-K07 KAČÍRKOVÁ LIŠTA vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-508	bm	80,000		0,00	
D 766			Konstrukce truhlářské					0,00
247	K	766_SO03-D00	D+M SO03-D00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
248	K	766_SO03-D1L	D+M SO03-D1L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	
249	K	766_SO03-D1P	D+M SO03-D1P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
250	K	766_SO03-D1aL	D+M SO03-D1aL Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
251	K	766_SO03-D1aP	D+M SO03-D1aP Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
252	K	766_SO03-D2L	D+M SO03-D2L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
253	K	766_SO03-D2P	D+M SO03-D2P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
254	K	766_SO03-D3L	D+M SO03-D3L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
255	K	766_SO03-D4L	D+M SO03-D4L Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
256	K	766_SO03-D4P	D+M SO03-D4P Dveře jednokřídlé otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
257	K	766_SO03-D10L	D+M SO03-D10L Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
258	K	766_SO03-D10P	D+M SO03-D10P Dveře jednokřídlé otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	766_SO03-D11P	D+M SO03-D11P Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
260	K	766_SO03-D12L	D+M SO03-D12L Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
261	K	766_SO03-D12P	D+M SO03-D12P Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
262	K	766_SO03-D13L	D+M SO03-D13L Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	5,000		0,00	
263	K	766_SO03-D13P	D+M SO03-D13P Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	5,000		0,00	
264	K	766_SO03-D14L	D+M SO03-D14L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	6,000		0,00	
265	K	766_SO03-D14P	D+M SO03-D14P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	7,000		0,00	
266	K	766_SO03-D15P	D+M SO03-D15P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
267	K	766_SO03-D16L	D+M SO03-D16L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
268	K	766_SO03-D16P	D+M SO03-D16P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
269	K	766_SO03-D17P	D+M SO03-D17P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
270	K	766_SO03-D18P	D+M SO03-D18P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
271	K	766_SO03-D19L	D+M SO03-D19L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
272	K	766_SO03-D20L	D+M SO03-D20L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
273	K	766_SO03-D20P	D+M SO03-D20P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
274	K	766_SO03-D21P	D+M SO03-D21P Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
275	K	766_SO03-D22P	D+M SO03-D22P Dveře jednokřídle otočné 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
276	K	766_SO03-D23L	D+M SO03-D23L Dveře dvoukřídle otočné 1600x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
277	K	766_SO03-D24P	D+M SO03-D24P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
278	K	766_SO03-D31P	D+M SO03-D31P Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	5,000		0,00	
279	K	766_SO03-D32P	D+M SO03-D32P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
280	K	766_SO03-D33P	D+M SO03-D33P Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
281	K	766_SO03-D34L	D+M SO03-D34L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
282	K	766_SO03-D34P	D+M SO03-D34P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
283	K	766_SO03-D36L	D+M SO03-D36L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	766_SO03-D36P	D+M SO03-D36P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
285	K	766_SO03-D37L	D+M SO03-D37L Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
286	K	766_SO03-D37P	D+M SO03-D37P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
287	K	766_SO03-D38P	D+M SO03-D38P Dveře jednokřídle otočné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
288	K	766_SO03-D39L	D+M SO03-D39L Dveře jednokřídle posuvné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
289	K	766_SO03-D39P	D+M SO03-D39P Dveře jednokřídle posuvné 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
290	K	766_SO03-D40P	D+M SO03-D40P Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
291	K	766_SO03-D41P	D+M SO03-D41P Dveře jednokřídle otočné 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
292	K	766_SO03-D42L	D+M SO03-D42L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
293	K	766_SO03-D43L	D+M SO03-D43L Dveře jednokřídle otočné 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
294	K	766_SO03-D52L	D+M SO03-D52L Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
295	K	766_SO03-D52P	D+M SO03-D52P Dveře jednokřídle otočné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	3,000		0,00	
296	K	766_SO03-D59P	D+M SO03-D59P Dveře jednokřídle posuvné 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
297	K	766_SO03-D60L	D+M SO03-D60L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP3-C 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
298	K	766_SO03-D62L	D+M SO03-D62L Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
299	K	766_SO03-D62P	D+M SO03-D62P Dveře jednokřídle otočné 700x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	5,000		0,00	

D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
300	K	7679951X4	D+M ocelových konstrukcí, vč. kotvení, svařování, návrků, PÚ, pomocných prací, doplňků	kg	1 458,799		0,00	
	VV		Ocelový sloup složený z U200 a plátu tl 15mm (200x90mm)					
	VV		8*2,92*25,3*1,2		709,210			
	VV		1*3,51*25,3*1,2		106,564			
	VV		Ocelový sloup venkovní stříšky, složený z U200 a plátu tl 15mm (200x90mm)					
	VV		6*3,53*25,3*1,2		643,025			
	VV		Součet		1 458,799			
301	K	767_SO03-A00	D+M SO03-A00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
302	K	767_SO03-A1L	D+M SO03-A1L Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
303	K	767_SO03-A2	D+M SO03-A2 Vnější hliníková stěna, dveře, 2x boční světlík, PO EI 30 DP1 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
304	K	767_SO03-A3P	D+M SO03-A3P Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
305	K	767_SO03-A4P	D+M SO03-A4P Vnější hliníková stěna, dveře 1175x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
306	K	767_SO03-A5P	D+M SO03-A5P Vnější hliníková stěna, dveře 800x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	K	767_SO03-A6P	D+M SO03-A6P Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP1-C 800x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
308	K	767_SO03-A7L	D+M SO03-A7L Vnější hliníková stěna, dveře 1400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
309	K	767_SO03-A8P	D+M SO03-A8P Vnější hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP1-C 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
310	K	767_SO03-A9P	D+M SO03-A9P Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
311	K	767_SO03-A10P	D+M SO03-A10P Vnější hliníková stěna, dveře 1100x2700 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
312	K	767_SO03-A11P	D+M SO03-A11P Vnitřní hliníková stěna, dveře 1100x2750 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
313	K	767_SO03-A12L	D+M SO03-A12L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-C-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
314	K	767_SO03-A13P	D+M SO03-A13P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
315	K	767_SO03-A14L	D+M SO03-A14L Vnitřní hliníková stěna, dveře jednokřídlé posuvné, boční světlík 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
316	K	767_SO03-A15L	D+M SO03-A15L Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík, PO EW 30 DP3 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
317	K	767_SO03-A17L	D+M SO03-A17L Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
318	K	767_SO03-A18L	D+M SO03-A18L Vnitřní hliníková stěna, dveře 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
319	K	767_SO03-A19P	D+M SO03-A19P Vnitřní hliníková stěna, dveře 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
320	K	767_SO03-A20L	D+M SO03-A20L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 30 DP3-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
321	K	767_SO03-A21P	D+M SO03-A21P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
322	K	767_SO03-A22L	D+M SO03-A22L Vnitřní hliníková stěna, dveře 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
323	K	767_SO03-A23P	D+M SO03-A23P Vnitřní hliníková stěna, dveře 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
324	K	767_SO03-A24P	D+M SO03-A24P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík, PO EW 30 DP3 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
325	K	767_SO03-A25P	D+M SO03-A25P Vnitřní hliníková stěna, dveře, boční světlík 1400x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
326	K	767_SO03-A26L	D+M SO03-A26L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 45 DP1-C-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
327	K	767_SO03-A27L	D+M SO03-A27L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 45 DP1-C-S200 1100x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
328	K	767_SO03-A28P	D+M SO03-A28P Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 45 DP1-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
329	K	767_SO03-A29L	D+M SO03-A29L Vnitřní hliníková stěna, dveře 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	K	767_SO03-A30L	D+M SO03-A30L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 45 DP1-C-S200 1200x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
331	K	767_SO03-A31L	D+M SO03-A31L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 45 DP1-C-S200 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
332	K	767_SO03-A32L	D+M SO03-A32L Vnitřní hliníková stěna, dveře, PO EI 45 DP1-C-S200 1900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
333	K	767_SO03-Z00	D+M SO03-Z00 Vytvoření systému generálního klíče vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství přesná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00	
334	K	767_SO03-Z130P	D+M SO03-Z130P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 90 DP1-C 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
335	K	767_SO03-Z131P	D+M SO03-Z131P Dveře dvoukřídle otočné, PO EW 90 DP1-C 1600x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
336	K	767_SO03-Z132P	D+M SO03-Z132P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP1-C 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
337	K	767_SO03-Z133L	D+M SO03-Z133L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP1-C 900x1000 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
338	K	767_SO03-Z134P	D+M SO03-Z134P Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP1-C 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	4,000		0,00	
339	K	767_SO03-Z135P	D+M SO03-Z135P Dveře dvoukřídle otočné, PO EW 30 DP1-C 1600x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	2,000		0,00	
340	K	767_SO03-Z136P	D+M SO03-Z136P Dveře dvoukřídle otočné, PO EW 30 DP1-C 2000x2200 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
341	K	767_SO03-Z137P	D+M SO03-Z137P Dveře dvoukřídle otočné, PO EI 45 DP1-C-S200 1600x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
342	K	767_SO03-Z138P	D+M SO03-Z138P Dveře jednokřídle otočné, PO EI 45 DP1-C-S200 900x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
343	K	767_SO03-Z139L	D+M SO03-Z139L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP1 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	5,000		0,00	
344	K	767_SO03-Z140L	D+M SO03-Z140L Dveře jednokřídle otočné, PO EW 30 DP1 800x2100 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. PD	soubor	1,000		0,00	
345	K	767_SO03-Z04	D+M SO03-Z04 Madlo opěrné dl. 400 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
346	K	767_SO03-Z05	D+M SO03-Z05 Sada madel vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
347	K	767_SO03-Z06	D+M SO03-Z06 Zádová opěrka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
348	K	767_SO03-Z09	D+M SO03-Z09 Kačirková lišta vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	300,000		0,00	
349	K	767_SO03-Z10	D+M SO03-Z10 Dilatační profil podlahový vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	3,500		0,00	
350	K	767_SO03-Z11	D+M SO03-Z11 Dilatační profil stěnový vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	11,000		0,00	
351	K	767_SO03-Z12	D+M SO03-Z12 Dveřní práh vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	115,000		0,00	
352	K	767_SO03-Z13	D+M SO03-Z13 Dveřní zarážka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	22,000		0,00	
353	K	767_SO03-Z15	D+M SO03-Z15 Kryt svítidla 100x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
354	K	767_SO03-Z16	D+M SO03-Z16 Instalační kanál vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
355	K	767_SO03-Z17	D+M SO03-Z17 Instalační lávka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
356	K	767_SO03-Z18	D+M SO03-Z18 Nosná ocel. Konstrukce vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
509	K	767_SO03-Z19	D+M SO03-Z19 Soustava pletiva, rámu, sloupků, dveří vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
357	K	767_SO03-Z20	D+M SO03-Z20 Kotvicí materiál vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
358	K	767_SO03-Z22	D+M SO03-Z22 Skříňka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
359	K	767_SO03-Z23	D+M SO03-Z23 Skříňka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
360	K	767_SO03-Z24	D+M SO03-Z24 Držák na plynové láhve vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
361	K	767_SO03-Z25	D+M SO03-Z25 Žebřík dl. 8300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
362	K	767_SO03-Z26	D+M SO03-Z26 Madlo schodišťové pr. 40 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	176,000		0,00	
363	K	767_SO03-Z27	D+M SO03-Z27 Okno pevné 1800x1250 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
364	K	767_SO03-Z28	D+M SO03-Z28 Systém podpory pro VZT vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
365	K	767_SO03-Z29	D+M SO03-Z29 Systém podpory pro VZT vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
366	K	767_SO03-Z30	D+M SO03-Z30 Systém podpory pro VZT vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
367	K	767_SO03-Z31	D+M SO03-Z31 Systém podpory pro VZT vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
368	K	767_SO03-Z32c	D+M SO03-Z32c Obložení výtahu vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
369	K	767_SO03-Z32d	D+M SO03-Z32d Obložení výtahu vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
370	K	767_SO03-Z33	D+M SO03-Z33 Panoramatické zrcadlo pr. 660 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
371	K	767_SO03-Z34	D+M SO03-Z34 Světelný nápis 3D vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
372	K	767_SO03-Z35	D+M SO03-Z35 Dveře do sprch 900x1900 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	10,000		0,00	
373	K	767_SO03-Z36	D+M SO03-Z36 Ocel. Konstrukce pro vnitřní stěny vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	3 470,000		0,00	
374	K	767_SO03-Z40	D+M SO03-Z40 Zrcadlo lepené do obkladu 1925x1300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
375	K	767_SO03-Z41	D+M SO03-Z41 Zrcadlo lepené do obkladu 600x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	24,000		0,00	
376	K	767_SO03-Z42	D+M SO03-Z42 Zrcadlo sklopné 800x600 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
377	K	767_SO03-Z43	D+M SO03-Z43 Zástěna sprchy 900x1950 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
378	K	767_SO03-Z44	D+M SO03-Z44 Sestava výsuvné žebříkové schodiště vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
379	K	767_SO03-Z45	D+M SO03-Z45 Světlík 1500x1500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
380	K	767_SO03-Z46	D+M SO03-Z46 Světlík 1200x1800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
381	K	767_SO03-Z47	D+M SO03-Z47 Ocel. Konstrukce sdk čela vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	53,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
382	K	767_SO03-Z49	D+M SO03-Z49 Síť proti ptactvu vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	m2	18,500		0,00	
383	K	767_SO03-Z54	D+M SO03-Z54 Revízní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
384	K	767_SO03-Z55	D+M SO03-Z55 Sprchový kout vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	5,000		0,00	
385	K	767_SO03-Z56	D+M SO03-Z56 Zrcadlo lepené do obkladu 1800x1300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	5,000		0,00	
386	K	767_SO03-Z57	D+M SO03-Z57 Zrcadlo lepené na stěnu 2050x500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	5,000		0,00	
387	K	767_SO03-Z58a	D+M SO03-Z58a Sada jisticích bodů dle ČSN/EN vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	29,000		0,00	
388	K	767_SO03-Z58b	D+M SO03-Z58b Sada jisticích bodů dle ČSN/EN vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
389	K	767_SO03-Z58c	D+M SO03-Z58c Sada jisticích bodů dle ČSN/EN vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
390	K	767_SO03-Z58d	D+M SO03-Z58d Sada jisticích bodů dle ČSN/EN vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	13,000		0,00	
391	K	767_SO03-Z59	D+M SO03-Z59 Sada pro práci v závěsu vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
392	K	767_SO03-Z60	D+M SO03-Z60 Lano pro záchytné systémy vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	152,000		0,00	
393	K	767_SO03-Z61	D+M SO03-Z61 Mřížová konstrukce vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
394	K	767_SO03-Z63	D+M SO03-Z63 Čistící rohož 3800x2750 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
395	K	767_SO03-Z64	D+M SO03-Z64 Čistící rohož 3200x4450 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
396	K	767_SO03-Z65	D+M SO03-Z65 Čistící rohož 3290x2900 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
397	K	767_SO03-Z66	D+M SO03-Z66 Čistící rohož 2400x3100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
398	K	767_SO03-Z68	D+M SO03-Z68 Sdružené závěsy, podpěry, systémové prvky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	m2	570,000		0,00	
399	K	767_SO03-Z69	D+M SO03-Z69 Pomocné ocel. Konstrukce vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	200,000		0,00	
400	K	767_SO03-Z70	D+M SO03-Z70 Lišta z pásoviny vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	bm	240,000		0,00	
401	K	767_SO03-Z71	D+M SO03-Z71 Podlahový poklop 1400x1300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
402	K	767_SO03-Z72	D+M SO03-Z72 Podlahový poklop 1000x1100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
403	K	767_SO03-Z73	D+M SO03-Z73 Podlahový poklop 900x1000 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
404	K	767_SO03-Z74	D+M SO03-Z74 Konstrukce servisní lávky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
405	K	767_SO03-Z75	D+M SO03-Z75 Madlo opěrné dl. 500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
406	K	767_SO03-Z76	D+M SO03-Z76 Sada stupaček 680x190 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
407	K	767_SO03-Z77	D+M SO03-Z77 Sada stupaček 680x190 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	2,000		0,00	
408	K	767_SO03-Z78	D+M SO03-Z78 Sada stupaček 680x190 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
409	K	767_SO03-Z79	D+M SO03-Z79 Sada stupaček 680x190 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
410	K	767_SO03-Z80	D+M SO03-Z80 Mřížová konstrukce 1400x3460 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
411	K	767_SO03-Z82	D+M SO03-Z82 Vnitřní prokládací okno 1100x1250 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
412	K	767_SO03-Z83	D+M SO03-Z83 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	771,000		0,00	
413	K	767_SO03-Z84	D+M SO03-Z84 Ocel. Konstrukce schodišťového vřetene vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	229,000		0,00	
414	K	767_SO03-Z89	D+M SO03-Z89 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
415	K	767_SO03-Z90	D+M SO03-Z90 Trelážní lankový systém vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
416	K	767_SO03-Z91	D+M SO03-Z91 Skříňka vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
417	K	767_SO03-Z92	D+M SO03-Z92 Hasící přístroj 21A vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	30,000		0,00	
418	K	767_SO03-Z93	D+M SO03-Z93 Výztužná konstrukce čel atiky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	kg	138,000		0,00	
419	K	767_SO03-Z94	D+M SO03-Z94 Výsuvné okno 1450x1450 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
420	K	767_SO03-Z95	D+M SO03-Z95 Revizní dvířka 350x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	10,000		0,00	
421	K	767_SO03-Z98	D+M SO03-Z98 Konstrukce pro zakrytí niky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
422	K	767_SO03-Z100	D+M SO03-Z100 Revizní dvířka 500x500 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	3,000		0,00	
423	K	767_SO03-Z103	D+M SO03-Z103 Revizní dvířka 300x300 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	42,000		0,00	
424	K	767_SO03-Z104	D+M SO03-Z104 Revizní dvířka 400x400 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	4,000		0,00	
425	K	767_SO03-Z107	D+M SO03-Z107 Lamelová mřížka 400x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	8,000		0,00	
426	K	767_SO03-Z108	D+M SO03-Z108 Lamelová mřížka 300x100 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	15,000		0,00	
427	K	767_SO03-Z109	D+M SO03-Z109 Konstrukce servisní lávky vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
508	K	767_SO01-Z110	D+M SO03-Z110 Interiérový podlahový poklop vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	1,000		0,00	
428	K	767_SO03-Z114	D+M SO03-Z114 Revizní podhledová dvířka umístěná v SDK vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	
429	K	767_SO03-Z115	D+M SO03-Z115 Revizní podhledová dvířka umístěná v SDK vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	6,000		0,00	

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

430	K	7712212X1	D+M provedení dlažby na stupně + podstupnice, vč. soklu, stěrky, betonu, pomocných prací, doplňků, dle PD	m	105,480		0,00	
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		12*1,395		16,740			
	VV		12*1,395		16,740			
	VV		Mezisoučet		33,480			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		10*1,6		16,000			
	VV		11*1,6		17,600			
	VV		12*1,6		19,200			
	VV		12*1,6		19,200			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		105,480			
431	K	7712212X2	D+M provedení dlažby na mezipodestě, vč. soklu, stěrky, betonu, pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	27,617		0,00	
	VV		D.1.01.2-134					
	VV		1NP-3NP					
	VV		SO03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,685*2,9		4,887			
	VV		2,88*2,9		8,352			
	VV		Mezisoučet		13,239			
	VV		1PP-3NP					
	VV		SO03					
	VV		1,265*3,55		4,491			
	VV		0,76*3,55		2,698			
	VV		1,265*3,55		4,491			
	VV		0,76*3,55		2,698			
	VV		Mezisoučet		14,378			
	VV		Součet		27,617			

D	776	Podlahy povlakové					0,00	
432	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 811,940		0,00	CS ÚRS 2024 02
433	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 811,940		0,00	CS ÚRS 2024 02
434	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 811,940		0,00	CS ÚRS 2024 02

VV			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
VV			D.1.01.1-002					
VV			Skladba A1					
VV			"1-005 - PŘEDSÍŇ" 5,04		5,040			
VV			"1-010 - VYŠETŘOVNA" 22,63		22,630			
VV			"1-011 - VYŠETŘOVNA" 23,43		23,430			
VV			"1-012 - DMZ" 17,97		17,970			
VV			"1-013 - SKLAD SNÍMKŮ" 12,71		12,710			
VV			"1-014 - PŘEDSÍŇ" 3,72		3,720			
VV			"1-017 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 7,42		7,420			
VV			"1-018 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 3,13		3,130			
VV			"1-019 - WC PERS. Ž" 1,48		1,480			
VV			"1-020 - WC PERS. M" 1,48		1,480			
VV			"1-021 - BOX" 2,01		2,010			
VV			"1-022 - BOX" 2,21		2,210			
VV			"1-024 - RECEPCE" 9,87		9,870			
VV			"1-026 - BOX" 2,1		2,100			
VV			"1-028 - BOX" 2,1		2,100			
VV			"1-029 - ÚKLID" 2,02		2,020			
VV			"1-030 - SKLAD" 1,52		1,520			
VV			"1-031 - WC PŘEDSÍŇ" 14,59		14,590			
VV			"1-032 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 7,2		7,200			
VV			"1-033 - WC ZTP MUŽI" 4,41		4,410			
VV			"1-034 - WC MUŽI" 1,21		1,210			
VV			"1-035 - WC MUŽI" 1,21		1,210			
VV			"1-036 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 7,05		7,050			
VV			"1-037 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
VV			"1-038 - WC ŽENY" 1,21		1,210			
VV			"1-039 - WC ZTP ŽENY" 4,41		4,410			
VV			"1-041 - PŘEDSÍŇ" 4,25		4,250			
VV			"1-044 - PŘEDSÍŇ" 3,7		3,700			
VV			"1-047 - FILTR LABORATOŘ" 10,43		10,430			
VV			"1-049 - SKLAD" 7,11		7,110			
VV			"1-079 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 13,5		13,500			
VV			"1-082 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 3,26		3,260			
VV			"1-083 - WC PERS. M" 1,6		1,600			
VV			"1-084 - WC PERS. Ž" 1,6		1,600			
VV			"1-085 - DMZ" 13,12		13,120			
VV			"1-086 - VYŠETŘOVNA" 19,92		19,920			
VV			"1-087 - VYŠETŘOVNA" 19,72		19,720			
VV			"1-088 - SKLAD" 16,99		16,990			
VV			"1-089 - SESTERNA" 11,68		11,680			
VV			"1-090 - SKLAD" 1,52		1,520			
VV			"1-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 6,85		6,850			
VV			"1-132 - PACIENTI NEKLID" 11,82		11,820			
VV			"1-007 - PRACOVNA LÉKAŘE" (18,64-10,18)		8,460			
VV			"1-016 - PRACOVNA LÉKAŘE" (18,52-10,88)		7,640			
VV			"1-043 - PRACOVNA LÉKAŘE" (17,85-9,83)		8,020			
VV			"1-046 - PRACOVNA LÉKAŘE" (16,8-9,28)		7,520			
VV			"1-052 - PRACOVNA" (16,28-9,01)		7,270			
VV			"1-065 - SKLAD" (7,54-1,81)		5,730			
VV			"1-092 - SKLAD" (13,63-2,73)		10,900			
VV			Mezisoučet		365,950			
VV			Skladba A2					
VV			"1-007 - PRACOVNA LÉKAŘE" 10,18		10,180			
VV			"1-016 - PRACOVNA LÉKAŘE" 10,88		10,880			
VV			"1-043 - PRACOVNA LÉKAŘE" 9,83		9,830			
VV			"1-046 - PRACOVNA LÉKAŘE" 9,28		9,280			
VV			"1-052 - PRACOVNA" 9,01		9,010			
VV			"1-065 - SKLAD" 1,81		1,810			
VV			"1-092 - SKLAD" 2,73		2,730			
VV			"1-053 - PRACOVNA" 17,59		17,590			
VV			"1-055 - MYTÍ SKLA" 5,09		5,090			
VV			"1-057 - DMZ PŘEDSÍŇ" 5,16		5,160			
VV			"1-058 - DMZ" 13,63		13,630			
VV			"1-059 - WC PERS. Ž" 1,44		1,440			
VV			"1-060 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 2,36		2,360			
VV			"1-061 - WC PERS. M" 1,44		1,440			
VV			"1-062 - SKLAD" 9,05		9,050			
VV			"1-063 - SKLAD" 9,18		9,180			
VV			"1-064 - SKLAD" 7,59		7,590			
VV			"1-070 - ROZVODNA EL" 9,4		9,400			
VV			"1-071 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,49		14,490			
VV			"1-073 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 13,41		13,410			
VV			"1-075 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 12,38		12,380			
VV			"1-077 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 13,5		13,500			
VV			"1-095 - PRACOVNA LÉKAŘE" 13,37		13,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1-096 - PRACOVNA LÉKAŘE" 13,54		13,540			
	VV		"1-097 - PRACOVNA LÉKAŘE" 13,95		13,950			
	VV		"1-099 - ČEKÁRNA" 11,55		11,550			
	VV		"1-104 - ÚKLID" 3,62		3,620			
	VV		"1-106 - ŠATNA" 5,94		5,940			
	VV		"1-110 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,8		29,800			
	VV		"1-113 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,72		29,720			
	VV		"1-116 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,8		29,800			
	VV		"1-119 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,71		29,710			
	VV		"1-122 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 29,69		29,690			
	VV		"1-125 - SKLAD" 24,49		24,490			
	VV		"1-128 - SKLAD" 3,41		3,410			
	VV		"1-129 - ÚKLID" 1,78		1,780			
	VV		"1-131 - TECH.M." 3,8		3,800			
	VV		Mezisoučet		433,600			
	VV		Skladba B1					
	VV		"1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,49		3,490			
	VV		"1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,66		3,660			
	VV		"1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 3,83		3,830			
	VV		"1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3,57		3,570			
	VV		"1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 4,02		4,020			
	VV		Mezisoučet		18,570			
	VV		Skladba B2					
	VV		"1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 5,4		5,400			
	VV		"1-074 - HYG. ZÁZEMÍ" 4		4,000			
	VV		"1-076 - HYG. ZÁZEMÍ" 4,19		4,190			
	VV		"1-078 - HYG. ZÁZEMÍ" 4		4,000			
	VV		"1-080 - HYG. ZÁZEMÍ" 4,19		4,190			
	VV		"1-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4,54		4,540			
	VV		"1-107 - WC, SPRCHA" 3,65		3,650			
	VV		"1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
	VV		"1-112 - WC" 1,49		1,490			
	VV		"1-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
	VV		"1-115 - WC" 1,49		1,490			
	VV		"1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
	VV		"1-118 - WC" 1,49		1,490			
	VV		"1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
	VV		"1-121 - WC" 1,49		1,490			
	VV		"1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 5,61		5,610			
	VV		"1-124 - WC" 1,49		1,490			
	VV		Mezisoučet		65,470			
	VV		Skladba C1					
	VV		"1-023 - VYŠETŘOVNA SONO" 17,27		17,270			
	VV		"1-025 - OVLADOVNA" 10,35		10,350			
	VV		"1-027 - VYŠETŘOVNA RTG" 25,84		25,840			
	VV		Mezisoučet		53,460			
	VV		Skladba C2					
	VV		"1-054 - LABORATOŘ" 45,26		45,260			
	VV		"1-056 - CENTRIFUGY / PŘÍJEM" 9,11		9,110			
	VV		"1-100 - ECT" 28,24		28,240			
	VV		"1-101 - OBSERVACE" 34,79		34,790			
	VV		Mezisoučet		117,400			
	VV		Skladba D2					
	VV		"0-013 - ROZVODNA EK" 8,1		8,100			
	VV		"0-014 - EPS" 3,65		3,650			
	VV		"1-126 - ROZVODNA EK" 10,13		10,130			
	VV		"1-127 - EPS NZS" 4,25		4,250			
	VV		Mezisoučet		26,130			
	VV		Skladba E1					
	VV		"1-108 - TĚLOCVIČNA" 64,15		64,150			
	VV		"1-109 - NÁŘAĐOVNA" 6,69		6,690			
	VV		Mezisoučet		70,840			
	VV		Skladba G1					
	VV		"1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" (50,07-21,05-12,44)		16,580			
	VV		Mezisoučet		16,580			
	VV		Skladba G2					
	VV		"1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" (21,05)		21,050			
	VV		"1-050 - CHODBA" (31,94-12,02)		19,920			
	VV		"1-069 - CHODBA" (51,04-32,4)		18,640			
	VV		"1-004 - VSTUPNÍ HALA" 92,66		92,660			
	VV		"1-009 - CHODBA / ČEKÁRNA" 68,84		68,840			
	VV		"1-040 - CHODBA" 15,48		15,480			
	VV		"1-081 - CHODBA" 56,55		56,550			
	VV		"1-130 - ČEKÁRNA" 12,33		12,330			
	VV		Mezisoučet		305,470			
	VV		Skladba G3					
	VV		"1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 12,44		12,440			
	VV		"1-050 - CHODBA" 12,02		12,020			
	VV		"1-066 - CHODBA" (14,16-7,44)		6,720			
	VV		"1-068 - SCHODIŠTĚ" 13,95		13,950			
	VV		"1-069 - CHODBA" 32,4		32,400			
	VV		"0-001 - SCHODIŠTĚ" 20,93		20,930			
	VV		"0-002 - HALA, CHODBA" 99,07		99,070			
	VV		"1-094 - CHODBA" 42,89		42,890			
	VV		"1-098 - CHODBA" 85,98		85,980			
	VV		"1-105 - CHODBA" 12,07		12,070			
	VV		Mezisoučet		338,470			
	VV		Součet		1 811,940			
435	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 795,360		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1811,94-16,58		1 795,360			
	VV		Součet		1 795,360			
436	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,580		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			Skladba G1					
			"1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" (50,07-21,05-12,44)		16,580			
			Součet		16,580			
437	K	776221111x01	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	1 544,110		0,00	
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			"Skladba A1" 365,95		365,950			
			"Skladba A2" 433,6		433,600			
			"Skladba B1" 18,57		18,570			
			"Skladba B2" 65,47		65,470			
			"Skladba G1" 16,58		16,580			
			"Skladba G2" 305,47		305,470			
			"Skladba G3" 338,47		338,470			
			Součet		1 544,110			
438	K	776221111x03	Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10 cm na stětu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	1 717,070		0,00	
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			D.1.01.1-002					
			Skladba A1, A2					
			"1-005 - PŘEDSÍŇ" 9,5		9,500			
			"1-007 - PRACOVNA LÉKAŘE" 17,65		17,650			
			"1-010 - VYŠETŘOVNA" 19,3		19,300			
			"1-011 - VYŠETŘOVNA" 19,38		19,380			
			"1-012 - DMZ" 17,8		17,800			
			"1-013 - SKLAD SNÍMKŮ" 15,75		15,750			
			"1-014 - PŘEDSÍŇ" 8,5		8,500			
			"1-016 - PRACOVNA LÉKAŘE" 18,1		18,100			
			"1-017 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 11,2		11,200			
			"1-018 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 7,1		7,100			
			"1-019 - WC PERS. Ž" 5,09		5,090			
			"1-020 - WC PERS. M" 5,09		5,090			
			"1-021 - BOX" 5,75		5,750			
			"1-022 - BOX" 5,95		5,950			
			"1-024 - RECEPCE" 12,9		12,900			
			"1-026 - BOX" 5,8		5,800			
			"1-028 - BOX" 5,8		5,800			
			"1-029 - ÚKLID" 5,79		5,790			
			"1-030 - SKLAD" 5,4		5,400			
			"1-031 - WC PŘEDSÍŇ" 18,24		18,240			
			"1-032 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 11,15		11,150			
			"1-033 - WC ZTP MUŽI" 8,5		8,500			
			"1-034 - WC MUŽI" 4,49		4,490			
			"1-035 - WC MUŽI" 4,49		4,490			
			"1-036 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 11,05		11,050			
			"1-037 - WC ŽENY" 4,49		4,490			
			"1-038 - WC ŽENY" 4,49		4,490			
			"1-039 - WC ZTP ŽENY" 8,5		8,500			
			"1-041 - PŘEDSÍŇ" 8,9		8,900			
			"1-043 - PRACOVNA LÉKAŘE" 17,3		17,300			
			"1-044 - PŘEDSÍŇ" 8,49		8,490			
			"1-046 - PRACOVNA LÉKAŘE" 16,9		16,900			
			"1-047 - FILTR LABORATOŘ" 12,95		12,950			
			"1-049 - SKLAD" 11,4		11,400			
			"1-052 - PRACOVNA" 16,7		16,700			
			"1-053 - PRACOVNA" 17,2		17,200			
			"1-055 - MYTÍ SKLA" 9,39		9,390			
			"1-057 - DMZ PŘEDSÍŇ" 10,3		10,300			
			"1-058 - DMZ" 14,8		14,800			
			"1-059 - WC PERS. Ž" 5		5,000			
			"1-060 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 6,15		6,150			
			"1-061 - WC PERS. M" 5		5,000			
			"1-062 - SKLAD" 12,15		12,150			
			"1-063 - SKLAD" 12,25		12,250			
			"1-064 - SKLAD" 11,3		11,300			
			"1-065 - SKLAD" 11,65		11,650			
			"1-070 - ROZVODNA EL" 12,35		12,350			
			"1-071 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15,3		15,300			
			"1-073 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15		15,000			
			"1-075 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,5		14,500			
			"1-077 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15		15,000			
			"1-079 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15		15,000			
			"1-082 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 7,3		7,300			
			"1-083 - WC PERS. M" 5,2		5,200			
			"1-084 - WC PERS. Ž" 5,2		5,200			
			"1-085 - DMZ" 15,15		15,150			
			"1-086 - VYŠETŘOVNA" 17,85		17,850			
			"1-087 - VYŠETŘOVNA" 17,76		17,760			
			"1-088 - SKLAD" 16,75		16,750			
			"1-089 - SESTERNA" 14,19		14,190			
			"1-090 - SKLAD" 5,4		5,400			
			"1-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 11,1		11,100			
			"1-092 - SKLAD" 16,25		16,250			
			"1-095 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,87		14,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1-096 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,87		14,870			
VV			"1-097 - PRACOVNA LÉKAŘE" 18,09		18,090			
VV			"1-099 - ČEKÁRNA" 13,6		13,600			
VV			"1-104 - ÚKLID" 7,99		7,990			
VV			"1-106 - ŠATNA" 9,84		9,840			
VV			"1-110 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 22,9		22,900			
VV			"1-113 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 23,45		23,450			
VV			"1-116 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 22,9		22,900			
VV			"1-119 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 22,9		22,900			
VV			"1-122 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 23,65		23,650			
VV			"1-125 - SKLAD" 27,7		27,700			
VV			"1-128 - SKLAD" 7,8		7,800			
VV			"1-129 - ÚKLID" 5,4		5,400			
VV			"1-131 - TECH.M." 7,8		7,800			
VV			"1-132 - PACIENTI NEKLID" 14,25		14,250			
VV			Mezisoučet		962,390			
VV			Skladba B1, B2					
VV			"1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,2		8,200			
VV			"1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,4		8,400			
VV			"1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,7		8,700			
VV			"1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,71		8,710			
VV			"1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 9,1		9,100			
VV			"1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 11,14		11,140			
VV			"1-074 - HYG. ZÁZEMÍ" 8		8,000			
VV			"1-076 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,19		8,190			
VV			"1-078 - HYG. ZÁZEMÍ" 8		8,000			
VV			"1-080 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,19		8,190			
VV			"1-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,64		8,640			
VV			"1-107 - WC, SPRCHA" 7,65		7,650			
VV			"1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6		11,600			
VV			"1-112 - WC" 5,1		5,100			
VV			"1-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6		11,600			
VV			"1-115 - WC" 5,1		5,100			
VV			"1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6		11,600			
VV			"1-118 - WC" 5,1		5,100			
VV			"1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6		11,600			
VV			"1-121 - WC" 5,1		5,100			
VV			"1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6		11,600			
VV			"1-124 - WC" 5,1		5,100			
VV			Mezisoučet		186,420			
VV			Skladba G1					
VV			"1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 36,22		36,220			
VV			Mezisoučet		36,220			
VV			Skladba G2					
VV			"1-050 - CHODBA" 31,6		31,600			
VV			"1-069 - CHODBA" 47,35		47,350			
VV			"1-004 - VSTUPNÍ HALA" 50,81		50,810			
VV			"1-009 - CHODBA / ČEKÁRNA" 59,18		59,180			
VV			"1-040 - CHODBA" 17,7		17,700			
VV			"1-081 - CHODBA" 51,65		51,650			
VV			"1-130 - ČEKÁRNA" 14,6		14,600			
VV			Mezisoučet		272,890			
VV			Skladba G3					
VV			"1-066 - CHODBA" 16,6		16,600			
VV			"1-068 - SCHODIŠTĚ" 25,43		25,430			
VV			"0-001 - SCHODIŠTĚ" 27,23		27,230			
VV			"0-002 - HALA, CHODBA" 84		84,000			
VV			"1-094 - CHODBA" 29,89		29,890			
VV			"1-098 - CHODBA" 56,9		56,900			
VV			"1-105 - CHODBA" 19,1		19,100			
VV			Mezisoučet		259,150			
VV			Součet		1 717,070			
439	M	28412245M01a	PVC podlahovina vysoce zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	1 855,106		0,00	
VV			"plocha" (365,95+433,6+16,58+305,47+338,47)*1,15		1 679,081			
VV			"vytažení" (962,39+568,26)*0,1*1,15		176,025			
VV			Součet		1 855,106			
440	M	28412245M02a	protiskluzné PVC podlahovina homogenní bezpečnostní protiskluzová vinylová se vsypem tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	118,084		0,00	
VV			"plocha" (18,57+65,47)*1,15		96,646			
VV			"vytažení" (186,42)*0,1*1,15		21,438			
VV			Součet		118,084			
441	K	776221111x02	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem	m2	196,990		0,00	
VV			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
VV			D.1.01.1-002					
VV			"Skladba C1" 53,46		53,460			
VV			"Skladba C2" 117,4		117,400			
VV			Mezisoučet		170,860			
VV			"Skladba D2" 26,13		26,130			
VV			Mezisoučet		26,130			
VV			Součet		196,990			
442	K	776221111x04	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých, 10 cm na stětu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	181,350		0,00	
VV			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
VV			D.1.01.1-002					
VV			Skladba C1					
VV			"1-023 - VYŠETŘOVNA SONO" 17,65		17,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1-025 - OVLADOVNA" 12,9		12,900			
			VV "1-027 - VYŠETŘOVNA RTG" 20,7		20,700			
			VV Skladba C2					
			VV "1-054 - LABORATOR" 29,95		29,950			
			VV "1-056 - CENTRIFUGY / PŘÍJEM" 12,2		12,200			
			VV "1-100 - ECT" 22,1		22,100			
			VV "1-101 - OBSERVACE" 24,85		24,850			
			VV Mezisoučet		140,350			
			VV Skladba D2					
			VV "0-013 - ROZVODNA EK" 11,4		11,400			
			VV "0-014 - EPS" 8,1		8,100			
			VV "1-126 - ROZVODNA EK" 13,1		13,100			
			VV "1-127 - EPS NZS" 8,4		8,400			
			VV Mezisoučet		41,000			
			VV Součet		181,350			
443	M	28412245M05	PVC v tělocvičně, tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	212,629		0,00	
			VV "plocha" (53,46+117,4)*1,15		196,489			
			VV "vytažení" (140,35)*0,1*1,15		16,140			
			VV Součet		212,629			
444	M	28412245M04	PVC antistatická homogenní podlahovina, tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	34,765		0,00	
			VV "plocha" 26,13*1,15		30,050			
			VV "vytažení" 41*0,1*1,15		4,715			
			VV Součet		34,765			
445	K	776221111x05	Lepení podlahové krytiny PVC sportovní	m2	70,840		0,00	
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "Skladba E1" 70,84		70,840			
			VV Součet		70,840			
446	K	776221111x06	Vytažení podlahové krytiny PVC sportovní, 10 cm na stětu, vč. dodávky přísl. dle PD	m	42,950		0,00	
			VV D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-002					
			VV Skladba E1					
			VV "1-108 - TĚLOCVIČNA" 32,4		32,400			
			VV "1-109 - NÁŘADOVNA" 10,55		10,550			
			VV Součet		42,950			
447	M	28412245M05	PVC v tělocvičně, tl. 2 mm, přesná specifikace viz PD D.1.01-002	m2	86,405		0,00	
			VV "plocha" 70,84*1,15		81,466			
			VV "vytažení" 42,95*0,1*1,15		4,939			
			VV Součet		86,405			
448	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	15,474		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 777			Podlahy lité				0,00	
449	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	733,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
450	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	733,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
451	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	733,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
452	K	7776111X2	D+M Epoxidový nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravou proti oděru (dvousložkový), vč. soklu, penetrace, pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	779,629		0,00	
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV Skladba F1					
			VV "0-005 - STROJOVNA VZT" 354,48+84,2*0,1		362,900			
			VV "0-006 - STROJOVNA ÚT + CHLAZENÍ" 98,52+43,95*0,1		102,915			
			VV "0-007 - SKLAD" 105,53+45,75*0,1		110,105			
			VV "0-008 - SKLAD RTG" 42,2+27,75*0,1		44,975			
			VV "0-009 - PRÁDELNA" 8,33+12,7*0,1		9,600			
			VV "0-010 - ROZVODNA PBŘ" 9+13*0,1		10,300			
			VV "0-011 - UPS" 12,83+14,7*0,1		14,300			
			VV "0-012 - ROZVODNA NN" 17,33+16,7*0,1		19,000			
			VV "0-015 - CHODBA" 55,87+43,9*0,1		60,260			
			VV "0-J1 - ŠACHTA J1" 6,84+11,2*0,1		7,960			
			VV "0-J2 - ŠACHTA J2" 4,91+14,6*0,1		6,370			
			VV "0-J3 - ŠACHTA J3" 6,28+11,2		17,480			
			VV "0-J4 - ŠACHTA J4" 4,69+9,74*0,1		5,664			
			VV "0-J6 - ŠACHTA J6" 0,75+3,5*0,1		1,100			
			VV "1-103 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ KYSLIKU" 5,69+10,1*0,1		6,700			
			VV Součet		779,629			
453	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,516		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
454	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	108,450		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "Skladba B1" 18,57		18,570			
			VV "Skladba B2" 65,47		65,470			
			VV "Skladba H1" 10,29		10,290			
			VV "Skladba H2" 14,12		14,120			
			VV Součet		108,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
455	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	484,692		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,2*2,6		21,320			
	VV		"1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,4*2,6		21,840			
	VV		"1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,7*2,6		22,620			
	VV		"1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,71*2,6		22,646			
	VV		"1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 9,1*2,6		23,660			
	VV		"1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 11,14*2,6		28,964			
	VV		"1-074 - HYG. ZÁZEMÍ" 8*2,6		20,800			
	VV		"1-076 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,19*2,6		21,294			
	VV		"1-078 - HYG. ZÁZEMÍ" 8*2,6		20,800			
	VV		"1-080 - HYG. ZÁZEMÍ" 8,19*2,6		21,294			
	VV		"1-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 8,64*2,6		22,464			
	VV		"1-107 - WC, SPRCHA" 7,65*2,6		19,890			
	VV		"1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6*2,6		30,160			
	VV		"1-112 - WC" 5,1*2,6		13,260			
	VV		"1-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6*2,6		30,160			
	VV		"1-115 - WC" 5,1*2,6		13,260			
	VV		"1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6*2,6		30,160			
	VV		"1-118 - WC" 5,1*2,6		13,260			
	VV		"1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6*2,6		30,160			
	VV		"1-121 - WC" 5,1*2,6		13,260			
	VV		"1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 11,6*2,6		30,160			
	VV		"1-124 - WC" 5,1*2,6		13,260			
	VV		Součet		484,692			
456	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	237,450		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"Skladba B1, B2" 186,42		186,420			
	VV		"Skladba H1, H2" 51,03		51,030			
	VV		Součet		237,450			
457	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	304,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 8*2,6		20,800			
	VV		"1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
	VV		"1-074 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-076 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-078 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-080 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-107 - WC, SPRCHA" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
	VV		"1-112 - WC" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-115 - WC" 6*2,6		15,600			
	VV		"1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
	VV		"1-118 - WC" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
	VV		"1-121 - WC" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
	VV		"1-124 - WC" 4*2,6		10,400			
	VV		Součet		304,200			
458	K	771474413	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených disperzním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	204,100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"0-007 - SKLAD" 45,75		45,750			
	VV		"0-008 - SKLAD RTG" 27,75		27,750			
	VV		"0-009 - PRÁDELNA" 12,7		12,700			
	VV		"0-010 - ROZVODNA PBŘ" 13		13,000			
	VV		"0-011 - UPS" 14,7		14,700			
	VV		"0-012 - ROZVODNA NN" 16,7		16,700			
	VV		"0-013 - ROZVODNA EK" 11,4		11,400			
	VV		"0-014 - EPS" 8,1		8,100			
	VV		"0-015 - CHODBA" 43,9		43,900			
	VV		"1-103 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ KYSLÍKU" 10,1		10,100			
	VV		Součet		204,100			
459	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 008,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		v hygienických místnostech					
	VV		"0-009" 29,25		29,250			
	VV		"1-006" 19,78		19,780			
	VV		"1-015" 20,28		20,280			
	VV		"1-017" 26,28		26,280			
	VV		"1-018" 12,59		12,590			
	VV		"1-019" 11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1-020" 11		11,000			
	VV		"1-029" 12,32		12,320			
	VV		"1-031" 19,37		19,370			
	VV		"1-032" 20,13		20,130			
	VV		"1-033" 19,1		19,100			
	VV		"1-034" 9,5		9,500			
	VV		"1-035" 9,5		9,500			
	VV		"1-036" 19,88		19,880			
	VV		"1-037" 9,5		9,500			
	VV		"1-038" 9,5		9,500			
	VV		"1-039" 19,1		19,100			
	VV		"1-042" 21,03		21,030			
	VV		"1-045" 20,08		20,080			
	VV		"1-048" 22,03		22,030			
	VV		"1-051" 19,32		19,320			
	VV		"1-054" 67,93		67,930			
	VV		"1-055" 21,32		21,320			
	VV		"1-056" 26,85		26,850			
	VV		"1-059" 10,78		10,780			
	VV		"1-060" 10,21		10,210			
	VV		"1-061" 10,78		10,780			
	VV		"1-072" 26,13		26,130			
	VV		"1-074" 18,28		18,280			
	VV		"1-076" 18,76		18,760			
	VV		"1-078" 18,28		18,280			
	VV		"1-080" 18,76		18,760			
	VV		"1-082" 9,56		9,560			
	VV		"1-083" 11,26		11,260			
	VV		"1-084" 11,28		11,280			
	VV		"1-091" 25,6		25,600			
	VV		"1-102" 19,45		19,450			
	VV		"1-104" 17,85		17,850			
	VV		"1-107" 17,4		17,400			
	VV		"1-111" 25,56		25,560			
	VV		"1-112" 10,62		10,620			
	VV		"1-114" 25,56		25,560			
	VV		"1-115" 11,03		11,030			
	VV		"1-117" 25,56		25,560			
	VV		"1-118" 11,03		11,030			
	VV		"1-120" 25,56		25,560			
	VV		"1-121" 11,03		11,030			
	VV		"1-123" 25,56		25,560			
	VV		"1-124" 10,9		10,900			
	VV		"1-129" 14,88		14,880			
	VV		Mezisoučet		918,310			
	VV		ostatní - za linkou, za umyvadlem					
	VV		"0-005" 1,89		1,890			
	VV		"0-006" 1,25		1,250			
	VV		"1-007" 4,2		4,200			
	VV		"1-010" 3,36		3,360			
	VV		"1-011" 3,36		3,360			
	VV		"1-012" 4,2		4,200			
	VV		"1-013" 1,8		1,800			
	VV		"1-016" 3,15		3,150			
	VV		"1-023" 1,33		1,330			
	VV		"1-027" 2,8		2,800			
	VV		"1-043" 3,15		3,150			
	VV		"1-046" 3,15		3,150			
	VV		"1-052" 3,15		3,150			
	VV		"1-053" 3,15		3,150			
	VV		"1-058" 4,2		4,200			
	VV		"1-071" 3,15		3,150			
	VV		"1-073" 3,15		3,150			
	VV		"1-075" 2,66		2,660			
	VV		"1-077" 2,66		2,660			
	VV		"1-079" 2,66		2,660			
	VV		"1-085" 4,42		4,420			
	VV		"1-086" 3,78		3,780			
	VV		"1-087" 3,78		3,780			
	VV		"1-089" 3,01		3,010			
	VV		"1-095" 3,15		3,150			
	VV		"1-096" 3,15		3,150			
	VV		"1-097" 3,15		3,150			
	VV		"1-100" 2,8		2,800			
	VV		"1-101" 2,35		2,350			
	VV		"1-125" 1,68		1,680			
	VV		Mezisoučet		89,690			
	VV		Součet		1 008,000			
460	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	1 008,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
461	M	59761116	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	1 182,672		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1008*1,15		1 159,200			
	VV		204,1*0,1*1,15		23,472			
	VV		Součet		1 182,672			
462	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	83,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
	VV		D.1.01.1-002					
	VV		"1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
	VV		"1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
	VV		"1-032 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 2*2,6		5,200			
	VV		"1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
	VV		"1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "1-055 - MYTÍ SKLA" 1*2,6		2,600			
			VV "1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 3*2,6		7,800			
			VV "1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 2*2,6		5,200			
			VV "1-115 - WC" 2*2,6		5,200			
			VV "1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 2*2,6		5,200			
			VV "1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 2*2,6		5,200			
			VV "1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 2*2,6		5,200			
			VV Součet		83,200			
463	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	87,360		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 83,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		87,360			
464	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	605,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			VV D.1.01.1-002					
			VV "1-006 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "1-015 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "1-017 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 4*2,8		11,200			
			VV "1-018 - WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL" 4*2,6		10,400			
			VV "1-019 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
			VV "1-020 - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
			VV "1-030 - SKLAD" 4*2,6		10,400			
			VV "1-031 - WC PŘEDSÍŇ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-032 - WC PŘEDSÍŇ MUŽI" 6*2,6		15,600			
			VV "1-033 - WC ZTP MUŽI" 4*2,6		10,400			
			VV "1-034 - WC MUŽI" 4*2,6		10,400			
			VV "1-035 - WC MUŽI" 4*2,6		10,400			
			VV "1-036 - WC PŘEDSÍŇ ŽENY" 4*2,6		10,400			
			VV "1-037 - WC ŽENY" 4*2,6		10,400			
			VV "1-038 - WC ŽENY" 4*2,6		10,400			
			VV "1-039 - WC ZTP ŽENY" 4*2,6		10,400			
			VV "1-042 - HYG. ZÁZEMÍ" 8*2,6		20,800			
			VV "1-045 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "1-048 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "1-051 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
			VV "1-054 - LABORATOŘ" 4*3		12,000			
			VV "1-055 - MYTÍ SKLA" 5*2,6		13,000			
			VV "1-056 - CENTRIFUGY / PŘÍJEM" 4*2,6		10,400			
			VV "1-059 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
			VV "1-060 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 4*2,6		10,400			
			VV "1-061 - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
			VV "1-072 - HYG. ZÁZEMÍ" 7*2,6		18,200			
			VV "1-074 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-076 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-078 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-080 - HYG. ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-082 - WC PŘEDSÍŇ PERS." 4*2,6		10,400			
			VV "1-083 - WC PERS. M" 4*2,6		10,400			
			VV "1-084 - WC PERS. Ž" 4*2,6		10,400			
			VV "1-090 - SKLAD" 4*2,6		10,400			
			VV "1-091 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST" 4*2,6		10,400			
			VV "1-102 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-104 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
			VV "1-107 - WC, SPRCHA" 4*2,6		10,400			
			VV "1-111 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
			VV "1-112 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "1-114 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 4*2,6		10,400			
			VV "1-115 - WC" 6*2,6		15,600			
			VV "1-117 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
			VV "1-118 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "1-120 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
			VV "1-121 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "1-123 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ" 6*2,6		15,600			
			VV "1-124 - WC" 4*2,6		10,400			
			VV "1-129 - ÚKLID" 4*2,6		10,400			
			VV Součet		605,600			
465	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	36,915		0,00	CS ÚRS 2024 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
466	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů.	m2	2 501,222		0,00	
			VV Stropy					
			VV 172,35+71,57+668,02+401,41+454,91+58,32+74,02+70,84		1 971,440			
			VV Stěny					
			VV "0-003 - VÝTAH V1" 12,4*3,41		42,284			
			VV "0-004 - VÝTAH V2" 12,4*3,41		42,284			
			VV "0-J1 - ŠACHTA J1" 11,2*3,41		38,192			
			VV "0-J2 - ŠACHTA J2" 14,6*3,41		49,786			
			VV "0-J3 - ŠACHTA J3" 11,2*3,41		38,192			
			VV "0-J4 - ŠACHTA J4" 9,74*3,41		33,213			
			VV "0-J6 - ŠACHTA J6" 3,5*3,41		11,935			
			VV "1-002 - VÝTAH V1" 12,4*3,65		45,260			
			VV "1-003 - VÝTAH V2" 12,4*3,65		45,260			
			VV "1-J1 - ŠACHTA J1" 11,2*3,65		40,880			
			VV "1-J2 - ŠACHTA J2" 14,6*3,65		53,290			
			VV "1-J3 - ŠACHTA J3" 11,2*3,65		40,880			
			VV "1-J4 - ŠACHTA J4" 9,74*3,65		35,551			
			VV "1-J6 - Místnost" 3,5*3,65		12,775			
			VV Součet		2 501,222			
467	K	7811954X2	Nátěr stěn proti oděru, vč. dodávky, pomocných prací, penetrace	m2	317,877		0,00	
			VV Stěny					
			VV "0-001 - SCHODIŠTĚ" 27,23*3,41		92,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "1-001 - HALA, SCHODIŠTĚ" 36,22*3,65		132,203			
			vv "1-068 - SCHODIŠTĚ" 25,43*3,65		92,820			
			vv Součet		317,877			
468	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6 686,155		0,00	CS ÚRS 2024 02
			D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203					
			vv Strop					
			vv 243,92+14,603+23,3+3,55		285,373			
			vv Stěny					
			vv "0-002 - HALA, CHODBA" 84*3,41		286,440			
			vv "0-005 - STROJOVNA VZT" 84,2*3,41		287,122			
			vv "0-006 - STROJOVNA ÚT + CHLAZENÍ" 43,95*3,41		149,870			
			vv "0-007 - SKLAD" 45,75*3,41		156,008			
			vv "0-008 - SKLAD RTG" 27,75*3,41		94,628			
			vv "0-009 - PRÁDELNA" 12,7*3,41		43,307			
			vv "0-010 - ROZVODNA PBŘ" 13*3,41		44,330			
			vv "0-011 - UPS" 14,7*3,41		50,127			
			vv "0-012 - ROZVODNA NN" 16,7*3,41		56,947			
			vv "0-013 - ROZVODNA EK" 11,4*3,41		38,874			
			vv "0-014 - EPS" 8,1*3,41		27,621			
			vv "0-015 - CHODBA" 43,9*3,41		149,699			
			vv "1-004 - VSTUPNÍ HALA" 50,81*3,65		185,457			
			vv "1-005 - PŘEDSÍŇ" 9,5*3,65		34,675			
			vv "1-007 - PRACOVNA LÉKAŘE" 17,65*3,65		64,423			
			vv "1-008 - ZÁDVEŘÍ" 12,83*3,65		46,830			
			vv "1-009 - CHODBA / ČEKÁRNA" 59,18*3,65		216,007			
			vv "1-010 - VYŠETROVNA" 19,3*3,65		70,445			
			vv "1-011 - VYŠETROVNA" 19,38*3,65		70,737			
			vv "1-012 - DMZ" 17,8*3,65		64,970			
			vv "1-013 - SKLAD SNÍMKŮ" 15,75*3,65		57,488			
			vv "1-014 - PŘEDSÍŇ" 8,5*3,65		31,025			
			vv "1-016 - PRACOVNA LÉKAŘE" 18,1*3,65		66,065			
			vv "1-021 - BOX" 5,75*3,65		20,988			
			vv "1-022 - BOX" 5,95*3,65		21,718			
			vv "1-023 - VYŠETROVNA SONO" 17,65*3,65		64,423			
			vv "1-024 - RECEPCE" 12,9*3,65		47,085			
			vv "1-025 - OVLADOVNA" 12,9*3,65		47,085			
			vv "1-026 - BOX" 5,8*3,65		21,170			
			vv "1-027 - VYŠETROVNA RTG" 20,7*3,65		75,555			
			vv "1-028 - BOX" 5,8*3,65		21,170			
			vv "1-029 - ÚKLID" 5,79*3,65		21,134			
			vv "1-040 - CHODBA" 17,7*3,65		64,605			
			vv "1-041 - PŘEDSÍŇ" 8,9*3,65		32,485			
			vv "1-043 - PRACOVNA LÉKAŘE" 17,3*3,65		63,145			
			vv "1-044 - PŘEDSÍŇ" 8,49*3,65		30,989			
			vv "1-046 - PRACOVNA LÉKAŘE" 16,9*3,65		61,685			
			vv "1-047 - FILTR LABORATOŘ" 12,95*3,65		47,268			
			vv "1-049 - SKLAD" 11,4*3,65		41,610			
			vv "1-050 - CHODBA" 31,6*3,65		115,340			
			vv "1-052 - PRACOVNA" 16,7*3,65		60,955			
			vv "1-053 - PRACOVNA" 17,2*3,65		62,780			
			vv "1-057 - DMZ PŘEDSÍŇ" 10,3*3,65		37,595			
			vv "1-058 - DMZ" 14,8*3,65		54,020			
			vv "1-062 - SKLAD" 12,15*3,65		44,348			
			vv "1-063 - SKLAD" 12,25*3,65		44,713			
			vv "1-064 - SKLAD" 11,3*3,65		41,245			
			vv "1-065 - SKLAD" 11,65*3,65		42,523			
			vv "1-066 - CHODBA" 16,6*3,65		60,590			
			vv "1-069 - CHODBA" 47,35*3,65		172,828			
			vv "1-070 - ROZVODNA EL" 12,35*3,65		45,078			
			vv "1-071 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15,3*3,65		55,845			
			vv "1-073 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15*3,65		54,750			
			vv "1-075 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 14,5*3,65		52,925			
			vv "1-077 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15*3,65		54,750			
			vv "1-079 - LÉKAŘSKÝ POKOJ" 15*3,65		54,750			
			vv "1-081 - CHODBA" 51,95*3,65		189,618			
			vv "1-085 - DMZ" 15,15*3,65		55,298			
			vv "1-086 - VYŠETROVNA" 17,85*3,65		65,153			
			vv "1-087 - VYŠETROVNA" 17,76*3,65		64,824			
			vv "1-088 - SKLAD" 16,75*3,65		61,138			
			vv "1-089 - SESTERNA" 14,19*3,65		51,794			
			vv "1-092 - SKLAD" 16,25*3,65		59,313			
			vv "1-093 - ZÁDVEŘÍ" 15,35*3,65		56,028			
			vv "1-094 - CHODBA" 29,89*3,65		109,099			
			vv "1-095 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,87*3,65		54,276			
			vv "1-096 - PRACOVNA LÉKAŘE" 14,87*3,65		54,276			
			vv "1-097 - PRACOVNA LÉKAŘE" 18,09*3,65		66,029			
			vv "1-098 - CHODBA" 56,9*3,65		207,685			
			vv "1-099 - ČEKÁRNA" 13,6*3,65		49,640			
			vv "1-100 - ECT" 22,1*3,65		80,665			
			vv "1-101 - OBSERVACE" 24,85*3,65		90,703			
			vv "1-103 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ KYSLÍKU" 10,1*3,65		36,865			
			vv "1-105 - CHODBA" 19,1*3,65		69,715			
			vv "1-106 - ŠATNA" 9,84*3,65		35,916			
			vv "1-108 - TĚLOCVIČNA" 32,4*3,65		118,260			
			vv "1-109 - NÁŘAĎOVNA" 10,55*3,65		38,508			
			vv "1-110 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 22,9*3,65		83,585			
			vv "1-113 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 23,45*3,65		85,593			
			vv "1-116 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 22,9*3,65		83,585			
			vv "1-119 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 22,9*3,65		83,585			
			vv "1-122 - ŠATNA (32 SKŘÍNEK)" 23,65*3,65		86,323			
			vv "1-125 - SKLAD" 27,7*3,65		101,105			
			vv "1-126 - ROZVODNA EK" 13,1*3,65		47,815			
			vv "1-127 - EPS NZS" 8,4*3,65		30,660			
			vv "1-128 - SKLAD" 7,8*3,65		28,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1-129 - ÚKLID" 5,4*3,65		19,710			
	VV		"1-130 - ČEKÁRNA" 14,6*3,65		53,290			
	VV		"1-132 - PACIENTI NEKLID" 14,25*3,65		52,013			
	VV		Součet		6 686,155			
469	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6 686,155		0,00	CS ÚRS 2024 02
470	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sýtém odstínu	m2	6 686,155		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		33430,775*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		6 686,155			
D		799	Ostatní prvky				0,00	
471	K	799_SO03-O04	D+M SO03-O04 OKNO 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	15,000		0,00	
472	K	799_SO03-O05	D+M SO03-O05 OKNO 1400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-501	soubor	4,000		0,00	
473	K	799_SO03-S03	D+M SO03-S03 VENKOVNÍ ŽALUZIE 1400x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	4,000		0,00	
474	K	799_SO03-S05	D+M SO03-S05 VENKOVNÍ ŽALUZIE 2400x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	15,000		0,00	
475	K	799_SO03-S06a	D+M SO03-S06a VENKOVNÍ ŽALUZIE 1175x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
476	K	799_SO03-S06b	D+M SO03-S06b VENKOVNÍ ŽALUZIE 2775x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000		0,00	
477	K	799_SO03-S06c	D+M SO03-S06c VENKOVNÍ ŽALUZIE 750x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000		0,00	
478	K	799_SO03-S06d	D+M SO03-S06d VENKOVNÍ ŽALUZIE 2700x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
479	K	799_SO03-S06e	D+M SO03-S06e VENKOVNÍ ŽALUZIE 2775x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
480	K	799_SO03-S07a	D+M SO03-S07a VENKOVNÍ ŽALUZIE 3450x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
481	K	799_SO03-S07b	D+M SO03-S07b VENKOVNÍ ŽALUZIE 1000x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	2,000		0,00	
482	K	799_SO03-S07c	D+M SO03-S07c VENKOVNÍ ŽALUZIE 3400x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
483	K	799_SO03-S07d	D+M SO03-S07d VENKOVNÍ ŽALUZIE 3435x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
484	K	799_SO03-S07e	D+M SO03-S07e VENKOVNÍ ŽALUZIE 3150x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
485	K	799_SO03-S07f	D+M SO03-S07f VENKOVNÍ ŽALUZIE 1420x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
486	K	799_SO03-S08	D+M SO03-S08 VENKOVNÍ ŽALUZIE 8000x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
487	K	799_SO03-S09	D+M SO03-S09 VENKOVNÍ ŽALUZIE 8500x2800 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
489	K	799_SO03-ZO34	D+M SO03-ZO34 Vnitřní stěna s PO 2900x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
490	K	799_SO03-ZO36	D+M SO03-ZO36 Vnitřní akustická stěna 3475x2600 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
491	K	799_SO03-ZO37	D+M SO03-ZO37 Vstupní portál 20065x3530 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
492	K	799_SO03-ZO38	D+M SO03-ZO38 Spojovací fasáda PO EI 30 DP1 13840x4067 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
493	K	799_SO03-ZO39	D+M SO03-ZO39 Spojovací fasáda PO EI 30 DP1 13840x4067 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
494	K	799_SO03-ZO40	D+M SO03-ZO40 Vnější prosklená stěna 8500x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
495	K		799_SO03-ZO41	D+M SO03-ZO41 Vnější prosklená stěna PO EI 30 DP1 17275x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
496	K		799_SO03-ZO42	D+M SO03-ZO42 Vnější prosklená stěna 8000x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
497	K		799_SO03-ZO44	D+M SO03-ZO44 Vnitřní stěna 3450x2250 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
498	K		799_SO03-ZO45	D+M SO03-ZO45 Vnitřní stěna s PO 3450x2250 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
499	K		799_SO03-ZO46	D+M SO03-ZO46 Vnitřní stěna s PO 3650x2200 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
500	K		799_SO03-ZO48	D+M SO03-ZO48 Vnější stěna 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
501	K		799_SO03-ZO49	D+M SO03-ZO49 Vnější stěna 2400x2800 mm vč. kotvení, kování, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-502	soubor	1,000		0,00	
502	K		799_SO03-P01	D+M SO03-P01 Dveřní zarážka pr. 30 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	32,000		0,00	
503	K		799_SO03-P02	D+M SO03-P02 Instalační profil dl. 3000 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	1,000		0,00	
504	K		799_SO03-P03	D+M SO03-P03 Ochranné pásy v. 1000 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	bm	78,000		0,00	
505	K		799_SO03-P04	D+M SO03-P04 Stropní difuzor pr. 150 mm vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-503	soubor	37,000		0,00	
D		OST			Ostatní			0,00	
506	K		OST01a	D+M V01 výtahová technologie, vč. pomocných prací, doplňků, (dle PD - TZ (ASŘ))	kpl	1,000		0,00	
507	K		OST01b	D+M V02 výtahová technologie, vč. pomocných prací, doplňků, (dle PD - TZ (ASŘ))	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ
Úroveň 3:
SO03b - SO03 - ocelový přístřešek

KSO:
Místo: Kroměříž

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBR
Úroveň 3: **SO03b - SO03 - ocelový přístřešek**

Místo: Kroměříž
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ
Úroveň 3: SO03b - SO03 - ocelový přístřešek

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00

1	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

2	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	4113542X9	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,25 mm, vč. dodávky	m2	0,000		0,00	
6	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 0,00

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 712 Povlakové krytiny 0,00

10	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
11	M	28329026	fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,15mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV 0*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					0,000			
12	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV 0*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					0,000			
14	K	712332145	Povlaková krytina plochých střech nopovou fólií s filtrační textilií a perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	69331051	kompozit vegetační HDPE nop 20mm, spodní povrch PP textilie 300g/m2, horní povrch PES deska 2000g/m2, tl 43mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV 0*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					0,000			
16	K	712363605x01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, kotvenou, s přelepením spojů, včetně náběhových klínů, poplastovaných plechů, doplňků, příslušenství dle PD	m2	0,000		0,00	
17	M	28322025x	Hydroizolace z měkčeného PVC s odolností proti prorůstání kořenů tl. 1,8mm, určena pro vegetační střechy, mech. kotvená do ŽB stropní konstrukce, spád 2%	m2	0,000		0,00	
18	K	712000x01	D+M: Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin (dle PD)	m2	0,000		0,00	
19	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

20	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	767_OK	D+M ocelový přístřešek, vč. kotvení, návarků, svařování, PÚ, pomocných prací, doplňků,dle PD D.1.01.2-138	kg	0,000		0,00	
24	K	767_SO03-Z19	D+M SO03-Z19 Soustava pletiva, rámu,sloupků, dveří vč. kotvení, příslušenství, doplňkových prací a PÚ přesná specifikace viz. D.1.01.1-505	soubor	0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D11 - SO 03	0,00
D2 - Studená voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D12 - DEMI voda	0,00
D13 - Zdroj DEMI	0,00
D14 - Změkčená voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
D15 - Tepelné izolace	0,00
D3 - Teplá voda	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D16 - Cirkulace	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D4 - Kanalizace splašková	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D5 - Kanalizace dešťová	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D6 - Kanalizace dešťová havarijní	0,00
Díl 1 - Potrubí	0,00
Díl 2 - Izolace	0,00
D7 - Ostatní	0,00
D8 - Ohebné potrubí	0,00
D9 - Armatury, příslušenství trubek	0,00
Díl 3 - Prostupy požárně dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky	0,00
Díl 4 - Zařizovací předměty	0,00
Díl 5 - Ostatní	0,00
Díl 6 - Zkoušky	0,00
Díl 7 - Ohřev TV - armatury, příslušenství trubek	0,00
Díl 8 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D11	SO 03					0,00	
D	D2	Studená voda					0,00	
D	Díl 1	Potrubí					0,00	

1	K	Pol1084	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 32	m	29,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

2	K	Pol1085	Potrubí ocelové pozinkované s lisovacími tvarovkami, pro rozvody požární vody a zavlažování átrií, DN 50	m	156,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

3	K	Pol1448	Vodovodní potrubí PE 100RC, SDR11, d125 (Ø147,8x11,4)	m	7,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110

4	K	Pol1086	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 15 (Ø18x1,0)	m	76,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

5	K	Pol1087	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 20 (Ø22x1,2)	m	464,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

6	K	Pol1088	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 25 (Ø28x1,2)	m	56,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

7	K	Pol1449	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 50 (Ø54x1,5)	m	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

8	K	Pol1339	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 70 (Ø76,1x2)	m	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	Pol1090	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 80 (Ø88x7) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	155,000		0,00	
	P							
10	K	Pol1450	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 100 (Ø108x7) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	162,000		0,00	
	P							
D	Díl 2		Izolace				0,00	
11	K	Pol1091	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 18 mm, tloušťka izolace 19 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	38,000		0,00	
	P							
12	K	Pol1092	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 22 mm, tloušťka izolace 19 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	232,000		0,00	
	P							
13	K	Pol1093	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 28 mm, tloušťka izolace 19 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	5,000		0,00	
	P							
14	K	Pol1336	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 88,9 mm, tloušťka izolace 19 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	96,000		0,00	
	P							
15	K	Pol1451	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d28 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	50,000		0,00	
	P							
16	K	Pol1452	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d18 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	38,000		0,00	
	P							
17	K	Pol1453	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d22 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	232,000		0,00	
	P							
18	K	Pol1451	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d28 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	50,000		0,00	
	P							
19	K	Pol1454	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d76,1 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	1,000		0,00	
	P							
20	K	Pol1455	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d88,9 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	26,000		0,00	
	P							
21	K	Pol1456	Polyethylenová izolace, tloušťka 13 mm, d108 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>	m	143,000		0,00	
	P							
22	K	Pol1338	Nehořlavá izolace pro D88,9 mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 20 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilárně vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 113, D.1.01.4a 115, D.1.01.4a 116</i>	m	23,000		0,00	
	P							
D	D12		DEMI voda				0,00	
D	D13		Zdroj DEMI				0,00	
0	K	POZN.	Poznámka k nadpisu:Úpravna vody pro výrobu demineralizované vody pro vlhčení VZT. Výkon 500 l/h, vodivost do 20 µS/cm. Vstupní surovinou je voda pitná. Vodu požadované kvality zabezpečí následující technologické kroky. Pozice v projektu: U.05.01.		0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol1457	mechanický předfiltr, napojení 1", odkalovací ventil	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol1458	duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 100, objemové řízení, napojení 1", složení:	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 1 x automatický duplexní řídicí ventil, 2 x sklolaminátová láhev, 1 x solná nádob a s víkem 100 l, 1 x plovákový ventil, 1 x 50 l změkčovací pryskyřice					
26	K	Pol1459	Instalační armatury pro montáž změkčovacího filtru	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 2 x nerezová napojovací hadice 600 mm 1" DN19 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem 1"					
27	K	Pol1460	Dechlorační filtr, napojení 1", zařízení ve složení:	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem 1 x vnitřní rozdělovací systém 1 x 52 l aktivního uhlí 2 x nerezová napojovací hadice 600 mm					
28	K	Pol1461	Reverzní osmóza, výkon 0,5 m3/hod při teplotě surové vody 15°C, zařízení je montováno na ocelovém rámu a je připraveno k připojení Ve složení:	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: jemný filtr, diferenční manometr, tlakový spínač, vysokotlaké čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, průtokoměr koncentráту, využití zpětného koncentráту, regulační a řídicí armatury, řídicí jednotka					
29	K	Pol1462	Zásobní nádrž permeátu, plastová, pracovní objem 1,0 m3, vybavená hlídáním hladin	ks	1,000		0,00	
30	K	Pol1463	Tlaková stanice s frekvenčním měničem pro dodávku DEMI vody ze zásobní nádrže pod tlakem do systému, výkon 2,5 – 3,0 m3/hod, tlak 4 bary, materiál nerez	ks	1,000		0,00	
31	K	Pol1464	Kapky na měření tvrdosti vody	ks	1,000		0,00	
32	K	Pol1465	Chemie na prvotní spuštění, 50 kg regenerační sůl	ks	1,000		0,00	
33	K	Pol1466	Podružný elektro rozvaděč	ks	1,000		0,00	
34	K	Pol1467	Instalace a kompletní plastové propojení technologie úpravy vody provedené v lepeném plastu PN16 včetně všech potřebných ochozů a uzavíracích ventilů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres číslo D.1.01.4a-110 Armatury					
35	K	Pol1468	Potrubní oddělovač BA dle ČSN EN 1717, připojení 1", průtok 1,1 m3/h	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Armatura, která bezpečně ochrání rozvody pitné vody před kontaminací zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím. Podle platné normy ČSN EN 1717 se instaluje všude tam, kde je potřeba oddělit rád pitné vody od rozvodů kapalin rizikové tř. 4. výkres číslo D.1.01.4a-110					
36	K	Pol1469	Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" s pohonem 24V	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: elektricky ovládaný kohout, pohon 24V s funkcí NC, materiál: mosaz chromovaná, těsnění NBR, maximální provozní tlak: 3,5 MPa, výkon pohonu 6 W, krytí pohonu: IP65, doba běhu (přestavný čas) 15 s výkres číslo D.1.01.4a-110					
37	K	Pol1470	kulový kohout, ovládání ruční, d32, PN10	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: celoplastový kulový uzávěr (těleso i koule), materiál polypropylen, těsnění EPDM, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110					
38	K	Pol1471	kulový kohout, ovládání ruční, d20, PN10	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: celoplastový kulový uzávěr (těleso i koule), materiál polypropylen, těsnění EPDM, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110 Potrubí					
39	K	Pol1472	Potrubí plastové D20 (Ř20x2,3)	m	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál polypropylen (S 4 / PN 22 / SDR 9), včetně spojek, kolen, odboček, redukcí, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110					
40	K	Pol1473	Potrubí plastové D25 (Ř25x2,8)	m	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál polypropylen (S 4 / PN 22 / SDR 9), včetně spojek, kolen, odboček, redukcí, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110					
41	K	Pol1474	Potrubí plastové D32 (Ř32x3,6)	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál polypropylen (S 4 / PN 22 / SDR 9), včetně spojek, kolen, odboček, redukcí, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110 Příslušenství					
42	K	Pol1475	Pancéřová hadice s opletením, DN 18, vnitřní závit 3/4", PN 10, délka 1000 mm	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: opletení z ušlechtilé oceli, vnitřní hadice z bakteriologicky nezávadného silikonu, koncovky mosaz výkres číslo D.1.01.4a-110					
43	K	Pol1476	vsuvka dvojitá, redukovaná, vnější x vnější závit R3/4" x R1/2"	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál PP, mosaz nebo nerez výkres číslo D.1.01.4a-110					
44	K	Pol1477	vsuvka dvojitá, vnější x vnější závit R3/4" x R3/4"	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál PP, mosaz nebo nerez výkres číslo D.1.01.4a-110					
45	K	Pol1478	přechodka se závitem vnitřním, D20-1/2"	ks	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál PP, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110 Tepelné izolace					
46	K	Pol1479	tepelná izolace pro potrubí vnější průměr: 20 mm, tloušťka izolace 13 mm	m	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, součinitel tepelné vodivosti při 10°C ? = 0,046 W/mK výkres číslo D.1.01.4a-110					
47	K	Pol1480	tepelná izolace pro potrubí vnější průměr: 25 mm, tloušťka izolace 13 mm	m	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, součinitel tepelné vodivosti při 10°C ? = 0,046 W/mK výkres číslo D.1.01.4a-110					
48	K	Pol1481	tepelná izolace pro potrubí vnější průměr: 32 mm, tloušťka izolace 13 mm	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, součinitel tepelné vodivosti při 10°C ? = 0,046 W/mK výkres číslo D.1.01.4a-110 Uložení potrubí					
49	K	Pol1482	závěsy potrubí	kg	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná ocel. výkres číslo D.1.01.4a-110					
50	K	Pol1483	žlab pro izolované plastové potrubí, D50	m	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál: žlab pozinkovaný nebo plastový výkres číslo D.1.01.4a-110					
51	K	Pol1484	žlab pro izolované plastové potrubí, D63	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál: žlab pozinkovaný nebo plastový výkres číslo D.1.01.4a-110					
52	K	Pol1485	štítky pro označení protékajícího média	ks	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: samolepící štítky dle ČSN 130072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzávěru, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob upevnění nesmí ovlivnit čitelnost textů. výkres číslo D.1.01.4a-110 Zkoušky, dokumentace					
53	K	Pol1486	montáž a svařování trubních rozvodů	kpl.	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál potrubí polypropylen, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110					
54	K	Pol1489	dodavatelská dokumentace	kpl.	1,000		0,00	
D			D14	Změkčená voda			0,00	
D			Díl 1	Potrubí			0,00	
55	K	Pol1474	Potrubí plastové D32 (Ř32x3,6)	m	38,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál polypropylen (S 4 / PN 22 / SDR 9), včetně spojek, kolen, odboček, redukcí, polyfúzní svařování výkres číslo D.1.01.4a-110					
D			D15	Tepelné izolace			0,00	
56	K	Pol1481	tepelná izolace pro potrubí vnější průměr: 32 mm, tloušťka izolace 13 mm	m	38,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, součinitel tepelné vodivosti při 10°C ? = 0,046 W/mK výkres číslo D.1.01.4a-110					
D			D3	Teplá voda			0,00	
D			Díl 1	Potrubí			0,00	
57	K	Pol1086	Potrubní systém z uslechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 15 (Ø18x1,0)	m	78,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
58	K	Pol1087	Potrubní systém z uslechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 20 (Ø22x1,2)	m	357,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
59	K	Pol1449	Potrubní systém z uslechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 50 (Ø54x1,5)	m	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
60	K	Pol1339	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 70 (D76 1x2	m	91,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
61	K	Pol1090	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 80 (D88 9x2	m	175,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d64-108 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
D	Díl 2		Izolace				0,00	
62	K	Pol1091	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 18 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	39,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
63	K	Pol1092	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, vnitřní D 22 mm, tloušťka izolace 19 mm	m	179,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
64	K	Pol1340	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 18mm, tloušťka izolace 30mm	m	39,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
65	K	Pol1341	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní D 22mm, tloušťka izolace 30mm	m	179,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
66	K	Pol1490	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 76,1 mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm	m	69,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
67	K	Pol1491	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 88,9 mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	165,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
68	K	Pol1492	Nehořlavá izolace pro D76,1, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 30 mm	m	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilární vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonale uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilární vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
69	K	Pol1493	Nehořlavá izolace pro D 88,9 mm, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vinutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 30 mm	m	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilární vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonale uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilární vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
D	D16		Cirkulace				0,00	
D	Díl 1		Potrubí				0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K		Pol1494	Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími tvarovkami. Trubky svařované laserem, podle EN 1008 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi), DN 70 (Ř76 1x2	m	84,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lisovací tvarovky s EPDM těsněním Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojítm zalisováním a válcovým vedením rubky Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů Včetně uchycení a tvarovek výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
	P								
	D	Díl 2		Izolace				0,00	
71	K		Pol1490	Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií, vnitřní D 76,1 mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm	m	73,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +10°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
	P								
72	K		Pol1492	Nehořlavá izolace pro D76,1, třída reakce na oheň A2L-s1, d0. Vínutá potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu, tloušťka izolace 30 mm	m	11,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Na vnitřní straně nehořlavá kapilárně vodivá tkanina pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů Z vnější strany povrchová úprava polepem hliníkovou fólií Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
	P								
	D	D4		Kanalizace splašková				0,00	
	D	Díl 1		Potrubí				0,00	
73	K		Pol1346	Odpadní potubí z PP-HT, DN 40	m	22,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
74	K		Pol1347	Odpadní potubí z PP-HT, DN 50	m	32,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
75	K		Pol1427	Odpadní potubí z PP-HT, DN 75	m	47,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
76	K		Pol1495	Odpadní potubí z PP-HT, DN 110	m	79,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
77	K		Pol1496	Odpadní potubí z PP-HT, DN 125	m	28,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
78	K		Pol1497	Odpadní potubí z PP-HT, DN 160	m	80,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
79	K		Pol1498	Odpadní potubí z PP-HT tiché, D 58 (Ř58x4,0)	m	47,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
80	K		Pol1499	Odpadní potubí z PP-HT tiché, D 78 (Ř78x4,5)	m	2,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
81	K		Pol1500	Odpadní potubí z PP-HT tiché, D 110 (Ř110x5,3)	m	37,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
82	K		Pol1501	Odpadní potubí z PP-HT tiché, D 135 (Ř135x5,3)	m	37,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
83	K		Pol1502	Odpadní potubí z PP-HT tiché, D 160 (Ř160x1,3)	m	7,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								
84	K		Pol1350	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 40	m	360,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	Pol1351	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 50	m	58,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
86	K	Pol1352	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 75	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
87	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	98,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
88	K	Pol1354	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 125	m	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
89	K	Pol1355	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 160	m	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
90	K	Pol1503	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 40 (Ř40x3,0)	m	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
91	K	Pol1504	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 75 (Ř75x3,0)	m	32,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
92	K	Pol1505	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 90 (Ř90x3,5)	m	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
93	K	Pol1506	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 110 (Ř110x4,3)	m	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
94	K	Pol1507	Odpadní potubí z PP-KG, D 110 (Ř110x3,4)	m	242,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
95	K	Pol1508	Odpadní potubí z PP-KG, D 125 (Ř125x3,9)	m	123,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
96	K	Pol1509	Odpadní potubí z PP-KG, D 160 (Ř160x4,9)	m	131,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
D	Díl 2		Izolace				0,00	
97	K	Pol1510	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN40	m	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
98	K	Pol1357	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 50	m	58,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
99	K	Pol1511	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN75	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
100	K	Pol1512	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN110	m	97,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
101	K	Pol1513	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN125	m	18,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
102	K	Pol1514	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN160	m	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	D	D5	Kanalizace dešťová				0,00	
	D	Díl 1	Potrubí				0,00	
103	K	Pol1515	Odpadní potubí z PP-KG, DN 110	m	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
104	K	Pol1516	Odpadní potubí z PP-KG, DN 125	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
105	K	Pol1517	Odpadní potubí z PP-KG, DN 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
106	K	Pol1518	Odpadní potubí z PP-KG, DN 200	m	14,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
107	K	Pol1519	Odpadní potubí z PP-KG, DN 250	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
108	K	Pol1520	Odpadní potubí z PP-HT, D 110 (Ř110x2,7)	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
109	K	Pol1521	Odpadní potubí z PP-HT, D 125 (Ř125x3,1)	m	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
110	K	Pol1522	Odpadní potubí z PP-HT, D 160 (Ř160x3,9)	m	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
111	K	Pol1353	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 110	m	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
112	K	Pol1354	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 125	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
113	K	Pol1523	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
114	K	Pol1524	Odpadní potubí z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI304), hrdlové, DN 200	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
115	K	Pol1506	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 110 (Ř110x4,3)	m	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
	D	Díl 2	Izolace				0,00	
116	K	Pol1362	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 100	m	19,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
117	K	Pol1361	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 160	m	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
118	K	Pol1525	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 200	m	8,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
	D	D6	Kanalizace dešťová havarijní				0,00	
	D	Díl 1	Potrubí				0,00	
119	K	Pol1506	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 110 (Ř110x4,3)	m	35,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
120	K	Pol1526	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 160 (Ř160x6,2)	m	9,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
121	K	Pol1527	Odpadní potubí z PE, trubky spojované svařováním / elektrospojkami / mechanickými spojkami, D 200 (Ř200x6,2)	m	8,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Včetně tvarovek, čistících kusů, objímek a uchycení potrubí výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
	D	Díl 2	Izolace				0,00	
122	K	Pol1362	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 100	m	35,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
123	K	Pol1361	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 160	m	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
124	K	Pol1525	Nehořlavá tepelná izolace, klasifikace B s1, tloušťka izolace 20 mm, DN 200	m	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: materiál syntetický kaučuk tepelná vodivost: 0,033 W/mK při +0°C dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
	D	D7	Ostatní				0,00	
	D	D8	Ohebné potrubí				0,00	
125	K	Pol1528	Transparentní hadice pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu	m	75,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní průměr 14 mm, včetně spojek a přechodů dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
126	K	Pol1529	Vlnocová kovová hadice 3/4" pro odvod kondenzátu od čerpadel kondenzátu	m	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Včetně spojek a přechodů dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 105, D.1.01.4a 107, D.1.01.4a 108</i>					
	D	D9	Armatury, příslušenství trubek				0,00	
127	K	Pol1530	Čerpadlo kondenzátu od fancoilů	ks	19,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Q=24 l/h, H=4 m, 230 V, 16 W, 50 Hz Včetně antivibrační podložky, instalačního a spojovacího materiálu, propojovacích hadiček (délka cca 6 m) k sifonu výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
128	K	Pol1531	Kulový kohout nerezový s vypouštěním 1/2"	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>					
129	K	Pol1532	Kulový kohout nerezový s vypouštěním 3/4"	ks	94,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>					
130	K	Pol1533	Kulový kohout nerezový s vypouštěním 1 1/4"	ks	4,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>					
131	K	Pol1369	Uzavírací mezipřírubová klapka, DN 80, s pákou a nerezovým diskem, včetně propojovacích protipřírub, těsněním, s atestem na pitnou vodu	ks	12,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112</i>					
132	K	Pol1534	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou DN 40	ks	18,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
133	K	Pol1429	Vodní zápachová uzávěrka nerezová pro odvod kondenzátu d 50	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Umístění v CHÚC výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104</i>					
134	K	Pol1430	Zápachová uzávěrka, sifon k umyvadlu, DN40	ks	45,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
135	K	Pol1535	Kalich pro úkapy s fixační objímkou (ke zvlhčovačům), odtok 6/4"	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102					
136	K	Pol1536	Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102					
137	K	Pol1373	Přívzdušňovací ventil plochý DN50, podomítková verze	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: pro instalaci do příčky, s výjimatelnou těsnící membránou, umožňující čištění-erevizí dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
D	Díl 3	Prostupy požárně dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky						0,00
138	K	Pol1374	Protipožární tmel pro plastové trubky do průměru 50 mm	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
139	K	Pol1375	Protipožární tmel pro nehořlavé trubky	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
140	K	Pol1537	Protipožární tmel pro plastové trubky 850 x 350 mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
141	K	Pol1376	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN75	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
142	K	Pol1377	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí D110	ks	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
143	K	Pol1378	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN125	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
144	K	Pol1379	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN160	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
145	K	Pol1379	Těsnění prostupů protipožárními manžetami, certifikovaným materiálem, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, vč. označení průchod identifikačními štítky, certifikovanou firmou, pro plastové kanalizační potrubí DN160	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
D	Díl 4	Zařizovací předměty						0,00
146	K	Pol1380	Hydrantový systém D25/30 nástěnný; 650 x 650 x 285 mm, tvarově stálá hadice DN25, délka 30m, průtok min. Q=0,3 l/s	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: povrchová úprava komaxit výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
147	K	Pol1382	Umyvadlo	ks	39,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 600x450 mm dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
148	K	Pol1538	Umyvadlo pro zabudování do corianové desky	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 600x450 mm dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
149	K	Pol1539	Umyvadlo pro ZTP	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Bílé, keramické, pro stojánkovou baterii, rozměr 640x550 mm výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
150	K	Pol1386	Ventil rohový, 1/2" x 3/8"	ks	92,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	Pol1387	Flexi hadice ohebná sanitární 3/8" x 3/8"	ks	90,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
152	K	Pol1388	Výlevka závěsná, keramická, bílá, s plastovou mřížkou, DN110	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
153	K	Pol1389	Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky, montážní sady, příslušenství, tlačítko start/stop v balení	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
154	K	Pol1390	Výtoková baterie k umyvadlu, stojánková, DN10	ks	43,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž, seřízení průtoku keramická kartuše výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
155	K	Pol1391	Výtoková baterie k umyvadlu pro ZTP, stojánková, DN10	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: delší ovládací páčka dodávka, montáž, seřízení průtoku keramická kartuše výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
156	K	Pol1394	Výtoková baterie sprchová s hadicí, sprchovou tyčí a sprchovou růžicí, DN15, rozteč 150 mm	ks	22,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: keramická kartuše dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
157	K	Pol1397	WC závěsné, DN110	ks	27,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: keramické bílé Nádržka/modul do lehké stěny kr.nohy Záv.WC rim-ex 51 cm vč.sed výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
158	K	Pol1398	WC závěsné pro ZTP, DN110	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: keramické bílé Nádržka/modul do lehké stěny kr.nohy Záv.WC rim-ex 51 cm vč.sed výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
159	K	Pol1401	Sada příslušenství pro dálkové spouštění splachování WC	ks	20,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: síťový zdroj výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
160	K	Pol1402	Závěsný rám pro umyvadlo a pro ZTP, 500x1120-30	ks	41,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
162	K	Pol1404	Závěsný rám pro WC, 420x760-120	ks	27,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
163	K	Pol1405	Závěsný rám pro WC pro ZTP, 880x1120-38	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
164	K	Pol1441	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN100	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 1, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
165	K	Pol1406	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN50	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 2, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
166	K	Pol1440	Podlahová vpust, boční odtok, nerezová, DN50	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 3, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
167	K	Pol1441	Podlahová vpust, svislý odtok, nerezová, DN100	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 4, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
168	K	Pol1440	Podlahová vpust, boční odtok, nerezová, DN50	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VP 8, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
169	K	Pol1409	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou kanalizaci, DN 110	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC, Třída zatížení: H 1,5; Parametry vyhřívání: Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67 dodávka, montáž Pozice SV 1, výkres č. D.1.01.4a 117/118					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	Pol1410	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou pro podtlakovou havarijní kanalizaci, DN 110	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC, Třída zatížení: H 1,5; Parametry vyhřívání: Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67 dodávka, montáž Pozice SV 1, výkres č. D.1.01.4a 117/118					
171	K	Pol1540	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou zelené střechy pro podtlakovou kanalizaci, DN 110	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Ochranný koš; Integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC, Třída zatížení: H 1,5; Parametry vyhřívání: Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67 dodávka, montáž Pozice SV 2, výkres č. D.1.01.4a 117/118					
172	K	Pol1541	Střešní vtok pro odvodnění plochých střech s elektrickým vyhříváním pro střechy s PVC krytinou zelené střechy pro podtlakovou havarijní kanalizaci, DN 110	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Ochranný koš; Integrovaná manžeta izolace PVC – fólie na bázi mPVC, Třída zatížení: H 1,5; Parametry vyhřívání: Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukce; Délka přívodního kabelu vpustí 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5 mm); Zapojení vodičů: žlutozelený - ochranný, černý - fázový, modrý - nulový; Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz; Příkon: proměnný, podle teploty okolního prostředí, cca: 7 W při 20°C / 11 W; při 0°C / 16 W při -20°C; Max. proudový ráz: 600 mA; Třída ochrany krytí: IP 67 dodávka, montáž Pozice SV 2, výkres č. D.1.01.4a 117/118					
	D	Díl 5	Ostatní				0,00	
173	K	Pol1411	Kontrolní dvířka plastová na čištění kanalizačních stoupaček 300x300 mm	ks	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 101, D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104					
174	K	Pol1542	Stavební přípomoci - prostupy přes stavební konstrukce, včetně zapravení a chráničky	kpl	1,000		0,00	
175	K	Pol1413	Štítky pro označení protékajícího média	ks	602,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Samolepící štítky dle ČSN 130072. Na štítku uveden kód média a směr proudění vyznačen šipkou. Nalepují se v blízkosti uzavěrů, u změny směru, ve vzdálenosti nejvýše 5 m a v blízkosti připojení spotřebičů. Způsob upevnění nesmí ovlivnit čitelnost textů. Pozice DV 2, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
176	K	Pol1131	Štítky pro popis zařízení a armatur	ks	200,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice DV 2, výkres č. D.1.01.4a 102, D.1.01.4a 103, D.1.01.4a 104, D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
177	K	Pol1414	Závěsy potrubí	kg	5 000,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: pro uložení potrubí budou použity univerzální upevňovací prvky: konzoly, montážní lišty, objímky s gumovou vložkou, pomocný materiál, materiál pozinkovaná ocel					
178	K	Pol1415	Lehké pracovní lešení 8 m2, pojízdná plošina	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému					
179	K	Pol1543	Naplnění systémů vodovodu vodou SV, TV, CV, požárního	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
180	K	Pol1417	Zprovoznění systémů vodovodu SV, TV, CV, požárního	h	24,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
181	K	Pol1418	Odvzdušnění systému vodovodu SV, TV, CV, požárního	h	24,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
182	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	48,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Odhad na základě velikosti a složitosti systému výkres č. D.1.01.4a 110, D.1.01.4a 111, D.1.01.4a 112					
183	K	Pol1544	Dodavatelská dokumentace	ks	1,000		0,00	
184	K	Pol1545	Systémová těsnící průchodka pro kanalizační potrubí DN40 proti tlakové vodě	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, limec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikoroziní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž					
185	K	Pol1546	Systémová těsnící průchodka pro kanalizační potrubí DN50 proti tlakové vodě	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
186	K	Pol1547	Systémová těsnicí průchodka pro kanalizační potrubí DN75 proti tlakové vodě	ks	4,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
187	K	Pol1548	Systémová těsnicí průchodka pro kanalizační potrubí d90 proti tlakové vodě	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
188	K	Pol1549	Systémová těsnicí průchodka pro kanalizační potrubí DN110 proti tlakové vodě	ks	59,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
189	K	Pol1550	Systémová těsnicí průchodka pro kanalizační potrubí DN125 proti tlakové vodě	ks	12,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
190	K	Pol1551	Systémová těsnicí průchodka pro kanalizační potrubí DN160 proti tlakové vodě	ks	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
191	K	Pol1552	Systémová těsnicí průchodka pro kanalizační potrubí DN250 proti tlakové vodě	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zalévané límcové těsnění na procházející potrubí, tlaková odolnost 5 bar, límec ze syntetické pryže EPDM, stahovací pásy z antikorozní oceli AISI 304, provozní teplota -40 až 80° C dodávka, montáž</i>					
192	K	Pol1553	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 75	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů v bílých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsni utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.</i>					
193	K	Pol1554	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 110	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů v bílých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsni utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.</i>					
194	K	Pol1555	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 125	ks	7,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů v bílých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsni utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.</i>					
195	K	Pol1556	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 160	ks	12,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů v bílých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsni utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.</i>					
196	K	Pol1557	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchodů v bílých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsni utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.</i>					
197	K	Pol1558	Nástěnné těsnění pro kanalizační potrubí DN 250	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: s rozpínacím těsněním a pevnou/ztracenou přírubou na uchycení hydroizolační folie, montáž do kruhového otvoru pro tlakovou vodu Pro utěsnění průchoďů v blíých vanách s hydroizolační folií, vhodné i na uchycení asfaltových hydroizolačních lepenek, po přišroubování ztracené příruby na stěnu se na přírubu přetáhne hydroizolační folie a pevně sevře horní přírubou, nátrubek se v kruhovém otvoru utěsní utažením vnitřních šroubů ztracené příruby.					
198	K	Pol1559	Oční sprcha na vodovodní kohoutek	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Spuštění otočením přední části o 180 °, integrovaný regulátor průtoku 3,4 l/min, hlavice se 2 tryskami, ochrana proti opaření – integrovaný termostat zastaví průtok vody, jakmile teplota vody dosáhne 37 °C, jakmile teplota klesne, průtok vody se obnoví. Rozměry: průměr 8,9 cm, výška (od shora k výtoku z kohoutku) 5 cm. Provozní tlak: 2,1 - 6,2 bar. Materiál: nerezová ocel s leštěným povrchem dodávka, montáž					
199	K	Pol1560	Kompaktní, plně zaplavitelná přečerpávací stanice zdvojeného čerpadla připravená k okamžitému zapojení pro čerpání odpadní vody s obsahem fekálií. Plynotěsná a vodotěsná sběrná nádrž se skloněným dnem pod úhlem a revizním otvorem s transparentním krytem.	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Pohon přes samochladicí motor (chlazení obtekáním pláště) s termickou kontrolou motoru. Max přítok 7200 l/h, teplota média 3 až 40° C, okolní teplota 3 až 40° C, 1~230 V, 50Hz, přípojka výtaku DN80, PN 10, Přípojka přítoku DN 100/150, připojení zavzdušňování a odvzdušnění sběrné nádrže 75 mm (3"), hrubý objem cca 122 l, Obsah stanice: přívodní kabel se zástrčkou, přírubový spoj DN80/DN100, těsnící manžeta DN100 pro přípojku výtaku, HT dvojitá zásuvka DN65 pro odvzdušňovací přípojku, HT dvojitá zásuvka DN40 pro vypouštěcí přípojku, přítoková sada s výkružnou pilou a těsnění DN100, sada pro kotvení k podlaze, podložka pro protihlukovou izolci, dobíjecí baterie, návod k montáži a obsluze dodávka, montáž Řídící jednotka. Součástí přečerpávací stanice ČS1 Měření hladiny probíhá jako dvoubodová regulace každého čerpadla. V souvislosti s úrovní naplnění jsou čerpadla automaticky jednotlivě připojována nebo odpojována. Při dosažení hladiny chodu nasucho nebo vysoké hladiny následuje optický signál. Navíc dojde k vynucenému zapnutí všech čerpadel. dodávka, montáž Pozice ČS1, ŘJ výkres č. D.1.01.4a 102					
200	K	Pol1561	Ponorné čerpadlo pro stacionární a přenosnou instalci v mokré jímce. S vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz.	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Teplota média 3 až 35° C, 1~230 V 50Hz, P1= 0,75kW, IP68, přípojka výtaku G 1 1/4, PN6, dopravní výškah= 8 m, Q=1,7 l/s, délka připojovacího kabelu min 10 m Čerpadlo na odpadní vodu s integrovanou vířivou hlavou, otevřeným vícekanálovým oběžným kolem vertikálním šroubovým spojením. Těleso čerpadla, sací síto a oběžné kolo z kompozitního materiálu. Motor s integrovaným provozním kondenzátorem a automaticky spínací tepelnou ochranou motoru. Skříň a hřídel motoru nerezové oceli (AISI 316L). Olejem naplněná těsnící komora s dvojitým těsněním: na straně motoru hřídelový těsnící kroužek, na straně čerpadla mechanická ucpávka. Přívodní kabel s plovákovým spínačem a nainstalovanou zástrčkou. dodávka, montáž Pozice ČK1 výkres č. D.1.01.4a 102					
201	K	Pol1562	Kompaktní přečerpávací stanice připravená k zapojení s kontaktem poplachu pro odvodnění umyvadel, sprch, van a WC	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Teplota média 3 až 40° C, 1~230 V, 50Hz, P1= 0,7 kW, IP68, dopravní výška h=4m, Q=1,0 l/s, přípojka výtaku HT DN 32/40 mm, integrované odvzdušnění s filtrem z aktivního uhlí, přípojka na straně přítoku HT DN o110, DN50, hrubý objem nádrže cca 9 l, délka připojovacího kabelu min 1,2 m, zpětná klapka; možnost připojení poruchové signalizace, beznapětový kontakt poplachu. Kompaktní, plně zaplavitelná přečerpávací stanice s ponorným čerpadlem, připravena k zapojení. Ponorné čerpadlo je opatřeno rotujícím břitem. Břit zaručené rozmělní fekálie v odpadní vodě. Měření hladiny probíhá pomocí snímače hladiny. Odvzdušnění je integrováno do vnitřního krytu a je opatřeno filtrem s aktivním uhlím. Kromě toho je přečerpávací stanice opatřena bzučákem a beznapětovým kontaktem poplachu (max. spínací výkon: 42 V~, 500 mA, druh kontaktu: rozpínací kontakt (NC)). Při vysoké hladině v nádrži se aktivuje akustický alarm vydaný bzučákem. Pomocí tohoto bezpotenciálního kontaktu může být dále připojena poruchová signalizace. Víko nádrže kompletně uzavírá zařízení. K dispozici je až pět připojení: 1× přítok 40 mm (DN 40), bez zpětného ventilu, provedený směrem nahoru, z výroby uzavřený. 2× přítok 40/50 mm (DN 40/50), se zpětným ventilem, proveden vodorovně směrem vlevo a vpravo, z výroby otevřený. 1× toaletní přípojka 110 mm (DN 110), provedena směrem dopředu, z výroby otevřená. - V případě potřeby může být přípojka WC provedena směrem vodorovně vlevo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby. 1× přípojka výtaku 32/40 mm (DN 32/40), se zpětným ventilem, provedena směrem nahoru, z výroby otevřená. - V případě potřeby může být přípojka výtaku provedena směrem vodorovně vpravo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby. dodávka, montáž Pozice ČS2 výkres č. D.1.01.4a 102					
	D	Díl 6	Zkoušky				0,00	
	D	Díl 7	Ohřev TV - armatury, příslušenství trubek				0,00	
202	K	Pol1563	Zásobník teplé vody 1600 l, materiál AISI316, PN10, vč. izolace	kpl	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Průměr 1100 mm, celková výška 2340 mm. Přípoje příruba 2xDN100/16, odkalení DN100/16, 2x vnější závit 6/4", odkal 1" trubka vyvedena na kraj nádrže, 6x návarky na teplotní čidla a teploměry 1/2", izolace 100mm s hladkým povrchem dodávka, montáž Pozice Z1, Z2 výkres č. D.1.01.4a 201					
203	K	Pol1564	Cirkulační čerpadlo teplé vody, nerez 1.4308, 3.0 m3/h, H=5 m, 230V, P=84W.	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Integrovaný frekvenční měnič.Věštavý senzor pro snímání diferenčního tlaku a teploty.Motor s permanentními magnety. 1 analogový vstup, 2 reléové výstupy a 3 digitální vstupy. Bezdrátová komunikace (IR). TFT displej dodávka, montáž Pozice Č1, Č2 výkres č. D.1.01.4a 201					
204	K	Pol1565	Hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím - Dávkovací sestava jako funkční celek, např. Q.SET Legioprevent	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Dávkovací stanice pro trvalé řízení dávkování ze zásobního kanystru. Řízení PLC regulátorem Siemens + barevný dotykový terminál 2x digitální membránové dávkovací čerpadlo s krokovým motorem - DDE PVDF 2x multifunkční armatura (tlaková ochrana čerpadla) 1x sací komplet s hliďáním hladiny – 2 úrovně 1x záchytná jímka pro kanystr s biocidem 2x injektor (PVC-U, PVDF) 2x nerezový mísic Přípojovací hadice 6/4mm PVDF a jejich krytí kotvení kabeláže + tlakových hadic řídicí systém SID S logování uživatelů heslem časová báze pro možnost střídání dávkování v týdenním cyklu, možnost řízení dnů dávkování proporcionálně dle průtoku + dle časové báze možnost automaticky měnit koncentraci látky v systému ve vymezeném časovém úseku (4bloky/den), režim šokové dezinfekce, trvalé měření základních systémových teplot (standardně 2 body), archivace dat (teploty, průtok, spotřeba vody/chemie, provozní deník...), pokročilé alarmové a bezpečnostní funkce, ochrana proti předávkování (např. chybou špatného nastavení), ochrana proti max. průtoku (např. při havárii potrubí), signalizační LED na rozvaděči + výpis poruch na obrazovce, provozní deník, předání hodnoty průtoku vody, poruch do nadřazeného systému MaR –diskrétní výstupy + TCP/IP modbus případně modbus RTU, archivace dat na USB disk, možnost dálkového přístupu integrovaný server. Včetně prvotní chemie stabilizovaný roztok oxid chloričitý např. Duozon 100L. Sledování a ladění systému kvality vody, odebrání vzorků dodavatelem po dobu 3 měsíců od zpovození. dodávka, montáž Pozice Č3, Č4, M1, M2 výkres č. D.1.01.4a 201					
205	K	Pol1566	Vodoměr objektový, Qn=63 m3/h, DN50, přírubový, impulsní výstup 1/imp., dálkový odečet (převodník M-Bus DOD. MaR)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice V1 výkres č. D.1.01.4a 201					
206	K	Pol1567	Vodoměr před ohřevem, Qn=63 m3/h, DN50, impulsní výstup 1 l/imp., dálkový odečet (převodník M-Bus DOD. MaR)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice V2 výkres č. D.1.01.4a 201					
207	K	Pol1568	Vodoměr pro DEMI vodu 4 m3/h, DN20, M-Bus, dálkový odečet do MaR	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice V3 výkres č. D.1.01.4a 201					
208	K	Pol1569	Tangenciální odlučovač nečistot za 1. stupněm ohřevu TV pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, materiál nerez DN50 1.4404 / AISI 316L	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T1 výkres č. D.1.01.4a 201					
209	K	Pol1570	Tangenciální odlučovač nečistotna přívodu cirkulace k opětovnému ohřevu pro snížení mikrobiálního vstupu do systému, materiál nerez DN25 1.4404 / AISI 316L	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T2 výkres č. D.1.01.4a 201					
210	K	Pol1571	Tangenciální odlučovač nečistot na přívodu studené vody pro čištění vstupu do systému ohřevu, materiál nerez DN25 1.4404 / AISI 316L	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T3 výkres č. D.1.01.4a 201					
211	K	Pol1572	Tangenciální odlučovač nečistot na přívodu studené vody pro čištění vstupu do systému ohřevu, materiál nerez DN50 1.4404 / AISI 316L	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T4 výkres č. D.1.01.4a 201					
212	K	Pol1573	Vyjímací trubky DN32 nerez 1.4521 (AISI 444) , (objem vody cca 300 ml) pro kontrolu stavu vnitřního povrchu potrubí (úsady, biofilmy), vč. 2x kulových kohoutů trojdílných DN 32 nerez, připoje triclamp	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: jeden kus vždy usazenin v potrubí, druhý připraven v blízkosti zařízení pro výměnu dodávka, montáž Pozice K1, K2 výkres č. D.1.01.4a 201					
213	K	Pol1574	Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem, vodorovná montáž, DN80/PN16 přírubový, včetně připojovacích nerezových protipřírůb s přechodem na lisované nerezové potrubí, s těsněním, na pitnou vodu, s s jemností síta 100 mikronů	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice F1, F1b výkres č. D.1.01.4a 201					
214	K	Pol1575	Potrubní filtr DN32 s přechodem na lisované nerezové potrubí, na pitnou vodu, s s jemností síta 100 mikronů	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice F1, F1b výkres č. D.1.01.4a 201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	Pol1576	Magnetický změkčovač příložný na potrubí o průměru od 75 mm do 102 mm.	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice MZ1 výkres č. D.1.01.4a 201					
216	K	Pol1577	Magnetický změkčovač příložný na potrubí o průměru od 15 mm až do 60 mm.	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice MZ2 výkres č. D.1.01.4a 201					
217	K	Pol1578	Fyzikální úprava zamezující tvorbě vodního kamene, uvolňující existující inkrustace. Nerez připojení 1", 4,5 m3/h	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vřířivá komora mění laminární proudění vody na turbulentní. Elektrický modul řídí generátory magnetických impulzů. Tyto impulzy o specifické frekvenci se dostávají přímo do turbulentně proudící vody. Řízené impulzy elektromagnetů a kinetická energie z proudění způsobují následnou jinou krystalizaci po rozpadu hydrogenuhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu hořečnatého (které jsou podstatou dočasné tvrdosti vody). Vzniklé mikrokristaly uhličitanu vápenatého (aragonit) se nemohou usazovat. Neusadí se na žádném povrchu, neboť jsou již vykrystalizované a dále odtékají s upravenou vodou. Elektromagnetickými pulzy se rozpadne rovnováha uhličitanu vápenatého ve vodě . Max. průtok 4,5 m3/h Příkon 22 W, do zásuvky 230V, rozměry 390 x 190 x 70 mm dodávka, montáž Pozice EM1, EM2, EM3, EM4 výkres č. D.1.01.4a 201					
218	K	Pol1579	Odpouštění vody, kulový kohout 1/2" nerez s pohonem 230V, ovládání on/off	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: elektricky ovládaný kohout do MaR, pohon 230V s funkcí NC, materiál: nerez, maximální provozní tlak 1 MPa dodávka, montáž Pozice D1-D5 výkres č. D.1.01.4a 201					
219	K	Pol1580	Odpouštění vody, kulový kohout 1" nerez s pohonem 230V, ovládání on/off	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: elektricky ovládaný kohout do MaR, pohon 230V s funkcí NC, materiál: nerez, maximální provozní tlak 1 MPa dodávka, montáž Pozice D6, D7 výkres č. D.1.01.4a 201					
220	K	Pol1581	Expanzní nádoba membránová průtočná DT 300 l, PN10, připojení 2x DN80 příruba, membrána butyl	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice EN výkres č. D.1.01.4a 201					
221	K	Pol1582	Tlakoměr O63 mm, pro DN 50 - 1/4", 0-6bar, spodní připojení G 1/2", vč. 3-cestného zkušebního kohoutu a připojovacího potrubí DN15	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice P výkres č. D.1.01.4a 201					
222	K	Pol1583	Teploměr O100 mm vč. návarku a jímky, 0-120°C, spodní připojení	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T výkres č. D.1.01.4a 201					
223	K	Pol1584	Teploměr O100 mm vč. návarku a jímky, 0-120°C, zadní připojení	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T výkres č. D.1.01.4a 201					
224	K	Pol1585	Tlakoměr 0-1 MPa, G1/2", vč. trojcestného zkušebního kohoutu	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice T výkres č. D.1.01.4a 201					
225	K	Pol1586	Vyvažovací ventil DN 32, zavítoý, mosaz s přechodem na lisované nerezové potrubí	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VV výkres č. D.1.01.4a 201					
226	K	Pol1587	Žpětná klapka DN 32, , lisované připojení	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemikového bronzu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, zkušební připoj, vypouštěcí zátka G1, těsnění EPDM					
227	K	Pol1588	Vypouštěcí kohout DN 15 , materiál mosaz, zavítoý, s přechodem na lisované nerezové potrubí	ks	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VKK výkres č. D.1.01.4a 201					
228	K	Pol1589	Kulový kohout DN 25, nerez trojdílný, zavítoý, s přechodem na lisované nerezové potrubí. Vypouštění zásobníku.	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice VKK výkres č. D.1.01.4a 201					
229	K	Pol1590	Pojistný ventil pro ohříváče vody G 1" - otevírací tlak 6 bar	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice PV výkres č. D.1.01.4a 201					
230	K	Pol1591	Pojistný ventil pro ohříváče vody G 1 1/4" - otevírací tlak 6 bar	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice PV výkres č. D.1.01.4a 201					
231	K	Pol1592	Potrubní oddělovač, pro ochranu pitné vody, typ BA, DN50	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice BA 50 výkres č. D.1.01.4a 201					
232	K	Pol1593	T kus DN40/DN15 na lisovaném nerezovém potrubí materiál 1.4521 (AISI 444) 1/2" + zátka 1/2"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 201					
233	K	Pol1594	T-kus odbočkana lisovaném nerezovém potrubí materiál 1.4521 (AISI 444) DN 100 na 1/2" pro teploměr/čidlo teploty/tlakoměr	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 201					
234	K	Pol1595	T-kus odbočkana lisovaném nerezovém potrubí materiál 1.4521 (AISI 444) DN 80 na 1/2" pro teploměr/čidlo teploty/tlakoměr	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž výkres č. D.1.01.4a 201					
235	K	Pol1365	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN15	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 Pozice V, výkres č. D.1.01.4a 201					
236	K	Pol1367	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN25	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 Pozice V, výkres č. D.1.01.4a 201					
237	K	Pol1368	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN32	ks	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 Pozice V, výkres č. D.1.01.4a 201					
238	K	Pol1596	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN40	ks	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 Pozice V, výkres č. D.1.01.4a 201					
239	K	Pol1597	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, lisovací přípoje DN50	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 Pozice V, výkres č. D.1.01.4a 201					
240	K	Pol1598	Ventil se šikmým sedlem, přímoprůtočný, bronz, přírubový DN80	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G1 Pozice V, výkres č. D.1.01.4a 201					
241	K	Pol1599	Uzavírací mezipřírubová klapka, DN 65, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích nerezových protipřírub s přechodem na lisované nerezové potrubí, s těsněním, s atestem na pitnou vodu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice BK, výkres č. D.1.01.4a 201					
242	K	Pol1600	Uzavírací mezipřírubová klapka, DN 80, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích nerezových protipřírub s přechodem na lisované nerezové potrubí, s těsněním, s atestem na pitnou vodu	ks	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice BK, výkres č. D.1.01.4a 201					
243	K	Pol1601	Uzavírací mezipřírubová klapka, DN 100, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích nerezových protipřírub s přechodem na lisované nerezové potrubí, s těsněním, s atestem na pitnou vodu	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka, montáž Pozice BK, výkres č. D.1.01.4a 201					
D Díl 8			Ostatní				0,00	
244	K	Pol1602	Perlátor do umyvadlové vodovodní baterie (SO 01 4ks; SO 02 40ks), servisní náhrada	ks	44,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dodávka Pozice ZV, výkres č. D.1.01.4a 201					
245	K	Pol1603	Perlátor do sprchového ramínka naklápěcího, antivandalové provedení (SO 01 1ks; SO 02 40ks), servisní náhrada	ks	41,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: dodávka Pozice ZV, výkres č. D.1.01.4a 201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4b - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.4b - Vytápění**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D8 - SO 03	0,00
D2 - Armatury, čerpadla	0,00
D3 - Otopná tělesa	0,00
D5 - Potrubí a izolace	0,00
D6 - Společné	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4b - Vytápění

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D8 SO 03 0,00

D D2 Armatury, čerpadla 0,00

1	K	Pol1220	D+M Čerpadlo oběhové, odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce,	ks	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: potrubní přípojka příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=15 m3/h; H=13 m v.sl.; P=1,5kW; I=8A; 1x200-240V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN40, max. výtlak 240 kPa, pozice H1.1 viz výkres č. D.1.01.4b-101					

2	K	Pol1221	D+M Čerpadlo oběhové, odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce,	ks	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: potrubní přípojka příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=6,9 m3/h; H=13 m v.sl.; P=0,75kW; I=4,18A; 1x200-240V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN32, max. výtlak 200 kPa, pozice H1.3 viz výkres č. D.1.01.4b-101					

3	K	Pol1222	D+M Čerpadlo oběhové, odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce,	ks	2,000		0,00	

P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: potrubní přípojka příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=7,5 m3/h; H=11 m v.sl.; P=0,55kW; I=3,15A; 1x200-240V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN32, max. výtlak 180 kPa, pozice H1.8, H1.9 viz výkres č. D.1.01.4b-101					

4	K	Pol1223	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 220mm, potrubní přípojka příruba DIN PN6/10	ks	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. protipřírub. Požadované parametry Q=2,8 m3/h; H=85 kPa; P=333W; I=1,55A; 1x230V/50Hz; DN32, max. výtlak 120 kPa, pozice H1.2 viz výkres č. D.1.01.4b-101					

5	K	Pol1224	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10, těleso čerpalna nerezová ocel EN 1.4308	ks	2,000		0,00	

P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4". Požadované parametry Q=3,4 m3/h; H=50 kPa; P=116W; I=1,02A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 80 kPa, pozice H1.4 viz výkres č. D.1.01.4b-101					

6	K	Pol1225	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10	ks	3,000		0,00	

P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4". Požadované parametry Q=4,2 m3/h; H=20 kPa; P=84W; I=0,75A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 60 kPa viz výkres č. D.1.01.4b-113					

7	K	Pol1226	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Čerpadlo a motor tvoří jeden celek. Motor synchronní s permanentními magnety. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Vybaveno řídicí jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. možnost řízení výkonu externím signálem 0-10V. Vč. šroubení G6/4". Požadované parametry Q=1,3 m3/h; H=20 kPa; P=50W; I=0,46A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 40 kPa viz výkres č. D.1.01.4b-113					
8	K	Pol1227	D+M Oběhové čerpadlo mokroběžné, vysoce účinné, se zapouzdřeným motorem, elektronicky řízené, rozteč připojení 180mm, PN10	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Automatická regulace výkonu, displej. Včetně šroubení G6/4". Požadované parametry Q=0,42 m3/h; H=15 kPa; P=18W; I=0,18A; 1x230V/50Hz; DN25, max. výtlak 40 kPa viz výkres č. D.1.01.4b-113					
9	K	Pol1228	D+M Deskový rozebíratelný nerezový výměník na ohřev TUV, výkon 80 kW, primár 60/40°C topná voda, sekundár 30/50°C TUV, D+M	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Připojení R 5/4", PN 10, materiál AISI316, tlaková ztráta do 30 kPa, včetně tepelné izolace tl.100mm, pozice H1.5 viz výkres č. D.1.01.4b-101					
10	K	Pol1229	D+M Kombinovaný rozdělovač se sběračem, MODUL 200 mm pro Q 39 m3/h, PN 6, Tmax=105°C, l=3,45m, materiál 11353.1, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní nátěr	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Hrdla: 2x DN100, 2x DN80, 4x DN65, 2x 2", 2x 6/4", 2x návarek 1/2", 2x návarek 3/4" - vypouštění, včetně stojanu na podlahu h=200 mm, izolace tl.100mm, pozice H1.7 viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-102					
11	K	Pol1230	D+M Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 100/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max. průtok 100 m3/hod, normový průtok 44 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem, včetně tepelné izolace tl.100mm viz výkres č. D.1.01.4b-101					
12	K	Pol1231	D+M Měřič tepla ultrazvukový, vč. páru teplotních snímačů Pt500 a kalkulatoru, topná voda 70°C (vrat), DN80, přírubový, PN16, délka 300mm, Qn=40m3/h	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Rozhraní M-Bus, síťové napájení 230V, 50 Hz jímky, kabel snimače průtoku a snimače teplot včetně 2x šikmý návarek 45°, protipříruby viz výkres č. D.1.01.4b-101					
13	K	Pol1232	D+M Měřič tepla ultrazvukový, vč. páru teplotních snímačů Pt500 a kalkulatoru, topná voda 70°C (vrat), DN40, závitový, PN16, délka 300mm, Qn=10m3/h	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Rozhraní M-Bus, síťové napájení 230V, 50 Hz jímky, kabel snimače průtoku a snimače teplot včetně 2x šikmý návarek 45°, šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101					
14	K	Pol1233	D+M Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max průtok 24,1 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 800kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 750 N, včetně přednastavení, včetně protipřírub viz výkres č. D.1.01.4b-101					
15	K	Pol1234	D+M Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 50, 2", PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max průtok 11,2 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 500 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101					
16	K	Pol1235	D+M Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40, 6/4", PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max průtok 6,5 m3/h, min dp 30kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 500 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
17	K	Pol1236	D+M Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 32, 5/4", PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max průtok 3,6 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 600kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101					
18	K	Pol1237	D+M Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25, 1", PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	6,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max průtok 1,75 m3/h, min dp 23kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-113					
19	K	Pol1238	D+M Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20, 3/4", PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> max průtok 975 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, rovnoprocentní charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně připojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol1239	D+M Tlakové nezávislý zcestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15, 1/2", PN 16, s měřicími vsuvkami	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: max průtok 470 l/h, min dp 15kPa, maximální dp 400kPa, lineární charakteristika, včetně pohonu 24V~/0-10V, uzavírací síla až 160 N, včetně přednastavení, včetně přípojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-113					
21	K	Pol1240	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN100, PN16, Kvs 185	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění viz výkres č. D.1.01.4b-101					
22	K	Pol1241	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN65, PN16, Kvs 85	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění viz výkres č. D.1.01.4b-101					
23	K	Pol1242	D+M Ruční vyvažovací ventil DN50, G2", PN25, Kvs 32,3	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně přípojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
24	K	Pol1243	D+M Ruční vyvažovací ventil DN40, G6/4", PN25, Kvs 19,3	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně přípojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
25	K	Pol1244	D+M Ruční vyvažovací ventil DN25, G1", PN25, Kvs 8,59	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně přípojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
26	K	Pol1245	D+M Ruční vyvažovací ventil DN20, G3/4", PN25, Kvs 5,39	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně přípojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
27	K	Pol1246	D+M Ruční vyvažovací ventil DN15, G1/2", PN25, Kvs 2,56	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: se samotěsnícími měřicími vsuvkami, ovládací hlavice, aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně přípojovacího šroubení viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
28	K	Pol1247	D+M Klapka mezipřírubová uzavírací, litinová, PN 16, DN 100, s nerezovým diskem, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
29	K	Pol1248	D+M Klapka mezipřírubová uzavírací, litinová, PN 16, DN 80, s nerezovým diskem, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
30	K	Pol1249	D+M Klapka mezipřírubová uzavírací, litinová, PN 16, DN 65, s nerezovým diskem, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	12,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
31	K	Pol1146	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 2"	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
32	K	Pol1250	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 6/4"	ks	12,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
33	K	Pol1251	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok, atest na pitnou vodu. DN 6/4"	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
34	K	Pol1252	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 5/4"	ks	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
35	K	Pol1253	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 1"	ks	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
36	K	Pol1147	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 3/4"	ks	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol1148	D+M Kulový kohout s ovládací páčkou - červená, vnitřní závit. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. DN 1/2"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
38	K	Pol1254	D+M Klapka mezipřírubová zpětná, litinová, PN 16, DN 80, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
39	K	Pol1255	D+M Klapka mezipřírubová zpětná, litinová, PN 16, DN 65, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
40	K	Pol1256	D+M Klapka zpětná, mosazná, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
41	K	Pol1257	D+M Klapka zpětná, mosazná, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
42	K	Pol1258	D+M Klapka zpětná, mosazná, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, atest na pitnou vodu, včetně dodávky materiálu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
43	K	Pol1259	D+M Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, včetně přípojovacích protipřírub	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
44	K	Pol1260	D+M Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, včetně přípojovacích protipřírub	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
45	K	Pol1261	D+M Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, včetně přípojovacích protipřírub	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
46	K	Pol1262	D+M Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2" PN 16 do 160°C s vnitřními závit	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
47	K	Pol1263	D+M Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 6/4" PN 16 do 160°C s vnitřními závit	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
48	K	Pol1264	D+M Filtr závitový, atest na pitnou vodu, přímý G 6/4" PN 16, s vnitřními závit	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
49	K	Pol1265	D+M Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 5/4" PN 16 do 160°C s vnitřními závit	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
50	K	Pol1266	D+M Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1" PN 16 do 160°C s vnitřními závit	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
51	K	Pol1267	D+M Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4" PN 16 do 160°C s vnitřními závit	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
52	K	Pol1149	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2"	ks	65,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
53	K	Pol1268	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 3/4"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
54	K	Pol1150	D+M Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, DN 15, včetně dodávky materiálu	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
55	K	Pol1269	D+M Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky	ks	41,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
56	K	Pol1270	D+M Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, atest na pitnou vodu, vč. návarku a jímky	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
57	K	Pol1271	D+M Tlakoměr prům.100 mm rozsah: 0 - 6 bar, včetně připojení s 3-cestným zkušebním kohoutem, 0,2m přípojovacího potrubí DN 15	ks	68,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
58	K	Pol1272	D+M Tlakoměr prům.100 mm rozsah: 0 - 10 bar, včetně připojení s 3-cestným zkušebním kohoutem, 0,2m přípojovacího potrubí DN 15, atest pro pitnou vodu	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
59	K	Pol1273	D+M Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky	ks	9,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
60	K	Pol1274	D+M Návarek pro teplotní čidlo měřiče tepla DN1/2" včetně jímky	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
61	K	Pol1275	D+M Návarek pro čidlo tlaku MaR DN1/2" včetně trojcestného zkušebního kohoutu	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
62	K	Pol1276	D+M Šroubení 2"	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
63	K	Pol1277	D+M Šroubení 6/4"	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
64	K	Pol1278	D+M Šroubení 5/4"	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
65	K	Pol1279	D+M Šroubení 1"	ks	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
66	K	Pol1280	D+M Šroubení 3/4"	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101, D.1.01.4b-113					
67	K	Pol1281	D+M Pojistný ventil závitový 1/2"x3/4", mosazný, pro pitnou vodu, otevírací přetlak 6bar	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-101					
D D3			Otopná tělesa				0,00	
68	K	Pol1200	DT 10/600/400 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
69	K	Pol1201	DT 10/600/800 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
70	K	Pol1282	DT 10/600/1000 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
71	K	Pol1283	DT 10/600/1100 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
72	K	Pol1284	DT 11/600/800 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
73	K	Pol1285	DT 11/600/900 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
74	K	Pol1286	DT 21/600/600 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
75	K	Pol1287	DT 21/600/800 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					
76	K	Pol1288	DT 21/600/1200 - Deskové těleso, počet desek a přidavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávislé na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz výkres č. D.1.01.4b-114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	Pol1204	DT 22/600/1000 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
78	K	Pol1289	DT 22/600/1100 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
79	K	Pol1290	DT 33/900/1400 - Deskové těleso, počet desek a přídavných ploch/ výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové deskové, se spodním pravým nebo levým připojením, PN10, Tmax 110°C, s vestavěným ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
80	K	Pol1157	TT 700/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	17,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem O24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
81	K	Pol1291	TT 900/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem O24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
82	K	Pol1158	TT 1220/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem O24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
83	K	Pol1292	TT 1500/450 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem O24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
84	K	Pol1293	TT 1820/600 - Trubkové těleso, výška mm/ délka mm	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Otopné těleso trubkové, vyrobené z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" 41x35 mm a rovných profilů s kruhovým průřezem O24 mm, připojení zdola dolů, PN10, Tmax 110°C, barva bílá, D+M, včetně montážní sady pro uchycení do stěny, včetně termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, provedení úhlové, DN15, včetně uzavíratelné radiátorové regulační šroubení s vypouštěním, rohové, DN 15, 2x svěrné šroubení viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
85	K	Pol1294	LK 1000/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
86	K	Pol1295	LK 1200/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
87	K	Pol1296	LK 1400/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	Pol1297	LK 1600/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
89	K	Pol1298	LK 1800/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
90	K	Pol1299	LK 2000/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
91	K	Pol1300	LK 2200/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
92	K	Pol1301	LK 2400/90/130 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
93	K	Pol1302	LK 900/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
94	K	Pol1303	LK 1200/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
95	K	Pol1159	LK 2000/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
96	K	Pol1304	LK 2200/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
97	K	Pol1305	LK 3000/90/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
98	K	Pol1306	LK 1800/90/230 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
99	K	Pol1307	LK 2200/90/230 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
100	K	Pol1308	LK 2600/90/230 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
101	K	Pol1309	LK 2200/150/180 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	2,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
102	K	Pol1310	LK 1100/150/230 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
103	K	Pol1311	LK 2400/150/230 - Lavicový konvektor, délka mm/ výška mm/ šířka mm	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: D+M Lavicový konvektor s přirozenou konvekcí, opláštění ocelový pozinkovaný plášť bílé barvy s raženou výdechovou mřížkou, bílá barva, Al/Cu výměník tepla, stojánkové konzoly 100 mm, s ventilem s automatickým omezením průtoku nezávisle na dispozičním tlaku, včetně 1x uzavírací šroubení, včetně krytu stojánkové konzoly, pozn.:pohon ventilu je dodávkou MaR viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
104	K	Pol1160	D+M Připojovací šroubení uzavírací s vypouštěním, pro topná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, DN 15, bronzové, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 10, rohové, včetně 2x svěrné šroubení	ks	14,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
105	K	Pol1312	D+M Připojovací šroubení uzavírací s vypouštěním, pro topná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, DN 15, bronzové, připojení G 3/4 nebo R 1/2, rozteč 50 mm, PN 10, přímé, včetně 2x svěrné šroubení	ks	9,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
106	K	Pol1313	D+M Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, PN 10 do 110°C, připojení na ventil otopného tělesa např. M30x1,5	ks	12,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-114					
D D5			Potrubí a izolace				0,00	
107	K	Pol1314	D+M Pancéřová hadice DN25, 2x vnitřní závit, 1,0 m, D+M	ks	4,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-104					
108	K	Pol1315	D+M Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, běžných, j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 15	m	8,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
109	K	Pol1316	D+M Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, běžných, j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 20	m	37,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
110	K	Pol1317	D+M Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, běžných, j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 25	m	20,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
111	K	Pol1318	D+M Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, běžných, j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 32	m	45,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
112	K	Pol1319	D+M Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, běžných, j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 40	m	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
113	K	Pol1320	D+M Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, běžných, j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 50	m	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
114	K	Pol1321	D+M Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 65	m	179,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
115	K	Pol1322	D+M Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 80	m	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
116	K	Pol1323	D+M Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715, včetně tvarovek, objímek a zednických výpomocí, DN 100	m	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 104					
117	K	Pol1171	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O15x1 mm	m	1 158,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
118	K	Pol1172	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O18x1 mm	m	195,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
119	K	Pol1173	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O22x1 mm	m	100,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
120	K	Pol1174	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O28x1,5 mm	m	92,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
121	K	Pol1175	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O35x1,5 mm	m	96,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
122	K	Pol1176	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O42x1,5 mm	m	77,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
123	K	Pol1177	D+M Potrubí měděné EN 1057, PN 6, spojované lisovanými spojkami, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O54x2 mm	m	154,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
124	K	Pol1324	D+M Potrubí z trub nerezových, materiál AISI 304, DIN 11850 řada 2, PN 6, včetně tvarovek, spojek, objímek a zednických výpomocí, O41x1,5 mm	m	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102					
125	K	Pol1178	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 15 mm, tloušťka 20 mm	m	1 126,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
126	K	Pol1179	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 18 mm, tloušťka 20 mm	m	198,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
127	K	Pol1180	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 22 mm, tloušťka 20 mm	m	111,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
128	K	Pol1181	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 28 mm, tloušťka 30 mm	m	134,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	Pol1182	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 35 mm, tloušťka 30 mm	m	122,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
130	K	Pol1183	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 42 mm, tloušťka 40 mm	m	140,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
131	K	Pol1325	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 48 mm, tloušťka 40 mm	m	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
132	K	Pol1184	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 54 mm, tloušťka 50 mm	m	162,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
133	K	Pol1326	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 60 mm, tloušťka 50 mm	m	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
134	K	Pol1327	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 76 mm, tloušťka 70 mm	m	192,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
135	K	Pol1328	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 89 mm, tloušťka 80 mm	m	40,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
136	K	Pol1329	D+M Tepelná izolace pro potrubí včetně tvarovek, z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu, pro vnější průměr potrubí 108 mm, tloušťka 100 mm	m	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
137	K	Pol1185	D+M Tepelná izolace z minerálního vlákna, lamelová rohož, s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury, tl. 60mm	m2	99,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
138	K	Pol1129	Hliníková páska 50 mm x 50 m	ks	42,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
D		D6	Společné				0,00	
139	K	Pol1186	Fabrikované, žárově pozinkované profily a závěsy pro potrubí	kg	1 566,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz TZ č. D.1.01.4b-001					
140	K	Pol1187	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 15 mm s nehořlavou izolací	ks	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
141	K	Pol1219	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 18 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
142	K	Pol1188	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 22 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
143	K	Pol1189	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 28 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
144	K	Pol1190	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 35 mm s nehořlavou izolací	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	Pol1330	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 42 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
146	K	Pol1191	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 54 mm s nehořlavou izolací	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
147	K	Pol1331	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 65 mm s nehořlavou izolací	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
148	K	Pol1332	Provedení protipožární ucpávky prostupu potrubí stenou, certifikovaným materiálem s odolností dle PBŘ, vč. označení průchodů identifikačními štítky, certifikovanou firmou, potrubí kovové d 80 mm s nehořlavou izolací	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č. D.1.01.4b-102 až 108					
149	K	Pol1333	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem	m	75,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
150	K	Pol1334	Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací	m2	75,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
151	K	Pol1192	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
152	K	Pol1045	Stavební připomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky, tl. stěn až 40cm	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
153	K	Pol1193	Drážky do betonové stěny, včetně zapravení, pro vedení připojovacího potrubí OT, šířka 150, hloubka 70 mm	m	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
154	K	Pol1194	Lehké pracovní lešení 8m2	ks	21,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
155	K	Pol1195	Štítky pro označení směru proudění a druhu protékající látky	ks	89,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
156	K	Pol1196	Štítky pro označení označení zařízení a hlavních armatur	ks	78,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
157	K	Pol1335	Schéma zdroje tepla, barevné, zafóliované, pro vyvěšení v předávací stanici	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
158	K	Pol1197	Proplach, naplnění a odvzdušnění systému	h	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
159	K	Pol1141	Napuštění topného systému upravenou vodou	l	3 300,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
160	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					
161	K	Pol918	Zprovoznění	h	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.TZ č. D.1.01.4b-001					

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika**

Přesná technická specifikace svítidel viz. "Legenda zařízení umělého osvětlení, výkres č. D.1.01.4c-108" Finální designové provedení vypínačů bude upřesně v rámci řešení interiéru (v provedení dle místa umístění, provedení dle standartu nemocnice, ...). Při instalaci více přístrojů vedle sebe budou tyto umístěny do společného vícerámcíku, provedení vypínačů vhodné pro použití ve zdravotnictví, snadno omyvatelné, tvrdý povrch bez vytváření škrábanců po užívání, "antibakteriální povrch", dlouhá životnost a stálost. El. přístroje včetně el. instalační krabice a montáže. V hlavních kabelových trasách světelné el. rozvody vedeny ve společných kabelových rostech, tyto součásti specifikace kabelových tras Přesná technická specifikace zařízení svítidel viz. "Legenda zařízení nouzového osvětlení, výkres č. D.1.01.4c-209" V hlavních kabelových trasách el. rozvody pro žaluzie vedeny ve společných kabelových rostech, tyto součásti specifikace kabelových tras Přesná technická specifikace komponentů viz. "Legenda zařízení Dali regulace, výkres č. D.1.01.4c-417" RHM - Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící, jmenovitý proud rozvaděče In = 1000 A, zkratová odolnost rozvaděče Ik" = 15 kA, druh soustavy 3 PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S, celkové krytí rozvaděče zavřená/otevřená dvířka IP40/IP20, celkové rozměry VxŠxH 2100x4200x600 mm, počet polí - 5 (1x1000 mm, 4x800 mm) RHD - Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící, jmenovitý proud rozvaděče In = 250 A, zkratová odolnost rozvaděče Ik" = 15 kA, druh soustavy 3 PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S, celkové krytí rozvaděče zavřená/otevřená dvířka IP40/IP20, celkové rozměry VxŠxH 2100x2600x600mm, počet polí - 3 (1x1000 mm, 2x800 mm) RHU - Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící Jmenovitý proud rozvaděče In = 80 A Zkratová odolnost rozvaděče Ik" = 10 kA Druh soustavy 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S Celkové krytí rozvaděče zavřená/otevřená dvířka IP40/IP20 celkové rozměry VxŠxH 2100x1600x600 mm počet polí - 2 (2x800 mm) RS01 - Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící, jmenovitý proud rozvaděče In = 80 A, zkratová odolnost rozvaděče Ik" = 10 kA, druh soustavy 3 PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S, celkové krytí rozvaděče zavřená/otevřená dvířka IP40/IP20, celkové rozměry VxŠxH 2100x1600x400 mm, rozvaděč má 2 hlavní přírůdky MDO, DO RS 11 - Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící, jmenovitý proud rozvaděče In = 80 A, zkratová odolnost rozvaděče Ik" = 10 kA, druh soustavy 3 PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-

Strana 373 z 627

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací0,00

D32 - SO 03	0,00
D2 - 1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	0,00
D3 - Svítidla umělého osvětlení	0,00
D4 - Vypínače	0,00
D5 - Zapuštěné, IP20/40	0,00
D6 - Zapuštěné, IP44	0,00
D33 - Na povrch, IP44	0,00
D7 - Ostatní	0,00
D8 - El. kabelové rozvody	0,00
D10 - 2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	0,00
D12 - 3. ŽALUZIE	0,00
D13 - Žaluzie	0,00
D8 - El. kabelové rozvody	0,00
D14 - 4. REGULACE OSVĚTLENÍ DALI	0,00
D24 - Regulace osvětlení DALI	0,00
D34 - RS01 - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D35 - RS11 - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D36 - RS12 - doplnění komponentu DALI regulace	0,00
D16 - 5. HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY	0,00
D37 - RHM - rozvaděč MDO	0,00
D38 - RHD - rozvaděč DO	0,00
D39 - RHU - rozvaděč VDO	0,00
D40 - UPS	0,00
D41 - Kabelové rozvody	0,00
D17 - CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, bezhalogenové	0,00
D42 - CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, s funkcí kabelové trasy, min P-45R	0,00
D43 - TS-Total stop, CS- centrální stop	0,00
D44 - Stop tlačítko - vypnutí chladících jednotek	0,00
D18 - 6. SILNOPROUD PRO TECHNOLOGII	0,00
D45 - RS01 - rozvaděč MDO, DO	0,00
D46 - RS11 - rozvaděč MDO, DO, VDO	0,00
D47 - RS12 - rozvaděč MDO, DO, VDO	0,00
D48 - RS13 - rozvaděč MDO, DO, VDO	0,00
D49 - RS21M - rozvaděč MDO	0,00
D50 - RS21D - rozvaděč DO, VDO	0,00
D51 - RS31M - rozvaděč MDO	0,00
D52 - RS31D - rozvaděč DO, VDO	0,00
D53 - RS32 - rozvaděč MDO, DO, VDO	0,00
D54 - 7. ELEKTROINSTALACE SO 03	0,00
D21 - Elektroinstalace	0,00
D55 - 8. SILNOPROUD PRO PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	0,00
D56 - RPO	0,00
D42 - CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, s funkcí kabelové trasy, min P-45R	0,00
D57 - 9. BLESKOSVOD PRO BUDOVU 60.1 A 60.2	0,00
D58 - Bleskosvod pro budovu 60.1 a 60.2	0,00
D59 - Bleskosvod v prostoru opěrné zdi a nasávacích a výfukových kanálech VZT	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4c - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D32	SO 03					0,00	
D	D2	1. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ					0,00	
D	D3	Svítlidla umělého osvětlení					0,00	

1	K	Pol190	ozn. A1, Led prachotěsné svítidlo na povrch, IP65 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.1), kompletní včetně montáže	ks	24,000		0,00	
2	K	Pol191	ozn. A2 Led prachotěsné svítidlo na povrch, IP65 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
3	K	Pol3	ozn. C, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do kazetového podhledu rastr 600x600 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	143,000		0,00	
4	K	Pol192	ozn. C-d, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do kazetového podhledu rastr 600x600, DALI předřadník (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	10,000		0,00	
5	K	Pol193	ozn. C1-d, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.6), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
6	K	Pol194	ozn. C3, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do plného podhledu, DALI předřadník, instalované v pokojích typu 2, provedení antivandal (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.8), kompletní včetně montáže	ks	3,000		0,00	
7	K	Pol9	ozn. D, Led čvercové svítidlo pro zapuštěnou montáž do kazetového podhledu rastr 600x600, v krytí IP65 (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.12), kompletní včetně montáže	ks	28,000		0,00	
8	K	Pol10	ozn. E1, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	186,000		0,00	
9	K	Pol11	ozn. E1-d, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 10cm, DALI driver (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	133,000		0,00	
10	K	Pol12	ozn. E2, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 23cm (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
11	K	Pol13	ozn. E2-d, Led kruhové svítidlo pro zapuštěnou montáž do podhledu, pr. 23cm, DALI drive (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.16), kompletní včetně montáže	ks	12,000		0,00	
12	K	Pol195	ozn. G-d, venkovní Led přisazené svítidlo, kruhové, pr. 40cm, Dali driver, osvětlení hlavního vstupu (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.27), kompletní včetně montáže	ks	5,000		0,00	
13	K	Pol196	ozn. G1, venkovní Led přisazené svítidlo, kruhové, pr. 20cm, Dali driver, noční osvětlení na objektů v místě vstupů do objektu (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 1.28), kompletní včetně montáže	ks	11,000		0,00	

D	D4	Vypínače					0,00	
D	D5	Zapuštěné, IP20/40					0,00	

14	K	Pol25	jednopolový vypínač 230V/10A, zapuštěný, IP40, kompletní	ks	47,000		0,00	
15	K	Pol28	střídavý přepínač 230V/10A, zapuštěný, IP40, kompletní	ks	31,000		0,00	
16	K	Pol154	dvojitý střídavý přepínač 230V/10A, zapuštěný, IP40, kompletní	ks	4,000		0,00	
17	K	Pol29	seriový vypínač 230V/10A, zapuštěný, IP40, kompletní	ks	39,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D6			Zapuštěné, IP44				0,00	
18	K	Pol30	jednopolový vypínač 230V/10A, zapuštěný, IP44, kompletní	ks	40,000		0,00	
19	K	Pol197	střídací přepínač 230V/10A, zapuštěný, IP44, kompletní	ks	12,000		0,00	
20	K	Pol198	seriový vypínač 230V/10A, zapuštěný, IP44, kompletní	ks	2,000		0,00	
D D33			Na povrch, IP44				0,00	
21	K	Pol199	jednopolový vypínač 230V/10A, na povrch, IP44, kompletní	ks	8,000		0,00	
22	K	Pol200	střídací přepínač 230V/10A, na povrch, IP44, kompletní	ks	10,000		0,00	
23	K	Pol198	seriový vypínač 230V/10A, zapuštěný, IP44, kompletní	ks	2,000		0,00	
D D7			Ostatní				0,00	
24	K	Pol156	jednopolový vypínač zapuštěný, požití antivada (popis výrobku viz. Legenda zařízení umělého osvětlení poz. 2.1), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol34	el. instalační krabice na povrch se svotkovnicí, (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 2.4), kompletní včetně montáže a zapojení	ks	220,000		0,00	
26	K	Pol35	Montáž svítidel se zapojením DALI sběrnice	ks	162,000		0,00	
27	K	Pol158	požární kabelové ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost EI60/DP3	ks	100,000		0,00	
D D8			EI. kabelové rozvody				0,00	
28	K	Pol38	měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-3x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 2.6), kompletní včetně montáže	m	4 300,000		0,00	
29	K	Pol39	el. drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní, včetně podpěr, kolen, montáže	m	750,000		0,00	
30	K	Pol201	el. instalační nosný materiál - ohebná bezhalogenová trubka, pevná trubka, příchytky	kpl	1,000		0,00	
Poznámka k položce: viz. výkresy D.1.01.4c-101_60.1 Púdorys 1.NP - umělé osvětlení D.1.01.4c-102_60.1 Púdorys 2.NP - umělé osvětlení D.1.01.4c-103_60.1 Púdorys 3.NP - umělé osvětlení D.1.01.4c-104_60.2 Púdorys 1.PP - umělé osvětlení D.1.01.4c-105_60.2 Púdorys 1.NP - umělé osvětlení D.1.01.4c-106_60.2 Púdorys 2.NP - umělé osvětlení D.1.01.4c-107_60.2 Púdorys 3.NP - umělé osvětlení								
31	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	150,000		0,00	
D D10			2. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				0,00	
32	K	Pol47	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka dolů, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4), kompletní včetně	ks	81,000		0,00	
33	K	Pol48	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka doleva, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4), kompletní vše	ks	1,000		0,00	
34	K	Pol49	ozn. N1, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na stěnu s jednostranným piktogramem - šipka doprava, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.4), kompletní vše	ks	2,000		0,00	
35	K	Pol50	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka dolů, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5), kompletní včetně	ks	3,000		0,00	
36	K	Pol51	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka doleva, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5), kompletní včetně	ks	1,000		0,00	
37	K	Pol52	ozn. N2, Adresné svítidlo obdélníkového tvaru s piktogramem pro značení směru únikových cest, montáž na strop s oboustranným piktogramem - šipka doprava, pro napojení na CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.5), kompletní vše	ks	1,000		0,00	
38	K	Pol161	ozn. N3, Adresné orientační svítidlo obdélníkového tvaru, bez mřížky a piktogramu pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.6), kompletní včetně montáže	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol202	ozn. N4, Adresné orientační svítidlo obdélníkového tvaru, s mřížkou a piktogramem pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.6), kompletní včetně montáže	ks	12,000		0,00	
40	K	Pol53	ozn. NA1, Adresné zapuštěné kulaté svítidlo pro stropní montáž do podhledů pro protipanické osvětlení s 2 výměnnými čočkami, optika symetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.1), kompletní včetně montáže	ks	52,000		0,00	
41	K	Pol54	ozn. NA2, Adresné zapuštěné kulaté svítidlo pro stropní montáž do podhledů pro osvětlení únikových cest, optika asymetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	37,000		0,00	
42	K	Pol203	ozn. NA3, Adresné prisazene ctvercove svitidlo pro nástennou a stropní montáž pro protipanické osvětlení s 2 výměnnými čočkami, optika symetrická pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	2,000		0,00	
43	K	Pol204	ozn. NB, Adresné orientační svítidlo obdélníkového tvaru, bez piktogramu s mřížkou pro napojení na centrální CBS (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.8), kompletní včetně montáže	ks	19,000		0,00	
44	K	Pol162	ozn. NC1, Adresné zapuštěné čtvercové svítidlo zapuštěné do niky v podhledu, kryté ze spodu nerez rámečkem s nerozbitným sklem - použito do prostor s požadavkem na provedení antivandal (nika a antivandal zákryt součástí dodávky stavby) pro napojení na cen	ks	1,000		0,00	
45	K	Pol163	ozn. NH1, Kombinované svítidlo ADRESNÉ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA CBS, pro nasvícení požárně bezpečnostního zařízení - HYDRANT (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	5,000		0,00	
46	K	Pol57	ozn. NH2, Kombinované svítidlo ADRESNÉ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA CBS, pro nasvícení požárně bezpečnostního zařízení - požární tlačítko (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	18,000		0,00	
47	K	Pol205	CBS1 Hlavní stanice : hlavní CBS s bateriemi umístěná v budově 60.2 v 1.pp v m.č. 0-011 návrh CBS proveden na : min. 747ks svítidel NO, cca. 3500W, max. 45 okruhů, autonomie 1 hod, adresný monitoring S230	ks	1,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
(popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.12),
kompletní včetně montáže

48	K	Pol206	CBS 1.1 - podružná stanice (bez baterií) napojena z hlavní CBS umístěná v budově 60.1 v 2.NP v m.č. 2-092 296 svítidel NO, 32 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.13),	ks	1,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
kompletní včetně montáže

49	K	Pol58	3 fázový adresný monitor hlídání výpadku napětí v el. rozvaděcích se dvěma přepínacími beznapětovými kontakty (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	6,000		0,00	
50	K	Pol59	požárně odolná krabice KSK s pojistkou , klasifikace požární odolnosti E90, P90-R, pro napojení nouzového svítidla (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	80,000		0,00	
51	K	Pol165	měděný kabel J 3x 1, 5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru dle ČSN 73 0895, jmenovité napětí 0, /1kV, 60min, P60-R (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16),	m	1 400,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
kompletní včetně montáže

52	K	Pol61	měděný kabel v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-2x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.17), kompletní včetně montáže	m	300,000		0,00	
53	K	Pol207	propojení CBS1 + CBS1.1, silově 230V/AC, měděný kabel J 3x 10 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru dle ČSN 73 0895, jmenovité napětí 0, /1kV, 60min, P60-R	m	80,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
(popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16),
kompletní včetně montáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol208	propojení CBS1 + CBS1.1, silově 230V/DC, měděný kabel J 2x 16 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru dle ČSN 73 0895, jmenovité napětí 0, /1kV, 60min, P60-R	m	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16), kompletní včetně montáže					
55	K	Pol209	propojení CBS1 + CBS1.1, komunikačení, měděný kabel J 2x2x0, 8 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru dle ČSN 73 0895, jmenovité napětí 0, /1kV, 60min, P60-R	m	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16), kompletní včetně montáže					
56	K	Pol62	požárně odolná nosná NORMOVÁ konstrukce, - příchytka pro jeden / dva kabely (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.18), kompletní včetně montáže	ks	400,000		0,00	
57	K	Pol63	požárně odolná nosná NORMOVÁ konstrukce, - držák pro více kabelů Konstrukce držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení. (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.19), kompletní včetně	ks	300,000		0,00	
58	K	Pol166	sestava pro odlehčení kabelů v tahu dostupačky Třídy zachování funkčnosti E30 až E90 resp. P30-R až P90-R. Pouzdro vč. desek z minerální plsti, upevňovacího materiálu, kartuše s požární hmotou ASX a identifikačního štítku.	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ (popis výrobku viz. Legenda zařízení nouzového osvětlení poz. 1.16), kompletní včetně montáže					
59	K	Pol210	požární kabelové ucpávka rozměr 20x20cm. požární odolnost EI60 /při průchodu hlavní kabelové trasy mezi jednotlivými patry	ks	2,000		0,00	
60	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	150,000		0,00	
D D12			3. ŽALUZIE				0,00	
D D13			Žaluzie				0,00	
61	K	Pol66	žaluziové tlačítko, jednoklapkové, zapuštěné IP40, popis výrobku viz. Legenda zařízení žaluzií poz. 1.1), kompletní včetně montáže prodevení vhodné pro použití ve zdravotnictví, snadno omyvatelné, tvrdý povrch bez vytváření škrábanců po užívání,	ks	37,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ "antibakteriální povrch", dlouhá životnost a stálost					
62	K	Pol67	silové napojení pohonu žaluzií	ks	37,000		0,00	
D D8			EI. kabelové rozvody				0,00	
63	K	Pol69	měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-5x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda svítidel poz. 1.3), kompletní včetně montáže	m	2 200,000		0,00	
64	K	Pol39	el. drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní, včetně podpěr, kolen, montáže	m	500,000		0,00	
65	K	Pol211	el. instalační nosný materiál - ohebná bezhalogenová trubka, pevná trubka, příchytky	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ viz. výkresy □ D.1.01.4c-301_60.1 Půdorys 1.NP - napojení a ovládání žaluzií □ D.1.01.4c-302_60.1 Půdorys 2.NP - napojení a ovládání žaluzií □ D.1.01.4c-303_60.1 Půdorys 3.NP - napojení a ovládání žaluzií □ D.1.01.4c-304_60.2 Půdorys 1.NP - napojení a ovládání žaluzií □ D.1.01.4c-305_60.2 Půdorys 2.NP - napojení a ovládání žaluzií □ D.1.01.4c-306_60.2 Půdorys 3.NP - napojení a ovládání žaluzií					
66	K	Pol41	požární kabelová ucpávka rozměr 5x 5cm, požární odolnost min. dle konstrukce v které je instalována (EI60/DP3)	ks	150,000		0,00	
D D14			4. REGULACE OSVĚTLENÍ DALI				0,00	
D D24			Regulace osvětlení DALI				0,00	
67	K	Pol72	DALI2 nízkoprofilový všesměrový mikrovlnný senzor (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.10), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
68	K	Pol73	DALI2 nízkoprofilový směrový mikrovlnný senzor - výklopný, dosah pokrytí 23m, š.6m (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.11), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
69	K	Pol74	DALI2 nízkoprofilový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6, 2m u 2, 5m výšky), (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.12), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	Pol75	DALI2 nízkoprofilový pohybový multisenzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6, 2m u 2, 5m výšky), (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.13), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
71	K	Pol212	Fasádní jasový senzor standardu DALI2, pracovní rozsah 0-100.000Lx – 190levelů výstupů, (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.14), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
72	K	Pol213	Pohybový směrový senzor IR, rozsah pokrytí 100°, dosah pokrytí 41m, (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.15), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
73	K	Pol76	4 kontaktní DALI vstupní jednotka, 4x bezpotenciálový kontakt pro připojení tlačítka, EMC (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.18), kompletní včetně montáže, pod tlačítko, včetně tlačítka s krabicí, slouží pro ovládání osvět	ks	0,000		0,00	
74	K	Pol79	4 kontaktní DALI vstupní jednotka, 4x bezpotenciálový kontakt pro připojení tlačítka, EMC (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.18), kompletní včetně montáže, pod tlačítko pro ovládání žaluzií, tlačítko pro ovládání žaluzií s	ks	0,000		0,00	
75	K	Pol214	DALI relé modul 1x16A do el. instalační krabice (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.8), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D34			RS01 - doplnění komponentu DALI regulace				0,00	
76	K	Pol81	ozn. 1028 IMAGINE DALI2 Router, 1xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5Vmin/kanál, (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D35			RS11 - doplnění komponentu DALI regulace				0,00	
77	K	Pol80	ozn. SW5P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 5x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.7), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
78	K	Pol81	ozn. 1028 IMAGINE DALI2 Router, 1xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5Vmin/kanál, (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.2), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
79	K	Pol83	ozn. 613 Žaluziový DALI spínač na DIN lištu, s mechanickou blokadí kontaktů proti současnému sepnutí obou směrů žaluzií.(popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
80	K	Pol84	ozn. 529 DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým oddělením (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
81	K	Pol85	ozn. TR napájecí 230V AC/ V DC na DIN lištu, kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
D D36			RS12 - doplnění komponentu DALI regulace				0,00	
82	K	Pol215	ozn. SW8P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 8x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.6), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
83	K	Pol80	ozn. SW5P Průmyslový switch konfigurovatelný instalace na DIN lištu do rozvaděčů, 5x port RJ45, 1Gbit, vč.napájecího zdroje (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.7), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
84	K	Pol82	ozn.1033 IMAGINE DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22, 5Vmin/kanál (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
85	K	Pol83	ozn. 613 Žaluziový DALI spínač na DIN lištu, s mechanickou blokadí kontaktů proti současnému sepnutí obou směrů žaluzií.(popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.5), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
86	K	Pol84	ozn. 529 DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým oddělením (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
87	K	Pol216	ozn. VPN VPN modul na DIN lištu 5port switch, WINBOX, DIN7TE (popis výrobku viz. Legenda zařízení Dali regulace poz. 1.9), kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
88	K	Pol85	ozn. TR napájecí 230V AC/ V DC na DIN lištu, kompletní včetně montáže	ks	0,000		0,00	
89	K	Pol217	Technická podpora u realizace. Proškolení elektromontážní firmy k instalaci, zapůjčení testboxu	kpl	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	Pol218	AWSET-UP Provedení zkoušek zapojení, načtení všech připojených DALI komponent, naprogramování a nastavení systému řízení. Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
91	K	Pol88	Licence vizualizace pro 1PC s OS - dodávka MaR	ks	0,000		0,00	
92	K	Pol219	Zakázková tvorba plně grafického vizualizačního prostředí, monitoring stavů a ovládání veškeré osvětlovací techniky	ks	0,000		0,00	
93	K	Pol220	Logistické a přepravní náklady, případné ubytování	ks	0,000		0,00	
94	K	Pol91	sběrnice DALI - měděný kabel v provedení v provedení B2cas1d1a1 vedený na povrchu J-2x 1, 5 (popis výrobku viz. Legenda zařízení DALI regulace poz. 1.1), kompletní včetně montáže, kabel sběrnice DALI veden souběžně se silovým kabel na kabelových nosičích	m	0,000		0,00	
95	K	Pol221	Drobný nespecifikovaný materiál, šroubky, patchecordy, datové propojení el. rozvaděčů	kpl	0,000		0,00	
D D16			5. HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY				0,00	
D D37			RHM - rozvaděč MDO				0,00	
96	K	Pol223	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 1000x2000x600mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	1,000		0,00	
97	K	Pol224	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x600mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	4,000		0,00	
98	K	Pol104	šchránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
99	K	Pol225	5x přípojnice CU, I=1000A, komplet – sběrnice, izolátory, svorky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-801 Rozvaděč RHM	kpl	1,000		0,00	
100	K	Pol106a	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-801 Rozvaděč RHM	kpl	5,000		0,00	
101	K	Pol226	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 a 2 (B+C), TN-C, 25 kA (10/350),	ks	1,000		0,00	
102	K	Pol227	Jistič, 3pól, elektronická nadproudová spouš, Icu=36kA, In=1000A, char. distribuční, vypínací spoušť STL, 2x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	1,000		0,00	
103	K	Pol228	Jistič, 3pól, elektronická nadproudová spouš, Icu=36kA, In=400A, char. distribuční, vypínací spoušť STL, 2x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	2,000		0,00	
104	K	Pol229	Jistič, 3pól, elektronická nadproudová spouš, Icu=36kA, In=160A, char. distribuční, nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	2,000		0,00	
105	K	Pol230	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, Icu=25kA, In=400A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	1,000		0,00	
106	K	Pol231	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, Icu=25kA, In=160A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	1,000		0,00	
107	K	Pol232	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, Icu=25kA, In=80A, char. distribuční, vypínací spoušť STL, 2x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	1,000		0,00	
108	K	Pol233	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, Icu=25kA, In=80A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	7,000		0,00	
109	K	Pol234	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, Icu=25kA, In=63A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	1,000		0,00	
110	K	Pol235	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, Icu=25kA, In=50A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	2,000		0,00	
111	K	Pol236	Analýzátor sítě (měření napětí, proudu, výkonu, vyhodnocování energií, záznam do paměti, prům. hodnoty, max, min, ...) komunikace ModBus - upřesnění dle požadavku investora	ks	1,000		0,00	
112	K	Pol237	Třífázová jednosazbový elektroměr x/5A na lištu DIN pro nepřímé měření, rozhraní ModBus RTU	ks	4,000		0,00	
113	K	Pol238	Třífázová jednosazbový elektroměr na lištu DIN pro přímé měření do 100 A, rozhraní ModBus RTU	ks	9,000		0,00	
114	K	Pol239	Měřicí transformátor proudu 1000/5A,	ks	3,000		0,00	
115	K	Pol240	Měřicí transformátor proudu 400/5A,	ks	3,000		0,00	
116	K	Pol241	Měřicí transformátor proudu 300/5A,	ks	6,000		0,00	
117	K	Pol242	Měřicí transformátor proudu 150/5A,	ks	3,000		0,00	
118	K	Pol243	zkušební a zkratovací svorkovnice	ks	5,000		0,00	
119	K	Pol244	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	Pol245	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, zelená	ks	2,000		0,00	
121	K	Pol246	Tlačítko STOP, komplet 1Z+1R, kryt proti nechtěnému sepnutí	ks	1,000		0,00	
122	K	Pol247	Napětové relé hlídání výpadku napětí	ks	1,000		0,00	
123	K	Pol248	Pojistkový odpínač 1p do 32 A pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	5,000		0,00	
124	K	Pol249	Pojistkový odpínač 3p do 32 A, pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	7,000		0,00	
125	K	Pol250	Pojistkový odpínač 3p do 63 A, pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	15,000		0,00	
126	K	Pol251	Pojistkový odpínač 3p do 160 A, pro nožové pojistky, vč. pojistky	ks	3,000		0,00	
127	K	Pol252	Pojistkový odpínač 3p do 250 A, pro nožové pojistky, vč. pojistky	ks	5,000		0,00	
128	K	Pol253	stykač, 3+1z+1v, cívka 230V, 40 A	ks	1,000		0,00	
129	K	Pol254	pomocné relé 230 V, 6A, 1x přep. kontakt	ks	2,000		0,00	
130	K	Pol255	časové relé, zpožděný přitah, 230V, 6A, 1x přep. kontakt	ks	2,000		0,00	
131	K	Pol256	Proudový chránič s nadproud.ochr, typ A, char. B, 1+N, In=16A, I _{dn} =0.03A	ks	3,000		0,00	
132	K	Pol257	B16/1N, Jistič, char B, 1+N-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	ks	3,000		0,00	
133	K	Pol258	B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	ks	2,000		0,00	
134	K	Pol259	B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	ks	8,000		0,00	
135	K	Pol260	B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	ks	2,000		0,00	
136	K	Pol261	Řadová svornice do 4 mm ²	ks	40,000		0,00	
137	K	Pol262	Řadová svornice do 6 mm ²	ks	40,000		0,00	
138	K	Pol263	Řadová svornice do 16 mm ²	ks	30,000		0,00	
139	K	Pol264	Řadová svornice do 35 mm ²	ks	80,000		0,00	
140	K	Pol265a	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-801 Rozvaděč RHM	kpl	1,000		0,00	

D		D38	RHD - rozvaděč DO				0,00	
141	K	Pol223	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 1000x2000x600mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	1,000		0,00	
142	K	Pol224	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x600mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	2,000		0,00	
143	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
144	K	Pol267	5x přípojnice CU, I=250A, komplet – sběrnice, izolátory, svorky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-802 Rozvaděč RHD	kpl	1,000		0,00	
145	K	Pol106b	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-802 Rozvaděč RHD	kpl	3,000		0,00	
146	K	Pol226	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 a 2 (B+C), TN-C, 25 kA (10/350),	ks	1,000		0,00	
147	K	Pol268	Jistič, 3pól, elektronická nadproudová spouš, I _{cu} =36kA, I _n =250A, char. distribuční, vypínací spoušť STL, 2x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	2,000		0,00	
148	K	Pol269	mechanické blokování 2 jističe 250 A	ks	1,000		0,00	
149	K	Pol270	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, I _{cu} =25kA, I _n =80A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	1,000		0,00	
150	K	Pol271	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, I _{cu} =25kA, I _n =63A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	2,000		0,00	
151	K	Pol272	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, I _{cu} =25kA, I _n =50A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	7,000		0,00	
152	K	Pol273	Jistič, 3pól, termomagnetická nadproudová spouš, I _{cu} =25kA, I _n =25A, char. distribuční, 1x pomocný kontakt nastavitelná tepelná spoušť nastavitelná zkratová spoušť	ks	2,000		0,00	
153	K	Pol236	Analýzátor sítě (měření napětí, proudu, výkonu, vyhodnocování energií, záznam do paměti, prům. hodnoty, max, min, ...) komunikace ModBus - upřesnění dle požadavku investora	ks	1,000		0,00	
154	K	Pol238	Třířázová jednosazbový elektroměr na lištu DIN pro přímé měření do 100 A, rozhraní ModBus RTU	ks	8,000		0,00	
155	K	Pol274	Měřicí transformátor proudu 250/5A,	ks	3,000		0,00	
156	K	Pol243	zkušební a zkratovací svorkovnice	ks	1,000		0,00	
157	K	Pol244	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá	ks	2,000		0,00	
158	K	Pol245	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, zelená	ks	2,000		0,00	
159	K	Pol246	Tlačítko STOP, komplet 1Z+1R, kryt proti nechtěnému sepnutí	ks	1,000		0,00	
160	K	Pol247	Napětové relé hlídání výpadku napětí	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	Pol248	Pojistkový odpínač 1p do 32 A pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	1,000		0,00	
162	K	Pol249	Pojistkový odpínač 3p do 32 A, pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	2,000		0,00	
163	K	Pol250	Pojistkový odpínač 3p do 63 A, pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	4,000		0,00	
164	K	Pol251	Pojistkový odpínač 3p do 160 A, pro nožové pojistky, vč. pojistky	ks	4,000		0,00	
165	K	Pol275	Proudový chránič s nadproud.ochr, typ A, char. C, 1+N, In=16A, I _{dn} =0.03A	ks	9,000		0,00	
166	K	Pol257	B16/1N, Jistič, char B, 1+N-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	3,000		0,00	
167	K	Pol276	B10/1N, Jistič, char B, 1+N-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	ks	9,000		0,00	
168	K	Pol259	B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	10,000		0,00	
169	K	Pol261	Řadová svornice do 4 mm ²	ks	70,000		0,00	
170	K	Pol262	Řadová svornice do 6 mm ²	ks	40,000		0,00	
171	K	Pol263	Řadová svornice do 16 mm ²	ks	60,000		0,00	
172	K	Pol264	Řadová svornice do 35 mm ²	ks	12,000		0,00	
173	K	Pol265	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-802 Rozvaděč RHD	kpl	1,000		0,00	

D D39 RHU - rozvaděč VDO 0,00

174	K	Pol224	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x600mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	2,000		0,00	
175	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
176	K	Pol278	5x přípojnice CU, I=100A, komplet – sběrnice, izolátory, svorky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-803 Rozvaděč RHU	kpl	1,000		0,00	
177	K	Pol106c	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-803 Rozvaděč RHU	kpl	2,000		0,00	
178	K	Pol279	svodič bleskových proudů a přepětí, typ 2 (C), TN-S), 20 kA (8/20),	ks	1,000		0,00	
179	K	Pol280	Výkonový odpínač 3pól, In=100A,	ks	2,000		0,00	
180	K	Pol281	Přepínací modul třífázového napájení 80A Kompletní systém pro čtyřpólové přepínání dvou napájecích zdrojů s komunikačním rozhraním Automatický přepínací a monitorovací modul pro třífázové instalace s komunikačním rozhraním RS-485 a protokolem BMS pro přen	ks	1,000		0,00	
181	K	Pol238	Třífázová jednosazbový elektroměr na lištu DIN pro přímé měření do 100 A, rozhraní ModBus RTU	ks	2,000		0,00	
182	K	Pol243	zkušební a zkratovací svorkovnice	ks	1,000		0,00	
183	K	Pol244	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá	ks	2,000		0,00	
184	K	Pol245	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, zelená	ks	4,000		0,00	
185	K	Pol246	Tlačítko STOP, komplet 1Z+1R, kryt proti nechtěnému sepnutí	ks	1,000		0,00	
186	K	Pol247	Napětové relé hlídání výpadku napětí	ks	1,000		0,00	
187	K	Pol256	Proudový chránič s nadproud.ochr, typ A, char. B, 1+N, In=16A, I _{dn} =0.03A	ks	3,000		0,00	
188	K	Pol257	B16/1N, Jistič, char B, 1+N-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	3,000		0,00	
189	K	Pol282	B6/1, Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	3,000		0,00	
190	K	Pol283	B6/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	
191	K	Pol258	B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	2,000		0,00	
192	K	Pol284	B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=32A	ks	7,000		0,00	
193	K	Pol285	B50/3 Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=50A	ks	1,000		0,00	
194	K	Pol261	Řadová svornice do 4 mm ²	ks	30,000		0,00	
195	K	Pol263	Řadová svornice do 16 mm ²	ks	40,000		0,00	
196	K	Pol286	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-803 Rozvaděč RHU	kpl	1,000		0,00	

D D40 UPS 0,00

197	K	Pol287	UPS včetně bateriového modulu, 30kVA/400V, záloha 16kW/3hodiny, UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem, signalizace stavu UPS, dálkové vypnutí EPO, velikost UPS a baterií koordinovat s místem instalace	ks	1,000		0,00	

D D41 Kabelové rozvody 0,00

D D17 CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, bezhalogenové 0,00

198	K	Pol288	Cu, O - 2x1, 5 mm ² , B2ca s1d1 nešířící oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	65,000		0,00	
199	K	Pol289	Cu, J - 3x1, 5 mm ² , B2ca s1d1 nešířící oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	150,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	Pol290	Cu, J - 3x2, 5 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	220,000		0,00	
201	K	Pol291	Cu, J - 4x4 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	40,000		0,00	
202	K	Pol292	Cu, J - 4x6 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	35,000		0,00	
203	K	Pol293	Cu, J - 4x16 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	35,000		0,00	
204	K	Pol294	Cu, J - 4x25 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	170,000		0,00	
205	K	Pol295	Cu, J - 5x4 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	420,000		0,00	
206	K	Pol296	Cu, J - 5x6 mm2, B2ca s1d1, odolný proti vlhkosti, nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	170,000		0,00	
207	K	Pol297	Cu, J - 5x10 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	220,000		0,00	
208	K	Pol298	Cu, J - 5x16 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	610,000		0,00	
209	K	Pol299	Cu, J - 5x35 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	250,000		0,00	
210	K	Pol300	Cu, J - 5x50 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	30,000		0,00	
211	K	Pol301	Cu, J - 5x70 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	100,000		0,00	
212	K	Pol302	Cu, J - 1x85 mm2, B2ca s1d1 nešifíci oheň, bezhalogenový s malým nožstvím uvolněního tepla	m	350,000		0,00	
213	K	Pol303	vodič pospojování, lanovaný 35 mm2, zž, B2ca s1d1	m	170,000		0,00	
214	K	Pol304	vodič pospojování, lanovaný 95 mm2, zž, , B2ca s1d1	m	90,000		0,00	
D D42			CU kabely - B2ca s1d1 nešifíci oheň, s funkčností kabelové trasy, min P-45R				0,00	
215	K	Pol305	Cu, O - 2x1, 5 mm2, B2ca s1d1, P-45R s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	270,000		0,00	
216	K	Pol306	Cu, J - 4x35 mm2, B2ca s1d1, P-45R, s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	30,000		0,00	
217	K	Pol307	kabelová trasa se zachování funkčností třmenové příchytky	m	300,000		0,00	
218	K	Pol308	zásuvka, 1p+N+PE, 230V/16A s víčkem, IP54, na povrch	ks	7,000		0,00	
219	K	Pol309	Zásuvkový rozvaděč IP 44 jistění proudovým chráničem, vybavení - 1x16A/400V/5p, 2x16A/230V/3p1p+N+PE, 230V/16A s víčkem, IP54, na povrch	ks	3,000		0,00	
220	K	Pol310	servisní vypínač 0-1, 3póly, 25A / 400V, PE+N, skříň z polykarbonátu, IP65, uzamykatelná rukojeť	ks	1,000		0,00	
221	K	Pol311	servisní vypínač 0-1, 3póly, 32A / 400V, PE+N, skříň z polykarbonátu, IP65, uzamykatelná rukojeť	ks	2,000		0,00	
222	K	Pol312	servisní vypínač 0-1, 3póly, 45A / 400V, PE+N, skříň z polykarbonátu, IP65, uzamykatelná rukojeť	ks	2,000		0,00	
223	K	Pol313	servisní vypínač 0-1, 3póly, 63A / 400V, PE+N, skříň z polykarbonátu, IP65, uzamykatelná rukojeť	ks	4,000		0,00	
224	K	Pol314	MET - svorkovnice hlavního pospojování	ks	3,000		0,00	
225	K	Pol97	PB-svorkovnice potenciálového vyrovnání	ks	10,000		0,00	
D D43			TS-Total stop, CS- centrální stop				0,00	
226	K	Pol315	tláčítko se spínacím kontaktem - umístěno v uzamykatelné rozvodnici (dodávka stavby)	ks	2,000		0,00	
D D44			Stop tlačítko - vypnutí chladicích jednotek				0,00	
227	K	Pol316	tláčítko 230V s rozpínacím kontaktem, s krytem proti nechtěnému vypnutí	ks	2,000		0,00	
228	K	Pol317	kabelový rošt (žebřík), šířka 600 mm, pozinkovaný, včetně příslušenství (třmenové kabelové příchytky, závěsy, výložníky, spojky, odbočné díly, T díly, oblouky, úchytné prvky, chemické kotvy, závitové tyče,	m	80,000		0,00	
229	K	Pol318	kabelový rošt (žebřík), šířka 400 mm, pozinkovaný, včetně příslušenství (třmenové kabelové příchytky, závěsy, výložníky, spojky, odbočné díly, T díly, oblouky, úchytné prvky, chemické kotvy, závitové tyče,	m	40,000		0,00	
230	K	Pol98	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	60,000		0,00	
231	K	Pol144	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 200mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	80,000		0,00	
232	K	Pol145	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 300mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	90,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	Pol99	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 500mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	60,000		0,00	
234	K	Pol319	Dvouplášťová kabelová chránička do země d 63 mm	m	90,000		0,00	
235	K	Pol320	Zátkové těsnění CFS-T (pro 3 kabely 5x6 mm2) - utěsnění kabelů při průchodu základem, DN100	ks	2,000		0,00	
236	K	Pol100	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 700 x 300 mm	ks	12,000		0,00	
237	K	Pol146	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 500 x 300 mm	ks	15,000		0,00	
238	K	Pol147	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 300 x 300 mm	ks	10,000		0,00	

D D18 6. SILNOPROUD PRO TECHNOLOGII 0,00

D D45 RS01 - rozvaděč MDO, DO 0,00

239	K	Pol103	rozváděčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	2,000		0,00	
240	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
241	K	Pol105e	5x přípojnice CU, I=80A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-805 Rozvaděč RS01	kpl	2,000		0,00	
242	K	Pol106e	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-805 Rozvaděč RS01	kpl	2,000		0,00	
243	K	Pol108	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
244	K	Pol323	80/3, 3-pól. vypínač hlavní, 80A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
245	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
246	K	Pol114	napětové relé	ks	3,000		0,00	
247	K	Pol108	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
248	K	Pol323	80/3, 3-pól. vypínač hlavní, 80A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
249	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
250	K	Pol114	napětové relé	ks	2,000		0,00	
251	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	13,000		0,00	
252	K	Pol324	pomocný kontakt	ks	13,000		0,00	
253	K	Pol325	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	12,000		0,00	
254	K	Pol326	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00	
255	K	Pol327	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00	
256	K	Pol328	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
257	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
258	K	Pol119	signálka bílá	ks	2,000		0,00	
259	K	Pol120	signálka zelená	ks	2,000		0,00	
260	K	Pol329	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	6,000		0,00	
261	K	Pol330	C20/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	6,000		0,00	
262	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
263	K	Pol122e	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-805 Rozvaděč RS01	kpl	1,000		0,00	
264	K	Pol123e	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-805 Rozvaděč RS01	kpl	1,000		0,00	

D D46 RS11 - rozvaděč MDO, DO, VDO 0,00

265	K	Pol103	rozváděčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	1,000		0,00	
266	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
267	K	Pol105f	5x přípojnice CU, I=80A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-806 Rozvaděč RS11	kpl	3,000		0,00	
268	K	Pol106f	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-806 Rozvaděč RS11	kpl	2,000		0,00	
269	K	Pol107	32/3, 3-pól. vypínač hlavní, 32A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
270	K	Pol108	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
271	K	Pol323	80/3, 3-pól. vypínač hlavní, 80A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
272	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
273	K	Pol114	napětové relé	ks	3,000		0,00	
274	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	26,000		0,00	
275	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	22,000		0,00	
276	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chránič	ks	17,000		0,00	
277	K	Pol112	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	48,000		0,00	
278	K	Pol329	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	Pol330	C20/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	2,000		0,00	
280	K	Pol333	14-3 50AgG, Pojistkový odpínač 3p	ks	1,000		0,00	
281	K	Pol115	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
282	K	Pol116	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
283	K	Pol334	B6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
284	K	Pol335	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B, 10kA	ks	2,000		0,00	
285	K	Pol117	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
286	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	4,000		0,00	
287	K	Pol336	B10/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00	
288	K	Pol337	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B, 10kA	ks	3,000		0,00	
289	K	Pol338	6300VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V, Verze s menšími ztrátami naprázdno a náběhovým proudem $IE < 8 \times I_n$.	ks	1,000		0,00	
290	K	Pol339	Hlídač izolačního stavu pro jednofázové střídavé IT sítě do 230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovaným monitorováním zatížení a teploty oddělovacích transformátorů a generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.	ks	1,000		0,00	
291	K	Pol340	měřicí transformátor proudu, systém ZIS	ks	1,000		0,00	
292	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
293	K	Pol341	zdroj pro napájení sign. panelu ZIS	ks	1,000		0,00	
294	K	Pol342	ventilační mřížky do dveří, 291 x 291 mm, 350m3/h, 2ks	kpl	1,000		0,00	
295	K	Pol119	signálka bílá	ks	3,000		0,00	
296	K	Pol120	signálka zelená	ks	3,000		0,00	
297	K	Pol122f	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-806 Rozvaděč RS11	kpl	1,000		0,00	
298	K	Pol123f	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-806 Rozvaděč RS11	kpl	1,000		0,00	

D D47 RS12 - rozvaděč MDO, DO, VDO 0,00

299	K	Pol103	rozváděčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	4,000		0,00	
300	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
301	K	Pol344g	5x přípojnice CU, I=63A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-807 Rozvaděč RS12	kpl	3,000		0,00	
302	K	Pol106g	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-807 Rozvaděč RS12	kpl	4,000		0,00	
303	K	Pol107	32/3, 3-pól. vypínač hlavní, 32A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
304	K	Pol108	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
305	K	Pol323	80/3, 3-pól. vypínač hlavní, 80A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
306	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
307	K	Pol238	Třífázová jednosazbový elektroměr na lištu DIN pro přímé měření do 100 A, rozhraní ModBus RTU	ks	2,000		0,00	
308	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	54,000		0,00	
309	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	50,000		0,00	
310	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chrániči	ks	30,000		0,00	
311	K	Pol112	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	118,000		0,00	
312	K	Pol115	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
313	K	Pol116	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
314	K	Pol117	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
315	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	6,000		0,00	
316	K	Pol345	C25/3;31-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	4,000		0,00	
317	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
318	K	Pol114	napěťové relé	ks	3,000		0,00	
319	K	Pol119	signálka bílá	ks	3,000		0,00	
320	K	Pol120	signálka zelená	ks	3,000		0,00	

D D48 RS13 - rozvaděč MDO, DO, VDO 0,00

321	K	Pol103	rozváděčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	2,000		0,00	
322	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
323	K	Pol344h	5x přípojnice CU, I=63A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-808 Rozvaděč RS13	kpl	3,000		0,00	
324	K	Pol106h	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-808 Rozvaděč RS13	kpl	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	Pol108	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	3,000		0,00	
326	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
327	K	Pol114	napěťové relé	ks	3,000		0,00	
328	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	6,000		0,00	
329	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	8,000		0,00	
330	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chrániči	ks	6,000		0,00	
331	K	Pol112	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	62,000		0,00	
332	K	Pol115	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
333	K	Pol116	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
334	K	Pol117	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
335	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00	
336	K	Pol347	C16/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	1,000		0,00	
337	K	Pol329	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	1,000		0,00	
338	K	Pol330	C20/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	1,000		0,00	
339	K	Pol119	signálka bílá	ks	3,000		0,00	
340	K	Pol120	signálka zelená	ks	3,000		0,00	
341	K	Pol122h	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-808 Rozvaděč RS13	kpl	1,000		0,00	
342	K	Pol123h	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-808 Rozvaděč RS13	kpl	1,000		0,00	

D D49 RS21M - rozvaděč MDO 0,00

343	K	Pol349	rozváděčová skříň s požární odolností EI 30 DP1-C-S200, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY ŠxVxH 800x2000x400mm, komplet, vč.podstavce 100 mm, skříň je zapuštěná ve stavební nise, velikost a provedení skříně koordinovat se projektem stavby	ks	2,000		0,00	
344	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
345	K	Pol344j	5x přípojnice CU, I=63A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-809 Rozvaděč RS21M	kpl	3,000		0,00	
346	K	Pol106j	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-809 Rozvaděč RS21M	kpl	2,000		0,00	
347	K	Pol323	80/3, 3-pól. vypínač hlavní, 80A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
348	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	1,000		0,00	
349	K	Pol114	napěťové relé	ks	1,000		0,00	
350	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	12,000		0,00	
351	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	8,000		0,00	
352	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chrániči	ks	8,000		0,00	
353	K	Pol325	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	66,000		0,00	
354	K	Pol326	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
355	K	Pol327	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
356	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
357	K	Pol350	signálka bílá, na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
358	K	Pol351	signálka zelená, na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
359	K	Pol122j	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-809 Rozvaděč RS21M	kpl	1,000		0,00	

P Pozámka k položce: □

360	K	Pol123j	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-809 Rozvaděč RS21M	kpl	1,000		0,00	

D D50 RS21D - rozvaděč DO, VDO 0,00

361	K	Pol353	rozváděčová skříň oceloplechová zapuštěná v nise, IP40, orientační rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm, velikost a provedení skříně koordinovat se projektem stavby	ks	2,000		0,00	
362	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
363	K	Pol344k	5x přípojnice CU, I=63A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-810 Rozvaděč RS21D	kpl	3,000		0,00	
364	K	Pol106k	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-810 Rozvaděč RS21D	kpl	2,000		0,00	
365	K	Pol107	32/3, 3-pól. vypínač hlavní, 32A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
366	K	Pol354	50A/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
367	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	1,000		0,00	
368	K	Pol114	napěťové relé	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	12,000		0,00	
370	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	32,000		0,00	
371	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chrániči	ks	32,000		0,00	
372	K	Pol112	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	12,000		0,00	
373	K	Pol115	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00	
374	K	Pol116	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00	
375	K	Pol117	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
376	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
377	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
378	K	Pol350	signálka bílá, na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
379	K	Pol351	signálka zelená, na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
380	K	Pol122l	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-810 Rozvaděč RS21D	kpl	1,000		0,00	
381	K	Pol123l	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-810 Rozvaděč RS21D	kpl	1,000		0,00	

D		D51	RS31M - rozvaděč MDO						0,00
382	K	Pol349	rozdávěčová skříň s požární odolností EI 30 DP1-C-S200, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY ŠxVxH 800x2000x400mm, komplet, vč.podstavce 100 mm, skříň je zapuštěná ve stavební níc, velikost a provedení skříně koordinovat se projektem stavby	ks	2,000		0,00		
383	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00		
384	K	Pol344m	5x přípojnice CU, I=63A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-812 Rozvaděč RS31M	kpl	3,000		0,00		
385	K	Pol106m	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-812 Rozvaděč R	kpl	2,000		0,00		
386	K	Pol109	63/3, 3-pól. vypínač hlavní, 63A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00		
387	K	Pol113	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	1,000		0,00		
388	K	Pol114	napětové relé	ks	1,000		0,00		
389	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	12,000		0,00		
390	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	12,000		0,00		
391	K	Pol112	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	54,000		0,00		
392	K	Pol115	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00		
393	K	Pol116	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00		
394	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00		
395	K	Pol350	signálka bílá, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		
396	K	Pol351	signálka zelená, na DIN lištu	ks	1,000		0,00		
397	K	Pol122m	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-812 Rozvaděč RS31M	kpl	1,000		0,00		
398	K	Pol123m	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-812 Rozvaděč RS31M	kpl	1,000		0,00		

D		D52	RS31D - rozvaděč DO, VDO						0,00
399	K	Pol353	rozdávěčová skříň oceloplechová zapuštěná v níc, IP40, orientační rozměry ŠxVxH 800x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm, velikost a provedení skříně koordinovat se projektem stavby	ks	2,000		0,00		
400	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00		
401	K	Pol344	5x přípojnice CU, I=63A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-813 Rozvaděč RS31D	kpl	3,000		0,00		
402	K	Pol106n	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-813 Rozvaděč RS31D	kpl	2,000		0,00		
403	K	Pol355	32/3, 3-pól. vypínač hlavní, 32A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00		
404	K	Pol109	63/3, 3-pól. vypínač hlavní, 63A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00		
405	K	Pol356	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	1,000		0,00		
406	K	Pol114	napětové relé	ks	2,000		0,00		
407	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	13,000		0,00		
408	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	32,000		0,00		
409	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chrániči	ks	32,000		0,00		
410	K	Pol325	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	15,000		0,00		
411	K	Pol326	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00		
412	K	Pol327	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	2,000		0,00		
413	K	Pol328	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
414	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
415	K	Pol350	signálka bílá, na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
416	K	Pol351	signálka zelená, na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
417	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
418	K	Pol357	230/4S; Relé instalační, ovl. AC, 4NO	ks	1,000		0,00	
419	K	Pol122n	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-813 Rozvaděč RS31D	kpl	1,000		0,00	
420	K	Pol123n	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-813 Rozvaděč RS31D	kpl	1,000		0,00	

D D53 RS32 - rozvaděč MDO, DO, VDO 0,00

421	K	Pol359	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 600x2000x400mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	5,000		0,00	
422	K	Pol104	schránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
423	K	Pol105	5x přípojnice CU, I=80A, komplet viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-814 Rozvaděč RS32	kpl	3,000		0,00	
424	K	Pol106o	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-814 Rozvaděč RS3	kpl	5,000		0,00	
425	K	Pol355	32/3, 3-pól. vypínač hlavní, 32A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
426	K	Pol360	50/3, 3-pól. vypínač hlavní, 50A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
427	K	Pol361	80/3, 3-pól. vypínač hlavní, 80A/400V, 10kA	ks	1,000		0,00	
428	K	Pol356	275 V/4; 4-pól. svodič přepětí, tř. C, síť TN-C, TN-S	ks	2,000		0,00	
429	K	Pol114	napěťové relé	ks	3,000		0,00	
430	K	Pol110	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	25,000		0,00	
431	K	Pol111	10/1N/C/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. C, 10kA	ks	44,000		0,00	
432	K	Pol332	pomocné kontakty k proud. chránič	ks	32,000		0,00	
433	K	Pol325	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, 10kA	ks	99,000		0,00	
434	K	Pol326	B4/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	4,000		0,00	
435	K	Pol327	B4/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
436	K	Pol328	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,000		0,00	
437	K	Pol118	B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,000		0,00	
438	K	Pol119	signálka bílá	ks	3,000		0,00	
439	K	Pol120	signálka zelená	ks	3,000		0,00	
440	K	Pol121	R24/2NO+2NC; Relé instalační, ovl. AC/DC 24V, 2NO+2NC 230V/20A	ks	1,000		0,00	
441	K	Pol362	230/4S; Relé instalační, ovl. AC, 4NO, tlačítko	ks	1,000		0,00	
442	K	Pol122o	Řadová svornice viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-814 Rozvaděč RS32	kpl	1,000		0,00	
443	K	Pol123o	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývodky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-814 Rozvaděč RS32	kpl	1,000		0,00	

D D54 7. ELEKTROINSTALACE SO 03 0,00

D D21 Elektroinstalace 0,00

444	K	Pol363	Výstražné signální svítidlo 230 V AC, NEVSTUPOVAT RTG	ks	4,000		0,00	
445	K	Pol364	Nouzové tlačítko vypínací, 230 V, 10 A, koordinovat s technologií RTG	ks	3,000		0,00	
446	K	Pol124	nouzová signalizace WC imobilní, komplet	ks	1,000		0,00	
447	K	Pol125	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; bílá, pro zdravotnictví	ks	370,000		0,00	
448	K	Pol126	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; bílá, pro zdravotnictví	ks	70,000		0,00	
449	K	Pol127	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; zelená, pro zdravotnictví	ks	50,000		0,00	
450	K	Pol128	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; zelená, pro zdravotnictví	ks	50,000		0,00	
451	K	Pol365	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; červená, pro zdravotnictví	ks	5,000		0,00	
452	K	Pol366	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; červená, pro zdravotnictví	ks	9,000		0,00	
453	K	Pol129	lokální LED svítidlo, osvětlení kuchyňského koutu, koordinovat s dodaným nábytkem	ks	28,000		0,00	
454	K	Pol130	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	130,000		0,00	
455	K	Pol131	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	185,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	K	Pol184	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	10,000		0,00	
457	K	Pol132	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, bílá, pro zdravotnictví	ks	10,000		0,00	
458	K	Pol134	Uzemňovací skříň pro zdravotnické prostory 1, komplet, krabice rozbočná pod omítku, přípojnice PA/PE, uzemňovací svorky, víčko	ks	1,000		0,00	
459	K	Pol135	krabice přístrojová, bezhalogenová, pod omítku, do dutých stěn	ks	554,000		0,00	
460	K	Pol367	Krabice přístrojová proti RTG záření do stěny bez olova, do dutých stěn	ks	11,000		0,00	
461	K	Pol136	El. instalační krabice na povrch 80/80, IP44, svorkovnice Wago, bezhalogenová	ks	180,000		0,00	
462	K	Pol137	parapetní kanál pro umístění zásuvek u laboratorních stolů a skleněných přiček, koordinovat s dodaným nábytkem	m	30,000		0,00	
463	K	Pol368	uzemnění antistatických podlah, přístrojová krabice pod omítku, napojení pásku uzemnění podlahy na zemnicí vodič, víčko	ks	31,000		0,00	
464	K	Pol369	zobrazovací panel zdravotnické izolované soustavy	ks	1,000		0,00	
465	K	Pol370	servisní vypínač 1Z, 25A, IP65	ks	17,000		0,00	
466	K	Pol186	kabel silový B2ca s1d1, -J 3x1, 5 mm2	m	2 600,000		0,00	
467	K	Pol187	kabel silový B2ca s1d1, -J 3x2, 5 mm2	m	8 150,000		0,00	
468	K	Pol371	kabel silový B2ca s1d1, -J 5x2, 5 mm2	m	90,000		0,00	
469	K	Pol372	kabel silový B2ca s1d1, -J 5x1, 5 mm2	m	20,000		0,00	
470	K	Pol373	kabel silový B2ca s1d1, UV stabilní, odolný proti vlhkosti, -J 5x1, 5 mm2	m	845,000		0,00	
471	K	Pol374	kabel silový B2ca s1d1, UV stabilní, odolný proti vlhkosti, -J 3x4 mm2	m	845,000		0,00	
472	K	Pol140	Cu 1x4 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	2 800,000		0,00	
473	K	Pol141	Cu 1x6 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	2 800,000		0,00	
474	K	Pol142	Cu 1x25 mm2 zž, B2ca s1d1, pospojování	m	180,000		0,00	
475	K	Pol375	kabel stíněný, ovládací B2cas1d1, SHKFH-R 2x0, 8	m	100,000		0,00	
476	K	Pol376	kabel stíněný, ovládací B2cas1d1, SHKFH-R 4x0, 8	m	100,000		0,00	
477	K	Pol143	svorkovnice doplňujícího pospojování	ks	3,000		0,00	
478	K	Pol98	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	250,000		0,00	
479	K	Pol144	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 200mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	150,000		0,00	
480	K	Pol145	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 300mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		0,00	
481	K	Pol99	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 500mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně víka, příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		0,00	
482	K	Pol146	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 500 x 300 mm	ks	5,000		0,00	
483	K	Pol147	požární ucpávka včetně identifikačního štítku 300 x 300 mm	ks	10,000		0,00	

D D55 8. SILNOPROUD PRO PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 0,00

D D56 RPO 0,00

484	K	Pol224	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP40, rozměry ŠxVxH 800x2000x600mm, šedá, komplet, vč.podstavce 100 mm	ks	2,000		0,00	
485	K	Pol104	šchránka na výkresy	ks	1,000		0,00	
486	K	Pol378	5x přípojnice CU, I=100A, komplet – sběrnice, izolátory, svorky viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-804 Rozvaděč RPO	kpl	1,000		0,00	
487	K	Pol106	Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-804 Rozvaděč RPO	kpl	2,000		0,00	
488	K	Pol226	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 a 2 (B+C), TN-C, 25 kA (10/350),	ks	1,000		0,00	
489	K	Pol280	Výkonový odpínač 3pól, In=100A,	ks	2,000		0,00	
490	K	Pol379	Přepínací modul třífázového napájení 125A Kompletní systém pro čtyřpólové přepínání dvou napájecích zdrojů s komunikačním rozhraním Automatický přepínací a monitorovací modul pro třífázové instalace s komunikačním rozhraním RS-485 a protokolem BMS pro pře	ks	1,000		0,00	
491	K	Pol244	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, bílá	ks	2,000		0,00	
492	K	Pol245	Signálka LED, 230 V AC, do panelu, zelená	ks	4,000		0,00	
493	K	Pol247	Napětové relé hlídání výpadku napětí	ks	1,000		0,00	
494	K	Pol249	Pojistkový odpínač 3p do 32 A, pro válcové pojistky, vč. pojistky	ks	15,000		0,00	
495	K	Pol380	stykač, 3+1z+1v, cívka 230V, AC-3, 9 A,	ks	10,000		0,00	
496	K	Pol381	stykač, 3+1z+1v, cívka 230V, AC-3, 12 A,	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
497	K	Pol382	elektronický časový modul, zpoždění při přitahu 1, 5 . 30s, 24-250 V AC	ks	10,000		0,00	
498	K	Pol383	síťový zdroj na DIN lištu 230/24 V DC, 72W, 24 V, 3A	ks	1,000		0,00	
499	K	Pol384	průmyslové relé 24 V DC, kontakty 230V/10A, 3P,	ks	1,000		0,00	
500	K	Pol385	časové relé - zpožděný rozběh, 24 V DC, kontakty 230V/16A, 1P	ks	1,000		0,00	
501	K	Pol386	časové relé, zpožděný přitah, 230V, 16A, 1x přep. kontakt	ks	1,000		0,00	
502	K	Pol387	průmyslové relé 230 V AC, kontakty 230V/10A, 3P,	ks	20,000		0,00	
503	K	Pol282	B6/1, Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A	ks	20,000		0,00	
504	K	Pol388	B10/1, Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	10,000		0,00	
505	K	Pol389	B16/1, Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	6,000		0,00	
506	K	Pol390	B20/1, Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=20A	ks	6,000		0,00	
507	K	Pol122	Řadová svornice	kpl	1,000		0,00	
508	K	Pol262	Řadová svornice do 6 mm2	ks	40,000		0,00	
509	K	Pol123	nespecifikovaný pomocný materiál, kabelové vývody viz schéma rozvaděče v.č. D.1.01.4c-804 Rozvaděč RPO	kpl	1,000		0,00	

D		D42	CU kabely - B2ca s1d1 nešířící oheň, s funkčností kabelové trasy, min P-45R				0,00	
510	K	Pol391	Cu, J - 5x1, 5 mm2, B2ca s1d1, P-45R s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	870,000		0,00	
511	K	Pol392	Cu, J - 3x2, 5 mm2, B2ca s1d1, P-45R s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	590,000		0,00	
512	K	Pol393	Cu, J - 3x4 mm2, B2ca s1d1, P-45R s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	250,000		0,00	
513	K	Pol394	Cu, J - 4x2, 5 mm2, B2ca s1d1, P-45R s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	450,000		0,00	
514	K	Pol395	Cu, J - 4x4 mm2, B2ca s1d1, P-45R s funkčností kabelové trasy, min P-45R	m	480,000		0,00	
515	K	Pol396	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 50mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu - montáž dle zásad pro trasy s funkčností při požáru	m	380,000		0,00	
516	K	Pol397	žlab oceloplechový perforovaný, šířka 100mm x výška 60mm, pozinkovaný, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu - montáž dle zásad pro trasy s funkčností při požáru	m	110,000		0,00	

D		D57	9. BLESKOSVOD PRO BUDOVU 60.1 A 60.2				0,00	
D		D58	Bleskosvod pro budovu 60.1 a 60.2				0,00	
517	K	Pol398	izolovaný jímací stožár délky 4m na svislé trubce zábradlí včetně příslušenství: držák jímače pro montáž na trubku-2x, připojovací deska pro vn vodič-1x, připojovací deska pro 2 vn vodiče-1x, svorka pásková pro připojení potenciálu-2x, stahovací páska UV	ks	1,000		0,00	
518	K	Pol399	izolovaný jímací stožár délky 4m na trojnohém podstavci na ploché střechy včetně příslušenství: stojan se třemi nohama-1x, betonový podstavec 16kg-6ks, základna pro betonový podstavec-3x, závitová tyč na 2 betonové podstavce-3x, připojovací deska pro vn	ks	26,000		0,00	
519	K	Pol400	izolovaný jímací stožár délky 6m na trojnohém podstavci na ploché střechy včetně příslušenství (stožár bude zkrácen na celkovou délku 5m): stojan se třemi nohama-1x, betonový podstavec 16kg-6ks, základna pro betonový podstavec-3x, závitová tyč na 2	ks	2,000		0,00	
520	K	Pol401	vysokonapěťový izolační vodič, se=0, 75m, průměr 26mm, průřez Cu žíly 28mm2, s ochranným pláštěm pro možnost instalace do fasády nebo zeminy	m	1 200,000		0,00	
521	K	Pol402	vysokonapěťový izolační vodič, se=0, 9m, průměr 26mm, průřez Cu žíly 28mm2, s ochranným pláštěm	m	35,000		0,00	
522	K	Pol403	připojovací prvek pro vysokonapěťový izolační vodič, včetně smršťovací hadice a šroubové pojistky, otestováno do 150kA, třída ochrany před bleskem II	ks	122,000		0,00	
523	K	Pol404	držák vedení pro vysokonapěťový izolační vodič 26mm, nerez	ks	1 246,000		0,00	
524	K	Pol405	adaptér univerzální pro střešní držák s otvorem průměr 2, 5mm	ks	696,000		0,00	
525	K	Pol406	střešní držák vedení pro ploché střechy 8-20mm, PA/PE černá	ks	1 095,000		0,00	
526	K	Pol407	vodič průměr 8mm, AlMgSi	m	430,000		0,00	
527	K	Pol408	rychlosvorka křížová pro kruhové vodiče 8-10 Alu	ks	72,000		0,00	
528	K	Pol409	uzemňovací svorka připojovací pro vodič průměru 8mm, nerez	ks	14,000		0,00	
529	K	Pol410	svorkovnice potenciálového vyrovnání pro ochranu před bleskem pro vnější prostředí, 1x kruhový vodič Rd8-10, 7x vodič do 25mm2, A2 1.40301	ks	2,000		0,00	
530	K	Pol411	litinová skříň do chodníku s rozpojovacím místem, pro vysoké zatížení do 4t	ks	24,000		0,00	
531	K	Pol412	měřicí svorka, rozpojovací díl pro Rd 8-10mm, nerez	ks	24,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
532	K	Pol413	číselný štítek pro označení rozpojovacího místa, 8-10mm nerez A2	ks	24,000		0,00	
533	K	Pol414	vodič pospojování CYY 6mm2, zž, UV stabilní	m	290,000		0,00	
534	K	Pol415	vodič pospojování CYY 25mm2, zž, UV stabilní	m	120,000		0,00	
D D59 Bleskosvod v prostoru opěrné zdi a nasávacích a výfukových kanálech VZT								0,00
535	K	Pol416	jímací tyč délky 2, 5m, příslušenství: 2x držák jímače pro montáž ke zdi	ks	2,000		0,00	
536	K	Pol417	jímací tyč délky 2, 0m, příslušenství: 2x držák jímače pro montáž ke zdi	ks	3,000		0,00	
537	K	Pol407	vodič průměr 8mm, AlMgSi	m	26,000		0,00	
538	K	Pol418	držák vodiče 8mm do zdi	ks	26,000		0,00	
539	K	Pol419	měřicí svorka, rozpojovací díl pro Rd 8-10mm, nerez	ks	6,000		0,00	
540	K	Pol413	číselný štítek pro označení rozpojovacího místa, 8-10mm nerez A2	ks	6,000		0,00	
541	K	Pol420	zaváděcí tyč průměr D16, délka 1, 5m, nerez V4A	ks	6,000		0,00	
D D60 Uzemnění								0,00
542	K	Pol421	zemní páska 30x3, 5mm nerez V4A, uložení do zeminy	m	1 190,000		0,00	
543	K	Pol422	zemní vodič průměr 10mm nerez V4A, uložení do zeminy	m	470,000		0,00	
544	K	Pol423	svorka křížová pro ploché vodiče (pásky), nerez V4A	ks	120,000		0,00	
545	K	Pol424	svorka křížová pro kruhové a ploché vodiče (pásky), nerez V4A	ks	130,000		0,00	
546	K	Pol425	svorka křížová pro kruhové vodiče, Rd8-10 x Rd16, nerez V4A	ks	6,000		0,00	
547	K	Pol426	distanční přichytka pro vodič 10mm, nerez V4A	ks	240,000		0,00	
548	K	Pol427	zemní páska 30x4mm FeZn, uložení do betonu	m	680,000		0,00	
549	K	Pol428	svorka uzemňovací pro armovací ocel o průměru 6-14mm, FeZn, uložení do betonu	ks	310,000		0,00	
550	K	Pol429	svorka křížová pro kruhové a ploché vodiče (pásky), FeZn, uložení do betonu	ks	40,000		0,00	
551	K	Pol430	svorka křížová pro ploché vodiče (pásky), FeZn, uložení do betonu	ks	26,000		0,00	
552	K	Pol431	svorkovnice potenciálového vyrovnání vnitřní, 1x páska 30x3, 5, 7x vodič do 25mm2	ks	3,000		0,00	
553	K	Pol432	svorkovnice potenciálového vyrovnání pro ochranu před bleskem pro vnější prostředí, 1x plochý vodič-páska 30x3, 5, 7x vodič do 25mm2, A2 1.40301	ks	2,000		0,00	
554	K	Pol433	plastická antikorozi páska, šířka 50mm, délka 10m	ks	34,000		0,00	
555	K	Pol434	výkop v zemině třídy 3, š400 x h 800mm, zához, hutnění (výkop mimo základy pro budovy 60-1 a 60-2)	m	155,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_1 - SK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.03 - SK - Strukturovaná kabeláž	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_1 - SK

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.03	SK - Strukturovaná kabeláž	0,00				
1	K	Pol2110	Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednoduchý 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	4,000		0,00	
2	M	Pol2111	Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednoduchý 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 2+2+0+0					
3	K	Pol2112	Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat	ks	4,000		0,00	
4	M	Pol2113	Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 2+2+0+0					
5	K	Pol2114	Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	35,000		0,00	
6	M	Pol2115	Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	35,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 21+14+0+0					
7	K	Pol2116	Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 50 port	ks	4,000		0,00	
8	M	Pol2117	Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 50 port	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 2+2+0+0					
9	K	Pol2118	Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	9,000		0,00	
10	M	Pol2119	Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 4+5+0+0					
11	K	Pol2120	Montáž - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	12,000		0,00	
12	M	Pol2121	Dodávka - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 7+5+0+0					
13	K	Pol2122	Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	4,000		0,00	
14	M	Pol2123	Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, jednořadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 2+2+0+0					
15	K	Pol2124	Montáž - 19" zemnicí lišta	ks	4,000		0,00	
16	M	Pol2125	Dodávka - 19" zemnicí lišta	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 2+2+0+0					
17	K	Pol2126	Montáž - 19' polička 1U/650mm	ks	2,000		0,00	
18	M	Pol2127	Dodávka - 19' polička 1U/650mm	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 1+1+0+0					
19	K	Pol2128	Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepěťová ochrana, koncovka C14	ks	4,000		0,00	
20	M	Pol2129	Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepěťová ochrana, koncovka C14	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 2+2+0+0					
21	K	Pol2130	Montáž - Montážní sada (20x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	4,000		0,00	
22	M	Pol2131	Dodávka - Montážní sada (20x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113 4					
23	K	Pol2132	Montáž - Optický rozvaděč do racku - kompletní pro 24 vláken	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	Pol2133	Dodávka - Optický rozvaděč do racku - kompletní pro 24 vláken	ks	1,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 24 LC konektorů, 2xKazeta pro 12 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, 24xAdaptér LC SM simplex, 24xOptický pigtail 9/125um LC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 0+1+0+0							
25	K	Pol1752	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	96,000		0,00	
26	M	Pol1753	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	96,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 96							
27	K	Pol1754	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	295,000		0,00	
28	M	Pol1755	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	295,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 295							
29	K	Pol2134	Montáž - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m	ks	20,000		0,00	
30	M	Pol2135	Dodávka - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m	ks	20,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 20							
31	K	Pol2136	Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 2200VA LCD RM 2U - černá, 1980W, hl. 68 cm + management card	ks	4,000		0,00	
32	M	Pol2137	Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 2200VA LCD RM 2U - černá, 1980W, hl. 68 cm + management card	ks	4,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Zálohovaný zdroj UPS - 1980 Watts / 2200 VA, Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port USB; předinstalovaná management karta SmartSlot s monitoringem prostředí, součástí produktu je i teplotní čidlo; Technologie Line Interactive (AVR)☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 2+2+0+0							
33	M	Pol2138	Digitální licence, karty síťové správy UPS, servisní licence na 3 roky	ks	4,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 2+2+0+0							
34	K	Pol2139	Montáž - Switch 48x 1000Base-T, bez PoE + 4xSFP, L2, ICE, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	7,000		0,00	
35	M	Pol2140	Dodávka - Switch 48x 1000Base-T, bez PoE + 4xSFP, L2, ICE, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	7,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Switch - Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48. Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 176 Gbit/s.; Rychlost směrování: 130,95 Mp/s; Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Napájecí konektor: Konektor AC-IN, kompatibilní se systémem FNOL☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 5+2+0+0							
36	K	Pol2141	Montáž - Switch 48x 1000Base-T, PoE + 4xSFP, L2, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	4,000		0,00	
37	M	Pol2142	Dodávka - Switch 48x 1000Base-T, PoE + 4xSFP, L2, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	4,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Switch - Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48. Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 176 Gbit/s.; Rychlost směrování: 130,95 Mp/s; Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Napájecí konektor: Konektor AC-IN Podpora napájení po Ethernetu, PoE: ano, 740 Wkompatibilní se systémem FNOL☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 2+2+0+0							
38	K	Pol2143	Montáž - Sada síťových modulů pro stackování	ks	11,000		0,00	
39	M	Pol2144	Dodávka - Sada síťových modulů pro stackování	ks	11,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ obsahuje dva adaptéry datového zásobníku a jeden kabel zásobníku dat (STACK-KIT)☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 11							
40	K	Pol2145	Montáž - Stackovací kabel, Typ 4, 1m	ks	7,000		0,00	
41	M	Pol2146	Dodávka - Stackovací kabel, Typ 4, 1m	ks	7,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 7							
42	K	Pol2147	Montáž - Stackovací kabel, Typ 4, 3m	ks	4,000		0,00	
43	M	Pol2148	Dodávka - Stackovací kabel, Typ 4, 3m	ks	4,000		0,00	
P	Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 4							
44	K	Pol2149	Montáž - Wireless Controller - zařízení pro správu sítě, 10GbE, Wi-Fi 5, 1U, 3 roky servisní podpora	ks	2,000		0,00	
45	M	Pol2150	Dodávka - Wireless Controller - zařízení pro správu sítě, 10GbE, Wi-Fi 5, 1U, 3 roky servisní podpora	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:☐
Wireless Controller - 4 x 10Gb Ethernet - SFP+; Pevný disk SSD 240 GB; Protokol datového spojení Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ac Wave 2,IEEE 802.11ac Wave 1; Síťový / přenosový protokol TCP/IP,UDP/IP,ICMP/IP,IPSec,ARP,BOOTP,DHCP,Bonjour; Směrovací protokol CIDR; Výkon Propustnost:40 Gbps; Kapacita Maximální počet přístupových bodů:2000; Maximální počet klientů: Bezdrátové LAN:4096; Podpora VLAN:4096; Charakteristiky Podpora VLAN,Syslog podpora,IPv6 podpora,podpora SNMP,podpora pro Wi-Fi Multimedia (WMM),podpora RADIUS,podpora CAPWAP,Internet Control Message Protocol (ICMP),User Datagram Protocol (UDP),Datagram Transport Layer Security (DTLS); Algoritmus šifrování Trojitý DES, AES, IKE, SSL, TLS, WPA, WPA2, PKI, ESP, CRL, CCM, CCMP; Metoda ověřování RADIUS,Extensible Authentication Protocol (EAP); Vyhovující standardům IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x,IEEE 802.11i,IEEE 802.11h,IEEE 802.11e,IEEE 802.1ae,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.1AX,IEEE 802.11w,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u Napájecí zařízení Vlastní napájecí zdroj - vlastnost "hot-plug" (vyměnitelné za provozu); Maximální podporované množství 2; Elektrická redundance Ano; Provozní spotřeba energie 381 Watt; Poskytovaná energie 1100 Watt ☐
Výměry dle výkresu: D.1.1.4.5☐
2

46	K	Pol2151	Montáž - 10G SFP LC LX Transceiver, duplexní	ks	8,000		0,00	
47	M	Pol2152	Dodávka - 10G SFP LC LX Transceiver, duplexní	ks	8,000		0,00	

Poznámka k položce:☐
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐
8

48	K	Pol1756	Montáž - AP řízené kontrolerem, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz), 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	11,000		0,00	
49	M	Pol1757	Dodávka - AP řízené kontrolerem, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz), 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	11,000		0,00	

Poznámka k položce:☐
AP řízené kontrolerem - 4x4 uplink/downlink MU-MIMO se čtyřmi prostorovými toky (5 GHz a 6 GHz); 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma prostorovými toky (2,4 GHz); rozhraní 1x 100M/1000M/2,5G multigigabitový Ethernet (RJ-45); Uplink/downlink OFDMA; TWT; Barvení BSS; MRC; Tvarování paprsku 802.11ax; 20-, 40-, 80- a 160-MHz kanály (6 GHz); 20-, 40-, 80- kanálů (5 GHz); 20MHz kanály (2,4 GHz); PHY datové rychlosti až 7,49 Gb/s (4x4 160 MHz na 6 GHz, 4x4 80 MHz na 5 GHz a 2x2 20 MHz na 2,4 GHz); Agregace paketů: A-MPDU (vysílání a přijímání), A-MSDU (vysílání a přijímání); 802.11 DFS; Podpora CSD; Podpora WPA3; PHY datové rychlosti až 1,5 Gb/s (40 MHz s 5 GHz a 20 MHz s 2,4 GHz)☐
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐
2+9+0+0

50	K	Pol2153	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	4,000		0,00	
51	M	Pol2154	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	4,000		0,00	

Poznámka k položce:☐
Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou a 1 tlačítkem, dotykový displej, modul indukční smyčky, integrovaná čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC, modul 5 tlačítek, 4x záslepka 1tl., krabice pod omítku pro 2 a 3 moduly, rámeček pro 2 a 3 moduly černý, modul Wiegand, propojovací kabel 1m, licence ☐
Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐
0+4+0+0

52	K	Pol1758	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	4,000		0,00	
53	M	Pol1759	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	4,000		0,00	

Poznámka k položce:☐
Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou a 1 tlačítkem, integrovaná čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC, krabice pod omítku pro 2 moduly, rámeček pro 2 moduly černý, modul Wiegand, licence ☐
Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐
0+4+0+0

54	K	Pol1760	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	
55	M	Pol1761	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce:☐
Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou a 1 tlačítkem, modul indukční smyčky, integrovaná čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC, modul 5 tlačítek, 2xkrabice pod omítku pro 2, 2xrámeček pro 2 moduly černý, modul Wiegand, propojovací kabel 1m, licence ☐
Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐
0+1+0+0

56	K	Pol1762	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	133,000		0,00	
57	M	Pol1763	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	133,000		0,00	

Poznámka k položce:☐
Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐
0+133+0+0

58	K	Pol2155	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	14,000		0,00	
59	M	Pol2156	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	14,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+14+0+0					
60	K	Pol2157	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	6,000		0,00	
61	M	Pol2158	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 6+0+0+0					
62	K	Pol2159	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	11,000		0,00	
63	M	Pol2160	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+11+0+0					
64	K	Pol1764	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	22,000		0,00	
65	M	Pol1765	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	22,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 18+4+0+0					
66	K	Pol1766	Montáž - Modulární konektor (keyston) Cat.6, UTP	ks	52,000		0,00	
67	M	Pol1767	Dodávka - Modulární konektor (keyston) Cat.6, UTP	ks	52,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 7+45+0+0					
68	K	Pol2031	Montáž - Zásuvka komunikační HDMI	ks	6,000		0,00	
69	M	Pol2032	Dodávka - Zásuvka komunikační HDMI	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+6+0+0					
70	K	Pol1834	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	32 143,000		0,00	
71	M	Pol1769	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	32 143,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 6924+25219+0+0					
72	K	Pol2161	Montáž - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, B2ca s1d0a1	m	102,000		0,00	
73	M	Pol2162	Dodávka - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, B2ca s1d0a1	m	102,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 34+68+0+0					
74	K	Pol2163	Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2	m	56,000		0,00	
75	M	Pol2164	Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2	m	56,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 23+23+0+0					
76	K	Pol2165	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 50x2x0,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	88,000		0,00	
77	M	Pol2166	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 50x2x0,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	88,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 34+54+0+0					
78	K	Pol2167	Montáž - Kabel HDMI - 20metrů - bezhalogenový	ks	3,000		0,00	
79	M	Pol2168	Dodávka - Kabel HDMI - 20metrů - bezhalogenový	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+3+0+0					
80	K	Pol1770	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	88,000		0,00	
81	M	Pol1771	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	88,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 34+54+0+0					
82	K	Pol1772	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	54,000		0,00	
83	M	Pol1773	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	54,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 4+50+0+0					
84	K	Pol2169	Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	72,000		0,00	
85	M	Pol2170	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	72,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 0+72+0+0					
86	K	Pol2171	Montáž - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	40,000		0,00	
87	M	Pol2172	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	40,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-113☐ 12+28+0+0					
88	K	Pol1774	Montáž - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení k stěně, stoupací vedení	m	32,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	Pol1775	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 500/100, kompletní, uchycení k stěně, stoupací vedení	m	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-113 □ 16+16+0+0					
90	K	Pol1776	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	1 792,000		0,00	
91	M	Pol1777	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	1 792,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 926+866+0+0					
92	K	Pol1778	Montáž - Držák kabelů skupinový	ks	230,000		0,00	
93	M	Pol1779	Dodávka - Držák kabelů skupinový	ks	230,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+230+0+0					
94	K	Pol1780	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 066,000		0,00	
95	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 066,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+230+0+0					
96	K	Pol1781	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	22,000		0,00	
97	M	Pol1782	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	22,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+22+0+0					
98	K	Pol1783	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	153,000		0,00	
99	M	Pol1784	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	153,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+153+0+0					
100	K	Pol1785	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	72,000		0,00	
101	M	Pol1786	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	72,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+72+0+0					
102	K	Pol1787	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	168,000		0,00	
103	M	Pol1788	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	168,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+168+0+0					
104	K	Pol1789	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	164,000		0,00	
105	M	Pol1790	Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, pod omítku	m	164,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+164+0+0					
106	K	Pol2035	Montáž - Trubka ohebná, ø 40mm, pod omítku	m	36,000		0,00	
107	M	Pol2036	Dodávka - Trubka ohebná, ø 40mm, pod omítku	m	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+36+0+0					
108	K	Pol2173	Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. příchyték	m	38,000		0,00	
109	M	Pol2174	Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. příchyték	m	38,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 38+0+0+0					
110	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	432,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+432+0+0					
111	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	432,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+432+0+0					
112	K	Pol2037	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 50mm	m	34,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+34+0+0					
113	K	Pol2038	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 50mm	m	34,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+34+0+0					
114	K	Pol1793	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	73,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 11+62+0+0					
115	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 0+4+0+0					
116	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 0+1+0+0					
117	K	Pol2175	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
118	M	Pol2176	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
119	M	Pol2177	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
120	K	Pol2178	Popis kabeláže a koncových prvků SK, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
121	K	Pol1799	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	391,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 391					
122	K	Pol1800	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - mandav)	MD	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 3					
123	K	Pol2179	Implementace LAN (MD - mandav)	MD	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 5					
124	K	Pol1801	Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému (Interkom)	kpl	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 9					
125	K	Pol2181	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_2 - CCTV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - CCTV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.04 - CCTV - Kamerový systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_2 - CCTV

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.04	CCTV - Kamerový systém	0,00				
1	K	Pol1806	Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 5 Mpx, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, napájení PoE	ks	24,000		0,00	
2	M	Pol1807	Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 5 Mpx, motor zoom objektiv 3,4-10,5 mm, napájení PoE	ks	24,000		0,00	
P Poznámka k položce: Vnitřní IP dome kamera: 5 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progresivní scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 30 fps, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 95° - 28°, V: 69° - 21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, LightCatcher, objektová analýza, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, 416 mA, pracovní teplota od -10° C do +60 °C Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 4*20+0+0								
3	K	Pol1808	Montáž - Nástavec do pohledu pro dome kamery	ks	24,000		0,00	
4	M	Pol1809	Dodávka - Nástavec do pohledu pro dome kamery	ks	24,000		0,00	
P Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 4*20+0+0								
5	K	Pol1810	Montáž - Venkovní IP kamera, 6Mpx, motorzoom objektiv 4,4–9,3 mm, IR LED dosvit 70 m	ks	3,000		0,00	
6	M	Pol1811	Dodávka - Venkovní IP kamera, 6Mpx, motorzoom objektiv 4,4–9,3 mm, IR LED dosvit 70 m	ks	3,000		0,00	
P Poznámka k položce: 6 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 70 m, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 3328 x 1872 px @ 25/30 fps, citlivost 0,02 lx (F1.4 Color), 0,006 lx (F1.4 B/W), 0 lx IR on, poměr 16:9 nebo 4:3, motorzoom objektiv 4,4–9,3 mm / F1.3, úhel záběru H: 47°–109°, V: 26°–57°, BLC, AWB, WDR až 144 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, object classification, teach by example, audio analytics, dynamický privacy masking, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, RJ-45 100BASE-TX, zabudovaný mikrofon s fyzickým vypínačem, 1x 12 V DC / 50 mA výstup, 2x slot pro microSD / microSDXC, USB 2.0, napájení 12 / 24 V DC, PoE (IEEE802.3af Class 3), PoE+ (IEEE802.at Class 4), spotřeba max. 25 W, pracovní teplota od -50 °C do +65 °C, IP 68, IK 10, rozměry 311 x 133 x 133 mm, hmotnost 2,11 kg Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+3+0+0								
7	K	Pol1812	Montáž - Venkovní IP kamera s objektivem typu rybí oko, 12Mpx, IP67	ks	1,000		0,00	
8	M	Pol1813	Dodávka - Venkovní IP kamera s objektivem typu rybí oko, 12Mpx, IP67	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: Venkovní IP kamera: 12 Mpx fisheye IP kamera, exteriérová, Day/Night, 1/2.3" Progressive Scan CMOS, rozlišení 3008 x 3008 px @ 25 fps / 30 fps, 0,19 lx - monochrome mode, 0,38 lx - color mode, objektiv 1,6 mm / F2.0, úhel záběru 360°, nová samočící analýza, BLC, AWB, WDR, 3DNR, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, vestavěný mikrofon, krytí IP 67, IK 10, 2x slot na microSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC, PoE (IEEE802.3af Class 3), 916 mA, pracovní teplota od -40 °C do +65 °C, zabudovaný tamper kontakt Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0								
9	K	Pol1814	Montáž - Vnitřní IP kamera do rohu s analýzou generace H5A, 5 Mpx, objektiv 3-9 mm, WDR 110 dB, antivandal	ks	1,000		0,00	
10	M	Pol1815	Dodávka - Vnitřní IP kamera do rohu s analýzou generace H5A, 5 Mpx, objektiv 3-9 mm, WDR 110 dB, antivandal	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Dodávka - Vnitřní IP kamera do rohu: 5 Mpx kamera do rohu s analýzou generace H5A, do exteriéru, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px (4:3), 2560 x 1440 px (16:9), poměr 16:9/4:3, objektiv 3–9 mm / F1.3, horizontální úhel záběru 34°–105°, vertikální úhel záběru 34°–105° (16:9), 34°–105° (4:3), detekce neobvyklého chování, BLC, AWB, WDR 110 dB, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, RJ-45 (100 BASE-TX), rozhraní Audio I/O 1/1, vestavěný mikrofon, Alarm I/O 1/1, USB 2.0, microSD / microSDHC / microSDXC slot, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 0) - kamera je vybavena nejpokročilejší neuronovou analýzou, která obsahuje inteligentní funkce jako například vyhledávání podle vzhledu (oblečení) v rámci celého kamerového systému, rozpoznávání obličeje, pokročilou samoučící se analýzu nebo detekci neobvyklého chování☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+1+0+0					
11	K	Pol2182	Montáž - Záznamový server	ks	1,000		0,00	
12	M	Pol2183	Dodávka - Záznamový server	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Záznamový server PREMIUM, bez licencí, Microsoft Windows Server 2019 - 16 core, 96 TB, RAID6, hot-swap, 2x 10 GbE SFP+, 6x 1 GbE RJ-45, 2x Intel Xeon, 4x 8 GB DDR4, 1x VGA, operační disk 2x 240 GB M.2 SSD Drives, RAID1, Dual 1000 W redundant (1+1), hot-swappable, rozměry 721,6 × 482,0 × 86,8 mm, RACK 2U, maximální počet kamer je závislý podle datového toku do 1500 Mbps☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+1+0+0					
13	K	Pol2184	Montáž - Profesionalni software pro monitorovani 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přídavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, neomezený počet k	ks	29,000		0,00	
14	M	Pol2185	Dodávka - Profesionální software pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přídavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, neomezený počet	ks	29,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 29					
15	K	Pol1818	Montáž - Klientský PC určený pro monitorování na 4 monitorech	ks	3,000		0,00	
16	M	Pol1819	Dodávka - Klientský PC určený pro monitorování na 4 monitorech	ks	3,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Klientský PC: pro monitorování na 4 monitorech. Enkódovací kapacita 4x 22 Full HD (30 fps) obrazů, procesor Intel® Core™ i5 (12th Gen), 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA T1000 / (8GB), 256 GB M.2 SSD Class 35, 2x 1Gbit ethernet RJ 45, 4x Display port a 4x mini Display port (pro zajištění stabilního výkonu se doporučuje používat mDP pro připojení monitorů), součástí balení jsou HDMI a DP adaptéry, Windows 10 IoT Enterprise, spotřeba 300 W☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+3+0+0					
17	K	Pol1820	Montáž - 27" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	3,000		0,00	
18	M	Pol1821	Dodávka - 27" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	3,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ 27" Full HD CCTV LED LCD monitor: uzpůsobený pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 x 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup , kontrast 1000:1, jas 230 cd/m2, napájení 12 V DC, stojan na stůl, VESA, ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 0+3+0+0☐ Poznámka k položce: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci Strukturované kabeláže☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104					
19	M	Pol1822	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 1					
20	K	Pol1823	Programování a zprovoznění systému CCTV	hod	48,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 48					
21	K	Pol1824	Nastavení, úprava pohledu a vyladění kamery	hod	34,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 34					
22	K	Pol1825	Funkční zkouška systému	hod	20,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104☐ 20					
23	K	Pol1827	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101 - D.1.01.4d-105 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_3 - EKV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - EKV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.05 - EKV - Elektronická kontrola vstupu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_3 - EKV

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.05	EKV - Elektronická kontrola vstupu	0,00				
1	K	Pol2186	Montáž - Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	94,000		0,00	
2	M	Pol2187	Dodávka - Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	94,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Dveřní jednotka - ovládání jedné dveří oboustranně nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN; Revize3 □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 53+41+0+0								
3	K	Pol1829	Montáž - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	60,000		0,00	
4	M	Pol1830	Dodávka - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	60,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Bezkontaktní úzká čtečka - v úzkém provedení, profil Standard čte karty iCLASS (SE), Seos a Mifare / DESFire (se SIO objektem i obecné CSN / UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá se přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail). □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 9+51+0+0								
5	K	Pol2188	Montáž - Tiskárna pro potisk plastových karet, ruční vkládání (přímý termosublimační potisk, 300 dpi, přepisovatelný potisk (se spec. firmwarem)	ks	2,000		0,00	
6	M	Pol2189	Dodávka - Tiskárna pro potisk plastových karet, ruční vkládání (přímý termosublimační potisk, 300 dpi, přepisovatelný potisk (se spec. firmwarem)	ks	2,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 2								
7	K	Pol2190	Montáž - Stolní USB čtečka 13,56 MHz a 125 kHz karet, konfigurace možná přes webový prohlížeč	ks	2,000		0,00	
8	M	Pol2191	Dodávka - Stolní USB čtečka 13,56 MHz a 125 kHz karet, konfigurace možná přes webový prohlížeč	ks	2,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 2								
9	K	Pol2192	Montáž - Bezkontaktní karta smart chip, seos, iclass, EM41xx	ks	30,000		0,00	
10	M	Pol2193	Dodávka - Bezkontaktní karta smart chip, seos, iclass, EM41xx	ks	30,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 30								
11	K	Pol2194	Montáž - Bezkontaktní karta iclass, EM41xx	ks	170,000		0,00	
12	M	Pol2195	Dodávka - Bezkontaktní karta iclass, EM41xx	ks	170,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 170								
13	K	Pol2196	Montáž - Switch 24x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 1x 125W, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	5,000		0,00	
14	M	Pol2197	Dodávka - Switch 24x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 1x 125W, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	5,000		0,00	
Poznámka k položce: □ Switch - Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48. Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 128 Gbit/s. Síťové standardy: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Napájecí konektor: Konektor AC-IN, kompatibilní se systémem FNOL □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 3+2+0+0								
15	K	Pol2198	Montáž - Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel cat.5e, DIN lišta, svorky, el. materiál ...)	ks	19,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	Pol2199	Dodávka - Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel cat.5e, DIN lišta, svorky, el. materiál ...)	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 10+9+0+0					
17	K	Pol2200	Montáž - Elektromagnetické relé s DC cívkou 2x přepínací kontakt 8A, 12V DC s patičí na DIN lištu	ks	20,000		0,00	
18	M	Pol2201	Dodávka - Elektromagnetické relé s DC cívkou 2x přepínací kontakt 8A, 12V DC s patičí na DIN lištu	ks	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 10+10+0+0					
19	K	Pol2202	Montáž - Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 16A,12V DC s patičí na DIN lištu	ks	12,000		0,00	
20	M	Pol2203	Dodávka - Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A,12V DC s patičí na DIN lištu	ks	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 7+5+0+0					
21	K	Pol2204	Montáž - Klíčový vypínač (spínací jednotka, hlavice se zámkem, skříň, klíč)	ks	2,000		0,00	
22	M	Pol2205	Dodávka - Klíčový vypínač (spínací jednotka, hlavice se zámkem, skříň, klíč)	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 1+1+0+0					
23	M	Pol1831	Dodávka - Licence pro přístupový systém na jednu čtečku	ks	60,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 60					
24	K	Pol1832	Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	4 719,000		0,00	
25	M	Pol1833	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	4 719,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 735+3474+0+0					
26	K	Pol1834	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	4 363,000		0,00	
27	M	Pol1769	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	4 363,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 659+3704+0+0					
28	K	Pol1776	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	75,000		0,00	
29	M	Pol1835	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce/žlabu	ks	75,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 32+43+0+0					
30	K	Pol1778	Montáž - Držák kabelů skupinový	ks	142,000		0,00	
31	M	Pol1779	Dodávka - Držák kabelů skupinový	ks	142,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 □ 32+110+0+0					
32	K	Pol1780	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	513,000		0,00	
33	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	513,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 79+434+0+0					
34	K	Pol1836	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	320,000		0,00	
35	M	Pol1837	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	320,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 42+278+0+0					
36	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	294,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 41+253+0+0					
37	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	294,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 41+253+0+0					
38	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	77,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 □ 8+69+0+0					
39	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 0+5+0+0					
40	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 □ 0+2+0+0					
41	K	Pol2206	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	Pol2207	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
43	M	Pol2208	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 1					
44	K	Pol1842	Programování a zprovoznění systému EKV	hod	40,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 40					
45	K	Pol1843	Funkční zkouška systému EKV	hod	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 24					
46	K	Pol2181	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_4 - STA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: **D.1.01.4d_4 - STA**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.06 - STA - Společná televizní anténa	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.01.4d_4 - STA

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.06	STA - Společná televizní anténa	0,00				
1	K	Pol2060	Montáž - Montážní plechová skříň STA na zeď se zámkem	ks	2,000		0,00	
2	M	Pol2061	Dodávka - Montážní plechová skříň STA na zeď se zámkem	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 1+1+0+0					
3	K	Pol2211	Montáž - Digitální programovatelný domovní zesilovač, 4 programovatelné vstupy DAB/UHF obsahující celkem 32 digitálních filtrů + FM vstup; max. výstupní úroveň 115 dBμV; počet vstupů/výstupů 5/1	ks	2,000		0,00	
4	M	Pol2212	Dodávka - Digitální programovatelný domovní zesilovač, 4 programovatelné vstupy DAB/UHF obsahující celkem 32 digitálních filtrů + FM vstup; max. výstupní úroveň 115 dBμV; počet vstupů/výstupů 5/1	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 1+1+0+0					
5	K	Pol2213	Montáž - Rozbočovač TV a FM signálu 2 výstupy	ks	1,000		0,00	
6	M	Pol2214	Dodávka - Rozbočovač TV a FM signálu 2 výstupy	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 1+0+0+0					
7	K	Pol2215	Montáž - Rozbočovač TV a FM signálu 4 výstupy	ks	2,000		0,00	
8	M	Pol2216	Dodávka - Rozbočovač TV a FM signálu 4 výstupy	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 1+1+0+0					
9	K	Pol2217	Montáž - Rozbočovač TV a FM signálu 12 výstupů	ks	6,000		0,00	
10	M	Pol2218	Dodávka - Rozbočovač TV a FM signálu 12 výstupů	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 3+3+0+0					
11	K	Pol1847	Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	19,000		0,00	
12	M	Pol1848	Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+19+0+0					
13	K	Pol2066	Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca,s1,d1,a1	m	1 509,000		0,00	
14	M	Pol1850	Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca,s1,d1,a1	m	1 509,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 481+1028+0+0					
15	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	478,000		0,00	
16	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	478,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+478+0+0					
17	K	Pol1851	Montáž - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	19,000		0,00	
18	M	Pol1852	Dodávka - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+19+0+0					
19	K	Pol1853	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku/SDK	m	87,000		0,00	
20	M	Pol1854	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku/SDK	m	87,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+87+0+0					
21	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	76,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+76+0+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	76,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 0+76+0+0					
23	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	21,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 0+21+0+0					
24	K	Pol2219	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
25	M	Pol2220	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
26	M	Pol2221	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					
27	K	Pol1857	Oživení a zprovoznění systému	hod	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 5					
28	K	Pol1871	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_5 - JČ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - JČ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.07 - JČ - Jednotný čas	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_5 - JČ

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	M24.07	JČ - Jednotný čas					0,00	
1	K	Pol2224	Montáž - Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol2225	Dodávka - Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC; SNMP traps, E-Mail alarm reporting; vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4); 2 podružné linky; do 100 ks podružných hodin; DCF časový výstup (pasivní proudová smyčka) nebo pulsní výstup; NTP / SNTP (server); sériový interface RS232 / 485, datový telegram definovatelný skriptem; instalace do skříně Rack 19", 1 HU
Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+1+0+0

3	K	Pol2226	Montáž - Konfigurační software pro NTP podružné hodiny, podpora unicast nebo multicast, pro nastavení 1ks zařízení	ks	1,000		0,00	
4	M	Pol2227	Dodávka - Konfigurační software pro NTP podružné hodiny, podpora unicast nebo multicast, pro nastavení 1ks zařízení	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+1+0+0

5	K	Pol1861	Montáž - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselníku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	31,000		0,00	
6	M	Pol1862	Dodávka - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselníku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	31,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+31+0+0

7	K	Pol1863	Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám	ks	31,000		0,00	
8	M	Pol1864	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám	ks	31,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+31+0+0

9	K	Pol2228	Montáž - Bateriový záložní zdroj 12V / 0,8Ah	ks	1,000		0,00	
10	M	Pol2229	Dodávka - Bateriový záložní zdroj 12V / 0,8Ah	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+1+0+0

11	K	Pol1865	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	1 475,000		0,00	
12	M	Pol1866	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	1 475,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+1475+0+0

13	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	232,000		0,00	
14	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	232,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+232+0+0

15	K	Pol1836	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	50,000		0,00	
16	M	Pol2230	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku/SDK	m	50,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+50+0+0

17	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	34,000		0,00	

P
Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108
0+34+0+0

18	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	34,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 ☐ 0+34+0+0					
19	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	35,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 0+35+0+0					
20	K	Pol2231	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
21	M	Pol2232	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					
22	M	Pol2233	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					
23	K	Pol1870	Programování a zprovoznění systému JČ	hod	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 6					
24	K	Pol1825	Funkční zkouška systému	hod	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 4					
25	K	Pol2234	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					
26	K	Pol2235	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení JČ	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_6 - VS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: **D.1.01.4d_6 - VS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.08 - VS - Vyvolávací systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_6 - VS

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.08	VS - Vyvolávací systém						0,00
1	M	Pol2236	Dodávka - Řídící aplikace	lic	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0							
2	M	Pol2237	Dodávka - SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	lic	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0							
3	M	Pol2238	Dodávka - Licence přep. aplikace na 1 PC	lic	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0							
4	M	Pol2239	Dodávka - Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	lic	9,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+9+0+0							
5	M	Pol2240	Dodávka - Hlavní displej LCD s čipem (SoC) minimálně 43" vč. držáku	ks	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0							
6	M	Pol2241	Dodávka - Tiskárna touch-small s 15" obrazovkou	ks	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0							
7	M	Pol2242	Dodávka - Stojan kovový pro tiskárnu - upevnění na stěnu	ks	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0							
8	M	Pol2243	Dodávka - Přepážkový displej (3miR-kl, Folie-př, ENET, POE) 57SMD	ks	9,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+9+0+0							
9	M	Pol2244	Dodávka - Závěs hlavního displeje (standart - podhled)	ks	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0							
10	M	Pol2245	Dodávka - Řídící jednotka (pro 8-16 zámků, 2xRJ, Ethernet)	ks	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0							
11	M	Pol2246	Dodávka - Software pro DS	lic	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0							
12	M	Pol2247	Dodávka - SW Stapro - přejímání pořadových čísel	lic	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 2							
13	M	Pol2248	Dodávka - Snímač kartičky zdravotní pojišťovny pro tiskárnu touch-small	ks	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0 Poznámka - Nosné trasy a datová kabeláž jsou řešeny v rámci strukturované kabeláže							
14	M	Pol2249	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 1							
15	K	Pol2250	Montáž koncových komponentů včetně oživení	hod	34,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 34							
16	K	Pol2251	Kopletace zakázky - propojení zakaznický API	hod	31,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104; 31							
17	K	Pol2252	Konfigurace	hod	20,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 20					
18	K	Pol2254	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-101; 102; 103; 104 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_7 - KS-SP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_7 - KS-SP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.09 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_7 - KS-SP

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.09	KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient		0,00			
1	K	Pol1873	Montáž - Terminál personálu s RFID IP	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol1874	Dodávka - Terminál personálu s RFID IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+1+0+0						
3	K	Pol1875	Montáž - Zásuvka ethernet IP	ks	1,000		0,00	
4	M	Pol1876	Dodávka - Zásuvka ethernet IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+1+0+0						
5	K	Pol2256	Montáž - Systémový server VoIP	ks	1,000		0,00	
6	M	Pol2257	Dodávka - Systémový server VoIP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 1+0+0+0						
7	K	Pol1877	Montáž - Napáječ 350W 24V IP	ks	1,000		0,00	
8	M	Pol1878	Dodávka - Napáječ 250W 24V IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+1+0+0						
9	K	Pol1879	Montáž - Signalizační jednotka bezdrátová IP	ks	2,000		0,00	
10	M	Pol1880	Dodávka - Signalizační jednotka bezdrátová IP	ks	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+2+0+0						
11	K	Pol1881	Montáž - Signalizační jednotka bezdrátová s RFID IP	ks	5,000		0,00	
12	M	Pol1882	Dodávka - Signalizační jednotka bezdrátová s RFID IP	ks	5,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+5+0+0						
13	K	Pol1883	Montáž - Komunikační jednotka s displejem bezdrátová s RFID IP	ks	7,000		0,00	
14	M	Pol1884	Dodávka - Komunikační jednotka s displejem bezdrátová s RFID IP	ks	7,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+7+0+0						
15	K	Pol1887	Montáž - Tlačítko nouzového volání IP	ks	10,000		0,00	
16	M	Pol1888	Dodávka - Tlačítko nouzového volání IP	ks	10,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+10+0+0						
17	K	Pol1889	Montáž - Náramek RFID	ks	25,000		0,00	
18	M	Pol1890	Dodávka - Náramek RFID	ks	25,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 25						
19	K	Pol1891	Montáž - Světlo IP s 5ti segmenty	ks	10,000		0,00	
20	M	Pol1892	Dodávka - Světlo IP s 5ti segmenty	ks	10,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+10+0+0						
21	K	Pol1893	Montáž - Switch modul (RJ45) IP	ks	3,000		0,00	
22	M	Pol1894	Dodávka - Switch modul (RJ45) IP	ks	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 0+3+0+0						
23	K	Pol1895	Montáž - Switch 8 portů	ks	1,000		0,00	
24	M	Pol1896	Dodávka - Switch 8 portů	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 1+0+0+0						
25	K	Pol1897	Montáž - Konvertor EPS IP	ks	1,000		0,00	
26	M	Pol1898	Dodávka - Konvertor EPS IP	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112; 1						
27	K	Pol1899	Montáž - SW aktivace sdruženého provozu	ks	5,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	Pol1900	Dodávka - SW aktivace sdruženého provozu	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 5					
29	K	Pol1901	Montáž - SW historie volání	ks	5,000		0,00	
30	M	Pol1902	Dodávka - SW historie volání	ks	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 5					
31	K	Pol1903	Montáž - SW služební jednotka Smartphone IP Android	ks	1,000		0,00	
32	M	Pol1904	Dodávka - SW služební jednotka Smartphone IP Android	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 1					
33	K	Pol1905	Montáž - SW licence účastníka	ks	124,000		0,00	
34	M	Pol1906	Dodávka - SW licence účastníka	ks	124,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 124					
35	K	Pol1907	Montáž - Instalační rámeček malý	ks	10,000		0,00	
36	M	Pol1908	Dodávka - Instalační rámeček malý	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+10+0+0					
37	K	Pol1909	Montáž - Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	7,000		0,00	
38	M	Pol1910	Dodávka - Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+7+0+0					
39	K	Pol1911	Montáž - Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,000		0,00	
40	M	Pol1912	Dodávka - Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+1+0+0					
41	K	Pol1913	Montáž - Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	7,000		0,00	
42	M	Pol1914	Dodávka - Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+7+0+0					
43	K	Pol2258	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	618,000		0,00	
44	M	Pol1915	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	618,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 42+576+0+0					
45	K	Pol2259	Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	168,000		0,00	
46	M	Pol2260	Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	168,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 42+126+0+0					
47	K	Pol1918	Montáž - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	7,000		0,00	
48	M	Pol1919	Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+7+0+0					
49	K	Pol1920	Montáž - Krabice elektroinstalační pod omítku 233x175x78 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	3,000		0,00	
50	M	Pol1921	Dodávka - Krabice elektroinstalační pod omítku 233x175x78 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+3+0+0					
51	K	Pol1922	Montáž - Krabice univerzální pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	17,000		0,00	
52	M	Pol1923	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	17,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+17+0+0					
53	K	Pol1924	Montáž - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	34,000		0,00	
54	M	Pol1925	Dodávka - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	34,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 34					
55	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	182,000		0,00	
56	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	182,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+182+0+0					
57	K	Pol1926	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	96,000		0,00	
58	M	Pol1927	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	96,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112☐ 0+96+0+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	84,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 0+84+0+0					
60	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	84,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 0+84+0+0					
61	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1+22+0+0					
62	K	Pol1928	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1+2+0+0					
63	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 3+0+0+0					
64	K	Pol2261	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
65	M	Pol2262	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					
66	M	Pol2263	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					
67	K	Pol2264	Naprogramování a konfigurace systému	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					
68	K	Pol2265	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.d-109; 110; 111; 112 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.01.4d_8 - MT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_8 - MT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.10 - MT - Monitorování teplot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4d - Elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.01.4d_8 - MT

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.10	MT - Monitorování teplot						0,00
1	M	Pol1934	Dodávka - Teplotní čidlo stopkové	ks	10,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+10+0+0							
2	M	Pol1935	Dodávka - Sdružené čidlo teplota + vlhkost	ks	17,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 1+16+0+0							
3	M	Pol1936	Dodávka - Komunikační modul	ks	27,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 1+26+0+0							
4	M	Pol1937	Dodávka - Centrální komunikační modul (sběrný modul)	ks	4,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 1+3+0+0							
5	M	Pol2268	Administrační + uživatelský software	ks	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 1							
6	K	Pol2269	Montáž - Spínaný zdroj uzavřený 100W 12V	kpl	2,000		0,00		
7	M	Pol2270	Dodávka - Spínaný zdroj uzavřený 100W 12V	kpl	2,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Spínaný zdroj uzavřený 100W 12V; Výstupní napětí: 12V; Regulace výstupního napětí: 11,4..13,2V; Výstupní proud: 8,5A; Skutečný výkon: 102W; Vstupní napětí AC: 88..264V; Odběr při 230V AC: 1,5A; Účinnost: 81%; Studený start: 40A; 1x optická vana 1U prázdná vč. záslepky a instalačního materiálu Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 1+1+0+0							
8	K	Pol1938	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1	m	541,000		0,00		
9	M	Pol1939	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,8, B2ca,s1,d1,a1	m	541,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 171+370+0+0							
10	K	Pol1851	Montáž - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	10,000		0,00		
11	M	Pol1940	Dodávka - Krabice přístrojová, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	10,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 0+10+0+0							
12	K	Pol1941	Montáž - Krabice přístrojová dvojité, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	17,000		0,00		
13	M	Pol1942	Dodávka - Krabice přístrojová dvojité, pod omítku/SDK, vč. instalace	ks	17,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 1+16+0+0							
14	K	Pol1780	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	241,000		0,00		
15	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	241,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 12+229+0+0							
16	K	Pol1943	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	m	54,000		0,00		
17	M	Pol1944	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, SDK příčky	m	54,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108: 6+48+0+0							
18	K	Pol2271	Montáž - Trubka pevná, ø 20mm, bezhalogenová, vč. příchytka	m	18,000		0,00		
19	M	Pol2272	Dodávka - Trubka pevná, ø 20mm, bezhalogenová, vč. příchytka	m	18,000		0,00		
P		Poznámka k položce: Dodávka - Komunikační modul: 18+0+0+0							
20	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	19,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> <i>1+18+0+0</i>					
21	K	Pol2273	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
22	M	Pol1796	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> <i>1</i>					
23	M	Pol2249	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> <i>1</i>					
24	K	Pol1948	Kompletní montáž prvků monitorovacího systému	hod	20,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> <i>20</i>					
25	K	Pol1949	Programátorské práce	hod	5,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.d-105; 106; 107; 108</i> <i>5</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: **D.1.01.4e - Rozvody medicínálních plynů**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Práce a dodávka medicínálních plynů	0,00
D2 - Zdroje medicínálních plynů	0,00
D3 - Plynová detekce zdroje kyslíku	0,00
D4 - Potrubní rozvod	0,00
D5 - Signalizace	0,00
D6 - Ukončovací prvky	0,00
D7 - Montáže, revize, zkoušky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:

D.1.01.4e - Rozvody medicinálních plynů

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Práce a dodávka medicinálních plynů 0,00

D D2 Zdroje medicinálních plynů 0,00

1	K	Pol1662	Rezervní zdroj 5 lahví přes redukční ventil včetně:	kus	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
1x sběrnice láhví pro 5 lahví s připojením láhví, dvojitý redukční panel se vstupem 200 bar a výstupem 4 bary, pojistného ventilu za redukční částí se seřízeným tlakem 6 bar, propojení stanice, výstupní ventil, sestava provozního alarmu
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 1

2	K	Pol1663	Zdroj AGSS	kus	2,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
vývěva AGSS o sací kapacitě 75 m3/hod, včetně řízení
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 2

3	K	Pol1664	Vstup do objektu	kus	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
uzavírací ventil DN 25, nerezový ventil pro možné napojení mobilní odpařovací stanice, sestava provozního alarmu objektu
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 1

D D3 Plynová detekce zdroje kyslíku 0,00

4	K	Pol1665	Vyhodnocovací panel plynové detekce - včetně připojení na silnoproud a propojení čidel a výstražných prvků	kus	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 1

5	K	Pol1666	Panel provozní signalizace zdroje O2 - včetně napojení čidel.	kus	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 1

6	K	Pol1667	Čidlo O2 - včetně napojení na panel plynové detekce	kus	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 1

7	K	Pol1668	Signální maják plynové detekce - včetně napojení na panel plynové detekce	kus	2,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 2

8	K	Pol1669	Signální siréna plynové detekce - včetně napojení na panel plynové detekce	kus	2,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 2

D D4 Potrubní rozvod 0,00

9	K	Pol1627	Potrubí Cu ø 8x1mm	m	30,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 30

10	K	Pol1628	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	35,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 35

11	K	Pol1629	Potrubí Cu ø 18x1 mm	m	89,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 89

12	K	Pol1670	Potrubí Cu ø 22x1 mm	m	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1NP: 1

13	K	Pol1671	Potrubí Cu ø 28x1 mm	m	106,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1PP: 35
1NP: 71

14	K	Pol1672	Prořez potrubí 3%	m	1,000		0,00	vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103
1PP a 1NP – 3% z celkové dodávky potrubí : 1

15	K	Pol1631	Pájka Ag 45%	g	1 050,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 8x1: 30 □ 12x1: 70 □ 18x1: 180 □ 22x1: 5 □ 28x1: 530					
16	K	Pol1632	Chránička potrubí ø 12	m	7,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 7					
17	K	Pol1633	Chránička potrubí ø 18	kus	10,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 10					
18	K	Pol1673	Chránička potrubí ø 28	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1PP: 3 □ 1NP: 3					
19	K	Pol1634	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	kus	12,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 12					
20	K	Pol1635	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	m	20,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 20					
21	K	Pol1636	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	kus	45,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 45					
22	K	Pol1674	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 28x1	kus	37,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1PP: 15 □ 1NP: 22					
23	K	Pol1675	Konzolový systém pro jeden plyn ø 8	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 2					
24	K	Pol1637	Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	kus	27,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 27					
25	K	Pol1638	Konzolový systém pro jeden plyn ø 18	kus	46,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 46					
26	K	Pol1676	Konzolový systém pro jeden plyn ø 22	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 1					
27	K	Pol1677	Konzolový systém pro jeden plyn ø 28	kus	16,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1PP: 16					
28	K	Pol1656	Značení potrubí	m	261,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 8x1: 30 □ 12x1: 35 □ 18x1: 89 □ 22x1: 1 □ 28x1: 106					
29	K	Pol1640	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	261,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 8x1: 30 □ 12x1: 35 □ 18x1: 89 □ 22x1: 1 □ 28x1: 106					
30	K	Pol1641	Čistící plyn - dusík	m	261,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 8x1: 30 □ 12x1: 35 □ 18x1: 89 □ 22x1: 1 □ 28x1: 106					
31	K	Pol1642	Tlaková zkouška, úseková	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 2					
32	K	Pol1643	Tlaková zkouška, závěrečná	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-101_D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 2					
D	D5		Signalizace				0,00	
33	K	Pol1657	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2) – provozní signalizace, uzávěr stoupačky	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 , 1x ventil 3/4"; 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa □ Poznámka k položce: D.1.01.4e-102_D.1.01.4e-103 □ 1NP: 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol1645	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2) – klinická signalizace	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2, 1x ventil 3/4", 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr - rozsah 0-1 Mpa ☐ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-102_D. 1.01.4e-103 ☐ 1NP: 2					
35	K	Pol1646	Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-102_D. 1.01.4e-103 ☐ 1NP: 2					
36	K	Pol1647	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	30,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-102_D. 1.01.4e-103 ☐ 1NP: 30					
D D6			Ukončovací prvky				0,00	
37	K	Pol1648	Lékařský panel pro O2	kus	8,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-102_D. 1.01.4e-103 ☐ 1NP: 8					
38	K	Pol1678	Pevný stativ	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: D. 1.01.4e-102 ☐ 1NP: 1					
D D7			Montáže, revize, zkoušky				0,00	
39	K	Pol1680	Uvedení do provozu	kus	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4f - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.4f - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D6 - SO 03	0,00
D7 - ZAŘÍZENÍ Č. 1	0,00
D3 - ZAŘÍZENÍ Č. 2	0,00
D8 - ZAŘÍZENÍ Č. 3	0,00
D9 - ZAŘÍZENÍ Č. 4	0,00
D10 - ZAŘÍZENÍ Č. 5	0,00
D11 - ZAŘÍZENÍ Č. 6	0,00
D12 - ZAŘÍZENÍ Č. 7	0,00
D4 - ZAŘÍZENÍ Č. 8	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D6 SO 03 0,00

D D7 ZAŘÍZENÍ Č. 1 0,00

1	K	1.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PŘÍKONÍ	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladicí techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrasuje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 - ErP, Prívod: V=11.725 m3/h při 600 Pa, Odvod: 12.575 m3/h při 600 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2

2	K	1.3.1a	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtr 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-1800 (min. šíře potrubí 1850mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 40 kg/hod, P= 30 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2

3	K	1.3.1b	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtr 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-1800 (min. šíře potrubí 1850mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 40 kg/hod, P= 30 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2

4	K	1.3.1c	D+M KONSTRUKCE POD ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Konstrukce pro dvě tělesa. Viz příloha P8 Umístění prvku viz příloha č. P2

5	K	1.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 6ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2

6	K	1.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1700x1000mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2

7	K	1.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 1100x600	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměr: 1100x600. Požární odolnost dle PBR, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2

8	K	1.17.1	D+M PROTIDĚSTOVÁ ZALUZIE ČTYŘHRANNÁ - SÁNÍ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměr: 1900x4200. Rám i listy zaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 2,5m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2

9	K	1A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 6ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2

10	K	1A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 6ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2

11	K	1A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 1100x600	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměr: 1100x600. Požární odolnost dle PBR, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2

12	K	1A.17.4	D+M VÝFUKOVÁ HLAVICE KRUHOVÁ	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměr: ?250. pozink., opatřená nátěrem RAL (přesný odstín určí architekt stavby dle barvy fasády) Umístění prvku viz příloha č. P2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	1A.17.5	D+M PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ČTYŘHRANNÁ - VÝFUK	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1900x2500. Rám i listy žaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 5,0m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2					
14	K	1.20.1.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	194,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armalflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
15	K	1.20.2.1	D+M Venkovní protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty s oplechováním	m2	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Venkovní protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty s oplechováním tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 60 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
16	K	1.20.3	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	276,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
17	K	1.20.4	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	58,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
18	K	1.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	196,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).					
19	K	1.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	84,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).					
20	K	1.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	187,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
21	K	1.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
22	K	1.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
23	K	1.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
24	K	1.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	468,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodíciemi plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 40% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-141					
D	D3		ZAŘÍZENÍ Č. 2				0,00	
25	K	2.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladič techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 – ErP, Přívod: V=12.330 m3/h při 600 Pa, Odvod: 12.530 m3/h při 600 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2					
26	K	2.3.1a	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtr 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-1800 (min. šíře potrubí 1850mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 40 kg/hod, P= 30 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2					
27	K	2.3.1b	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtr 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-1800 (min. šíře potrubí 1850mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 40 kg/hod, P= 30 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2					
28	K	2.3.1c	D+M KONSTRUKCE POD ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Konstrukce pro dvě tělesa. Viz příloha P8 Umístění prvku viz příloha č. P2					
29	K	2.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
30	K	2.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
31	K	2.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 1250x500	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1250x500. Požární odolnost dle PBR, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
32	K	2A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
33	K	2A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1840x950mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
34	K	2A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 1250x500	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1250x500. Požární odolnost dle PBR, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
35	K	2A.17.4	D+M VÝFUKOVÁ HLAVICE KRUHOVÁ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250, pozink., opatřená nátěrem RAL (přesný odstín určí architekt stavby dle barvy fasády) Umístění prvku viz příloha č. P2					
36	K	2.20.1.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armatflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
37	K	2.20.2.1	D+M Venkovní protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty s oplechováním	m2	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Venkovní protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty s oplechováním tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 60 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
38	K	2.20.3	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	77,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
39	K	2.20.4	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	235,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
40	K	2.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	133,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závěsové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).					
41	K	2.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	310,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).					
42	K	2.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	105,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
43	K	2.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
44	K	2.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
45	K	2.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
46	K	2.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	261,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodícími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 30% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-142					
D	D8		ZAŘÍZENÍ Č. 3				0,00	
47	K	3.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladicí techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresuje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 – ErP, Přívod: V=6.470 m3/h při 600 Pa, Odvod: 6.920 m3/h při 600 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2					
48	K	3.2.1	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
49	K	3.2.2	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
50	K	3.2.3	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
51	K	3.2.4	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
52	K	3.2.5	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
53	K	3.2.6	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
54	K	3.2.7	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
55	K	3.2.8	D+M VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - určena k osazení na stěnu - 3 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízena a ovládána centrálně systémem MaR Q=2,49kW, 13/17°C, P=0,05kW/230V Umístění prvku viz příloha č. P2					
56	K	3.2.9	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
57	K	3.2.10	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
58	K	3.2.11	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
59	K	3.2.12	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
60	K	3.2.13	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
61	K	3.2.14	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
62	K	3.2.15	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
63	K	3.2.16	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
64	K	3.2.17	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
65	K	3.2.18	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
66	K	3.2.19	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
67	K	3.2.20	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
68	K	3.2.21	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
69	K	3.2.22	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
70	K	3.2.23	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V. Osazena do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
71	K	3.2.24	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
72	K	3.2.25	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
73	K	3.2.26	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
74	K	3.2.27	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
75	K	3.2.28	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
76	K	3.2.29	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
77	K	3.2.30	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
78	K	3.2.31	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
79	K	3.2.32	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
80	K	3.2.33	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
81	K	3.2.34	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
82	K	3.2.35	D+M DVEŘNÍ CLONA DO PODHLEDU	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro horizontální umístění do podhledu doplněná rámečkem z elox.hliníku, samonosná konstrukce z pozinkovaného plechu lakovaná barvou RAL 9010 (na přání lze jakákoliv barva RAL ze vzorkovníku), odnímatelná sací mřížka lakovaná v RAL 9010, výfuková mřížka v provedení elox.hliník, radiální ventilátory staticky a dynamicky vyvážené, motor s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, směrovatelné lamely, víceřadý teplovodní výměník v provedení Cu-Al pro 1,6 Mpa / 90°, vzduchový vložkový filtr EU 3 – snadno vyjímatelný a omyvatelný. Příslušenství: Dveřní magnetický kontakt, tlakové nezávislý ventil 2-cestný, propojovací kabel mezi clonou a ovladačem, závěsy podstropní nivelovatelné, nástěnný displayová ovladač s potiskem, Qt=26,25kW, 70/50°C, P=1,35kW/230V/6A Délka clony 1510mm, Připojení DN20, připojení pravé shora Umístění prvku viz příloha č. P2					
83	K	3.2.36	D+M DVEŘNÍ CLONA DO PODHLEDU	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro horizontální umístění do podhledu doplněná rámečkem z elox.hliníku, samonosná konstrukce z pozinkovaného plechu lakovaná barvou RAL 9010 (na přání lze jakákoliv barva RAL ze vzorkovníku), odnímatelná sací mřížka lakovaná v RAL 9010, výfuková mřížka v provedení elox.hliník, radiální ventilátory staticky a dynamicky vyvážené, motor s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, směrovatelné lamely, víceřadý teplovodní výměník v provedení Cu-Al pro 1,6 Mpa / 90°, vzduchový vložkový filtr EU 3 – snadno vyjímatelný a omyvatelný. Příslušenství: Dveřní magnetický kontakt, tlakové nezávislý ventil 2-cestný, propojovací kabel mezi clonou a ovladačem, závěsy podstropní nivelovatelné, nástěnný displayová ovladač s potiskem, Qt=26,25kW, 70/50°C, P=1,35kW/230V/6A Délka clony 1510mm, Připojení DN20, připojení pravé shora. Umístění prvku viz příloha č. P2					
84	K	3.3.1a	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtr 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-1200 (min. šíře potrubí 1250mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 30 kg/hod, P= 22,3 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2					
85	K	3.3.1b	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtr 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-1200 (min. šíře potrubí 1250mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 20 kg/hod, P= 14,9 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2					
86	K	3.3.1c	D+M KONSTRUKCE POD ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Konstrukce pro dvě tělesa. Viz příloha P8 Umístění prvku viz příloha č. P2					
87	K	3.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1250x760mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
88	K	3.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1250x760mm/délka 750mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
89	K	3.10.3	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink. Rozměr: 1250x760mm/délka 1000mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
90	K	3.11.1	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200mm, barva RAL dle požadavku architekta, Jednořadá, s regulací, osazená do podhledu a připojena k nástavci Umístění prvku viz příloha č. P2					
91	K	3.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 160	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
92	K	3.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 100	ks	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
93	K	3.11.4	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
94	K	3.11.5	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
95	K	3.11.6	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	23,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
96	K	3.11.7	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D160mm. Vířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
97	K	3.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 900x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 900x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
98	K	3.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 450x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 450x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
99	K	3.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 250x315	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 250x315. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
100	K	3.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 300x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
101	K	3.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
102	K	3.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
103	K	3.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
104	K	3.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka kruhová - 125	ks	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
105	K	3.15.4	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka kruhová - 100	ks	26,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
106	K	3.15.5	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka kruhová - 080	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?80. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
107	K	3.17.1	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
108	K	3.17.2	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D160, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
109	K	3A.7.1	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
110	K	3A.7.2	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
111	K	3A.7.3	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
112	K	3A.7.4	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
113	K	3A.7.5	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
114	K	3A.7.6	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříňe s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
115	K	3A.7.7	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
116	K	3A.7.8	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
117	K	3A.7.9	D+M REGULÁTOR PRŮTOKU ELEKTRONICKÝ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. ocelový kruhový s plynulou regulací pro nízké rychlosti proudění a pro nepříznivé náběhové podmínky, se servopohonem, skládá se ze skříně s regulační klapkou a čidla střední hodnoty tlakové difference, regulátor, převodník a servopohon (24V) tvoří nedílnou součást přístroje. Nastavení regulátoru bez přístrojů na požadované průtoky vzduchu. Kontrola funkčnosti LED diodou, Řídící napětí 0-10V, Rozsah tlakové difference je 20-900Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
118	K	3A.7.10	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 200	kpl	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
119	K	3A.7.11	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 160	kpl	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
120	K	3A.7.12	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 125	kpl	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
121	K	3A.7.13	D+M MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - 100	kpl	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. Ocelový kruhový. Pro konstantní průtok vzduchu. Rozsah tlakové difference je 30-500 Pa, třída těsnosti C Umístění prvku viz příloha č. P2					
122	K	3A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1250x760mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
123	K	3A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 1250x760mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 200mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
124	K	3A.11.1	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200mm, pozink, barva RAL dle požadavku architekta. Jednořadá, bez regulace, osazena podhledu a připojena k nástavci Umístění prvku viz příloha č. P2					
125	K	3A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
126	K	3A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
127	K	3A.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
128	K	3A.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100	ks	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
129	K	3A.11.6	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
130	K	3A.11.7	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Boční napojení D200mm. Vířivá výúst s lamelami 600x24. Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
131	K	3A.11.8	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	12,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojevací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
132	K	3A.11.30	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VYÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, horní připojení, výška nástavce 250mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
133	K	3A.11.31	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VYÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, horní připojení, výška nástavce 250mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
134	K	3A.11.32	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VYÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, horní připojení, výška nástavce 250mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
135	K	3A.11.33	D+M PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC PRO VYÚSTKU - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Lakovaná vnitřní část nástavce, odstín RAL dle požadavku architekta, Rozměr 300x200mm, průměr připojení 160mm, horní připojení, výška nástavce 250mm. Viz příloha č. P5 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
136	K	3A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 900x400	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 900x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
137	K	3A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 450x250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 450x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
138	K	3A.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 250x315	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 250x315. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
139	K	3A.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 300x250	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
140	K	3A.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
141	K	3A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
142	K	3A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	7,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
143	K	3A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	16,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
144	K	3A.15.4	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKA KRUHOVÁ - 080	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?80. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
145	K	3A.17.1	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 160	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
146	K	3A.17.2	D+M ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - 125	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125 Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
147	K	3A.17.3	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
148	K	3A.17.4	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
149	K	3.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
150	K	3.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
151	K	3.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
152	K	3.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	7,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
153	K	3A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
154	K	3A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	15,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
155	K	3A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	12,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
156	K	3A.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
157	K	3.20.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	30,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
158	K	3.20.2	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	366,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
159	K	3.20.3	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	67,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folii tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
160	K	3.20.4	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	83,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
161	K	3.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	205,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).					
162	K	3.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	115,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).					
163	K	3.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	210,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
164	K	3.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
165	K	3.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot					
166	K	3.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Lešení do výšky 4m					
167	K	3.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	527,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o sílce větší jak 500 mm osadit vodícími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 40% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-143					
	D	D9	ZAŘÍZENÍ Č. 4				0,00	
168	K	4.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladicí techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 – ErP, Přívod: V=2.300 m3/h při 600 Pa, Odvod: 2.300 m3/h při 600 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2					
169	K	4.2.1	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
170	K	4.2.2	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
171	K	4.2.3	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=1,5kW, 12/18 °C, P=0,02kW/230 V. Umístění prvku viz příloha č. P2					
172	K	4.2.4	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,11kW, 12/18 °C, P=0,03kW/230 V., Q=????kW, 00/00°C, P=??KW/??V/??A Umístění prvku viz příloha č. P2					
173	K	4.2.5	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA -TWIN SYSTÉM	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - TWIN systém. Rozměr 460x870x1100mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C. Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva ?9,5x22,2mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 30m, izolovaného měděné potrubí chladiva ?9,5x15,9mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 20m, rozbočka pro potrubí chladiva typu Refnet - 1ks, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 6m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, Qch=20,1 kW, P=6,47KW/400V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2					
174	K	4.2.5a	D+M NÁSTĚNNÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 340x1200x262mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptérem pro externí řízení – 10m. Qch=10,05 kW Umístění prvku viz příloha č. P2					
175	K	4.2.5b	D+M NÁSTĚNNÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 340x1200x262mm, Qch=10,05 kW Umístění prvku viz příloha č. P2					
176	K	4.2.6	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA -TWIN SYSTÉM	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - TWIN systém. Rozměr 460x870x1100mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C. Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva ?9,5x22,2mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 30m, izolovaného měděné potrubí chladiva ?9,5x15,9mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 20m, rozbočka pro potrubí chladiva typu Refnet - 1ks, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 6m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, Qch=20,1 kW, P=6,47KW/400V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2					
177	K	4.2.6a	D+M NÁSTĚNNÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 340x1200x262mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptérem pro externí řízení – 10m. Qch=10,05 kW Umístění prvku viz příloha č. P2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	4.2.6b	D+M NÁSTĚNNÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 340x1200x262mm, Qch=10,05 kW Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
179	K	4.2.7	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C.,</i> <i>Příslušenství: izolovaného mědné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 6m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
180	K	4.2.7a	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ VYPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní kazetová výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 575x260x575mm, Příslušenství: plochý dekorační panel 620x620mm bílý -1ks, kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování), adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky -1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
181	K	4.2.8	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C.,</i> <i>Příslušenství: izolovaného mědné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 6m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
182	K	4.2.8a	D+M VNITŘNÍ KAZETOVÁ VYPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní kazetová výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 575x260x575mm, Příslušenství: plochý dekorační panel 620x620mm bílý -1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky -1ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
183	K	4.3.1	D+M ELEKTRICKÝ PARNÍ ODPOROVÝ ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Elektrický parní zvlhčovač odporový, pro vlhčení v komoře vzduchotechnické jednotky. Příslušenství Filtř 3/8" 1ks, sada pro chlazení vody 1ks, trubice 81-650 (min. šíře potrubí 700mm) 1ks, parní hadice 4m, kondenzační hadice 4m. M= 16 kg/hod, P= 12 kW/400V Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
184	K	4.3.1a	D+M KONSTRUKCE POD ZVLHČOVAČ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Konstrukce pro jedno těleso. Viz příloha P8 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
185	K	4.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 665x565mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 2ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
186	K	4.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 665x565mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 2ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
187	K	4.11.1	D+M PŘÍVODNÍ VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozměr: 800x75mm, pozink, osazena do kruhového potrubí, Dvouřadá, s regulací Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
188	K	4.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
189	K	4.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ - 160	ks	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
190	K	4.11.4	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
191	K	4.11.5	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
192	K	4.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
193	K	4.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 450x355	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 450x355. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
194	K	4.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
195	K	4.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
196	K	4A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 665x565mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 230mm, počet kulis 2ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
197	K	4A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 665x565mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
198	K	4A.11.1	D+M ODVODNÍ VÝUSTKA ČTYŘHRANNÁ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x75mm, pozink, osazena do kruhového potrubí, Jednořadá, s regulací Umístění prvku viz příloha č. P2					
199	K	4A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
200	K	4A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
201	K	4A.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
202	K	4A.11.5	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
203	K	4A.11.6	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D250mm Vířivá výúst s lamelami 600x48 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
204	K	4A.11.7	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
205	K	4A.11.8	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vřívá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
206	K	4A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
207	K	4A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 450x355	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 450x355. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
208	K	4A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 250	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
209	K	4A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
210	K	4A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
211	K	4A.15.4	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
212	K	4A.15.5	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
213	K	4.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
214	K	4.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
215	K	4A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 250	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D250mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
216	K	4A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
217	K	4A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
218	K	4A.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
219	K	4A.16.5	D+M OHEBNÁ HADICE - 100	m	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
220	K	4.20.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armaflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
221	K	4.20.2	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	194,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
222	K	4.20.3	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	45,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
223	K	4.20.4	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	18,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
224	K	4.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení	kg	128,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov J).					
225	K	4.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	32,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov J).					
226	K	4.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	102,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
227	K	4.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
228	K	4.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
229	K	4.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
230	K	4.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	253,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodicími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 35% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-144					
D	D10		ZAŘÍZENÍ Č. 5					0,00
231	K	5.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PŘÍKONÍ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním standardním provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladicí techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkrasuje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 – ErP, Přívod: V=3.400 m3/h při 600 Pa, Odvod: 3.400 m3/h při 600 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2					
232	K	5.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink. Rozměr: 760x665mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	5.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x665mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
234	K	5.11.1	D+M STĚNOVÁ VÝUSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘIVODNÍ	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x200mm, barva RAL dle požadavku architekta, dvouřadá, bez regulace Umístění prvku viz příloha č. P2					
235	K	5.11.2	D+M ČTVERCOVÝ PŘIVODNÍ ANEMOSTAT	ks	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vívivá výust s lamelami 600x24 Provedení: vívívá výust s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
236	K	5.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
237	K	5.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
238	K	5.13.3	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
239	K	5.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
240	K	5.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
241	K	5.17.1	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
242	K	5.17.2	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
243	K	5A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x665mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
244	K	5A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x665mm/délka 1750mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
245	K	5A.11.1	D+M STĚNOVÁ VÝUSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x200mm, barva RAL dle požadavku architekta, dvouřadá, bez regulace Umístění prvku viz příloha č. P2					
246	K	5A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
247	K	5A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
248	K	5A.11.4	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
249	K	5A.11.5	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vířivá výust' s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výust' s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
250	K	5A.11.6	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vířivá výust' s lamelami 600x24 Provedení: vířivá výust' s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
251	K	5A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 600x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
252	K	5A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
253	K	5A.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
254	K	5A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	14,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
255	K	5A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	11,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
256	K	5A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
257	K	5A.17.1	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
258	K	5.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-145					
259	K	5.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-145					
260	K	5A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-145					
261	K	5A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-145					
262	K	5A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	9,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-145					
263	K	5.20.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	10,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armaflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-145</i>					
264	K	5.20.2	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	123,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-145</i>					
265	K	5.20.3	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	98,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-145</i>					
266	K	5.20.4	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	72,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBŘ. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-145</i>					
267	K	5.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	130,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).</i>					
268	K	5.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBŘ	kg	70,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov !).</i>					
269	K	5.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	128,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži</i>					
270	K	5.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu</i>					
271	K	5.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Přesun hmot</i>					
272	K	5.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m</i>					
273	K	5.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	321,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodícími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 35% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-145</i>					
D	D11		ZAŘÍZENÍ Č. 6				0,00	
274	K	6.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním standartním provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladicí techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezakresluje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 – ErP, Přívod: V=1.300 m3/h při 600 Pa, Odvod: 1.300 m3/h při 600 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
275	K	6.2.1	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
276	K	6.2.2	D+M VNITŘNÍ KAZETOVA JEDNOTKA VODNÍ FANCOIL	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Jmenovitý chladicí výkon Q při vnitřní teplotě 26°C, teplotní spád 12/18°C - Rozměr dekorálního panelu 620x620mm bílý - Určena k montáži do podhledu se 4 výdechy - 4 rychlostní motor ventilátoru - Odstředivé ventilátory s dvojitým vstupem - Flexibilní díky zaměnitelnému připojení na vodní straně - Vysokovýkonný průtok vzduchu - Izolovaný samozhášecí izolací třídy 1 - Demontovatelný a omyvatelný filtr vzduchu (samozhášecí třídy 1) - Indikace pomocí LED poskytuje informaci o (normálním nebo nesprávném) provozu jednotky - Hladina akustického tlaku 42dBA, 25dBA na nejnižší otáčky. Bude řízeno a ovládáno centrálně systémem MaR. Q=2,63kW, 12/18 °C, P=0,05kW/230 V. Osazen do SDK podhledu. Umístění prvku viz příloha č. P2					
277	K	6.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 565x450mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
278	K	6.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 565x450mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
279	K	6.11.1	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D250mm. Vřířivá výust' s lamelami 600x48. Provedení: vřířivá výust' s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
280	K	6.11.2	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D160mm Vřířivá výust' s lamelami 600x24 Provedení: vřířivá výust' s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
281	K	6.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 250x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 250x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
282	K	6.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
283	K	6.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
284	K	6.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 250	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
285	K	6.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTÍCÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
286	K	6A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 565x450mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
287	K	6A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 565x450mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 4ks. Třída těsnosti C dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
288	K	6A.11.1	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
289	K	6A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
290	K	6A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
291	K	6A.11.4	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Boční napojení D250mm. Vlířivá výúst s lamelami 600x48. Provedení: vlířivá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
292	K	6A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 250x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 250x400. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
293	K	6A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
294	K	6A.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
295	K	6A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 250	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?250. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
296	K	6A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
297	K	6A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
298	K	6A.15.4	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
299	K	6A.17.1	D+M ZPĚTNÁ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. Z pozinkované oceli, Třída těsnosti C dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
300	K	6.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 250	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D250mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
301	K	6.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
302	K	6A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 250	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D250mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
303	K	6A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
304	K	6A.16.3	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
305	K	6A.16.4	D+M OHEBNÁ HADICE - 125	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
306	K	6.20.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armaflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
307	K	6.20.2	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	97,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 40kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
308	K	6.20.3	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií	m2	95,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folií tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
309	K	6.20.4	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	70,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBŘ. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
310	K	6.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	105,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov f).					
311	K	6.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBŘ	kg	60,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov f).					
312	K	6.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	83,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
313	K	6.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
314	K	6.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
315	K	6.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
316	K	6.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237	m2	214,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti C dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodicími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 35% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-146					
D	D12	ZAŘÍZENÍ Č. 7					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	K	7.1.1	D+M VZT JEDNOTKA VE VNITŘNÍM PROVEDENÍ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním standardním provedení. Jednotka certifikována asociací výrobců ventilační a chladicí techniky Eurovent. Certifikát zaručuje, že výrobce nezkresluje jeho technické údaje a splňuje EU č. 1253/2014 - 2018 – ErP, Přívod: V=4,000 m3/h při 350 Pa, Odvod: 4,000 m3/h při 350 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
318	K	7.2.1	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C, Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní chránička pro potrubí chladiva vedené v zemi – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, ocelová konstrukce pro osazení jednotky na zeď – 1ks. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
319	K	7.2.1a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
320	K	7.2.2	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C, Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní chránička pro potrubí chladiva vedené v zemi – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, ocelová konstrukce pro osazení jednotky na zeď – 1ks. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
321	K	7.2.2a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
322	K	7.2.3	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní chránička pro potrubí chladiva vedené v zemi – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, ocelová konstrukce pro osazení jednotky na zeď – 1ks. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
323	K	7.2.3a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x960mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
324	K	7.2.4	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní chránička pro potrubí chladiva vedené v zemi – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, ocelová konstrukce pro osazení jednotky na zeď – 1ks. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
325	K	7.2.4a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x960mm, Příslušenství: adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
326	K	7.2.5	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
327	K	7.2.5a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x960mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
328	K	7.2.6	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A. Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
329	K	7.2.6a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x960mm, Příslušenství: adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
330	K	7.2.7	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
331	K	7.2.7a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2					
332	K	7.2.8	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C, Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2					
333	K	7.2.8a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
334	K	7.2.9	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C, Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2					
335	K	7.2.9a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkou a adaptérem pro externí řízení – 10m Umístění prvku viz příloha č. P2					
336	K	7.2.10	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C, Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2					
337	K	7.2.10a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2					
338	K	7.2.11	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 5,45kw - 6,35/12,7 - 50m	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C, Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x12,7mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=5,45 kW, P=1,37kW/230V/doporučené jištění C/20A Umístění prvku viz příloha č. P2					
339	K	7.2.11a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x1270mm, Příslušenství: adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
340	K	7.2.12	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A Umístění prvku viz příloha č. P2					
341	K	7.2.12a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x960mm, Příslušenství: kabelový ovladač bílý (možnost volby barvy dle vzorkování) – 1ks, adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks, prokabelování mezi ovladačem, jednotkami a adaptéry pro externí řízení – 15m Umístění prvku viz příloha č. P2					
342	K	7.2.13	D+M VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - SPLIT SYSTÉM - 3,26kw - 6,35/9,5 - 50m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pro systém s přímým výparem - SPLIT systém. Rozměr 373x734x870mm. Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem, kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým chladivem R32. Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací. Výparná teplota + 10°C, expanzní ventil součástí, plynulá regulace. Provozní rozsah chlazení do -20°C., Příslušenství: izolovaného měděné potrubí chladiva 76,35x9,5mm (s průchodkami, T-kusy, oblouky) včetně komunikačního kabelu délka - 50m, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m, potrubní žlab pro vedení potrubí chladiva na střeše objektu – 8m, dodatečná náplň chladiva R32 – 0,4kg, požární ucpávky pro potrubí chladiva – 1m. Qch=3,26 kW, P=0,75kW/230V/doporučené jištění C/16A Umístění prvku viz příloha č. P2					
343	K	7.2.13a	D+M VNITŘNÍ PODSTROPNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vnitřní podstropní výparníková jednotka pro chladicí systém s proměnným průtokem chladiva R32. Rozměr 690x235x960mm, Příslušenství: adaptér pro univerzální externí řízení i pro IT aplikace jednotek určených pro celoroční chlazení tech. místností, kde je možné bez zásahu nadřazeného řízení zálohovat a rotovat jednotky – 1ks, redukce pro CU potrubí – 1ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
344	K	7.4.1	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR ČTYŘHRANNÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku. Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu a je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. EC motor s tepelnou, P=0,87kW/230V, průtok 3300 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně připojovacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2					
345	K	7.4.2	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, P=0,06kW/230V, průtok 65 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně montážní konzoly a připojovacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2					
346	K	7.4.3	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, P=0,11kW/230V, průtok 210 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně montážní konzoly a přípojovacích pružných manžet Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
347	K	7.6.1	D+M ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU - 100	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Do potrubí kruhový D100. P=0,8kW/230V. Skříň je z galvanizovaného nebo lakovaného plechu, topné tyče jsou z nerezavějící oceli. Krytí IP43. Ohříváč je vybaven dvěma termostaty. Plynulá regulace přivedením regulačního napětí s rozsahem 0–10 V Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
348	K	7.9.1	D+M FILTRAČNÍ KAZETA - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr připojení D125mm. Filtrační kazeta pro napojení na kruhové potrubí je standardně určena pro filtrační vložku G4. Kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky, nutno pamatovat na volný prostor pro otevření dvířek a výměnu filtru na skříni mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru. Včetně filtrační vložky G4 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
349	K	7.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x760mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti B dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
350	K	7.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x760mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti B dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
351	K	7.10.3	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 100/1000	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D100/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti B dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
352	K	7.11.1	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ	ks	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 500x300mm, pozink, osazena do VZT potrubí, dvouřadá, s regulací Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
353	K	7.11.2	D+M ČTVERCOVÝ PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT	ks	5,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřívá výust s lamelami 600x24 Provedení: vřívá výust s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), přípojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
354	K	7.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 700x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 700x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
355	K	7.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 300x300	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x300. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
356	K	7.13.3	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
357	K	7.13.4	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
358	K	7.13.5	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
359	K	7.13.6	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	7.13.7	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
361	K	7.13.8	D+M POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR - 300x200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky. Včetně mřížek – 2ks Umístění prvku viz příloha č. P2					
362	K	7.13.9	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x355	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x355. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
363	K	7.13.10	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
364	K	7.14.1	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 600x350	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x350. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
365	K	7.14.2	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM - 300x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x300. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
366	K	7.14.3	D+M REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 100	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
367	K	7.14.4	D+M REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ SE SERVOPOHONEM - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
368	K	7.14.5	D+M MANUÁLNÍ REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 600x350	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 600x350. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
369	K	7.14.6	D+M MANUÁLNÍ REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 315x355	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 315x355. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
370	K	7.14.7	D+M MANUÁLNÍ REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 300x300	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 300x300. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
371	K	7.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 200	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?200. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
372	K	7.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
373	K	7.17.1	D+M PROTIDĚSTOVA ZALUZIE ČTYŘHRANNÁ - SÁNÍ	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Rám i listy žaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 2,5m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2					
374	K	7.17.2	D+M KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 700x350	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 700x350, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
375	K	7.17.3	D+M KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 600x355	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x355, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
376	K	7.17.4	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
377	K	7A.4.1	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR ČTYŘHRANNÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku. Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu a je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. EC motor s tepelnou. P=0,87kW/230V, průtok 3300 m3/h, ex.tlak 300Pa. Včetně připojovacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2					
378	K	7A.4.2	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, P=0,06kW/230V, průtok 65 m3/h, ex.tlak 150Pa. Včetně montážní konzoly a připojovacích pružných manžet. Umístění prvku viz příloha č. P2					
379	K	7A.4.3	D+M POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KRUHOVÝ	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu. Skříň je tvořena z ocelového plechu, opatřena černým polyesterovým lakem. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, P=0,07kW/230V, průtok 210 m3/h, ex.tlak 150Pa. Včetně montážní konzoly a připojovacích pružných manžet Umístění prvku viz příloha č. P2					
380	K	7A.10.1	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x760mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti B dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
381	K	7A.10.2	D+M KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: 760x760mm/délka 1500mm, tloušťka kulis 100mm, počet kulis 5ks. Třída těsnosti B dle EN12 237. Viz příloha č. P4 Umístění prvku viz příloha č. P2					
382	K	7A.10.3	D+M TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ - 100/1000	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Materiál pozink, Rozměr: D100/délka 1000mm, tloušťka absorpčního materiálu 50mm. Třída těsnosti B dle EN12 237. Viz příloha č. P3 Umístění prvku viz příloha č. P2					
383	K	7A.11.1	D+M VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x200mm, pozink, osazená do VZT potrubí, jednořadá, s regulací Umístění prvku viz příloha č. P2					
384	K	7A.11.2	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 200	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
385	K	7A.11.3	D+M TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, kovový, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Příslušenství: plastová zděř, upevňovací kroužek Umístění prvku viz příloha č. P2					
386	K	7A.11.4	D+M ČTVERCOVÝ ODVODNÍ ANEMOSTAT	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr rastru 600x600mm, Boční napojení D200mm Vřívá výúst s lamelami 600x24 Provedení: vřívá výúst s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová do rastru podhledu (typ a rozměr podhledu dle projektu stavby), připojovací šrouby opatřeny krytkou, RAL v barvě podhledu nebo dle požadavku architekta. Plášť nástavce z ocelového pozinkovaného plechu Umístění prvku viz příloha č. P2					
387	K	7A.13.1	D+M POŽÁRNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 400x250. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
388	K	7A.13.2	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2					
389	K	7A.13.3	D+M POŽÁRNÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
390	K	7A.13.4	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
391	K	7A.13.5	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
392	K	7A.13.6	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
393	K	7A.13.7	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 315x315	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 315x315. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
394	K	7A.13.8	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
395	K	7A.13.9	D+M POŽÁRNÍ Klapka kruhová - 160	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
396	K	7A.13.10	D+M POŽÁRNÍ Klapka čtyřhranná - 600x355	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 600x355. Požární odolnost dle PBŘ, ovládání servopohonem na 230V se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, s dvojitým koncovým spínačem (nezávislé kontakty MaR a EPS), včetně požární ucpávky. Požární klapky provedené dle návodu výrobce klapky, splňující technické parametry dané klapky Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
397	K	7A.14.1	D+M Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem - 600x350	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 600x350. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
398	K	7A.14.2	D+M Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem - 315x280	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: 315x280. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapek servopohonem, servo dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
399	K	7A.14.3	D+M Regulační klapka kruhová se servopohonem - 125	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
400	K	7A.14.4	D+M Regulační klapka kruhová se servopohonem - 100	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, řízení servopohonem 0-10V servopohon dodávkou MaR, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
401	K	7A.14.5	D+M Manuální regulační klapka čtyřhranná - 600x350	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s přípojevacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládním, listy osazeny protiběžně, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 600x350. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
402	K	7A.14.6	D+M Manuální regulační klapka čtyřhranná - 315x280	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 315x280. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
403	K	7A.14.7	D+M MANUÁLNÍ REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 400x400	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 400x400. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
404	K	7A.14.8	D+M MANUÁLNÍ REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ - 315x315	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranně s přípojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek vnější ruční pákou, se zajišťovacím zařízením s křídlovým šroubem, Rozměr: 315x315. Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
405	K	7A.15.1	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 160	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?160. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
406	K	7A.15.2	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 125	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?125. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
407	K	7A.15.3	D+M MANUÁLNÍ ŠKRTICÍ Klapka KRUHOVÁ - 100	ks	5,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: ?100. z pozinkované oceli, nastavení klapky ručně vnější stavěcí pákou, se zajišťovacím zařízením listu klapky prostřednictvím křídlového šroubu, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2					
408	K	7A.17.1	D+M PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE ČTYŘHRANNÁ - VÝFUK	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 300x200. Rám i listy žaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 5,0m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2					
409	K	7A.17.2	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 600x450	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x450, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
410	K	7A.17.3	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 600x355	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 600x355, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
411	K	7A.17.4	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 160	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
412	K	7A.17.5	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 125	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D125, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
413	K	7A.17.6	D+M ODVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 100	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D100, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80% Umístění prvku viz příloha č. P2					
414	K	7.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-147					
415	K	7A.16.1	D+M OHEBNÁ HADICE - 200	m	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D200mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-147					
416	K	7A.16.2	D+M OHEBNÁ HADICE - 160	m	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: D160mm. Ohebná hadice lehká, tepelně a zvukově izolační flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály viz. výkres č. D.1.01.4f-147					
417	K	7.20.1	D+M Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu	m2	29,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na bázi kaučuku Např.: Tepelná izolace Af/Armaflex T-desky tl.20 mm, pro izolaci potrubí čerstvého vzduchu, včetně lepidla viz. výkres č. D.1.01.4f-147					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
418	K	7.20.2	D+M Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folii	m2	126,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protihluková a tepelná izolace potrubí desky z minerální vaty laminováno Al-folii tepelná vodivost 0,04W/mK měrná hmotnost 80kg/m3 Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm viz. výkres č. D.1.01.4f-147					
419	K	7.20.3	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 60 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-147					
420	K	7.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení	kg	120,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov l).					
421	K	7.21.2	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov l).					
422	K	7.21.3	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	82,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži					
423	K	7.21.4	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu					
424	K	7.21.6	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přesun hmot					
425	K	7.21.7	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m					
426	K	7.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237	m2	203,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodicími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 40% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-147					
	D	D4	ZAŘÍZENÍ Č. 8				0,00	
427	K	8.4.2	D+M PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Přívodní ventilátor pro CHÚC. Včetně servopohonu s dvoubodovým ovládáním, bez havarijní funkce, napájecí napětí 230V, krouticí moment 10Nm., Průtok: V=24.000 m3/h při 350 Pa. Viz příloha P1 – Vzduchotechnické jednotky Umístění prvku viz příloha č. P2					
428	K	8.4.3	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení vnitřní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=2,5kW/ 400V/4,49A, průtok 9000 m3/h, ex.tlak 350Pa Umístění prvku viz příloha č. P2					
429	K	8.4.4	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 4850 m3/h, ex.tlak 250Pa Umístění prvku viz příloha č. P2					
430	K	8.4.5	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 4500 m3/h, ex.tlak 350Pa Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
431	K	8.4.6	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Provedení venkovní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 5900 m3/h, ex.tlak 250Pa Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
432	K	8.14.2	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM - 700x700	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 700x700. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s připojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, včetně servopohonu s dvoubodovým ovládáním, bez havarijní funkce, napájecí napětí 230V, krouticí moment 10Nm, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
433	K	8.14.3	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM - 500x355	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 500x355. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s připojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, včetně servopohonu s dvoubodovým ovládáním, bez havarijní funkce, napájecí napětí 230V, krouticí moment 10Nm, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
434	K	8.14.4	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM - 550x355	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 550x355. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s připojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, včetně servopohonu s dvoubodovým ovládáním, bez havarijní funkce, napájecí napětí 230V, krouticí moment 10Nm, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
435	K	8.14.5	D+M REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM - 630x450	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 630x450. K regulaci množství vzduchu. Z pozinkované oceli, oboustranné s připojovacím rámem, sestavena s více regulačních listů se společným ovládáním, listy osazeny protiběžné, nastavení klapek servopohonem, včetně servopohonu s dvoubodovým ovládáním, bez havarijní funkce, napájecí napětí 230V, krouticí moment 10Nm, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
436	K	8.17.2	D+M PROTIDESTOVÁ ZALUZIE ČTYŘHRANNA - SÁNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1200x2800. Rám i listy žaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 3,5m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
437	K	8.17.3	D+M PROTIDESTOVÁ ZALUZIE ČTYŘHRANNA - SÁNÍ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1500x1000. Rám i listy žaluzie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu - nýtované provedení i z pohledové strany. Maximální rychlost vzduchu 3,0m/s ve volném průřezu - provedení lakované RAL dle fasády objektu popř požadavku architekta stavby Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
438	K	8.17.4	D+M HORIZONTÁLNÍ SACÍ KUS ČTYŘHRANNÝ	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x500. Z pozinkovaného plechu, opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Na konci šikmo ukončený a opatřený krycí mřížkou. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení na větrací kanál včetně sítky proti hmyzu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
439	K	8.17.5	D+M HORIZONTÁLNÍ SACÍ KUS ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1000x500. Z pozinkovaného plechu, opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Na konci šikmo ukončený a opatřený krycí mřížkou. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení na větrací kanál včetně sítky proti hmyzu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
440	K	8.17.6	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 1380x1150	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 1380x1150, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80%, barva RAL dle požadavku architekta Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
441	K	8.17.8	D+M PŘÍVODNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU - 800x700	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rozměr: 800x700, pro osazení a upevnění do potrubí, propustnost 80%, barva RAL dle požadavku architekta Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
442	K	8A.4.1	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Provedení venkovní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 4850 m3/h, ex.tlak 250Pa Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
443	K	8A.4.2	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Provedení venkovní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 4500 m3/h, ex.tlak 250Pa Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
444	K	8A.4.3	D+M IZOLOVANÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Provedení venkovní. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Motor je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty, které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Včetně připojovacích pružných manžet., P=1,49kW/ 400V/2,93A, průtok 5900 m3/h, ex.tlak 250Pa Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
445	K	8A.17.1	D+M HORIZONTÁLNÍ VÝFUKOVÝ KUS ČTYŘHRANNÝ	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Rozměr: 548x548. Z pozinkovaného plechu, opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Na konci šikmo ukončený a opatřený krycí mřížkou. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení na větrací kanál včetně sítky proti hmyzu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
446	K	8A.17.2	D+M HORIZONTÁLNÍ VÝFUKOVÝ KUS ČTYŘHRANNÝ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Rozměr: 700x500. Z pozinkovaného plechu, opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Na konci šikmo ukončený a opatřený krycí mřížkou. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení na větrací kanál včetně sítky proti hmyzu Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
447	K	8A.17.3	D+M ZPĚTNÁ Klapka ČTYŘHRANNÁ	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Rozměr: 700x500. Z pozinkované oceli, oboustranně s připojovacím rámem, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
448	K	8A.17.4	D+M ZPĚTNÁ Klapka ČTYŘHRANNÁ	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Rozměr: 548x548. Z pozinkované oceli, oboustranně s připojovacím rámem, Třída těsnosti B dle EN12 237 Umístění prvku viz příloha č. P2</i>					
449	K	8.20.1	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí	m2	64,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Protipožární a tepelná izolace potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-148</i>					
450	K	8.20.2	D+M Protipožární a tepelná izolace potrubí s oplechováním	m2	42,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Venkovní protipožární a tepelná izolace potrubí. Tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. S požární odolností dle požadavku PBR. S oplechováním. Tloušťka vrstvy izolace min.: 60 mm. Min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK. Objemová hmotnost izolace: - kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3 viz. výkres č. D.1.01.4f-148</i>					
451	K	8.21.1	D+M Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - provedení s požární odolností dle PBR	kg	57,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standardní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uloženy kov na kov l).</i>					
452	K	8.21.2	D+M Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži	kg	38,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Tmel polyuretanový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži</i>					
453	K	8.21.3	D+M Zprovoznění a zaregulování systému VZT	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Zprovoznění a zaregulování - kompletní zprovoznění a zaregulování systému VZT včetně protokolu o množství vzduchu</i>					
454	K	8.21.5	D+M Přesun hmot	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Přesun hmot</i>					
455	K	8.21.6	D+M Lešení do výšky 4m	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce: Lešení do výšky 4m</i>					
456	K	8.30.1	D+M Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením,, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237	m2	95,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P

Poznámka k položce:☐
Poznámka k položce: Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. Potrubí rozměrů větších jak 1000x1000 mm budou vyztuženy zpevňovacími pozink.kříži uloženými uvnitř potrubí. Oblouky o šířce větší jak 500 mm osadit vodíciími plechy. Odbočky a rozbočky na straně přívodu vzduchu osadit regulačními plechy. Procento tvarovek : 60% včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Plocha potrubí ve výkazu je čistá plocha bez jakéhokoliv navýšení. viz. výkres č. D.1.01.4f-148

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4g - Měření a Regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4g - Měření a Regulace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Řídicí systém	0,00
D2 - Polní instrumentace, rozvaděče	0,00
D3 - Montážní materiál	0,00
D4 - Elektromontážní práce	0,00
D5 - Služby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4g - Měření a Regulace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	Řídicí systém	0,00				
1	K	B	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
2	K	B.1	HMI externí displej pro operátory	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
3	K	B.2	Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
4	K	B.3	Propojovací kabel regulátor-displej	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
5	K	B.4	Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	20,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
6	K	B.5	Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	23,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
7	K	B.6	Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU.	ks	39,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
8	K	B.7	Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU.	ks	25,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
9	K	B.8	Kompaktní regulátor IRC s BACnet MSTP komunikací, volně programovatelný, 4 UI, 4 AO, 4x relé, 2x triac, SYLK, napájení 230VAC, krátká verze,napájení 230VAC, BACnet MS/TP, Modbus a SYLK-Bus	ks	70,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
10	K	B.9	Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný	ks	11,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
11	K	B.10	UPS, min. 400VA	ks	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
12	K	B.11	Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, BACnet / IP, DALI, FOX a FOXS, LON KNX / IP FTT10A a IP, M-Bus, Modbus všechny typy, oBIX, Open ADR, SNMP, OP	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
13	K	B.12	Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
14	K	B.13	Rozšiřující karta pro převodník protokolů, 2 x RS485	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
15	K	B.14	Komunikační kabel k převodníku	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
16	K	B.15	Převodník ModBus RTU/Bacnet	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
17	K	B.16	PC i5-10500T, 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel UHD 630,W10 nebo 11, vPro, 3Y PS on-site, klávesnice, myš, provedení MINI PC	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					
18	K	B.17	Server, Xeon E-2314, 32GB, 2× 480GB SSD + 2× 2TB SATA 7200 ot., 2× GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1× 300W, 3Y PS NBD on-site	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	B.18	Monitor LED displej, 54,6", VA, 4K 3840x2160, 16:9, 4000:1, 8ms, 2x HDMI, VGA, DisplayPort, 3x USB, černý, repro, 3YNBD on-site, možnost rozdělení na 4 virtuální obrazovky, VESA uchycení	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-002					
20	K	B.19	Licence pro převodník mezi protokoly - 1250 DB	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-002					
21	K	B.20	Licence regulátory, grafická centrála - 1250 BD	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-002					
22	K	B.21	Rozšíření licence DALI	ks	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-002					
23	K	B.22	Energetického manageru, areálového odečtového systému	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-002					
D			D2	Polní instrumentace, rozvaděče				0,00
24	K	A	Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	11,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
25	K	A.1	Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřicí prvek NTC 20k při 25°C	ks	21,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
26	K	A.2	Snímač teploty venkovní, -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
27	K	A.3	Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C	ks	17,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
28	K	A.4	Napájecí převodník M-Bus/RS232 pro připojení k regulátoru, vč. SW vybavení	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
29	K	A.5	Snímač tlakové difference vzduchu analogový, 4-20mA/0-+2500Pa, nebo +-250Pa, s displejem	ks	21,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
30	K	A.6	Snímač teploty do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, -30 až 125°C	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
31	K	A.7	Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC, 0-10Vdc	ks	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
32	K	A.8	Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm, jímka 130 mm, nebo 300 mm	ks	26,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
33	K	A.9	Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6(0-2bar)bar,vč montážní redukce	ks	11,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
34	K	A.10	Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	13,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
35	K	A.11	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
36	K	A.12	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-10Vdc	ks	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
37	K	A.13	Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54	ks	43,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
38	K	A.14	Termoelektrický pohon, 6,5 mm, 24Vdc/230Vac, M30x1,5, NC	ks	99,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
39	K	A.15	Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C	ks	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
40	K	A.16	Plovákový snímač zaplavení	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
41	K	A.17	LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem	ks	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					
42	K	A.18	Meteostanice PoE, vč. instalační konzole, záložní baterie a vyhřívaného srážkoměru,detailní požadavky a specifikace viz TZ kap.84	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_101-103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	A.19	Snímač teploty s kabelem a plastovým pouzdrzem, NTC20, D=8 mm, délka 20 mm, čidlo kabelové, barva bílá, instalace do SDK stropu	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
44	K	A.20	Nástěnný ovladač pro IRC, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, možnost korekce, přepínání režimu, měření teploty, ModBus RTU	ks	30,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
45	K	A.21	Nástěnné teplotní čidlo, komunikace, bez zobrazení aktuální teploty, měření teploty, ModBus RTU	ks	54,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
46	K	A.22	Nástěnný ovladač, možnost korekce, NTC, design ELE, dvojrámeček s prosvětleným přepínačem, signalizace obsazení	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
47	K	A.23	Čidlo úniku chladiva, 3x výstupní relé, pro látky skupin A1, A2L, 24Vdc, R410A	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
48	K	A.24	Prvotní kalibrace čidla úniku chladiva	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
49	K	A.25	Čidlo kyslíku, 3x výstupní relé	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
50	K	A.26	Prvotní kalibrace čidla kyslíku	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
51	K	A.27	Proporcionální výkonový regulátor pro elektrické topení. 230Vac, řízení 0-10Vdc, max 16A , na DIN lištu	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
52	K	A.28	Převodník spolu s galvanickým oddělovačem, 4-20mA/2x4-20mA	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
53	K	A.29	Převodník imp/2xMBus, pro vodoměry	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
54	K	A.30	Přepětová ochrana vodičů slaboproudých	ks	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
55	K	A.31	Montážní plastová skříňka pro přepětové ochrany M56, IP54	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
56	K	A.32	Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu, spínací tlačítko	ks	6,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
57	K	A.33	Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc	ks	15,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
58	K	A.34	Houkačka 230Vac, nebo houkačka s opt. signalizací	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
59	K	A.35	Zásuvka na povrch s víčkem, 230V, 16A	ks	6,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
60	K	A.36	Frekvenční měnič 400Vac, 0,75 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, REI fil	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
61	K	A.37	Frekvenční měnič 400Vac, 1,1 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, REI fil	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
62	K	A.38	Frekvenční měnič 400Vac, 1,5 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, REI fil	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	A.39		Frekvenční měnič 400Vac, 2,2 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový vstup, REI filt	ks	2,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
64	K	A.40		Frekvenční měnič 400Vac, 3,0 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový vstup, REI filt	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
65	K	A.41		Frekvenční měnič 400Vac, 4,0 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový vstup, REI filt	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
66	K	A.42		Frekvenční měnič 400Vac, 5,5 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový vstup, REI filt	ks	2,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
67	K	A.43		Frekvenční měnič 400Vac, 7,5 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor, Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový vstup, REI filt	ks	2,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
68	K	A.44		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 0,75 kW	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
69	K	A.45		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 1,5 kW	ks	5,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
70	K	A.46		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 2,2 kW	ks	2,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
71	K	A.47		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 3,0 kW	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
72	K	A.48		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 4,0 kW	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
73	K	A.49		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 5,5 kW	ks	2,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
74	K	A.50		Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 7,5 kW	ks	2,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
75	K	A.51		Kovová perforovaná skříňka s průchodkami pro umístění tlumivek	ks	14,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_101-103					
76	K	A.52		Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-2000*1000*400	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
77	K	A.53		Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-3x2000*1000*400	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
78	K	A.54		Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-1200*800*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
79	K	A.54		Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-1200*800*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
80	K	A.55		Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez RS,v*š*h-800*600*300	ks	1,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_104-107					
D D3 Montážní materiál								0,00	
81	K	A.56		Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	3 133,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
82	K	A.57		Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	4 166,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
83	K	A.58		Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1	m	300,000		0,00	vlastní
P				Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_002					
84	K	A.59		Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1	m	21 380,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
85	K	A.60	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1	m	10 030,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
86	K	A.61	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 7x1	m	3 610,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
87	K	A.62	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0.8	m	3 980,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
88	K	A.63	Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5	m	761,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
89	K	A.64	Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5	m	721,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
90	K	A.65	Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5	m	540,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
91	K	A.66	Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5	m	80,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
92	K	A.67	Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5	m	62,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
93	K	A.68	Kabel silnoproudý, CU, 5x4	m	62,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
94	K	A.69	Kabel silnoproudý, CU, stíněný, 4x2,5	m	10,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
95	K	A.70	Kabel silnoproudý, CU, stíněný, 4x4	m	10,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
96	K	A.71	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5	m	950,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
97	K	A.72	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5	m	670,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
98	K	A.73	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x2,5	m	720,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
99	K	A.74	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 4x1,5	m	50,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
100	K	A.75	Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytka, pásky	m	405,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
101	K	A.76	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	408,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
102	K	A.77	Koleno žlabu vč. víka 62/50	ks	8,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
103	K	A.78	T-kus žlabu vč. víka 62/50	ks	12,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
104	K	A.79	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná)	m	180,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
105	K	A.80	Trubka ohebná D16, PVC	m	60,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
106	K	A.81	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	222,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
107	K	A.82	Svorkovnice	ks	222,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
108	K	A.83	Příchytka na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost	ks	110,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
109	K	A.84	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, pož.odolnost	m	204,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
110	K	A.85	Koleno žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
111	K	A.86	T-kus žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
112	K	A.87	Závitové tyče vč. výložníku, pož. odolnost	ks	6,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
113	K	A.88	Výložníky žlabů 62/50	ks	204,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	A.89	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
115	K	A.90	Popisovací štítky na kabely	ks	2 862,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
D			D4	Elektromontážní práce			0,00	
116	K	B.23	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	612,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
117	K	B.24	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	11,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
118	K	B.25	T-kus žlabu 62/50 vč. víka	ks	14,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
119	K	B.26	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchyt	m	180,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
120	K	B.27	Trubka ohebná D16, PVC	m	60,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
121	K	B.28	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	222,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
122	K	B.29	Svorkovnice	ks	222,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
123	K	B.30	Příchytky na strop kovové	ks	110,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
124	K	B.31	Závitové tyče	ks	6,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
125	K	B.32	Výložníky žlabů 62/50	ks	204,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
126	K	B.33	Popisovací štítky na kabely	ks	2 862,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
127	K	A.91	Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole)	ks	5,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-107					
128	K	B.34	Montáž prvků MaR	ks	526,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
129	K	B.35	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	46 599,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
130	K	B.36	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení	m	5 041,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
131	K	B.37	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	1 431,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_002					
132	K	B.38	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení	ks	39,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-109					
133	K	B.39	Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2	ks	20,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_104-109					
D			D5	Služby			0,00	
134	K	A.92	Oživení a uvedení do provozu - regulátory	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
135	K	A.93	Test 1:1 - datové body - regulátory	DB	706,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
136	K	A.94	Oživení a uvedení do provozu - Mbus zařízení	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
137	K	A.95	Test 1:1 - datové body - Mbus zařízení	DB	48,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
138	K	A.96	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU regulátory IRC	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
139	K	A.97	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU regulátory IRC	DB	560,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
140	K	A.98	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU ovladače IRC	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ D.1.01.4g_001-103					
141	K	A.99	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU ovladače IRC	DB	85,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
142	K	A.100	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU CHL, DC, desinf.stanice	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
143	K	A.101	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU CHL, DC, desinf.stanice	DB	99,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
144	K	A.102	Oživení a uvedení do provozu - Bacnet TCP/IP FVE	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
145	K	A.103	Test 1:1 - datové body - Bacnet TCP/IP	DB	20,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
146	K	A.104	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích ELE (26x)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
147	K	A.105	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích ELE (26x)	DB	338,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
148	K	A.106	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích MaR (11x)	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
149	K	A.107	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděcích MaR (11x)	DB	143,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
150	K	A.108	Oživení a uvedení do provozu DALI - světla, senzory, Bacnet IP	kpl	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
151	K	A.109	Test 1:1 - datové body - světla, senzory, Bacnet IP	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
152	K	A.110	Oživení a uvedení do provozu DALI - žaluzie, Bacnet IP	kpl	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
153	K	A.111	Test 1:1 - datové body - žaluzie, Bacnet IP	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
154	K	A.112	Komunikace, nastavení a zprovoznění meteostanice	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
155	K	A.113	Komunikace s měřiči MEGa, vč. kompletního testu	DB	34,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
156	K	A.118	Vytvoření SW - Regulátory	DB	706,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
157	K	A.119	Vytvoření SW - Mbus a ModBus zařízení, Bacnet (bez IRC)	DB	752,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
158	K	A.120	Vytvoření SW - IRC (komplet)	DB	645,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
159	K	A.121	Vytvoření SW - DALI	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
160	K	A.122	Nastavení a konfigurace Mbus převodníku	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
161	K	A.123	Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů	ks	4,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
162	K	A.124	Nastavení a prvotní konfigurace převodníků protokolů	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
163	K	A.125	Nastavení a prvotní konfigurace IRC regulátorů	ks	70,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
164	K	A.126	Nastavení a prvotní konfigurace PC a servru	ks	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
165	K	A.127	Řídicí systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod.	DB	1 470,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
166	K	A.128	Řídicí systém - programování dispečinku, systém DALI	DB	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
167	K	A.129	Řídicí systém - programování dispečinku, energetický odečtový systém	DB	633,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ D.1.01.4g_001-103					
168	K	A.130	Řídicí systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)	DB	2 381,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
169	K	A.131	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. VRV, IRC apod.	ks	28,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
170	K	A.132	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, systém DALI	ks	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
171	K	A.133	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, energetický odečtový systém	ks	12,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
172	K	A.134	Řídicí systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot	DB	1 095,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001-103					
173	K	A.144	Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu	soub.	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001					
174	K	A.145	Doprava, zařízení staveniště, VRN	soub.	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ D.1.01.4g_001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_1 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.01 - EPS - Elektrická požární signalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60

Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS

Úroveň 3: D.1.01.4h_1 - EPS

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.01	EPS - Elektrická požární signalizace						0,00
1	K	Pol2276	Montáž - Ústředna EPS - základní konfigurace se softwarovou podporou pro 18 kruhových vedení	kpl	1,000		0,00		
2	M	Pol2277	Dodávka - Ústředna EPS - základní konfigurace se softwarovou podporou pro 18 kruhových vedení	kpl	1,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Kombinovaná kruhová technologie s decentralizovanou inteligencí; volně konfigurovatelné funkce modulů; vyšší dostupnost díky funkci nouzového režimu modulů v kruhové topologii; Nouzový režim pro monitorované plochy do 48 000 m² nebo více než 512 požárních hlásičů; Integrovaná rozhraní USB, Ethernet, RS485 a TTY; provoz poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v kruhové topologii v různých zónách; kaskádovatelné napájecí zdroje do 450 W dle normy EN 54-4; délka kruhového vedení až 3,5 km; až 127 prvků na jedno kruhové vedení; paměť událostí s 10 000 záznamy; parametrizace, kalibrace a programování přímo přes USB; možnost galvanického oddělení analogových kruhových vedení; funkce výměny modulů za chodu; pracovní teplota -5 °C - 45 °C☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 1+0+0+0									
3	K	Pol2278	Montáž - Čelní ovládací panel s 5,7" displejem	ks	1,000		0,00		
4	M	Pol2279	Dodávka - Čelní ovládací panel s 5,7" displejem	ks	1,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 1+0+0+0									
5	K	Pol2280	Montáž - Deska modulu č.1 v plast. montážním držáku se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000		0,00		
6	M	Pol2281	Dodávka - Deska modulu č.1 v plast. montážním držáku se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 2+0+0+0									
7	K	Pol2282	Montáž - Deska modulu č.2 v plast. montážním držáku se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000		0,00		
8	M	Pol2283	Dodávka - Deska modulu č.2 v plast. montážním držáku se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 2+0+0+0									
9	K	Pol2284	Montáž - Mikromodul kruhového vedení s galvanickým oddělením	ks	10,000		0,00		
10	M	Pol2285	Dodávka - Mikromodul kruhového vedení s galvanickým oddělením	ks	10,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 10									
11	K	Pol2286	Montáž - Modul síťového rozhraní pro max. 31 síťových zařízení (500 kBd)	ks	1,000		0,00		
12	M	Pol2287	Dodávka - Modul síťového rozhraní pro max. 31 síťových zařízení (500 kBd)	ks	1,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 1+0+0+0									
13	K	Pol1952	Montáž - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení, pod omítku	ks	2,000		0,00		
14	M	Pol1953	Dodávka - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení, pod omítku	ks	2,000		0,00		
P Poznámka k položce:☐ Zobrazovací panel - 4 tlačítka pro ovládání displeje (nahoru / dolů, doprava / doleva); 3 tlačítka pro ovládání bzučáku: vypnuto, test a historie událostí; 1 tlačítko pro potvrzení výběru speciálních funkcí; 4 společné LED displeje (provoz, poplach, porucha, vypnutí); 6 programovatelných tlačítek pro makro operace, které řídí konfigurovatelnou řadu operačních postupů, např. Skupina hlásičů - 1 až Skupina hlásičů – 10; 5 programovatelných individuálních panelů; Akustická signalizace; Funkce historie událostí☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108☐ 0+2+0+0									
15	K	Pol2288	Montáž - Optopřevodník, single mode, RS422/RS485	ks	4,000		0,00		
16	M	Pol2289	Dodávka - Optopřevodník, single mode, RS422/RS485	ks	4,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> typ vlákna G9/125 µm.; Maximální přípustný útlum 17 dB odpovídá vzdálenosti cca 20 km; Typ vlákna G10/125 µm; Maximální přípustný útlum 17 dB odpovídá vzdálenosti cca 20 km; Až 16 optických propojů / tras na síti esernet® při přenosové rychlosti 62,5 kBd; Až 31 optických propojů / tras na síti esernet® při přenosové rychlosti 500 kBd; Vlákná musí být spojena napřímo bez přerušení (není přípustné napojení např. přes multiplexer) Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 4+0+0+0					
17	K	Pol2290	Montáž - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník (450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny	ks	2,000		0,00	
18	M	Pol2291	Dodávka - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník (450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 2+0+0+0					
19	K	Pol2292	Montáž - Adaptér redundance pro kompenzaci výpadku softwarově řízených částí systému	ks	1,000		0,00	
20	M	Pol2293	Dodávka - Adaptér redundance pro kompenzaci výpadku softwarově řízených částí systému	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 1+0+0+0					
21	K	Pol2294	Montáž - Zobrazovací panel pro hasiče	ks	1,000		0,00	
22	M	Pol2295	Dodávka - Zobrazovací panel pro hasiče	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+1+0+0					
23	K	Pol2296	Montáž - Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1,000		0,00	
24	M	Pol2297	Dodávka - Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 0+1+0+0					
25	M	Pol2298	Dodávka - Provozní kniha (deník) EPS	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 1					
26	K	Pol2299	Montáž - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	9,000		0,00	
27	M	Pol2300	Dodávka - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	9,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 5+4+0+0					
28	K	Pol2301	Montáž - Deska izolátoru pro koppler	ks	20,000		0,00	
29	M	Pol2302	Dodávka - Deska izolátoru pro koppler	ks	20,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 20					
30	K	Pol2303	Montáž - Koppler 12 relé (8 bit)	ks	11,000		0,00	
31	M	Pol2304	Dodávka - Koppler 12 relé (8 bit)	ks	11,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 6+5+0+0					
32	K	Pol2305	Montáž - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	12,000		0,00	
33	M	Pol2306	Dodávka - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	12,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 12					
34	K	Pol2307	Montáž - Zakončovací člen vstupu pro monitorování vstupů skupin hlásičů (EOL-I)	ks	6,000		0,00	
35	M	Pol2308	Dodávka - Zakončovací člen vstupu pro monitorování vstupů skupin hlásičů (EOL-I)	ks	6,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 6					
36	K	Pol2309	Montáž - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	20,000		0,00	
37	M	Pol2310	Dodávka - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	20,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 11+9+0+0					
38	K	Pol1954	Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	227,000		0,00	
39	M	Pol1955	Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	227,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 34+193+0+0					
40	K	Pol2311	Montáž - Opticko-kouřový hlásič Ex bez oddělovače	ks	2,000		0,00	
41	M	Pol2312	Dodávka - Opticko-kouřový hlásič Ex bez oddělovače	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 2+0+0+0					
42	K	Pol2313	Montáž - Ex bariéra pro hlásiče adresná	ks	1,000		0,00	
43	M	Pol2314	Dodávka - Ex bariéra pro hlásiče adresná	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 1+0+0+0					
44	K	Pol2315	Montáž - Skříň pro oddělovací bariéry s integrovanou C lištou , vč. kabelové průchodky Ex	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	Pol2316	Dodávka - Skříň pro oddělovací bariéry integrovanou C lištou, vč. kabelové průchodky Ex	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1+0+0+0					
46	K	Pol1958	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	229,000		0,00	
47	M	Pol1959	Dodávka - Patice pro hlásiče	ks	229,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 34+193+0+0					
48	K	Pol2317	Montáž - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	23,000		0,00	
49	M	Pol2318	Dodávka - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 23					
50	K	Pol2090	Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	100,000		0,00	
51	M	Pol1961	Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	100,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 7+93+0+0					
52	K	Pol2091	Montáž - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	32,000		0,00	
53	M	Pol1963	Dodávka - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	32,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 3+29+0+0					
54	K	Pol1964	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	23,000		0,00	
55	M	Pol1965	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	23,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 3+20+0+0					
56	K	Pol1966	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	9,000		0,00	
57	M	Pol2319	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+9+0+0					
58	K	Pol1968	Montáž - Maják, červeno-červený	ks	19,000		0,00	
59	M	Pol1969	Dodávka - Maják, červeno-červený	ks	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 4+15+0+0					
60	K	Pol2320	Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/7A v boxu, EN-54	ks	4,000		0,00	
61	M	Pol2321	Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/7A v boxu, EN-54	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 2+2+0+0					
62	K	Pol2322	Montáž - Akumulátor, kapacita 24Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000		0,00	
63	M	Pol2323	Dodávka - Akumulátor, kapacita 24Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+2+0+0					
64	K	Pol2324	Montáž - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	8,000		0,00	
65	M	Pol2325	Dodávka - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 4+4+0+0					
66	M	Pol2092	Dodávka - Náhradní skříň pro tlačítkový hlásič, balení 10ks	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					
67	M	Pol2093	Dodávka - Kovový klíček pro tlačítkový hlásič	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 2					
68	K	Pol1972	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	4 673,000		0,00	
69	M	Pol1973	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1	m	4 673,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 934+3739+0+0					
70	K	Pol1974	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60	m	4 896,000		0,00	
71	M	Pol1975	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60	m	4 896,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1788+3105+0+0					
72	K	Pol2326	Montáž - Kabel sdělovací 10x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60 (OPPO)	m	4,000		0,00	
73	M	Pol2327	Dodávka - Kabel sdělovací 10x2x0,8mm2, B2ca,s1,d1,a1, P60 (OPPO)	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 0+4+0+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	Pol2328	Montáž - Kabel sdělovací stíněný dío výbušného prostředí	m	30,000		0,00	
75	M	Pol2329	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný dío výbušného prostředí	m	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 30+0+0+0					
76	K	Pol1976	Montáž - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchyty, stoupací vedení	m	8,000		0,00	
77	M	Pol1977	Dodávka - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchyty, stoupací vedení	m	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Trasa požárně odolná je společná pro EPS a NZS □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 4+4+0+0					
78	K	Pol1978	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	436,000		0,00	
79	M	Pol1979	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	436,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 288+148+0+0					
80	K	Pol1980	Montáž - Kryt kabelových přichytek na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	1,000		0,00	
81	M	Pol1981	Dodávka - Kryt kabelových přichytek na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					
82	K	Pol1780	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	7 766,000		0,00	
83	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	7 766,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 336+5886+0+0					
84	K	Pol1982	Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	6 646,000		0,00	
85	M	Pol1983	Dodávka - Přichytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	6 646,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 2296+4350+0+0					
86	K	Pol1984	Montáž - Přichytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	164,000		0,00	
87	M	Pol1985	Dodávka - Přichytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolná	ks	164,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 38+126+0+0					
88	K	Pol1986	Montáž - Držák kabelů skupinový, požárně odolný vč. šroubu do betonu (P90-R), 89x55mm	ks	412,000		0,00	
89	M	Pol1987	Dodávka - Držák kabelů skupinový, požárně odolný vč. šroubu do betonu (P90-R), 89x55mm	ks	412,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 26+386+0+0					
90	K	Pol2096	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	ks	126,000		0,00	
91	M	Pol2097	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	ks	126,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 24+102+0+0					
92	K	Pol2330	Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. přichytek	m	96,000		0,00	
93	M	Pol2331	Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. přichytek	m	96,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 96+0+0+0					
94	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	98,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 14+84+0+0					
95	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	98,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 14+84+0+0					
96	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	120,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 14+106+0+0					
97	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 6+10+0+0					
98	K	Pol2332	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
99	M	Pol2333	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108 □ 1					
100	M	Pol2334	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108</i> ☐ 1					
101	K	Pol2335	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků EPS, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108</i> ☐ 1					
102	K	Pol1994	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	32,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108</i> ☐ 32					
103	K	Pol2336	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-105; 106; 107; 108</i> ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3:
D.1.01.4h_2 - NZS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - NZS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.02 - NZS - Nouzový zvukový systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4h - EPS, NZS
Úroveň 3: D.1.01.4h_2 - NZS

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.02	NZS - Nouzový zvukový systém	0,00				
1	K	Pol2338	Montáž - Základní řídicí jednotka, čtyři nezávislé audio kanály, 8 reproduktorových zón, EN 54-16	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol2339	Dodávka - Základní řídicí jednotka, čtyři nezávislé audio kanály, 8 reproduktorových zón, EN 54-16	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0					
3	K	Pol2340	Montáž - Základní řídicí jednotka, čtyři nezávislé audio kanály, 24 reproduktorových zón, EN 54-16	ks	1,000		0,00	
4	M	Pol2341	Dodávka - Základní řídicí jednotka, čtyři nezávislé audio kanály, 24 reproduktorových zón, EN 54-16	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0					
5	K	Pol2342	Montáž - Výkonový zesilovač 4xD500W, 100V, EN54-16	ks	2,000		0,00	
6	M	Pol2343	Dodávka - Výkonový zesilovač 4xD500W, 100V, EN54-16	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0					
7	K	Pol2344	Montáž - Vstupně výstupní modul připojení řídicích kontaktů	ks	1,000		0,00	
8	M	Pol2345	Dodávka - Vstupně výstupní modul připojení řídicích kontaktů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0					
9	K	Pol1997	Montáž - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolkek, 1xmikrofon a 1x reproduktor, EN54-16	ks	3,000		0,00	
10	M	Pol1998	Dodávka - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolkek, 1xmikrofon a 1x reproduktor, EN54-16	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+3+0+0					
11	K	Pol2346	Montáž - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13xLED kontrolkek, EN54-16 pro hasiče	ks	1,000		0,00	
12	M	Pol2347	Dodávka - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13xLED kontrolkek, EN54-16 pro hasiče	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0					
13	K	Pol1999	Montáž - Digitální klávesový modul s 18ti programovatelnými klávesami a 18ti LED, EN54-16	ks	3,000		0,00	
14	M	Pol2000	Dodávka - Digitální klávesový modul s 18ti programovatelnými klávesami a 18ti LED, EN54-16	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+3+0+0					
15	K	Pol2348	Montáž - Jednotka nouzového napájecího zdroje, 1U, max. výstupní proud 186A, EN54-4	ks	1,000		0,00	
16	M	Pol2349	Dodávka - Jednotka nouzového napájecího zdroje, 1U, max. výstupní proud 186A, EN54-4	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+1+0+0					
17	K	Pol2350	Montáž - Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 150 Ah	ks	2,000		0,00	
18	M	Pol2351	Dodávka - Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 150 Ah	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0					
19	K	Pol2352	Montáž - Záložní kabel pro propojení 2 záložních kanálů na 4 pracovní kanály	ks	2,000		0,00	
20	M	Pol2353	Dodávka - Záložní kabel pro propojení 2 záložních kanálů na 4 pracovní kanály	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 0+2+0+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol2354	Montáž - Výstupní kabel 2 zesilovače	ks	2,000		0,00	
22	M	Pol2355	Dodávka - Výstupní kabel 2 zesilovače	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+2+0+0					
23	K	Pol2356	Montáž - Vstupní kabel, řídicí jednotka-zesilovač, 0,5m	ks	4,000		0,00	
24	M	Pol2357	Dodávka - Vstupní kabel, řídicí jednotka-zesilovač, 0,5m	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+4+0+0					
25	K	Pol2001	Montáž - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	10,000		0,00	
26	M	Pol2002	Dodávka - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 10					
27	K	Pol2358	Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 32U/600x600mm, dveře síto 80%-6mm	ks	1,000		0,00	
28	M	Pol2359	Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 32U/600x600mm, dveře síto 80%-6mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+1+0+0					
29	K	Pol2112	Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat	ks	1,000		0,00	
30	M	Pol2360	Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+1+0+0					
31	K	Pol2361	Montáž - 19' políčka 1U/450mm	ks	1,000		0,00	
32	M	Pol2362	Dodávka - 19' políčka 1U/450mm	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+1+0+0					
33	K	Pol2363	Montáž - 19" napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou	ks	1,000		0,00	
34	M	Pol2364	Dodávka - 19" napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+1+0+0					
35	K	Pol2365	Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	3,000		0,00	
36	M	Pol2366	Dodávka - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 3					
37	K	Pol2003	Montáž - Reproduktor stropní 6-3-1,5W/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	101,000		0,00	
38	M	Pol2004	Dodávka - Reproduktor stropní 6-3-1,5W/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	101,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 10+91+0+0					
39	K	Pol2005	Montáž - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	6,000		0,00	
40	M	Pol2006	Dodávka - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+6+0+0					
41	K	Pol2007	Montáž - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	16,000		0,00	
42	M	Pol2008	Dodávka - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 13+3+0+0					
43	K	Pol2367	Montáž - Reproduktor tlakový 25W/100V, EN 54-24, do výbušného prostředí, IP67	ks	2,000		0,00	
44	M	Pol2368	Dodávka - Reproduktor tlakový 25W/100V, EN 54-24, do výbušného prostředí, IP67	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 2+0+0+0					
45	M	Pol2369	Dodávka - Provozní kniha (deník) NZS (Povinná náležitost dle ČSN EN 60849)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 1					
46	K	Pol2104	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1a,d1,a1, P60	m	1 879,000		0,00	
47	M	Pol2010	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca,s1a,d1,a1, P60	m	1 879,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 186+1693+0+0					
48	K	Pol2105	Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca,s1d1a1, P60	m	442,000		0,00	
49	M	Pol2012	Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca,s1d1a1, P60	m	442,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104☐ 0+442+0+0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	Pol2013	Montáž - Krabice propojovací s požární odolností	ks	6,000		0,00	
51	M	Pol2014	Dodávka - Krabice propojovací s požární odolností	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1+5+0+0					
52	K	Pol2370	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	3 080,000		0,00	
53	M	Pol1726	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	3 080,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 102+2018+0+0					
54	K	Pol2371	Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	558,000		0,00	
55	M	Pol2372	Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	558,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 54+504+0+0					
56	K	Pol2019	Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	90,000		0,00	
57	M	Pol1979	Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	90,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 24+66+0+0					
58	K	Pol2020	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	47,000		0,00	
59	M	Pol2021	Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, pod omítku/SDK	m	47,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 25+22+0+0					
60	K	Pol1791	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 17+15+0+0					
61	K	Pol1792	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 17+15+0+0					
62	K	Pol1838	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	111,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 13+98+0+0					
63	K	Pol1794	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1+3+0+0					
64	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 0+1+0+0					
65	K	Pol2373	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
66	M	Pol2374	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
67	M	Pol2024	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
68	K	Pol2375	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků NZS, vč. popisného štítku	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					
69	K	Pol2026	Programování a zprovoznění systému NZS	hod	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 14					
70	K	Pol2029	Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu (povinná náležitost dle ČSN EN 50849)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104 □ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.4j - Chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4j - Chlazení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D7 - SO 03	0,00
D8 - Zařízení	0,00
D2 - Armatury	0,00
D9 - Potrubí vedené venku pro suché chladiče	0,00
D3 - Potrubí	0,00
D4 - Izolace	0,00
D5 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.4j - Chlazení

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D7 SO 03 0,00

D D8 Zařízení 0,00

1	K	Pol930	D+M Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se čtyřmi scroll kompresory, a dvěma chladicími okruhy, Q=min.295kW; EER=2,86, hladina ak.výkonu=max.73dB(A); chl.voda 7/12°C	kus	2,000		0,00	

Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: regulace min. 3 stupně, kondenzátorová voda 44/49°C (propylenglykol 35%). Předpokládané (výpočtové) parametry: Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 50,76 m3/h, tlaková ztráta na výparníku max. 30kPa (nutno dodržet), průtok kondenzátorem 72,36m3/h, tlaková ztráta na kondenzátoru max.50kPa (nutno dodržet). Pprov=max.103kW, lmax=218A, lstart=480A, 3x400V/50Hz, rozměry DxŠxV=2.100x1.000x1.900mm, chladivo R-410A (max.39kg), hmotnost max. 1.500kg. Výbava: hlavní bezpečnostní vypínač, připojení na potrubí, tlak vody na výparníku i kondenzátoru min. 10bar, izolace všech chladných částí, v případě pojistných ventilů na chladivových okruzích na 3cestném přepínacím ventilu, nebo jiný adekvátní způsob výměny PV bez nutnosti odsátí chladiva, provozní naplně z výrobního závodu, průtokový spínač (flowswitch) výparníku a kondenzátoru, autonomní regulace, vzdálené povolení/blokace chodu, signál provoz/porucha zařízení, řízení regulačního ventilu kondenzátoru (0-10V/24V), komunikační karta Modbus RTU. Odhlučnění chilleru, vyrážecí tlačítko na dveřích el. rozvaděče s možností dálkového vypnutí. Další požadavky na ovládání - musí být splněno!: • Dodávka chilleru (zdroje chladu) umožňující signalizaci chodu, poruchy (beznapětově), sdružená porucha a dálkové vypnutí z MaR. Součástí chladivového okruhu filtr dehydrátor, elektronický expanzní ventil, průhledítka, bezpečnostní tlakové spínače a teplotní čidla. Under / OverVoltage Control, Prodloužená záruka 3 roky, zprovoznění dodavatelem stroje. Pozice C1.1a,b viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102

2	K	Pol931	Stěhování vnitřního chilleru do strojovny chladu. Předpokládá se použití roznášecích ocelových ploten na podlaze.	kpl	2,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001

3	K	Pol932	Jeřáb pro složení vnitřního chilleru a suchého chladiče.	kpl	2,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001

4	K	Pol933	Jeřáb pro usazení suchého chladiče na základy na terénu a vnitřního chilleru na stěhovací vozičky.	kpl	2,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001

5	K	Pol934	Osazení zařízení na místo určení, (autojeřáb - složení z kamionu, manipulační plošina, zvedací zařízení, doprava do strojovny)	kpl	2,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001

6	K	Pol935	Tlumič chvění pružinový (4 pružiny) 1560 kg se sylomerovou podložkou (BL4 72/82), včetně uchycení, pod vnitřní chiller	kus	8,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102

7	K	Pol936	D+M Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin pro venkovní umístění typ plochý (stolový) s EC ventilátory, přesné parametry dle potřeb chladicí jednotky (pozice C1.1a,b, položka A.1.1.)	kus	2,000		0,00	

P Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: akustický výkon max. 78,5dB(A), hladina akust. hluku v 10m 46 dB(A), výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátory s EC motory řízené plynule změnou otáček ventilátoru. Předpokládané parametry (musí odpovídat skutečně osazené vnitřní chladicí jednotce poz. C1.1a,b) Předpokládané parametry: výkon min.380kW, teplotní spád chlazené kapaliny +/-1,5°C - 44/49°C, průtok chlazené kapaliny 72,06m3/h (propylen glykol min. 35%). Požadované parametry (musí být splněno!): tlaková ztráta kapaliny při požadovaném průtoku dP=max.50kPa, rozměry DxŠxV=max. 9.100x2.210x1.560mm (skutečné rozměry a požadavky na upevnění nutno předat stavbě pro zajištění přípravy základů pod chladiče). Předpokládané parametry 10x ventilátor 0,7kW, celkem 7 kW, l= 1,1A, celkem 11A, 3x400V, hmotnost provozní max.2.500kg. Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, plynule pomocí otáček ventilátorů, povolení/blokace chodu, signál provoz/porucha, silový vypínač, regulátor a rozvaděč na opačné straně připojení potrubí, servisní vypínače pro jednotlivé ventilátory, připojovací příruby DIN, nebo drážkový spoj, kompletní prokabelování, tlumiče chvění, rozšířená komunikace ModBus RTU. Pozice C1.2a,b viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-103

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	Pol937		D+M Čerpadlo zdroje a distribuce chladicí vody 7/12°C odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. Čerp	kus	2,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=55,3 m3/h; H=15m v.sl. Hmax=18,5m; P=4,0kW; I=7,60-6,20A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice C1.3a,b viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
9	K	Pol938		D+M Čerpadlo zdroje kondenzátorová strana - propylen glykol 35% 44/49°C odstředivé, jednostupňové, s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorko	kus	2,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu. Požadované parametry Q=74,5 m3/h; H=26 m v.sl. Hmax=35m; P=11kW; I=20,3-16,0A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice C1.4a,b viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
10	K	Pol939		D+M Čerpadlo distribuce chladicí vody 7/12°C větev pro VZT odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru.	kus	1,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=52,9 m3/h; H=13m v.sl. Hmax=16,5m; P=4,0kW; I=7,60-6,20A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice C1.5 viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
11	K	Pol940		D+M Čerpadlo distribuce chladicí vody 12/18°C větev pro FCU jih odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici mo	kus	1,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=27,1 m3/h; H=16m v.sl. Hmax=22m; P=2,2kW; I=4,35-3,55A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice C1.6 viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
12	K	Pol941		D+M Čerpadlo distribuce chladicí vody 12/18°C větev pro FCU sever odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici	kus	1,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5.S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=27,6 m3/h; H=18m v.sl. Hmax=21m; P=2,2kW; I=4,35-3,55A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice C1.14 viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
13	K	Pol942		D+M Doplnovací a odplynovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplynovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací	kus	1,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vody, jednočerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 5,4m3, doplňování 0,307m3/h, DxŠxV=500x530x920mm, 43 kg, 1x230V/50Hz, 0,75kW, 5,0A, provozní rozsah 1,0-2,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. přímární nádob 300 litrů a mezilehlé nádrže 80.10 (80 litrů PN10) a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10). Pozice C1.7 viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
14	K	Pol943		D+M Zařízení pro přípravu a doplňování glykolové směsi s nádrží o objemu 500 litrů	kus	1,000		0,00	
				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: automatický doplňovací systém s integrovaným čerpadlem pro doplňování např. z otevřených nádob, s?nádrží o objemu 500 litrů, PN 10, rozhraní RS-485, připojení sběrnicových/rozšiřujících modulů je vhodný pro používání s mrazuvzdorným prostředkem max. 50%, hluknost 55 dB - Elektrický příkon P =max 1,1kW, Fáze napětí 1N-230V, 50Hz, EI, proud 4,0 A, IP 54 - Průtok 4,2 m3/hod, maximální dopravní tlak 5,5bar minimální výkon na nátok 360l/h, dovolená provozní teplota 70°C - Integrované uzávěry, poruchové hlášení, s?kontaktním vodoměrem, možnost automatického doplňování, pozice C1.8 viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol944	D+M Doplnňovací a odplynovací zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy - vakuové odplynovací, zařízení pro vodní a glykolové chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vody, dvoučerpadlový, PN 10, max. objem soustavy 9,2m3, doplňování 0,23m3/h, DxSxV=680x530x920mm, 57 kg, 1x230V/50Hz, 2,2kW, 5,0A, provozní rozsah 1,5-3,5bar, akustický výkon 55dB(A). S integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním. Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. Skládá se 2 čerpadlo, 1 přepouštěcí ventil a 2 motorické ventily pro odplynění a udržování tlaku, vč. primární nádoby 200 litrů a expanzní nádrže 50.10. (50 litrů PN10). Pozice C1.9 viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
16	K	Pol945	D+M Dávkovací zařízení inhibitorů koroze umístěné na vodoměru - proporcionální dávkování, dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: dle množství dopouštěné vody. Složení: dávkovací čerpadlo na vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury, vstříkovač, kontrola vyprázdnění, zásobní nádrž provozní chemie 50l, bezpečnostní záchytná vana (připojení na zásuvku 230V, 50W), inhibitor koroze pro uzavřené chladicí systémy (voda bez nemrznoucích přísad) 20kg. Pozice C1.11 viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
17	K	Pol946	D+M Záchytná vana z pozinkovaného plechu nebo polyethylenu, rozměr 1500x1500mm, výška stěny 150 mm.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Pod zařízení doplňování glykolu a úpravy vody na podlaze strojovny chladu v 1 PP. Pozice C1.12 viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
18	K	Pol947	D+M Akumulační nádoba CHV 7, atypická, PN 6, V= 2,3 m3, 2x hrdlo DN 150/PN6, 1x hrdlo DN 200/PN6, odkalení DN100/PN6, revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, včetně návarků, přírub,	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikorozní nátěr dvě vrstvy, uvnitř bez nátěru, připojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C1.13 viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
D	D2	Armatury					0,00	
19	K	Pol948	D+M Separátor mikrobulin, nečistot a magnetitu, přírubový DN 150/PN16 s magnetickou tyčí, včetně protipřírub a těsnění	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: max. průtok 222 m3/hod, normový průtok 95 m3/hod, vybaven odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
20	K	Pol949	D+M Ultrazvukový měřič tepla a chladu s kalorimetrickým počítadlem DN 65, PN 16, nominální průtok 25 m3/hod, min. průtok 0,25 m3/hod, max. průtok 50 m3/hod.	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Součástí soupravy měřiče je průtokoměr, kalorimetrické počítadlo, včetně protipřírub, 2x návarek a jímky pro čidla teploty, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. napájení 230V, 50Hz, komunikace M-BUS, teploměrné čidla, jímka, 2ks. viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
21	K	Pol950	D+M Ultrazvukový měřič tepla a chladu s kalorimetrickým počítadlem DN 80, PN 16, nominální průtok 40 m3/hod, min. průtok 0,16 m3/hod, max. průtok 80 m3/hod.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Součástí soupravy měřiče je průtokoměr, kalorimetrické počítadlo, včetně protipřírub, 2x návarek a jímky pro čidla teploty, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. napájení 230V, 50Hz, komunikace M-BUS, teploměrné čidla, jímka, 2ks. viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
22	K	Pol951	D+M Ultrazvukový měřič tepla a chladu s kalorimetrickým počítadlem DN 100, PN 16, nominální průtok 120 m3/hod, min. průtok 1,2 m3/hod, max. průtok 180 m3/hod.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Součástí soupravy měřiče je průtokoměr, kalorimetrické počítadlo, včetně protipřírub, 2x návarek a jímky pro čidla teploty, oddělená hlava- délka kabelu 10m, délka kabelu teploměru 15m. Standardně zobrazovaná jednotka MWh. napájení 230V, 50Hz, komunikace M-BUS, teploměrné čidla, jímka, 2ks. viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
23	K	Pol952	D+M Bezpečná armatura pro údržbu a demontáž expanzních nádob s integrovaným vypouštěním pro expanzní nádobu, 3/4"	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
24	K	Pol953	D+M Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN80, Kvs 80, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					
25	K	Pol954	D+M Trojcestný ventil přírubový, PN16, DN125, Kvs 200, vč. pohonu s proporcionálním řízením 0-10V, napájení 24V, 50 Hz, a protipřírub, odolný na propylen glykol 35%	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol955	D+M Filtr mechanických nečistot pro studenou vodu (filtr vložkový), připojení 1", filtrační nádoba, čírá, propíratelná filtrační vložka z nilonu, odkalovací kohout, filtrační schopnost 100 mikrometrů	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
27	K	Pol956	D+M Potrubní systémový oddělovač pro oddělení instalace s hromadným zásobováním pitnou vodou od částí, s technologicky upravenou vodou, napojení 1"	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
28	K	Pol957	D+M Pojistný ventil DN 1 1/4"x1 1/2" otev.přetlak. 400 kPa	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: mosazný, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu viz výkres č.D.1.01.4j-101					
29	K	Pol873	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110					
30	K	Pol874	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110					
31	K	Pol958	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
32	K	Pol959	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
33	K	Pol960	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
34	K	Pol961	D+M Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
35	K	Pol875	D+M Mezipřirubová uzavírací klapka, DN65, PN6, litinová, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-110					
36	K	Pol962	D+M Mezipřirubová uzavírací klapka, DN80, PN6, litinová, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
37	K	Pol963	D+M Mezipřirubová uzavírací klapka, DN100, PN6, litinová, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub	kus	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
38	K	Pol964	D+M Mezipřirubová uzavírací klapka, DN125, PN6, litinová, s pákou a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub	kus	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
39	K	Pol965	D+M Mezipřirubová uzavírací klapka, DN150, PN6, litinová, s pákou (nebo kolem) a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub	kus	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
40	K	Pol966	D+M Mezipřirubová uzavírací klapka, DN200, PN6, litinová, s pákou (nebo kolem) a nerezovým diskem, včetně připojovacích protipřirub	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
41	K	Pol967	D+M Filtr mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
42	K	Pol968	D+M Filtr mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
43	K	Pol969	D+M Filtr mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
44	K	Pol970	D+M Filtr přírubový DN 80/PN 6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřirub	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
45	K	Pol971	D+M Filtr přírubový DN 100/PN 6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřirub	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
46	K	Pol972	D+M Filtr přírubový DN 125/PN 6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřirub	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
47	K	Pol973	D+M Filtr přírubový DN 150/PN 6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřirub	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
48	K	Pol974	D+M Zpětný ventil 1" mosazný, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
49	K	Pol975	D+M Mezipřírubový zpětná klapka, DN 100/6, včetně 2ks protipřírub, spojovacího materiálu a 2ks těsnění	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
50	K	Pol976	D+M Mezipřírubový zpětná klapka, DN 125/6, včetně 2ks protipřírub, spojovacího materiálu a 2ks těsnění	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
51	K	Pol977	D+M Mezipřírubový zpětná klapka, DN 150/6, včetně 2ks protipřírub, spojovacího materiálu a 2ks těsnění	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
52	K	Pol978	D+M kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy, vč. glykolu; DN 65; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
53	K	Pol979	D+M kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy, vč. glykolu; DN 80; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
54	K	Pol980	D+M kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy, vč. glykolu; DN 100; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
55	K	Pol981	D+M kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy, vč. glykolu; DN 125; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
56	K	Pol982	D+M kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy, vč. glykolu; DN 150; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
57	K	Pol983	D+M Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny DN 125/16 bez vypouštění, měřící vsuvky samotěsnící. včetně protipřírub a těsnění	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-101					
58	K	Pol984	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, PN 16, rozsah průtoků 210 - 1150 l/h, charakteristika lineární	kus	47,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Funkce: Regulace, Nastavení (max. průtok), Regulace tlakové difference na regulačním ventilu, Měření (?H, T, q) , Uzavírání (uzavírací ventil pro údržbu zařízení). Zdvih 4,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 400 kPa. Včetně připojovacího šroubení viz.výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
59	K	Pol877	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	47,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
60	K	Pol985	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 25, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 340 - 1750 l/h	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (?H, T, q) , uzavírání.Zdvih 6,5mm, rozsah teplot -20 až 120°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 600 kPa. Včetně připojovacího šroubení viz.výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
61	K	Pol877	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
62	K	Pol986	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 32, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 720 - 3600 l/h	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Funkce: nastavení průtoků, regulace tlakové difference, Měření (?H, T, q) , uzavírání.Zdvih 6,5mm, rozsah teplot -20 až 120°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 600 kPa. Včetně připojovacího šroubení viz.výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Pol877	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 10 s/mm.	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
64	K	Pol987	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 40, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 1000 - 6500 l/h	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (?H, T, q) , uzavírání.Zdvih 15,0mm, rozsah teplot -10 až 90°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 600 kPa. Včetně přípojovacího šroubení viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
65	K	Pol988	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 500/300 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 4 (6) s/mm.	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
66	K	Pol989	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 65, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 4150 - 24100 l/h	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (?H, T, q) , uzavírání.Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 800 kPa. Včetně přípojovacích protipřírub viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
67	K	Pol990	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 750 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 s/mm	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
68	K	Pol991	D+M Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 80, PN16 pro plynulou regulaci, EQM, rovnoprocentní, lineární charakteristika, rozsah průtoků 5850 - 37300 l/h	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Funkce: nastavení průtoku, regulace tlakové difference, Měření (?H, T, q) , uzavírání.Zdvih 20,0mm, rozsah teplot -10 až 120°C. Max. tlaková difference (?pVmax): 800 kPa. Včetně přípojovacích protipřírub viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
69	K	Pol990	D+M Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 750 N, ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, Charakteristika: Lineární, EQM 0,25 a obrácená EQM 0,25. Rychlost přestavění: 3, 4, 6, 8, 12 nebo 16 s/mm	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
70	K	Pol878	D+M Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2"	kus	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
71	K	Pol992	D+M Automatický odvzdušňovací ventil s uzávěrem a vypouštěcím ventilem DN 1", PN 10, vnitřní závit, svislá montáž	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
72	K	Pol879	D+M Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2"	kus	68,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
73	K	Pol993	D+M Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
74	K	Pol994	D+M Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
75	K	Pol995	D+M Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
76	K	Pol996	D+M Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
77	K	Pol997	D+M Přírubový spoj, DN50/6, včetně těsnění a spojovacího materiálu	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
78	K	Pol998	D+M Přírubový spoj, DN65/6, včetně těsnění a spojovacího materiálu	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
79	K	Pol999	D+M Přírubový spoj, DN80/6, včetně těsnění a spojovacího materiálu	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
80	K	Pol1000	D+M Přírubový spoj, DN100/6, včetně těsnění a spojovacího materiálu	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
81	K	Pol1001	D+M Dýnko na potrubí přivařovací DN 100	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
82	K	Pol1002	D+M Dýnko na potrubí přivařovací DN 150	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
83	K	Pol1003	D+M Dýnko na potrubí přivařovací DN 200	kus	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
84	K	Pol1004	D+M Návarek pro čidlo měřiče chladu DN1/2" včetně jímky	kus	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
85	K	Pol1005	D+M Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky	kus	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
86	K	Pol1006	D+M Návarek pro čidlo flow-switch MaR DN1"	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
87	K	Pol1007	D+M Návarek pro tlakové čidlo DN1/2", včetně 3-cestného zkušební kohoutu	kus	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
88	K	Pol1008	D+M Materiálový přechod potrubí plast PPR d32 / ocel DN 1"	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101					
89	K	Pol1009	D+M Teploměr průměr 100 mm, -30 -50°C, vč. návarku a jímky	kus	27,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
90	K	Pol1010	D+M Tlakoměr prům.100 mm rozsah: 0 - 600 kPa, s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1m připojovacího potrubí DN 15	kus	44,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109, D.1.01.4j-110					
91	K	Pol1011	D+M Tlakoměr prům.100 mm rozsah: 0 - 1000 kPa, s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1m připojovacího potrubí DN 15	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-101, D.1.01.4j-109					
92	K	Pol1012	D+M Hadice na chladicí prostředek DN 20. Hadice pro klimatizaci délka 3,5m (chladicí prostředek chladivo R-410A), vložka z ocelového drátu.	kus	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: DN 20 (vnitřní průměr), provozní tlak PN 35. vč. protikušů na připojení ocelového potrubí DN 20 (šroubení). Teplotní odolnost do 140°C. viz výkres č.D.1.01.4j-101					
93	K	Pol880	D+M Flexi nerez napojovací hadice DN 20 se šroubením 2x DN 3/4" délka 1000mm včetně těsnění a připojovacího šroubení, pro napojení FCU	kus	80,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.01.4j-110					
D D9			Potrubí vedené venku pro suché chladiče				0,00	
94	K	Pol1013	D+M Trubka předizolovaná DN200/315 mm, dle EN 253; Tmax=150°C; tlaková řada PN25, izolační třída 1, délky 12m, 6 m, ocel d 219,1x4,5 mm, izolace tvrdá PUR 44 mm, plášťová trubka PEHD d 315 mm, s detekčním signalizačním kabelem	m	41,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
95	K	Pol1014	D+M Oblouk předizolované potrubí, izolační třída 3, DN200/315, L=1x1m, 90°, včetně signalizačního vodiče	kus	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
96	K	Pol1015	Montážní sada spoje předizolovaného potrubí DN200/315 mm, kompletní, dvojité těsněný smrštitelný spoj, včetně zapění PUR	kpl	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
97	K	Pol1016	D+M Předizolované potrubí - ukončovací manžeta D315	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
98	K	Pol1017	D+M Dilatační polštář, profilované desky PE, rozměr 360x1000mm, tl. 40mm	kus	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
99	K	Pol1018	D+M Gumová průchodka stěnou D250	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
100	K	Pol1019	D+M Segmentové těsnění průchodu stěnou do objektu, potrubí D315, těsnost 3 bary	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
101	K	Pol1020	Jádrové vrtání prostupu potrubí D315 stěnou do objektu	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
102	K	Pol1021	D+M Signalizační folie, šíře 220 mm, značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: GLYKOL; velikost písma: 80 mm	m	62,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
103	K	Pol1022	D+M Propojení smyčky signalizačních vodičů, včetně propojovací krabice, včetně napojovacích kabelů, chrániček a uchycení	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
104	K	Pol1023	Zemní práce v rostlé zemině, výkop strojní š 1,3m, hl. 1,65m, včetně odstranění ornice š 1,3m, hl. 1,65m	bm	62,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
105	K	Pol1024	Pískový podsyp, obsyp a zásyp hutněný, zásyp zeminou, uvedení terénu do původního stavu, odvoz přebytečné zeminy na skládku š 1,15m, hl. 0,7m	bm	62,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102, D.1.01.4j-103					
D D3			Potrubí				0,00	
106	K	Pol1025	D+M Vodovodní plastové potrubí z PP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, přechodek, uchycení potrubí a podpůrných poz. žlabů, d 25	m	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102					
107	K	Pol1026	D+M Vodovodní plastové potrubí z PP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, přechodek, uchycení potrubí a podpůrných poz. žlabů, d 32	m	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102					
108	K	Pol1027	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 15	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
109	K	Pol881	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 20	m	457,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
110	K	Pol882	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 25	m	82,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
111	K	Pol883	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 32	m	133,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
112	K	Pol884	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 40	m	98,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
113	K	Pol885	D+M Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 50	m	44,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
114	K	Pol886	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 65	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
115	K	Pol1028	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 80	m	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
116	K	Pol887	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 100	m	226,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
117	K	Pol1029	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 125	m	58,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
118	K	Pol1030	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 150	m	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K		Pol1031	D+M Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek atd.). DN 200	m	48,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
D		D4		Izolace				0,00	
120	K		Pol1032	D+M Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Tepelná odolnost - 65 °C až +90 °C pro trvalé tepelné zatížení. pro D 25 - tl. izolace 9 mm	m	7,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102					
121	K		Pol1033	D+M Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Tepelná odolnost - 65 °C až +90 °C pro trvalé tepelné zatížení. pro D 32 - tl. izolace 9 mm	m	15,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz výkres č.D.1.01.4j-102					
122	K		Pol888	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 20 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabrahující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	236,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
123	K		Pol889	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 25 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabrahující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	87,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
124	K		Pol890	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 32 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabrahující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	88,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
125	K		Pol891	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 40 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabrahující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	95,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
126	K		Pol892	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 50 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabrahující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	14,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
127	K		Pol893	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 65 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabrahující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné	m	4,000		0,00	
P				Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,038W/mK, s difusním odporem μ? 3000, třída reakce na oheň hadice BL-s1,d0, snížená kouřivost a toxicita zplodin, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128		K	Pol1034	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 15 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	1,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
129		K	Pol1035	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 20 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	8,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
130		K	Pol889	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 25 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	16,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
131		K	Pol1036	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 32 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	54,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
132		K	Pol1037	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 40 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	10,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
133		K	Pol1038	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 50 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	35,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
134		K	Pol894	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 65 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	2,000		0,00	
		P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
135		K	Pol1039	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 80 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	10,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
136	K	Pol1040	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 100 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	236,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
137	K	Pol1041	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 125 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	78,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
138	K	Pol1042	D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro DN 150 se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +80°C, součinitel tepelné	m	23,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,033W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek. viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
139	K	Pol899	D+M plošná izolace ze syntetického kaučuku tl. 19 mm se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. - 50 ~ +110°C, součinitel tepelné	m2	105,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, s difusním odporem μ? 7000, třída reakce na oheň hadice BL-s2,d0, Samozhášecí, neskápává, nešíří plameny; nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min.19mm, pro potrubí DN 200, armatury, čerpadla, zařízení, akumulací nádob viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
140	K	Pol899	D+M plošná izolace ze syntetického kaučuku tl. 19 mm se strukturou uzavřených buněk pro izolování, rozvodů chlazení zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. - 50 ~ +110°C, součinitel tepelné	m2	191,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,036W/mK, s difusním odporem μ? 10000, třída reakce na oheň hadice BL-s3,d0, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, jmenovitá tl. izolace min.19mm, pro potrubí DN 200, armatury, čerpadla, zařízení, akumulací nádob viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
141	K	Pol1043	D+M Tepelně izolační rohože tl. 30 mm (pro vekovní potrubí, ochrana kaučukové izolace) pro systémy TZB.	m2	32,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: s (převážně) kolmou orientací vláken je vyroben z lamel ze skelné vlny, třída reakce na oheň hadice A2-s1,d0 viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
142	K	Pol1044	D+M Hliníkový plech 0,7mm pro oplechování potrubí ve venkovním prostředí, včetně instalačního materiálu	m2	27,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
143	K	Pol900	Neoprenové lepidlo 1l	l	38,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
144	K	Pol901	Čistič lepidla 1l	l	24,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
145	K	Pol902	Samolepicí páska 3mm x 50mm x 15 m	kus	18,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
D D5			Ostatní				0,00	
146	K	Pol1045	Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky, tl. stěn až 40cm	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
147	K	Pol1046	Stavební přípomoci = drážky ve stavební konstrukci (strop; nosná stěna; příčka), včetně zapravení	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
148	K	Pol1047	Provedení protipožárních prostupů strop potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
149	K	Pol906	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 20 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
150	K	Pol1048	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 25 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
151	K	Pol907	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 32 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
152	K	Pol908	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 65 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
153	K	Pol1049	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 100 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
154	K	Pol1050	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 125 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
155	K	Pol1051	Provedení protipožárních prostupů stěna potrubí ocel DN 200 vč. kaučukové izolace, s odolností dle PBŘ certifikovaným materiálem, vč.označení průchoďů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.výkres č.D.1.01.4j-102 až 108					
156	K	Pol909	Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací	m2	224,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
157	K	Pol911	Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email	m2	20,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
158	K	Pol912	Štítky pro popis zařízení a armatur	kus	88,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
159	K	Pol913	Štítky pro označení směru proudění	kus	171,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
160	K	Pol914	Fabrikované , žárově pozinkované profily a závěsy pro potrubí	kg	883,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
161	K	Pol1052	Propylen glykol naředěná směs 35%	l	5 340,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
162	K	Pol1054	Schéma zdroje chladu barevné, zafolované	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
163	K	Pol917	Lehké pracovní lešení 8 m2	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
164	K	Pol918	Žprovoznění	h	48,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
165	K	Pol1055	Naplnění a odvzdušnění systému	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					
166	K	Pol921	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	h	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: viz.TZ č.D.1.01.4j-001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.5 - Zdravotnická technologie
Úroveň 3:
D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Úroveň 3: D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - TECHNOLOGIE SPOJENÁ SE STAVBOU	0,00
D4 - SO 03	0,00
D5 - NÁBYTEK	0,00
D4 - SO 03	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie
Úroveň 3:

D.1.01.5-01 - Technologie spojená se stavbou

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 TECHNOLOGIE SPOJENÁ SE STAVBOU 0,00

D D4 SO 03 0,00

1	K	11-1010	skiagrafický RTG systém na stropním závěsu s vertigrafe	Ks	0,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: funkční systém sestavený z částí: technologická stropní dráha s rentgenkou vertigraf technologické skříně vč. racku s rozvaděčem patientský stůl ovládací konzole "počet na podlaží 1.NP" 1

2	K	24-1001	lůžko ošetřovatelské, el. polohovací	Ks	0,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lůžko kotvené do podlahy "počet na podlaží 2.NP" 3

3	K	24-1001	lůžko ošetřovatelské, el. polohovací	Ks	0,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lůžko kotvené do podlahy "počet na podlaží 2.NP" 2 "počet na podlaží 3.NP" 4

4	K	47-1010	pračka	Ks	0,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 600/600/850 mm "počet na podlaží 01.PP" 2

5	K	47-1020	sušička	Ks	0,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 600/600/850 mm "počet na podlaží 01.PP" 2

6	K	Pol872	zástěna	Ks	2,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: teleskopická včetně závěsu závěs omyvatelný dezinfikovatelný "počet na podlaží 1.NP" 2

D D5 NÁBYTEK 0,00

D D4 SO 03 0,00

7	K	19-9025	žebřiny	Ks	4,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 1000/140/2200 mm "počet na podlaží 1.NP" 4

8	K	36-0000	trezor na opiáty, kotvený do nábytku	Ks	1,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce:rozměr cca 500/400/800 mm "počet na podlaží 1.NP" 1

9	K	36-1019	skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená	Ks	2,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 650/325/700 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 2

10	K	36-1020	skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená	Ks	1,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 600/325/700 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1

11	K	36-1022	skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená	Ks	6,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 800/325/700 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 6

12	K	36-1024	skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená	Ks	3,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 900/325/700 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 3

13	K	36-5400	laboratorní nábytek	Ks	1,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce:rozměr cca 1800/700/900 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1

14	K	36-5401	laboratorní nábytek	Ks	1,000		0,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměr cca 5000/800/750 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1

15	K	36-5403	laboratorní nábytek	Ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 5100/800/750 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1					
16	K	36-5405	laboratorní nábytek	Ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 2700/800/750 mm speciální laboratorní nábytek Varianta - LTD nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1					
17	K	39-6006	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	Ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 1000/600/850 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1					
18	K	39-6009	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	Ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 1300/600/850 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1					
19	K	39-6012	stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový	Ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 1600/600/850 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 1					
20	K	39-7314	stůl pracovní jednoduchý, nerezový	Ks	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 1800/600/850 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 01.PP" 1					
21	K	39-9005	výlevka kombinovaná, nerezová	Ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce:"počet na podlaží 1.NP" 2					
22	K	43-4210	skříň na úklidové prostředky, 1-dvěřevá	Ks	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 500/450/1800 mm uzamykatelná kovová skříň pro úklidové pomůcky vrchní police na uložení čistících prostředků a utěrek kovová tyč s háčky "počet na podlaží 1.NP" 1					
23	K	44-6045	skříň na dezinfekční prostředky, 1-dvěřevá	Ks	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: rozměr cca 500/600/1800 mm speciální zdravotnický nábytek Varianta - NEREZ nutno dodržet materiálové řešení: D.1.01.5-109 Schémata nábytku "počet na podlaží 1.NP" 3					

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis:
D.1.01.6 - Interier

Místo:

Datum:

8. 12. 2024

Zadavatel:

İç:

DIČ:

Uchazeč:

1Č:

Vypĺň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Válendy Válendy jsou součástí sestavy atypického vestavěného nábytku, který tvoří sedací parapet okna a obklad stěn pokoje - AT3. Válendy budou trvale spojeny s obkladem kotveným pevně do stěny, stejně tak i k parapetu. Toto pevné spojení se stavbou má za účel eliminovat jakékoliv snahy pacientů o rozebrání, přesouvání a demolicí nábytku. Skříňové sestavy Skříňové sestavy budou trvale spojeny se stavbou v místě podhledu, podlahy nebo stěny, aby bylo zamezeno jejich rozebrání, přesouvání a demolicí. Většina těchto sestav tvoří parapety oken, obklady stěn a podhledů. V některých sestavách probíhají technické instalace (TV). V obou výše uvedených případech tvoří výše uvedený nábytek jeden funkční celek se stavbou.

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: **D.1.01.6 - Interier**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
I. 1 - NÁBYTEK SPOJENÝ SE STAVBOU	0,00
I. 1.1 - PRACOVNÍ LINKY	0,00
I. 1.4 - ATYPICKÝ NÁBYTEK	0,00
I. 3 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: SO03 - SO 03 Novostavba budovy č. 60
Soupis: D.1.01.6 - Interier

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D I. 1 NÁBYTEK SPOJENÝ SE STAVBOU 0,00

D I. 1.1 PRACOVNÍ LINKY 0,00

1	K	PL7	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná chladnička (90l)	kpl	3,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-2815 1300x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-3, 2NP-0, 3NP-0

2	K	PL8	linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná chladnička (90l)	kpl	10,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-2822 1650x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-10, 2NP-7, 3NP-8

3	K	PL9	linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-4020 1550x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-1, 2NP-1, 3NP-0

4	K	PL12	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	2,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5229 2000x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-2, 2NP-0, 3NP-0

5	K	PL13	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	2,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5231 2100x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-2, 2NP-0, 3NP-0

6	K	PL16a	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní	kpl	2,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5237 2400x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-2, 2NP-0, 3NP-0

7	K	PL16b	linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní, vestavná mikrovlnná trouba, chladnička vestavná (170l) s mrazákem(40l)	kpl	4,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-5237 2400x600x2150 mm 1PP-0, 1NP-4, 2NP-1, 3NP-1

D I. 1.4 ATYPICKÝ NÁBYTEK 0,00

8	K	ATS1	skříňová sestava - L	ks	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 36-9830 1PP-0, 1NP-1, 2NP-0, 3NP-0

9	K	OD2	Sádrovláknité tovary laminované desky	m2	68,450		0,00	

P
Poznámka k položce: 1PP-0, 1NP-68,45, 2NP-0, 3NP-0

D I. 3 ORIENTAČNÍ SYSTÉM 0,00

11	K	OS-02	Hlavní orientační tabule - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	4,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 2400x2100 mm 1PP-1, 1NP-3, 2NP-3, 3NP-3

12	K	OS-03	Značení podlaží - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	3,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 2000x1300 mm 1PP-1, 1NP-2, 2NP-3, 3NP-3

13	K	OS-04	Orientační tabule do nebo vedle výtahu - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	4,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 350x400 mm 1PP-3, 1NP-1, 2NP-1, 3NP-1

14	K	OS-05	Závěsná tabule na ocelových lankách - kompozitní sendvičová deska + řezaná samolepící fólie	ks	4,000		0,00	

P
Poznámka k položce: 250x1000 mm 1PP-0, 1NP-4, 2NP-0, 3NP-0

15	K	OS-06	Značení funkčních celků budovy, piktogram - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	24,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 150x<různé> mm☐ 1PP-0, 1NP-24, 2NP-16, 3NP-16					
16	K	OS-07	Systém značení dveří - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	102,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 120x210 mm☐ 1PP-13, 1NP-89, 2NP-41, 3NP-43					
17	K	OS-08	Systém značení dveří včetně jmenovek - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	29,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 180x210 mm☐ 1PP-0, 1NP-29, 2NP-55, 3NP-55					
18	K	OS-09	Systém značení dveří včetně jmenovek a ordinačních hodin - systém z profilů z eloxovaného hliníku + samolepící fólie	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 270x210 mm☐ 1PP-0, 1NP-4, 2NP-0, 3NP-0					
19	K	OS-10	Značení dveří (piktogram nebo nápis) - řezaná samolepící fólie na stěnu	ks	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ 100x<různé> mm☐ 1PP-0, 1NP-26, 2NP-43, 3NP-42					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO01 - Příprava území

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO01 - Příprava území
Místo: Kroměříž
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO01 - Příprava území
Místo: Kroměříž
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	39,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.11-101					
	vv		14,2 + 6,0 + 2,5 + 17,1		39,800			
	vv		Součet		39,800			
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6 846,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.11-101					
	vv		6846		6 846,000			
	vv		Součet		6 846,000			
3	K	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 369,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.11-101					
	vv		6846*0,2		1 369,200			
	vv		Součet		1 369,200			
4	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	1 369,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 369,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 369,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	12 322,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		1369,2*9 'Přepočtené koeficientem množství		12 322,800			
8	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	33,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.11-101					
	vv		33		33,000			
	vv		Součet		33,000			
17	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop" 90		90,000			
	vv		Součet		90,000			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop" 90		90,000			
	vv		Součet		90,000			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"výkop" 90		90,000			
	vv		Součet		90,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	119,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.11-101					
	vv		119		119,000			
	vv		Součet		119,000			
10	K	9660012X1	Demontáž mobiliáře - laviček,vč. přesunů, uskladnění	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		D.1.11-101					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
11	K	9660012X2	Demontáž mobiliáře - úly, vč. přesunů, uskladnění	kpl	1,000		0,00	
	vv		D.1.11-101					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D		997	Přesun sutě					0,00
12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	250,024		0,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5 000,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		250,024*20 'Přepočtené koeficientem množství		5 000,480			
14	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	250,024		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO02 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 29
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
M46 - Zemní práce při montážích	0,00
ON - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	1	Zemní práce						0,00
1	K	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	600,745		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Trafostanice - sanace podloží : 47*0,55 Sanace pro Edef,2 = 45 MPa : (358,9+239,2+40,9+137,8+268,2*0,35)*0,55 Sanace pro Edef,2 = 30 MPa : (261,5+64,3*0,2)*0,35							
2	K	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	2 370,000		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. U objektu potřeba pro komunikace určeno planimetrováním a odborným odhadem : 2370*1							
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 970,745		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 600,74450 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2370,00000							
4	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	576,100		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Trafostanice : 26,2*0,5 U objektu potřeba pro komunikace : 563*1							
5	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 192,030		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Trafostanice : 40,4+6,6 Pro Edef,2 = 45 MPa : 358,9+239,2+40,9+137,8+268,2*0,35 Pro Edef,2 = 30 MPa : 261,5+64,3*0,2							
6	K	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,100		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. Trafostanice : 26,2*0,5							
7	K	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	563,000		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech. U objektu potřeba pro komunikace : 563*1							
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5 941,489		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1201,48900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 4740,00000							
D	2	Základy a zvláštní zakládání						0,00

9	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	187,300		0,00	Indiv
P	Poznámka k položce: Plocha dvora z kačírku : 187,3*1							

D 5 Komunikace 0,00

10	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	6 007,445		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: Trafostanice sanace 0,55 m fr.0-128 hutněné po 10 cm : 47*5,5 Sanace pro Edef,2 = 45 MPa : (358,9+239,2+40,9+137,8+268,2*0,35)*5,5 Sanace pro Edef,2 = 30 MPa : (261,5+64,3*0,2)*3,5							
11	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	895,175		0,00	Indiv

P	Poznámka k položce: Trafostanice : 40,4+6,6 Plocha dvora : 358,9+0,26*38,5 Parkoviště : 229,2*1 Chodník zesílený : 137,8*1 Zatravněná dlažba : 40,9*1 Rozšíření pod obruby : 203,9*0,35							
12	K	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	807,200		0,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice : 40,4*1☐ Plocha dvora : 358,9*1☐ Parkoviště : 229,2*1☐ Chodník zesílený : 137,8*1☐ Zatvravněná dlažba : 40,9*1					
13	K	564861111RT2	Podklad ze šterkordti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	7,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice - okapový chodník : 7,5*1					
14	K	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	2,620		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice : 26,2*0,1					
15	K	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	628,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojmí beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici☐ Trafostanice : 40,4*1☐ Plocha dvora : 358,9*1☐ Parkoviště : 229,2*1					
16	K	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kameniva těženého, tl. 40 mm	m2	436,600		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojmí beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m☐ Chodník : 257,9*1☐ Chodník zesílený : 137,8*1☐ Zatvravněná dlažba : 40,9*1					
17	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojmí hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.☐ Trafostanice - okapový chodník : 7,5*1					
18	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice - okapový chodník : 2*0,5					
19	K	597101030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250, Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo s odtokem; materiál: plast	m	23,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ montáž odvodňovacích žlabů a vpusť k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpusť.☐ Kompletní dodávka a montáž žlabu vnitřní šířky 100 mm se spádem dna a vpusť : 23,5*1					
20	K	597101045RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení F900, Mříž vtoková materiál: litina; mústková; zatížení: F 900; l = 500 mm; b = 100 mm	m	38,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ montáž odvodňovacích žlabů a vpusť k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpusť.☐ Kompletní dodávka a montáž žlabu vnitřní šířky 200 mm se spádem dna a vpusť : 38,5*1					
21	M	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	m2	458,771		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Chodník : 257,9*1☐ Chodník zesílený : 137,8*1☐ Zatvravněná dlažba : 40,9*1☐ Odpočet dlažba SLP + deska 0,25 : 8,3+19,5*0,25☐ Koeficient Ztratiné 2%: 0,02					
22	M	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	653,249		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice : 40,4*1☐ Plocha dvora : 358,9*1☐ Parkoviště : 229,2*1☐ Koeficient Ztratiné 2%: 0,02☐ Dělení parkovacích míst kostka černá (bílá) : 99,4*0,1☐ Symbol 225+226 kostka černá (bílá) : 2*1☐ Koeficient Ztratiné 2%: 0,02					
23	M	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná	t	3,386		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ SLP štěpy š 2,5 cm na stojáčka černá : 8,3/2,5☐ Koeficient Ztratiné 2%: 0,02					
24	M	58381315R	dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 50,0 mm; max. dl= 1500 mm; povrch řezaný	m2	19,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Ohraničení SLP dlažby š 0,25 m : 19,5*1					
25	M	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	7,875		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice - okapový chodník : 7,5*1☐ Koeficient Ztratiné 5%: 0,05					
D			63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
26	K	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	187,300		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Plocha dvora z kačírku : 187,3*1					
D			91 Doplnující práce na komunikaci				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Sloupek včetně AL patky a základu : 4*1					
28	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	307,700		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.☐ Trafostanice obruba žula 100/10/25 : 39,5*1☐ Obruba žula 100/10/20 : 111*1☐ Obruba žula 100/10/25 : 157,2*1					
29	M	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ IP11b : 1*1☐ IP11c : 1*1☐ IP12 : 2*1					
30	M	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ E13 : 4*1					
31	M	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ E8e : 1*1					
32	M	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	4,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Sloupek : 4*1					
33	K	58380375R	Obrubník žulový přímý, průřez 100 x 250 mm	m	198,667		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice obruba žula 100/10/25 : 39,5*1☐ Obruba žula 100/10/25 : 157,2*1☐ Koeficient Ztratiné 1%: 0,01					
34	K	58380376R	Obrubník žulový přímý, průřez 100 x 200 mm	m	112,110		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Obruba žula 100/10/20 : 111*1☐ Koeficient Ztratiné 1%: 0,01					
D 99			Staveništní přesun hmot				0,00	
35	K	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	2 493,868		0,00	Indiv
D M46			Zemní práce při montážích				0,00	
36	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	13,100		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Trafostanice : 26,2*0,5					
D ON			Ostatní náklady				0,00	
37	K	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	4,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.☐ Zkoušky pláně : 4*1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - asanace, demolice, ošetření stávající zeleně viz PD v.č.D.1.13-		0,00
D2 - ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN		0,00
D7 - ŘEZY DŘEVIN		0,00
D8 - bezpečnostní		0,00
D9 - zdravotní		0,00
D10 - výchovný		0,00
D11 - OŠETŘENÍ DUTIN		0,00
D12 - VYTYČENÍ		0,00
D13 - ZEMNÍ PRÁCE		0,00
D15 - ODSTRANĚNÍ PAŘEZU		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - asanace, demolice, ošetření stávající zeleně viz P 0,00

D D2 ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN 0,00

1	K	111212361	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 131,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

vv		"PD: D.1.13-002 / součet ploch"			1 131,000			
vv		232+12+12+12+13+103+19+12+253 +12+12+52+332+55			1 131,000			
		Součet			1 131,000			

D D7 ŘEZY DŘEVIN 0,00

D D8 bezpečnostní 0,00

16	K	184852133R	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny 30 m2 lezeckou technikou	ks	1,000		0,00	
17	K	184852134R	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	ks	2,000		0,00	

D D9 zdravotní 0,00

18	K	184852233R	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	ks	21,000		0,00	
19	K	184852234R	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	ks	4,000		0,00	

D D10 výchovný 0,00

20	K	R184852323R	Řez stromu výchovný alejových stromů v do 15 m	ks	4,000		0,00	

D D11 OŠETŘENÍ DUTIN 0,00

21	K	184801124R	Ošetřování vysazených dřevin solitérních ve svahu přes 1:1	ks	2,000		0,00	

D D12 VYTYČENÍ 0,00

22	K	R.0	vytyčení dle projektu (plochy pro výsadby) s rozmístěním rostlin dle PD ve sponu	m2	1 192,000		0,00	
23	K	R.1	Vytyčení inženýrských sítí před započatím výsadbových prací	kpl.	1,000		0,00	

D D13 ZEMNÍ PRÁCE 0,00

24	K	110001112 R	Vyčištění pozemku od stavebních zbytků apod.	m2	4 259,000		0,00	

D D15 ODSTRANĚNÍ PAŘEZU 0,00

25	K	112201112R	odstranění pařezu strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 100mm do 300	ks	21,000		0,00	
26	K	112201114R	odstranění pařezu strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300mm do 500	ks	19,000		0,00	
27	K	112201116R	odstranění pařezu strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 mm do 700	ks	6,000		0,00	
28	K	112201118R	odstranění pařezu strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 mm do 900	ks	1,000		0,00	
29	K	R.3	náklady na dopravu	kpl.	1,000		0,00	
30	K	R.4	náklady na skládkovné - možnost odpočtu za prodej dřevní hmoty	kpl.	1,000		0,00	

D 998 Přesun hmot 0,00

31	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

vv		"odhad"20,0			20,000			
vv		Součet			20,000			

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33		K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 259,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
D.1.13.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

D.1.13.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - STAVEBNÍ KONSTRUKCE-Komunikace a zpevněné plochy, opěrné zdi.Návrh komuni		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV, viz PD v.č.D.1.13-004 I,III.a,IV.b.c		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
D2 - KS.V - NÁVRH KONSTRUKCE PLOCH POD LAVIČKY -ŽULOVÁ KOSTKA 15/15 cm 120 x 2000 mm		0,00
D3 - ŽLAB V PRULEHU, viz.PD v.č.1.13-006-I, II.a		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

D.1.13.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 STAVEBNÍ KONSTRUKCE-Komunikace a zpevněné plochy, opěrné zdi.† 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV, viz PD v.č.D.1.13-004 I,III.a,IV.b.c 0,00

1	K	113107113 R	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně vč. Uložení	m2	39,000		0,00	
	VV		"D.1.13-007-I, III.a, IV.b,c / součet ploch m2"35+4		39,000			
	VV		Součet		39,000			
2	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	LSV.100516	obrubník zahradní 1000x80x250 mm, šedý	kus	39,000		0,00	
4	K	58333625R	kamenivo těžné hrubé frakce 4/8 / zásyp spáry, 100 mm 39 x 0,1*0,02*4*1,5	t	0,468		0,00	
5	K	59691111R	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	39,000		0,00	
6	K	583R	Zřízení prosívky spár, fr. 4 - 8, tl 40 mm - prosívka	m2	39,000		0,00	
7	K	56483101R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm fr. 16-32 mm , tl 100 mm	m2	39,000		0,00	
8	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	39,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	58343930R	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 pro podklad/ 16-32 mm, 100 mm	t	5,850		0,00	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

10	K	355341R	Výtokový objekt	kpl	2,000		0,00	

D 997 Přesun sutě 0,00

11	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,096		0,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	28,826		0,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	421,344		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"do 15 km" 14,0*30,096		421,344			
	VV		Součet		421,344			

D D2 KS.V - NÁVRH KONSTRUKCE PLOCH POD LAVIČKY -ŽULOVÁ KOSTKA 15/15 cm 1: 0,00

14	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"PD D.1.13-007-I,III.a, IV.b,c součet ploch v m2"					
	VV		4,0*2,4		9,600			
	VV		Součet		9,600			
15	K	58343930R1	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 pro podklad/ 16-32 mm, 200 mm	t	3,600		0,00	
16	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm C12/15 / 100 mm - vodostavebního	m2	9,600		0,00	
17	K	213211121	Spojovací vrstva z cementové malty tl do 40 mm / 40 mm	m2	9,600		0,00	

	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: žulové kostky 5/7 cm spárování cementovou maltou					
	VV		"D.1.13-006- I.a, II.a"9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
18	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/15	m2	10,560		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,560			
	VV		Součet		10,560			

19	K	772524943	Spárování kamenné dlažby aktivovanou maltou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2024 02

D D3 ŽLAB V PRULEHU, viz.PD v.č.1.13-006-I, II.a 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: žulové kostky					
21	K	58343930R.1	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 pro podklad/ 16-32 mm, 150 mm	t	1,913		0,00	
22	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm / 150 mm	m2	8,500		0,00	
23	K	213211121	Spojovací vrstva z cementové malty tl do 40 mm / 40 mm	m2	8,500		0,00	
24	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m3	8,500		0,00	
25	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	8,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	213211121	Spojovací vrstva z cementové malty tl do 40 mm / 40 mm	m2	8,500		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: žulové kostky 5/7 cm spárování cementovou maltou					
VV			"D.1.13-006- I.a, II.a"8,500			8,500		
VV			Součet			8,500		
27	M	5838100R	kostka štípaná dlažební žula drobná 5/7	m2	8,500		0,00	
D 998			Přesun hmot					
							0,00	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,200		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.3 - OPLOCENÍ ZAHRADY PRO NEKLIDNÉ PACIENTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

D.1.13.3 - OPLOCENÍ ZAHRADY PRO NEKLIDNÉ PACIENTY

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - KS.V - NÁVRH KONSTRUKCE OPLOCENÍ A BRANKY, viz.PD v.č. D.1.13-008-IVd	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

D.1.13.3 - OPLOCENÍ ZAHRADY PRO NEKLIDNÉ PACIENTY

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1	KS.V - NÁVRH KONSTRUKCE OPLOCENÍ A BRANKY, viz.PD v.č. D.1.1						0,00
1	K	338171123 R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním / 3200	kus	53,000		0,00	
2	K	DRX.PP600020r	SLOUPEK AXIS v. 3,20 m, PRŮMĚR 60 mm- RAL 6005	kus	38,000		0,00	
3	K	DRX.PP600020 R	PLOTOVÁ VZPĚRA AXIS v. 3,20 m, / l: 3000 mm, PRŮMĚR 60 mm- RAL 6006	kus	15,000		0,00	
4	K	338171123 R.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním / 3203	kus	53,000		0,00	
5	K	31327504 R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm / v: 2200 mm	m	99,000		0,00	
6	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	99,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu při háčkování pletiva k napínacímu drátu	m	99,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D	1	Zemní práce						0,00
8	K	131312532	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	2,862		0,00	CS ÚRS 2024 02
vv			"pro oplocení"0,300*0,300*0,600*53,		2,862			
vv			Součet		2,862			

9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,862		0,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,862		0,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,862		0,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,862		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	553423R	D+M branka vchodová kovová	kus	1,000		0,00	
vv			kompletní realizace včetně všech prvků a komponentů dle PD viz výkres detail plotu					
vv			1,0		1,000			
vv			Součet		1,000			

D 998 Přesun hmot 0,00

15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	17,909		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.4 - VYBAVENÍ ATRIÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.4 - VYBAVENÍ ATRIÍ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D4 - D4 -STŘEŠNÍ ATRIA - D.1.13-008-V.b/ 1, D.1.13-008-V.b/ 2	0,00
D6 - cortenové nádoby	0,00
D7 - pororošty	0,00
D8 - mobiliář, viz PD D1.13-004 situace, D1.13-008-V.b/1, D1.13-008-V.b/2	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.4 - VYBAVENÍ ATRII

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D4 D4 -STŘEŠNÍ ATRIA - D.1.13-008-V.b/ 1, D.1.13-008-V.b/ 2 0,00

D D6 cortenové nádoby 0,00

1	K	ACS.070521R	Střešní substrát Premium / 6,73 m3	m3	0,000		0,00	
2	K	183901114	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 1,00 do 2,00 m2	ks	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	183901115	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 2,00 do 3,00 m2	ks	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	183901116	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 3,00 do 4,00 m2	ks	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	R.1	cortenová nádoba /2-A1 obvod 7,3 / obsah dna 3 m2 /	ks	0,000		0,00	
6	K	R.2	cortenová nádoba /3-A3-a obvod 4,1 / obsah dna 1,3 m2	ks	0,000		0,00	
7	K	R.3	cortenová nádoba /3-A3-b obvod 8,1 / obsah dna 3,3 m2	ks	0,000		0,00	
8	K	R.4	cortenová nádoba /3-A3-c obvod 4,6 / obsah dna 1,6 m2	ks	0,000		0,00	
9	K	R.5	cortenová nádoba /2-A1 obvod 5,1 / obsah dna 1,9 m2	ks	0,000		0,00	
10	K	R.6	cortenová nádoba /3-A2-d obvod 5,1 / obsah dna 2,3 m2	ks	0,000		0,00	
11	K	R.7	cortenová nádoba /3-A2-e obvod 5,5 / obsah dna 1,6 m2	ks	0,000		0,00	

D D7 pororošty 0,00

12	K	Pol21R	pororošt 1200 x 800mm	ks	0,000		0,00	
13	K	Pol22R	pororošt 1000 x 1000mm	ks	0,000		0,00	
14	K	Pol23R	pororošt 1000 x 800	ks	0,000		0,00	
15	K	Pol24R	pororošt 1000 x 500mm	ks	0,000		0,00	
16	K	Pol25R	pororošt 800 x 400mm	ks	0,000		0,00	
17	K	Pol26R	pororošt 700 x 700	ks	0,000		0,00	

P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: spojovací materiál								
18	K	Pol27R	pororošt - L spoj	ks	0,000		0,00	
19	K	Pol28R	pororošt - rovný spoj	ks	0,000		0,00	

D D8 mobiliář, viz PD D1.13-004 situace, D1.13-008-V.b/1, D1.13-008-V.b/2 0,00

20	K	Pol29R	Lavička z lakované konstrukční oceli, bočnice a středové nohy jsou výpalky z ocelového plechu. Výpalky jsou spojeny výztuhami z ocelových tyčí. rošt z ocelových kulatin. l=2000 mm	ks	0,000		0,00	
21	K	Pol30R	Lavička z lakované konstrukční oceli, bočnice a středové nohy jsou výpalky z ocelového plechu. Výpalky jsou spojeny výztuhami z ocelových tyčí. rošt z ocelových kulatin. l=1500 mm	ks	0,000		0,00	
22	K	Pol31R	Lavička z lakované konstrukční oceli, bočnice a středové nohy jsou výpalky z ocelového plechu. Výpalky jsou spojeny výztuhami z ocelových tyčí. rošt z ocelových kulatin. l=510 mm	ks	0,000		0,00	
23	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	ks	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	Pol32R	Parková lavička s opěradlem délka 2995 mm, sedák i opěradlo z masivních desek a lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonove	ks	0,000		0,00	
25	K	Pol33R	Parková lavička bez opěradla, délka 2995 mmm, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák z masivních desek a lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základ	ks	0,000		0,00	
26	K	Pol34R	Lavička s opěradlem, délka 1,8m, konstrukce odlitky z hliníkové slitiny opatřena práškovým vypalovacím lakem, sedák a opěradlo tvoří 17 lamel z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí za	ks	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	ks	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		998	Přesun hmot				0,00	
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:
D.1.13.5 - ZAHRADNICKE_PRACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis:

D.1.13.5 - ZAHRADNICKE_PRACE

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - Zahradnické práce, viz.PD D1.13-004 situace		0,00
D2 - PLOŠNÁ PŘÍPRAVA - ZAHRNUJE VŠECHNY PLOCHY URČENÉ K VÝSADBĚ! Celkem 8824m2		0,00
D3 - VÝSADBA STROMŮ		0,00
D4 - VÝSADBA KEŘŮ A OSTATNÍCH ROSTLIN		0,00
D5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.5 - ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zahradnické práce, viz.PD D1.13-004 situace 0,00

D D2 PLOŠNÁ PŘÍPRAVA - ZAHRNAUJE VŠECHNY PLOCHY URČENÉ K VÝSADBĚ! Celken 0,00

1	K	184853511R	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	17 648,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"SOUČET PLOCH:"(134+317+292+4803+2560+548+170)* 2			17 648,000			
VV		Součet			17 648,000			
2	K	111151431	Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	8 824,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"SOUČET PLOCH:"134+317+292+4803+2560+548+170			8 824,000			
VV		Součet			8 824,000			
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	8 824,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"SOUČET PLOCH:"134+317+292+4803+2560+548+170			8 824,000			
VV		Součet			8 824,000			
4	K	Pol36R	doplnění zahradnického kompostu (anebo zahradnického substrátu - podle situace) ve vrstvě 5 cm (anebo podle situace) plošně v plochách výsadeb vč. dopravy a rozprostření po pozemku = 38, 15 m³ (koeficient slehnutí x1,7)	m3	63,155		0,00	
VV		"součet ploch"(134+317+292)*0,05*1,7			63,155			
VV		Součet			63,155			
5	K	Pol37R	promíchání ornice s kompostem nebo zahradním substrátem - rotátorováním (v kořenovém prostoru stávajících stromů se musí postupovat ručně, opatrně!)	m2	3 350,000		0,00	
VV		"součet ploch"134+317+292+47+2560			3 350,000			
VV		Součet			3 350,000			
6	K	Pol38R	Přimíchání zlepšujícího půdního přípravku terracotem / 100 g/ m2 , zvlášť, rovnoměrně promísist se substrátemj a až poté rozprostřít	m2	3 350,000		0,00	
7	K	Pol39R	kokosová rohož 400 g/ m2	m2	547,000		0,00	
8	K	184501142	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	547,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		547			547,000			
VV		Součet			547,000			
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	743,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"SOUČET PLOCH:"134+317+292			743,000			
VV		Součet			743,000			
D	D3	VÝSADBA STROMŮ						0,00
10	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	ks	47,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	10321100	zahradnický substrát na výměnu	m3	47,000		0,00	
13	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	47,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	Pol41R	hnojení tabletovým hnojivem Silvamix - 5x10g/1strom	ks	235,000		0,00	
15	K	184215136	Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	ks	47,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	ks	141,000		0,00	
17	K	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m/Kůly příčné odkorněné do 60 cm, 3ks strom	ks	141,000		0,00	
18	K	Pol42R	Popruh na vyvazování kmene ke kůlům	m	76,500		0,00	
19	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	47,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičky a keřové stromy, výšky do 4 m	ks	47,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"D.1.13-002- tabulková část"47,0			47,000			
VV		Součet			47,000			
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	ks	47,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	185804213	Výpleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	94,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	184215113 R	kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene 1x	ks	47,000		0,00	
26	K	184215113 R.1	znovuuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks	4,700		0,00	
27	M	AC 1R	strukturaální substrát	m3	25,000		0,00	

D	D4	VÝSADBA KEŘŮ A OSTATNÍCH ROSTLIN	0,00

28	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	5 451,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	4 950,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	501,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	ks	4 860,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	Pol46R	hnojení vysazených dřevin - Silvamix forte vč. Hnojiva (keře, bambusy - 2x10g/ks, trvalky, trávy - 1x10g/ks)	ks	10 401,000		0,00	
36	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	743,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

VV "SOUČET PLOCH:"134+317+292

VV Součet 743,000

37	K	10391100	kůra mulčovací VL	m3	51,968		0,00	
38	K	185804312.1R	zalití keřů vodou 10l/m2, přes 20m2 (5x10l)	m3	7,424		0,00	
39	K	185851121.1R	dovoz vody do 1000m	m3	7,424		0,00	

VV "SOUČET PLOCH:134+317+292 * 2"7,424

VV Součet 7,424

40	K	185804213.1R	vypleť dřevin ve skupinách 2x	m2	1 484,800		0,00	

D	D5	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM	0,00

41	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	256,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

VV "výpočet: "256,0

VV Součet 256,000

42	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	25,600		0,00	CS ÚRS 2024 02

VV 256,0*0,10

VV Součet 25,600

43	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	5 120,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

VV 2560*2,0

VV Součet 5 120,000

44	K	183403153.1R	obdělání půdy hrabáním 3x	m²	7 680,000		0,00	

VV 2560*3,0

VV Součet 7 680,000

45	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	2 560,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

VV 2560

VV Součet 2 560,000

46	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	2 560,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

47	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	4 803,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

48	K	185802113 R	Hnojení půdy v rovině dlouhorozpustným hnojivem Eurogreen na široko / parkový trávník / 45 g /m2	t	0,115		0,00	

49	K	185802114 R	umělé hnojivo - startovací dávka	t	0,320		0,00	

50	K	572410R	Travní osivo: Parková směs 20-30 g/m2- parkový trávník / 2560 m2	kg	76,800		0,00	

51	K	572472R	Travní osivo : Travinobylinná louka klasická 8 g/m2- extenzivní trávník / 4803 m2	kg	38,424		0,00	

52	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	3 026,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

53	K	185804312.2R	zalití keřů vodou 10l/m2	m3	30,300		0,00	

54	K	185804311 R	Zálivka trávníku do předání investorovi	kpl	1,000		0,00	

55	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m²	2 560,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00

D	998	Přesun hmot	0,00

56	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	48,486		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.6 - SEZNAM ROSTLIN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.6 - SEZNAM ROSTLIN

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - STROMY A MNOHOKMENY, viz.PD D.1.13-004 Situace osazovací plán dřevin		0,00
D2 - D2 - KEŘE A POPÍNAVKY, viz.PD. D.1.13-005-II.a, III.b, IV.e OSAZOVACÍ PLÁN ROŠ		0,00
D3 - D3 - TRVALKY viz.PD. D.1.13-005-II.a, III.b, IV.e OSAZOVACÍ PLÁN ROSTLIN V ZÁF-		0,00
D4 - D4 - CIBULOVINY viz.PD D.1.13-004 Situace: osazovací plán dřevin		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy

Soupis: D.1.13.6 - SEZNAM ROSTLIN

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	STROMY A MNOHOKMENY, viz.PD D.1.13-004 Situace osazovací plán				0,00	
1	M	Pol20R	Al Amelanchier lamarckii /v: 180-200, ZB/ muchovník lamarckův	ks	8,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZB v:200-250						
2	M	Pol21R	Tp Tilia platyphyllos/obv. km. 12-14 cm, ZB/ lípa velkolistá	ks	22,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZB ok 12-14						
3	M	Pol22R	PaP Prunus avium 'Plena'/obv. km. 12-14cm, ZB/ třešeň ptačí-plnokvětá	ks	12,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZB ok 12-14						
4	M	Pol23R	Pa Prunus avium /obv. km. 12-14cm, ZB/ třešeň ptačí	ks	4,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZB ok 12-14						
5	M	Pol24R	Aa Aesculus hippocastanum/obv. km. 12-14 cm, ZB/ jirovec maďal	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZB ok 12-14						
D		D2	D2 - KEŘE A POPÍNAVKY, viz.PD. D.1.13-005-II.a, III.b, IV.e OSAZOVACÍ PLÁN RO				0,00	
6	M	Pol25R	Pt Parthenocyssus tricuspidata /v:40-60/ přísavník trojčetný	ks	12,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 40-60						
7	M	Pol26R	Pq Parthenocyssus quinquefolia /v:40-60/ přísavník pětičetný	ks	4,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 40-60						
8	M	Pol27R	Cb' Carpinus betulus /v:40-60 cm/ habr obecný	ks	160,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zahrada pro neklidné pacienty uvnitř plotu v 40-60						
9	M	Pol28R	Cb Carpinus betulus /v:150-200 cm/ habr obecný	ks	156,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 80-125						
10	M	Pol29R	Sv Spiraea vanhoutii /v:40-60 cm/ tavolník van-houteův	ks	182,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 40-60						
11	M	Pol30R	Ka Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' kolkvie líbezná	ks	45,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 40-60						
12	M	Pol31R	Vm Vinca minor barvínek menší	ks	4 379,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
13	M	Pol32R	Hq Hydrangea quercifolia hortenzie dubolistá	ks	10,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 40-60						
14	M	Pol33R	Ha Hydrangea arborescens 'Anabelle' hortenzie stromečkovitá	ks	2,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: v 40-60						
D		D3	D3 - TRVALKY viz.PD. D.1.13-005-II.a, III.b, IV.e OSAZOVACÍ PLÁN RO				0,00	
15	M	Pol34R	Pachysandra terminalis tlustonitník klasnatý	ks	384,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
16	M	Pol36R	Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňový	ks	8,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
17	M	Pol37R	Rodgersia pinnata rodgersie zpeřená	ks	4,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
18	M	Pol38R	Hakonechloa macra rákosovka velká	ks	63,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
19	M	Pol39R	Gillenia trifoliata trubučka trojlístá	ks	22,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
20	M	Pol40R	Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí	ks	5,000		0,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K9						
21	M	Pol41R	Anemone hupehensis 'Japonica' sasanka japonská	ks	15,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: K9					
D			D4 - CIBULOVINY viz.PD D.1.13-004 Situace: osazovací plán dřevin					0,00
22	M	Pol42R	NaR Narcissus 'Pseudonarcissus' narcis 'Reggae'	ks	2 700,000		0,00	
23	M	Pol43R	CoAu Colchicum autumnale tulipán 'Peppermint Stick'	ks	2 160,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.7 - ALTÁN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.7 - ALTÁN

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV, viz.PD D.1.13-007-IV.a	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO03 - Terénní a sadové úpravy
Soupis: D.1.13.7 - ALTÁN

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV, viz.PD D.1.13-007-IV.a 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání 0,00

9	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

15	K	330321511	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	332351111	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	332351112	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

19	K	440351201	Bednění střešních konstrukcí a trámů bez podpěrné konstrukce sedlových, pilových, mansardových, věžových, tyčových konzol, pro jakýkoliv sklon šířky dna do 250 mm zřízení	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	440351251	Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí výšky do 4 m, na výměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky do 100 cm zřízení	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	440351252	Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí výšky do 4 m, na výměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky do 100 cm odstranění	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
22	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	58381011	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x6cm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
24	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot				0,00	
26	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
27	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	76208511R	Dodávka a montáž svorníků dl přes 450 do 1000 mm	kus	0,000		0,00	
29	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
30	K	763732211	Montáž střešní konstrukce z vazníků plnostěnných, konstrukční délky do 10 m	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	RMAT0001	vazník střešní plnostěnný dřevěný	m	0,000		0,00	
32	K	998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
33	K	764101111	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky přes 600 mm, sklon střechy do 30°	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	19621029	plech Cu jakost CW024A-R240 tl 1mm tabule	kg	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	764232430	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rs 120 mm	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
D 765			Krytina skládaná				0,00	
37	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
40	K	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	3820106005	Palubka obkladová smrková A/B 12,5×96×4 000 mm	m2	0,000		0,00	
42	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	783132111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem epoxidovým	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	783138213	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením epoxidový	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO04 - Areálová kanalizace a retenční nádrž

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO04 - Areálová kanalizace a retenční nádrž

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
Díl 1 - Zemní práce	0,00
Díl 2 - Zakládání	0,00
Díl 8 - Trubní vedení kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO04 - Areálová kanalizace a retenční nádrž

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	Díl 1		Zemní práce				0,00	
1	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	440,404		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-204 Výpočet (š.rýhy* hl. rýhy*délka potrubí splaškové kanalizace) 1,2*3,7*(17,6+58,84+22,75) = 440,40					
2	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příločné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	734,006		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (hl. rýhy*délka potrubí splaškové kanalizace) : (3,7*(17,60+58,84+22,75))*2 = 734,01					
3	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příločné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	734,006		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (hl. rýhy*délka potrubí splaškové kanalizace) : (3,7*(17,60+58,84+22,75))*2 = 734,01					
4	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	423,550		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-204 Výpočet (š.rýhy* hl. rýhy*délka potrubí dešťové kanalizace) 1,2*3,2*(28,97+47,26+34,07) = 423,55					
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příločné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	705,920		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (hl. rýhy*délka potrubí dešťové kanalizace) : (3,2*(28,97+47,26+34,07))*2 = 705,92					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příločné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	705,920		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (hl. rýhy*délka potrubí dešťové kanalizace) : (3,2*(28,97+47,26+34,07))*2 = 705,92					
7	K	133151103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 - splašková kanalizace	m3	63,788		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (1,5*1,5*hl. výkopu*počet šachet ŠS1 až ŠS9) : 1,5*1,5*3,15*9 = 63,79					
8	K	133151101-01	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 - dešťová kanalizace	m3	8,550		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (1,5*1,5*hl. výkopu*počet šachet Š1) : 1,5*1,5*3,8*1 = 8,55					
9	K	133151101-02	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 - dešťová kanalizace	m3	6,750		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (1,5*1,5*hl. výkopu*počet šachet ŠD1 a ŠD2) : 1,5*1,5*1,5*2 = 6,75					
10	K	133151101-03	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 - dešťová kanalizace (revizní šachta)	m3	13,500		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet (1,5*1,5*hl. výkopu*počet šachet ŠR1 a ŠR2) : 1,5*1,5*3,0*2 = 13,5					
11	K	133151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	1 142,764		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet RN1: (26,6*5*2,5) = 332,5 RN2: (21,2*9,8*3,9 = 810,26					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 099,310		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součet pol. č. 1, 4, 7 až 11 : 440,40+423,55+63,79+8,55+6,75+13,50+1142,76 = 2099,31					
13	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	21,350		0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14		K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm - splašková a dešťová kanalizace	m3	43,690		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet (v. podsypu*š. výkopu*délka potrubí splaškové a dešťové kanalizace) 0,16*1,2*(35,66+58,84+22,75) = 22,51 0,16*1,2*(28,97+47,26+34,07) = 21,18					
D		Díl 2		Zakládání	0,00				
15		K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	66,321		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet (d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy*délka potrubí-((plocha potrubí)*délka potrubí DN/OD160): (0,16+0,3) x 1,20 x 35,66 - ((? x 0,08 x 0,08) x 35,66) = 18,97 Výpočet (d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy*délka potrubí-((plocha potrubí)*délka potrubí DN/OD200): (0,20+0,3) x 1,00 x 58,84 - ((? x 0,1 x 0,1) x 58,84) = 33,46 Výpočet (d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy*délka potrubí-((plocha potrubí)*délka potrubí DN/OD250): (0,25+0,3) x 1,00 x 22,75 - ((? x 0,125 x 0,125) x 22,75) = 13,9					
16	M		58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	33,000		0,00	
17		K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	63,090		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet (d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy*délka potrubí-((plocha potrubí)*délka potrubí DN/OD160): (0,16+0,3) x 1,20 x 28,97 - ((? x 0,08 x 0,08) x 26,84) = 15,41 Výpočet (d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy*délka potrubí-((plocha potrubí)*délka potrubí DN/OD200): (0,20+0,3) x 1,00 x 47,26 - ((? x 0,1 x 0,1) x 47,26) = 26,87 Výpočet (d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy*délka potrubí-((plocha potrubí)*délka potrubí DN/OD250): (0,25+0,3) x 1,00 x 34,07 - ((? x 0,125 x 0,125) x 34,07) = 20,81					
18		K	460411121-01	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, vč.přípravy povrchu pro pokládku finálních vrstev	m3	691,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 440,40-(22,51+66,32) = 351,57 423,55- (21,18+663,09) = 339,28					
19		K	Pol1056	Krycí vrstva RN1 výška 5 cm písek frakce 0-4 mm	m3	3,970		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet: 24,8 x 3,2 x 0,05 = 3,97					
20		K	Pol1057	Krycí vrstva RN2 výška 5 cm písek frakce 0-4 mm	m3	7,760		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet: 19,4 x 8,0 x 0,05 = 7,76					
D		Díl 8		Trubní vedení kanalizace	0,00				
21		K	Pol1058	Kanalizační šachtice z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladní lože a obsypu, šachty, zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, dna, poklopu pr. 600 mm pro zatížení D400) do hl. cca 1,5 m, kanalizace dešťov	kpl	2,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-208 Šachty ŠD1, ŠD2					
22		K	Pol1059	Kanalizační šachtice regulační z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladní lože a obsypu, šachty, zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, dna, poklopu pr. 600 mm pro zatížení D400) do hl. cca 3 m, kanalizac	kpl	2,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-208 Šachty ŠR1, ŠR2					
23		K	Pol1060	Kanalizační šachtice z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladní lože a obsypu, šachty zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, dna, poklopu pr. 600 mm pro zatížení D400) do hl. cca 3 m, kanalizace splašková	kpl	5,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-208 Šachty ŠS1, ŠS5, ŠS7, ŠS8 a ŠS9					
24		K	Pol1061	Kanalizační šachtice spadišťová z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladní lože a obsypu, šachty zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, čedičové části stěn a dna pro spadiště, poklopu pr. 600 mm pro zatí	kpl	4,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-208 Šachty ŠS2, ŠS3, ŠS4 a ŠS6					
25		K	Pol1062	Kanalizační šachtice z prefabrikovaných beton. dílů DN 1000 (vč. výkopu, podkladní lože a obsypu, šachty zemních prací a vyspravení terénu, stupadel, osazení betonových dílců, čedičového dna, poklopu pr. 600 mm pro zatížení D400) do hl. cca 3,8m, kanaliza	kpl	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-208 Šachta Š1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol1063	Spádíště obetonování spádíšť (cca 1m3 betonu) potrubí DN 160 dl. 1m 5 ks potrubí DN 160 dl. 2m 3 ks	kpl	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-208					
27	K	Pol1064	Kanalizační potrubí z PP-KG, tuhost třídy SN10 DN/OD160, kanalizace splašková	m	37,443		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-204 a 210: 35,66 m Navýšení na prořez 5% : (17,60+3,64+3,64+3,10+3,84+3,84+5,08)*1,05 = 37,44					
28	K	Pol1065	Kanalizační potrubí z PP-KG, tuhost třídy SN10 DN/OD200, kanalizace splašková	m	61,782		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-204: 58,84 m Navýšení na prořez 5% : 58,84*1,05 = 61,78					
29	K	Pol1066	Kanalizační potrubí z PP-KG, tuhost třídy SN10 DN/OD250, kanalizace splašková	m	23,888		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-204: 22,75 m Navýšení na prořez 5% : 22,75*1,05 = 23,89					
30	K	Pol1067	Kanalizační potrubí z PP-KG, tuhost třídy SN10 DN/OD160, kanalizace dešťová	m	30,420		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-201, 202, 203 a 210: 26,84 m Navýšení na prořez 5% : (9,1+1,76+4,12+1,86+1,86+8,14+2,13)*1,05 = 30,42					
31	K	Pol1068	Kanalizační potrubí z PP-KG, tuhost třídy SN10 DN/OD200, kanalizace dešťová	m	49,623		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-201 a 202: 47,26 m Navýšení na prořez 5% : (7,32+1,2+38,74)*1,05 = 49,62					
32	K	Pol1069	Kanalizační potrubí z PP-KG, tuhost třídy SN10 DN/OD250, kanalizace dešťová	m	35,774		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-202: 34,07 m Navýšení na prořez 5% : (34,07)*1,05 = 35,77					
33	K	Pol1070	Drenážní kanalizační potrubí d100, vč. tvatovek, kanalizace dešťová	m	52,500		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-207: 50 m Navýšení na prořez 5% : (25,0+25,0)*1,05 = 52,50					
34	K	Pol1071	Drenážní kanalizační potrubí d160, vč. tvatovek, kanalizace dešťová	m	8,085		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-207: 7,7 m Navýšení na prořez 5% : (7,7)*1,05 = 8,09					
35	K	Pol1072	Drenážní kanalizační potrubí d200, vč. tvatovek, kanalizace dešťová	m	51,135		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.14-206: 48,70 m Navýšení na prořez 5% : (24,6+1,4+22,7)*1,05 = 51,14					
36	K	Pol1073	Retenčně-vsakovací nádrž RN1 24,0 x 3,0 x 0,52 m, retenční objem 28,5 m3	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Voštinové bloky pro rozvod vody i v horizontálním směru Pevnost v tlaku min. 400 kPa; Vertikální únosnost min. 300 kPa; Horizontální únosnost min. 15 kPa Akumulační schopnost min. 90 % ochranná geotextilie - 300 m2; šterk frakce 16-32 mm - 14 m3 Doprava z výroby na stavbu - 1ks výkres č. D.1.14-206					
37	K	Pol1074	Retenční nádrž RN2 19,2 x 7,8 x 0,52 m, retenční objem 68,3 m3	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Voštinové bloky pro rozvod vody i v horizontálním směru Pevnost v tlaku min. 400 kPa; Vertikální únosnost min. 300 kPa; Horizontální únosnost min. 15 kPa Akumulační schopnost min. 90 % ochranná geotextilie - 300 m2; šterk frakce 16-32 mm - 14 m3 Doprava z výroby na stavbu - 1ks výkres č. D.1.14-207					
38	K	Pol1075	Zajištění staveniště pomocí odčerpávání spodní vody po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00	
39	K	Pol1076	Signalizační vodič CY 6mm2	m	227,550		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet celková délka potrubí splaškové kanalizace (bez navýšení výměry na prořez potrubí) 35,66+58,84+22,75 = 117,25 Výpočet celková délka potrubí dešťové kanalizace (bez navýšení výměry na prořez potrubí) 28,97+47,26+34,07 = 110,30					
40	K	Pol1077	Signalizační folie (šedivá - dle ČSN 73 6006)	m	227,550		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výpočet celková délka potrubí splaškové kanalizace (bez navýšení výměry na prořez potrubí) 35,66+58,84+22,75 = 117,25 Výpočet celková délka potrubí dešťové kanalizace (bez navýšení výměry na prořez potrubí) 28,97+47,26+34,07 = 110,30					
41	K	Pol1078	Lapač sřešních splavenin (gajgr	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výkres č. D.1.14-101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO05 - Areálový vodovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO05 - Areálový vodovod

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
Díl 1 - Zemní práce	0,00
Díl 8 - Trubní vedení vodovod	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO05 - Areálový vodovod
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D Díl 1 Zemní práce 0,00

1	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	99,454		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkres č. D.1.15-201 Výpočet (š.rýhy*hl. rýhy*délka potrubí): 1,2*1,9*43,62 = 99,45

2	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	174,480		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výpočet (hl. rýhy*délka potrubí) : (1,9*43,62)*2 = 174,48

3	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	174,480		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výpočet (hl. rýhy*délka potrubí) : (1,9*43,62)*2 = 174,48

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	99,454		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součet pol. č. 1: 99,45

5	K	460411121-01	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, vč.přípravy povrchu pro pokládku finálních vrstev	m3	71,461		0,00	

6	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	11,000		0,00	

7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,711		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výpočet ((d potrubí+zásyp nad potrubím)*š. rýhy)-(plocha potrubí*délka potrubí DN/OD125)): (0,125+0,3) x 1,20 x 43,62) - ((? x 0,0625 x 0,0625) x 43,62) = 21,71

8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	3,000		0,00	

9	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	6,281		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výpočet (v. podsypu*š. výkopu*délka potrubí) 0,12*1,2*43,62 = 6,28

D Díl 8 Trubní vedení vodovod 0,00

10	K	Pol1079	Vodovodní potrubí PE 100RC, SDR11, d125	m	45,801		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odměření z výkres č. D.1.15-201 : 43,62 m Navýšení na prořez 5% : 43,62*1,05 = 45,80

11	K	722290237	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200	m	43,620		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výpočet délka potrubí d125 (bez navýšení výměry na prořez potrubí) 43,62 m

12	K	Pol1080	Příruba PN10 pro připojení PE potrubí D125	kpl	1,000		0,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: S nástrčným hrdlem pro spojení jistěné proti posunu Včetně těsnění

13	K	Pol1081	Nápojení potrubí d125 na připravenou odbočku na stávajícím vodovodu SN150/100	ks	2,000		0,00	

14	K	Pol1082	Zalévané límcové těsnění potrubí přípojky vody PE d125 procházející podlahou, límec ze syntetické pryže EPDM	ks	1,000		0,00	

15	K	Pol1076	Signalizační vodič CY 6mm2	m	43,620		0,00	

16	K	Pol1077	Signalizační folie (šedivá - dle ČSN 73 6006)	m	43,620		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO06 - Medicinální plyny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO06 - Medicinální plyny

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
8-01 - Trubní vedení - kyslík		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO06 - Medicinální plyny
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	96,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		120*0,8*1		96,000			
	VV		Součet		96,000			
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	96,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		120*0,8*1		96,000			
	VV		Součet		96,000			
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	96,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		120*0,8*1		96,000			
	VV		Součet		96,000			
4	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		40*0,8*1		32,000			
	VV		Součet		32,000			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	800,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		400*2*1		800,000			
	VV		Součet		800,000			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	800,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	240,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	160,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		f2					
	VV		80*2 "Přepočtené koeficientem množství		160,000			
	VV		Součet		160,000			

D 8-01 Trubní vedení - kyslík 0,00

10	K	Pol1604	Montáž potrubí Cu ø 28x1 mm	m	400,000		0,00	
11	M	Pol1605	potrubí Cu ø 28x1,5mm	m	400,000		0,00	
12	M	Pol1606	prořez potrubí 3%	kus	1,000		0,00	
13	M	Pol1607	pájka potrubí AG 45%	g	2 500,000		0,00	
14	K	Pol1608	montáž náplekové izolace na potrubí uloženého do zemního výkopu	m	400,000		0,00	
15	M	Pol1609	nápleková izolace na potrubí uložené ve zemním výkopu	m	400,000		0,00	
16	K	Pol1610	montáž chráničky potrubí uložené pod komunikací	m	70,000		0,00	
17	M	Pol1611	chránička potrubí uložené pod komunikací	m	70,000		0,00	
18	K	Pol1612	montáž potrubní tvarovky Cu potrubí ø 28x1 mm	kus	40,000		0,00	
19	M	Pol1613	tvarovka potrubí Cu potrubí ø 28x1 mm	kus	40,000		0,00	
20	K	Pol1614	montáž značení potrubí	m	400,000		0,00	
21	M	Pol1615	značení potrubí	m	400,000		0,00	
22	M	Pol1616	ochranný plyn pro pájení potrubí	m	400,000		0,00	
23	M	Pol1617	čisticí plyn - dusík	m	400,000		0,00	
24	K	Pol1619	napojení na stávající rozvod kyslíku včetně odstávky	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO07 - Areálové rozvody tepla

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO07 - Areálové rozvody tepla

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Areálové rozvody tepla	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO07 - Areálové rozvody tepla

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	Areálové rozvody tepla						0,00
1	K	Pol1095	Trubka předizolovaná DN100/250 mm, dle EN 253; Tmax=150°C; tlaková řada PN25, izolační třída 3, délky 12m, 6 m, ocel d 114,3x3,6 mm, izolace tvrdá PUR 64 mm, plášťová trubka PEHD d 250 mm, s detekčním signalizačním kabelem	m	476,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
2	K	Pol1096	Oblouk předizolované potrubí, izolační třída 3, DN100/250, L=1x1m, 90°, včetně signalizačního vodiče	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
3	K	Pol1097	Oblouk atypický, předizolované potrubí, izolační třída 3, DN100/250, L=1,0x0,75m, 90°, včetně signalizačního vodiče	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
4	K	Pol1098	Oblouk předizolované potrubí, izolační třída 3, DN100/250, L=1x1m, 45°, včetně signalizačního vodiče	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-102					
5	K	Pol1099	Montážní sada spoje předizolovaného potrubí DN100/250 mm, kompletní, dvojité těsněný smrštitelný spoj, včetně zapění PUR	kpl	58,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
6	K	Pol1100	Předizolované potrubí - ukončovací manžeta D250	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
7	K	Pol1101	Dilatační polštář, profilované desky PE, rozměr 360x1000mm, tl. 40mm	ks	136,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
8	K	Pol1102	Gumová průchodka stěnou D250	ks	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
9	K	Pol1103	Segmentové těsnění průchodu stěnou do objektu, potrubí D250, těsnost 3 bary	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
10	K	Pol1104	Jádrové vtání prostupu potrubí D250 stěnou do objektu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
11	K	Pol1105	Montáž předizolovaného potrubí DN 100/250 mm	m	407,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: 1x svar a 1x spoj na 6 m potrubí, uložení potrubí viz výkr.č. D.1.17-101					
12	K	Pol1106	Mont.předizolovaného potrubí v tepelném kanále, DN 100/250 mm	m	67,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
13	K	Pol1107	Signalizační folie, šíře 220 mm, značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm	m	407,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
14	K	Pol1108	Propojení smyčky signalizačních vodičů, včetně propojovací krabice, včetně napojovacích kabelů, chrániček a uchycení	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkr.č. D.1.17-101					
15	K	Pol1109	Žemní práce v rostlé zemině, výkop strojní š 1,15m, hl. 1,2m, včetně odstranění ornice	bm	94,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: š 1,15m, hl. 1,2m viz výkr.č. D.1.17-101, D.1.17-103					
16	K	Pol1110	Provádění výkopu v kořenové zóně stromů tlakovým vzduchem, šetrnou metodou pneumatically rýč, bez poškození kořenů stromu	bm	110,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: š 1,15m, hl. 0,5m viz výkr.č. D.1.17-101, D.1.17-103					
17	K	Pol1111	Ruční vykop ryhy v hornině 3, š 1,15m, hl. 1,2m, pískový podsyp, obsyp a zásyp hutněný, zásyp zeminou, uvedení terénu do původního stavu včetně ornice + zatravnění, odvoz přebytečné zeminy na skládku	bm	110,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: § 1,15m, hl. 0,7m viz výkr.č. D.1.17-101, D.1.17-103					
18	K	Pol1112	Zemní práce - pískový podsyp, obsyp a zásyp potrubí, hutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za skládku	bm	204,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: § 1,15m, hl. 0,5m viz výkr.č. D.1.17-101, D.1.17-103					
19	K	Pol1113	Rozebrání stávající plochy dlážděné komunikace, včetně podkladních vrstev kameniva a její zpětná montáž včetně doplnění kameniva	bm	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: § 1,25m viz výkr.č. D.1.17-101					
20	K	Pol1114	Rozebrání stávající plochy asfaltové komunikace, včetně podkladních vrstev kameniva a její zpětná montáž včetně doplnění kameniva	bm	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: § 1,25m viz výkr.č. D.1.17-101					
21	K	Pol1115	Uvedení povrchu rýhy do původního stavu - rozproštění ornice + zatravnění	bm	188,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: § 1,25m viz výkr.č. D.1.17-101					
22	K	Pol1116	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla, v kotelnách a strojovnách, DN 100, tloušťka stěny 4 mm. Potrubí včetně tvarovek, montáže, upevňovacích prvků a zednických výpomocí	m	46,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-105					
23	K	Pol1117	Varné koleno - ocel, DN100	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
24	K	Pol1118	Varná redukce - ocel, DN 125/DN100	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
25	K	Pol1119	D+M Čerpadlo oběhové, odstředivé, jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce,	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: potrubní přípojka příruba DIN PN6/10. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5. S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem pro řízení výkonu externím signálem 0-10V (MaR). Požadované parametry Q=38 m3/h; H=24 m v.sl.; P=5,5kW; I=9,95A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice H2.1 viz výkres č. D.1.17-104					
26	K	Pol1120	Klapka mezipřírubová uzavírací, litinová, PN 16, DN 125, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
27	K	Pol1121	Klapka mezipřírubová uzavírací, litinová, PN 16, DN 100, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
28	K	Pol1122	Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1 1/2"	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
29	K	Pol1123	Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
30	K	Pol1124	Tlakoměr prům.100 mm rozsah: 0 - 10 bar, včetně připojení s 3-cestným zkušebním kohoutem, 0,2m přípojovacího potrubí DN 15	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
31	K	Pol1125	Klapka mezipřírubová zpětná, litinová, PN 16, DN 100, včetně dodávky materiálu, včetně přípojovacích protipřírub	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
32	K	Pol1126	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, DN 15, včetně dodávky materiálu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: viz výkres č. D.1.17-104					
33	K	Pol1127	D+M pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; pro potrubí DN 100; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost 0,04 W/mK	m	60,000		0,00	
34	K	Pol1128	D+M Tepelné izolace armatur minerální lamelový pás na Al folii se skelnou mřížkou, tl.60 mm, provozní teplota do 250°	m2	4,000		0,00	
35	K	Pol1129	Hliníková páska 50 mm x 50 m	ks	3,000		0,00	
36	K	Pol1130	Nátěr ocelového potrubí DN 100, 2x základní nátěr pod tepelnou izolaci	m2	42,000		0,00	
37	K	Pol1131	Štítky pro popis zařízení a armatur	ks	2,000		0,00	
38	K	Pol1132	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000		0,00	
39	K	Pol1133	Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení předizolovaného potrubí v tepelném kanále, včetně upevňovacích prvků	kg	85,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	Pol1134	Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem), v kotelně	kg	40,000		0,00	
41	K	Pol1135	Lehké pracovní lešení 8 m2	ks	4,000		0,00	
42	K	Pol1138	Odstavení a vypuštění stávajícího rozvaděče a sběrače v kotelně	h	8,000		0,00	
43	K	Pol1139	Napojení na stávající příruby DN 125/ PN16	ks	2,000		0,00	
44	K	Pol1140	Proplachy předizolovaných trub a ocelových trub DN100	m	522,000		0,00	
45	K	Pol1141	Napuštění topného systému upravenou vodou	l	4 100,000		0,00	
46	K	Pol1142	Odvzdušnění a zprovoznění předizolovaného potrubí teplovodu, čerpadla	h	16,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO08 - Areálové silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Presná technická specifikace zařízení viz. "Legenda zařízení venkovního osvětlení, výkres č. D.1.19-102" Při realizaci zemních prací dochází k dotčení ochranných pásem (ke křížení a souběhu) se stávajícími a novými inž.sítěmi. viz stanoviska správců sítí a koordinační situace

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 574 z 627

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO08 - Areálové silnoproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - IO 08 Areálové silnoproudé elektroinstalace (NN)	0,00
D2 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ TS	0,00
D3 - KABELOVÉ ROZVODY NN	0,00
D4 - Kabely MDO	0,00
D5 - Kabely DO	0,00
D6 - Kabely PBŘ	0,00
D7 - Kabelové průchodky	0,00
D8 - Kabelovod	0,00
D9 - Kabelová komora pro silniční zatížení	0,00
D10 - Kabelová komora do volného terénu	0,00
D11 - PŘELOŽKA VO	0,00
D12 - Demontáže	0,00
D13 - Hodinové sazby	0,00
D14 - Zemní práce - Úpravy ve stávající TS	0,00
D15 - Kabelové rozvody NN	0,00
D16 - Beton	0,00
D17 - Křižovatka s inženýrskými sítěmi	0,00
D18 - Křižování kabel. trasy s chodníkem	0,00
D11 - PŘELOŽKA VO	0,00
D19 - Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO08 - Areálové silnoprůdé elektroinstalace

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 IO 08 Areálové silnoprůdé elektroinstalace (NN) 0,00

D D2 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ TS 0,00

1	K	Pol460	HZS Práce techniků - Vypínání sítě, zajištění pracoviště	hod	6,000		0,00	
2	K	Pol461	Demontáž, odpojení stávajících kabelů AY- Do 240 mm2	ks	6,000		0,00	
3	K	Pol462	Demontáž, odpojení stávajících kabelů AY- Do 120 mm2	ks	2,000		0,00	
4	K	Pol463	Demontáž-AYKY 3x240+120 pevně	m	20,000		0,00	
5	K	Pol464	Kabelová průchodka (utěsnění kabelu), demontáž - Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm	ks	2,000		0,00	
6	K	Pol465	Pojistková skříň, 8 ks pojistkových lišt, odpínačů 400 A; Plastová pojistková skříň, kompaktní pilřf, IP44, materiál: termoplast; rozměr: 1080 x 2255 x 320; pojistkové lišty velikosti 2,400 A, - 8 lišt, připojení vodičů: do W svorky	ks	1,000		0,00	
7	K	Pol466	PN 400A gG Pojistková vložka	Ks	6,000		0,00	
8	K	Pol467	PN 315A gG Pojistková vložka	Ks	6,000		0,00	
9	K	Pol468	PN 250A gG Pojistková vložka	Ks	6,000		0,00	
10	K	Pol469	Kabel silový 1kV, izolace PVC - AYKY-J 4x 240 mm2,materiál	m	32,000		0,00	
11	K	Pol470	SZ-Ukončení kabelu bez koncovek a ok do 4x240 mm2	ks	6,000		0,00	
12	K	Pol471	Zapojení vodiče do svorky AY- Do 240 mm2	ks	24,000		0,00	
13	K	Pol472	Spojka 1 kV pro kabely s plastovou izolací - spojka pro kabel 1 kV, 150-240 mm2	ks	2,000		0,00	
14	K	Pol473	HZS Práce techniků, montérů - Příprava stáv kabelů na spojkování, rozřezání kabelů 2ks	hod	4,000		0,00	
15	K	Pol474	Kabelová průchodka (utěsnění kabelu), opětovná montáž - Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm	ks	2,000		0,00	

D D3 KABELOVÉ ROZVODY NN 0,00

D D4 Kabely MDO 0,00

16	K	Pol475	Kabel silový 1kV, izolace PVC - AYKY-J 4x 240 mm2,materiál	m	2 820,000		0,00	
17	K	Pol476	Montáž-zatažení do kabelovodu, chráničky	m	300,000		0,00	
18	K	Pol477	Montáž-ve výkopu	m	2 520,000		0,00	
19	K	Pol470	SZ-Ukončení kabelu bez koncovek a ok do 4x240 mm2	ks	12,000		0,00	
20	K	Pol471	Zapojení vodiče do svorky AY- Do 240 mm2	ks	48,000		0,00	

D D5 Kabely DO 0,00

21	K	Pol478	Kabel silový 1kV, izolace PVC AYKY-J 4x 240 mm2,materiál	m	880,000		0,00	
22	K	Pol479	Montáž-zatažení do kabelovodu,chráničky	m	100,000		0,00	
23	K	Pol477	Montáž-ve výkopu	m	780,000		0,00	
24	K	Pol470	SZ-Ukončení kabelu bez koncovek a ok do 4x240 mm2	ks	4,000		0,00	
25	K	Pol471	Zapojení vodiče do svorky AY- Do 240 mm2	ks	16,000		0,00	

D D6 Kabely PBR 0,00

26	K	Pol480	Kabel silový 1kV, izolace PVC - AYKY-J 4x 120 mm2,materiál	m	361,000		0,00	
27	K	Pol476	Montáž-zatažení do kabelovodu, chráničky	m	50,000		0,00	
28	K	Pol477	Montáž-ve výkopu	m	311,000		0,00	
29	K	Pol481	SZ-Ukončení kabelu bez koncovek a ok do 4x 120 mm2	ks	2,000		0,00	
30	K	Pol482	Zapojení vodiče do svorky AY- Do 120 mm2	ks	8,000		0,00	
31	K	Pol483	Datový kabel - Chránička HDPE kompletní včetně spojek - Ohebná HDPE DN 40 chránička vnější průměr 40 mm	m	800,000		0,00	
32	K	Pol484	Optický kabel 2x FO SM 9/125 -12 vláken, materiál	m	390,000		0,00	
33	K	Pol485	Optický kabel - Montáž- zafouknutí do chráničky	m	390,000		0,00	
34	K	Pol486	Zapojení kabelu SM 9/125	ks	2,000		0,00	

D D7 Kabelové průchodky 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol487	Kabelová průchodka do vodostavbního betonu - Dvojitá vodotěsná kabelová průchodka NN, tloušťka stěny 390mm, pro kabel o průměru-4-72mm, se zásuvným rámem pro vytváření bloků; pozn. Kabelová průchodka bude předána dodavatele stavební části k zabetonování d	ks	11,000		0,00	
36	K	Pol488	Utěsnění kabelové průchodky (utěsnění kabelu) - Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm	ks	11,000		0,00	
37	K	Pol489	Kabelová průchodka do vodostavbního betonu - Dvojitá vodotěsná kabelová průchodka, tloušťka stěny 390mm, pro chráničku DN 40; pozn. Kabelová průchodka bude předána dodavatele stavební části k zabetonování do základu stavby	ks	2,000		0,00	
38	K	Pol490	Utěsnění kabelové průchodky (utěsnění kabelu) - Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm	ks	2,000		0,00	
39	K	Pol491	Utěsnění neobsazených kabelových průchodek - Zaslepovací víko	ks	8,000		0,00	
40	K	Pol492	PN 200A gG Pojistková vložka	Ks	24,000		0,00	
41	K	Pol493	PN 160A gG Pojistková vložka	Ks	3,000		0,00	
D D8			Kabelovod				0,00	
42	K	Pol494	Multikanál kompletní o celkové délce 25 m složený ze 6-otvorových dílů 6W-42 (rozměr dílu (2x 264x 372x 1118 mm)) - Díl kanálu 6-ti otvorový 6W-42 (372x 265x 1080 mm)	Ks	44,000		0,00	
43	K	Pol495	Ohybový díl kanálu 9° 6-ti otvorový 6W FM (372x 265x 1080 mm)	Ks	2,000		0,00	
44	K	Pol496	Montáž a kompletace multikanálu složeného z dílů 6W-42 o rozměru 2x (264x 372 x 1118)	bm	25,000		0,00	
D D9			Kabelová komora pro silniční zatížení				0,00	
45	K	Pol497	Kabelová komora, materiál plast vyztužený skleněným vláknem, vnější rozměr: 1610 x 1610 mm, hloubka 2100 mm včetně betonového víka	ks1	1,000		0,00	
D D10			Kabelová komora do volného terénu				0,00	
46	K	Pol498	Kabelová komora 6060, materiál vysoko hustotní HDPE, vnější rozměr: 1505 x 1505 mm, hloubka 2620 mm včetně betonového víka	ks1	1,000		0,00	
47	K	Pol499	Korugovaná dvouplášťová chránička, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek - Ohebná Pe chránička vnější průměr 110 mm	m	30,000		0,00	
48	K	Pol500	Zapojení kabelové chráničky do kabel. Šachty - Uzávěr s převlečnou maticí pro připojení kabelové chráničky o průměru 110 mm do kabel. komory	ks	18,000		0,00	
49	K	Pol501	Zapojení kabelové chráničky do kabel. Šachty - Uzávěr s převlečnou maticí pro připojení kabelové chráničky o průměru 40 mm do kabel. komory	ks	4,000		0,00	
D D11			PŘELOŽKA VO				0,00	
D D12			Demontáže				0,00	
50	K	Pol502	Venkovní svítidlo, montáž na výložník - Svítidlo venkovní, -W	ks	1,000		0,00	
51	K	Pol503	Stožár VO, parkový - J 6 stožár litinový, parkový	ks	1,000		0,00	
52	K	Pol504	V 1-1000 výložník jedno ramenný	ks	1,000		0,00	
53	K	Pol505	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 4x 4	m	4,000		0,00	
54	K	Pol506	Zapojení vodičů do svorky - CY do 4 mm2	ks	8,000		0,00	
55	K	Pol507	HZS Práce techniků - Vytýčení stávajícího kabelu VO	hod	4,000		0,00	
56	K	Pol508	Příprava stáv kabelů na spojování, rozřezání kabelů 2 ks	hod	4,000		0,00	
57	K	Pol509	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 4x 4 mm2	m	55,000		0,00	
58	K	Pol510	Ukončení kabelů bez koncovek a ok, SZ - Do- 4x 4 mm2	ks	2,000		0,00	
59	K	Pol506	Zapojení vodičů do svorky - CY do 4 mm2	ks	8,000		0,00	
60	K	Pol511	Spojka pro kabely 1 kV s plastovou izolací - Spojka pro kabel CYKY 4x -1.5-10mm2	ks	2,000		0,00	
61	K	Pol512	Ocelový drát pozinkovaný - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), ve výkopu	m	55,000		0,00	
62	K	Pol513	Svorka - SR- zemnicí drát - drát	ks	2,000		0,00	
63	K	Pol514	Svorka - SP svorka připojovací	ks	2,000		0,00	
64	K	Pol515	Protikoroziní ochrana - Ochrana zemních spojů a vývodů ze země, páska	ks	2,000		0,00	
65	K	Pol516	Protikoroziní ochrana - Smršťovací hadice pro drát ř 10	ks	1,000		0,00	
66	K	Pol517	Protikoroziní ochrana - Antikoroziní barva 1kg	kg	0,200		0,00	
67	K	Pol518	Stožár VO, parkový-opětovná montáž - J 6 stožár litinový, parkový- opětovná montáž	ks	1,000		0,00	
68	K	Pol519	Stožár VO, parkový-opětovná montáž - V 1-1000 výložník jedno ramenný-opětovná montáž	ks	1,000		0,00	
69	K	Pol520	Svítidlo venkovní, -W, opětovná montáž	ks	1,000		0,00	
70	K	Pol524	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D13			Hodinové sazby				0,00	
71	K	Pol525	zapojování	hod	10,000		0,00	
D D14			Zemní práce - Úpravy ve stávající TS				0,00	
72	K	Pol530	Výkop pro pojistkovou skříň - Výkop jámy pro jiná zařízení - Zemina třídy 3-4, ručně, strojně	m3	4,500		0,00	
73	K	Pol531	Urovnání dna výkopu	m	3,500		0,00	
74	K	Pol532	Základ z prostého betonu - Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,200		0,00	
75	K	Pol533	Zához jámy, upěchování, úprava povrchu - V zemině třídy 3-4	m3	4,000		0,00	
76	K	Pol534	Odvoz zeminy - Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	0,500		0,00	
77	K	Pol535	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 4, šíře 800mm, hloubka 1200mm	m	5,000		0,00	
78	K	Pol536	Zřízení kabelového lože a zakrytí kabelu - Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami - ve směru kabelu	m	10,000		0,00	
79	K	Pol537	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 800mm, hloubka 1200mm	m	5,000		0,00	
80	K	Pol538	Zához kabelové rýhy, hutnění výkopu, provizorní úprava povrchu - V zemině třídy 3-4	m3	2,300		0,00	
81	K	Pol539	Odvoz zeminy - Naložení, odvoz na skládku	m3	0,800		0,00	
D D15			Kabelové rozvody NN				0,00	
82	K	Pol541	Sejmutí drnu - Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	250,000		0,00	
83	K	Pol542	Odstranění dřevitého porostu - Porost měkký, hustý	m2	6,000		0,00	
84	K	Pol543	Vytrhání obrubníků - Ležaté kladené do písku	m	18,000		0,00	
85	K	Pol544	Řezání spáry - V asfaltu nebo betonu	m	105,000		0,00	
86	K	Pol545	Bourání živých a betonových povrchů - Síla vrstvy 3-5cm	m2	58,000		0,00	
87	K	Pol546	Bourání zpevněných ploch - Síla vrstvy 3-5cm, šotolina	m2	33,000		0,00	
88	K	Pol547	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200mm, hloubka 900mm	m	20,000		0,00	
89	K	Pol548	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200mm, hloubka 1100mm	m	8,000		0,00	
90	K	Pol549	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200mm, hloubka 1600mm	m	19,000		0,00	
91	K	Pol550	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm, hloubka 1200mm	m	3,000		0,00	
92	K	Pol551	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm, hloubka 1400mm	m	9,000		0,00	
93	K	Pol552	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1300, hloubka 1000mm	m	232,000		0,00	
94	K	Pol553	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1100mm, hloubka 1300mm	m	52,000		0,00	
95	K	Pol554	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm, hloubka 700mm	m	6,000		0,00	
96	K	Pol555	Urovnání dna výkopu - Šíře do 1500cm, tloušťka 5cm	m	340,000		0,00	
D D16			Beton				0,00	
97	K	Pol556	Podbetonování chrániček při křížení komunikací, křížení s inženýrskými sítěmi apod.; Základ z prostého betonu - Do rostlé zeminy bez bednění	m3	8,000		0,00	
98	K	Pol557	Podbetonování chrániček při křížení komunikací, křížení s inženýrskými sítěmi apod.; Základ z prostého betonu - Do bednění	m2	15,000		0,00	
D D17			Křížovatka s inženýrskými sítěmi				0,00	
99	K	Pol558	Potrubí plynu, zajištění křížení	ks	4,000		0,00	
100	K	Pol559	Kabel sdělovací, zajištění křížení	ks	5,000		0,00	
101	K	Pol560	Kabel 0,4 kV, zajištění křížení	ks	4,000		0,00	
102	K	Pol561	Kabel 22 kV, zajištění křížení	ks	2,000		0,00	
103	K	Pol562	Kanalizace	ks	1,000		0,00	
104	K	Pol563	Vodovod	ks	9,000		0,00	
105	K	Pol564	Potrubí obecné	ks	2,000		0,00	
D D18			Křížování kabel. trasy s chodníkem				0,00	
106	K	Pol565	Rozebrání chodníku a uvedení do původního stavu	m2	3,000		0,00	
107	K	Pol566	Korugovaná dvouplášťová chránička, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek - Tuhá Pe chránička vnější průměr 110 mm	m	390,000		0,00	
108	K	Pol499	Korugovaná dvouplášťová chránička, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek - Ohebná Pe chránička vnější průměr 110 mm	m	180,000		0,00	
109	K	Pol567	Zřízení kabelového lože a zakrytí kabelu cihlou z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami - ve směru kabelu (9x232mm)	m	2 088,000		0,00	
110	K	Pol568	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	552,000		0,00	
111	K	Pol569	Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm	m	1 504,000		0,00	
112	K	Pol570	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200mm, hloubka 900mm	m	20,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	Pol571	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200mm, hloubka 1100mm	m	8,000		0,00	
114	K	Pol572	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200 mm, hloubka 1600 mm	m	19,000		0,00	
115	K	Pol573	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm, hloubka 1200mm	m	3,000		0,00	
116	K	Pol574	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200mm, hloubka 1400mm	m	9,000		0,00	
117	K	Pol575	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1300mm, hloubka 1000mm	m	232,000		0,00	
118	K	Pol576	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1100mm, hloubka 1300mm	m	52,000		0,00	
119	K	Pol577	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm, hloubka 700mm	m	3,000		0,00	
120	K	Pol578	Osazení obrubníků - Ležaté kladené do písku	m	18,000		0,00	
121	K	Pol579	Podkladová vrstva včetně hutnění - Z makadamu nebo hlinobetonu	m3	30,500		0,00	
122	K	Pol580	Jednovrstvá vozovka z živice, betonu - Vrstva živice 15 cm	m2	58,600		0,00	
123	K	Pol580	Jednovrstvá vozovka z živice, betonu - Vrstva živice 15 cm	m2	33,600		0,00	
124	K	Pol581	Upěchování výkopu, úprava povrchu - Hutnění v zemině třídy 3-4	m3	180,000		0,00	
125	K	Pol582	Úprava povrchu - Položení drnu	m2	250,000		0,00	
126	K	Pol583	Odvoz zeminy - Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	190,000		0,00	
127	K	Pol584	Odvoz zeminy - Za každý další km	m3	190,000		0,00	
128	K	Pol585	Úprava povrchů - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	420,000		0,00	
129	K	Pol586	Osetí povrchu travou	m2	420,000		0,00	
130	K	Pol587	Zemní značky pro kabelové vedení, markery - Pasívní elektrotechnická značka s laděným obvodem	ks	12,000		0,00	

D	D11	PŘELOŽKA VO						0,00
131	K	Pol544	Řezání spáry - V asfaltu nebo betonu	m	24,000		0,00	
132	K	Pol589	Bourání stávajících ploch - Premist.mater.nalozeni, odvoz	m3	4,500		0,00	
133	K	Pol543	Vytrhání obrubníků - Ležaté kladené do písku	m	3,000		0,00	
134	K	Pol590	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm, hloubka 1000mm	m	9,000		0,00	
135	K	Pol591	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	26,000		0,00	
136	K	Pol592	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200 mm, hloubka 1600 mm	m	6,000		0,00	
137	K	Pol593	Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 65cm, tloušťka 5 cm	m	41,000		0,00	

D	D19	Křížovatka kabelu s inženýrskými sítěmi						0,00
138	K	Pol594	Kabely 0,4 kV projektované 6 ks	kpt	1,000		0,00	
139	K	Pol595	Plynovod, stávající	Ks	1,000		0,00	
140	K	Pol596	Sdělovací kabel, stávající	Ks	1,000		0,00	
141	K	Pol597	Kabely 0,4 kV projektované 5 ks	kpt	1,000		0,00	
142	K	Pol598	Vodovod, stávající	Ks	1,000		0,00	
143	K	Pol599	Fólie výstražná - Do šířky 20cm	m	30,000		0,00	
144	K	Pol600	Korugovaná dvouplášťová chránička, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek - Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm	m	12,000		0,00	
145	K	Pol532	Základ z prostého betonu - Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,800		0,00	
146	K	Pol578	Osazení obrubníků - Ležaté kladené do písku	m	18,000		0,00	
147	K	Pol579	Podkladová vrstva včetně hutnění - Z makadamu nebo hlinobetonu	m3	3,400		0,00	
148	K	Pol580	Jednovrstvá vozovka z živice, betonu - Vrstva živice 15 cm	m2	18,000		0,00	
149	K	Pol601	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm, hloubka 1100mm	m	9,000		0,00	
150	K	Pol602	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	26,000		0,00	
151	K	Pol603	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1200 mm, hloubka 1600 mm	m	6,000		0,00	
152	K	Pol538	Zához kabelové rýhy, hutnění výkopu, provizorní úprava povrchu - V zemině třídy 3-4	m3	7,500		0,00	
153	K	Pol539	Odvoz zeminy - Naložení, odvoz na skládku	m3	5,500		0,00	
154	K	Pol604	Výkop pro stožáry VO o objemu do 2 m3 - Zemina třídy 3, strojně	m3	1,800		0,00	
155	K	Pol605	Pouzdrový základ pro stožár veřejného osvětlení D 700x1400 mm	ks	1,000		0,00	
156	K	Pol533	Zához jámy, upěchování, úprava povrchu - V zemině třídy 3-4	m3	0,850		0,00	
157	K	Pol606	Naložení, odvoz zeminy	m3	0,900		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO09 - Areálové venkovní osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO09 - Areálové venkovní osvětlení

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	0,00
D2 - Areálové venkovní osvětlení	0,00
D3 - Zemní a výkopové práce	0,00
D4 - Hodinové sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO09 - Areálové venkovní osvětlení

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 0,00

D D2 Areálové venkovní osvětlení 0,00

1	K	Pol437	ozn. S, venkovní exteriérové svítidlo tvoří jeden celek svítidlo+stožár+základ pro zasunutí stožáru , jednotlivé části nesmí být zaměňovány (popis výrobku viz. Legenda zařízení venkovního osvětlení poz. 1.1), kompletní včetně montáže	ks	3,000		0,00	
2	K	Pol438	betonový základ pro uchycení svítidla S1 se zataženou chráničkou pr. 40mm pro přívodní kabel a zemnicí drát , kompletní včetně výkovových prací , rozměr základu bude upřesněn při realizaci (popis výrobku viz. Legenda zařízení venkovního osvětlení poz. 1.2)	ks	3,000		0,00	
3	K	Pol439	stožárové svorkovnice pro pětižilový kabel pro odbočení , IP54 (popis výrobku viz. Legenda zařízení venkovního osvětlení poz. 1.3), kompletní včetně montáže	ks	3,000		0,00	
4	K	Pol440	kabelová průchodka pro prostup kabelu z rozvodny nn m.č. 0-012 do venkovního terenu podterénem (popis výrobku viz. Legenda zařízení venkovního osvětlení poz. 1.4), kompletní včetně montáže	ks	1,000		0,00	
5	K	Pol441	ohebná dvouplášťová chránička do země DN 63, červená , typ Kopoflex	m	80,000		0,00	
6	K	Pol442	kabel CYKY-J 3x 2,5	m	20,000		0,00	
7	K	Pol443	kabel CYKY-J 5x 6	m	100,000		0,00	
8	K	Pol444	Zemnicí drát nerez V4A pr.10	m	80,000		0,00	
9	K	Pol445	nerez V4A svorky SR02 pro spojení drát/drát v zemi	ks	10,000		0,00	
10	K	Pol446	drát Cu10zž	m	5,000		0,00	

D D3 Zemní a výkopové práce 0,00

11	K	Pol448	Vytýčení stávajících podzemních překážek v trase kabelu vo	kpl	1,000		0,00	
12	K	Pol449	vytýčení vedení v přehledném trénu	m	80,000		0,00	
13	K	Pol450	výkop a zához kabelové rýhy šíře 40cm, hloubky 80cm pískové lože, výstražná fólie	m	40,000		0,00	
14	K	Pol451	výkop a zához kabelové rýhy šíře 30cm, hloubky 40cm v zeleni podél komunikace , pískové lože, výstražná fólie	m	40,000		0,00	
15	K	Pol452	sejmutí ornice	m3	6,000		0,00	
16	K	Pol453	odvoz zeminy včetně poplatku za uložení zeminy	m3	3,000		0,00	
17	K	Pol454	úprava osetí, povrchu	m2	80,000		0,00	

D D4 Hodinové sazby 0,00

18	K	Pol456	nápojení informační tabule na rozvod elektro na uzemnění (informační tabule včetně jejího betonového základu není předmětem projektu elektro)	kpl	1,000		0,00	
19	K	Pol457	sekání drážky pro uložení el. rozvodů na stávající plotové zídce (opětovné zapravení součást stavby)	m	20,000		0,00	
20	K	Pol458	propojení zemnicí sítě venkovního osvětlení s uzemněním objektu	kpl	1,000		0,00	
21	K	Pol459	práce v rozváděcích	hod	5,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_1 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 (IT)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_1 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 (IT)

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.01 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 (IT)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace

Soupis:

IO10_1 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 (IT)

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		M24.01	Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 (IT)	0,00				
1	K	Pol1684	Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 24 vláken LC/pc	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol1685	Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 24 vláken LC/pc	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 24 LC konektorů, 1xKazeta pro 24 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, 24xAdaptér LC SM simplex, 24xOptický pigtail 9/125um LC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 1						
3	K	Pol1686	Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 72 vláken LC/pc	ks	1,000		0,00	
4	M	Pol1687	Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 72 vláken LC/pc	ks	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Optický rozvaděč - Vana optická 19" 3U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 72 LC konektorů, 3xKazeta pro 24 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, 72xAdaptér LC SM simplex, 72xOptický pigtail 9/125um LC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 1						
5	K	Pol1688	Montáž - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, B2ca s1d0a1, universální	m	650,000		0,00	
6	M	Pol1689	Dodávka - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, B2ca s1d0a1, universální	m	650,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 650						
7	K	Pol1690	Montáž - Kabelový žlab drátěný 150/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	190,000		0,00	
8	M	Pol1691	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 150/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez víka	m	190,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 190						
9	K	Pol1692	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	124,000		0,00	
10	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	124,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 124						
11	K	Pol1694	Montáž - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu	m	1 195,000		0,00	
12	M	Pol1695	Dodávka - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu	m	1 195,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 1195						
13	K	Pol1696	Montáž - Výstražná fólie šířka 200mm	m	250,000		0,00	
14	M	Pol1697	Dodávka - Výstražná fólie šířka 200mm	m	250,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 250						
15	K	Pol1698	Zřízení kabelového lože z písku	m	250,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ Výkop včetně záhozu je součástí výkopových prací horkovodu□ 250						
16	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	12,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ 12						
17	K	Pol1700	Montáž - Otevření stávajícího zemního instalačního kanálu vč. uvedení do původního stavu	kpl	8,000		0,00	
18	M	Pol1701	Dodávka - Otevření stávajícího zemního instalačního kanálu vč. uvedení do původního stavu	m	8,000		0,00	
P		Poznámka k položce:□ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102□ Otevření kanálu, zához, zhutnění zeminy a osetí□ 8						
19	K	Pol1702	Montáž - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	4,000		0,00	
20	M	Pol1703	Dodávka - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 4					
21	K	Pol1704	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	3,000		0,00	
22	M	Pol1705	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 3					
23	M	Pol1706	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 1					
24	K	Pol1707	Montáž - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	
25	M	Pol1708	Dodávka - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 1					
26	K	Pol1709	Svár optického vlákna	ks	48,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 48					
27	K	Pol1710	Měření optického vlákna, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	24,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 24					
28	K	Pol1711	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_2 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 29 (IT)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_2 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 29 (IT)

Místo:		Datum:	8. 12. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.02 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 29 (IT)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace

Soupis:

IO10_2 - Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 29 (IT)

Místo:

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D M24.02

Optický kabel 24vl. SM z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 29 (IT)

0,00

1	K	Pol1684	Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 24 vláken LC/pc	ks	1,000		0,00	
2	M	Pol1685	Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 24 vláken LC/pc	ks	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 24 LC konektorů, 1xKazeta pro 24 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, 24xAdaptér LC SM simplex, 24xOptický pigtail 9/125um LC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1

3	K	Pol1688	Montáž - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, B2ca s1d0a1, universální	m	426,000		0,00	
4	M	Pol1689	Dodávka - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, B2ca s1d0a1, universální	m	426,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
426

5	K	Pol1692	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	96,000		0,00	
6	M	Pol1693	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	96,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
96

7	K	Pol1694	Montáž - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu	m	789,000		0,00	
8	M	Pol1695	Dodávka - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu	m	789,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
789

9	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	8,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
8

10	K	Pol1702	Montáž - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	2,000		0,00	
11	M	Pol1703	Dodávka - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	2,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
2

12	K	Pol1714	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	2,000		0,00	
13	M	Pol1715	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	2,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
2

14	M	Pol1716	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1

15	K	Pol1717	Montáž - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	
16	M	Pol1718	Dodávka - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1

17	K	Pol1709	Svár optického vlákna	ks	48,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
48

18	K	Pol1710	Měření optického vlákna, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	24,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
24

19	K	Pol1719	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_3 - 2xoptický kabel 12vl. SM, P180 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 27

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_3 - 2xoptický kabel 12vl. SM, P180 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 27

Místo:		Datum:	8. 12. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.03 - 2xoptický kabel 12vl. SM, P180 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 27	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace

Soupis:

IO10_3 - 2xoptický kabel 12vl. SM, P180 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 27

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M24.03 2xoptický kabel 12vl. SM, P180 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 27 0,00

1	K	Pol1721	Montáž - Optický nástěnný rozvaděč - kompletní pro 24 vláken LC/pc	ks	2,000		0,00	
2	M	Pol1722	Dodávka - Optický nástěnný rozvaděč - kompletní pro 24 vláken LC/pc	ks	2,000		0,00	

Poznámka k položce:
Optický nástěnný rozvaděč - Nástěnný rozvaděč pro 24 vláken, 2xKazeta pro 12 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, 24xAdaptér LC SM simplex, 24xOptický pigtail 9/125um LC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
2

3	K	Pol1723	Montáž - Kabel optický 12 vl., G.657.A1, LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, s funkční integritou 180min., universální	m	1 480,000		0,00	
4	M	Pol1724	Dodávka - Kabel optický 12 vl., G.657.A1, LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, s funkční integritou 180min., universální	m	1 480,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1480

5	K	Pol1725	Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	650,000		0,00	
6	M	Pol1726	Dodávka - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	650,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
650

7	K	Pol1694	Montáž - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu	m	1 540,000		0,00	
8	M	Pol1695	Dodávka - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu	m	1 540,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1540

9	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	16,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
16

10	K	Pol1727	Montáž - Průraz do kolektoru vč. izolace proti průniku vody	kpl	8,000		0,00	
11	M	Pol1728	Dodávka - Průraz do kolektoru vč. izolace proti průniku vody	kpl	8,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
8

12	K	Pol1700	Montáž - Otevření stávajícího zemního instalačního kanálu vč. uvedení do původního stavu	kpl	1,000		0,00	
13	M	Pol1701	Dodávka - Otevření stávajícího zemního instalačního kanálu vč. uvedení do původního stavu	m	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
Otevření kanálu, zához, zhutnění zeminy a osetí
1

14	K	Pol1729	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	2,000		0,00	
15	M	Pol1705	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	2,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
2

16	M	Pol1730	Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1

17	K	Pol1731	Montáž - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	
18	M	Pol1732	Dodávka - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
1

19	K	Pol1709	Svár optického vlákna	ks	48,000		0,00	

Poznámka k položce:
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102
48

20	K	Pol1710	Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího protokolu	ks	24,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 24					
21	K	Pol1733	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: ☐ Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐ 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_4 - Kabel 100xNx0,6 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_4 - Kabel 100xNx0,6 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M24.04 - Kabel 100xNx0,6 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO10 - Areálové elektronické komunikace
Soupis:

IO10_4 - Kabel 100xNx0,6 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M24.04 Kabel 100xNx0,6 z pavilonu č. 60 do pavilonu č. 23 0,00

1	K	Pol1734	Montáž - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 600 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku (kompletně vybavený - nosníky, svorkovnice,bleskojistiky.)	ks	2,000		0,00	
2	M	Pol1735	Dodávka - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 600 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku (kompletně vybavený - nosníky, svorkovnice,bleskojistiky.)	ks	2,000		0,00	

P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 2					
3	K	Pol1736	Montáž - Kabel stíněný zemní TCEPKPFLE 100xNx0,6	m	723,000		0,00	
4	M	Pol1737	Dodávka - Kabel stíněný zemní TCEPKPFLE 100xNx0,6	m	723,000		0,00	

P			Poznámka k položce: kabel bude uložený v chrániče a v zemi v kanálech Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 723					
5	K	Pol1738	Montáž - Spojka zemní pro metalický kabel	ks	3,000		0,00	
6	M	Pol1739	Dodávka - Spojka zemní pro metalický kabel	ks	3,000		0,00	

P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 3					
7	K	Pol1740	Montáž - Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná ø 110 mm	m	518,000		0,00	
8	M	Pol1741	Dodávka - Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná ø 110 mm	m	518,000		0,00	

P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 518					
9	K	Pol1742	Ukončení kabelu v ranžíru/rozvaděči	ks	2,000		0,00	

P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 2					
10	K	Pol1743	Ukončení jedné čtyřky	ks	800,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 800					

11	K	Pol1744	Meření kabelu stejnosměrné	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 1					
12	K	Pol1745	Meření kabelu střídavé	kpl	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 1					
13	K	Pol1699	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	12,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 12					

14	K	Pol1702	Montáž - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	2,000		0,00	
15	M	Pol1703	Dodávka - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 2					

16	K	Pol1746	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
17	M	Pol1747	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 1					

18	M	Pol1748	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 1					

19	K	Pol1749	Montáž - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	
20	M	Pol1750	Dodávka - Značení kabeláže	kpl	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol1751	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce: ☐
Výměry dle výkresu: D.1.20-101, D.1.20-102 ☐
1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO11 - Přeložka kabelů VN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln' údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln' údaj
DIČ: Vypln' údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Konečné povrchové úpravy terénu kolem trafostanice jsou součástí objektu IO 02
Komunikace a zpevněné plochy

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO11 - Přeložka kabelů VN
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - IO 11 Přeložka kabelů VN	0,00
D2 - ELEKTROMONTÁŽE	0,00
D4 - Zemní práce - Vytýčení tras nových kabelových vedení	0,00
D5 - Beton	0,00
D6 - Křížení s inženýrskými sítěmi	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO11 - Přeložka kabelů VN
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 IO 11 Přeložka kabelů VN 0,00

D D2 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

1	K	Pol607	Kabel silový, izolace PE, 22 kV - 22kV-AXEKVCEY 1x120/16 mm2, materiál	m	180,000		0,00	
2	K	Pol608	Montáž 22-AXEKCEY 1x120/16 mm2,uložení v chrániče ve výkopu	m	160,000		0,00	
3	K	Pol609	Montáž 22-AXEKCEY 1x120/16 mm2,pevně	m	20,000		0,00	
4	K	Pol610	HZS- Práce montéru, značení kabelů štítky	hod	6,000		0,00	
5	K	Pol611	Nákup, výroba štítků	ks	20,000		0,00	
6	K	Pol612	Svazkování kabelů	ks	20,000		0,00	
7	K	Pol613	Koncovka VNITŘNÍ pro jednožilové kabely (22kV AXEKCEY), jednoplášťová 22 kV s plast. izolací, sada 3 ks - Koncovka s polovodivou vrstvou na žílech, 22 kV, se šroubovacími kabelovými oky, 70-150 mm2	ks	4,000		0,00	
8	K	Pol614	Adaptér vnitřní pro jednožilové kabely pro izolované rozvaděče 22 kV(sada 3 ks) - T adaptér pro jednožilové kabely, průřez jádra, 120-300mm2	ks	2,000		0,00	
9	K	Pol615	PVC kabely a vodiče - JYSTY 2x 2x 0,80 mm2, materiál	m	60,000		0,00	
10	K	Pol616	PVC kabely a vodiče - JYSTY 2x 2x 0,80 mm2, montáž-zatažení do chráničky	m	60,000		0,00	
11	K	Pol617	Zapojení kabelu JYSTY	ks	2,000		0,00	
12	K	Pol618	Chránička HDPE kompletní včetně spojek - Ohebná HDPE DN 40 chránička vnější průměr 40 mm	m	30,000		0,00	
13	K	Pol619	Kabelová průchodka pro betonové stěny - Dvojitá vodotěsná kabelová průchodka VN, tloušťka stěny do 150mm, pro kabel o průměru-do 120 mm	ks	2,000		0,00	
14	K	Pol620	Utěsnění kabelové průchodky (utěsnění kabelu 22 kV, 3x (1x120/16)) - Systémové těsnící víko s třemi prostupy pro kabely o průměru 24-54 mm	ks	2,000		0,00	
15	K	Pol621	Kabelová průchodka do betonové stěny - Dvojitá vodotěsná kabelová průchodka, tloušťka stěny do 150mm, pro chráničku DN 40	ks	1,000		0,00	
16	K	Pol490	Utěsnění kabelové průchodky (utěsnění kabelu) - Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm	ks	1,000		0,00	
17	K	Pol491	Utěsnění neobsazených kabelových průchodek - Zaslepovací víko	ks	4,000		0,00	
18	K	Pol622	Geodetické zaměření nové kabelové trasy, před záhrnem kabelové rýhy-cca 0,01 km	Kpt	1,000		0,00	
19	K	Pol624	Vypínání sítě - práce techniků E.ON	hod	1,000		0,00	

D D4 Zemní práce - Vytýčení tras nových kabelových vedení 0,00

20	K	Pol632	Kabelové vedení VN v přehledném terénu	km	0,050		0,00	
21	K	Pol541	Sejmutí drnu - Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	8,000		0,00	
22	K	Pol633	Zřízení přiloženého pažení v kabel. Rýze - Do hloubky 2m	m2	7,500		0,00	
23	K	Pol634	Odstranění přiloženého pažení - Do hloubky 2m	m2	7,500		0,00	
24	K	Pol543	Vytrhání obrubníků - Ležaté kladené do písku	m	4,000		0,00	
25	K	Pol544	Řezání spáry - V asfaltu nebo betonu	m	14,000		0,00	
26	K	Pol545	Bourání živičných a betonových povrchů - Síla vrstvy 3-5cm	m2	20,000		0,00	
27	K	Pol635	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 1200mm	m	6,500		0,00	
28	K	Pol636	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 1300mm	m	6,500		0,00	
29	K	Pol637	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 1300mm	m	3,000		0,00	
30	K	Pol638	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1500mm,hloubka 1600mm	m	3,000		0,00	
31	K	Pol639	Urovnání dna výkopu - Šíře do 80cm,tloušťka 5cm	m	19,000		0,00	
32	K	Pol640	Korugovaná dvouplášťová chránička, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek - Ohebná Pe chránička vnější průměr 160 mm	m	31,000		0,00	

D D5 Beton 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol556	Podbetonování chrániček při křížení komunikací, křížení s inženýrskými sítěmi apod.; Základ z prostého betonu - Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,000		0,00	
34	K	Pol557	Podbetonování chrániček při křížení komunikací, křížení s inženýrskými sítěmi apod.; Základ z prostého betonu - Do bednění	m2	0,800		0,00	

D		D6	Křížení s inženýrskými sítěmi				0,00	
35	K	Pol641	Potrubí plynu- stávající, zajištění křížení	ks	1,000		0,00	
36	K	Pol642	Kabel sdělovací- stávající, zajištění křížení	ks	1,000		0,00	
37	K	Pol643	Kabel 0,4 kV VO- projektovaný, zajištění křížení	ks	1,000		0,00	
38	K	Pol644	3x Kabel 0,4 kV- projektovaný , zajištění křížení	ks	3,000		0,00	
39	K	Pol564	Potrubí obecné	ks	2,000		0,00	
40	K	Pol645	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 1200mm	m	6,500		0,00	
41	K	Pol646	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 1300mm	m	6,500		0,00	
42	K	Pol647	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 1300mm	m	3,000		0,00	
43	K	Pol648	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 1500mm,hloubka 1600mm	m	3,000		0,00	
44	K	Pol578	Osazení obrubníků - Ležaté kladené do písku	m	4,000		0,00	
45	K	Pol579	Podkladová vrstva včetně hutnění - Z makadamu nebo hlinobetonu	m3	5,400		0,00	
46	K	Pol580	Jednovrstvá vozovka z živice, betonu - Vrstva živice 15 cm	m2	10,000		0,00	
47	K	Pol649	Upěchování výkopu, úprava povrchu - Hutnění v zemině třídy 3-4	m3	3,500		0,00	
48	K	Pol582	Úprava povrchu - Položení drnu	m2	8,000		0,00	
49	K	Pol583	Odvoz zeminy - Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	5,200		0,00	
50	K	Pol584	Odvoz zeminy - Za každý další km	m3	5,200		0,00	
51	K	Pol650	Úprava povrchů - Konečná úprava terénu v zemině třídy 3	m2	15,000		0,00	
52	K	Pol651	Zhotovení otvoru v betonové zdi - O tloušťce do 15cm a průměru 12 cm	ks	2,000		0,00	
53	K	Pol652	Zhotovení otvoru v betonové zdi - O tloušťce do 15cm a průměru 5 cm	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
IO12 - Areálový plynovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: IO12 - Areálový plynovod

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: IO12 - Areálový plynovod

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	3,500		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.□ 2*1,5						
2	K	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,000		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.□ 2						
3	K	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	2,000		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ ve výkopisti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.□ 2						
4	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	5,850		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek:□ 2*1,2*1,5□ 1,5*1,0*1,5						
5	K	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,850		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek:□ 2*1,2*1,5□ 1,5*1,0*1,5						
6	K	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	16,200		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ 2*2*1,5□ 2*1,2*1,5□ 2*1,2*1,5□ 2*1,0*1,5						
7	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	16,200		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,□ 2*2*1,5□ 2*1,2*1,5□ 2*1,2*1,5□ 2*1,0*1,5						
8	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	5,850		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.□ 2*1,2*1,5□ 1,5*1,0*1,5						
9	K	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	5,850		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ 2*1,2*1,5□ 1,5*1,0*1,5						
10	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,850		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,□ 2*1,2*1,5□ 1,5*1,0*1,5						
11	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500		0,00	RTS 24/ I
	P	Poznámka k položce:□ na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,□ 2*1,5□ 1,5*1,0						
12	K	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500		0,00	RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,☐ 2*1,5☐ 1,5*1,0					
13	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	4,500		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce:☐ 2*1,5☐ 1,5*1,0					
14	K	175101101RT3	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 8 mm	m3	0,960		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce:☐ 2*0,4*1,2					
15	M	00572422R	směs travní obnova - bez lipnice luční	kg	0,500		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce:☐ 0,5					
D 8			Trubní vedení	0,00				
16	K	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce:☐ Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.☐ 1					
17	K	SD_0021	Uzavírka potrubí 1 ks ruční balon s navrt. soupravou	kus	2,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
18	K	SD_0058	Montážní a terénní vozidla	km	30,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
19	K	SD_0059	Osobní vozidla	km	30,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
20	K	SD_0072	Čas strávený na cestě	hod	1,500		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
21	K	30000020	Nátrubek varný -1", pr. 34,4x3,2	kus	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
22	K	30000516	Zátka varná DN25	kus	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
23	K	30000700	Krycí víko FV-F 2,5"	kus	2,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
24	K	30001238	Hrdlo balonovací PN16, DN65-150 FHS-F	kus	2,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
25	K	30001333	ochranná páska (50mm x 20m), 732-08	kus	5,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
26	K	30001472	páska (100mm x 10m), 701-40	kus	5,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
27	K	30001727	Elektroda svářecí OK48.05 pr. 2,5 vaku	kus	23,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
28	K	30001781	Dno klenuté DN80/88,9, VTL	kus	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
29	K	30001873	Přesuvka SMU PN16, DN80/88,9, SKIBA	kus	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ Nabídka GasNet služby s.r.o.					
30	K	8000046	Betonový orientační sloupek s tabulkou, včetně základové patky	kus	1,000		0,00	Indiv
P			Poznámka k položce:☐ 1					
D 99			Staveništní přesun hmot	0,00				
31	K	998272201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu	t	1,728		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce:☐ svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,☐ na vzdálenost 100 m☐ Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : ☐ 1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, : ☐ Součet: : 1,72778					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: PS01 - Trafostanice SO01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
RH1+RC1 - Rozvaděč 22 kV dle výkresů D.2.01 107, D.2.01-108 a technickoobchodní specifikace TOS 1, skříňový rozvaděč s izolací SF6, jmenovité napětí: 24 kV, jmenovitý proud: 630 A, krátkodobý výdržný proud: 16 kA/1s, odolnost proti vnitřnímu oblouku IAC: ze tří stran 16 kA/1s, stupeň krytí: IP2XC; specifikaci kompletního rozvaděče R22 polí 1 až 5 tvoří technickoobchodní specikace TOS1 R22 v Příloze č.1 Oceloplechový skříňový rozvaděč volně stojící v bloku s kompenzačním rozvaděčem RC, počet polí: 3+1, krytí rozvaděče: IP 40, krytí po otevření dveří: IP 00, ovládací napětí: 230 V, AC; vodiče a přípojnice odboček dimenzovat na jmenovitý řádový proud podle ČSN EN 60059; velikost řádového proudu je dána použitým spínacím prvkem v jednotlivých vývodech; ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33-2000-4-41, ed.2: automatickým odpojením od zdroje; přívod: kabely ze spodu; vývody: kabely dolu; druh sítě: 3 PEN AC 50 Hz 400V, TN-C; přípojnice Cu-E: In = 1600 A, Ik''=25 kA, Idyn = 63 kA; povrchová úprava: RAL, polyester -epoxidový prášek, tepelně polymerovaný; použitý materiál pro výrobu skříní: plech min. tloušťky 1 mm, s protikorozní úpravou; sokl pod rozvaděč: 100 mm; dle výkresu č. _D.2.01-109;

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Strana 606 z 627

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: PS01 - Trafostanice SO01
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
D1 - TRAFOSTANICE		0,00
D2 - Betonový kiosek trafostanice		0,00
D3 - Rozvaděč 22 kV		0,00
D4 - Nastavení ochrany		0,00
D5 - Olejový transformátor T1		0,00
D7 - Pole 1, přívodní		0,00
D8 - Pole 2, spojka		0,00
D9 - Pole 3, vývody		0,00
D10 - Rozvaděč RC1, pole1		0,00
D11 - Rozvodnice RP-UPS		0,00
D12 - Náhradní zdroj UPS		0,00
D13 - Rozvodnice RE		0,00
D14 - Rozvodnice RQ		0,00
D15 - Rozvodnice RDA1		0,00
D16 - Elektromontáže		0,00
D17 - Kabelové rozvody pro ovládání a signalizaci		0,00
D18 - Kabelové rozvody pro měření		0,00
D19 - Elektroinstalace		0,00
D20 - Kabelové nosiče zinkované		0,00
D21 - Montáž kiosku trafostanice		0,00
D22 - Dodávky nutné pro uvedení trafostanice do provozu		0,00
D23 - Zemní síť		0,00
D24 - Zemní práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: PS01 - Trafostanice SO01
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D D1			TRAFOSTANICE				0,00	
D D2			Betonový kiosek trafostanice				0,00	
1	K	Pol653	Pochozí betonová kiosková trafostanice složená ze dvou buněk UF3054+UF3060., dveře, střecha, vnitřní elinstal,hromosvod,uzemnění - Buňka UF 3054- celkem	ks	1,000		0,00	
2	K	Pol654	Pochozí betonová kiosková trafostanice složená ze dvou buněk UF3054+UF3060., dveře, střecha, vnitřní elinstal,hromosvod,uzemnění - Buňka UF 3066 - celkem	ks	1,000		0,00	
D D3			Rozvaděč 22 kV				0,00	
3	K	Pol656	Pole 5 vývod rezerva - Pole QM s pojistkovým odpínačem	ks	1,000		0,00	
4	K	Pol657	Pole 4 vývod transformátor T1 - Pole QM s pojistkovým odpínačem	ks	1,000		0,00	
5	K	Pol658	Pole 3 vývod stávající trafostanice T134 - Pole QM s pojistkovým odpínačem	ks	1,000		0,00	
6	K	Pol659	Pole 2B dispečerské měření - Pole GBC-A měřící transformátory proudu a napětí	ks	1,000		0,00	
7	K	Pol660	Pole 2A fakturační měření - Pole GBC-A měřící transformátory proudu a napětí, úředně ověřené	ks	1,000		0,00	
8	K	Pol661	Pole 1 přívod - Pole DM1-A s výkonovým vypínačem a ochranou	ks	1,000		0,00	
D D4			Nastavení ochrany				0,00	
9	K	Pol662	Zpracování projektu nastavení ochrany - Projekt nastavení ochrany SEPAM 20 v poli 1 rozvaděče R22	ks	1,000		0,00	
10	K	Pol663	HZS-Práce techniků - Nastavení ochran na místě stavby	hod	10,000		0,00	
D D5			Olejový transformátor T1				0,00	
11	K	Pol664	Olejový transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA, Dyn1, uk=6%; Olejový hermetizovaný transformátor nízkoztrátový, projekční značení T1, provedení transformátoru: olejový hermetizovaný s redukovánými ztrátami dle směrnice EU 548/2014; transformátor bude vybav	ks	1,000		0,00	
D D7			Pole 1, přívodní				0,00	
12	K	Pol666	Pole 1, přívodní - přívodní pole rozvaděče, IP40/IP00 - 800x600x2000 mm, pole rozvaděče kompletní včetně dveří a přípojnic Cu, bočních zákrytů, nosného a spojovacího materiálu, větracích mřížek	ks	1,000		0,00	
13	K	Pol667	QF1 Kompaktní jistič, VÝSUVNÉ provedení; jmenovitý proud, napětí In= 1600 A, Ue=690V, AC; jmenovitý kmitočet f = 50/60 Hz; jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu/Ue=65 kA/415V, a.c.; Počet pólů: 3P - Spínací blok jističe In=1600A	ks	1,000		0,00	
14	K	Pol668	QF1 Kompaktní jistič, VÝSUVNÉ provedení; jmenovitý proud, napětí In= 1600 A, Ue=690V, AC; jmenovitý kmitočet f = 50/60 Hz; jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu/Ue=65 kA/415V, a.c.; Počet pólů: 3P - Výsuvné zařízení VZ 1600A	ks	1,000		0,00	
15	K	Pol669	Připojovací sady dle výrobce rozvaděče, sada montážních šroubů	sada	2,000		0,00	
16	K	Pol670	Nadproudová spoušť DTV3 -charakteristika distribuční, In=1600A	ks	1,000		0,00	
17	K	Pol671	Napěťový vypínací spoušť 230V, a.c.	ks	1,000		0,00	
18	K	Pol672	Signalizační blok SB-BL-0002	Ks	1,000		0,00	
19	K	Pol673	Izolační přepážky	ks	2,000		0,00	
20	K	Pol674	Montážní sada šroubů	ks	1,000		0,00	
21	K	Pol675	PS-1100 Spínač	ks	3,000		0,00	
22	K	Pol676	1QS1 Odpínač válcových pojistek - Odpínač válcových pojistek 3P,63A, 690V, AC	ks	1,000		0,00	
23	K	Pol677	32A gG Pojistková vložka	ks	3,000		0,00	
24	K	Pol678	1QS2 Pojistkový odpínač řadový, Ics=110 kA - Odpínač 3P, Un=690V,a.c., In=400A,	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol679	Pojistkové vložky 315A, gG	ks	3,000		0,00	
26	K	Pol680	1QS3, 1QS4 Odpínač válcových pojistek - Odpínač válcových pojistek 3P, 63A, 690V, AC	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol677	32A gG Pojistková vložka	ks	6,000		0,00	
28	K	Pol681	1FV1 Přepětová ochrana, svodič bleskových proudů - Typ1, TN-C, kompletní včetně příslušenství; - maximální přípustné napětí: 255V, a.c.; -bleskový impulsní proud (10/30ms): 50 kA	ks	3,000		0,00	
29	K	Pol682	Kondenzátor válcový, 3F - 440V, 8,0 kVAr	ks	1,000		0,00	
30	K	Pol683	Jistič, charakteristika B, 10 kA - F3.1 - 16B/3N -16A	Ks	1,000		0,00	
31	K	Pol684	Jistič, charakteristika B, 10 kA - F3.2 - 6B/3N -6A	Ks	1,000		0,00	
32	K	Pol685	Jistič, charakteristika B, 10 kA - F3.3 - 25B/3 -25A, 3P	Ks	1,000		0,00	
33	K	Pol686	Jistič, charakteristika B, 10 kA - F3.4 - 6B/3N -6A	Ks	1,000		0,00	
34	K	Pol687	Jistič, charakteristika B, 10 kA - F4.1 - 16B/1 -16A, 1P	Ks	1,000		0,00	
35	K	Pol688	Jistič, charakteristika C, 10 kA - F4.2 - 4C/1 -4A, 1P	Ks	1,000		0,00	
36	K	Pol689	Jistič, charakteristika C, 10 kA - FA3, FA4 - 6C/1N-6A, 1N	Ks	2,000		0,00	
37	K	Pol690	Jistič, charakteristika B, 10 kA - FA1,2,5,6,7,8 -6B/1N-6A, 1N	Ks	6,000		0,00	
38	K	Pol691	T1 Měřicí transformátor proudu MTP:1000/5A, 10VA, 0,5 %	ks	3,000		0,00	
39	K	Pol692	T2 Měřicí transformátor proudu MTP:1000/5A, 15VA, 1 %	ks	3,000		0,00	
40	K	Pol693	Analýzátor sítě, montáž do dveří rozvaděče - Analýzátor sítě 3x400/230V, 5A, převod MTP 1000/5A, komunikace: impulzní výstup *), modul výstupu na ETHERNET; *) parametry impulsů analyzátoru, před vyobjednáním analyzátoru konzultovat s profesí MaR.	ks	1,000		0,00	
41	K	Pol694	Ampérmetr, střídavý, převodový 0-1000/2000A, montáž do dveří rozvaděče	ks	1,000		0,00	
42	K	Pol695	Termostat pro větrání, IP30, montáž na DIN lištu - Regulátor teploty, rozsah nastavení: +10 až 60°C; Přepínací kontakt, spínací schopnost: 5A/250V AC	ks	1,000		0,00	
43	K	Pol696	Ventilátor, nasávací, odvědění mřížka+ filtr, výkon dle výrobce rozvaděče, 230V, a.c.	ks	1,000		0,00	
44	K	Pol697	Zásuvka vestavná - Zásuvka 16A, 230V,a.c. na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
45	K	Pol698	1SB 1 Tlačítkový ovladač, kompletní, vyp - Spínací jednotka Z+V	ks	1,000		0,00	
46	K	Pol699	Ovládací hlavice stiskací STOP-TOTAL, rudá, proti přelstění	ks	1,000		0,00	
47	K	Pol700	Spojovací šroub ke spojení skříní	ks	2,000		0,00	
48	K	Pol701	Spojovací díl	ks	1,000		0,00	
49	K	Pol702	1SB2 Tlačítkový ovladač, kompletní - Spínací jednotka Z+V	ks	1,000		0,00	
50	K	Pol703	Ovládací hlavice stiskací, barva černá	ks	1,000		0,00	
51	K	Pol700	Spojovací šroub ke spojení skříní	ks	2,000		0,00	
52	K	Pol701	Spojovací díl	ks	1,000		0,00	
53	K	Pol704	Relé pomocné do patice včetně patice, montáž na DIN lištu - K1, K2, K3 - Kontakty přepínací 3P, napětí ovládací cívky: 230V,a.c.	ks	3,000		0,00	
54	K	Pol705	Signální svítidlo, vyp - H2.1 - Signální svítidlo kompletní, 230V AC,barva dle ČSN	ks	1,000		0,00	
55	K	Pol706	Signální svítidlo, zap - H2.2 - Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva dle ČSN	ks	1,000		0,00	
56	K	Pol707	Signální svítidlo - H3- Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva červená	ks	5,000		0,00	
57	K	Pol708	H1 Akustická signálka - AS-05-P 230V, AC IP65	ks	1,000		0,00	
58	K	Pol709	H1 Akustická signálka -Indikační signálka RY 230V, AC rudé blikající IP 65	ks	1,000		0,00	
59	K	Pol710	HU1 Ukazatel stavu US - - G/W 230V, AC IP65	ks	1,000		0,00	
60	K	Pol711	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X1.0-, Do 1,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
61	K	Pol712	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X2-, Do 1,5 mm2, počet svorek	ks	10,000		0,00	
62	K	Pol713	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - 1X3.0-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
63	K	Pol714	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.0-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
64	K	Pol715	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.2-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	10,000		0,00	
65	K	Pol716	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.6-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
66	K	Pol717	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X5-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	15,000		0,00	
67	K	Pol718	Svorkovnice měřicí, zkratovací - X4-, Do 4 mm2-měřicí, počet svorek	ks	12,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	Pol719	Svorkovnice měřicí, zkratovací - X4.1-, Do 4 mm2- měřicí, počet svorek	ks	2,000		0,00	
69	K	Pol720	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	
70	K	Pol721	Písmomalířské práce na dveře rozvaděče dle výkresu	kpt	1,000		0,00	
71	K	Pol722	Přívod od transformátoru - kabely: 4x (2x 1kV CHBU 1x 240 mm2)	kpt	1,000		0,00	
D D8 Pole 2, spojka								0,00
72	K	Pol723	Pole 2, spojka - Pole rozvaděče, IP40/IP00; 600x600x2000 mm, pole rozvaděče kompletní včetně dveří a přípojníc Cu, bočních zákrytů, nosného a spojovacího materiálu, větracích mřížek	ks	1,000		0,00	
73	K	Pol724	2QF1 Kompaktní jistič, VÝSUVNÉ provedení; Jmenovitý proud, napětí In= 1600 A, Ue=690V, AC; Jmenovitý kmitočet f = 50/60 Hz; Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu/Ue=65 kA/415V, a.c.; Počet pólů: 3P - Spínací blok jističe In=1600A	ks	1,000		0,00	
74	K	Pol725	2QF1 Kompaktní jistič, VÝSUVNÉ provedení; Jmenovitý proud, napětí In= 1600 A, Ue=690V, AC; Jmenovitý kmitočet f = 50/60 Hz; Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu/Ue=65 kA/415V, a.c.; Počet pólů: 3P - Výsuvné zařízení VZ 1600A	ks	1,000		0,00	
75	K	Pol726	-Připojovací sady dle výrobce rozvaděče, sada montážních šroubů	sada	2,000		0,00	
76	K	Pol727	-Nadproudová spoušť DTV3 -charakteristika distribuční, In=1600A	ks	1,000		0,00	
77	K	Pol671	Napětíový vypínací spoušť 230V, a.c.	ks	1,000		0,00	
78	K	Pol673	Izolační přepážky	ks	2,000		0,00	
79	K	Pol674	Montážní sada šroubů	ks	1,000		0,00	
80	K	Pol675	PS-1100 Spínač	ks	3,000		0,00	
81	K	Pol728	2QS1, 2QS2 Odpínač válcových pojistek - Odpínač válcových pojistek 3P,63A, 690V, AC	ks	2,000		0,00	
82	K	Pol677	32A gG Pojistková vložka	ks	6,000		0,00	
83	K	Pol729	2QS3.1, 2QS3.2 , 1QS4 Odpínač válcových pojistek - Odpínač válcových pojistek 3P, 32A, 690V, AC	ks	2,000		0,00	
84	K	Pol730	2A gG Pojistková vložka	ks	6,000		0,00	
85	K	Pol688	Jistič, charakteristika C, 10 kA - F4.2 - 4C/1 -4A, 1P	Ks	1,000		0,00	
86	K	Pol689	Jistič, charakteristika C, 10 kA - FA3, FA4 - 6C/1N-6A, 1N	Ks	2,000		0,00	
87	K	Pol731	Jistič, charakteristika B, 10 kA - FA1,2 -6B/1N-6A, 1N	Ks	2,000		0,00	
88	K	Pol732	T1 Měřicí transformátor proudu - MTP:1000/5A, 15VA, 1%	ks	1,000		0,00	
89	K	Pol733	Ampérmetr, střídavý, převodový - 0-1000/2000A, montáž do dveří rozvaděče	ks	1,000		0,00	
90	K	Pol734	Voltmetr, montáž do dveří rozvaděče - Voltmetr střídavý 0-400V, feromagnetický	ks	2,000		0,00	
91	K	Pol735	Vačkový spínač, montáž do dveří rozvaděče - Vypínač VS10 BACO 8357, 10A, 230V, a.c. přepínač pro voltmetr PV1	ks	2,000		0,00	
92	K	Pol736	Počet pater 7, štítek C8; Termostat pro větrání, IP30, montáž na DIN lištu - Regulátor teploty, rozsah nastavení: +10 až 60°C; Přepínací kontakt, spínací schopnost: 5A/250V AC	ks	1,000		0,00	
93	K	Pol696	Ventilátor, nasávací, odváděcí mřížka+ filtr, výkon dle výrobce rozvaděče, 230V, a.c.	ks	1,000		0,00	
94	K	Pol737	Tlačítkový ovladač, kompletní, vyp - Spínací jednotka Z+V	ks	1,000		0,00	
95	K	Pol738	Tlačítkový ovladač, kompletní, vyp - Ovládací hlavice stiskací, barva dle ČSN	ks	1,000		0,00	
96	K	Pol739	Tlačítkový ovladač, kompletní, vyp - Spojovací šroub ke spojení skříní	ks	2,000		0,00	
97	K	Pol740	Tlačítkový ovladač, kompletní, vyp - Spojovací díl	ks	1,000		0,00	
98	K	Pol741	Signální svítidlo, vyp - H2.1 - Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva dle ČSN	ks	1,000		0,00	
99	K	Pol706	Signální svítidlo, zap - H2.2 - Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva dle ČSN	ks	1,000		0,00	
100	K	Pol742	Signální svítidlo - H1- Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva červená	ks	5,000		0,00	
101	K	Pol710	HU1 Ukazatel stavu US - - G/W 230V, AC IP65	ks	1,000		0,00	
102	K	Pol713	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - 1X3.0-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
103	K	Pol714	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.0-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
104	K	Pol715	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.2-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	10,000		0,00	
105	K	Pol719	Svorkovnice měřicí, zkratovací - X4.1-, Do 4 mm2- měřicí, počet svorek	ks	2,000		0,00	
106	K	Pol720	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	Pol721	Písmomalířské práce na dveře rozvaděče dle výkresu	kpt	1,000		0,00	
D D9			Pole 3, vývody				0,00	
108	K	Pol743	Pole 3, vývody - Přívodní pole rozvaděče, IP40/IP00, vývod přípojnícemi z leva do RC1; 800x600x2000 mm, pole rozvaděče kompletní včetně dveří a přípojníc Cu, bočních zákrytů, nosného a spojovacího materiálu	ks	1,000		0,00	
109	K	Pol744	QS1 až QS7 Lišťový pojistkový odpínač 690V, AC, Ics=120 kA - Lišťový pojistkový odpínač In=400A, počet pólů 3, přímé zapojení vodičů do svorky odpínače, vývody dolů	Ks	7,000		0,00	
110	K	Pol745	NK-FD123 Dálková signalizace stavu pojistek	Ks	7,000		0,00	
111	K	Pol746	Pojistková vložka gG 200A	Ks	18,000		0,00	
112	K	Pol731	Jistič, charakteristika B, 10 kA - FA1,2 -6B/1N-6A, 1N	Ks	2,000		0,00	
113	K	Pol747	Relé pomocné do patice včetně patice, montáž na DIN lištu - K1 až K7 - Kontakty přepínací 3P, napětí ovládací cívky: 230V,a.c.	ks	7,000		0,00	
114	K	Pol748	Signální svítidlo - H1 až H7 - Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva dle ČSN	ks	7,000		0,00	
115	K	Pol749	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.0-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
116	K	Pol750	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.2-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	10,000		0,00	
117	K	Pol720	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	
118	K	Pol721	Písmomalířské práce na dveře rozvaděče dle výkresu	kpt	1,000		0,00	
D D10			Rozvaděč RC1, pole1				0,00	
119	K	Pol751	Kompenzační rozvaděč chráněný (hrazený); 3 PEN 50 Hz 400V, TN-C; Chlazení: řízené termostatem; Větrací mřížky, filtry; Přívod: kompaktní jistič In=630A; Sokl pod rozvaděč - 100 mm; VÝKON - Q=220 kVA; Počet stupňů: 8; Kompenzační stupně 11 kVA, 22 kVA,	ks	1,000		0,00	
120	K	Pol752	Doplňky konstrukcí - Zákryt z plechu	m2	1,200		0,00	
121	K	Pol753	QF1 Kompaktní jistič, pevné provedení; Jmenovitý proud, napětí In= 630 A, Ue=690V, AC; Jmenovitý kmitočet f = 50/60 Hz ; Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu/Ue=65 kA/415V, a.c.; Počet pólů: 3P; - Spínací blok jističe In=630A	ks	1,000		0,00	
122	K	Pol754	-Připojovací sady dle výrobce rozvaděče, sada montážních šroubů	sada	2,000		0,00	
123	K	Pol755	-Nadproudová spošť DTV-charakteristika vedení-L, In=630A	ks	1,000		0,00	
124	K	Pol673	Izolační přepážky	ks	2,000		0,00	
125	K	Pol756	QS1-,Pojistkový odpínač pro válcové pojistky, 690V, AC 3+N - In= 63A, 3P Pojistkový odpínač pro válcové pojistky	Ks	1,000		0,00	
126	K	Pol757	QS1-,Pojistkový odpínač pro válcové pojistky, 690V, AC 3+N - 25A gG Pojistková vložka	Ks	4,000		0,00	
127	K	Pol758	Jistič 1P charakteristika "B" - F1.1 jistič 6B/1- 6A	ks	1,000		0,00	
128	K	Pol759	Jistič 1P charakteristika "B" - F1.2 jistič 6B/1- 6A	ks	1,000		0,00	
129	K	Pol760	Jistič 1+N charakteristika "C" - F1.3 jistič 4C/1N- 4A	ks	1,000		0,00	
130	K	Pol761	ST1- Termostat pro větrání, IP30, montáž na DIN lištu - Regulátor teploty, rozsah nastavení: +10 až 60°C - Přepínací kontakt, spínací schopnost: 5A/250V AC	ks	1,000		0,00	
131	K	Pol762	M1 Ventilátor, nasávací, odváděcí mřížka+ filtr, výkon dle výrobce rozvaděče, 230V, a.c.	ks	1,000		0,00	
132	K	Pol763	NL1, Regulátor jalového výkonu - Automatický regulátor výkonu s impulzním výstupem poruchy regulátoru	ks	1,000		0,00	
133	K	Pol764	S1.1, Kontakt koncový, dveřní - Koncový spínač 1 pól.(1-0) 230V, AC, 50 Hz	ks	1,000		0,00	
134	K	Pol765	E1.1, Svítidlo zářivkové, včetně zdroje - DZ11,11W, 230V, 50 Hz	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: KOMPENZACE:					
135	K	Pol766	Každý stupeň kompenzace tvoří: pojistkový odpínač, stykač, tlumivka, kondenzátor: 1,2,3 stupeň - Kondenzátor 440 V, 44 kVA	ks	3,000		0,00	
136	K	Pol767	Každý stupeň kompenzace tvoří: pojistkový odpínač, stykač, tlumivka, kondenzátor: 4,5,6 stupeň - Kondenzátor 440 V, 22 kVA	ks	3,000		0,00	
137	K	Pol768	Každý stupeň kompenzace tvoří: pojistkový odpínač, stykač, tlumivka, kondenzátor: 7,8 stupeň - Kondenzátor 440 V, 11 kVA	ks	2,000		0,00	
138	K	Pol769	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	
139	K	Pol770	Sokl pod rozvaděč	ks	1,000		0,00	
D D11			Rozvodnice RP-UPS				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	Pol771	Nastenné rozvodnice ocelopiechova; Rozměr 600x 600x 250; Krytí: IP 40/IP00; Včetně dveří, přístrojových lišt, N+PE svorkovnice a průchodek; Proudová sousta: 3 NPE AC 50 Hz 400V; Druh sítě: TN-S; Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33-2	ks	1,000		0,00	
141	K	Pol772	Páčkové výkonové spínače na DIN lištu; Páčkový spínač, 40A, 3P, 400V, na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
142	K	Pol773	SPÍNAČ I-0-II, 400V, 40A; Baco VS32 -2203-C8, montáž na DIN lištu; Kompletní: čelní deska, ovládací prvek (páka)	ks	1,000		0,00	
143	K	Pol774	Jistič, charakteristika B, 10 kA; 25B/1 -20A, 1P	Ks	2,000		0,00	
144	K	Pol775	Jistič, charakteristika B, 10 kA; 16B/1 -16A, 1P	Ks	1,000		0,00	
145	K	Pol776	Jistič, charakteristika B, 10 kA; 10B/1-10A, 1P	Ks	3,000		0,00	
146	K	Pol777	Jistič, charakteristika B, 10 kA; 25B/1N -25A, 1+N	Ks	1,000		0,00	
147	K	Pol778	Jistič, charakteristika B, 10 kA; 10/1N -10A, 1+N	Ks	8,000		0,00	
148	K	Pol779	Dvoupólový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA; Charakteristika B 16B/1N/0,03 16A, 0,03	ks	1,000		0,00	
149	K	Pol780	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.0-, Do 6 mm2, počet svorek	ks	5,000		0,00	
150	K	Pol715	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.2-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	30,000		0,00	
151	K	Pol781	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	
152	K	Pol782	Vývodky, ucpávky - dle kabelů	ks	15,000		0,00	
D D12			Náhradní zdroj UPS				0,00	
153	K	Pol783	Záložní zdroj UPS; Typ např. (nebo jiný splňující požadované technické parametry): PS 4000 RT3 230; UPS - line interactive sinus; Výkon: 4000VA/ 2880 W; Karta VFC pro komunikaci s UPS a dálkové vypínání UPS; Doba zálohování: typ 15 min; UPS-PS 4000, včetně	ks	1,000		0,00	
D D13			Rozvodnice RE				0,00	
154	K	Pol784	Univerzální měřicí skříň pro nepřímé měření, typ A; Vybavení: rám pro měřicí soupravu, zkušební svorkovnice, pojistkový odpínač OPV 10/3, plombovatelný v zap. Poloze; Univerzální měřicí skříň- typová; 1x nepřímé fakturační měření; Dodát ve standardu E.ON p	ks	1,000		0,00	
155	K	Pol785	Optočleny pro dálkový odečet spotřeby el. energie	kpt	1,000		0,00	
D D14			Rozvodnice RQ				0,00	
156	K	Pol786	Nastenné rozvodnice ocelopiechova; Rozměr 400x 400x 250; Krytí: IP 40/IP00; Včetně dveří, přístrojových lišt, N+PE svorkovnice a průchodek; Proudová sousta: 3 NPE AC 50 Hz 400V; Druh sítě: TN-S; Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33-2	ks	1,000		0,00	
157	K	Pol787	FA1-Jistič, charakteristika C, 10 kA - 4C/1N-6A, 1N	Ks	1,000		0,00	
158	K	Pol788	Regulátor odběru elektrické energie - Regulátor 1/4 hod. maxima, 6-ti stupňový výstup	ks	1,000		0,00	
159	K	Pol789	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X1-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	2,000		0,00	
160	K	Pol790	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X3.1-, Do 2,5 mm2, počet svorek	ks	10,000		0,00	
161	K	Pol782	Vývodky, ucpávky - dle kabelů	ks	4,000		0,00	
162	K	Pol791	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	
D D15			Rozvodnice RDA1				0,00	
163	K	Pol792	Nastenné rozvodnice ocelopiechova; Rozměr 600x 1200x 250; Krytí: IP 40/IP00; Včetně dveří, přístrojových lišt, N+PE svorkovnice a průchodek; Proudová sousta: 1 NPE AC 50 Hz 230V; Druh sítě: TN-S; Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33-2	ks	1,000		0,00	
164	K	Pol793	Páčkové výkonové spínače na DIN lištu - Páčkový spínač, 40A, 2P, 230V, na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
165	K	Pol794	Jistič, charakteristika C, 10 kA - FA3 - 4C/1 -4A, 1P	Ks	1,000		0,00	
166	K	Pol795	Jistič, charakteristika B, 10 kA - FA1 -10B/1N-10A, 1N	Ks	1,000		0,00	
167	K	Pol796	Jistič, charakteristika B, 10 kA - FA2 -6B/1N-6A, 1N	Ks	1,000		0,00	
168	K	Pol797	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X22-, Do 1,5 mm2, počet svorek	ks	35,000		0,00	
169	K	Pol798	Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl - X04-, Do 1,5 mm2, počet svorek	ks	35,000		0,00	
170	K	Pol782	Vývodky, ucpávky - dle kabelů	ks	10,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	Pol791	Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod.	ks	1,000		0,00	
D D16			Elektromontáže				0,00	
172	K	Pol799	Montáž transformátoru olejového VN/NN - Do váhy 5000 kg	ks	1,000		0,00	
173	K	Pol800	Montáž rozvaděče 22 kV, R22-SPN - Pole do 400 kg	ks	1,000		0,00	
174	K	Pol801	Montáž rozvaděče 22 kV, R22-SPN - Pole do 300 kg	ks	2,000		0,00	
175	K	Pol802	Montáž rozvaděče 22 kV, R22-SPN - Pole do 250 kg	ks	3,000		0,00	
176	K	Pol803	HZS-seřízení a uvedení rozvaděče 22 kV do provozu	hod	16,000		0,00	
177	K	Pol804	Montáž rozvaděčů RH1 - Pole - do 300 kg	ks	3,000		0,00	
178	K	Pol805	Montáž kompenzačních rozvaděčů - Rozvaděč RC1 do 500 kg	ks	1,000		0,00	
179	K	Pol806	Montáž rozvodnice RP-UPS - Rozvodnice- do 100 kg	ks	1,000		0,00	
180	K	Pol807	Montáž a usazení UPS - UPS- do 150 kg	ks	1,000		0,00	
181	K	Pol808	Montáž rozvodnice RQ - Rozvodnice- do 50 kg	ks	1,000		0,00	
182	K	Pol809	Montáž rozvodnice RE-USM - Rozvodnice- do 50 kg	ks	1,000		0,00	
183	K	Pol810	Montáž rozvodnice RDA1 - Rozvodnice- do 50 kg	ks	1,000		0,00	
184	K	Pol811	Dřevěná zábrana do trafokobek - Výroba, montáž, nátěr	ks	2,000		0,00	
185	K	Pol812	Elektroměr převodový, montáž do stáv. TS 703 036 Kroměříž. - Elektroměr 3x400/230V, x/5A, převod MTP 1000/5A, komunikace: impulzní výstup; Doplnění stáv. TS - Dodavatel el. energie E.ON přemístí fakturační měření spotřeby elektrické energie PN Kroměříž ze	ks	1,000		0,00	
186	K	Pol813	Kabelový most VN - kabelové propojení rozvaděče R22-pole 4 s primárními svorkami transformátoru 630 kVA	kpt	1,000		0,00	
187	K	Pol814	Kabelový most NN - Kabelové propojení přívodního pole 1 rozvaděče RH1 se sekundárními svorkami transformátoru 630 kVA	kpt	1,000		0,00	
D D17			Kabelové rozvody pro ovládání a signalizaci				0,00	
188	K	Pol815	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 5x 6 , pevně; Dle výkresu: D.2.01-114	m	8,000		0,00	
189	K	Pol816	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x 4 mm2, pevně; Dle výkresu: D.2.01-114	m	45,000		0,00	
190	K	Pol817	Kabel silový 1kV, izolace PVC - CYKY-O 12x 1.5 , pevně; Dle výkresu: D.2.01-114	m	45,000		0,00	
191	K	Pol818	Kabel silový 1kV, izolace PVC - CYKY-O 7x 1.5 , pevně; Dle výkresu: D.2.01-114	m	60,000		0,00	
192	K	Pol819	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x 2.5 mm2, pevně; Dle výkresu: D.2.01-114	m	50,000		0,00	
193	K	Pol820	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně; Dle výkresu: D.2.01-114	m	19,000		0,00	
D D18			Kabelové rozvody pro měření				0,00	
194	K	Pol821	Kabel silový 1kV, izolace PVC - CYKY-O 7x 4 mm2, pevně	m	25,000		0,00	
195	K	Pol822	Kabel silový 1kV, izolace PVC - CYKY-J 5x 2.5 mm2, pevně	m	25,000		0,00	
196	K	Pol823	Kabel silový 1kV, izolace PVC - CYKY-O 3x 4 mm2, pevně	m	5,000		0,00	
197	K	Pol824	Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ - do 12x4 mm2	ks	6,000		0,00	
198	K	Pol825	Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ - Do- 7x 4 mm2	ks	10,000		0,00	
199	K	Pol826	Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ - Do- 5x6 mm2	ks	2,000		0,00	
200	K	Pol827	Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ - Do- 3x4 mm2	ks	24,000		0,00	
201	K	Pol828	Zapojení vodiče - Cu- Do 6 mm2	ks	82,000		0,00	
202	K	Pol829	Zapojení vodiče - Cu- Do 2,5 mm2	ks	110,000		0,00	
203	K	Pol830	Kabel sdělovací, datový - SYKFY 4x1 mm,	m	2,000		0,00	
204	K	Pol831	Kabel sdělovací, datový - JYSTY 2x 2x 0,8 mm,	m	40,000		0,00	
205	K	Pol832	Trubky, lišty - Pe 32 Trubka ohebná (střední mechanická odolnost), kompletní včetně kolen, spojek a vývodek	m	30,000		0,00	
206	K	Pol833	Uzemnění, pospojování a ochrana před atmosférickými vlivy - OPH + vodiče pro ochranné uzemnění a pospojování._Dle výkresu:_D.2.01-115	kpt	1,000		0,00	
D D19			Elektroinstalace				0,00	
207	K	Pol834	Umělé osvětlení, elektroinstalace pro světelné a zásuvkové okruhy. Dle výkresu: D.2.1- 116	kpt	1,000		0,00	
D D20			Kabelové nosiče zinkované				0,00	
208	K	Pol835	Kabelové stojiny pro výložky, rošty šíře 300 mm - Stojina L 0,7 jednostranná	ks	3,000		0,00	
209	K	Pol836	Kabelové výložníky, závěsné do stojiny, pro rošt šíře 300 mm - 1x300 mm	ks	6,000		0,00	
210	K	Pol837	Kabelový rošt včetně kolen, odboček - R3 Kabelový rošt pro pevné uložení kabelů, šířka roštu 300 mm	m	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	Pol838	Kabelový žlab plechový, včetně, víka, spojek a nosného materiálu - 200/60 žlab	m	6,000		0,00	
212	K	Pol839	Kabelový žlab plechový, včetně, víka, spojek a nosného materiálu - 125/50 žlab	m	14,000		0,00	
213	K	Pol840	Kabelový žlab plechový, včetně, víka, spojek a nosného materiálu - 125/100 žlab	m	7,000		0,00	
D D21			Montáž kiosku trafostanice				0,00	
D D22			Dodávky nutné pro uvedení trafostanice do provozu				0,00	
214	K	Pol841	Ochranné a pracovní pomůcky a výstražné tabulky, hrazeno z provozních prostředků investora, DOPLNĚNÍ	ks	1,000		0,00	
215	K	Pol842	Provozní a manipulační řád, není předmětem nabídky, zajistí investor, provozovatel mimo rámec dodávky trafostanice.	ks	1,000		0,00	
216	K	Pol843	Doprava trafostanice ze sídla dodavatele na místo stavby Kroměříž, areál Psychiatrické nemocnice	kpl	1,000		0,00	
217	K	Pol844	Přeprava valníkem s prodlouženou ložnou plochou, cesta a zpět.	kpt	1,000		0,00	
218	K	Pol845	Jeřáb 100t/3m; Vyložení břemene do 8 m; Příjezdová komunikace s únosností 12,5 t na nápravu; Zpevněná plocha pro rozpatkování jeřábu; Práce jeřábu	hod	6,000		0,00	
219	K	Pol846	Příprava montáže a práce mechanismů celkem	kpt	1,000		0,00	
220	K	Pol847	Práce montérů a techniků	hod	30,000		0,00	
221	K	Pol848	Kompletní trafostanice bude finální dodávkou vysoutěženého dodavatele trafostanice včetně její dopravy na staveniště, dle nabídky	ks	1,000		0,00	
D D23			Zemní síť				0,00	
222	K	Pol849	Ocelový pásek pozinkovaný, ve výkopu - Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m)	m	125,000		0,00	
223	K	Pol850	Ocelový pásek pozinkovaný, v betonu - Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m)	m	35,000		0,00	
224	K	Pol851	Ocelový drát pozinkovaný - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m)	m	10,000		0,00	
225	K	Pol852	Zemní tyč - ZT2 2m trubková pr.28	ks	4,000		0,00	
226	K	Pol853	Svorka uzemňovací - SR02 křížová (pásek-pásek)	ks	27,000		0,00	
227	K	Pol854	Připojovací svorka - Svorka připojovací (drát, OK) SP	ks	10,000		0,00	
228	K	Pol855	Antikoroziní úprava - Nátěr zemního pásu a spojů	m	30,000		0,00	
229	K	Pol856	Suspenze SA IV k izolaci a nátěru	kg	4,000		0,00	
230	K	Pol857	Gumoasfalt SA12	kg	2,000		0,00	
231	K	Pol858	Měření zemních odporů, zemní sítě délky pásu do 100 m	ks	2,000		0,00	
232	K	Pol859	Provedení revizních zkoušek dle CSN 331500-Revizní technik	hod	8,000		0,00	
233	K	Pol860	Provedení revizních zkoušek dle CSN 331500 - Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	
D D24			Zemní práce				0,00	
234	K	Pol861	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	68,000		0,00	
235	K	Pol862	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 400mm	m	27,000		0,00	
236	K	Pol863	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	68,000		0,00	
237	K	Pol864	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 400mm	m	27,000		0,00	
238	K	Pol865	Příprava terénu, vytýčení trafostanice - V zastaveném prostoru	m2	36,500		0,00	
239	K	Pol866	Výkop jámy pro beton. základ a jiné zařízení - Zemina třídy 3-4,strojně	m3	71,800		0,00	
240	K	Pol867	Výkop jámy pro beton. základ a jiné zařízení - Urovnání dna výkopu	m3	3,500		0,00	
241	K	Pol868	Základ z prostého betonu - Základ pro kiosek trafostanice	m3	5,700		0,00	
242	K	Pol869	Násyp zeminy včetně hutnění - Násyp v zemině třídy 3-4	m3	15,500		0,00	
243	K	Pol870	Zához jámy pro základ, včetně péčování - V zemině třídy 3-4	m3	24,800		0,00	
244	K	Pol871	Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	31,540		0,00	
245	K	Pol584	Odvoz zeminy - Za každý další km	m3	31,540		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
PS02 - Fotovoltaická elektrárna SO 01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: PS02 - Fotovoltaická elektrárna SO 01

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - FVE PANELY	0,00
D2 - NOSNÁ KONSTRUKCE	0,00
D3 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	0,00
D4 - KABELY	0,00
D5 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	0,00
D6 - ZAŘÍZENÍ	0,00
D7 - OSTATNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Objekt: PS02 - Fotovoltaická elektrárna SO 01

Místo: Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1	FVE PANELY					0,00	
1	M	R1.1	Fotovoltaický panel	kus	206,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Parametry FVE panelu: - Jmenovitý výkon 480W - účinnost 22,16% - jmenovité napětí 35,38V - jmenovitý proud 13,66A - napětí naprázdno 42,80V - proud nakrátko 14,29A - rozměry 1910x1134x35mm - váha 28kg - délka kabelu 1,1m - včetně konektor MC4 - včetně překlMOVacích diod - životnost min. 25 let

2	K	R1.1.1	Montáž FVE panelů	kus	206,000		0,00	Vlastní
3	M	R1.2	Optimizér fotovoltaického panelu max. 500Wp	kus	206,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Parametry optimizér: - Optimizér výkonu panelu - IP68

4	K	R1.2.1	Montáž optimizér fotovoltaického panelu max. 500Wp	kus	206,000		0,00	Vlastní

D	D2	NOSNÁ KONSTRUKCE					0,00	
5	M	R2.1	Středová svorka typ 40	kus	360,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - mid clamp FH 30-50mm, l=40mm, alu

6	M	R2.2	Koncová svorka typ 35	kus	170,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - end clamp FH 30-50mm, l=35mm, alu

7	M	R2.3	Okrajový základní profil typ 75	kus	55,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - edge base profile 2.0, l=75mm

8	M	R2.4	Středová balastní svorka typ 40	kus	320,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ballast mid clamp height 30-50mm, l=40mm, alu

9	M	R2.5	Stojka 10° typ 75	kus	248,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Tower 10°, for HBP inner dimension l=75mm

10	M	R2.6	Spojka křížové vzpěry typ 390	kus	33,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - cross strut connector, l=390mm, slot holes

11	M	R2.7	Šroub Typ M8x30	kus	300,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - screw M8x30, ISO 7380-1, raised head, hexagon socket

12	M	R2.8	Šroub Typ M8x16	kus	600,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - screw M8x16, ISO 7380-1, raised head, hexagon socket

13	M	R2.9	Základní profil typ 1618	kus	248,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - main base profile 2.0 EW, l=1618mm, stand. Adhered

14	M	R2.10	Základna 10° M6 typ 75	kus	248,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - base 10°, for HBP inner dimension l=75mm, module width >1016mm

15	M	R2.11	Příčná a balastní vzpěra typ 1898	kus	98,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - cross and ballast strut, l=1898mm

16	M	R2.12	Držák pro zadní krycí plechy pro konstrukci 10°	kus	206,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rear wall Tower S 10/15°, for HBP inner dimension l=75mm

17	M	R2.13	Zadní krycí plech pro konstrukci 10°, délky 2000mm	kus	206,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rear wall-1 S 10°, l=2000mm

18	M	R2.14	Stone 15kg	kus	733,000		0,00	Vlastní

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Stone 15kg - 40x40x4cm

19	K	R2.15.1	Montáž nosné konstrukce	kus	1,000		0,00	Vlastní

D	D3	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY					0,00	
20	M	R3.1	Rozvaděč +R_FVE	kpt	1,000		0,00	Vlastní

21	K	R3.1.1	Montáž rozvaděče +R_FVE	kpt	1,000		0,00	Vlastní

22	M	R3.2	Rozvaděč +R_SPD	kpt	1,000		0,00	Vlastní

23	K	R3.2.1	Montáž rozvaděče +R_SPD	kpt	1,000		0,00	Vlastní

24	M	R3.3	Doplnění komponent pro MaR do +R_FVE	kpt	1,000		0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Doplnění položek: - Monitoring sítě dle předchozích realizací v areálu (1ks) - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm (2ks) - vyvedení požadovaných signálů pro MaR - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lišty, vkladací žlaby, spojovací materiál: včetně identifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. (1kpt)							

25	K	R3.3.1	Doplnění komponent pro MaR do +R_FVE	kpt	1,000		0,00	Vlastní

D		D4	KABELY	0,00				
26	M	R4.1	Solar kabel 6 černý H1Z2Z2-K	m	1 457,000		0,00	Vlastní
27	K	R4.1.1	Montáž kabel H1Z2Z2-K 1x6	m	1 457,000		0,00	Vlastní
28	M	R4.2	H07RN-F 5G50	m	8,000		0,00	Vlastní
29	K	R4.2.1	Montáž kabel Cu plný kulatý H07RN-F 5G50 do 1 kV uložený volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5G50 až 5G70 mm2	m	8,000		0,00	Vlastní
30	M	R4.3	CYKY-J 7x4	m	5,000		0,00	Vlastní
31	K	R4.3.1	Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY 7x4 do 1 kV uložený volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x4 mm2	m	5,000		0,00	Vlastní
32	M	R4.4	CYKY-J 5x2,5	m	6,000		0,00	Vlastní
33	K	R4.4.1	Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY 5x2,5 do 1 kV uložený volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 5x2,5 mm2	m	6,000		0,00	Vlastní
34	M	R4.5	1-YY 1x50 GNYE	m	6,000		0,00	Vlastní
35	K	R4.5.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1x50 mm2	m	6,000		0,00	Vlastní
36	M	R4.6	1-YY 1x95 GNYE	m	120,000		0,00	Vlastní
37	K	R4.6.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1x95 mm2	m	120,000		0,00	Vlastní
38	M	R4.7	CYA 1x6 GNYE	m	10,000		0,00	Vlastní
39	K	R4.7.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1x6 mm2	m	10,000		0,00	Vlastní
40	M	R4.8	CYA 1x10 GNYE	m	8,000		0,00	Vlastní
41	K	R4.8.1	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1x10 mm2	m	8,000		0,00	Vlastní
42	M	R4.9	JQTQ-O 14x1	m	5,000		0,00	Vlastní
43	K	R4.9.1	Montáž izolovaných kabelů komunikačních, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1,0 mm2	m	5,000		0,00	Vlastní
44	M	R4.10	CAT5e FTP PE 4x2x0,51	m	12,000		0,00	Vlastní
45	K	R4.10.1	Montáž izolovaných kabelů komunikačních, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x2x0,51 mm2	m	12,000		0,00	Vlastní
46	M	R4.11	1-CSKH-V-180 2x2,5	m	160,000		0,00	Vlastní
47	K	R4.11.1	Montáž kabel Cu plný kulatý CSKH-V180 do 1 kV uložený na příchýtkách nebo ve žlabu počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2	m	160,000		0,00	Vlastní
48	M	R4.12	Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5+6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65	kus	42,000		0,00	Vlastní
49	K	R4.12.1	Montáž konektor MC4	kus	42,000		0,00	Vlastní
50	M	R4.13	Zakončení vodičů	kus	266,000		0,00	Vlastní

D		D5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	0,00				
51	M	R5.1	Žlab plný, pozinkovaný 50X125x0.70 F žár.zin.2m	m	166,000		0,00	Vlastní

P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Kabelový žlab s integrovanou spojkou 50x125, v povrchové úpravě žárový zinek, plný s víkem, opatřený embosy pro zvýšení pevnosti a tuhosti, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, betonové bloky pro zajištění stability.							

52	K	R5.1.1	Montáž kabelového žlabu 50x125 mm	m	166,000		0,00	Vlastní
53	M	R5.2	Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod.	kpt	1,000		0,00	Vlastní
54	M	R5.3	Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá,3m	m	64,000		0,00	Vlastní

P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Tuhá hrdlovaná elektroinstalační trubka PVC ? 25 mm, 22411, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá, délka 3 m, lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, nebezpečná zóna 2 a do prostor s nebezpečím výbuchu prachu, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů							

55	K	R5.3.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchýtky	m	64,000		0,00	Vlastní
56	M	R5.4	Trubka oheb.1425 pr.25 320N černá	m	121,000		0,00	Vlastní

P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Ohebná elektroinstalační trubka PVC MONOFLEX ? 25 mm, 22212, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá, lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, nebezpečná zóna 2 a do prostor s nebezpečím výbuchu prachu, nebezpečná zóna 22, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů							

57	K	R5.4.1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchýtky	m	121,000		0,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	R5.5	Kabelové příchytky	ks	522,000		0,00	Vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6					
59	K	R5.5.1	Montáž kabelové příchytky	m	522,000		0,00	Vlastní
60	K	R5.6.1	Zatěsnění prostupu střešním pláštěm	kpt	1,000		0,00	Vlastní
61	K	R5.7.1	Realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBR	kpt	1,000		0,00	Vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: -Silikonový tmel s požární odolností -Pružné protipožární pěny -Protipožární malta -Deskami z minerálního materiálu (minerální vlna) -Kombinacemi výše uvedených					
62	K	R5.8.1	Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm	kpt	1,000		0,00	Vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případě realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech řpes požární úseky dle platného projektu PBR. Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: -Silikonový tmel s požární odolností -Pružné protipožární pěny -Protipožární malta -Deskami z minerálního materiálu (minerální vlna) -Kombinacemi výše uvedených					
D			D6	ZAŘÍZENÍ				0,00
63	M	R6.1	FV Střídač	kus	1,000		0,00	Vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: FV Střídač - jmenovitý výkon 90 000W - maximální vstupní napětí 1000VDC - 48,25A / MPPT - počet vstupů 9 - max. účinnost 98,3% - IP65 - max DC příkon 150000W - výstup 230/400VAC, 3 + N + PE - jmen. výstupní proud 130,50A - integrovaná SPD T2 AC a DC - RS485, WiFi/4G - včetně integrovaných vnitřních funkcí dle požadavku distributora elektrické energie: •Zpožděné zapnutí elektrárny po obnovení napětí v DS •řízení jalového výkonu Q(U) •přizpůsobení činného výkonu P(U) •dynamická podpora sítě UVRT •snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)" - rozměry 1ks jednotky - 558 x 328 x 273mm - rozměry 1ks manager - 360 x 560 x 295mm - hmotnost celkem 114kg -včetně držáků na zeď					
64	K	R6.1.1	Montáž střídače 90 000W	kus	1,000		0,00	Vlastní
65	M	R6.2	Tlačítko STOP FVE	kus	1,000		0,00	Vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: -Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu					
66	K	R6.2.1	Montáž tlačítka STOP FVE	kus	1,000		0,00	Vlastní
D			D7	OSTATNÍ				0,00
67	M	R7.1	Pronájem autojeřábu, nosnost 40t	hod	40,000		0,00	Vlastní
68	M	R7.2	Doprava autojeřábu	km	10,000		0,00	Vlastní
69	K	R7.3	Informační systém - štítky	kpt	1,000		0,00	Vlastní
70	M	R7.4	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,000		0,00	Vlastní
71	M	R7.5	Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky	hod	16,000		0,00	Vlastní
72	M	R7.6	Integrace výroby do stávajícího systému areálu, včetně sw a komunikační jednotky	kpt	1,000		0,00	Vlastní
73	M	R7.7	Vystavení protokolů o funkci požadovaných ochran výroby	kpt	1,000		0,00	Vlastní
74	M	R7.8	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	12,000		0,00	Vlastní
75	M	R7.9	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů, návodů k obsluh, provozní řád	hod	16,000		0,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Kroměříž

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kroměříž
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00
ON - Ostatní náklady	0,00
VN - Vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kroměříž Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		Ostatní	Ostatní				0,00	
D		ON	Ostatní náklady				0,00	
1	K	00511 R	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	Soubor	1,000		0,00	
2	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště dle SoD	Soubor	1,000		0,00	
3	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vytyčení inženýrských sítí, zajištění	Soubor	1,000		0,00	
4	K	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,000		0,00	
5	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení celé stavby, vč. profesí	Soubor	1,000		0,00	
6	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,000		0,00	
7	K	110	Provedení měření hluku k ověření hlukové studie (v denní a noční době)	Soubor	1,000		0,00	
8	K	113	Projednání celého projektu na TiČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	Soubor	1,000		0,00	
9	K	114	Provozní řády, návody k použití. Obeznamení obsluhy a investorem pověřených osob, zaškolení	Soubor	1,000		0,00	
10	K	115	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy	Soubor	1,000		0,00	
11	K	116	Fotodokumentace průběhu výstavby	Soubor	1,000		0,00	
12	K	117	Pasportizace území stavby a jejího okolí	Soubor	1,000		0,00	
14	K	121	Náklady na provedení vzorků dle požadavku investora	Soubor	1,000		0,00	
15	K	13	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	Soubor	1,000		0,00	
16	K	14	Bezpečnostní hrazení a oplocení	Soubor	1,000		0,00	
17	K	15	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	soubor	1,000		0,00	
18	K	18	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	Soubor	1,000		0,00	
19	K	182	Pasportizace trhlín/poruch a geodetické sledování sousedních objektů	Soubor	1,000		0,00	
20	K	183	Dokumentace zdolávání požáru a vypracování směrnice (provozního řádu) k požárnímu zabezpečení	Soubor	1,000		0,00	
21	K	19	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy, dle SoD, požadavků jednotlivých profesí - zkoušky v rámci montáže, výchozí revize, uvedení do provozu, term. měření EL, revize elektro, bleskosvod, topné,tlakové zk., apod	Soubor	1,000		0,00	
22	K	ON_0101	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby, vč. profesí	soubor	1,000		0,00	
23	K	ON_0101c	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby -koordinačních výkresů - Dopracování dílčích řezů koordinačního půdorysu 1.pp až 3.np - SO 01, SO 02, SO 03	soubor	1,000		0,00	
24	K	ON_0111	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace schématických výkresů pro trubkování elektroinstalací ŽB stěnových a stropních konstrukcí	soubor	1,000		0,00	
25	K	ON_0108	Vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením včetně získání potřebných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí	soubor	1,000		0,00	
26	K	ON_0103	Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele zdravotnické technologie RTG včetně výpočtu stínění	soubor	1,000		0,00	
27	K	VON01	Propagace	Soubor	1,000		0,00	
28	K	VON04	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,000		0,00	
29	K	VON03	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	Soubor	1,000		0,00	
30	K	VON06	Měření hluku z provozu – viz KHSZL/15392/2024/1.5/EPID/KM/PRA-02	Soubor	1,000		0,00	
31	K	VON08	Rozbor vody – viz KHSZL/15392/2024/1.5/EPID/KM/PRA-02	Soubor	1,000		0,00	
32	K	VON09	Náklady na provedení vzorků dle požadavku SPP s NPÚ ÚOP Kroměříž - rozsah viz. MeÚKM/062070/2024	Soubor	1,000		0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	VON10		Provedení doplňující etapy geotechnického průzkumu v rozsahu 2 sond do hloubky cca 15 m	soubor	1,000		0,00	
34	K	VON11		Provedení náhradní výsadby v rozsahu viz MeUKM/044363/2024/05/OZP/DoS	Soubor	1,000		0,00	
35	K	VON16		Výrobní dokumentace pro sdružené závěsy všech profesí	Soubor	1,000		0,00	
36	K	VON18		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	Soubor	1,000		0,00	
37	K	VON19		Stočné na čerpanou vodu, vč. vyřízení povolení k vypouštění vody do kanalizace	Soubor	1,000		0,00	
38	K	VON20		Měření radonu v úrovni základové spáry	Soubor	1,000		0,00	
39	K	VON21		Zpracování dílenské dokumentace na protipožární ucpávky pro sdružené prostupy instalací	Soubor	1,000		0,00	
40	K	VON22		Doplnění sdružených závěsů nad rámec uvedených v PD po výběru všech dodavatelů stavby	Soubor	1,000		0,00	
41	K	VON23		Aktualizace koordinačních výkresů po výběru všech dodavatelů stavby, vč. profesí	Soubor	1,000		0,00	
42	K	VON25		Zhotovení dílenské dokumentace stavebně konstrukční části včetně zpracování všech prostupů a dokumentace výztuže	Soubor	1,000		0,00	
43	K	VON26		Aktualizace hlukové studie včetně dopadů do stavby po výběru dodavatelů zařízení, která jsou zdrojem hluku	Soubor	1,000		0,00	
44	K	BIM č.1		Informační model stavby definovaný dokumenty v příloze č. 10 SOD (BIM protokol, BEP, EIR	Soubor	0,000		0,00	
45	K	BIM č.2		Předání informací pro správu a údržbu budovy v CAFM systému dle požadavků definovaných dokumenty v příloze č. 10 SoD (BIM protokol, BEP, EIR)	Soubor	0,000		0,00	
D		VN	Vedlejší náklady						0,00
46	K	005111020R		Vytyčení staveb	Soubor	1,000		0,00	
47	K	005121010R		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00	
48	K	005121020R		Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00	
49	K	005121030R		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00	
50	K	00512101X1		Montáž věžových jeřábů včetně pomocných konstrukcí, materiálů, doplňků a prací	Soubor	1,000		0,00	
51	K	00512101X2		Provoz věžových jeřábů	Soubor	1,000		0,00	
52	K	00512101X3		Demontáž věžových jeřábů včetně pomocných konstrukcí, materiálů, doplňků a prací	Soubor	1,000		0,00	
53	K	005121040X		Příplatek za součinnost stavby s SPP s NPÚ ÚOP Kroměříž	Soubor	1,000		0,00	
54	K	005124010R		Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,000		0,00	
55	K	005211030R		Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000		0,00	
56	K	193		Provizorní komunikace a úpravy vjezdů na staveniště dle požadavku investora (včetně projednání s Památkovým úřadem)	Soubor	1,000		0,00	
57	K	VN27		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů a povolení, spojených s realizací stavby	Soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:

X1 - PŘELOŽKA PŘIVADĚČE VODY PRO KVĚTNOU ZAHRADU

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Výplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:

X1 - PŘELOŽKA PŘIVADĚČE VODY PRO KVĚTNOU ZAHRADU

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	0,00
12 - Odkopávky a prokopávky	0,00
13 - Hloubené vykopávky	0,00
14 - Ražení a hloubení tunelářské	0,00
15 - Roubení	0,00
16 - Přemístění výkopku	0,00
17 - Konstrukce ze zemin	0,00
18 - Povrchové úpravy terénu	0,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
M21 - Elektromontáže	0,00
M23 - Montáže potrubí	0,00
M46 - Zemní práce při montážích	0,00
S - Přesuny sutí	0,00
M - Ostatní materiál	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Objekt:

X1 - PŘELOŽKA PŘIVADĚČE VODY PRO KVĚTNOU ZAHRADU

Místo: Datum: 8. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D 0 Všeobecné konstrukce a práce								0,00
1	K	010002VRNVD	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	3,000		0,00	RTS II / 2021
D 12 Odkopávky a prokopávky								0,00
2	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	30,900		0,00	RTS II / 2024
	VV		103*2*0,15		30,900			
	VV		Součet		30,900			
D 13 Hloubené vykopávky								0,00
3	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	90,700		0,00	RTS II / 2024
	VV		(80*0,8*1,9)-30,9		90,700			
	VV		Součet		90,700			
4	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,070		0,00	RTS II / 2024
	VV		90,7*0,1		9,070			
	VV		Součet		9,070			
5	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	27,000		0,00	RTS II / 2024
	VV		2*2*1,2		4,800			
	VV		2*3*1,2		7,200			
	VV		2*3*2,5		15,000			
	VV		Součet		27,000			
6	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,700		0,00	RTS II / 2024
	VV		27*0,1		2,700			
	VV		Součet		2,700			
7	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	10,000		0,00	RTS II / 2024
	VV		2*2*1		4,000			
	VV		2*3*1		6,000			
	VV		Součet		10,000			
D 14 Ražení a hloubení tunelářské								0,00
8	K	141700104R00	Protlak nefžený z trub D 155 mm v hor.1 - 4	m	22,000		0,00	RTS II / 2024
9	K	141700102R00	Protlak nefžený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	22,000		0,00	RTS II / 2024
D 15 Roubení								0,00
10	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	368,600		0,00	RTS II / 2024
	VV		80*1,9*2		304,000			
	VV		8*2,2		17,600			
	VV		10*2,2		22,000			
	VV		10*2,5		25,000			
	VV		Součet		368,600			
11	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	368,600		0,00	RTS II / 2024
D 16 Přemístění výkopku								0,00
12	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	127,700		0,00	RTS II / 2024
	VV		90,7+27+10		127,700			
	VV		Součet		127,700			
13	K	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,320		0,00	RTS II / 2024
	VV		127,7-77,38		50,320			
	VV		Součet		50,320			
D 17 Konstrukce ze zemin								0,00
14	K	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	30,060		0,00	RTS II / 2024
	VV		81*0,8*0,45		29,160			
	VV		1*1*0,45*2		0,900			
	VV		Součet		30,060			
15	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	77,380		0,00	RTS II / 2024
	VV		2*2*1,65-(1*1*0,55)		6,050			
	VV		2*3*1,65-(1*1*0,55)		9,350			
	VV		2*2*1,95-(3*0,8*0,55)		6,480			
	VV		(80*0,8*1,35)-30,9		55,500			
	VV		Součet		77,380			
D 18 Povrchové úpravy terénu								0,00
16	K	181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	206,000		0,00	RTS II / 2024
	VV		103*2		206,000			
	VV		Součet		206,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	
17	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,120		0,00	RTS II / 2024
	VV		4*0,03		0,120			
	VV		Součet		0,120			
18	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,680		0,00	RTS II / 2024
	VV		81*0,8*0,1		6,480			
	VV		1*1*0,1*2		0,200			
	VV		Součet		6,680			
D 87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	
19	K	871512101R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150	kus	10,000		0,00	RTS II / 2024
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	
20	K	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	103,000		0,00	RTS II / 2024
21	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	81,000		0,00	RTS II / 2024
22	K	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200	m	103,000		0,00	RTS II / 2024
23	K	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	103,000		0,00	RTS II / 2024
D H27			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
24	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	64,388		0,00	RTS II / 2024
D M21			Elektromontáže				0,00	
25	K	210810339R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 7 x 2,5 mm2 volně ulož.	m	103,000		0,00	RTS II / 2024
D M23			Montáže potrubí				0,00	
26	K	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	m	103,000		0,00	RTS II / 2024
D M46			Zemní práce při montážích				0,00	
27	K	460620006RT1	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	206,000		0,00	RTS II / 2024
D S			Přesuny sutí				0,00	
28	K	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	80,512		0,00	RTS II / 2024
	VV		50,32*1,6		80,512			
	VV		Součet		80,512			
D M			Ostatní materiál				0,00	
29	K	28614059	Chránička PEHD d 110 x 6,3 x 6000 mm	m	7,500		0,00	RTS II / 2024
30	K	286134227	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE 100, rozměr 160 x 9,5 mm, PN 10	m	80,000		0,00	RTS II / 2024
31	K	286134342	Trubka vodovodní AQUALINE ROBUST PE 100 RC, rozměr 160 x 9,5 mm, PN 10	m	23,000		0,00	RTS II / 2024
32	K	286538123	Elektrokoleno 30° FRIALEN W30 SDR 11, PE 100 d 160 mm	kus	1,000		0,00	RTS II / 2024
33	K	286538132	Elektrokoleno 11° FRIALEN WS11 SDR 11, PE 100 d 160 mm	kus	2,000		0,00	RTS II / 2024
34	K	286538114	Elektrokoleno 45° FRIALEN W45 SDR 11, PE 100 d 160 mm	kus	2,000		0,00	RTS II / 2024
35	K	286538011	Elektrospojka FRIALEN UB SDR 11, PE 100 d 160 mm	kus	2,000		0,00	RTS II / 2024
36	K	28614006.A	Trubka ochranná d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD	m	4,000		0,00	RTS II / 2024
37	K	341111114	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 2,5 mm2	m	103,000		0,00	RTS II / 2024