

Zakázkové číslo

SŽ Sušická - Přidání nových čteček

Rozpočet č.: JL01547

Trade FIDES a.s.

■■■■■■■■
 ■■■■■■■■
 ■■■■■■■■

tel: +■■■■■■■■■■

fax: +■■■■■■■■■■

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	■■■■■■■■■■
Montážní práce a služby celkem	■■■■■■■■■■
Ostatní	■■■■■■■■■■
Celkem	393 942,13
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	393 942,10
DPH	82 727,85
Celkem s DPH	476 669,97

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
EKV						
ASSET 6.20 - PS Sběrníkový modul PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce, výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel	9,00 ks		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ASSET 612.DF.S.B Čtečka s PIN klávesnicí, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz	4,00 ks		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ASSET 602.DF.S.O-B v2.1 Čtečka bez PIN, černá, prostředí venkovní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz)	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Asset 602 kryt venkovní	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A, samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
TP 12-40 Akumulátor 12V/40Ah	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vodič CYA 1,5 H07V-K rudá	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vodič CYA 1,5 H07V-K světle modrá	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kabel F/UTP Cat.5e AWG24/1 PE	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lišta vkládací 40x 20 bílá LHD 2m	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lišta vkládací 18x 13 bílá LV 2m	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lišta vkládací 20x 20 bílá LHD 2m	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Drobný instalační materiál	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Příprava dveří na instalaci Abloy EL560	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Průchod zdívem do 15 cm D30	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Průchod zdívem do 30 cm D30	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Průchod zdívem do 45 cm D30	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
PROTIPOZARNÍ STITEK /3488604	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Protipožární kabelový disk CFS-D 25	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dodávka prvků				218 107,03		
Montáž prvků						127 635,10
Programátorské práce	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Doprava	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Oživení	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dokumentace	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Připojení na centrální serverovou jednotku	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Demontáž stávajícího otvírání	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Připojení motorů	■■■■■		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Ostatní						48 200,00

Zpracoval: ■■■■■■■■

Dne:

19.11.2025