


Změnový list		č.	26
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Výměna VZT za Remak			
Zdůvodnění změny :			
V průběhu realizace díla byly doplněny ze strany GP dodatečné technické požadavky na systém VZT. Výkaz výměr by připraven ze strany objednatele.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :		4	
Vliv změny na termín:		ANO	
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
794 750,00	Kč	930 005,00	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
135 255,00	Kč	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.10.29 17:59:20 +01'00' Objednatel		Václav Prášek  Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.10.30 09:52:09 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera  Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.28 17:15:16 +01'00' TDS		Václav Brečka  Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 12:52:44 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David  Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.27 15:43:17 +01'00'	
Datum:		Datum:	

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: Z_MCH

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**135 255,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	135 255,00	28 403,55
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****163 658,55****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: Z_MCH

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Místo:

Datum:

11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		135 255,00	163 658,55	
ZL_26	Výměna VZT za REMAK	135 255,00	163 658,55	STA
ZL_26a	Odpočty	-794 750,00	-961 647,50	Soupis
ZL_26b	Přípočty	930 005,00	1 125 306,05	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_26 - Výměna VZT za REMAK

Soupis:

ZL_26a - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-794 750,00**DPH základní
snížená

Základ daně

-794 750,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-166 897,50

0,00

Cena s DPH**v CZK****-961 647,50****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_26 - Výměna VZT za REMAK

Soupis:

ZL_26a - Odpočty

Místo:

Datum:

11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-794 750,00
zař.č.1 -jednací mí - Jednací místnost	-250 250,00
zař.č.2 -výstavní m - Výstavní místnost	-299 500,00
zař.č.3 - výstavní m - Výstavní místnost	-245 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř
Objekt: ZL_26 - Výměna VZT za REMAK
Soupis: ZL_26a - Odpočty
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-794 750,00	
d zař.č.1 -jednací Jednací místnost							-250 250,00	
1	K	1-1	Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohřívač o výkonu 6,1kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 12,1kW pro R410a. Radiální ventilátory s v	ks	-1,000	250 250,00	-250 250,00	
PP Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohřívač o výkonu 6.1kW pro teploty topné vodv 70/50°C. Chladič 12.1kW pro R410a. Radiální ventilátory s v								
d zař.č.2 -výsta Výstavní místnost							-299 500,00	
20	K	2-1	Sestavná vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové provedení. Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace M5 na přívodu i na odvodu. Vodní ohřívač o výkonu 7,6kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 9,9kW pro vodu s nemrznoucí směsí 2/5°C.	ks	-1,000	299 500,00	-299 500,00	
PP Sestavná vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové provedení. Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace M5 na přívodu i na odvodu. Vodní ohřívač o výkonu 7.6kW pro teploty topné vodv 70/50°C. Chladič 9.9kW pro vodu s nemrznoucí směsí 2/5°C.								
d zař.č.3 - výsta Výstavní místnost							-245 000,00	
36	K	3-1	Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohřívač o výkonu 4,8kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 12,1kW pro R410a. Radiální ventilátory s v	ks	-1,000	245 000,00	-245 000,00	
PP Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohřívač o výkonu 4,8kW pro teploty topné vodv 70/50°C. Chladič 12,1kW pro R410a. Radiální ventilátory s v								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_26 - Výměna VZT za REMAK

Soupis:

ZL_26b - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**930 005,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
930 005,00
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
195 301,05
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 125 306,05****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_26 - Výměna VZT za REMAK

Soupis:

ZL_26b - Přípočty

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	930 005,00
zař.č.1 -jednací mí - Jednací místnost	301 995,00
zař.č.2 -výstavní m - Výstavní místnost	330 875,00
zař.č.3 - výstavní m - Výstavní místnost	297 135,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL_26 - Výměna VZT za REMAK

Soupis: ZL_26b - Přípočty

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							930 005,00	
D zař.č.1 -jednací Jednací místnost							301 995,00	
1	K	1-1	Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohříváč o výkonu 6,1kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 12,1kW pro R410a. Radiální ventilátory s v	ks	1,000	301 995,00	301 995,00	
PP Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohříváč o výkonu 6.1kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 12.1kW pro R410a. Radiální ventilátor s volnými oběžnými koly.								
D zař.č.2 -výsta Výstavní místnost							330 875,00	
20	K	2-1	Sestavná vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové provedení. Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace M5 na přívodu i na odvodu. Vodní ohříváč o výkonu 7,6kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 9,9kW pro vodu s nemrznoucí směsí 2/5°C.	ks	1,000	330 875,00	330 875,00	
PP Sestavná vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové provedení. Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace M5 na přívodu i na odvodu. Vodní ohříváč o výkonu 7.6kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 9.9kW pro vodu s nemrznoucí směsí 2/5°C. Radiální ventilátor s volnými								
D zař.č.3 - výsta Výstavní místnost							297 135,00	
36	K	3-1	Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohříváč o výkonu 4,8kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 12,1kW pro R410a. Radiální ventilátory s v	ks	1,000	297 135,00	297 135,00	
PP Vzduchotechnická jednotka vnitřní dvouplášťové stojaté provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 a F7 na přívodu a M5 na odvodu. Vodní ohříváč o výkonu 4.8kW pro teploty topné vody 70/50°C. Chladič 12.1kW pro R410a. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly.								