

SERVISNÍ ÚKONY

Pro udržení efektivity jednotek Donaldson DFPRE9, je nutné provádět pravidelnou údržbu, aby se minimalizovaly prostoje v případě poruchy zařízení.

1 Servisní úkony a četnost

1.1 Periodická prohlídka – 1x ročně

- kontrola nastavení řídicí jednotky
- kontrola a vyčištění lapače jisker
- kontrola těsnění proti prachu na všech přístupových panelech
- kontrola připojeného potrubí a případná oprava netěsností
- kontrola celkové integrity skříňe a nosných konstrukcí
- výměna prvků filtračního regulátoru stlačeného vzduchu
- kontrola ventilátoru a případně vyčištění zbytkového prachu
- kontrola a případná výměna filtračních vložek
- výměna těsnění přístupového krytu komory znečištěného vzduchu
- výměna těsnění přístupového krytu komory čistého vzduchu
- vedení záznamů o výsledcích prohlídek a revizí, kontrola provádění přijatých opatření

Servisní úkony nezahrnují výměnu spotřebního materiálu a náhradní díly nezbytné pro řádné provedení pravidelného servisu.

Cena jedné filtrační patrony, včetně výměny, činí v době uzavření servisní smlouvy **365 EUR**.
Účtováno bude v českých korunách podle oficiálního kurzu České národní banky, platného v den nákupu filtračních patron.

