

Změnový list č. 1

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

Adresa objednatele:
Střední škola stravování a služeb
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 5.11.2025

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt
Odborné učebny GASTRO
03 – Učebna V5B – 01 – stavební část – oprava
zasolených zdí v kabinetu za učebnou V5B**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Stavební úpravy v kabinetu za učebnou V5B nebyly součástí projektové dokumentace. Mělo být provedeno pouze vyčištění a vyčištění.

Nové řešení:

Vzhledem k velkému zasolení obvodových zdí a provětrávaných SDK přístěn k obvodové zdi sousedícího objektu sanitrem, byla dohodnuta sanace zasolených zdí, demontáž SDK přístěn a montáž nových SDK přístěn včetně výmalby kabinetu.

Zdůvodnění změny:

Zjištěný stupeň zasolení zdí v kabinetu představuje hrozbu prosolení i ze strany učebny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín.

Žádný vliv na kvalitu díla:

Vliv na cenu díla + 101.167,57 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

Vyjádření zhotovitele stavby: Na základě zjištěného stavu zdí v kabinetu bylo odsouhlaseno rozšíření stavebních prací o tento prostor. Dle cenové nabídky byly práce provedeny bez změny termínu dokončení stavby.

Datum: 5.11.2025

Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): Na základě zjištěného stupně prosolení zdí v kabinetu a hrozbě postupu provlhlčení do zrekonstruované učebny V5B, doporučuji provedení těchto stavebních úprav.

Datum:

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka: Souhlasím s provedenými úpravami viz. vyjádření projektanta.

Datum: 5.11.2025

Podpis:



Vyjádření objednatele: Souhlasíme s provedenými úpravami v kabinetu za učebnou V5B.

Datum: 5.11.2025

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet