



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

ALviRA ToP s.r.o.

Nová 129/4

Brno 63500

IČ: 28338821

Objednávka č. OBJ-24-1137/2025

Předmět objednávky:

Objednávka na opravu tepelných čerpadel na Rýchorské boudě, dle cenové nabídky.
542/47/4293

Datum plnění od: 2.12.2025

Datum plnění do: 31.12.2025

Cena: 66 530,00 Kč bez DPH

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Ve Vrchlabí dne: 05-12-2025

[REDACTED]
Rufer Jaroslav, Ing.

Správa Krkonošského národního parku

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.

Je-li na základě této objednávky poskytováno plnění podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky, ostatní podmínky plnění:

Změny této objednávky mohou být sjednány pouze písemně a musí být odsouhlasené oběma stranami.

V případě, že objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv v plném rozsahu, a to včetně všech jejích příloh a případných budoucích změn a dodatků.

Objednávku přijímám a se shora uvedeným souhlasím.

V Brně dne 5.12.2015

Za dodavatele:

ALViRA ToP s.r.o.

Nová 129/4


Brno 63500

IČ: 28338821

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

ALVI CHRASTIL, JEDNATEL

Podpis:





ALViRA ToP s.r.o.

Nová 129/4

Brno 635 00

IČ: 28338821

Cenová nabídka opravy tepelných čerpadel tepelných čerpadel

OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku

Místo určení: Rychorská bouda

Předmět plnění: Pozáruční oprava tepelných čerpadel

Na základě servisní prohlídky a zjištěných závad na tepelných čerpadel v objektu KRNAP Rychorská bouda zasíláme nabídku na opravu vzniklých závad:

Zanešené výměníky ohřevu teplé užitkové vody – desuperheatery. Demontáž napojení 6 ks výměníků, proplach vodou a chemií, rozpuštění úsad, zpětná montáž a likvidace použité chemie

25 000,- Kč bez DPH

Opravy jednotlivých tepelných čerpadel:

TČ Master – únik chladiva, tlaková zkouška, výměna servisního portu, vakuování, doplnění 6 Kg chladiva, zprovoznění 12 820,- Kč bez DPH

TČ Slave 1 – čerpadlo bez chladiva, poškozené tlakové potrubí ve sváru, zavaření, tlaková zkouška dusíkem, vakuování, doplnění 6 kg chladiva 13 750,- Kč bez DPH

TČ Slave 2 - únik chladiva, tlaková zkouška, výměna servisního portu, vakuování, doplnění 3 Kg chladiva, zprovoznění 7 570,- Kč bez DPH

TČ Slave 3 – Výměna převodníku tlaku 5 500,- Kč bez DPH

TČ Slave 5 – Proplach topného výměníku a výměna sledovače fází 1 890,- Kč bez DPH

Oprava tepelných čerpadel celkem 66 530,- Kč bez DPH

24. 11. 2025

o.
y
821