

STARMON		Z 712	Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 1462/25	
---------	--	-------	----------------------------	--	----------------------------	--

Hlášení reklamace			
Datum	20.10.2025	Čas	15:34
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Bystřice nad Olší		
Popis reklamace	Trvale hlášena chyba na vyhodnocovacím pracovišti - žádost o kontrolu		
Hlásil	Kawulokk	Zadal	Petr Lessner

Oprava	
Příčina	VADNÁ DESKA MCPU
Popis opravy	20.10. - v lozích nejsou žádná data z PMZ - žádost o kontrolu ze strany SSZT 21.10.2025 - HW reset PMZ nepomohl - LED diody na deskách LCOK, LCPM a deskách MCPU, MCOM... blikají, jakoby stále dokola docházelo k restartům KSB - proud na snímačích COK v normě kromě snímače COK A, který měl přes 19mA 24.11.2025-DIAGNOSTIKA ZÁVAHY-VÝPĚV VADNÉ DESKY MCPU, KONTROLA FUNKČNOSTI
Spotřebovaný materiál	MCPU MODULE - 1ks
Datum	Opravil

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				126677,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum	Schválil			