

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 1204/24
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace			
Datum	30.09.2024	Čas	11:38
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Jistebník		
Popis reklamace	řešení závad po povodních - zaplavené aktivní prvky datové cesty, UPS, kabely		
Hlásil	Dospěl	Zadal	Petr Lessner

Oprava	
Příčina	ZAPLAVENÁ TECHNOLOGIE
Popis opravy	30.9.2024 - DOMLULENA VÝPĚRA VAUPE UPS - ODJEDEM UPS U VÝROBCE 14.10.2025 - PROVEDENA MONTÁŽ UPS A BATTERY PACKU TECHNOLOGIE INU V RÁMCI PŮVODNÍCH PROHLÍDEK
Spotřebovaný materiál	1x UPS Core (8312241150199) 1x Battery Pack (95032212500089)
Datum	Opravil

Převzetí opravy zákazníkem	
Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				67755,-

Kategorie	POZÁRUČENÍ	Poznámka	
-----------	------------	----------	--

Opatření	
Datum	Schválil