

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo: 28026

pro odběrné místo č.: **E610-635/951**

název OM : **SPGŠ - škola, Krnov (DPS)**

1. Hranice dodávky / místo plnění parametrů dodávky

a) Dodávka tepla je plněna v místě: **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**

b) Teplovodní přípojka, HPS, PS, DPS:

- Napojeno na **E610-635 HPS Centrum 2**
- Dimenze
- Délka přípojky
- Je v majetku
 - přípojka
 - DPS

c) Pro ÚT v místě: **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**

- Hranice napojení :

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : **Ano**

d) Pro TUV v místě: **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**

- Hranice napojení :

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : **Ano**

e) Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě(objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	Voda	
Maximální teplota topné vody v místě plnění:	110	°C
Maximální Tlak v přívodní větvi v místě plnění :	0,35	MPa

Teplotnosná látka	ÚT	TUV	
Maximální teplota přívodu v otopném období:	90	65	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	-	65	°C
Maximální tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	0,5	0,8	MPa
Maximální tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,5	0,8	MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak v systému TUV je ovlivněn tlakem studené vody v potrubním rozvodu dodavatele studené vody.

3. Měření tepla, vody pro technologii a elektrické energii

- Dodávka tepla je měřena v místě: - **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**
 - Měřicí zařízení : - **Měřič tepla**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : - **Fakturační, použito v obchodním styku**
- a) Dodávka tepla pro TUV
- Dodávka je měřena v místě : -
 - Měřicí zařízení : -
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : -
- b) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému ÚT
- Způsob dodávky : - **Z topné vody**
 - Dodávka je měřena v místě : - **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**
 - Měřicí zařízení : - **Vodoměr**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : - **Bilanční, není použito v obchodním styku**
- c) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému TUV
- Dodávka je měřena v místě : - **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**
 - Měřicí zařízení : - **Vodoměr**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : - **Bilanční, není použito v obchodním styku**
- d) Dodávka elektrické energie :
- Dodávka je měřena v místě : - **E610-635/F51 DPS SPGŠ Jirásková 841/1a**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : - **Bilanční, není použito v obchodním styku**

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávek tepla, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V případě, že dodávky vody (teplonosné látky) do systému ÚT budou vyšší než je obvyklá spotřeba v odběrném místě může být ze strany dodavatele odběrateli přeúčtována.

4. Kontakty

- a) za dodavatele : **Zákaznická linka 800 800 860 (24 hodin denně)**
- b) za odběratele :
- v pracovní dobu :
 - mimo pracovní dobu (víkendy, svátky) :

5. Jiné ujednání

6. Přístupy

Odběratel umožní dodavateli trvalý samostatný přístup k tepelnému zařízení.

- 8 -12- 2024

V Ostravě dne

V dne.....

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele