



OBJEDNÁVKA / ORDER: 0417/2025

Objednatel:

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

U Zimního stadionu 1952/2

370 01 České Budějovice

IČ: 26093545, DIČ: CZ26093545

tel: 387201931, FAX: 387201931, e-mail: airport@airport-cb.cz

OR: České Budějovice 17.08.2005 Spis.zn. B/1450

Vyřizuje: Jinšík Pavel

E-mail:

Telefon:

Dodavatel:

EXO HIGHPOWER s.r.o.

Nemanická 2722

370 10 České Budějovice 3

ČR

IČ:07281641

DIČ:CZ07281641

petr.formanek@exohighpower.cz

Objednáváme u vás: CN č.25114 - Revize a údržba trafostanic

**Revize a údržba trafostanic za vypnutého stavu - TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS7, TS8, TS21, TS22
včetně vyhotovení revizních zpráv**

Smluvní cena: 225 000 Kč bez DPH

Místo provedení: areál letiště v Plané u Českých Budějovic

Termín provedení: do 10 dní od objednání - termín nutno dohodnout s p. Jinšíkem tel: 733 377 007

Platba: faktura se splatností 30 dní

Tato objednávka se řídí zákonem 340/2015 Sb.

Adresa pro zasílání elektronických faktur: fakturace@airport-cb.cz

Kopii této objednávky přiložte prosím k faktuře, bez této přílohy nebude faktura přijata ke zpracování.

V Českých Budějovicích dne: 07.11.2025

Podpis objednavatele: Ing. Ivan Trhlík
předseda představenstva


10/11/25

razítko, podpis
Jihočeské letiště  České Budějovice®
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice
IČ 260 93 545 DIČ CZ26093545
-11-

CENOVÁ NABÍDKA

25114 - Jihočeské letiště - Planá - Revize a údržba trafostanic

Rekapitulace cenové nabídky:

Cena celkem bez DPH:

225 000,00 Kč

Objednatel: Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Kontakty pro jednání ve věcech cenové nabídky:

Petr Formánek

jednatel společnosti

Mobil: 603 269 429

petr.formanek@exohighpower.cz

EXO | **HIGH
POWER**
EXO HIGHPOWER s.r.o.
Nemanická 2722, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 725 388 304
IČ: 07281641, DIČ: CZ07281641 -3-


V Českých Budějovicích 09.09.2025

EXO HIGHPOWER s.r.o.
Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice
IČO: 072 81 641
Tel: +420 603 269 429
E-mail: petr.formanek@exohighpower.cz



CENOVÁ NABÍDKA

25114 - Jihočeské letiště - Planá - Revize a údržba trafostanic

Objednatel: Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Zhotovitel: EXO HIGHPOWER s.r.o.

Číslo	Montáž a materiál	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem
1.	Revize a údržba trafostanic za vypnutého stavu (TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS7, TS8, TS21, TS22)	ks	9	25 000,00 Kč	225 000,00 Kč
Celková cena					225 000,00 Kč

Poznámka:

- Ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Platnost cenové nabídky je 10 dní.
- Do každé trafostanice je nutné vypnout přívody VN cca na 2 hodiny.
- Součástí dodávky jsou pouze položky uvedené ve výkazu výměr jakékoli další materiály nebo montáže budou účtovány jako vícepráce.

Datum: 09.09.2025

Vypracoval: Petr Formánek

Příloha č. 2 - Specifikace prací a činností prováděných na zařízení - ŘPÚ

Trafo stanice venkovní/vnitřní 22/0,4 kV

Perioda (1x rok)	
1. Prohlídka trafostanice – za provozu Podrobná prohlídka pohledem, kontrola zahrnuje: - kontrola znečištění dostupného zařízení stanice, popálení, poškození, kontrola poslechem sršení, praskání (izolátory, svodiče přepětí atd.), - kontrola stavu rozvaděče VN a jeho osvětlení, - kontrola typů a hodnot jištění přírodních a vývodových vedení VN, - kontrola stavu elektroměrů a sazbových spínačů, pokud jsou osazené, - kontrola aktuálnosti schémat a popisů vývodů z rozvaděče VN, - kontrola stavu bezpečnostních a identifikačních tabulek, - kontrola stavu povinné výbavy TS, - kontrola stavu ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na stavby, výkopy apod., - kontrola stavu porostů v blízkosti stanice apod. 2. Prohlídka transformátoru - kontrola těsnosti nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, stav průchodek, hlučnost, - kontrola uzemnění stroje. 3. Běžná údržba TS – za provozu - údržbové práce na základě výsledků prohlídky za provozu a dále se provede: - běžná údržba zámků promazáním, - očištění zařízení. 4. Termoscan zařízení - kontrola oteplení všech proudových spojů (šroubové i lisované), připojení transformátoru, kontrola svodičů přepětí, pojistek VN a rozvaděče NN.	
Perioda (2 roky)	
5. Prohlídka trafostanice – za vypnutého stavu Provádějí se úkony podle bodu 1. „Prohlídka za provozu“ a dále se provádí: - měření výstupního napětí a impedance smyčky vnitřní instalace (před vypnutím transformátoru), - prohlídka spojovacího, přírodních a vývodového vedení; svodiče přepětí, jistící prvky, rozvaděč, kondenzátory, - kontrola množství oleje v záchytné vaně pod transformátorem, - měření výstupního napětí transformátoru po opětovném zapnutí. 6. Běžná údržba TS – za vypnutého stavu Provádí se údržbové práce na základě výsledků prohlídky ve vypnutém stavu a dále se provádí: - očištění zařízení, - vyčištění rozvaděče VN, - vyčištění záchytné vany a případná výměna fibroilové textlie, - údržba zámků promazáním.	

7. Údržba transformátoru - podrobná kontrola všech částí stroje, - očištění transformátoru a případně se doplní olej. 8. Uzemnění TS - měření uzemnění za vypnutého stavu. 9. Periodická revize zařízení - pravidelná revize vč. Revizní zprávy.	
Perioda (2 roky)	
10. Měření napětí a proudu v TS - měření uzemnění za vypnutého stavu (na všech přívodech a vývodech v rozvaděči TS).	
Po celou dobu trvání smluvního vztahu	
11. Záložní transformátor a dieselagregát - při případné poruše na žádost objednatele zajistí zhotovitel záložní zdroj: - transformátor, - dieselagregát. 12. Pohotovostní služba - pohotovostní služba 24 hod./ 365 dnů, s dojezdovým časem do 4 hodin na místo havárie.	