



**VZ mont s.r.o., R.Vaška 517, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**  
**IČO 63469413**  
**DIČ CZ63469413**

**kancelář: K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**  
**tel: +420604252710**  
**email: [zobac.vzmont@gmail.com](mailto:zobac.vzmont@gmail.com)**

Bystřická tepelná s.r.o.  
Ing. Pištěk

**Dne: 20.11.2025**

**Vyřizuje: Zobač Vladimír**

**Věc: Cenová nabídka na dílčí opravy v kotelně Voldán 654, Bystřice nad Pernštejnem**

Při montáži nového systému ohřevu TUV v kotelně jsme zjistili několik dalších závad, které by měli být odstraněny, aby kotelna fungovat spolehlivě. Neberu v úvahu z části nefunkční stávající regulační systém, u kterého se předpokládá oprava příští rok. Mimo toto jsme zjistili závady a nefunkční některé komponenty stávajícího systému, které by bylo dobré vyřešit, aby topná sezona proběhla bez větších komplikací.

Níže uvádím seznam nalezených závad a cenovou nabídku na vyřešení.

oprava plynoměru včetně rozvodu pro měření spotřeby ohřevu TUV	17160
oprava měřiče tepla ohřevu TUV, vč. senzorů	31295
oprava elektromechanické mezipřírubové klapky DN 100 pro kotel K1	18062
výměna špatně fungující detektor úniku plynu - nejde kalibrovat	4972
demontáž dalších nefungujících detektorů plynu, úprava e. rozvodů	4246
oprava nefunkčního elektromagnetického ventilu pro doplňování topného systému	7172
oprava rozvodu TUV poškozené nadměrnou korozí	24684
oprava poškozeného vodoměru spotřeby TUV vč. armatur	6424
oprava izolace na opraveném zkorodovaném potrubí rozvodu TUV	4026
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>	<b><u>118041</u></b>

Cena zahrnuje montáže a pomocný montážní materiál ( tvarovky, armatury apod.)

 VZ mont s.r.o.  
R.Vaška 517  
593 01 Bystřice n.P.  
IČ: 63469413  
DIČ: CZ63469413 