



## SMLOUVA O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Č.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ust. § 76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,  
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Doručovací číslo: 70974  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 3722

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IČ                               | 278 26 554                                                                                        |
| Plátce DPH, DIČ                  | CZ27826554                                                                                        |
| Zastoupená, oprávněná zastupovat | Jakubem Tobolou, MSc., předsedou správní rady<br>Ing. Radimem Sobotíkem, MBA, členem správní rady |
| Bankovní spojení                 |                                                                                                   |
| Číslo účtu                       |                                                                                                   |
| ID datové schránky               | ttcfs4                                                                                            |
| <u>Kontaktní osoba 1</u>         |                                                                                                   |
| Telefon, e-mail                  |                                                                                                   |
| <u>Kontaktní osoba 2</u>         |                                                                                                   |
| Telefon, e-mail                  |                                                                                                   |

(dále jen „Dodavatel“)

a

### 2. DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná**

se sídlem Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka A 22204

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| IČO                              | 000 02 739                                           |
| Plátce DPH, DIČ                  | CZ000002739                                          |
| Zastoupená, oprávněná zastupovat | Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu |
| Bankovní spojení                 | Česká národní banka, a.s.                            |
| Číslo účtu                       | 550002-23550881/0710                                 |
| ID datové schránky               | sjfywke                                              |
| <u>Kontaktní osoba 1</u>         |                                                      |
| Telefon, e-mail                  |                                                      |
| <u>Kontaktní osoba 2</u>         |                                                      |
| Telefon, e-mail                  |                                                      |
| Elektronický fakturační e-mail   |                                                      |

(dále jen „Odběratel“)

(Dodavatel a Odběratel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním jednáním a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále také jen „energetický zákon“), a v návaznosti na Smlouvu o dodávkách a službách ze dne 22. srpna 2017 ve znění jejich pozdějších dodatků (dále také jen „Smlouva o dodávkách a službách“) uzavírají tuto Smlouvu o dodávce tepelné energie (dále také jen „Smlouva“):

## **ČLÁNEK I. – PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Dodavatel je držitelem licence pro rozvod tepelné energie (skupina 32) č. 320806587 a licence pro výrobu tepelné energie (skupina 31) č. 310806586.
2. Dodavatel se tímto zavazuje dodávat Odběrateli tepelnou energii do odběrných míst vymezených v Příloze 1 této Smlouvy (dále také jako „Odběrná místa“) o výkonu, v množství a časovém průběhu objednaném Odběratelem, dle pravidel dohodnutých dle Čl. II. a dle příloh Smlouvy. Ustanovení Smlouvy se uplatní pro všechna Odběrná místa tepelné energie, jakož i pro případná nová (resp. změněná) Odběrná místa.
3. Kvalitativní parametry dodávky tepelné energie jsou sjednány v Příloze 5. Teplota a tlak teplotnosného média dodávané tepelné energie je měřena v měřicích místech, jak jsou tato vymezena v Příloze 7 (dále také jako „Měřicí místa“).
4. Odběratel se tímto zavazuje tepelnou energii odebírat a platit za ni cenu v souladu se Smlouvou a cenovými předpisy. Odběratel se dále zavazuje vracet teplotnosné médium v kvalitativních parametrech dle Přílohy 5.
5. Dodávka tepelné energie je splněna a vlastnické právo a nebezpečí újmy k dodávané tepelné energii přechází z Dodavatele na Odběratele přechodem tepelné energie ze zařízení užívaného Dodavatelem v Odběrném místě do odběrného tepelného zařízení Odběratele; tím není dotčeno ujednání o vlastnictví teplotnosného média dle Čl. IV odst. 11.
6. Odběratel odpovídá za řádný a bezpečný stav tepelného zařízení za Odběrnými místy, za jeho provoz v souladu s právními předpisy a platnými normami a nese odpovědnost za ztráty teplotnosného média v jím provozovaném zařízení.
7. Teplotnosným médiem bude v souladu s Přílohou 1 horká voda (HV) nebo teplá voda (ÚT). Měrnou jednotkou tepelné energie jsou gigajouly (dále také jen „GJ“).
8. Smluvní strany sjednávají, že pro účely výroby tepla bude od 1.4.2026 užíváno jako palivo zemní plyn a degazační plyn. Zemním plynem se pro účely této Smlouvy rozumí zemní plyn dodaný Dodavatelem z distribuční soustavy plynu provozované [redacted] a dodané do Odběrného místa Dodavatele. Degazačním plynem se pro účely této Smlouvy rozumí plyn předaný společností [redacted].
9. Dodavatel se zavazuje od 1.4.2026 v rámci dodávek tepelné energie Odběrateli přednostně využívat dodávek tepelné energie nakoupených od 3. osob [redacted] a výrobu tepelné energie z degazačního plynu. V období, kdy tyto dodávky nebudou s ohledem na potřebné množství vyráběné tepelné energie dostačující, případně kdy vzniknou jiné provozní okolnosti nezaviněné Dodavatelem a neumožňující využívat dodávku tepelné energie od 3. osob nebo výrobu tepelné energie z degazačního plynu, bude Dodavatel zajišťovat dodávky tepelné energie z kotle K2 spalujícího zemní plyn.

## **ČLÁNEK II. – OBJEDNÁVÁNÍ DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE**

1. Plány tepelného výkonu a množství tepelné energie pro kalendářní rok 2026 (mimo závazný plán pro rok 2026 v lokalitě DARKOV, který je již součástí Smlouvy) a dále, pořizované Odběratelem pro jednotlivé kalendářní měsíce a pro jednotlivé lokality, je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli dle vzoru, který tvoří Přílohu 2, vždy nejpozději do 15. 12. každého kalendářního roku, který předchází roku, pro který je plán množství tepelné energie stanoven.
2. Operativní požadavky Odběratele týkající se dodávky tepelné energie, případně jiné provozní záležitosti týkající se dodávky tepelné energie, budou telefonicky oznámeny Dodavateli v souladu s Přílohou 10 a následně potvrzeny Dodavatelem ve formě stanovené v Příloze 8.
3. Smluvní strany se mohou dohodnout v konkrétním případě na poskytnutí detailnějšího členění výše uvedených plánů.
4. Odběratel je povinen plán množství tepelné energie podle odst. 1 a operativní požadavky podle odst. 2 připravit a předat Dodavateli tak, aby dle aktuálních informací Odběratele a vývoje jeho podnikatelské činnosti co nejpřesněji odpovídaly předpokládaným potřebám Odběratele na dodávku tepelné energie.
5. Zodpovědní pracovníci (včetně kontaktů) za Odběratele i Dodavatele, ve věcech operativních požadavků dle odst. 2 týkajících se komunikace, jsou uvedeni v Příloze 10.

## **ČLÁNEK III. – CENA A FAKTURACE**

1. Ceny tepelné energie a teplotnosného média v daném kalendářním roce použité pro fakturaci jsou uvedeny v Příloze 3 a Příloze 4. Ceny tepelné energie jsou stanoveny v souladu s energetickou legislativou a platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro příslušné období.
2. Ceny za tepelnou energii, včetně teplotnosného média, budou účtovány v době a způsobem dle Smlouvy o dodávkách a službách. Dodavatel se zavazuje zúčtovat dílčí platby (zálohy) a vystavit potřebné platební doklady řádně, včas a ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě o dodávkách a službách.
3. Odběratel se zavazuje platit Dodavateli za dodávku tepelné energie na výše uvedený účet Dodavatele řádně a včas.

## **ČLÁNEK IV. – MĚŘENÍ DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE**

1. Dodavatel měří dodávku tepelné energie podle údajů svých fakturačních měřicích zařízení a fakturačních měřicích zařízení jiných licencovaných dodavatelů tepelné energie (dále také jen "Měřicí zařízení"), jež osadil, zapojil a udržuje. Dodavatel rovněž pravidelně ověřuje správnost měření dle platných právních předpisů. Popis umístění jednotlivých Měřicích míst tvoří Přílohu 7. Dodavatel je oprávněn měnit Měřicí místa jen s předchozím písemným souhlasem Odběratele, který však nebude bezdůvodně odepřen.
2. Metoda stanovení množství dodané tepelné energie pro účtování je uvedena v Příloze 6; není-li možné Metodu stanovení množství dodané tepelné energie objektivně použít, postupuje se dle odstavce 10. Dodavatel poskytne Odběrateli veškeré údaje, které jsou nutné ke stanovení množství dodané tepelné energie na základě výše uvedené metody, a to s tím, že na základě žádosti Odběratele umožní Dodavatel Odběrateli fyzický přístup ke všem měřicím zařízením, z nichž pochází takové údaje.
3. Dodavatel potvrzuje, že veškerá Měřicí zařízení jsou řádně instalována, a to tak, aby mohla být řádně provedena veškerá měření dodávek tepelné energie dle této Smlouvy.

4. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli hodnoty parametrů dodávané tepelné energie v Měřicích místech prostřednictvím dálkového přístupu s 24hodinovým zpožděním, v rozsahu poskytovaném ke dni podpisu Smlouvy.
5. Dodavatel i Odběratel se zavazují poskytovat si navzájem okamžité hodnoty z fakturačních a podružných měření odběrů tepelné energie do zařízení Odběratele SGS přes OPC Server, v rozsahu poskytovaném ke dni podpisu Smlouvy.
6. Dodavatel se zavazuje, že poskytne Odběrateli data z měření dodávek zemního plynu, nebo data z měření spotřeby zemního plynu v kotli K2, elektronicky do zařízení Odběratele SGS přes OPC Server, pokud bude mít tato data Dodavatel elektronicky k dispozici. Dodavatel bude nadále poskytovat Odběrateli data z měření dodávek degazačního plynu elektronicky na základě měřiče dodávek od DPB.
7. Nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, měsíční odečty Měřicích zařízení budou prováděny Dodavatelem v poslední den kalendářního měsíce; není-li tento den pracovním dnem, odečty budou provedeny v pracovní den, který bezprostředně předchází nebo následuje po takovém dni.
8. Má-li Odběratel pochybnosti o správnosti údajů Měřicího zařízení, nebo zjistí-li na něm závadu, Odběratel je povinen na tuto závadu nebo chybu upozornit Dodavatele, který prvně na své náklady v zákonné lhůtě provede přezkoušení Měřicího zařízení a odstraní veškeré závady. Přezkoušení Měřicího zařízení se řídí pravidly odpovídajícími pravidlům stanoveným energetickým zákonem a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v účinném znění, a jejich prováděcími předpisy.
9. Zjistí-li se při přezkoušení Měřicího zařízení, že naměřená hodnota se odchyluje od skutečné hodnoty o více, než je povolená tolerance daného Měřicího zařízení, uhradí zvýhodněná Smluvní strana druhé Smluvní straně částku odpovídající chybě v údajích, a to ode dne, kdy závada vznikla a nelze-li to zjistit, za polovinu období od okamžiku, kdy bylo Měřicího zařízení prokazatelně v pořádku, nejdéle však za období tří (3) měsíců.
10. Vznikne-li na Měřicím zařízení technická závada takového charakteru, že nelze stanovit množství odebírané tepelné energie na základě Metody stanovení množství dodané tepelné energie, určí se toto množství tepelné energie následovně (v níže uvedeném pořadí):
  - a) způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami nebo, nebude-li dosaženo dohody do třiceti (30) dní od zjištění závady, pak
  - b) dle hodnot srovnatelného uceleného období v průběhu trvání Smlouvy, kdy byly údaje řádně stanoveny v souladu s tímto článkem.Smluvní strany se dohodly, že se tento způsob výpočtu uplatní i v případě neoprávněného odběru tepelné energie.
11. Dodavatel je vlastníkem příslušného teplotnosného média. Dodavatel je povinen průběžně doplňovat vzniklé ztráty teplotnosného média do teplotnosných sítí vlastněných či užívaných Dodavatelem. S ohledem na uzavřený okruh cirkulace teplotnosného média je Odběratel povinen teplotnosné médium nezneškodnocovat, tedy chovat se tak, aby byly zachovány v podstatných ohledech jeho chemické parametry.

## **ČLÁNEK V. – PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE**

1. Dodavatel má právo omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie do Odběrných míst v nezbytně nutném rozsahu za podmínek a způsobem stanoveným energetickým zákonem a Smlouvou o dodávkách a službách.
2. K omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie v rozsahu stanoveném v ust. § 89 odst. 1 písm. a) b) c) energetického zákona do Odběrných míst označených jako „Bezpečnostní dodávka“ v Příloze 1 této Smlouvy může být ze strany Dodavatele přistoupeno až po uplynutí 30 dní od okamžiku

přerušení nebo omezení dodávek do ostatních Odběrných míst a pouze za předpokladu, že nedošlo k zániku důvodu pro omezení nebo přerušení dodávek.

3. Dodavatel je dále oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepelné energie také v případech, kdy dojde k přerušení nebo omezení dodávek degazačního plynu nutného pro výrobu tepelné energie, nebo kdy dojde k přerušení nebo omezení dodávek elektrické energie, vody nebo uhlí nutného pro výrobu tepelné energie od Odběratele dle zvláštní smlouvy.

## **ČLÁNEK VI. – ÚČINNOST SMLOUVY A DOBA TRVÁNÍ**

1. Konec účinnosti této Smlouvy (doba jejího trvání) se řídí koncem účinnosti Smlouvy o dodávkách a službách. Pro každý případ platí, že tato Smlouva je závislá na Smlouvě o dodávkách a službách a Smlouva o dodávkách a službách je závislá na této Smlouvě.
2. Tato Smlouva může být kromě způsobů uvedených ve Smlouvě o dodávkách a službách dále ukončena:
  - a) písemnou dohodou Smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením, pokud je druhá Smluvní strana v prodlení s úhradou platby dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dní a k úhradě nedojde ani poté, co odstupující Smluvní strana druhou Smluvní stranu písemně upozorní a poskytne jí přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě nedoplatku, nejméně pak v délce 10 pracovních dní,
  - c) písemným odstoupením, pokud druhá Smluvní strana opakovaně porušuje povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo touto Smlouvou a toto porušení nenapraví ani poté, co jí na porušení příslušné povinnosti odstupující Smluvní strana písemně upozorní a poskytne jí přiměřenou dodatečnou lhůtu ke zjednání nápravy, nejméně pak v délce 10 pracovních dní,
  - d) zánikem licence Dodavatele s účinky ke dni zániku licence, případně ke dni ukončení povinnosti Dodavatele nad rámec licence ve smyslu § 12 energetického zákona, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

## **ČLÁNEK VII. – PROHLÁŠENÍ A DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Smluvní strany si budou, pouze pro informativní účely, oznamovat zjištěné závady na zařízení, která vlastní či užívají, a to takové závady, které mají vliv na dodávku tepelné energie.
2. Odběratel se dále zavazuje:
  - a) neprovádět zásahy a nepoškožovat plomby na měřicím zařízení;
  - b) umožnit pověřeným pracovníkům Dodavatele a smluvně zajištěných subdodavatelů Dodavatele, kteří se prokáží patřičným oprávněním prokazujícím, že se jedná o subdodavatele pověřeného Dodavatelem k provedení příslušného jednání, vstup a vjezd k měřicím zařízením, a to v celém rozsahu Odběrných a Měřicích míst a v souladu s Pravidly bezpečnosti a dalšími pravidly pro pohyb v areálu Odběratele a v souladu s ust. § 76 odst. 5 energetického zákona;
  - c) udržovat svá odběrná zařízení tak, aby jejich technický stav odpovídal právním předpisům, příslušným technickým normám a provozním předpisům a zajistit, aby výše uvedené bylo dodržováno i ze strany případných dalších podružných Odběratelů ve vztahu k jimi vlastněným či na základě jiného právního titulu užívaným odběrným zařízeními.
  - d) od 1.1.2027 skutečný odběr tepelné energie nepřekročí maximální hodnotu tepelného výkonu 8,0 MWt.

## **ČLÁNEK VIII. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že druhá Smluvní strana pro účely plnění této Smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace mezi Smluvními stranami v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje kontaktních osob druhé Smluvní strany uvedených v této Smlouvě, a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této Smlouvy. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že zpracování osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění této Smlouvy a k plnění zákonných povinností Smluvní strany, včetně povinností vyplývajících z energetického zákona. Veškeré informace o tom, jak Dodavatel osobní údaje zpracovává a chrání, jsou uvedené v „Zásadách zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné na internetových stránkách dodavatele [www.vpscr.cz](http://www.vpscr.cz) (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“).
2. Smluvní strany se zavazují informovat všechny své zástupce, kontaktní osoby a jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje předávají druhé Smluvní straně, o zpracování jejich osobních údajů druhou Smluvní stranou a seznámit tyto osoby se „Zásadami zpracování osobních údajů“ druhé Smluvní strany.
3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že osobní údaje mohou být v souladu se „Zásadami zpracování osobních údajů“ zpřístupněny společností ze skupiny Veolia za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění Smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s druhou Smluvní stranou pro zajištění plnění práv a povinností, jak je dále uvedeno v „Zásadách zpracování osobních údajů“.

## **ČLÁNEK IX. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně čísloványými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
2. Jakékoli sdělení dle této Smlouvy mající za následek vznik, změnu nebo zánik práv dle této Smlouvy musí být učiněn na listině opatřené podpisem oprávněného zástupce dané Smluvní strany.
3. Smluvní strany tímto sjednávají v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku obecnou promlčecí lhůtu v délce čtyř (4) let.
4. Jestliže některá ustanovení této Smlouvy budou překonána novou právní úpravou, které si budou svým obsahem odporovat, pozbývají platnosti. Smluvní strany se zavazují dotčené ustanovení nahradit novým ustanovením, které vyplyne z nové právní úpravy, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly strany na mysli při formulování této Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají beze změn.
5. Smluvní strany jsou povinny si neprodleně oznámit veškeré změny týkající se údajů ve Smlouvě (sídlo, kontakty, číslo účtu apod.), a to písemně na adresu druhé Smluvní strany.
6. Ustanovení zde výslovně neupravená se řídí právní úpravou závazků a úpravou smluvních typů jím nejbližších podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud z energetického zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného.
7. Odběratel souhlasí s poskytnutím technických údajů o svém odběrném zařízení pro potřeby Dodavatele a pro povinnosti plynoucí z právních předpisů.
8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Odběratel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považuje za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

9. Smluvní strany ujednávají, že každá ze Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně etickým a morálním standardům.
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně ze své pravé vůle a vážně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Okamžikem své účinnosti nahrazuje tato Smlouva v celém rozsahu Smlouvu o dodávce tepelné energie ze dne 22.8.2017, která byla mezi smluvními stranami této Smlouvy uzavřena jako tzv. Závislá smlouva podle Smlouvy o dodávkách a službách. Pro odstranění všech pochybností se výslovně sjednává, že veškerá plnění poskytnutá podle nahrazované smlouvy a doposud zcela nevypořádaná a veškeré povinnosti podle nahrazované smlouvy vzniklé a doposud zcela nesplněné se považují za plnění, práva a povinnosti poskytnutá a vznikající na základě této Smlouvy. Smluvní strany rovněž potvrzují, že v souvislosti s dodávkami tepelné energie realizovanými podle této Smlouvy v období do 31.12.2025 se co do dohodnutého množství, výkonu a časového průběhu dodávky tepelné energie uplatní plán tepelného výkonu a množství tepelné energie pro kalendářní rok 2025 doposud platný podle nahrazované smlouvy.
12. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a je v souladu s ním vykládána.

## **ČLÁNEK X. – PŘÍLOHY**

Následující Přílohy tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást této Smlouvy:

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Příloha 1  | Odběrná místa                                                       |
| Příloha 2  | Plán ročního množství tepelné energie                               |
| Příloha 3  | Cena tepelné energie                                                |
| Příloha 4  | Cena teplotonosného média                                           |
| Příloha 5  | Kvalitativní parametry dodávky tepelné energie                      |
| Příloha 6  | Metoda stanovení množství dodané tepelné energie                    |
| Příloha 7  | Měřicí místa                                                        |
| Příloha 8  | Operativní Požadavky a provozní záležitosti dodávek tepelné energie |
| Příloha 9  | Dodací podmínky                                                     |
| Příloha 10 | Seznam pracovníků a kontaktních míst pro operativní požadavky       |

V případě nesrovnalostí nebo rozporu mezi textem Smlouvy a textem jejích Příloh je rozhodující text Smlouvy.

Za Dodavatele:

Za Odběratele:

**Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**

**DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Karviná**

V Ostravě, Mariánských Horách, dne:

V Ostravě, Vítkovicích, dne:

**Ing. Radim Sobotík** Digitálně podepsal  
Ing. Radim Sobotík  
Datum: 2025.12.10  
13:26:32 +01'00'

Elektronický podpis - 15.12.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 25.11.2027

---

**Ing. Radim Sobotík, MBA**  
člen správní rady

---

**Ing. Rostislav Dudáš**  
vedoucí odštěpného závodu

**Jakub  
Tobola, MSc.**

---

**Jakub Tobola, MSc.**  
předseda správní rady

**PŘÍLOHA 1**
**ODBĚRNÁ MÍSTA**

| ZODPOVĚDNOST DODAVATELE KONČÍ NA: |                                         |        |          |                                                   |                       |                      |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| LOKALITA                          | ODBĚRNÉ MÍSTO                           | MEDIUM | ČÍSLO OM | VENTIL, KLAPKA, ŠOUPÁTKO, PŘÍRUBA, POTRUBÍ VČETNĚ | DN, ARMATURY, POTRUBÍ | BEZPEČNOSTNÍ DODÁVKA | POZNÁMKA                         |
| Pomocný závod                     | Mechanická dílna - výměník [1401/39]    | HV     | 1        | pata budovy                                       | 100                   | Ano                  | energomost 3 m                   |
| Pomocný závod                     | Těžní stroj Da 1 [1401/9]               | HV     | 2        | ventil                                            | 65                    | Ano                  | energomost 3m                    |
| Pomocný závod                     | Šachetní budova [1401/6]                | HV     | 4        | pata budovy                                       | 80                    | Ano                  | energomost 3 m                   |
| Pomocný závod                     | Ohřev vtažných větrů [1401/13]          | HV     | 6        | pata budovy                                       | 200                   | Ano                  | energomost 0,5 m                 |
| Darkov                            | Těž. stroj Mír 5 [3356/46]              | HV     | 7        | pata budovy                                       | 80                    | Ano                  | vstup do budovy - 2 m nad zemí   |
| Darkov                            | Kompresorovna [3356/46]                 | TV     | 8        | ventil                                            | 80                    | Ne                   | výstup z budovy                  |
| Darkov                            | Hasiči, OŘKJ [7177/17,7177/16]          | HV     | 11       | ventil                                            | 80/50                 | Ne                   | šachtice / zimní a letní větev   |
| Darkov                            | Degazační stanice [3356/68]             | HV     | 13       | ventil                                            | 2x40                  | Ano                  | šachtice / zimní a letní větev   |
| Darkov                            | Správní budova úpraven [3356/7,3356/12] | HV     | 14       | pata budovy                                       | 200                   | Ano                  | šachtice                         |
| Darkov                            | Rehabilitační středisko [3356/62]       | HV     | 15       | ventil                                            | 2x100                 | Ne                   | energomost / zimní a letní větev |
| Darkov                            | Úpravna vody [7177/31]                  | HV     | 16       | ventil                                            | 2x80                  | Ano                  | energomost / zimní a letní větev |
| Darkov                            | Skip [3356/36]                          | HV     | 17       | ventil                                            | 100                   | Ano                  | energomost                       |

|        |                                           |    |    |                |              |     |                                             |
|--------|-------------------------------------------|----|----|----------------|--------------|-----|---------------------------------------------|
| Darkov | Odkamenění [3356/35]                      | HV | 18 | ventil         | 150          | Ano | koridor                                     |
| Darkov | Šachetní budova Mír 5 [3356/50]           | HV | 19 | pata budovy    | 100          | Ano | energomost                                  |
| Darkov | Malá mech. dílna - elektro [3356/80]      | HV | 20 | pata budovy    | 65           | Ne  | vstup do budovy - 0,5 m nad zemí            |
| Darkov | Mechanická dílna [3356/10]                | HV | 21 | ventil         | 2x80         | Ne  | vstup do budovy - 4 m nad zemí              |
| Darkov | Popílkové hospodářství [3356/52]          | HV | 22 | pata budovy    | 32           | Ano | energomost                                  |
| Darkov | Sklad olejů [3356/96]                     | HV | 23 | pata budovy    | 65           | Ne  | vstup do budovy - 5 m nad zemí              |
| Darkov | Opravná posuv výztuží [3356/89]           | HV | 24 | pata budovy    | 50           | Ne  | vstup do budovy - 6 m nad zemí              |
| Darkov | Starý hangár hydraulika [3356/91]         | HV | 25 | pata budovy    | 80           | Ne  | vstup do budovy - 8 m nad zemí              |
| Darkov | Malá remíza [3356/99]                     | HV | 26 | pata budovy    | 80           | Ne  | vstup do budovy - 0,5 m nad zemí            |
| Darkov | Čistička strojů [3356/132]                | HV | 28 | pata budovy    | 40           | Ne  | vstup do budovy - 3 m nad zemí              |
| Darkov | Starý sklad - zásobování [3356/78]        | HV | 29 | pata budovy    | 80           | Ne  | vstup do budovy - 6 m nad zemí              |
| Darkov | Nový sklad - zásobování [3356/81]         | HV | 30 | ventil         | 80           | Ne  | 1,5 m nad zemí                              |
| Darkov | Centrální výměňiková st. [3356/60]        | HV | 31 | pata budovy    | 2x200        | Ano | 3 m nad zemí / zimní a letní větev          |
| Darkov | Rozdělovací stanice horkovodu nad OVV jih | HV | 32 | kulové kohouty | 2x200, 2x250 | Ano | vložený propoj mezi rozdělovačem a sběračem |
| Darkov | Ohřev vtažných větrů – Sever [3356/50]    | HV | 33 | ventil         | 150          | Ano | hlavní rozdělovač v budově OVV Jih          |
| Darkov | Ohřev vtažných větrů – Jih [3356/54]      | HV | 34 | ventil         | 150          | Ano | hlavní rozdělovač v budově OVV Jih          |

|        |                                                                         |    |     |                                                                       |     |     |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| Lazy   | OŘKJ / p. č. 1522/5                                                     | TV | 83  | příruba uzav. armatury                                                | 125 | Ano | vstup do rozdělovače v budově |
| ČSA    | Budova hornických koupelen [1344/44]                                    | TV | 131 | příruba uzav. armatury před rozdělovačem v podružné výměňkové stanici | 200 | Ano |                               |
| ČSA    | Bufet Barborka [1344/79]                                                | TV | 132 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 50  | Ne  |                               |
| ČSA    | Zdravotní středisko [1344/13]                                           | TV | 133 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 100 | Ne  |                               |
| ČSA    | Degazační stanice [1344/74]                                             | TV | 134 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 65  | Ano |                               |
| ČSA    | Garáže a požární zbrojnice [1344/70]                                    | TV | 135 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 65  | Ne  |                               |
| ČSA    | Dieselagregát a el. rozvodna [1344/36]                                  | TV | 137 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 50  | Ano |                               |
| ČSA    | Mech. dílny a přístavba [1341/31]                                       | TV | 138 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 150 | Ne  |                               |
| ČSA    | Sklady olejů a maziv [1344/8,9]                                         | TV | 139 | příruba uzav. armatury na vstupu do budovy                            | 65  | Ne  |                               |
| ČSA    | Sklady MTZ – stará část [1344/34]                                       | TV | 142 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 50  | Ne  |                               |
| ČSA    | Sklady MTZ – nová část [1344/33]                                        | TV | 143 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 80  | Ne  |                               |
| ČSA    | Šachetní budova a TS Jan [1344/38]                                      | TV | 144 | příruba uzav. armatury na vstupu do rozdělovače v budově              | 150 | Ano |                               |
| ČSA    | Výměňková stanice [1344/52] - vývod pro ohřev vtažných větrů jámy Jan   | TV | 145 | příruba uzav. armatury na výstupu z výměníků ohřevu vtažných větrů    | 150 | Ano |                               |
| ČSA    | Výměňková stanice [1344/52] - vývod pro ohřev vtažných větrů jámy ČSA 2 | TV | 146 | příruba uzav. armatury na výstupu z výměníků ohřevu vtažných větrů    | 150 | Ano |                               |
| Staříč | SB ohřev koupací vody [1963/1]                                          | HV | 162 | ventil                                                                | 100 | Ano | dohřev TUV z odpadního tepla  |
| Staříč | SB ústřední topení [1963/1]                                             | HV | 163 | ventil                                                                | 80  | Ano |                               |

**PLÁN ROČNÍHO MNOŽSTVÍ TEPELNÉ ENERGIE**

Odběratel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná

Rok:

|                      | TEPELNÁ ENERGIE V GJ |     |        |        |
|----------------------|----------------------|-----|--------|--------|
|                      | Lažy                 | ČSA | Darkov | Staříč |
| Leden                |                      |     |        |        |
| Únor                 |                      |     |        |        |
| Březen               |                      |     |        |        |
| Duben                |                      |     |        |        |
| Květen               |                      |     |        |        |
| Červen               |                      |     |        |        |
| Červenec             |                      |     |        |        |
| Srpen                |                      |     |        |        |
| Září                 |                      |     |        |        |
| Říjen                |                      |     |        |        |
| Listopad             |                      |     |        |        |
| Prosinec             |                      |     |        |        |
| <b>CELKEM ZA ROK</b> |                      |     |        |        |

Dne:

za DIAMO, s.p., o.z. Karviná

za Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Jméno: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

**ZÁVAZNÝ PLÁN TEPELNÉHO VÝKONU  
A PŘEDPOKLAD ROČNÍHO MNOŽSTVÍ TEPELNÉ ENERGIE  
V LOKALITĚ DARKOV PRO ROK 2026**

Odběratel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná

Období: 1.1.2026 – 31.12.2026

|                      | 2026 |               |
|----------------------|------|---------------|
|                      | MWt  | GJ            |
| Leden                | 9,00 | 16 000        |
| Únor                 | 9,00 | 10 000        |
| Březen               | 9,00 | 9 000         |
| Duben                | 8,00 | 3 000         |
| Květen               | 8,00 | 1 000         |
| Červen               | 8,00 | 700           |
| Červenec             | 8,00 | 600           |
| Srpen                | 8,00 | 700           |
| Září                 | 8,00 | 1 000         |
| Říjen                | 8,00 | 4 000         |
| Listopad             | 8,00 | 8 000         |
| Prosinec             | 8,00 | 12 000        |
| <b>CELKEM ZA ROK</b> |      | <b>66 000</b> |

**PŘÍLOHA 3****CENA TEPELNÉ ENERGIE****(A) CENA**

Smluvní strany sjednávají tuto dvousložkovou cenu tepelné energie pro rok 2025.

| Cenová lokalita | Variabilní složka ceny (Kč/GJ) | Stálá složka ceny (Kč/MWt/měsíc) | Tepelný výkon Odběratele (MWt) |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| DARKOV          | 402,00                         | 464 204,00                       | 10,0                           |
| ČSA             | 656,00                         | 436 374,00                       | 4,0                            |
| LAZY            | 460,00                         | 400 600,00                       | 0,6                            |
| STAŘÍČ          | 510,00                         | 438 467,00                       | 0,5                            |

Ceny za tepelnou energii jsou uváděny v Kč bez DPH.

Odběratel je povinen hradit Dodavateli stálou složku ceny za každý kalendářní měsíc trvání této Smlouvy v rozsahu požadovaném pro příslušnou lokalitu.

Vedle stálé složky ceny je povinen hradit i variabilní složku ceny podle množství odebraného tepla.

**(B) ZMĚNA CENY**

Pro následující období budou ceny tepelné energie jako dvousložkové stanoveny na základě platné energetické legislativy.

Ceny pro následující období budou stanoveny jako dvousložkové v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu jako ceny předběžné. Předběžné ceny pro následující kalendářní rok budou písemně oznámeny Odběrateli vždy do 15.1. každého kalendářního roku. Po ukončení příslušného kalendářního roku dojde k zúčtování konečné ceny tepelné energie, a to nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního roku.

(C) **INDIKATIVNÍ CENA TEPELNÉ ENERGIE PRO ROK 2026 A DÁLE**

**Předpoklady pro stanovení indikativní ceny tepelné energie pro rok 2026:**

- Dodávky tepelné energie pro [REDACTED]
- Tepelný výkon pro O [REDACTED]
- Dodávky tepelné energie pro DIAMO státní podnik (Darkov HZ a Darkov PZ)  
66 000 GJ/rok
- Tepelný výkon pro DIAMO státní podnik (Darkov HZ a Darkov PZ)  
9MWt (01.-03.2026), 8MWt (04.-12.2026)
- Předpokládaný palivový mix:
  - černé uhlí 28 %
  - degazační plyn 49 %
  - zemní plyn 10 %
  - nákup tepla 13 %

**Indikativní předběžná cena tepelné energie:**

- Předběžná jednosložková cena tepelné energie v roce 2025 925 Kč / GJ
- Předběžná indikativní jednosložková cena tepelné energie v roce 2026 925 Kč / GJ
- Předpoklady pro indikativní jednosložkovou cenu tepelné energie v roce 2026:
  - Ceny paliv, ceny distribučních služeb elektřiny a plynu na cenové úrovni roku 2025
  - Ceny emisních povolenek na cenové úrovni roku 2025
  - Průměrná meziroční inflace za rok 2025 do úrovně 2,5%
- Ceny tepelné energie v letech 2027 až 2030 se indikativně předpokládají s růstem dle průměrné meziroční inflace a případně s vlivem rozdílu cen paliv, distribučních služeb elektřiny a plynu a cen emisních povolenek.
- Dodavatel se zavazuje, že v rámci dodávek zemního plynu pro výrobu tepelné energie bude vždy vycházet z tržních cen pro dané časové období a nákupy bude zajišťovat transparentně prostřednictvím obchodníka se zemním plynem.

**PŘÍLOHA 4**

**CENA TEPLONOSNÉHO MÉDIA**

**(A) CENA**

| Platby za doplnění teplonosného média | Cena 2025         |
|---------------------------------------|-------------------|
|                                       | Kč/m <sup>3</sup> |
| DARKOV                                | 193,00            |
| ČSA                                   | 228,00            |
| LAZY                                  | 228,00            |
| STAŘÍČ                                | 252,00            |

**(B) ZMĚNA CENY**

Pro následující období budou ceny teplonosného média stanoveny na základě platné energetické legislativy.

Ceny pro následující kalendářní rok budou písemně oznámeny Odběrateli vždy do 15.1. každého kalendářního roku.

PŘÍLOHA 5

KVALITATIVNÍ PARAMETRY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE

| LOKALITA | SPECIFIKACE PARAMETRŮ DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE      |                     |           | SPECIFIKACE TEPLONOSNÉHO MÉDIA       |                                                |                         |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|          | POŽADOVANÉ PARAMETRY NA VÝSTUPU Z TEPELNÉHO ZDROJE |                     | TOLERANCE | TEPLOTA VRÁCENÉHO TEPLONOSNÉHO MÉDIA | TOLERANCE TEPLoty VRÁCENÉHO TEPLONOSNÉHO MÉDIA | TLAK TEPLONOSNÉHO MÉDIA |
|          | LETNÍ PROVOZ °C                                    | ZIMNÍ PROVOZ °C     | ±%        | °C                                   | ±%                                             | kPa                     |
| DARKOV   | 75                                                 | 95                  | 20        | 60                                   | 20                                             | 700 – 1100              |
| LAZY     | 70                                                 | 70                  | 20        | 60                                   | 20                                             | 390                     |
| ČSA      | ekvitermní regulace                                | ekvitermní regulace | 20        | 60                                   | 20                                             | 1000                    |
| STAŘÍČ   | 75                                                 | 75                  | 20        | 60                                   | 20                                             | 290                     |

## PŘÍLOHA 6

### METODA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ TEPELNÉ ENERGIE

Vzorec pro stanovení množství tepelné energie dodané Odběrateli:

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
|   | Naměřené množství tepelné energie v Měřicích místech               |
| + | Nakoupené množství tepelné energie v Měřicích místech              |
| - | Množství tepelné energie dodané třetím stranám *                   |
| - | Ztráty k množství tepelné energie dodané třetím stranám (10 %)*    |
| - | Množství tepelné energie dodané pro vlastní spotřebu Dodavatele ** |
| = | Množství tepelné energie dodané Odběrateli                         |

\* platí pro třetí strany připojené a měřené za fakturačním Měřicím zařízením pro Odběratele

\*\* platí pro odběr pro vlastní spotřebu napojený za fakturačním Měřicím zařízením pro Odběratele

V případě, že třetí strana má prokazatelně vyšší ztráty tepelné energie jak 10 %, je Odběratel, jako pronajímatel z příslušného nájemního vztahu, oprávněn příslušnou část takového nájemního vztahu v rozsahu části rozvodů tepelné energie, na kterých dané ztráty vznikají, vypovědět, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.

**PŘÍLOHA 7**
**MĚŘICÍ MÍSTA**

Odběratel a Dodavatel se dohodli na měření množství tepelné energie na výstupech ze zdrojů tepla s odpočtem naměřených odběrů tepla na vstupech do objektů Dodavatele a třetích stran. Odběratel souhlasí s používáním údajů o dodávkách tepelné energie Dodavateli z měřidel Green Gas DPB, a.s. a Veolia Energie ČR, a.s., uvedených v seznamech měřicích míst, pro stanovení dodávek tepelné energie dodané Odběrateli.

| LOKALITA | MĚŘICÍ MÍSTO                         | ČÍSLO MĚŘICÍHO MÍSTO EMER | MÍSTO INSTALACE – OBJEKT | UPŘESNĚNÍ MÍSTO INSTALACE (VSTUP – VÝSTUP)  | TEPLONOSNÉ MÉDIUM | MĚŘENÉ ODBĚRNÉ MÍSTO ODBĚRATELE                                                                       | POZNÁMKA                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darkov   | ██████ TEH – Darkov DN350            | N036-011/000/05           | Teplárna ██████          | vstup horkovodu Darkov DN350 do sběrače     | HV                | 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | používá se při provozu potrubí 1x DN350 a 2x DN200                                                                                                          |
| Darkov   | ██████ TEH – Darkov DN200            | N036-011/000/C0           | Teplárna ██████          | výstup horkovodu Darkov DN200 z rozdělovače | HV                |                                                                                                       | používá se, když je vývod DN350 mimo provoz                                                                                                                 |
| Darkov   | Darkov – TET – dodávka TE z KGJ      | N036-011/000/C1           | KGJ ██████               | výstup                                      | TV                |                                                                                                       | používá se měřidlo ██████                                                                                                                                   |
| Darkov   | ČSM Sever – TET – přetok Darkov      | N036-011/009/A0           | Teplárna ██████          | nový ochoz u rozdělovače horkovodu Darkov   | TV                | ---                                                                                                   | odečítá se od spotřeby Darkov v době dodávek tepla z KGJ Darkov do ČSM, vč. odpočtu ztrát [tj. 0,539 GJ za každou hodinu dodávek tepla z KGJ Darkov do ČSM] |
| Darkov   | Darkov - TEH - vl. spotřeba rozvodna | N036-011/002/A0           | HI. rozvodna             | vstup do objektu – suterén                  | HV                | ---                                                                                                   | odečítá se od spotřeby Darkov                                                                                                                               |

|        |                                            |                 |                           |                                   |    |                                                                             |                                                  |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Darkov | Darkov - TEH - vl. spotřeba FKS            | N036-011/004/A0 | FKS                       | vstup do objektu<br>– suterén     | HV | ---                                                                         | odečítá se od<br>spotřeby Darkov                 |
| Darkov | Darkov - TEH - vl. spotřeba NTK            | N036-011/001/A0 | Kompresorovna<br>Darkov   | vstup do objektu<br>– suterén     | HV | ---                                                                         | odečítá se od<br>spotřeby Darkov                 |
| Darkov | Darkov - TEH - těžní stroj                 | N036-011/000/C3 | Kompresorovna<br>Darkov   | výstup z<br>rozdělovače           | HV | 7                                                                           |                                                  |
| Darkov | Darkov - TEH - vl. spotřeba rozvodna<br>PZ | N036-011/003/A0 | Rozvodna<br>Pomocný závod | vstup do objektu<br>– suterén     | HV | ---                                                                         | odečítá se od<br>spotřeby Darkov                 |
| Lazy   | Výroba - zimní okruh                       | N038-011/012/A1 | VS 50                     | před<br>rozdělovačem<br>horkovodu | HV | 83,                                                                         |                                                  |
| Lazy   | Výroba - celoroční okruh                   | N038-011/012/C0 |                           |                                   |    |                                                                             |                                                  |
| ČSA    | Teplo z Veolia ČR                          | N038-013/000/07 | Teplárna TČA<br>Karviná   | výstup pro VPS                    | HV | 131, 132, 133,<br>134, 135, 137,<br>138, 139, 142,<br>143, 144, 145,<br>146 | používá se<br>měřidlo Veolia<br>Energie ČR, a.s. |
| ČSA    | Teplo z KGJ                                | N038-013/007/58 | VS ČSA                    | zpátečka TV                       | TV |                                                                             | používá se<br>měřidlo [redacted]<br>a.s.         |
| ČSA    | Vlastní spotřeba rozvodna ČSA 2            | N038-013/002/A0 | Rozvodna ČSA 2            | vstup do objektu                  | TV | ---                                                                         | odečítá se od<br>spotřeby<br>Karviná             |
| Staříč | Staříč – TEH – výroba                      | N039-012/000/C1 | Kotelna                   | výstup HV vše                     | HV | 162, 163                                                                    |                                                  |

**SEZNAM MĚŘÍCÍCH MÍST DOPLŇOVACÍ VODY**

| LOKALITA | MĚŘÍCÍ MÍSTO                          | ČÍSLO MĚŘÍCÍHO<br>MÍSTO EMBER | MÍSTO<br>INSTALACE -<br>OBJEKT | UPŘESNĚNÍ<br>MÍSTO<br>INSTALACE<br>(VSTUP - VÝSTUP) | MÉDIUM | POZNÁMKA                                         |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Darkov   | ██████ TEV - doplňování topení Darkov | N036-011/007/40               | Teplárna ██████                | vstup                                               | voda   | x                                                |
| Lazy     | Lazy - TEV - doplňování topení        | N038-011/010/40               | VS                             | vstup                                               | voda   | x                                                |
| ČSA      | ČSA - TEV - přívod doplňovací vody    | N038-013/000/40               | VS                             | vstup                                               | voda   | používá se měřidlo<br>Veolia Energie ČR,<br>a.s. |
| Staříč   | Staříč - TEV - doplňování topení      | N039-012/003/40               | Kotelna                        | vstup                                               | voda   | x                                                |



PŘÍLOHA 8

OPERATIVNÍ POŽADAVKY A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE

| Datum<br>zápisu | Čas<br>zápisu | Lokalita | Znění požadavku nebo<br>události + platnost<br>požadavku od – do | Kdo<br>požaduje | Požadavek<br>zaznamenal | Poznámka | Podpis za<br>Odběratele | Podpis za<br>Dodavatele |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |
|                 |               |          |                                                                  |                 |                         |          |                         |                         |

**PŘÍLOHA 9****DODACÍ PODMÍNKY****I. POVINNOSTI DODAVATELE**

1. Dodavatel je povinen:
  - a) písemně oznámit Odběrateli změnu teplotnosné látky nebo jejich parametrů v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů;
  - b) písemně oznámit Odběrateli alespoň 15 dní předem, hodlá-li provádět plánované stavební úpravy, opravy, údržbové a revizní práce nebo připojovat nové Odběrné místo, ledaže v souvislosti s těmito činnostmi nemá dojít k přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie;
  - d) na základě žádosti Odběratele umožnit účast na odečtu a ověření vstupních údajů tohoto odečtu pro účely fakturace dodané tepelné energie pověřené osobě Odběratele, která má za Odběratele právo této kontroly;
  - e) upozornit Odběratele telefonicky a následně písemně, že mu omezí nebo přeruší dodávku, jestliže v přiměřené lhůtě neodstraní závady v odběru, ledaže to s ohledem na ohrožení majetku, života či zdraví není možné.
2. Při zjištění provozních nehod (havárií) a poruch, které bezprostředně ohrožují bezpečnost života nebo majetku, přeruší Dodavatel dodávku ihned po zjištění závady, není-li Odběratel odpojení přítomen, vyrozumí jej o tom Dodavatel neprodleně.

**II. POVINNOSTI ODBĚRATELE**

1. Odběratel je povinen hlásit Dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady na svém odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odběratelů), které mají či mohou mít vliv na dodávku tepelné energie, a zajistit jejich co nejrychlejší odstranění. Nesmí však bez souhlasu Dodavatele zasahovat do primárního okruhu Dodavatele.
2. Odběratel je povinen umožnit kdykoliv oprávněným osobám Dodavatele přístup k měřicímu zařízení.
3. Odběratel je povinen v předstihu oznámit a písemně odsouhlasit s Dodavatelem podstatné technické úpravy a změny, které hodlá realizovat na svém tepelném zařízení.
4. Odběratel je povinen umožnit kdykoliv oprávněnému pracovníkovi Dodavatele kontrolovat:
  - a) odběrná tepelná zařízení u Odběratele i jeho podružných odběratelů,
  - b) dodržování sjednaných technických podmínek,
  - c) správnost údajů, uváděných Odběratelem ve Smlouvě o dodávce tepelné energie přímo v místě, jehož se příslušné údaje týkají (včetně fyzické kontroly).

SEZNAM PRACOVNÍKŮ A KONTAKTNÍCH MÍST PRO OPERATIVNÍ POŽADAVKY

**Kontakty za VPS:**

Požadavky týkající se lokality Darkov, ČSA, Lazy, Staříč:

[REDACTED]

**Kontakty za DIAMO:**

Požadavky týkající se lokalit Darkov, ČSA, Lazy:

[REDACTED]

Požadavky týkající se lokality Staříč:

[REDACTED]