



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Č.j.: 2013/6202/ŽP/PES

Trutnov dne 30.10.2013

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(zastoupené ORaMM MěÚ Trutnov)

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Vodovod Lhota - Bezděkov“,

umístěné na p.p.č. 31/1, 56, st. 15, 57, st. 17, 825/1, 58/2, 68/2, 68/1, 195/1, 882/1, 836/1, 188, 1001, 184/1, st. 28, 180/1, 827/2, 172/1, 827/1, 152/1, 152/2, 154/2, 36/2, 37/1, 40/2, 40/1, 840, st. 83, 839, 820, 867/1 v k.ú. Lhota u Trutnova, v kraji Královéhradeckém, obci Trutnov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon a 5161 – Dolnoslezská pánev – západní část, ČHP 1-01-02-039 (bezejmenný levostranný přítok Úpy)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná vodní díla:

stavební objekt SO 1 automatická tlaková stanice

Parcelní čísla pozemků p.p.č. 31/1, 825/1, 56, 882/1 v k.ú. Lhota u Trutnova

Projektovaný výkon 2 x 1,6 l/s

Výtlačná výška 37 m v.s.

Jiné objekty čerpací stanice: trubicí napojení na stávající vodovod z Poříčí :

- přívodní: PE 100 D 63 SDR 11, délka 20,0 m,

- výtlačné: PE 100 D 63 SDR 11, délka 22,9 m,

protlak pod silnicí (pro odvodnění čerpací stanice),

tlakové odvodnění s výústním objektem v korytě toku délky 13,9 m

stavební objekt SO 2	vodovodní řad „1“
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 56, st. 15, 57, st. 17, 825/1, 58/2, 68/2, 68/1, 195/1, 836/1, 882/1, 188, 1001, 826, 184/1, st. 28, 180/1, 180/2, 827/2, 172/1, 827/1, 154/2, 152/1, 152/2 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	1 187,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
Největší jmenovitá světlost	PE 100 D 75 SDR 11
Jiné objekty	odbočka na přípojku
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 836/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Délka	10 m
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
stavební objekt SO 3	vodovodní řad „2“
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 36/2, 37/1, 40/2, 840, 40/1, st. 83, 839 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	165,3 m
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
stavební objekt SO 4	vodovodní řad „1-1“
Parcelní čísla pozemků	st.p.č. 28 a p.p.č. 826, 867/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	99,8 m
Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11


Změny stavby..... ano:

- změna v délce napojení čerpací stanice na vodovod (přívodní potrubí místo 16,15 m je 20,0 m a výtlačné potrubí místo 24,6 m je 22,9 m,
- navíc byly dotčeny řadem „1“ p.p.č. 68/2 a 195/1, řadem „2“ p.p.č. ~~840~~
- změna v délkách řadů: vodovodní řad „1“ – zkrácen o 7,9 m (z 1195,5 m na 1187,6 m)
vodovodní řad „2“ – zkrácen o 5,2 m (z 170,5 m na 165,3 m)
vodovodní řad „1-1“ – zkrácen o 6,55 m (z 106,35 m na 99,8 m)

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla	ne
Souřadnice:	viz geodetické zaměření stavby

Účel užití vodního díla:

Zásobování pitnou vodou obyvatelstva ve Lhotě v oblasti mezi restaurací ve Lhotě a hranicí katastrů Lhota u Trutnova a Bezděkov u Trutnova z vodovodů Poříčí a Bezděkov a zásobení obyvatel Bezděkova z vodovodu Poříčí v obdobích nedostatečné vydatnosti zdroje vodovodu Bezděkov.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8535/ŽP/PES

Č.j.: 83448/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov- Bojiště – odkanalizování“ (1.etapa)

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích v katastrálním území Trutnov a Bojiště u Trutnova, které jsou uvedeny níže u jednotlivých stok a kde stavební parcely jsou označeny *, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

stoka „S“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	1418 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 117/1, 911/2, 118/1, 990/24, 911/1, 118/3, 911/3, 51, 911/5, 132 /2, 132 /3, 990/20, 132/4, 133, 135/1, 911/4, 912/9, 912/5, 942/5, 361/7, 960/1, 960/3, 960/4, 500/15, 500/14, *103, 172/11, 1197 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 500 mm (KT)
Jiné objekty.....	44 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631018,8; X = 1006118,3	
konec: Y = 632009,2; X = 1005446,2	

stoka „S1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	105 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/9, 146/4, 239/1, *34, 233/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631444,1; X = 1005627,0	
konec: Y = 631463,0; X = 1005730,9	

stoka „S2“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	599 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/9, 231/13, 231/17, 231/2, 231/12, 915/2, 213/4, 231/1, 915/1, 988/1, 942/75, 942/74, 310/3, 310/39, 310/40, 310/38 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm (KT)
Jiné objekty.....	21 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631288,9; X = 1005276,4	
konec: Y = 631272,5; X = 1005498,3	

stoka „S2-1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	101 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 915/1, 213/4, 230/8, 230/5, 230/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	6 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631210,2; X = 1005549,9	
konec: Y = 631272,5; X = 1005498,3	

stoka „S3“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	215 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/5, 914/2, 217/5, 212/5, 212/19, 212/1, 214/1, 212/20 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	7 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631156,8; X = 1005660,4	
konec: Y = 631191,2; X = 1005865,0	

stoka „S3-1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	30 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 914/2; 211/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	1 šachta
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631162,3; X = 1005836,0	
konec: Y = 631191,7; X = 1005835,5	

stoka „S4“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	119 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 960/1, 361/6, 962, 357/2, 361/5, 361/4 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	5 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631097,5; X = 1005735,5	
konec: Y = 631071,6; X = 1005853,4	

stoka „S5“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	283 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 172/11, 172/1, 172/9, 500/17, 986, 924/1, 924/2,

207/1, 199/2, 199/3, 199/1, 198/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Jiné objekty..... 9 šachet

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 630856,6; X = 1005721,3

konec: Y = 631042,2; X = 1005865,1

stoka „S5-1“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 67 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 199/2, 177/4, 923/2, 177/3, 937/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)

Jiné objekty..... 3 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 630938,4; X = 1005868,8

konec: Y = 630976,9; X = 1005816,1

stoka „S6“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 104 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 942/5, 913/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 4 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631160,5; X = 1005920,9

konec: Y = 631062,3; X = 1005892,8

stoka „S7“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 40 m

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 912/9, 143/12, 153/1, 27 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 2 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631423,4; X = 1005918,4

konec: Y = 631399,0; X = 1005784,6

stoka „S8“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 66 m

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 911/1, 904 /1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 3 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631924,4; X = 1005422,1

konec: Y = 631968,6; X = 1005461,7

stoka „S9“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 54 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 117/1, 911/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 2 šachty

Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632056,2; X = 1005448,6

konec: Y = 632005,5; X = 1005447,0

stoka „S10“:

Druh stokové sítě..... gravitační

Celková délka 58 m

Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 118/3, 118/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631898,5; X = 1005544,1
koniec: Y = 631845,7; X = 1005555,7

stoka „S11“:

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka 37 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 912/5, 220/1, 217/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Jiné objekty..... 2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631274,1; X = 1005817,4
koniec: Y = 631283,1; X = 1005851,4

stoka „E“

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka 82,5 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)
Jiné objekty..... 4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631437,4; X = 1005037,7
koniec: Y = 631504,4; X = 1005089,4

výtlač „VE“:

Druh stokové sítě..... tlaková
Celková délka 114 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.č. 2325/2; 2324/4, 2592, 1790/1, 1793/1 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 80 mm (PE)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 80 mm (PE)
Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631504,4; X = 1005089,4
koniec: Y = 631412,7; X = 1005030,0

Jiné objekty..... čerpací stanice ČS“E“

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 1828/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

výtlač „VF“

Druh stokové sítě..... tlaková
Celková délka 236 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 310/3, 310/39, 310/40, 310/38, 942/74, 942/65,
942/73, 248, 942/10, 233/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky PE 100
Největší jmenovitá světlost stoky PE 100
Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
Souřadnice v systému JTSK: začátek (ČSF): Y = 631219,3; X = 1005436,3
koniec: Y = 631345,1; X = 1005295,7

Jiné objekty..... čerpací stanice ČSF

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 310/3 v k.ú. Bojiště u Trutnova

výtlač „VS“

Druh stokové sítě..... tlaková
Celková délka 953 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 117/1, 911/2, 118/1, 990/24, 911/1, 904/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

[p.p.č. 2329, 2328/2, 1854/3, 2328/3, 2328/5, 1868/2, 2594, *700/4 v k.ú. Trutnov

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 100 mm (PE)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 100 mm (PE)
Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632011,1; X = 1005445,6
koniec: Y = 631506,0; X = 1004760,0

Jiné objekty..... čerpací stanice ČSS

Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 117/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Jiné objekty:

odbočky na domovní přípojky..... celková délka 283,1 m

Změny stavby..... ano

- Stoka „S“: nebylo realizováno 5 šachet: ŠS12, ŠS14, ŠS26, ŠS35, ŠS42
navíc byla realizována šachta ŠS24a
 - Stoka „S1“: trasa je delší o 1 m
 - Stoka „S2“: trasa je kratší o 1 m, navíc byla realizována 1 šachta ŠS62b
 - Stoka „S2-1“: trasa je delší o 6 m, navíc byla realizována 1 šachta ŠS186
 - Stoka „S3“: nebyla realizována 1 šachta
 - Stoka „S3-1“: navíc byla realizována 1 šachta
 - Stoka „S4“: trasa je kratší o 1 m, nebyla realizována 1 šachta ŠS94
 - Stoka „S5-1“: změna DN na 250 mm
 - Stoka „S7“: trasa je delší o 1 m
 - Stoka „S9“: byla realizována 1 šachta navíc
 - Stoka „S11“: trasa je kratší o 6 m
 - Stoka „E“: je delší o 3,5 m z důvodu posunutí ŠE6, nebyly realizovány 3 šachty, DN je 200 a 250 mm (úsek s DN 500 mm byl realizován těsně před čerpací stanicí, jejíž posun byl povolen v rozhodnutí č.j. 2011/7885/ŽP/PES)
- Čerpací stanice ČSE byla posunuta oproti projektu cca o 120 m na p.p.č. 1828/5 v k.ú. Trutnov v rámci prodloužení stoky „E“ a výtlačku „VE“ z důvodu plánované výstavby rodinných domů v dané oblasti. Prodloužení stoky „E“ a výtlačku „VE“ a posunutí čerpací stanice ČSE bylo řešeno v samostatném řízení vedeném MěÚ Trutnov, OŽP pod č.j. 2011/7885/ŽP/PES. Rozhodnutí (stavební povolení) bylo vydáno dne 12.9.2011 a nabylo právní moci dne 8.10.2011.

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v dané oblasti do veřejné kanalizace zakončené centrální ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8536/ŽP/PES

C.j.: 83460/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„kanalizace - Trutnov – Bojiště - 2.etapa – prodloužení stoky E a posun ČSE“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, katastrálním území Trutnov, na p.p.č. 1828/2, 1828/3, 1828/1, 2325/1, 2325/2 HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)
Povolovaná vodní díla.....	vodovodní řád (přeložka)
Příslušnost k systému vodovodu.....	místní

Stavební objekt SO 01..... prodloužení stoky E

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	cca 120 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 1828/2, 1828/3, 1828/1, 2325/1, 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 150 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 500 mm
Jiné objekty.....	5 kanalizačních šachet (ŠA – ŠE)
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631504,4; X = 1005089,4	
konec: Y = 631605,2; X = 1005158,2	

Stavební objekt SO 02.

prodloužení výtlaku VE

Druh stokové sítě.....	tlaková
Celková délka	cca 120 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 1828/2, 1828/3, 2325/1 a 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 80, VE PE 100
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 80, VE PE 100
Jiné objekty.....	přípojka N.N., délka 120 m
Souřadnice v systému JTSK: začátek:	Y = 631605,6; X = 1005158,1
konec:	Y = 631505,1; X = 1005090,6

Stavební objekt SO 03.

přeložka vodovodu

Druh vodovodního řadu.....	<u>přelozka vodovodu</u>
Parcelní čísla.....	zásobovací
Celková délka.....	p.p.č. 2325/1 a 2325/2 v k.ú. Trutnov
Jmenovitá světlost řadu.....	55 m
	PVC 90

Změny stavby

ano

- posun šachty ŠE na hranici p.p.č. 1828/1 a 1828/3
- menší změna trasy výtlaku
- nebyla realizována odbočka

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v dané oblasti do veřejné kanalizace zakončené centrální ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8537/ŽP/PES

Č.j.: 83463/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„kanalizace - Trutnov - Bojiště, lokalita Valy“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, katastrálním území Bojiště u Trutnova, na p.p.č. 117/1, 990/24, 117/2, 904/1, 109, 106, 102/1, 105 a 977/1, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

• Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

Stavební objekt SO 01..... splašková kanalizace – stoka S 12

Parcelní čísla.....	p.p.č. 117/1, 990/24, 117/2, 904/1, 109, 106, 105, 977/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka.....	139 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	6 kanalizačních šachet
Jiné objekty.....	odbočky na přípojky v celk. délce 47 m
Souřadnice v systému JTSK: začátek:	Y = 632082,3; X = 1005364,9
konc:	Y = 632005,5; X = 1005446,5

Změny stavby..... ano

➤ Změna DN na 250 mm v úseku od Š5 po ŠS1.

- Prodloužena odbočka na přípojku DP1 ze 27 m na 41 m z důvodu přestavby připojovaného objektu.
- Navíc byly realizovány 2 odbočky na přípojky PS1 (PP150) a PS2 (PE 50) každá v délce 3 m.

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí.....	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla.....	ano

Účel užití vodního díla:

Odkanalizování rodinných domků v lokalitě Bojiště Valy.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8538/ŽP/PES
Č.j.: 83469/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: **Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov**

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov – Volanov - splašková kanalizace“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích v katastrálním území Trutnov a Volanov, které jsou uvedeny níže u jednotlivých stok a kde stavební parcely jsou označeny *, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava..... kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná (pouze splašková)

Stoka S1

Celková délka 1909 m

Pozemky dotčené stavbou:

p.p.č. 227/5, 650, *130, 367/4, 368, 370/1, 369/1, 662/3, 660, 397, 561/1, 563/5, 563/2, 524/10, 563/1, *37, 564/4, 658/1, 579/2, 579/1, 658/4, 579/5, 652/2, 652/3, 657, 576, 575, 582/1, 583/2, 583/1, 585, *14, *84, 648, 595, 594, 593, 597/1, *3, 598, 623/2, 623/3, 619/2, 628/2, 628/1, 624/12, 624/11, 1353, 624/2 v k.ú. Volanov a p.p.č. 1945/7, 1945/8 a 1955/1 v k.ú. Trutnov

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP)

Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP)

Jiné objekty..... 60 šachet (Š7 – Š37, Š42 – 58, 58a – 62, 62a – 68)

Jiné objekty..... 8 křížení potoků

Jiné objekty..... 4 protlaky pod silnicí

Jiné objekty..... 36 odboček na přípojky

Souřadnice stoky S1 v systému JTSK: začátek: Y = 632356,3; X = 1004397,9
 konec ČS1: Y = 633729,1; X = 1004173,9

Stoka S2

Celková délka 190 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 227/5, 230/2 a 687/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 7 šachet (Š6, Š69 – Š74)
Jiné objekty..... 4 odbočky na přípojky

Stoka S2-1

Celková délka 91 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 228/1, 227/11, 687/1, 227/24 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 2 šachty (Š75 – Š76)
Jiné objekty..... 5 odboček na přípojky

Stoka S4

Celková délka 34 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 650 a 561/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 2 šachty (Š80 – Š81)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... 1 odbočka na přípojky

Stoka S5

Celková délka 298 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 658/1, 579/2, 650, 695/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP, KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (PP, KT)
Jiné objekty..... 8 šachet (Š82 – Š89)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... 14 odboček na přípojky

Stoka S6

Celková délka 33 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 576, 582/1, 650 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 2 šachty (Š90 – Š91)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... křížení potoka
Jiné objekty..... 3 odbočky na přípojky

Stoka S7

Celková délka 171 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 583/2, 575, 652/3, 1100, 1081/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 7 šachet (Š92 – Š98)
Jiné objekty..... 4 odbočky na přípojky

Stoka S8

Celková délka 90 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 583/1, *101, 650, 701/1, 32/2, 32/1, 32/5 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 3 šachty (Š99 – Š101)
Jiné objekty..... protlak pod silnicí
Jiné objekty..... křížení potoka
Jiné objekty..... 6 odboček na přípojky

Stoka S9

Celková délka	79 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 650, *111/1, 739/7 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	3 šachty (Š102 – Š104)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	4 odbočky na přípojky

Stoka S10

Celková délka	38 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 857, 650 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	2 šachty (Š105 – Š106)
Jiné objekty.....	1 odbočka na přípojku

Stoka S11

Celková délka	136 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 866/1, 650, *3 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP, KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP, KT)
Jiné objekty.....	4 šachty (Š107 – Š110)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	8 odboček na přípojky

Stoka S12

Celková délka	101 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 623/2, 650, 8/3, 8/2 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (PP)
Jiné objekty.....	4 šachty (Š111 – Š114)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	5 odboček na přípojky

Stoka S12a

Celková délka	306 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 650, 5/14 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (PP, KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (PP, KT)
Jiné objekty.....	7 šachet (115 – 121)
Jiné objekty.....	8 odboček na přípojky

Stoka S13

Celková délka	75 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 628/1, 624/10 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	2 šachty (Š122 – Š123)
Jiné objekty.....	7 odboček na přípojky

výtlačný řad V1

Celková délka	2 319 m
Pozemky dotčené stavbou:	
p.p.č. 227/5, 650, 367/4, 368, 370/1, 369/1, 662/3, 660, 397, 561, 563/5, 563/2, 524/10, 563/1, 564/3, 564/4,	
658/1, 579/2, 658/4, 652/2, 579/5, 652/3, 657, 576, 575, 582/1, 583/2, 583/1, 585, *14, *84, 903, 5/24 v k.ú.	
Volanov, 1964/25, 1964/21, 1964/15, 1964/16, 1964/7, 1964/17, 2874/2, 2874/3, 1964/2, 2342, 2091/2,	
2090/2, 2090/16 v k.ú. Trutnov	
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	HDPE 90 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	HDPE 90 mm (PP)
Počet povoloovaných čerpacích stanic.....	1
Jiné objekty.....	šachty: 4 revizní + 1 vzdušníková
Jiné objekty.....	4 křížení potoků

Jiné objekty.....
 Jiné objekty.....
 Jiné objekty.....

6 protlaků pod silnici
 čerpací stanice ČS1 – STRATE AWALIFT 1/2x2
 přípojka N.N. včetně el.sloupku – délka 35 m

výtlačný řad V2

Celková délka 121 m
 Pozemky dotčené stavbou st.p.č. 65 a p.p.č. 238/1, 238/2 a 687/1 v k.ú. Volanov
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky HDPE 90 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky HDPE 90 mm (PP)
 Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
 Jiné objekty.....
 Jiné objekty.....

čerpací stanice ČS2 – v betonové jímce
 přípojka N.N. – délka 133 m

Jiné objekty:

odbočky na domovní přípojky..... celková délka 419 m

Změny stavby..... ano

- Stoka „S2“ - byla vybudována 1 odbočka na přípojky navíc
- Stoka „S2-1“ - byla vybudována 1 odbočka na přípojky navíc
- Stoka „S4“ - byla prodloužena o 1 m
- Stoka „S5“ - byly vybudovány 3 odbočky na přípojky navíc
- Stoka „S6“ - byla vybudována 1 odbočka na přípojky navíc
- Stoka „S8“ - byly vybudovány 2 odbočky na přípojky navíc (1 je ze stoky S1)
- Stoka „S10“ - byla prodloužena o 3 m, o 1 odbočku na přípojku méně
- Stoka „S13“ - byly vybudovány 2 odbočky na přípojky navíc

Kategorie z hlediska TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... nepodléhá TBD
 Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ne
 Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano
 Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16

Oddor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8539/ŽP/PES

Č.j.: 83495/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, rozšíření o stoku S3“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích p.p.č. 660, 394/2, 393/2 a 650 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon,, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava..... kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná (pouze splašková)

Stavební objektstoka S3

Celková délka 52 m
Parcelní čísla..... p.p.č. 660, 394/2, 393/2 a 650 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... **4 kanalizační šachty (Š77 – Š80)**
Jiné objekty..... **protlak pod silnicí**
Jiné objekty..... **2 odbočky na přípojky (délka 3 m)**
Souřadnice stoky S3 v systému JTSK: začátek: Y = 633569,7; X = 1004235,6
koniec: Y = 633590,5; X = 1004275,1

Změny stavby..... ano

- stoka „S3“ – byla zkrácena o 3 m,
- odbočky na přípojky jsou kratší o 2 m

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí.....	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla.....	ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8544/ŽP/PES
Č.j.: 83498/2014

Trutnov dne 31.12.2014
Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, prodloužení stoky S10“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov na pozemcích p.p.č. 857, 858/1 a 759/1 a st.p.č. 89 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava..... kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná (pouze splašková)

stavební objektstoka S10a

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka 62 m
Parcelní čísla..... p.p.č. 857, 858/1 a st.p.č. 89 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
Jiné objekty..... 3 kanalizační šachty (Š1 – Š3)
Jiné objekty..... 1 odbočka na přípojku (délka 1 m)
Souřadnice stoky S10a v systému JTSK: začátek: Y = 632837,9; X = 1004173,2
koniec: Y = 632870,6; X = 1004205,7

stavební objektstoka S10a1

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka cca 26 m
Parcelní čísla..... p.p.č. 759/1 a st.p.č. 89 v k.ú. Volanov

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (PP)
 Jiné objekty..... 1 kanalizační šachta (Š4)
 Jiné objekty..... 2 odbočky na přípojku (délka 1 m)

Změny stavby..... ano
 ➤ stoka „S10a“ – byla zkrácena o 2 m.

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD
 Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne
 Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano
 Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8545/ŽP/PES
Č.j.: 83501/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, prodloužení stoky S12“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov na pozemcích p.p.č. 8/2, 13/6, 8/1 a 9/1 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava..... kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná (pouze splašková)

stavební objektstoka S12 - prodloužení

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka 41 m
Parcelní čísla..... p.p.č. p.p.č. 8/2, 13/6, 8/1 a 9/1 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Jiné objekty..... 1 kanalizační šachta (Š 113A)
Souřadnice stoky v systému JTSK: začátek: Y = 632595,8; X = 1004248,0
koniec: Y = 632631,4; X = 1004261,4

Změny stavby..... ano

➤ stoka je o 1 m delší.

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..... ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano
Byl předložen provozní řád vodního díla..... ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.