

OB 15/25



Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje
Žákovská 164/3
165 00 Praha-Lysolaje

tel.: 220 920 724
info@zs-lysolaje.net
www.zs-lysolaje.net

V Praze dne 25.11.2025

Alfa-Omega Technology s.r.o.
Jindřicha Plachty 595/6
150 00 Praha 5
IČ: 4220196
DIČ: CZ04220196

Věc: Objednávka opravy signalizace detekce CH4 a CO v plynové kotelně školy

Dobrý den,
tímto objednávám opravu signalizace detekce CH4 a CO dle vaší nabídky v příloze v celkové hodnotě 97 950,- Kč. Platba za provedenou zakázku bude provedena na základě faktury vystavené na naši organizaci.

Děkuji, s pozdravem

Mgr. Tomáš Zahor
Ředitel školy

Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje
Žákovská 164/3
165 00 Praha - Lysolaje
IČ: 70106576

①

Pořizovatelská organizace

25.11.2025



Technická specifikace Elektro + MaR



Stavba:	Poruchová signalizace detekce CH ₄ a CO ZŠ Lysolaje		
Projekt:			
SO-PS:	PS.02 Průmyslový řídicí systém a elektro - PS.02.2 MaR (SKP:31.20.92)		
Číslo projektu:	TP-2025-252	Datum:	11 / 2025
Archiv. číslo:		Vypracoval:	Tomáš Boukal
List/Počet listů:		Schválil:	

	XI.25
	Boukal T.

Specifikace rozvaděč MaR

Položka :	Technické prostředky	Výrobce / dodavatel	Počet	Jednotka
A.1.1	Rozvaděč , plastový	Spálovský	1	ks
A.1.2	Hlavní vypínač B20/2 s vypínací cívkou	Schrack	1	ks
A.1.3	Jistič B6/1	Schrack	5	ks
A.1.4	Svorka pojistková RSP-4 včetně pojistky	Schrack	2	ks
A.1.5	Stykač AC1 230V	OEZ	2	ks
A.1.6	Pomocný spínač PS-RSI-1100	OEZ	2	ks
A.1.7	Relé 230VAC s LED signalizace včetně patice	Schrack	2	ks
A.1.8	GSM modul flajzar DIN 3	Flajzar	1	ks
A.1.9	Svorky 1,5 - 2,5	Emas	1	kpl
A.1.10	Vodiče + žlaby + vývodky + Patch kabely	Emas	1	kpl
A.1.11	Drobný montážní materiál	Emas	1	kpl
A.1.12	Montáž rozvaděče	AOT	6	hod
A.1.13	Kusová zkouška rozvaděče + protokol	AOT	1	kpl

2 500	2500
1 220	1220
120	600
85	170
885	1770
385	770
450	900
3 892	3892
200	200
300	300
550	550
595	3570
850	850

Specifikace MaR prvků:

Položka :	Technické prostředky	Výrobce / dodavatel	Počet	Jednotka
A2.1	Detektor EVIKON koncentrace CH ₄	Evikon	2	ks
A2.2	Detektor EVIKON koncentrace CO	Evikon	1	ks
A2.3	jednostranný nápis únik plynu	Evikon	1	ks

4 833	9666
4 833	4833
3 559	3559

A2.4	optická a zvuková signalizace	Evikon	1	ks	1 886	1886
A2.5	Rozvodná krabice A8	OBO	4	ks	150	600

Specifikace kabeláže:

Položka :	Technické prostředky :	Výrobce / dodavatel	Počet	Jednotka		
A3.2	CYKY-J 3x1,5	Kablo Kladno	100	m	15	1500
A3.7	JYTY-O 4x1	Kablo Kladno	80	m	21	1680
A3.9	Drátěný žlab + spojky + konzoly	Kopos Kolín	16	m	415	6640
A3.12	Spojovací materiál	Elmo	1	kpl	1 500	1500
A3.13	drobný montážní materiál		1	kpl	894	894

Specifikace ostatní

Položka :	Technické prostředky :	Výrobce / dodavatel	Počet	Jednotka		
A4.1	Montážní práce MaR		1	kpl	1	26400
A4.2	Zprovoznění systému u zákazníka, otestování systému, uvedení do chodu nastavení SW komunikátoru Flajzar	prověření detekčním plynem, protokol	1	kpl	6 000	6000
A4.3	Zaškolení obsluhy, certifikáty, protokoly		1	kpl	3 500	3500
A4.5	Ostatní náklady (doprava, ubytování, režije)		1	kpl	4 500	4500
A4.6	Revize + vyhotovení revizní zprávy		1	kpl	2 500	2500
A4.7	Projektová dokumentace		1	kpl	5 000	5000

cena celkem	97 950 Kč
-------------	-----------