






OBJEDNÁVKA č. 0225200614

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 		Dodavatel IČO: 65276931 DIČ: CZ65276931 Adresa: STOS - TZ Brno, s.r.o. Vranovská 191/38 61400 Brno Vyřizuje: Telefon:	
Popis:		Předběžná cena:	
Havarijní výměna 2 ks prasklých výměníků ALFA Laval v BD Kounicova 77.		182 322,56	
		162.788,- Kč bez DPH	
Datum vystavení objednávky: 08.12.2025		CELKEM	182 322,56
Datum požadovaného dodání: 19.12.2025			
Podrobnosti platby: Hotově Na účet Česká spořitelna, a.s. Výdajový účet MČBŽ 6626021329/0800		Razítko, jméno a podpis objednavatele: 	

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): 							
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: - 8 -12- 2025							
Jméno a podpis příkazce operace: 							
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: - 8 -12- 2025							
Jméno a podpis správce rozpočtu: 							
Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem po účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.							
Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje					datum	16.12.25	podpis 
Poznámka: Dodavateli je možno zaslat pouze část I. Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)							





STOS – TZ Brno s.r.o.
Vranovská 38
614 00 Brno


vedoucí referátu správy bytových domů
Odbor investiční a správy bytových domů
Úřad městské části Brno-Žabovřesky

V Brně dne 6.12.2025


Věc: CENOVÁ NABÍDKA Kounicova 77 – teplá užitková voda HAVARIE

Dne 6. 12. 2025 bylo při místním šetření zjištěno, že na stanici ohřevu teplé užitkové vody jsou prasklé dva deskové výměníky ALFA Laval, v důsledku čehož dochází k průniku horkovodní vody z primární komory do teplé užitkové vody. Výměníky byly následně odstaveny.

Zde zasíláme cenovou nabídku na výměnu deskových výměníků:

2ks	2ks Alfa Laval CB110	154.288,00Kč
	Montáže	8.000,00Kč
	Doprava	500,00Kč
	Celkem bez DPH	162.788,00Kč

Aby byla zajištěna plynulá dodávka teplé užitkové vody, naše společnost zajistí náhradní deskový výměník po dobu dodání nových výměníků od výrobce.



Tel.:
Tel.:
E – mail :
E – mail :



IČO : 652 76 931
DIČ : CZ652 76 931

Bankovní spojení
GE CAPITAL BANK a.s.
č. ú. : 167905514 / 0600

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

FW: Kounicova 77 HAVARIE
Cenová nabídka Kounicova 77_12_2025.pdf

Dobrý den, jelikož jde o havárii a je to nutné, žádám o OKAMŽITÉ vystavení OBJEDNÁVKY. Děkuji

Sent: Monday, December 8, 2025 6:51 AM

<borovec@zabovresky.cz>

Subject: Kounicova 77 HAVARIE

Úřad městské části Brno-Žabovřesky
Hornya 1623/28 I 616 00 Brno

Subject: Kounicova 77 HAVARIE

Dobrý den,


zasílám bližší informace k výměňkové stanici Kounicova 77 – teplá užitková voda.

Dne 6. 12. 2025 naši pracovníci provedli důkladné šetření, při němž bylo zjištěno, že na stanici ohřevu teplé užitkové vody jsou prasklé dva deskové výměníky. Výměníky byly následně odstaveny, aby nedocházelo k další kontaminaci teplé vody primární vodou.

Naše společnost během příštího týdne zajistí náhradní deskový výměník, aby dodávka teplé užitkové vody nebyla omezena.

V příloze naleznete cenovou nabídku na dodávku dvou deskových výměníků stejného výkonu, včetně montáže. Předpokládaná dodací lhůta od výrobce činí zhruba jeden týden.

Děkuji a jsem s pozdravem,



STOS – TZ Brno s.r.o.
stavebně technická společnost
Vranovská 191/38
614 00 Brno
IČ: 65276931
DIČ: CZ65276931

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by
E.F.A. Project, and is believed to be clean.
[Click here to report this message as spam.](#)