

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

č. smlouvy : 32282

pro odběrné místo č. : B120-336
název OM : Povodí Odry s.p., Varenská 49

1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě:
- b) horkovodní přípojka:
 - dimenze:
 - délka přípojky: m
 - je v majetku:

2. Parametry dodávané teplonosné látky:

Teplonosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	140	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,5	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,8	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody: ano a je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4. Jiná ujednání

Ostrava dne.....2.2.-02-2016.....

Ostrava dne..... - 1 -02- 2016

.....
dodavatel

.....
odběratele