

Dodavatel:**EKOLTES Hranice, a.s.****Odběratel:****Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum
Hranice, pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem****Parametry odběrného místa:**

Název: Struhlovsko 1424	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1424
Adresa: Struhlovsko čp. 1424 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 487 m2	pro dodávky TUV: 487 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 69988503	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 78660433
Datum ověření: 04.08.2022	Datum ověření: 10.08.2022
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřičů: v domovní kotelně K24	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 80 kW pro dodávky TUV: 50 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa
Maximální průtok: 50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výstupu u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1424**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 189 GJ pro ohřev TUV: 44 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	35,91	1	8,5	3,74	
2	16	30,24	2	7,7	3,39	
3	14	26,46	3	8,5	3,74	
4	9	17,01	4	8,2	3,61	
5	2	3,78	5	8,5	3,74	
6	0	0,00	6	8,2	3,61	
7	0	0,00	7	8,5	3,74	
8	0	0,00	8	8,5	3,74	
9	1	1,89	9	8,2	3,61	
10	8	15,12	10	8,5	3,74	
11	14	26,46	11	8,2	3,61	
12	17	32,13	12	8,5	3,74	