

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dodání a instalaci motorgenerátorů pro datová centra
č.j. PPR-25129-42/ČJ-2025-990656

č. j. Objednatele: PPR-25129-45/ČJ-2025-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra
informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia
České republiky
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních
a komunikačních technologií, poštovní schránka 62/ NCIKT,
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Datová schránka: gs9ai55

(dále jen „Objednatel“)

a

ALTRON, a.s.

Sídlo: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4
IČO: 64948251
DIČ: CZ64948251
Zastoupená: 
Datová schránka: fyzicrf3

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.
zn.: B 3609

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě ke Smlouvě o dodání a
instalaci motorgenerátorů pro datová centra, č.j. PPR-25129-42/ČJ-2025-990656 (dále jen
„Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dodání a instalaci motorgenerátorů pro datová centra,
č.j. PPR-25129-42/ČJ-2025-990656, ze dne 3.10.2025 (dále jen „Smlouva“). Nedílnou
součástí Smlouvy je mj. Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ (dále též jen „Příloha
č. 1 Smlouvy“) a Příloha č. 3 - Specifikace ceny za předmět plnění “ (dále též jen „Příloha
č. 3 Smlouvy“).

- 1.2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), kdy změna uvedená v odst. 2.1. tohoto Dodatku je v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ a změny uvedené v odst. 2.2 tohoto Dodatku nenaplnují znaky podle §222 odst. 3 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.2. písm. a) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Fáze 1- pro lokality DC Ústí nad Labem – nejpozději do 7.1.2026;

Fáze 1- pro lokality 22.1.2026 – DC Olomouc, DC Praha – Strojnická, DC Praha - Kongresová – nejpozději do 22.1.2026;

Fáze 1- pro lokalitu – DC České Budějovice – nejpozději do 10.2.2026;

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že:

- a) odst. 4.1. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Místem plnění jsou pracoviště, resp. datová centra Objednatele:

Praha 4 – Kongresová 2/1666;

Praha 7 – Strojnická 27;

České Budějovice – Lannova tř. 193/26;

Olomouc – Žižkovo nám. 600/4, 779 00 Olomouc 9;

Ústí nad Labem – Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – město – Božtěšice.

- b) celé znění strany 8 Přílohy č. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku;
- c) v Příloze č. 3 Smlouvy se mění parametry minimálního výkonu MG u lokality Olomouc, a to nově na 420 kVA / 350 kW;
- d) v Příloze č. 1 Smlouvy se na straně 3 a na straně 14 mění parametry minimálního výkonu MG u lokality Olomouc nově na 420 kVA / 350 kW.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Strana 8 Přílohy č. 1 Smlouvy.

V Praze dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

.....
Česká republika - Ministerstvo vnitra
amek



V Praze dne (dle el. podpisu)

Dodavatel:



.....
ALTRON, a.s.





Normy v platném znění

- ČSN 33 2000-5-56 ed. 3
- ČSN ISO 8528 1-12
- ČSN 38 5422
- ČSN 34 1040
- ČSN 33 2000-7-729
- ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2

Minimální rámcová specifikace

Parametr	Hodnota	Poznámka
Výkon MG Standby	1100 kVA / 880 kW	Minimálně
Provedení	Podle umístění	
Spotřeba paliva při 100% zatížení	Nespecifikováno	
Hladina hluku MG v 1 m	Nespecifikováno	Akustické úpravy a tlumiče hluku upravit v PDPS podle vybraného MG
Celková hmotnost včetně plné nádrže	Nespecifikováno	Plochu pro MG upravit podle skutečné hmotnosti
Rozměry	Podle umístění	
Třída výkonové charakteristiky	G2	
Omezení vibrací	Odpružení v rámu	
Alternátor MG	4pólový, 50 Hz, izolační třída H	
Palivová nádrž objem	Pro 12 hodin provozu při 100% zatížení	Při plnění na 90 % objemu
Palivová nádrž provedení	Dvouplášťová, včetně zachytu všech provozních kapalin	