

Pozn.: Činnost v změnovém listu bude zahájena po odsouhlasení daného změnového listu. Činnost bude dokončena do 60ti pracovních dnů. V době činnosti není uvažován vliv poruchy zařízení, vliv počasí, vliv provozu budovy a přístupnosti, atd.

V případě navyšování hodnoty tlaku na zařízení nezodpovídáme za následky, které tímto mohou vzniknout (např. přetížení či porucha motorů, porucha v potrubí, poškození filtrů či jiných prvků ve VZT jednotkách, atd).

Činnost bude provedena v řádném termínu za předpokladu, že bude zajištěn vstup do požadovaných prostor.

Zhotovitel má právo nárokovat vícepráce v případě zjištění, že dílo vyžaduje náročnější technický zákrok pro splnění požadavku. Objednatel potvrzuje.

Cenová nabídka/změnový list byl vytvořen dle požadavku a domluvy na jednání dne 11.12.2025 mezi firmou Haustech, zástupci UPOL, zástupci profese MaR a nezávislími účastníky.

Cenová nabídka zohledňuje:

- V nabídkové ceně je uvažována pouze výrobcem dodávaná náplň filtrů a provozních náplní popř. chladiva. Každá další požadovaná sada filtrů bude dodána za úhradu (pokud již není součástí rozpočtu).
- V nabídce je uvažováno se standardním zavěšením potrubí bez vynášecích a podpůrných konstrukcí.
- Cena montáže vychází z předpokladu, že bude k dispozici výtah nebo stavební výtah – případné náklady na ruční vynášení budou
- Nabídková cena platí pouze za podmínek uvedených na krycím listě. Věnujte prosím pozornost všem dokumentům nabídky.

Cena nezahrnuje:

- Související stavební úpravy (průrazy, drážky, niky - bourání otvorů, jejich následné zapravení a začištění) ve zděných, betonových, SDK nebo jiných stavebních konstrukcích.
- Provedení hydroizolace na prvky vzt, které prochází střešním pláštěm.
- Výměny pro zpevnění prostupů ve zdech, fasádě nebo střeše.
- Ocelové konstrukce pro osazení potrubí vedené po střeše - předpokládáme, že je zajistí objednatel.
- Položky výslovně nespecifikovány v příloženém položkovém rozpočtu.
- Napojení na systém topení (vč. směšovacích regulačních uzlů).
- Napojení na systém chlazení (vč. regulačních uzlů).
- Napojení na rozvody ZTI (odvod kondenzátu, přívod upravené vody pro zařízení vlhčení).

Rozhraní profesí:

- Stavební přípomocce (otvory do nosných/nenosných konstrukcí, zapravení otvorů) = předpokládáme, že bezúplatně zajišťuje
- Napojení na rozvody topné a chladicí vody. Hranicí dodávek je vstup do vodních ohříváčů, resp. chladičů .
- Předpokládáme, že bezúplatně zajišťuje profese vytápění/chlazení (platí pouze v případě, kdy nenabízíme současně i profesi