

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1399
Adresa: Purgešova čp. 1399 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1921,49 m2	pro dodávky TUV: 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 2651149	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: bez dodávky TUV
Datum ověření: 30.07.2025	Datum ověření:
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení:
Umístění měřiče: v domovní kotelně K19	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 200 kW pro dodávky TUV: 0 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa
Maximální průtok: 9 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Purgešova 1399**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 556 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	105,64	1	8,5	0,00	
2	16	88,96	2	7,7	0,00	
3	14	77,84	3	8,5	0,00	
4	9	50,04	4	8,2	0,00	
5	2	11,12	5	8,5	0,00	
6	0	0,00	6	8,2	0,00	
7	0	0,00	7	8,5	0,00	
8	0	0,00	8	8,5	0,00	
9	1	5,56	9	8,2	0,00	
10	8	44,48	10	8,5	0,00	
11	14	77,84	11	8,2	0,00	
12	17	94,52	12	8,5	0,00	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovačovského 2000	Identifikační znak odběrného místa (kód): 2000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 31	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 989,75 m2	pro dodávky TUV: 1090,40 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 78482649	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 78482650
Datum ověření: 31.07.2025	Datum ověření: 31.07.2025
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřičů: v domovní kotelně K20	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 60,9197%	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 60 kW pro dodávky TUV: 30 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtok u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 225 GJ pro ohřev TUV: 158 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	42,75	1	8,5	13,43	
2	16	36,00	2	7,7	12,17	
3	14	31,50	3	8,5	13,43	
4	9	20,25	4	8,2	12,96	
5	2	4,50	5	8,5	13,43	
6	0	0,00	6	8,2	12,96	
7	0	0,00	7	8,5	13,43	
8	0	0,00	8	8,5	13,43	
9	1	2,25	9	8,2	12,96	
10	8	18,00	10	8,5	13,43	
11	14	31,50	11	8,2	12,96	
12	17	38,25	12	8,5	13,43	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovačovského/nebytový prostor	Identifikační znak odběrného místa (kód): 22000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 252,49 m2	pro dodávky TUV: 255,04 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 78482649	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 78482650
Datum ověření: 31.07.2025	Datum ověření: 31.07.2025
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřičů: v domovní kotelně K20	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 15,5409%	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 50 kW pro dodávky TUV: 15 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtok u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 57 GJ pro ohřev TUV: 25 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	10,83	1	8,5	2,12	
2	16	9,12	2	7,7	1,92	
3	14	7,98	3	8,5	2,12	
4	9	5,13	4	8,2	2,05	
5	2	1,14	5	8,5	2,12	
6	0	0,00	6	8,2	2,05	
7	0	0,00	7	8,5	2,12	
8	0	0,00	8	8,5	2,12	
9	1	0,57	9	8,2	2,05	
10	8	4,56	10	8,5	2,12	
11	14	7,98	11	8,2	2,05	
12	17	9,69	12	8,5	2,12	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovačovského/společné prostory	Identifikační znak odběrného místa (kód): 32000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 382,44 m2	pro dodávky TUV: 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 78482649	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: bez dodávky TUV
Datum ověření: 31.07.2025	Datum ověření:
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení:
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 23,5394%	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 30 kW	pro dodávky TUV: 0 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 87 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	16,53	1	8,5	0,00	
2	16	13,92	2	7,7	0,00	
3	14	12,18	3	8,5	0,00	
4	9	7,83	4	8,2	0,00	
5	2	1,74	5	8,5	0,00	
6	0	0,00	6	8,2	0,00	
7	0	0,00	7	8,5	0,00	
8	0	0,00	8	8,5	0,00	
9	1	0,87	9	8,2	0,00	
10	8	6,96	10	8,5	0,00	
11	14	12,18	11	8,2	0,00	
12	17	14,79	12	8,5	0,00	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1536
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 48	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1394,81 m2	pro dodávky TUV: 1522,80 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 58895197	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 70175818
Datum ověření: 03.08.2022	Datum ověření: 12.02.2025
Typové označení: Diehl Sharky	Typové označení: Siemens
Umístění měřičů: v domovní kotelně K21	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 99,0056%	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW pro dodávky TUV: 48 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa
Maximální průtok: 50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1536**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 457 GJ pro ohřev TUV: 341 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	86,83	1	8,5	28,98	
2	16	73,12	2	7,7	26,25	
3	14	63,98	3	8,5	28,98	
4	9	41,13	4	8,2	27,96	
5	2	9,14	5	8,5	28,98	
6	0	0,00	6	8,2	27,96	
7	0	0,00	7	8,5	28,98	
8	0	0,00	8	8,5	28,98	
9	1	4,57	9	8,2	27,96	
10	8	36,56	10	8,5	28,98	
11	14	63,98	11	8,2	27,96	
12	17	77,69	12	8,5	28,98	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Město Hranice

Parametry odběrného místa:

Název: Struhlovsko 1536/nebytový prostor		Identifikační znak odběrného místa (kód): 21536	
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě:	0	pro dodávky TUV:	13,00 m2
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	14,01 m2		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT:	58895197	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV:	70175818
Datum ověření:	03.08.2022	Datum ověření:	12.02.2025
Typové označení:	Diehl Sharky	Typové označení:	Siemens
Umístění měřičů: v domovní kotelně K21			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 0,9944%			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 5 kW		pro dodávky TUV: 2 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu:	75 °C	Teplota na zpátečce:	55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl:	50 kPa	Max. statický tlak v soustavě:	0,12 MPa
Maximální průtok:	50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtok u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).			

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 5 GJ pro ohřev TUV: 1 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	0,95	1	8,5	0,08	
2	16	0,80	2	7,7	0,07	
3	14	0,70	3	8,5	0,08	
4	9	0,45	4	8,2	0,08	
5	2	0,10	5	8,5	0,08	
6	0	0,00	6	8,2	0,08	
7	0	0,00	7	8,5	0,08	
8	0	0,00	8	8,5	0,08	
9	1	0,05	9	8,2	0,08	
10	8	0,40	10	8,5	0,08	
11	14	0,70	11	8,2	0,08	
12	17	0,85	12	8,5	0,08	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód): 183
Adresa: Čechova čp. 183 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 921,49 m2	pro dodávky TUV: 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 69867925	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: bez dodávky TUV
Datum ověření: 26.08.2024	Datum ověření:
Typové označení: KAMSTRUP	Typové označení:
Umístění měřiče: v domovní kotelně K28	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 120 kW pro dodávky TUV: 0 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 60 °C	Teplota na zpátečce: 40 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa
Maximální průtok: 15 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Čechova 183**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 347 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	65,93	1	8,5	0,00	
2	16	55,52	2	7,7	0,00	
3	14	48,58	3	8,5	0,00	
4	9	31,23	4	8,2	0,00	
5	2	6,94	5	8,5	0,00	
6	0	0,00	6	8,2	0,00	
7	0	0,00	7	8,5	0,00	
8	0	0,00	8	8,5	0,00	
9	1	3,47	9	8,2	0,00	
10	8	27,76	10	8,5	0,00	
11	14	48,58	11	8,2	0,00	
12	17	58,99	12	8,5	0,00	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Bělotínská 1297		Identifikační znak odběrného místa (kód): 1297	
Adresa: Bělotínská čp. 1297 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: 32		pro dodávky TUV: 992,00 m2	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 972,40 m2			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 78163649		Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 86907319	
Datum ověření: 27.08.2024		Datum ověření: 30.11.2024	
Typové označení: KAMSTRUP		Typové označení: Sharky	
Umístění měřičů: v domě čp. 1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW pro dodávky TUV: 40 kW			
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C		Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,18 MPa	
Maximální průtok: 30 m3/h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtok u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).			

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Bělotínská 1297**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 632 GJ pro ohřev TUV: 259 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	120,08	1	8,5	22,01	
2	16	101,12	2	7,7	19,94	
3	14	88,48	3	8,5	22,01	
4	9	56,88	4	8,2	21,23	
5	2	12,64	5	8,5	22,01	
6	0	0,00	6	8,2	21,23	
7	0	0,00	7	8,5	22,01	
8	0	0,00	8	8,5	22,01	
9	1	6,32	9	8,2	21,23	
10	8	50,56	10	8,5	22,01	
11	14	88,48	11	8,2	21,23	
12	17	107,44	12	8,5	22,01	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovární 1957/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1957
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 32	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1042,61 m2	pro dodávky TUV: 1157,24 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 78715418	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 78729450
Datum ověření: 25.07.2023	Datum ověření: 25.07.2023
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřičů: v domovní kotelně K35	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 66,1324%	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 60 kW pro dodávky TUV: 10 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 70 °C	Teplota na zpátečce: 50 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa
Maximální průtok: 15 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovární 1957**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 466 GJ pro ohřev TUV: 310 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	88,54	1	8,5	26,35	
2	16	74,56	2	7,7	23,87	
3	14	65,24	3	8,5	26,35	
4	9	41,94	4	8,2	25,42	
5	2	9,32	5	8,5	26,35	
6	0	0,00	6	8,2	25,42	
7	0	0,00	7	8,5	26,35	
8	0	0,00	8	8,5	26,35	
9	1	4,66	9	8,2	25,42	
10	8	37,28	10	8,5	26,35	
11	14	65,24	11	8,2	25,42	
12	17	79,22	12	8,5	26,35	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovární 1957/nebytový prostor ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód): 21957
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 533,94 m2	pro dodávky TUV: 553,40 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače ÚT: 78715418	Výrobní číslo vyhodnocovače TUV: 78729450
Datum ověření: 25.07.2023	Datum ověření: 25.07.2023
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřičů: v domovní kotelně K35	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 33,8676%	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 24 kW pro dodávky TUV: 11 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 70 °C	Teplota na zpátečce: 50 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa
Maximální průtok: 15 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav
Teplá voda je dodávána tak, aby měla na výtok u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C (§ 4 odst.1 Vyhl.č. 194/2007 Sb.).	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovární 1957**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 239 GJ pro ohřev TUV: 164 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	45,41	1	8,5	13,94	
2	16	38,24	2	7,7	12,62	
3	14	33,46	3	8,5	13,94	
4	9	21,51	4	8,2	13,44	
5	2	4,78	5	8,5	13,94	
6	0	0,00	6	8,2	13,44	
7	0	0,00	7	8,5	13,94	
8	0	0,00	8	8,5	13,94	
9	1	2,39	9	8,2	13,44	
10	8	19,12	10	8,5	13,94	
11	14	33,46	11	8,2	13,44	
12	17	40,63	12	8,5	13,94	