

Odběratel:



Váš dodavatel tepla

TEPO s.r.o.
Mostecká 3210
272 01 Kladno

IČ: 49827065
DIČ: CZ49827065
Telefon: 725 333 303
E-mail: tepo@tepo.cz
www.tepo.cz

Tel.:

Dodavatel:

CZ TEPLO s.r.o..
Ledařská 433/9
147 00 Praha

Objednávka č.: OP_2600028
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 22.01.2026

Středisko
Zakázka

IČ: 26744805
DIČ: CZ26744805

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Vaší cenové nabídky č. 424/26 u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace na akci Engerth - přípojka a předávací stanice SO02 a SO03. Nabídka je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.						
Cena celkem	1 ks	94 000,00		94 000,00 0%	0,00	94 000,00
Součet položek				94 000,00	0,00	94 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ						94 000,00

Daňové doklady (faktury) zasílejte výhradně na email fakturace@tepo.cz

Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky.

Pokud je uzavřena rámcová smlouva/dohoda, musí být na faktuře uvedeno i číslo uzavřené rámcové smlouvy/dohody.

Faktura bez uvedených údajů bude vrácena dodavateli.

Dodací adresa : TEPO s.r.o, ul. Mostecká 3210, Kladno 27201

Vystavil: Klára Holubičková

Schválil:

Ing. Petr Schönfeld, Jednatel

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33933

Převzal:

Razítko:

Michal Kovařík
vedoucí provozu údržby a rozvoje
TEPO s.r.o.
Mostecká 3210
272 01 Kladno

V Praze dne 08. 01. 2026

Věc: Cenová nabídka č. 424/26 na zpracování projektové dokumentace

Vážený pane Kovaříku,

na základě Všeho požadavku Vám předkládám cenovou nabídku na akci

„Kladno- ul. U Engerthu-přípojka a předávací stanice pro SO02 a SO03“

Nabídka je zpracována ve spolupráci s firmou Fintherm a EOT.

Cena celkem(bez DPH).....94 000,-Kč

Rozsah nabídky a požadavky na součinnost:

Rozsah projektu

Vypracování projektové dokumentace pro horkovodní přípojku v ulici U Engerthu v Kladně a výměňkovou stanici v objektu SO03. Horkovodní přípojka bude napojena na stávající zaslepenou odbočku DN350/DN400 vysazenou při výstavbě horkovodu DN350. Přípojka bude vedena v délce cca 2-3 m do objektu SO03, kde bude napojena na vnitřní rozvod potrubí v technické místnosti určené pro umístění předávací stanice.

Požadované parametry systému ÚT pro technologii PS



Systém s akumulačním zásobníkem tepla:

- Objem akumulačního zásobníku vytápění 750 litrů
- Celkový požadovaný výkon 360 kW
- Teplotní spád topné vody okruhu zásobování teplem 65/25 °C
- Celkový hmotnostní průtok okruhu zásobování teplem 7 740 kg/h

Přípojka bude umístěna v zemi na a pro návrh a realizaci přípojky se počítá s použitím předizolovaného potrubí DN40/140 Fintherm Standard.

Potrubní rozvody budou provedeny v bezkáňlovém vedení, tzn. potrubí uložené v zemi do ztuhlého pískového lože a následně zasypané pískem a zemlnou, s obnovením původních svršků.

Podkladem pro vypracování této nabídky byl poskytnutý podklad {C3-SITUACE.pdf; B01_SO01_Půdorys_PP}

Nabídka projektových prací – horkovodní přípojka

PODKLADY

Geodetické zaměření obstará investor – nutné pro vypracování PD, jedná se zejména o:

Geodetický podklad zaměření průběhu terénu v místech plánované trasy přípojky ÚT, zaměření

(polohopis/výškopis) místa plánovaného napojení na stávající trasu), zaměřením poklopů, dna a vystrojení stávajících šachet

DIČ: CZ 26 74 48 05

firma zaregistrovaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 91036

E-mail: czteplo@czteplo.cz
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1387986197/2700

(polohopis/výškopis).

zákresy aktuálních tras inženýrských sítí (souběhy a křížení s navrhovanou trasou ÚT pro vypracování Podélného profilu).

výškopis celého průběhu trasy s informacemi o uložení potrubí ÚT a vedení IS je nutný pro vypracování celé PD, zejména Podélného profilu (!).

údaj o ±0,000 objektu Střední školy, resp. nadmořská výška podlahy a stropu místnosti pro vstup potrubí.

POZNÁMKA

V rámci měření se doporučuje provést kontrolu stavu stávajících teplovodních kanálů a šachet, zejména stropů (zde není nosná výztuž obnažena/zkorodována a nehrozí v budoucnu jejich propad...apod).

Pro výrobu dokumentace je potřeba doplnit zadání PODKLADY zaměření v dwg a výkresy archivu (průběh stávající trasy s místem uvažovaného napojení nové přípojky), konzultace se zadavatelem a geodetem.

DOKUMENTACI PŘEDCHÁZÍ

Prohlídka staveniště, šachet, fotodokumentace potrubí, geodetické zaměření dotčených pozemků a samotné vedení trasy ÚT, šachet a míst vstupů do objektů, výšky uložení potrubí, poloha ostatních inženýrských sítí.

Konzultace se zadavatelem stavby (schéma řešení, počtu etap, specifikace zadání, ev. žádost o geodetické doměření specifických míst,...apod).

OBSAH PROJEKTU

PO1 POTRUBÍ

- 1) Technická zpráva
- 2) Situace
- 3) Kladečský plán
- 4) Příčné řezy
- 5) Podélný profil
- 6) Vstupy do objektů (šachta)
- 8) Specifikace materiálu – výkaz výměr
- 9) Pevnostní výpočet

Součástí vypracování PD bude pevnostní výpočet, kontrola, schválení dimenzí a počtů specifikovaných prvků PI potrubí pro realizaci akce (tj. oblouky, U kompenzátory, polštářování,...atd) navrhované trasy se zadavatele.

PO2 PŘEDÁVACÍ STANICE

a) Strojní část

- 1) Technická zpráva
- 2) Schéma zapojení
- 3) Dispozice – půdorys, řez – zde bych potřeboval zakreslit místo vstupu/výstupu PI potrubí (stačí rukou viz příloha)
- 4) Seupiska komponent

b) MaR

Předávací stanice bude navržena včetně MaR na parametry uvedné výše.

Provedení: 3x paré tisk, 1x elektronicky.

Platební podmínky: splatnost faktury 14 dní od data vystavení

Cena za dokumentaci pro horkovodní přípojku 22 000,- Kč bez DPH

Cena za dokumentaci pro předávací stanici 72 000,- Kč bez DPH

Termín předání PD 10.3.2026.

DPH bude účtována dle platných předpisů.

Firma CZ Teplo s.r.o. má pro projektování, výrobu i montáž výměníkových stanic a rozvodů tepla zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001, 3834-2.

DIČ: CZ 26 74 48 05

firma zaregistrovaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 91036


E-mail: czteplo@czteplo.cz
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1387986197/2700

S pozdravem



jednatel

CZ TEPLO s.r.o.

 [®]
IČ: 26744805 DIČ: CZ26744805
Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4


DIČ: CZ 26 74 48 05

firma zaregistrovaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 91036

E-mail: czteplo@czteplo.cz
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1387986197/2700