

Objednávka č. 26010058

Odběratel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 263
165 02 PRAHA 6 - LYSOLAJE
IČ: 61389030
DIČ: CZ61389030

PID:
Smlouva:
Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

E-mail: @ueb.cas.cz Tel:	Mobil:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Zpráva pro dodavatele:

Dodavatel:

IČ: 00176842

DIČ: CZ00176842

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2026

Termín dodání:

09.02.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka				
	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Odstranění rizik z inspekční prohlídky B2	1,00	ks	68 092,06	68 092,06 CZK
Celkem:				68 092,06 CZK

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**68 092,06 CZK****Datum vystavení:** 26.01.2026**Vystavil:**

akceptace e-mail 27.1.2026
.....
Razítko, podpis

Zdroje				
NS:	280010 režie areálu Lysolaje	Objednávka:	26010058	
TA:	100 - HČ INSTITUCIONÁLNÍ	Akce:	801500 MÚ Lysolaje Budova 2	KP: 0800
			Částka:	68 092,06 CZK
Příkazce operace:		Správce rozpočtu:		
Schválil dne: 26.01.2026		Schválil dne: 27.01.2026		

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 263
165 02 Praha-Lysolaje

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Evropská 423 / 178
16000 Praha 6 - Vokovice
Tel:
Mail: @kone.com

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0009315541

26.01.2026

ROZVOJOVÁ 263 - Odstranění rizik z inspekční prohlídky

Vážený zákazníku,

na základě provedené **inspekční prohlídky** Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění zjištěných rizik pro dosažení bezpečné úrovně Vašeho výtahu. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat.

Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu alexandr.jalc@kone.com

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,

Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: 40214872 (40214872). Na adrese: ROZVOJOVÁ 263 , 165 00, PRAHA 6. Lokace zařízení: V2.			
1 Riziko 3.2 – Osvětlení strojovny a místnosti pro kladky Instalace LED osvětlení v rozvaděči			
Trafo	1	370,00 Kč	370,00 Kč
LED osvětlení MAP	1	794,00 Kč	794,00 Kč
Instalace			1 378,00 Kč
2 Riziko 9.2 - Označení svorek pod napětím po vypnutí hl. vypínače. Doplnění samolepících piktogramů	1	206,70 Kč	206,70 Kč
3 Doprava	1		1 320,00 Kč

Zařízení: 40214873 (40214873). Na adrese: ROZVOJOVÁ 263 , 165 00, PRAHA 6. Lokace zařízení: V1.

1 Riziko 3.4 - Závěsná místa pro manipulační zařízení. Ověření a označení nosnosti montážních ok (trhací zkouška - ATEST)	1	12 402,00 Kč	12 402,00 Kč
2 Riziko 6.6 - Ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece s otevřenými dveřmi. Instalace řídicí karty LCEADOE a upgrade softwaru.			
Řídicí karta LCEADOE	1	35 663,78 Kč	35 663,78 Kč
Software LCE SW,6.11.8 LCECPUNC ROW W KRM	1	7 482,88 Kč	7 482,88 Kč
Instalace			8 268,00 Kč
3 Riziko 9.2 - Označení svorek pod napětím po vypnutí hl. vypínače. Doplnění samolepících piktogramů	1	206,70 Kč	206,70 Kč

Práce celkem, bez DPH	22 461,40 Kč
Materiál celkem, bez DPH	45 630,66 Kč

Celková prodejní cena, bez DPH **68 092,06 Kč**

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce
Faktura se splatností 14 dní

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. **T-0009315541**.
Závazně objednáваме práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka