

Popis změny množství položky 202-07-001

pro systém DS + STS v objektu SO 202 Kolektor v areálu

kód původní položky: 202-07-101, „žlab žárově zinkovaný 300/50 vč. příslušenství“, úprava množství z **85 m** na celkem **150 m**. Změna délky žlabu je z důvodu doplnění žlabu pro slb. kabely v celé délce kabelového kolektoru SO202, oproti původnímu vedení kabelů jen v části kolektoru (vystoupaly dříve).

Jedná se o úpravu délky kabelové trasy dle instalovaných kabelů v celé délce kolektoru.

viz výkres:

SO701 SLB kolektor 202 DDPS ZL

Poznámka: ceny nových položek doloženy v samostatné příloze.