

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Pivovarská 542

686 01 Uherské Hradiště

IČ : 44962185

DIČ : CZ44962185

KS v Brně, oddíl C, vložka 4030

Řada dokladu : 930

Číslo dokladu : 260021

Sklad : 100.00400.410

Karta výtahu : A247

Zakázka :

Popis dodávky : UPOL, 17.listopadu
1192/12, vchod A-prav

Telefon :

Fax :

E-mail :

Místo určení :

Odběratel : Univerzita Palackého v Olomouci
2619

Křížkovského 511/8

771 80 Olomouc

Datum pořízení : 30.01.2026

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 61989592

DIČ : CZ61989592

Genová nabídka na odstranění závad po 3-leté odborné zkoušce výtahu umístěného v objektu Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, vchod A-pravý.

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %
1	332 3320000030	1,00	Komunikátor verze 919640X	ks	4 680,00	4 680,00			4 680,00	0
2	332 3320000090	1,00	GSM brána EasyGate Pro	ks	12 273,00	12 273,00			12 273,00	0
3	990 1003	3,00	materiál Baterie pro nouzový sjezd (2x 12V - 12,0Ah) - 2x Baterii pro vyproštění (1x 12V - 3,5Ah) -1x		699,00	2 097,00			2 097,00	0
4	990 1003	1,00	materiál Kabeláž		650,00	650,00			650,00	0
5	990 1003	1,00	materiál Led žárovka 230V/60W		85,00	85,00			85,00	0
6	999 179	1,00	práce 1 Telefonní zařízení nespolehlivé – volá na Schindler - doporučuji vyměnit za 2N. 2 Vyměnit baterie pro nouzový sjezd. (2x 12V - 12,0Ah) 3 Vyměnit baterii pro vyproštění (1x 12V - 3,5Ah) 4 Očistit celé zařízení od nečistot a nečistot nesouvisejících s provozem výtahu. 5 Opravit osvětlení šachty (světlo pod klecí) – vyměnit vadnou žárovku. (LED 230V/60W)		10 800,00	10 800,00			10 800,00	0
7	900 99100	1,00	Kontrola v rozsahu opravy - výtah je způsobilý	ks	700,00	700,00			700,00	0
8	990 90104	30,00	Doprava nad 30 km - cena za 1 km	km	14,00	420,00			420,00	0

31 705,00

Celkem Kč bez DPH

31 705,00