

Příloha č.1. k cenové nabídce č.26NA00011

Cenová nabídka obsahuje odstranění závad z revizní zprávy č.765 ze dne 28.11.2025 v rozsahu dále uvedeném:

1.patro

- WC učitel: upevnění svítidla v podhledu
- Chodba před tělocvičnami:doplnění krytu z šatny tělocvična 2(222)
- Šatna tělocvična 2(222): montáž 2x nové svítidlo Beghelli
- Venkovní vstup do šaten: úprava instalace tak aby bylo dodrženo krytí požadované výrobcem zásuvky
- M 201: dotažení, případně výměna zásuvek tak aby byla dodržena požadovaná hodnota impedance vypínací smyčky pro jištění B16A(max. hodnota 1,92), případně snížení hodnoty jističe pro tento obvod na hodnotu B13A
- M 202: napojení projektoru přes zásuvku
- M 205: výměna zásuvek s prasklým krytem
- M 207: napojení tabule přes zásuvku
- M 208: dotažení uvolněných zásuvek
- M 210: napojení tabule přes zásuvku, dotažení uvolněných vypínačů

2.patro

- M 307: napojení projektoru přes zásuvku
- M 310: výměna zásuvek za zásuvky s víčkem
- M 313: dotažení, případně výměna zásuvek tak aby byla dodržena požadovaná hodnota impedance vypínací smyčky pro jištění B16A(max. hodnota 1,92), případně snížení hodnoty jističe pro tento obvod na hodnotu B13A

Přízemí:

- Cvičná kuchyňka: předělání napojení svítidel pod linkou, montáž nového přívodu z rozvaděče pro 4 sporák v liště, napojení sporák a varné desky přes krabicovou vývodku

Ostatní:

- Doprava a režie
- Úklid a odvoz odpadu