

Evidenční číslo

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

(část B smlouvy)

pro odběrné místo s ÚT: 0610-315/002

s TUV:

Název OM: Škola

1.

Místo plnění

Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Sekundární síť (rozvody) nejsou majetkem kupujícího ani prodávajícího.

Pro odběrné místo s TUV:

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Rozvody TUV

2.

Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla jsou stanovena vyhláškou č.245/1995 Sb.

Dodávka tepla bude realizována teplou vodou a řízena tak, aby byly dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle §2 vyhl.245/1995 Sb.
Dodávka TUV bude realizována tak, aby v přívodním potrubí na vstupu do zásobovaného objektu byla její teplota v rozmezí 45°- 60°C, s výjimkou odběrových špiček spotřeby v zásobovaném objektu.

3.

Měření

Dodávka tepla pro OM s ÚT je měřena v místě: I.ZŠ škola
měřicí zařízení: Combimetr

Dodávka tepla pro OM s TUV je měřena v místě:
měřicí zařízení:

Dodávka vody je měřena v místě:
měřicí zařízení:

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle dodacích podmínek na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody.

4.

Zvláštní ujednání

Krnov 12.12.1997

za dodavatele

za odběratele

Evidenční číslo

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

(část B smlouvy)

pro odběrné místo s ÚT: 0610-315/003

s TUV:

Název OM: Školník

1.

Místo plnění

Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Sekundární síť (rozvody) nejsou majetkem kupujícího ani prodávajícího.

Pro odběrné místo s TUV:

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Rozvody TUV

2.

Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla jsou stanovena vyhláškou č.245/1995 Sb.

Dodávka tepla bude realizována teplou vodou a řízena tak, aby byly

dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle §2 vyhl.245/1995 Sb.

Dodávka TUV bude realizována tak, aby v přívodním potrubí na vstupu do

zásobovaného objektu byla její teplota v rozmezí 45°- 60°C, s výjimkou

odběrových špiček spotřeby v zásobovaném objektu.

3.

Měření

Dodávka tepla pro OM s ÚT je měřena v místě: I.ZŠ školník

měřicí zařízení: FLEACT

Dodávka tepla pro OM s TUV je měřena v místě:

měřicí zařízení:

Dodávka vody

je měřena v místě:

měřicí zařízení:

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřicích zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle dodacích podmínek na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody.

4.

Zvláštní ujednání

Krnov 12.12.1997

za dodavatele

za odběratele