

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Číslo změnového listu:

ZL05

Předmět změnového listu:

Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK

Identifikace akce:

Název stavby:	ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Identifikační údaje objednatele stavby:	ORG 2701-1 ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Identifikační údaje zhotovitele stavby:	11-758-25 ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Změnový list za zhotovitele zpracoval:	Ing. Jiří Votoček
Den předložení:	10.02.2026

Objednatel:	Zhotovitel:	Projektant:
město Český Těšín nám. ČSA 1/1 737 01 Český Těšín	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	Atris, s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Část dotčená změnovým listem:

002 - Vytápění

Předmět změny, technický popis řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: V položce rozpočtu 002 – Vytápění bylo zahrnuto pouze 5 ks otopných těles typu 22-060-080 VK. Projektová dokumentace však požaduje instalaci 6 ks těchto těles (m.č. 0.18 – 1 ks, 1.12 – 1 ks, 4.09 – 2 ks, 5.08 – 2 ks). V tendrové dokumentaci tak vznikl rozdíl 1 ks, a to bez technického odůvodnění. Počty termostatických hlav a šroubení byly v PD i rozpočtu uvedeny správně.
Nové řešení: Rozsah prací bude upraven na celkový počet 6 ks otopných těles 22-060-080 VK v souladu s projektovou dokumentací. Do ocenění bude doplněn 1 ks chybějícího tělesa, včetně kompletní montáže a připojení beze změny ostatních souvisejících položek.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS : V průběhu realizace bylo při kontrole projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěno, že v místnosti není osazeno jedno otopné těleso c rozsahu odpovídajícím projektovanému řešení. Tato skutečnost nebyla zřejmá při zpracování výkazu výměr a nebylo ji možné při zadání jednoznačně identifikovat. Doplnění otopného tělesa je nezbytné pro zajištění funkčnosti otopné soustavy a dosažení požadovaných tepelně technických parametrů místnosti. Změna představuje věcně a technicky související úpravu nezbytnou pro řádné dokončení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ANO

Předpokládaný vliv na kvalitu, termín a cenu díla:

Vliv na kvalitu díla:

NE

Vliv na termín díla:

NE

Odůvodnění vlivu na termín:

Neřeší se

Vliv na cenu díla:

ANO

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:

0,00 Kč

Nová hodnota položek díla bez DPH:

5 018,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

5 018,00 Kč

DPH:

1 053,78 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

6 071,78 Kč

Změnový list číslo: **ZL05**
Předmět změnového listu: **Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK**

V Českém Těšíně

Za zhotovitele:	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
IPS Třinec, a.s. Ing. Petr Piprek Vedoucí projektu	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	11.02.2026	

Za zhotovitele:	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
IPS Třinec, a.s. Ing. Jiří Votoček Vedoucí projektu	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	11.02.2026	

Za objednatele:	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
město Český Těšín Ing. Adéla Pietroszová Odbor investiční	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	11.02.2026	

Za TDS objednatele	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
Pavel Volek	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	11.02.2026	

Za AD objednatele	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
Atris, s.r.o. Barbora Kyšková	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	11.02.2026	

Za AD objednatele	Stanovisko:	Datum:	Podpis:
Atris, s.r.o. Ing. Ladislav Zahradníček	ZAMÍTNUTO <u>SCHVÁLENO</u>	11.02.2026	

Seznam příloh:

1. Změnový rozpočet ZR05 - Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-758-25(ZR)
Stavba: ZŠ Kotešinec – celková obnova budovy po požáru
Objekt: ZR05 - Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK



KSO:
Místo: Český Těšín

CC-CZ:
Datum: 10.02.2026

Zadavatel:
Město Český Těšín

IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

Zhotovitel:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
Atris, s.r.o.

IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909

Zpracovatel:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH	5 018,00
---------------------	-----------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 018,00	1 053,78
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 071,78
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-758-25(ZR)

Stavba: ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru

Místo: Český Těšín

Datum:

10.02.2026

Zadavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Atris, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 018,00	6 071,78
ZR05	Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK	5 018,00	6 071,78
002	Vytápění	5 018,00	6 071,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Objekt: ZR05 - Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK
Soupis:

002 - Vytápění

Místo:	Český Těšín	Datum:	10.02.2026
Zadavatel:	Město Český Těšín	Projektant:	Atris, s.r.o.
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	Zpracovatel:	IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 018,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 018,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 018,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru
Objekt: ZR05 - Doplnění otopného tělesa 22-060-080 VK
Soupis:

002 - Vytápění

Místo:	Český Těšín	Datum:	10.02.2026
Zadavatel:	Město Český Těšín	Projektant:	Atris, s.r.o.
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	Zpracovatel:	IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **5 018,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 5 018,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 018,00

1	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	5 018,00000	5 018,00	SOD
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W					
			Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: 22-060-080 VK dvojité těleso s 2 přestup. plochami, výška 600mm, délka 800mm, pravé připojení, 780 W 65°/50°/20°C, 900 W 65°/50°/20°C-bez zákrytu- 3 kpl 22-060-080 VKL dvojité těleso s 2 přestup. plochami, výška 600mm, délka 800mm, levé připojení, 780 W 65°/50°/20°C, 1080 W 65°/50°/15°C ±2 kpl					
	VV		SOD					
	VV		"TZ, v.č. D1242-01,02,05,06"-5		-5,000			
	VV		ZMĚNA					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		1,000			