



Úřad městské části města Brna

Brno-Kohoutovice

Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Mikulková Jitka ing. arch.
TEL.: [REDACTED]
ČJ: MCBKOH/02977/2026/OSM
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 12.3.2026

Beta Control Lift s.r.o.
IČ: 17876419
Adresa: Černého 829/58, 63500
DS

OBJEDNÁVKA č. 1126400036

Odstranění závad z odborné prohlídky

Na základě vaší cenové nabídky u vás objednááme práce spojené s odstraněním závad z Odborné prohlídky. Jedná se o výměnu trakční kladky a nosných lan.

Hotové dílo bez vad si musí oproti podpisu převzít předávacím protokolem zástupce ÚMČ nebo správce MOP BRNO s.r.o., paní Kopřivová [REDACTED] k předání faktury společně s odsouhlaseným předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice.

V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

Cena: 126 480,00,- bez DPH tj. 141 657,60,- vč. 12% DPH
Termín: do 15.06.2026

S pozdravem

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námítky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno 23, E-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz, ID datové schránky: x3gbyji

VHČ

Předběžná řídicí kontrola před vnitřním převzetím
Na přípravě výměny operací nebyly shledány nedostatky.

Správce rozpisů

Datum:

13.3.20

BETACONTROL
LIFT s.r.o.

Dodavatel:
Beta Control Lift s.r.o.

Černého 829/58
635 00 Brno - Bystrc

IČO: 178 76 419
DIČ: CZ17876419

Odběratel:
Statutární město Brno, MČ Brno - Kohoutovice

Bašného 71/36
623 00 Brno - Kohoutovice

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Cenová nabídka na servis výtahu

Naše značka: Voříškova 02 - 1000 kg
Adresa výtahu: Voříškova 289/2, 623 00, Brno - Kohoutovice
Výrobní číslo: 416018-2

Vážený zákazníku,

níže uvádíme cenovou nabídku na odstranění závad z Odborné prohlídky výtahu.

1	Vyměnit trakční kladku	49130 Kč
23	Vyměnit nosné lana	77350 Kč

Celkem za materiál, práci a dopravu: 126 480,00 Kč bez DPH.

Případné dotazy: Tereščík Vladimír - revizní technik - Vedoucí servisu výtahů,

Práce bude provedena po objednání mailem nebo telefonicky. Realizace bude zajištěna našimi pracovníky po obdržení objednávky.

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc.

*2 měsíce validity
konec března - půlka června*

Cena celkem bez DPH: 126 480,00 Kč

Dle zákona č. 250/2021 Sb. je povinností provozovatele vyhrazeného zdvihacího zařízení zajistit bez zbytečného odkladu odstranění závad zjištěných při pravidelných prohlídkách a revizích.

Platnost cenové nabídky: 5. 4. 2026

V Brně dne 6. 3. 2026

Majitel: Statutární město Brno, MČ Brno - Kohoutovice Bašného 71/36 623 00 Brno - Kohoutovice		Evidenční/Výrobní číslo výtahu: 625/416018-2	
Umístění výtahu: Voříškova 02 - 1000 kg Brno - Kohoutovice		Nosnost: 1000 kg	Stanic/nástupišť: 14 / 14
Prohlížené díly (závada značena červenou tečkou):			
Strojovna	Šachta	Klec	
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Výtahový stroj/hydraul. agregát 2. Elektromotor/hydromotor 3. Brzda 4. Koncový vypínač 5. Omezovač rychlosti 6. Omezení doby chodu motoru 7. Hl. vypínač a pojistky 8. Rozvaděč 9. Příslušenství 10. El./hydraul. schémata 11. Systém zabr. klesání klece 12. Bezpečnostní ventil 13. Tlakový ventil 14. Ventil ručního čerpadla 15. Hadice potrubí 16. Kontrola oleje 17. Ukazatel polohy klece 18. Přístup, osvětlení 19. Tabulky, značení, návodky 20. 	<ul style="list-style-type: none"> 21. Ohrazení 22. Vodítka • 23. Nosné prostředky 24. Vyvažovací závaží 25. Prohlubeň 26. Nárazníky 27. Koncový vypínač 28. Kladky, řetězky 29. Šachetní dveře 30. Dveřní uzávěry 31. Patrové přepínače 32. Ovladačová kombinace 33. Signalizace 34. Osvětlení 35. Tabulky, návody 36. Napínací zař. omez. rychlosti 37. Lano omezovače rychlosti 38. ... 39. ... 40. ... 	<ul style="list-style-type: none"> 41. Podlaha 42. Stěny, strop 43. Klecové dveře 44. Závěs 45. Zachycovače 46. Vodicí čelisti 47. Odkláněcí křivka 48. Ovladačová kombinace 49. Nouzový signál 50. Osvětlení 51. El. Instalace 52. Tabulky, návody 53. Revizní jízda 54. Vážicí zařízení 55. Dorozumivací zařízení 56. Clona 57. ... 58. ... 	
Nalezené závady: 1 - Vyměnit trakční kladku 23 - Vyměnit nosné lana			
Závěr: Výtah JE provozuschopný			
Tato odborná prohlídka byla provedena dne: 28.1.2026		Příští odbornou prohlídku provést do: 12.5.2026	