









Bod vytyčení

LEGENDA SÍTĚ SPOLEČNOSTI EG.D NN

-  Nové kabelové vedení NN
-  Nová smyčková skříň
-  Nová rozpojovací skříň
-  Nové uzemnění
-  Distribuční skříň - skutečný rozměr
-  Nové hlavní domovní vedení (HDV)

ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ ÚDAJE:

Prostory z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečné

Napěťová soustava NN: 3+PEN-50Hz, 400/230V / TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V i nad 1000V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- polohou, dle PNE 33 0000-1, 7. vydání, čl.3.2.2.1

- izolací, dle PNE 33 0000-1, 7. vydání, čl.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení v dist. soustavě dodavatel elektřiny:

do 1000V (NN), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C

- automatické odpojení od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji,

dle PNE 33 0000-1, 7. vydání, čl. 3.3.3

- polohou, dle PNE 33 0000-1, 7. vydání čl. 3.3.2.1

- izolací, dle PNE 33 000-1, 7. vydání čl. 3.3.2.3


Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

- stanovuje PNE 33 0000-2, tabulky č.5 a č.6

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě.

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměrováním na výkrese.



.0.RB

Č. STAVBY (Z PORTÁLU STAVEBNÍKA):

AUTORIZACE / ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| VYPRACOVAL | | | | ZOD. PROJEKTANT | | | | | | | |
| TELEFON | | | | | | | | | | | |
| ZHOTOVITEL PD | | | | Č. ZAK.: 5500-0122 ; 20/2024 | | | | | | | |
| KRAJ | Jihomoravský | OKRES | Brno-město | | | | | | | | |
| KATASTR. ÚZEMÍ | Křohoutovice [610313] | | | | | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | Návrší Svobody, Myslivní | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍK | EG.D, s.r.o. | LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO | | | | Č. STAVBY: 1040025942 | | | | | |
| NÁZEV STAVBY | Brno, Návrší Svobody, úprava DS NN | | | | | DATUM: 12/2025 | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | | | Situační výkres širších vztahů | | | | | FORMÁT: 5xA4 |
| | | | | | | | | | | | STUPEŇ PD: DPZ |
| | | | | | MĚŘÍTKO: 1:500 | Č. VÝKRESU: C.1 | | | | | |

616/2

1229