

příloha č.1

tabulka 1 – specifikace zařízení a ceny za servisní prohlídky

Dům u Černé Matky Boží - rozpočet servisní prohlídky klimatizačních zařízení

Klimatizační jednotky Mitsubishi Electric (VRV systém)

pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
1.101	Kondenzační jednotka model PUHY-P,00YGM-A-chladicí výkon 33,5kW, R410A-9,5kg	5 800,00 Kč	1,0	ks	5 800,00 Kč
1.102	Kondenzační jednotka model PUHY-P400YGM-A-chladicí výkon 45kW, R410A-13kg	6 500,00 Kč	1,0	ks	6 500,00 Kč
1.103	Kondenzační jednotka model PUHY-P400YGM-A-chladicí výkon 45kW, R410A-13kg	6 500,00 Kč	1,0	ks	6 500,00 Kč
1.104	Kondenzační jednotka model PUHY-P250YGM-A-chladicí výkon 28kW, R410A-9,5kg	5 800,00 Kč	1,0	ks	5 800,00 Kč
1.105	podparapetní jednotka 5.patro	650,00 Kč	6,0	ks	3 900,00 Kč
1.106	podparapetní jednotka 4.patro	650,00 Kč	10,0	ks	6 500,00 Kč
1.107	nástěnná jednotka 3.patro	650,00 Kč	12,0	ks	7 800,00 Kč
1.108	nástěnná jednotka 2.patro	650,00 Kč	16,0	ks	10 400,00 Kč
1.109	nástěnná jednotka přízemí ochranka	650,00 Kč	2,0	ks	1 300,00 Kč
1.110	nástěnná jednotka přízemí pokladna -	650,00 Kč	2,0	ks	1 300,00 Kč
1.111	kazetová jednotka restaurace v přízemí	650,00 Kč	0,0	ks	0,00 Kč
1.112	speciální chemie pro čištění výparníků a kondenzátorů	5 500,00 Kč	1,0	kpl	4 500,00 Kč
1.113	revize těsnosti chladiva nad 2,4 kg (1x za 12 měsíců)	4 000,00 Kč	4,0	ks	8 000,00 Kč
1.114	doprava	1 800,00 Kč	2,0	kpl	3 600,00 Kč
	cena za dodávky celkem bez DPH:				71 900,00 Kč
	sleva:				-10 850,00 Kč
	cena za dodávky po slevě celkem bez DPH:				61 050,00 Kč

Vypracoval: Michal Markvart

V Praze dne 4.12.2025

Platnost nabídky: 6 měsíců

Dodací lhůta: do 2 týdnů od objednání

Poznámka: cena servisu 1x za 12 měsíců-venkovní jednotky,

cena servisu 2x za 12 měsíců-vnitřní jednotky

Příloha č.2

Venkovní klimatizační jednotky - činnosti prováděné při pravidelné servisní prohlídce		
číslo	popis činnosti	interval
1	vizuální kontrola zařízení (funkčnost jednotlivých zařízení, hlučnost točivých strojů)	1x za 12 měsíců
2	kontrola funkce axiálních ventilátorů kondenzátoru	1x za 12 měsíců
3	kontrola funkce kompresorů	1x za 12 měsíců
4	čištění výměníků kondenzátoru mechanické a speciální chemií	1x za 12 měsíců
5	kontrola funkce bezpečnostních ochran	1x za 12 měsíců
6	ověření provozního tlaku, přehřátí a podchlazení	1x za 12 měsíců
7	dotažení elektrických a hydraulických spojů	1x za 12 měsíců
8	kontrola těsnosti rozvodů chladiva	1x za 12 měsíců
9	kontrola stavu izolace	1x za 12 měsíců
10	kontrola hodnoty napájecího napětí	1x za 12 měsíců
11	měření proudové zátěže jednotlivých fází a elektrického příkonu	1x za 12 měsíců
12	kontrola stavu selenoidového spínače kompresoru	1x za 12 měsíců
13	revize těsnosti chladících okruhů	1x za 12 měsíců

Vnitřní klimatizační jednotky - činnosti prováděné při pravidelné servisní prohlídce		
číslo	popis činnosti	interval
1	vizuální kontrola zařízení (funkčnost jednotlivých zařízení, hlučnost točivých strojů)	2x za 12 měsíců
2	dotažení elektrických a hydraulických spojů	2x za 12 měsíců
3	kontrola těsnosti rozvodů chladiva	2x za 12 měsíců
4	kontrola stavu izolace	2x za 12 měsíců
5	vyčištění filtrů a čištění výparníků speciální chemií s desinfekcí	2x za 12 měsíců
6	čištění dekorálních panelů vnitřních jednotek	2x za 12 měsíců
7	kontrola funkce a výkonů ventilátorů vnitřních jednotek	2x za 12 měsíců
8	kontrola funkce dálkových ovladačů a výměna bateriových článků v dálkových ovladačích	2x za 12 měsíců
9	porovnání požadovaných a skutečných teplot	2x za 12 měsíců
10	zaškolení obsluhy klimatizačních zařízení	2x za 12 měsíců

Vypracoval: