

Změnový list	č. 3
---------------------	-------------

FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TBDatum: **10.12.2025**Vypracoval: **Kyrastav spol. s r.o.**Název změnového listu: **Vnitřní splašková kanalizace**

Popis změny a její účel:

V návaznosti na bourací práce bylo nově objeveno stoupací potrubí splaškové kanalizace, které vyžaduje kompletní výměnu a nahrazení novým potrubím. Při odkrývání stávající základové desky byly nalezeny stávající ležaté odbočky splaškové kanalizace, které je nutné demontovat a zaslepit. Pro napojení nové ležaté splaškové kanalizace na stávající kameninové potrubí bylo nutné provést navrtávku a osazení sedlové navrtávací přechodky mezi kameninou a plastovým potrubím. V rámci výměny stávajících stoupacích potrubí splaškové kanalizace je nutné odhalit paty těchto potrubí. Nové potrubí se může napojit na první nepoškozené hrdlo stávající ležaté kanalizace. S tím je spojené osazení přechodky mezi kameninou a novým plastovým stoupacím potrubím. V rámci požadavku zadavatele stavby se provede kamerová zkouška ležaté kanalizace a následné trasování pro ověření tras a průchodnosti stávající ležaté kanalizace.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Pzn.
Vnitřní splašková kanalizace	kpl	1	175 967,72 Kč	175 967,72 Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč	
cena celkem bez DPH				175 967,72 Kč	

upravená cena bez DPH			
-----------------------	--	--	--

objednatel_____

AD_____

TDS_____

zhotovitel